



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.010.A № 48760

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (мощности) (АИИС КУЭ) "Корунд"

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 024

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Тенинтер", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51768-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 1323/446-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2012 г. № 1044

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007431

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (мощности) (АИИС КУЭ) «Корунд»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (мощности) (АИИС КУЭ) «Корунд» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности потребляемой с ОРЭМ по расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ, построенная на основе комплекса измерительно-вычислительного для учета электрической энергии (ИВК) «Альфа-Центр» (Госреестр № 20481-00), представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительные каналы (ИК) АИИС КУЭ состоят из трех уровней:

1-ый уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включают в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-ой уровень – измерительно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВК РЦЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД RTU-327, Госреестр № 19495-03), выполняющего функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК, и содержит комплекс измерительно-вычислительный для учета электрической энергии «Альфа-Центр» (Госреестр № 20481-00), который решает задачи коммерческого многотарифного учета расхода и прихода электроэнергии в течение заданного интервала времени, измерения средних мощностей на заданных интервалах времени, мониторинга нагрузок заданных объектов;

3-ий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включает в себя сервер сбора данных (ССД), сервер базы данных (СБД), автоматизированное рабочее место (АРМ), специализированное программное обеспечение (ПО), а также совокупность аппаратных, каналовобразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

АРМ оператора представляет собой персональный компьютер, на котором установлена клиентская часть ПО «Альфа Центр». АРМ по локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия связано с сервером для этого в настройках ПО «Альфа Центр» указывается IP-адрес сервера.

В качестве сервера сбора данных (ССД) и СБД используется сервер DELL Power Edge R210.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени);
- передача журналов событий АИИС КУЭ.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор, хранение и передача результатов измерений на верхний уровень АИИС КУЭ. Передача результатов измерений на верхний уровень АИИС КУЭ происходит по каналу GSM. Роль передающего устройства выполняет GSM модем Teleofis, установленный в шкафу АИИС КУЭ.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Коррекция текущего значения времени и даты (далее времени) часов УССВ 35HVS происходит от GPS-приёмника. Погрешность формирования (хранения) шкалы времени при отсутствии коррекции по сигналам проверки времени в сутки не более $\pm 1,0$ с. Установка текущих значений времени и даты в АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уровнях системы внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Коррекция отклонений встроенных часов осуществляется при помощи синхронизации таймеров устройств с единым временем, поддерживаемым УССВ 35HVS.

Синхронизация часов или коррекция шкалы времени таймеров сервера происходит каждый час, коррекция текущих значений времени и даты серверов с текущими значениями времени и даты УССВ 35HVS осуществляется независимо от расхождении с текущими значениями времени и даты УССВ 35HVS, т.е. серверы входят в режим подчинения устройствам точного времени и устанавливают текущие значения времени и даты с часов УССВ 35HVS.

Сличение текущих значений времени и даты УСПД с текущим значением времени и даты ССД - при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки, корректировка осуществляется при расхождении времени $\pm 1,0$ с.

Сличение текущих значений времени и даты счетчиков с текущим значением времени и даты УСПД - при каждом обращении к счетчику, но не реже одного раза в 30 минут, корректировка осуществляется при расхождении времени $\pm 1,0$ с.

Ход часов компонентов системы не превышает ± 5 с.

Программное обеспечение

В состав ПО АИИС КУЭ входит: ПО счетчиков электроэнергии, ПО ССД и СБД АИИС КУЭ. Программные средства ССД и СБД АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы, ПО систем управления базами данных (СУБД) и прикладное ПО «АльфаЦЕНТР» производства ООО «ЭльстерМетроника» г. Москва, ПО СОЕВ.

Состав программного обеспечения АИИС КУЭ приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологически значимые модули ПО

Наименование программного обеспечения	Наименование программного модуля (идентификационное наименование программного обеспечения)	Наименование файла	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ПО «Альфа Центр»	Программа-планировщик опроса и передачи данных (стандартный каталог для всех модулей)	Am-rserver.exe	3.27.3.0	58a40087ad0713aaa6668df25428eff7	MD5
	драйвер ручного опроса счетчиков и УСПД	Amrc.exe		7542c987fb7603c9853c9a1110f6009d	
	Драйвер автоматического опроса счетчиков СЭТ 4ТМ и УСПД	Amra.exe		3f0d215fc617e3d8898099991c59d967	
	драйвер работы с БД	Cdbora2.dll		b436dfc978711f46db31bdb33f88e2bb	
	библиотека сообщений планировщика опроса	al-famess.dll		40c10e827a64895c327e018d12f75181	

ПО ИВК «Альфа-Центр» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ «Корунд».

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ «Корунд» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав первого и второго уровней ИК АИИС КУЭ «Корунд» приведен в Таблице 2.

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК АИИС КУЭ (измерения активной и реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ) приведены в Таблице 3.

Таблица 2

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учета	Состав ИИК			ИВК (УСПД)	Вид электро-энергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии		
1	2	3	4	5	1	2
1	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.4	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1500/5 Зав. № 18153; 18158 Госреестр № 1261-59	НТМИ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 1530; 3126; 448 Госреестр № 380-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101248 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
2	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.8	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 31549; 10325 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2280; 2245 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101277 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
3	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.9	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 31509; 31361 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 5875; 4404 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101424 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
4	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.10	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 31510; 10225 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2280; 2245 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101410 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
5	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.14	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 40247; 40243 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2280; 2245 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101404 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
6	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.15	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1500/5 Зав. № 28243; 12855 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 5875; 4404 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101397 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
7	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.19	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 31509; 31361 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 5875; 4404 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101424 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
8	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.32	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 31508; 31511 Госреестр № 1261-59	НТМИ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3290; 4081 Госреестр № 380-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101361 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
9	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.33	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 7354; 7380 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6087; 9092 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101383 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
10	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.34	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 31505; 31360 Госреестр № 1261-59	НТМИ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3290; 4081 Госреестр № 380-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101931 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
11	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.35	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 40246; 40252 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6087; 9092 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101233 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
12	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.36	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 12261; 31547 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4414; 6687 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101255 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
13	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.37	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1500/5 Зав. № 4757; 18152 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6087; 9092 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101275 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
14	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.38	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 31545; 31506 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4414; 6687 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101240 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
15	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.39	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 43394; 43382 Госреестр № 1261-59	НОМ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6087; 9092 Госреестр № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606101285 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная
16	ГРУ-6 кВ Дзержинская ТЭЦ яч.43	ТПОЛ-10 кл. т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 43394; 43382 Госреестр № 1261-59	НТМИ-6 кл. т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3290; 4081 Госреестр № 380-49	ПСЧ-4ТМ.05М.12 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0606102001 Госреестр № 36355-07	RTU-327 Зав. № 005594 Госреестр № 41907-09	активная реактивная

Таблица 3

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК АИИС КУЭ (измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ)					
Номер ИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\square_{20\%}$,	$\square_{100\%}$,
		$I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 - 2, 4 - 17 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5S)	1,0	-	±2,2	±1,7	±1,6
	0,9	-	±2,7	±1,9	±1,7
	0,8	-	±3,2	±2,1	±1,9
	0,7	-	±3,8	±2,4	±2,1
	0,5	-	±5,7	±3,3	±2,7
Пределы допускаемой относительной погрешности ИК АИИС КУЭ (измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ)					
Номер ИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\square_{20\%}$,	$\square_{100\%}$,
		$I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 - 2, 4 - 17 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 1,0)	0,9	-	±7,6	±4,2	±3,2
	0,8	-	±5,0	±2,9	±2,4
	0,7	-	±4,2	±2,6	±2,2
	0,5	-	±3,3	±2,2	±2,0

Примечания:

1. Погрешность измерений $\delta_{1(2)\%P}$ и $\delta_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi=1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $\delta_{1(2)\%P}$ и $\delta_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi<1,0$ нормируется от $I_2\%$.

2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).

3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:

- напряжение от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;
- сила тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos\varphi=0,9$ инд;
- температура окружающей среды: от 15 до 25 °С.

5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:

- напряжение питающей сети $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$,
- сила тока от $0,05 I_{ном}$ до $1,2 I_{ном}$;
- температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от плюс 5 °С до плюс 35 °С;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;
 - для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.

6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94, в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ 26035-83, ГОСТ 52425-2005;

7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 3. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М – среднее время наработки на отказ не менее 140000 часов;

- УССВ-35 HVS – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;
- УСПД RTU-327 – среднее время наработки на отказ не менее 40000 часов.

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 2$ часа;
- для УСПД $T_v \leq 2$ часа;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для компьютера АРМ $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УССВ, УСПД, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД, сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях – не менее 113,7 суток; при отключении питания – не менее 10 лет;
- УСПД - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии потребленной за месяц по каждому каналу - не менее 45 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средства измерений – не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Тип	Количество, шт.
1	2	3	4
1	Трансформатор тока	ТПОЛ-10	32
2	Трансформатор напряжения	НОМ-6	8
3	Трансформатор напряжения	НТМИ-6	5
4	Счётчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05М.12	16

Окончание таблицы 4

№ п/п	Наименование	Тип	Количество, шт.
5	Модем	MC52i	2
6	Модем	TELEOFIS RX108-R RS-485	1
7	Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	2
8	Сервер	DELL Power Edge R210	1
9	Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 1500VA	1
10	Устройство синхронизации системного времени	УССВ-35LVS	1
11	Специализированное программное обеспечение	ПО «Альфа-Центр»	1
12	Методика поверки	МП 1323/446-2012	1
13	Паспорт – формуляр	05.2012. КРД-АУ.ФО-ПС	1

Поверка

осуществляется по документу МП 1323/446-2012 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (мощности) (АИИС КУЭ) «Корунд». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в июле 2012 года.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счётчик ПСЧ-4ТМ.05М – по методике поверки, входящей в состав эксплуатационной документации, согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 20.11.2007;
- УСПД RTU-327 – по документу «Устройства сбора и передачи данных серии RTU -327. Методика поверки. ДЯИМ.466215.007 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2009 г.
- Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50°С, цена деления 1°С.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика (метод) измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (мощности) (АИИС КУЭ) «Корунд». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 1078/446-01.00229-2012 от 10.05.2018

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ «Корунд»

- 1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
- 2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- 3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- 4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- 5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

7 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Тенинтер»

Адрес (юридический): 109202, г. Москва, ул. 3-я Карачаровская, д. 8, корп. 1

Адрес (почтовый): 109444, г. Москва, Ферганская ул., д. 6, стр. 2

Телефон: (495) 788-48-25

Факс: (495) 788-48-25

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 года.

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11

Факс (499) 124-99-96

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.П.

«____» _____ 2012г.