



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.010.A № 48807

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "УНПЗ"**

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО НПП "ЭнергопромСервис", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51840-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 1380/446-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **21 ноября 2012 г. № 1052**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007458

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «УНПЗ»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «УНПЗ» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее по тексту – ОРЭМ) в ОАО «УНПЗ» по расчетным точкам учета, сбора, хранения и обработки полученной информации. Отчетная документация о результатах измерений может передаваться коммерческому оператору оптового рынка электроэнергии и мощности, энергосбытовой организации, региональным подразделениям системного оператора Единой энергетической системы России, смежным субъектам ОРЭМ в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления выработкой и потреблением электроэнергии.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные каналы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из трёх уровней:

1-ый уровень – трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-ой уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), который включает в себя устройство сбора и обработки данных (УСПД), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижнего уровня, ее обработку и хранение;

3-ой уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), который включает в себя серверы сбора, обработки и хранения данных, расположенные в центре обработки данных (ЦОД) ОАО «Уфанефтехим» (далее по тексту – серверы АИИС КУЭ), устройство синхронизации системного времени (УССВ), автоматизированные рабочие места операторов ЦОД и ОАО «УНПЗ», технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

В качестве серверов АИИС КУЭ используются промышленные компьютеры HP DL380 G7 X (зав. номера CZ220403V8 – основной, CZ220403V5 – резервный) производства компании HP с установленным программным обеспечением «Программный комплекс «Энергосфера» (далее по тексту – ПК «Энергосфера») производства ООО «Прософт Системы». В качестве УСПД используется контроллер сетевой индустриальный СИКОН С10 (номер в Госреестре 21741-03), зав. номер 313.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов участникам ОРЭМ, прием информации о результатах измерений и состоянии средств измерений от смежных субъектов ОРЭМ;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени);
- передача журналов событий счетчиков;

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

УСПД автоматически в соответствии с параметрами конфигурации один раз в 30 мин по линиям связи интерфейса RS-485 производит опрос, считывание, обработку, накопление, хранение, отображение измерительной информации счетчиков ИИК №№ 1, 2, 25, 26. Считанные данные результатов измерений приводятся к реальным значениям с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН и заносятся в базу данных. Также в базу данных заносятся журналы событий счетчиков.

Сервер АИИС КУЭ автоматически в заданные интервалы времени (30 мин) производит считывание из УСПД данных коммерческого учета электроэнергии и записей журнала событий счетчиков ИИК №№ 1, 2, 25, 26. Также автоматически с периодичностью 30 мин сервер АИИС КУЭ считывает данные профиля нагрузки и записей журнала событий счетчиков ИИК №№ 3 - 5, 7, 8, 10 - 24 с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН и счетчиков ИИК №№ 6, 9 – без учета коэффициентов трансформации ТТ и ТН с последующим приведением результатов их измерений к реальным значениям.

Считывание сервером АИИС КУЭ данных осуществляется посредством сотовой сети связи стандарта GSM 900/1800 с применением технологий пакетной передачи данных GPRS (ИИК № 3 - 24) и технологии CSD (УСПД). После поступления на сервер считанной информации с помощью внутренних сервисов ПК «Энергосфера» данные обрабатываются и записываются в энергонезависимую память сервера (заносятся в базу данных). При выходе из строя линий связи АИИС КУЭ считывание данных из счетчиков возможно проводить в ручном режиме с использованием инженерного пульта (ноутбука) через встроенный оптический порт.

Посредством АРМ операторов ЦОД при помощи ПК «Энергосфера» осуществляется обработка информации и последующая ее передача энергосбытовой организации и/или КО в виде электронного файла формата XML. Передача информации в региональное подразделение

СО и смежным субъектам оптового рынка осуществляется с сервера АИИС КУЭ в автоматическом режиме.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В СОЕВ входят часы УССВ, счетчиков, УСПД, сервера АИИС КУЭ. В качестве УССВ используется NTP-сервер точного времени «Метроном-200», зав. номер 030111146220, производства ООО «Метротек», укомплектованный антенной для приема сигналов точного времени систем GPS/ГЛОНАСС.

Сравнение показаний часов сервера АИИС КУЭ и УССВ происходит с цикличностью один раз в 1024 с. Синхронизация осуществляется при каждом цикле сравнения не зависимо от величины расхождения показаний часов сервера и УССВ.

Сравнение показаний часов УСПД и сервера АИИС КУЭ происходит при каждом обращении к УСПД, но не реже одного раза в 30 минут, синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов УСПД и сервера АИИС КУЭ на величину более чем ± 2 с.

Сравнение показаний часов счетчиков ИИК №№ 1, 2, 25, 26 и УСПД происходит при каждом обращении к счетчику, но не реже одного раза в 30 минут, синхронизация осуществляется 1 раз в сутки при расхождении показаний часов счетчика и УСПД на величину более чем ± 2 с.

Сравнение показаний часов счетчика ИИК №№ 3 - 24 и сервера АИИС КУЭ происходит при каждом обращении к счетчику, но не реже одного раза в 30 минут, синхронизация осуществляется 1 раз в сутки при расхождении показаний часов счетчика и сервера АИИС КУЭ на величину более чем ± 2 с.

Программное обеспечение

В состав программного обеспечения (далее по тексту – ПО) АИИС КУЭ входит: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы, программные средства СБД АИИС КУЭ - ПО систем управления базами данных (СУБД SQL), и прикладное – ПК «Энергосфера», программные средства счетчиков электроэнергии – встроенное ПО счетчиков электроэнергии, встроенное ПО УСПД, ПО СОЕВ.

Состав прикладного программного обеспечения АИИС КУЭ приведён в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
1	2	3	4	5
ПО на серверах АИИС КУЭ	ПК «Энергосфера» Сервер опроса PSO.exe	6.5.62.2139	868190359	CRC
	ПК «Энергосфера» Экспорт-импорт ExpImp.exe	6.5.103.2840	1274778333	CRC
	ПК «Энергосфера» Консоль администратора adcenter.exe	6.3.72.688	253026022	CRC

1	2	3	4	5
ПО на серверах АИИС КУЭ	ПК «Энергосфера» Редактор расчетных схем AdmTool.exe	6.3.287.4376	3996201368	CRC
ПО на АРМ ЦОД	ПК «Энергосфера» Редактор расчетных схем AdmTool.exe	6.3.287.4376	3996201368	CRC
	ПК «Энергосфера» АРМ Энергосфера ControlAge.exe	6.5.97.1554	3244679612	CRC
ПО на АРМ ОАО «УНПЗ»	ПК «Энергосфера» АРМ Энергосфера ControlAge.exe	6.5.97.1554	3244679612	CRC

ПО АИИС КУЭ не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ ОАО «УНПЗ» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИИК АИИС КУЭ приведен в Таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в Таблице 3 и Таблице 4.

Таблица 2

№ ИИК	Наименование ИИК (присоединения)	Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	УСПД	Сервер	Вид электроэнергии
1	2	3	4	5	6		7
1	ПС 220/110/35 кВ НПЗ ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ НПЗ - УНПЗ (желтая)	ТВГ-110 КТ 0,2S 1000/5 Зав. №№ А-1486; А-1604; 428 Госреестр № 22440-02	НКФ-110-57У1 КТ 0,5 (110000/√3)/(100/√3) Зав. №№ 9331; 27507; 1467656; Госреестр №№ 1188-58, 1188-58, 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Зав. № 02059356 Госреестр № 27524-04			Активная Реактивная
2	ПС 220/110/35 НПЗ-220 ОВ1-3- 110 кВ 022050001207901	ТВ-110-П У2 КТ 0,5 1000/5 Зав. №№ 1317А; 1317В; 1317С Госреестр № 3182-72	НКФ-110-57У1 Зав. №№ 1043; 1057; 1053; Госреестр № 1188- 58 НКФ-110-83У1; НКФ-110-57У1; НКФ-110-57У1; Зав. №№ 28271; 1033; 1056 Госреестр №№ 1188-84; 1188-58; 1188-58 КТ 0,5 (110000/√3)/(100/√3)	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Зав. № 02059397 Госреестр № 27524-04	СИКОН С10 Зав. № 313 Госреестр № 21741-03	HP DL380 G7 X Зав №№ CZ220403V8; CZ220403V5	Активная Реактивная

3	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ НПЗ - Химпром (зеленая)	ТФЗМ-110Б-УХЛ1 КТ 0,5 300/5 Зав. №№ 767; 774; 771 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57У1 КТ 0,5 (110000/√3)/(100/√3) Зав. №№ 1500432; 1500451; 1500422 Госреестр № 14205- 94	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953615 Госреестр № 39235-08	HP DL380 G7 X Зав №№ CZ220403V8; CZ220403V5	Активная Реактивная
4	ПС 110/6 кВ ГППРУ- 6 кВ 3 с.ш. яч.14 Ввод 6 кВ Т1	ТПШЛ-10 КТ 0,5 3000/5 Зав. №№ 5746; 5654; 5736 Госреестр № 1423-60	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 171 Госреестр № 2611- 70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953611 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
5	ПС 110/6 кВ ГППРУ- 6 кВ 1 с.ш. яч.17 Ввод 6 кВ Т1	ТПШЛ-10 КТ 0,5 3000/5 Зав. №№ 5098; 5744; 5747 Госреестр № 1423-60	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 1097 Госреестр № 2611- 70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953617 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
6	ПС 110/6 кВ ГПП ГЦУ шкаф №10, ТСН-1	ТТН-Ш КТ 0,5S 200/5 Зав. №№ 1041-58386; -; 1041-57983 Госреестр № 41260-09	-	СЭТ- 4ТМ.03М.09 КТ 0,5S/1 Зав. № 0803123216 Госреестр № 36697-08		Активная Реактивная
7	ПС 110/6 кВ 2ГППРУ- 6 кВ 4 с.ш. яч.46 Ввод 6 кВ Т2	ТЛШ-10 У3 КТ 0,5 3000/5 Зав. №№ 3704; 2588; 1885 Госреестр № 11077-89	НАМИ-10 У2 КТ 0,2 6000/100 Зав. № 5644 Госреестр № 11094- 87	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953623 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
8	ПС 110/6 кВ 2ГППРУ- 6 кВ 2 с.ш. яч.33 Ввод 6 кВ Т2	ТЛШ-10 У3 КТ 0,5 3000/5 Зав. №№ 2715; 3854; 5698 Госреестр № 11077-89	НАМИ-10 У2 КТ 0,2 6000/100 Зав. № 4809 Госреестр № 11094- 87	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953812 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
9	ПС 110/6 кВ 2ГПП ГЦУ ТСН-2	Т-0,66 М У3 КТ 0,5 100/5 Зав. №№ 050382; 947415; 058505 Госреестр № 17551-06	-	СЭТ- 4ТМ.03М.09 КТ 0,5S/1 Зав. № 0803123195 Госреестр № 36697-08		Активная Реактивная
10	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ СПП - Химпром	ТФЗМ-110Б-УХЛ1 КТ 0,5 300/5 Зав. №№ 765; 768; 766 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57У1 КТ 0,5 (110000/√3)/(100/√3) Зав. №№ 1500412; 1500424; 1500452 Госреестр № 14205- 94	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953814 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
11	ПС 110/6 кВ ГПП ЗРУ-6 кВ яч. 22	ТПЛМ-10 КТ 0,5 300/5 Зав. №№ 5454; -; 69043 Госреестр № 2363-68	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 171 Госреестр № 2611- 70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 955046 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
12	ПС 110/6 кВ ГПП ЗРУ-6 кВ яч. 47	ТПЛ-10 У3; -; ТПЛМ-10 КТ 0,5 300/5 Зав. №№ 26951; -; 94416 Госреестр № 1276-59; -; 2363-68	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 7773 Госреестр № 2611- 70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953608 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
13	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ЗРУ-6 кВ яч. 22	ТПЛ-10 КТ 0,5 200/5 Зав. №№ 05882; -; 05880 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № РЕКВ Госреестр № 2611- 70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953639 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная

14	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ЗРУ-6 кВ яч. 7	ТПЛ-10 У3 КТ 0,5 200/5 Зав. №№ 7327; -, 7280 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № РЕОН Госреестр № 2611-70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 955048 Госреестр № 39235-08	НР DL380 G7 X Зав. №№ CZ220403 V8; CZ220403 V5	Активная Реактивная
15	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ЗРУ-6 кВ яч. 45	ТПЛ-10 КТ 0,5 200/5 Зав. №№ 24719; -, 24783 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № ЕУСР Госреестр № 2611-70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953614 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
16	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ЗРУ-6 кВ яч. 10	ТПОЛ-10 У3 КТ 0,5 600/5 Зав. №№ 14078; -, 14813 Госреестр № 1261-59	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № РЕКВ Госреестр № 2611-70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953627 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
17	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ЗРУ-6 кВ яч. 46	ТПОЛ-10 У3 КТ 0,5 600/5 Зав. №№ 14895; -, 17186 Госреестр № 1261-59	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № УХХП Госреестр № 2611-70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953629 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
18	ПС 110/6 кВ ГПП-2х ЗРУ-6 кВ яч. 47	ТПЛ-10 У3; -; ТПЛИМ-10 КТ 0,5 150/5 Зав. №№ 64944; -, 63713 Госреестр № 1276-59; -; 2363-68	НТМИ-6-66 КТ 0,5 6000/100 Зав. № ЕУСР Госреестр № 2611-70	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953633 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
19	ТП №12 РУ-6 кВ 1 с.ш. яч. 5	ТПЛ-10 У3 КТ 0,5 100/5 Зав. №№ 6008; -, 6007 Госреестр № 1261-59	НОМ-6-77 УХЛ4 КТ 0,5 6000/100 Зав. №№ 3548; -, 3398 Госреестр № 17158-98	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953810 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
20	ТП №12 РУ-6 кВ 2 с.ш. яч. 4	ТПФ КТ 0,5 100/5 Зав. №№ 51618; -, 51589 Госреестр № 517-50	НОМ-6 КТ 0,5 6000/100 Зав. №№ 8470; -, 20362 Госреестр № 159-49	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953625 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
21	ПС 110/6 кВ ГПП-1х РУ-6 кВ яч. 41	ТПЛ-10 У3 КТ 0,5 150/5 Зав. №№ 844; -, 61749 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 3978 Госреестр № 831-53	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953637 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
22	ПС 110/6 кВ ГПП-1х РУ-6 кВ яч. 32	ТПЛ-10 У3 КТ 0,5 150/5 Зав. №№ 10953; -, 20656 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 3176 Госреестр № 831-53	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953645 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
23	ПС 110/6 кВ ГПП-1х РУ-6 кВ яч. 37	ТПК-10 У3 КТ 0,5 150/5 Зав. №№ 00381; -, 00358 Госреестр № 22944-02	НТМИ-6 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 3978 Госреестр № 831-53	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953618 Госреестр № 39235-08		Активная Реактивная
24	ПС 110/6 кВ ГПП-1х РУ-6 кВ яч. 28	ТПК-10 У3 КТ 0,5 150/5 Зав. №№ 00339; -, 00340 Госреестр № 22944-02	НТМИ-6 КТ 0,5 6000/100 Зав. № 3176 Госреестр № 831-53	ЕМ 720 КТ 0,2S/1 Зав. № 953813 Госреестр № 39235-08	Активная Реактивная	

25	ПС 220/110/35 кВ НПЗ ОРУ-110 кВ ОВМ I-III	ТВ-110/50 КТ 1 1000/5 Зав. №№ 2989А; 2989В; 2989С Госреестр № 3190-72	НКФ-110-57У1 Зав. №№ 1043; 1057; 1053; Госреестр № 1188- 58 НКФ-110-83У1; Зав. № 28271 Госреестр № 1188- 84; НКФ-110-57У1; НКФ-110-57У1; Зав. №№ 1033; 1056 Госреестр № 1188- 58; КТ 0,5 (110000/√3)/(100/√3)	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Зав. № 02056472 Госреестр № 27524-04	СИКОН С10 Зав. № 313 Госреестр № 21741-03	HP DL380 G7 X Зав. №№ CZ220403 Y8; CZ220403 V5	Активная Реактивная
26	ПС 220/110/35 кВ НПЗ ОРУ-110 кВ ОВМ II- IV	ТВ-110/50 КТ 1 1000/5 Зав. №№ 2985А; 2985В; 2985С Госреестр № 3190-72	НКФ-110-57У1 КТ 0,5 (110000/√3)/(100/√3) Зав. №№ 9331; 27507; 1467656; Госреестр №№ 1188-58, 1188-58, 14205-94	СЭТ-4ТМ.03 КТ 0,2S/0,5 Зав. № 02059564 Госреестр № 27524-04			Активная Реактивная

Таблица 3

Номер ИИК	Коэф. мощности cos φ	Пределы допускаемых относительных погрешностей ИИК при измерении активной электроэнергии и мощности в рабочих условиях эксплуатации δ, %			
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6
1 ТТ – 0,2S; ТН – 0,5; Сч – 0,2S	1,0	± 1,3	± 1,0	± 0,9	± 0,9
	0,9	± 1,3	± 1,1	± 1,0	± 1,0
	0,8	± 1,5	± 1,2	± 1,1	± 1,1
	0,7	± 1,6	± 1,3	± 1,2	± 1,2
	0,6	± 1,9	± 1,5	± 1,4	± 1,4
7, 8 ТТ – 0,5; ТН – 0,2; Сч – 0,2S	0,5	± 2,2	± 1,8	± 1,6	± 1,6
	1,0	–	± 1,8	± 1,1	± 0,9
	0,9	–	± 2,3	± 1,3	± 1,0
	0,8	–	± 2,8	± 1,6	± 1,2
	0,7	–	± 3,5	± 1,9	± 1,4
2 - 5, 10 - 24 ТТ – 0,5; ТН – 0,5; Сч – 0,2S	0,6	–	± 4,3	± 2,3	± 1,7
	0,5	–	± 5,4	± 2,8	± 2,0
	1,0	–	± 1,9	± 1,2	± 1,0
	0,9	–	± 2,4	± 1,4	± 1,2
	0,8	–	± 2,9	± 1,7	± 1,4
25, 26 ТТ – 1; ТН – 0,5; Сч – 0,2S	0,7	–	± 3,6	± 2,0	± 1,6
	0,6	–	± 4,4	± 2,4	± 1,9
	0,5	–	± 5,4	± 3,0	± 2,9
	1,0	–	± 3,4	± 1,9	± 1,4
	0,9	–	± 4,4	± 2,4	± 1,7
6 ТТ – 0,5S; ТН – нет; Сч – 0,5S	0,8	–	± 5,5	± 2,9	± 2,1
	0,7	–	± 6,8	± 3,6	± 2,5
	0,6	–	± 8,4	± 4,4	± 3,1
	0,5	–	± 10,6	± 5,4	± 3,8
	1,0	± 2,3	± 1,6	± 1,5	± 1,5
6 ТТ – 0,5S; ТН – нет; Сч – 0,5S	0,9	± 2,5	± 1,8	± 1,6	± 1,6
	0,8	± 2,9	± 2,0	± 1,7	± 1,7
	0,7	± 3,4	± 2,3	± 1,9	± 1,9
	0,6	± 4,1	± 2,7	± 2,1	± 2,1
	0,5	± 4,9	± 3,2	± 2,4	± 2,4

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
9 ТТ – 0,5; ТН – нет; Сч – 0,5S	1,0	–	± 2,1	± 1,6	± 1,5
	0,9	–	± 2,6	± 1,8	± 1,6
	0,8	–	± 3,1	± 2,0	± 1,7
	0,7	–	± 3,7	± 2,2	± 1,9
	0,6	–	± 4,5	± 2,6	± 2,1
	0,5	–	± 5,5	± 3,1	± 2,4

Таблица 4

Номер ИИК	Коэф. мощности $\cos\varphi/\sin\varphi$	Пределы допускаемых относительных погрешностей ИИК при измерении реактивной электроэнергии и мощности в рабочих условиях эксплуатации δ , %			
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 ТТ – 0,2S; ТН – 0,5; Сч – 0,5	0,9/0,44	± 3,8	± 2,5	± 1,9	± 1,9
	0,8/0,6	± 2,9	± 1,9	± 1,5	± 1,5
	0,7/0,71	± 2,5	± 1,7	± 1,4	± 1,3
	0,6/0,8	± 2,3	± 1,6	± 1,3	± 1,3
	0,5/0,87	± 2,2	± 1,5	± 1,2	± 1,2
7, 8 ТТ – 0,5; ТН – 0,2; Сч – 1	0,9/0,44	–	± 7,0	± 4,4	± 3,7
	0,8/0,6	–	± 5,2	± 3,6	± 3,3
	0,7/0,71	–	± 4,5	± 3,3	± 3,1
	0,6/0,8	–	± 4,0	± 3,2	± 3,0
	0,5/0,87	–	± 3,7	± 3,0	± 2,9
2 ТТ – 0,5; ТН – 0,5; Сч – 1	0,9/0,44	–	± 6,5	± 3,6	± 2,7
	0,8/0,6	–	± 4,5	± 2,5	± 2,0
	0,7/0,71	–	± 3,6	± 2,1	± 1,7
	0,6/0,8	–	± 3,1	± 1,8	± 1,5
	0,5/0,87	–	± 2,8	± 1,7	± 1,4
3 - 5, 10 - 24 ТТ – 0,5; ТН – 0,5; Сч – 1	0,9/0,44	–	± 7,1	± 4,6	± 3,9
	0,8/0,6	–	± 5,3	± 3,7	± 3,4
	0,7/0,71	–	± 4,5	± 3,4	± 3,2
	0,6/0,8	–	± 4,1	± 3,2	± 3,1
	0,5/0,87	–	± 3,8	± 3,1	± 3,0
25, 26 ТТ – 1; ТН – 0,5; Сч – 0,5	0,9/0,44	–	± 12,5	± 6,4	± 4,5
	0,8/0,6	–	± 8,5	± 4,4	± 3,1
	0,7/0,71	–	± 6,7	± 3,5	± 2,5
	0,6/0,8	–	± 5,6	± 3,0	± 2,2
	0,5/0,87	–	± 4,9	± 2,6	± 2,0
6 ТТ – 0,5S; ТН – нет; Сч – 1	0,9/0,44	–	± 4,5	± 3,7	± 3,7
	0,8/0,6	–	± 3,7	± 3,2	± 3,2
	0,7/0,71	–	± 3,4	± 3,1	± 3,1
	0,6/0,8	–	± 3,2	± 3,0	± 3,0
	0,5/0,87	–	± 3,1	± 2,9	± 2,9
9 ТТ – 0,5; ТН – нет; Сч – 1	0,9/0,44	–	± 7,0	± 4,3	± 3,7
	0,8/0,6	–	± 5,2	± 3,6	± 3,2
	0,7/0,71	–	± 4,4	± 3,3	± 3,1
	0,6/0,8	–	± 4,0	± 3,1	± 3,0
	0,5/0,87	–	± 3,7	± 3,0	± 2,9

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут.

Примечания:

1. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

3. *Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:*

- *напряжение переменного тока от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;*
- *сила переменного тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos \varphi = 0,9$ инд;*
- *температура окружающей среды: 20 °С.*

4. *Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:*

- *напряжение переменного тока от $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$;*
- *сила переменного тока от $0,05 \cdot I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$ для ИИК №№ 1, 6, от $0,01 \cdot I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$ для ИИК №№ 1-5, 7-26;*
- *температура окружающей среды:*
 - *для счетчиков электроэнергии от плюс 15 до плюс 35 °С;*
 - *для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;*
 - *для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.*

5. *Трансформаторы тока изготовлены по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики ИИК №№ 1, 2, 25, 26 по ГОСТ 30206-94 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035-83 в режиме измерения реактивной электроэнергии; счетчики ИИК №№ 3 - 24 по ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ Р 52425-05 в режиме измерения реактивной электроэнергии.*

6. *Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.*

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:
среднее время наработки на отказ:

- счетчики СЭТ-4ТМ.03 – не менее 90000 часов;
- счетчики СЭТ-4ТМ.03М.09 – не менее 140000 часов;
- счетчик ЕМ 720 – не менее 92000 часов;
- УСПД СИКОН С10 – не менее 70000 часов;

среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 2$ часа;
- для УСПД $T_v \leq 2$ часов;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для компьютера АРМ $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют возможность пломбирования;
- на счетчиках предусмотрена возможность пломбирования крышки зажимов и откидывающейся прозрачной крышки на лицевой панели счетчика;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, серверах, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и разграничение прав доступа;
- защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;

- фактов коррекции времени.
- Возможность коррекции времени в:
- счетчиках (функция автоматизирована);
 - сервере АИИС КУЭ, УСПД, АРМ (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчик электроэнергии (тридцатиминутный график нагрузки активной и реактивной энергии в двух направлениях):
СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03М.09 – не менее 113 суток; при отключении питания – не менее 3 лет;
ЕМ 720 – за весь срок службы; при отключении питания – не менее 5 лет;
- УСПД СИКОН С10 – коммерческий график нагрузки по каждому каналу – не менее 45 суток; при отключении питания – не менее 3 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений – за весь срок эксплуатации системы.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средств измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5

Таблица 5

Наименование	Тип	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66 М	3
Трансформатор тока	ТВ-110/50	6
Трансформатор тока	ТВ-110-П	3
Трансформатор тока	ТВГ-110	3
Трансформатор тока	ТЛШ-10	6
Трансформатор тока	ТПК-10	4
Трансформатор тока	ТПЛ-10	14
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	4
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	4
Трансформатор тока	ТПФ	2
Трансформатор тока	ТПШЛ-10	6
Трансформатор тока	ТТН-Ш	2
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	2
Трансформатор напряжения	НОМ-6	2
Трансформатор напряжения	НОМ-6-77	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	7
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	14
Трансформатор напряжения	НКФ-110-83	1
Электросчетчик	СЭТ-4ТМ.03М.09	2
Электросчетчик	СЭТ-4ТМ.03	4
Электросчетчик	ЕМ 720	20

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Сервер АИИС КУЭ	HP ProLiant DL380 G7 X5650	2
Асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet	MOXA NPort IA 5150	1
KVM-консоль с LCD монитором	ATEN CL5716M	1
GSM-коммуникатор	C-1.02	7
Коммутатор	Cisco Catalyst 2960S-24TS-S	1
Блок питания	MOXA DR-45-24	1
Сервер точного времени	Метроном-200	1
Переносной инженерный пульт	HP Mini-110-4100er	1
Моноблок	HP Compaq 8200	2
Принтер	HP LaserJet 2055	1
Источник бесперебойного питания	Back-UPS CS 500 VA 230V	2
Специализированное программное обеспечение	ПК «Энергосфера»	1
Паспорт-формуляр	ГДАР.411711.137-02 ПФ	1
Методика поверки	МП 1380/446-2012	1

Поверка

осуществляется по документу МП 1380/446-2012 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «УНПЗ». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в сентябре 2012 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- счетчики СЭТ-4ТМ.03 – по методике поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1, согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10.09.2004;
- счетчики СЭТ-4ТМ.03М.09 – по методике поверки ИЛГШ.411152.145 РЭ1, согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 04.12.2007;
- счетчики ЕМ 720 – по методике поверки «Счетчик многофункциональный и анализатор качества электрической энергии ExpertMeter 720 (ЕМ 720). Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;
- контроллер сетевой индустриальный СИКОН С10 – по методике поверки ВЛСТ 180.00.000 И1, утвержденной ФГУП «ВНИИМС» в 2003 г.;
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) (Госреестр № 27008-04);
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 °С, цена деления 1°С.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений «Методика (методы) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительная системы коммерческого учета электроэнергии (мощности) ОАО «УНПЗ» аттестована ЗАО НПП «ЭнергопромСервис». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений № 042/01.00238-2008/137-01.1-2012 от 14 сентября 2012 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

4 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

5 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

6 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

7 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

8 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ЗАО НПП «ЭнергопромСервис»

105120, г. Москва, Костомаровский переулок, д. 3, офис 104

Телефон: + 7 (495) 663-34-35

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»). Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 года.

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11

Факс (499) 124-99-96

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.П. «___» _____ 2012 г.