



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.007.A № 48976

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии ОАО "Распадская"

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество "Сервисный центр Энергия",
г. Новосибирск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51958-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
СЦЭ.425210.030 Д1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **04 декабря 2012 г. № 1094**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007642

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская» (далее АИИС) предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии, измерения времени в координированной шкале времени UTC.

Описание средства измерений

АИИС представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС выполняет следующие функции:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический и по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных;
- передача в организации–участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии средств измерений со стороны серверов организаций–участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС;
- измерение времени.

АИИС имеет двухуровневую структуру:

- 1-й уровень - информационно-измерительные комплексы точек измерений (ИИК ТИ);
- 2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) с функцией сбора информации от ИИК ТИ.
- 3-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) с функцией сбора информации от ИВКЭ и ИИК ТИ № с 1 по 7, 34, 35, 111, 112.

ИИК ТИ включают в себя:

- трансформаторы тока (ТТ) и их вторичные цепи;
- трансформаторами напряжения (ТН) и их вторичные цепи;
- счётчики электроэнергии типа МТ.

ИВК включает в себя:

- устройство сбора и передачи данных (УСПД) «ЭКОМ-3000» со встроенным приемником меток времени GPS;
- сервер баз данных (БД) на базе промышленного компьютера DEPO Storm 2300Q1;
- автоматизированное рабочее место.

ТТ и ТН, входящие в состав ИИК ТИ, выполняют функции масштабного преобразования тока и напряжения для каждого присоединения, в которых они используются.

В счетчиках типа МТ происходит аналого-цифровое преобразование мгновенных значений тока и напряжения с периодом преобразования 250 мкс. Результаты преобразования обрабатываются цифровым сигнальным процессором, который вычисляет соответствующие значения напряжения сети, протекающего тока, мощности и электроэнергии. Результаты измерений сохраняются в энергонезависимой памяти счетчика.

Счетчик электрической энергии по истечении каждого получасового интервала осуществляет привязку результатов измерения к времени в шкале UTC с учетом поясного времени. Результаты измерений электроэнергии за получасовой интервал передаются по цифровому интерфейсу.

УСПД один раз в 30 минут опрашивает счетчики электрической энергии и собирает результаты измерений, хранит результаты измерений в регистрах собственной памяти и передает их в сервер БД. Сервер БД осуществляет сбор результатов измерений с УСПД, их обработку, заключающуюся в умножении на коэффициенты трансформации ТТ и ТН, хранение в базе данных SQL.

На уровне ИВК обеспечивается:

– прием данных по 30-минутным приращениям электроэнергии сторонних АИИС в виде XML-файлов (формат 80020) по присоединениям, указанным в таблице и занесение их в базу данных.

– визуальный просмотр результатов измерений из базы данных и автоматическая передача результатов измерений во внешние системы по протоколу SMTP (спецификация RFC 821) в формате XML 1.0, в том числе в ОАО «АТС», филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ и другим заинтересованным лицам.

Таблица 1. Перечень измерительных каналов сторонних АИИС

Утвержденный тип АИИС, № Г. р.	№ ИК в описании типа сторонней АИИС	Наименование ИК
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Разрез Распадский»	1	ПС «ЦРП – 6 кВ блока №3», Фидер № 14
	2	ПС «Гараж», Фидер № 1
	3	ПС «Гараж», Фидер № 11
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Междуреченская угольная компания - 96»	1	ЗРУ ЦРП 6 кВ блока №5, яч.18
	2	ЗРУ ЦРП 6 кВ блока №5, яч.6
	3	ЗРУ ЦРП 6 кВ блока №5, яч.15
	4	ЗРУ ЦРП 6 кВ блока №5, яч.17

Связь между ИИК ТИ и ИВК осуществляется по каналу передачи данных сотового оператора, образованному GSM/GPRS-модемами.

Связь между ИВК и внешними по отношению к АИИС системами осуществляется по основному и резервному каналам связи. В качестве основного канала связи используется глобальная сеть передачи данных Интернет, в качестве резервного канала связи используется технология GPRS сети мобильной радиосвязи посредством GSM/GPRS-модемов Siemens ES75.

ИИК ТИ, ИВК и каналы связи между ними образуют измерительные каналы (ИК), перечень и состав ИК АИИС представлен в таблице 2.

АИИС выполняет измерение времени в шкале UTC. Синхронизация шкалы времени УСПД ИВК со шкалой времени UTC осуществляется с помощью GPS приемника, входящего в состав УСПД ИВК и передающее шкалу времени в УСПД ИВК в постоянном режиме по протоколу NTP. На уровень ИВКЭ шкала времени передается при опросе УСПД уровня ИВКЭ со стороны УСПД уровня ИВК. И, если поправка часов УСПД ИВКЭ превышает величину 1 с, происходит синхронизация УСПД ИВКЭ. Проверка поправки часов счетчиков производится каждый раз при их опросе со стороны УСПД ИВКЭ (ИК № с 7 по 33, с 36 по 110) или непосредственно УСПД ИВК (ИК № с 1 по 6, 34, 35, 111, 112). В случае если поправка часов счетчика превышает величину 1 с, то происходит синхронизация шкалы времени счетчика.

Таблица 2. Перечень и состав ИК АИИС

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторынапряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
1	ПС «Распадская – 1», Фидер № 2	ТВЛМ -10 Г. р. № 1856-63	300/5	0,5	НТМИ-6 Г. р. № 831-53	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	Не используется
2	ПС «Распадская – 1», Фидер № 24	ТОЛ-10-I Г. р. № 15128-07	400/5	0,5	НТМИ-6 Г. р. № 831-53	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
3	ПС «Распадская – 1», Фидер № 36	ТВЛМ -10 Г. р. № 1856-63	600/5	0,5	НТМИ-6 Г. р. № 831-53	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
4	ПС «Распадская – 1», Фидер № 17	ТВЛМ -10 Г. р. № 1856-63	600/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6000:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
5	ПС «Распадская – 1», Фидер № 21	ТВЛМ -10 Г. р. № 1856-63	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6000:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
6	ПС «Распадская – 1», Фидер № 31	ТОЛ-10-I Г. р. № 15128-07	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6000:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
7	ПС «Распадская – 2», Фидер № 42	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКМ-3000, Г. р. №17049-09
8	ПС «Распадская – 2», Фидер № 40	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
9	ПС «Распадская – 2», Фидер № 38	ТПОЛ-10 Г. р. № 1261-59	800/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
10	ПС «Распадская – 2», Фидер № 36	ТПОЛ-10 Г. р. № 1261-59	800/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
11	ПС «Распадская – 2», Фидер № 34	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
12	ПС «Распадская – 2», Фидер № 32	ТПОЛ-10 Г. р. № 1261-59	1000/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
13	ПС «Распадская – 2», Фидер № 26	ТПЛ-10 Г. р. № 1276-59	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
14	ПС «Распадская – 2», Фидер № 24	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
15	ПС «Распадская – 2», Фидер № 20	ТОЛ 10 Г. р. № 7069-79	600/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКМ-3000, Г. р. №17049-09
16	ПС «Распадская – 2», Фидер № 8	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
17	ПС «Распадская – 2», Фидер № 6	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
18	ПС «Распадская – 2», Фидер № 4	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	75/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
19	ПС «Распадская – 2», Фидер № 2	ТПЛ-10 Г. р. № 1276-59	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
20	ПС «Распадская – 2», Фидер № 11	ТОЛ 10 Г. р. № 7069-79	600/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
21	ПС «Распадская – 2», Фидер № 15	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
22	ПС «Распадская – 2», Фидер № 17	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
23	ПС «Распадская – 2», Фидер № 19	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
24	ПС «Распадская – 2», Фидер № 25	ТПЛ-10 Г. р. № 1276-59	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
25	ПС «Распадская – 2», Фидер № 27	ТПОЛ-10 Г. р. № 1261-59	1000/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
26	ПС «Распадская – 2», Фидер № 29	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
27	ПС «Распадская – 2», Фидер № 31	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
28	ПС «Распадская – 2», Фидер № 33	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
29	ПС «Распадская – 2», Фидер № 35	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09
30	ПС «Распадская – 2», Фидер № 37	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	75/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
31	ПС «Распадская – 2», Фидер № 39	ТОЛ-10-1 Г. р. № 15128-96	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
32	ПС «Распадская – 2», Фидер № У43	ТФЗМ-35Б-1 Г. р. № 3689-73	600/5	0,5	ЗНОМ-35-65 Г. р. № 912-70	35000:√3/ 100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
33	ПС «Распадская – 2», Фидер № У44	ТФЗМ-35Б-1 Г. р. № 3689-73	600/5	0,5	ЗНОМ-35-65 Г. р. № 912-70	35000:√3/ 100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
34	ЗРУ 6 кВ ПС «Распадская – 3», ф.9	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	150/5	0,5	НТМИ-6-66 Г. р. №2611-70	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	Не используется
35	ЗРУ 6 кВ ПС «Распадская – 3», ф.28	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	100/5	0,5	НТМИ-6-66 Г. р. №2611-70	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
36	ПС «Распадская – 4», Фидер № 1-5	ТЛЮ-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09
37	ПС «Распадская – 4», Фидер № 1-6	ТЛЮ-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
38	ПС «Распадская – 4», Фидер № 1-7	ТЛЮ-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
39	ПС «Распадская – 4», Фидер № 1-8	ТЛЮ-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
40	ПС «Распадская – 4», Фидер № 1-9	ТЛЮ-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
41	ПС «Распадская – 4», Фидер № 1-10	ТЛЮ-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
42	ПС «Распадская – 4», Фидер № 1-13	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКМ-3000, Г. р. №17049-09
43	ПС «Распадская – 4», Фидер № 2-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
44	ПС «Распадская – 4», Фидер № 2-4	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
45	ПС «Распадская – 4», Фидер № 2-5	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
46	ПС «Распадская – 4», Фидер № 2-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
47	ПС «Распадская – 4», Фидер № 2-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
48	ПС «Распадская – 4», Фидер № 2-9	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
49	ПС «Распадская – 4», Фидер № 2-12	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
50	ПС «Распадская – 4», Фидер № 3-2	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
51	ПС «Распадская – 4», Фидер № 3-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
52	ПС «Распадская – 4», Фидер № 3-5	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	800/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
53	ПС «Распадская – 4», Фидер № 3-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
54	ПС «Распадская – 4», Фидер № 3-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
55	ПС «Распадская – 4», Фидер № 3-9	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
56	ПС «Распадская – 4», Фидер № 4-2	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09
57	ПС «Распадская – 4», Фидер № 4-4	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
58	ПС «Распадская – 4», Фидер № 4-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	800/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
59	ПС «Распадская – 4», Фидер № 4-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
60	ПС «Распадская – 4», Фидер № 4-8	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
61	ПС «Распадская – 4», Фидер № 4-10	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
62	ПС «Распадская – 6», Фидер № 1-5	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09
63	ПС «Распадская – 6», Фидер № 1-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	600/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
64	ПС «Распадская – 6», Фидер № 1-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
65	ПС «Распадская – 6», Фидер № 1-8	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
66	ПС «Распадская – 6», Фидер № 1-9	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
67	ПС «Распадская – 6», Фидер № 1-10	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	600/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
68	ПС «Распадская – 6», Фидер № 2-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
69	ПС «Распадская – 6», Фидер № 2-4	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	600/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
70	ПС «Распадская – 6», Фидер № 2-5	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКМ-3000, Г. р. №17049-09
71	ПС «Распадская – 6», Фидер № 2-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
72	ПС «Распадская – 6», Фидер № 2-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
73	ПС «Распадская – 6», Фидер № 2-9	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	600/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
74	ПС «Распадская – 6», Фидер № 3-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1000/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
75	ПС «Распадская – 6», Фидер № 3-5	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1000/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
76	ПС «Распадская – 6», Фидер № 3-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1000/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
77	ПС «Распадская – 6», Фидер № 3-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
78	ПС «Распадская – 6», Фидер № 4-4	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1000/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
79	ПС «Распадская – 6», Фидер № 4-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1000/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
80	ПС «Распадская – 6», Фидер № 4-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	1000/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
81	ПС «Распадская – 6», Фидер № 4-8	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 23544-07	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
82	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 5	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
83	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 6	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	100/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
84	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 9	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	100/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09
85	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 10	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
86	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 12	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
87	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 13	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	100/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
88	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 15	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	100/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
89	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 16	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	100/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
90	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 17	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-59	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
91	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 19	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
92	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 20	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
93	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 21	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
94	ЦРП - 6 кВ блока № 3, Фидер № 22	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
95	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 8	ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-60 ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09
96	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 9	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
97	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 10	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
98	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 11	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
99	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 13	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
100	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 20	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	300/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
101	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 21	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
102	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 22	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
103	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 24	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68 ТПЛ-10У3 Г. р. № 1276-60	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
104	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 25	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл.т.	Тип, № Г.р.	Кл.т. акт./реакт.	
105	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 26	ТПЛ-10 Г. р. № 1276-60	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09
106	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 27	ТПОЛ-10 Г. р. № 1261-59	600/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
107	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 29	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
108	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 30	ТПЛМ-10 Г. р. № 2363-68	200/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
109	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 6-23	ТПОЛ-10 Г. р. № 1261-59	600/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
110	ЦРП - 6 кВ блока № 5, Фидер № 6-28	ТПОЛ-10 Г. р. № 1261-59	600/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
111	УВЦГ ОАО "Распадская", Фидер № 2	ТОЛ-СЭЩ-10 Г. р. № 32139-06	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	Не используется
112	УВЦГ ОАО "Распадская", Фидер № 3	ТОЛ-СЭЩ-10 Г. р. № 32139-06	400/5	0,5	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6000:√3/100:√3	0,2	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

Примечание. В ИВК АИИС для сбора данных используется УСПД типа ЭКОМ-3000, Г. р. №17049-09.

В АИИС допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками, не худшими, чем у перечисленных в таблице 1. Замена оформляется в порядке, установленном МИ 2999-2011

Программное обеспечение

В ИВК АИИС используется программное обеспечение «Энергосфера». Метрологически значимая часть программного комплекса «Энергосфера» и ее идентификационные признаки приведены в таблице 3.

Серверная часть программного комплекса «Энергосфера» включает в себя базу данных «ЭКОМ», функционирующую под управлением системы управления базами данных MS SQL Server и обеспечивающую хранение результатов измерений, конфигурации АИИС и расчетных алгоритмов.

В качестве средства сбора данных используется программное обеспечение «Сервер опроса», обеспечивающее сбор результатов измерений и служебной информации, хранящейся в УСПД.

Клиентское программное обеспечение представлено программами «АРМ Энергосфера», обеспечивающей визуальное представление результатов измерений, и «Центр импорта/экспорта», обеспечивающей автоматический прием и рассылку результатов измерений.

Служебные программы представлены программами «Редактор расчетных схем», обеспечивающей создание структуры объекта учета и редактирование ее параметров; «Консоль администратора», обеспечивающей выполнение задач администрирования базы данных «ЭКОМ».

Таблица 3. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора
Программа «Сервер опроса»	pso.exe	6.4.69.1954	31f6a8bc	CRC32
Программа «АРМ Энергосфера»	controlage.exe	6.4.131.1477	c5ba4209	CRC32

Уровень защиты метрологически значимой части программного обеспечения в соответствии с МИ 3286-2010 соответствует уровню «С».

Метрологические и технические характеристики

Количество измерительных каналов	112
Границы допускаемой относительной погрешности измерений активной и реактивной электрической энергии при доверительной вероятности $P=0,95^1$ в рабочих условиях применения	приведены в таблице 4
Границы допускаемой основной относительной погрешности измерений активной электрической энергии.....	приведены в таблице 5
Предел допускаемого значения поправки часов счетчиков электрической энергии относительно шкалы времени UTC не более, с.....	± 5
Период измерений приращений активной и реактивной электрической энергии, минут	30
Период сбора данных со счетчиков электрической энергии, минут.....	30
Формирование XML-файла для передачи внешним системам	автоматическое
Формирование базы данных с результатами измерений с указанием времени проведения измерений и времени поступления результатов измерений в базу данных ...	автоматическое
Глубина хранения результатов измерений в базе данных не менее, лет	3,5
Ведение журналов событий ИВК и ИИК ТИ.....	автоматическое
Рабочие условия применения компонентов АИИС:	
температура окружающего воздуха (кроме ТТ и ТН), °С	от 0 до плюс 40
температура окружающего воздуха (для ТТ и ТН), °С	от минус 40 до плюс 40

¹ Рассчитаны по методике РД 153-34.0-11.209-99

частота сети, Гц..... от 49,5 до 50,5
напряжение сети питания, В..... от 198 до 242
индукция внешнего магнитного поля, мТл..... не более 0,05
Допускаемые значения информативных параметров:
ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ с 1 по 35 и с 82 по 112 от 5 до 120
ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ с 36 по 81 от 2 до 120
напряжение, % от $U_{ном}$ от 90 до 110
коэффициент мощности $\cos \varphi$ 0,5 инд. - 1,0 - 0,5 емк.
коэффициент реактивной мощности, $\sin \varphi$ 0,5 инд. - 1,0 - 0,5 емк.

Таблица 4. Границы допускаемой относительной погрешности ИК АИИС при измерении активной (δ_W^A) и реактивной (δ_W^P) энергии в рабочих условиях применения

$I, \% \text{ от } I_{ном}$	Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)	ИК № с 1 по 6		ИК № с 36 по 81		ИК № с 7 по 35, с 82 по 112	
		$\delta_W^A, \pm\%$	$\delta_W^P, \pm\%$			$\delta_W^A, \pm\%$	$\delta_W^P, \pm\%$
2	0,5	-	-	4,9	2,6	-	-
2	0,8	-	-	2,7	4,0	-	-
2	0,865	-	-	2,4	4,9	-	-
2	1	-	-	1,9	-	-	-
5	0,5	5,5	2,8	3,1	1,9	5,4	2,7
5	0,8	3,0	4,5	1,9	2,7	2,9	4,4
5	0,865	2,6	5,5	1,7	3,2	2,6	5,4
5	1	2,0	-	1,4	-	2,0	-
20	0,5	3,1	1,9	2,4	1,7	2,9	1,8
20	0,8	1,9	2,7	1,6	2,2	1,7	2,5
20	0,865	1,7	3,2	1,5	2,5	1,6	3,0
20	1	1,4	-	1,3	-	1,3	-
100, 120	0,5	2,4	1,7	2,4	1,7	2,1	1,6
100, 120	0,8	1,6	2,2	1,6	2,2	1,4	2,0
100, 120	0,865	1,5	2,5	1,5	2,5	1,3	2,3
100, 120	1	1,3	-	1,3	-	1,2	-

Таблица 5. Границы допускаемой основной относительной погрешности ИК АИИС при измерении активной (δ_{W0}^A) энергии

$I, \% \text{ от } I_{ном}$	Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)	ИК № с 1 по 6	ИК № с 36 по 81	ИК № с 7 по 35, с 82 по 112
		$\delta_{W0}^A, \pm\%$	$\delta_{W0}^A, \pm\%$	$\delta_{W0}^A, \pm\%$
2	0,5	-	4,8	-
2	0,8	-	2,6	-
2	1	-	1,7	-
5	0,5	5,4	3,0	5,3
5	0,8	2,9	1,7	2,8
5	1	1,8	1,2	1,8
20	0,5	3,0	2,2	2,8
20	0,8	1,7	1,3	1,5
20	1	1,2	0,99	1,1
100, 120	0,5	2,2	2,2	1,9
100, 120	0,8	1,3	1,3	1,1
100, 120	1	0,99	0,99	0,85

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист документа «СЦЭ.425210.030 ФО Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская». Формуляр».

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС представлена в таблице 6.

Таблица 6. Комплектность АИИС

Наименование	Тип, обозначение	Количество
Трансформаторы тока	ТВЛМ -10	8 шт.
	ТЛК10-5	2 шт.
	ТЛО-10	138 шт.
	ТОЛ 10	6 шт.
	ТОЛ-10-I	6 шт.
	ТОЛ-СЭЩ-10	4 шт.
	ТПЛ-10	10 шт.
	ТПЛ-10У3	22 шт.
	ТПЛМ-10	64 шт.
	ТПОЛ-10	14 шт.
	ТФЗМ-35Б-I	6 шт.
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛП.4-6	57 шт.
	ЗНОМ-35-65	6 шт.
	НТМИ-6	1 шт.
	НТМИ-6-66	2 шт.
Счетчики	МТ	119 шт.
УСПД ИВК	ЭКОМ-3000	1 шт.
УСПД ИВКЭ	ЭКОМ-3000	4 шт.
Сервер БД	DEPO Storm 2300Q1	1 шт.
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская». Формуляр	СЦЭ.425210.030 ФО	1 шт.
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская». Методика поверки	СЦЭ.425210.030 Д1	1 шт.

Поверка

осуществляется в соответствии с документом «СЦЭ.425210.030 Д1. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская». Методика поверки», утвержденным ФГУП «СНИИМ» 08 ноября 2012 г.

Основное поверочное оборудование: мультиметр АРРА-109, клещи токовые АТК-1001, измеритель комплексных сопротивлений электрических цепей «Вымпел», тайм-серверы NTP, входящие в состав эталонов времени и частоты ВНИИФТРИ.

Поверка измерительных компонентов АИИС проводится в соответствии со следующими нормативными документами по поверке:

- измерительные трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217;
- измерительные трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216;
- счетчики электрической энергии – в соответствии с методикой поверки «Счетчики статические трехфазные переменного тока активной и реактивной энергии МТ. Методика поверки», утвержденной ФГУП «СНИИМ» в 2008 г.

– УСПД «ЭКОМ-3000М» – в соответствии с документом «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в мае 2009 г.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская». Свидетельство об аттестации методики измерений №145-01.00249-2012 от 31.10.2012 г.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская»

1. ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;
2. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия;
3. ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия;
4. ГОСТ Р 52323-05 Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;
5. ГОСТ Р 52425-05 Статические счетчики реактивной энергии;
6. СЦЭ.425210.030 Автоматизированная информационно – измерительная система коммерческого учета электроэнергии ОАО «Распадская». Технорабочий проект.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Сервисный центр Энергия».
Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, д. 41. оф.9.

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»).

Аттестат аккредитации №30007-09.

Адрес: 630004 г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 4., тел. (383)210-08-14, факс (383)210-1360, E-mail: director@sniim.nsk.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

« ____ » _____ 2012 г.