



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.007.A № 49253

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии ЗАО "Распадская-Коксовая"**

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Закрытое акционерное общество "Сервисный центр Энергия",
г. Новосибирск**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52227-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

СЦЭ.425210.029 Д1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **20 декабря 2012 г. № 1157**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Бульгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007954

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая» (далее АИИС) предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии, измерения времени в координированной шкале времени UTC.

Описание средства измерений

АИИС представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС выполняет следующие функции:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический и по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных;
- передача в организации–участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии средств измерений со стороны серверов организаций–участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС;
- измерение времени.

АИИС имеет трехуровневую структуру:

- 1-й уровень - информационно-измерительные комплексы точек измерений (ИИК ТИ);
- 2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ).
- 3-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) с функцией сбора информации от ИВКЭ и непосредственно от ИИК ТИ № с 1 по 6 и с 33 по 36.

ИИК ТИ включают в себя:

- трансформаторы тока (ТТ) и их вторичные цепи;
- трансформаторами напряжения (ТН) и их вторичные цепи;
- счётчики электроэнергии типа МТ.

ИВКЭ включает в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) типа ЭКОМ-3000, объединяющее ИИК ТИ № с 7 по 32.

ИВК включает в себя:

- УСПД типа «ЭКОМ-3000» со встроенным приемником меток времени GPS;
- сервер баз данных (БД) на базе промышленного компьютера DEPO Storm 2300Q1;
- автоматизированные рабочие места.

ТТ и ТН, входящие в состав ИИК ТИ, выполняют функции масштабного преобразования тока и напряжения для каждого присоединения, в которых они используются.

В счетчиках типа МТ происходит аналого-цифровое преобразование мгновенных значений тока и напряжения с периодом преобразования 250 мкс. Результаты преобразования обрабатываются цифровым сигнальным процессором, который вычисляет соответствующие значения напряжения сети, протекающего тока, мощности и электроэнергии. Результаты измерений сохраняются в энергонезависимой памяти счетчика.

Счетчик электрической энергии по истечении каждого получасового интервала осуществляет привязку результатов измерения к времени в шкале UTC с учетом поясного времени. Результаты измерений электроэнергии за получасовой интервал передаются по цифровому интерфейсу.

УСПД ИВКЭ один раз в 30 минут опрашивает счетчики электрической энергии и передает данные измерений в УСПД ИВК. УСПД ИВК один раз в сутки или по запросу осуществляет опрос УСПД ИВКЭ и счетчиков ИИК ТИ № с 1 по 6 и с 33 по 36, осуществляет передачу данных в сервер БД.

Сервер БД осуществляет:

- прием результатов измерений от УСПД ИВК;
- обработку полученных данных, заключающуюся в умножении результатов измерений на коэффициенты трансформации ТТ и ТН;
- хранение результатов измерений в базе данных SQL.
- визуальный просмотр результатов измерений из базы данных и автоматическая передача результатов измерений во внешние системы по протоколу SMTP (спецификация RFC 821) в формате XML 1.0, в том числе в ОАО «АТС», филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ и другим заинтересованным лицам.

Связь между ИИК ТИ и ИВК осуществляется по каналу передачи данных сотового оператора, образованному GSM/GPRS-модемами.

Связь между ИВК и внешними по отношению к АИИС системами осуществляется по основному и резервному каналам связи. В качестве основного канала связи используется глобальная сеть передачи данных Интернет, в качестве резервного канала связи используется технология GPRS сети мобильной радиосвязи посредством GSM/GPRS-модемов Siemens ES75.

ИИК ТИ, ИВК и каналы связи между ними образуют измерительные каналы (ИК).

АИИС выполняет измерение времени в шкале UTC. Синхронизация шкалы времени УСПД ИВК со шкалой времени UTC осуществляется с помощью GPS приемника, входящего в состав УСПД ИВК, в постоянном режиме по протоколу NTP. На уровень ИВКЭ шкала времени передается при опросе УСПД уровня ИВКЭ. Если поправка часов УСПД ИВКЭ относительно УСПД ИВК превышает величину 1 с, происходит синхронизация УСПД ИВКЭ. Проверка поправки часов счетчиков производится каждый раз при их опросе со стороны УСПД ИВКЭ (ИК № с 7 по 32) или УСПД ИВК (ИК № с 1 по 6 и № с 33 по 36). В случае если поправка часов счетчика превышает величину 1 с, то происходит синхронизация шкалы времени счетчика.

Таблица 1 – Перечень и состав ИК АИИС

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, зав №, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	Кл. т. акт/реакт.	
1	ЗРУ 6 кВ «Нагорная», Фидер 6-7К	ТПОЛ 10 Г. р. № 1261-02	400/5	0,5	НАМИТ-10 Г. р. № 16687-02	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	Не используется
2	ЗРУ 6 кВ «Нагорная», Фидер 6-27К	ТПЛ-СЭЩ-10 Г. р. № 38202-08	400/5	0,5	НАМИТ-10 Г. р. № 16687-02	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
3	ЗРУ 6 кВ «Нагорная», Фидер 6-9С	ТПЛ-СЭЩ-10 Г. р. № 38202-08	400/5	0,5	НАМИТ-10 Г. р. № 16687-02	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
4	ЗРУ 6 кВ «Нагорная», Фидер 6-29С	ТПОЛ 10 Г. р. № 1261-02	400/5	0,5	НАМИТ-10 Г. р. № 16687-02	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
5	ЗРУ 6 кВ «Нагорная», Фидер 6-11Ш	ТПОЛ 10 Г. р. № 1261-02	800/5	0,5	НАМИТ-10 Г. р. № 16687-02	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
6	ЗРУ 6 кВ «Нагорная», Фидер 6-31Ш	ТПОЛ 10 Г. р. № 1261-02	800/5	0,5	НАМИТ-10 Г. р. № 16687-02	6000/100	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
7	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 1-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКМ-3000, Г. р. №1 7049-09
8	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 1-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
9	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 1-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
10	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 1-8	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
11	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 1-9	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторынапряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, зав №, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	Кл. т. акт/реакт.	
12	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 1-10	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. № 17049-09
13	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 1-11	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
14	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 1-12	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
15	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
16	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-4	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
17	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-5	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
18	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
19	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
20	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-8	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторынапряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, зав №, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	Кл. т. акт/реакт.	
21	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-9	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. № 17049-09
22	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 2-11	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	200/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6300:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
23	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 3-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	600/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
24	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 3-4	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
25	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 3-5	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
26	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 3-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
27	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 3-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
28	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 4-3	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	600/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
29	ЗРУ 6 кВ «Распад-ская - 5», Фидер № 4-4	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	

№ ИК	Наименование ИК	Трансформаторы тока			Трансформаторы напряжения			Счетчики электроэнергии		Тип УСПД, зав №, № Г. р.
		Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	К _{тр}	Кл. т.	Тип, № Г.р.	Кл. т. акт/реакт.	
30	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 4-6	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	ЭКОМ-3000, Г. р. № 17049-09
31	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 4-7	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	300/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
32	ЗРУ 6 кВ «Распадская - 5», Фидер № 4-8	ТЛО-10 Г. р. № 25433-11	400/5	0,5S	ЗНОЛП.4-6 Г. р. № 46738-11	6600:√3/100:√3	0,5	МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
33	РУ «Промплощадка», Фидер № 3	ТТИ-А Г. р. № 28139-07	150/5	0,5	Не используется			МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	Не используется
34	РУ «Промплощадка», Фидер № 4	ТТИ-А Г. р. № 28139-07	200/5	0,5	Не используется			МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
35	РУ «Промплощадка», Фидер № 19	ТТИ-А Г. р. № 28139-07	200/5	0,5	Не используется			МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
36	РУ «Промплощадка», Фидер № 22	ТТИ-А Г. р. № 28139-07	150/5	0,5	Не используется			МТ Г. р. № 32930-08	0,5S/1	
Примечание. В ИВК для сбора данных от ИИК ТИ используется УСПД типа ЭКОМ-3000, Г. р. № 17049-09, Г. р. № 21741-03.										

В АИИС допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками, не худшими, чем у перечисленных в таблице 1. Замена оформляется в порядке, установленном МИ 2999-2011

Программное обеспечение

В ИВК АИИС используется программное обеспечение «Энергосфера». Метрологически значимая часть программного комплекса «Энергосфера» и ее идентификационные признаки приведены в таблице 2.

Серверная часть программного комплекса «Энергосфера» включает в себя базу данных «ЭКОМ», функционирующую под управлением системы управления базами данных MS SQL Server и обеспечивающую хранение результатов измерений, конфигурации АИИС и расчетных алгоритмов.

В качестве средства сбора данных используется программное обеспечение «Сервер опроса», обеспечивающее сбор результатов измерений и служебной информации, хранящейся в УСПД.

Клиентское программное обеспечение представлено программами «АРМ Энергосфера», обеспечивающей визуальное представление результатов измерений, и «Центр импорта/экспорта», обеспечивающей автоматический прием и рассылку результатов измерений.

Служебные программы представлены программами «Редактор расчетных схем», обеспечивающей создание структуры объекта учета и редактирование ее параметров; «Консоль администратора», обеспечивающей выполнение задач администрирования базы данных «ЭКОМ».

Таблица 2 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПО

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора
Программа «Сервер опроса»	pso.exe	6.4.69.1954	31f6a8bc	CRC32
Программа «АРМ Энергосфера»	controlage.exe	6.4.131.1477	c5ba4209	CRC32

Уровень защиты метрологически значимой части программного обеспечения в соответствии с МИ 3286-2010 соответствует уровню «С».

Метрологические и технические характеристики

Количество измерительных каналов.....	36
Границы допускаемой относительной погрешности измерений активной и реактивной электрической энергии при доверительной вероятности $P=0,95^1$ в рабочих условиях применения	приведены в таблице 3
Границы допускаемой основной относительной погрешности измерений активной электрической энергии	приведены в таблице 4
Предел допускаемого значения поправки часов счетчиков электрической энергии относительно шкалы времени UTC не более, с	± 5
Период измерений приращений активной и реактивной электрической энергии, минут	30
Период сбора данных со счетчиков электрической энергии, минут	30
Формирование XML-файла для передачи внешним системам.....	автоматическое

¹ Рассчитаны по методике РД 153-34.0-11.209-99

Формирование базы данных с результатами измерений с указанием времени проведения измерений и времени поступления результатов измерений в базу данных автоматическое
Глубина хранения результатов измерений в базе данных не менее, лет 3,5
Ведение журналов событий ИВК и ИИК ТИ автоматическое
Рабочие условия применения компонентов АИИС:
температура окружающего воздуха (кроме ТТ и ТН), °С от 0 до плюс 40
температура окружающего воздуха (для ТТ и ТН), °С от минус 40 до плюс 40
частота сети, Гц от 49,5 до 50,5
напряжение сети питания, В от 198 до 242
индукция внешнего магнитного поля, мТл не более 0,05
Допускаемые значения информативных параметров:
ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ с 1 по 6, с 33 по 36 от 5 до 120
ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ с 7 по 32 от 2 до 120
напряжение, % от $U_{ном}$ от 90 до 110
коэффициент мощности $\cos \varphi$ 0,5 инд. - 1,0 - 0,5 емк.
коэффициент реактивной мощности, $\sin \varphi$ 0,5 инд. - 1,0 - 0,5 емк.

Таблица 3 - Границы допускаемой относительной погрешности ИК АИИС при измерении активной (δ_W^A) и реактивной (δ_W^P) энергии в рабочих условиях применения

$I, \% \text{ от } I_{ном}$	Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)	ИК №№ с 1 по 6		ИК №№ с 7 по 32		ИК №№ с 33 по 36	
		$\delta_W^A, \%$	$\delta_W^P, \%$	$\delta_W^A, \%$	$\delta_W^P, \%$	$\delta_W^A, \%$	$\delta_W^P, \%$
2	0,5	-	-	$\pm 4,9$	$\pm 2,6$	-	-
2	0,8	-	-	$\pm 2,7$	± 4	-	-
2	0,865	-	-	$\pm 2,4$	$\pm 4,9$	-	-
2	1	-	-	$\pm 1,9$	-	-	-
5	0,5	$\pm 5,5$	$\pm 2,8$	$\pm 3,1$	$\pm 1,9$	$\pm 5,3$	$\pm 2,7$
5	0,8	± 3	$\pm 4,5$	$\pm 1,9$	$\pm 2,7$	$\pm 2,9$	$\pm 4,4$
5	0,865	$\pm 2,6$	$\pm 5,5$	$\pm 1,7$	$\pm 3,2$	$\pm 2,5$	$\pm 5,4$
5	1	± 2	-	$\pm 1,4$	-	$\pm 1,9$	-
20	0,5	$\pm 3,1$	$\pm 1,9$	$\pm 2,4$	$\pm 1,7$	$\pm 2,8$	$\pm 1,8$
20	0,8	$\pm 1,9$	$\pm 2,7$	$\pm 1,6$	$\pm 2,2$	$\pm 1,7$	$\pm 2,5$
20	0,865	$\pm 1,7$	$\pm 3,2$	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$	$\pm 1,5$	$\pm 2,9$
20	1	$\pm 1,4$	-	$\pm 1,3$	-	$\pm 1,3$	-
100, 120	0,5	$\pm 2,4$	$\pm 1,7$	$\pm 2,4$	$\pm 1,7$	± 2	$\pm 1,6$
100, 120	0,8	$\pm 1,6$	$\pm 2,2$	$\pm 1,6$	$\pm 2,2$	$\pm 1,3$	$\pm 1,9$
100, 120	0,865	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$	$\pm 1,3$	$\pm 2,2$
100, 120	1	$\pm 1,3$	-	$\pm 1,3$	-	$\pm 1,1$	-

Таблица 4 - Границы допускаемой основной относительной погрешности ИК АИИС при измерении активной (δ_{W0}^A) энергии

$I, \% \text{ от } I_{ном}$	Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)	ИК №№ с 1 по 6	ИК №№ с 7 по 32	ИК №№ с 33 по 36
		$\delta_{W0}^A, \%$	$\delta_{W0}^A, \%$	$\delta_{W0}^A, \%$
2	0,5	-	$\pm 4,8$	-
2	0,8	-	$\pm 2,6$	-
2	1	-	$\pm 1,7$	-
5	0,5	$\pm 5,4$	± 3	$\pm 5,3$
5	0,8	$\pm 2,9$	$\pm 1,7$	$\pm 2,8$

$I, \% \text{ от } I_{\text{ном}}$	Коэффициент мощности ($\cos \varphi$)	ИК №№ с 1 по 6	ИК №№ с 7 по 32	ИК №№ с 33 по 36
		$\delta_{W_0}^A, \%$	$\delta_{W_0}^A, \%$	$\delta_{W_0}^A, \%$
5	1	$\pm 1,8$	$\pm 1,2$	$\pm 1,7$
20	0,5	± 3	$\pm 2,2$	$\pm 2,7$
20	0,8	$\pm 1,7$	$\pm 1,3$	$\pm 1,5$
20	1	$\pm 1,2$	$\pm 0,99$	$\pm 0,99$
100, 120	0,5	$\pm 2,2$	$\pm 2,2$	$\pm 1,8$
100, 120	0,8	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$	$\pm 1,1$
100, 120	1	$\pm 0,99$	$\pm 0,99$	$\pm 0,78$

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист документа «СЦЭ.425210.029 ФО. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая». Формуляр».

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность АИИС

Наименование	Тип, обозначение	Количество
Трансформаторы тока	ТПОЛ 10	8 шт.
	ТПЛ-СЭЦ-10	4 шт.
	ТЛЮ-10	78 шт.
	ТТИ-А	12 шт.
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	2 шт.
	ЗНОЛП.4-6	12 шт.
Счетчики	МТ	36 шт.
УСПД	ЭКОМ-3000	2 шт.
Сервер БД	DEPO Storm 2300Q1	
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая». Формуляр	СЦЭ.425210.029 ФО	1 шт.
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая». Методика поверки	СЦЭ.425210.029 Д1	1 шт.

Поверка

осуществляется в соответствии с документом «СЦЭ.425210.029 Д1. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая». Методика поверки», утвержденным ФГУП «СНИИМ» «08» ноября 2012 г.

Основное поверочное оборудование: мультиметр АРРА-109 (Г. р. № 20085-05), клещи токовые АТК-1001 (Г. р. № 43841-10), измеритель комплексных сопротивлений электрических цепей «Вымпел» (Г. р. № 23070-02), тайм-серверы NTP, входящие в состав эталонов времени и частоты ВНИИФТРИ (± 10 мкс).

Поверка измерительных компонентов АИИС проводится в соответствии со следующими документами по поверке:

- измерительные трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217;
- измерительные трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216;

- счетчики электрической энергии – в соответствии с документом «Счетчики статические трехфазные переменного тока активной и реактивной энергии МТ. Методика поверки», утвержденным ФГУП «СНИИМ» в 2008 г.
- УСПД ЭКОМ-3000 - в соответствии с документом «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая». Свидетельство об аттестации методики измерений № 146-01.00249-2012 от 31.10.2012 г.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая»

1. ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;
2. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия;
3. ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия;
4. ГОСТ Р 52323-05 Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;
5. ГОСТ Р 52425-05 Статические счетчики реактивной энергии;
6. СЦЭ.425210.029 Автоматизированная информационно – измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Распадская-Коксовая». Технорабочий проект.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Сервисный центр Энергия».
Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, д. 41. оф. 9.
Тел. (383) 363-71-02.

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»).

Аттестат аккредитации № 30007-09.

Адрес: 630004 г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 4., тел. (383) 210-08-14,
факс (383) 210-1360, E-mail: director@sniim.nsk.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«___» _____ 2012 г.