



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.010.A № 49458

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ОАО "Оборонэнергосбыт"
по Курской области (ГПП Клюква, Лесная, Дмитриев, Западная, Камыши)

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 684

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЭнергоСнабСтройСервис", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52386-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 1450/446-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 17 января 2013 г. № 18

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 008211

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Клюква, Лесная, Дмитриев, Западная, Камыши)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Клюква, Лесная, Дмитриев, Западная, Камыши) (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности потребляемой с оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ, построенная на основе ИИС «Пирамида» (Госреестр № 21906-11), представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные каналы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из двух уровней:

1-ый уровень – включает в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-ой уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включает в себя сервер сбора данных (ССД) регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт», основной и резервный серверы баз данных (СБД) ОАО «Оборонэнергосбыт», контроллеры SDM-TC65, автоматизированное рабочее место (АРМ), устройство синхронизации системного времени (УССВ) УСВ-2 (Госреестр № 41681-09), а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

АРМ оператора представляет собой персональный компьютер, на котором установлена клиентская часть ПО «Пирамида 2000. АРМ». АРМ по ЛВС предприятия связано с сервером, на котором установлено ПО «Пирамида 2000. Сервер». Для этого в настройках ПО «Пирамида 2000. АРМ» указывается IP-адрес сервера.

В качестве ССД используется сервер HP ProLiant DL180G6, установленный в региональном отделении ОАО «Оборонэнергосбыт». В качестве СБД используются серверы SuperMicro 6026T – NTR+ (825 - 7). СБД установлены в центре сбора и обработки информации (ЦСОИ) ОАО «Оборонэнергосбыт».

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

- прием результатов измерений от организаций-участников оптового рынка электроэнергии и прочих заинтересованных организаций;
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация часов АИИС КУЭ);
- передача журналов событий счетчиков.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков посредством линий связи и далее через контроллеры SDM-TC65 по сети Интернет поступает на ССД (в случае если отсутствует ТСР-соединение с контроллерами, сервер устанавливает CSD-соединение с SDM TC65 и считывает данные). ССД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации, перевод измеренных значений в именованные физические величины), формирование, хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации на СБД по протоколу «Пирамида» посредством межмашинного обмена через распределенную вычислительную сеть ОАО «Оборонэнергосбыт» (основной канал) либо по электронной почте путем отправки файла с данными, оформленными в соответствии с протоколом «Пирамида» (резервный канал). СБД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации всем заинтересованным субъектам (ОАО «АТС») в рамках согласованного регламента.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Коррекция текущего значения времени и даты (далее времени) часов УСВ-2 происходит от GPS-приёмника. Погрешность формирования (хранения) шкалы времени при отсутствии коррекции по сигналам проверки времени в сутки не более $\pm 1,0$ с. Установка текущих значений времени и даты в АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уровнях системы внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Коррекция отклонений встроенных часов осуществляется при помощи синхронизации таймеров устройств с единым временем, поддерживаемым УСВ-2.

Синхронизация времени или коррекция шкалы времени таймеров серверов происходит каждый час, коррекция текущих значений времени и даты серверов с текущими значениями времени и даты УСВ-2 осуществляется независимо от расхождении с текущими значениями времени и даты УСВ-2, т.е. серверы входят в режим подчинения устройствам точного времени и устанавливают текущие значения времени и даты с часов УСВ-2.

Сравнение текущих значений времени и даты счетчиков с текущим значением времени и даты ССД - при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки, корректировка осуществляется при расхождении времени ±1,0 с.

Программное обеспечение

В состав ПО АИИС КУЭ входит: ПО счетчиков электроэнергии, ПО ССД и СБД АИИС КУЭ. Программные средства ССД и СБД АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы, ПО систем управления базами данных (СУБД) и прикладное ПО ИВК «Пирамида», ПО СОЕВ.

Состав программного обеспечения АИИС КУЭ приведён в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Наименование программного модуля (идентификационное наименование ПО)	Наименование файла	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО «Пирамида 2000»	модуль, объединяющий драйвера счетчиков	BLD.dll	Версия 8	58a40087ad0713aaab 668df26848eff7	MD5
	драйвер кэширования ввода данных	cachect.dll		7684c987fb7603c985 3c9all10f6009d	
	драйвер опроса счетчика СЭТ 4ТМ	Re-gEvSet4tm.dll		3f0d215fc6l7e3d889 8099991c59d967	
	драйвера кэширования и опроса данных контроллеров	caches 1.dll		b436dfc978711f46db 31bdb33f88e2bb	
		cacheS 10.dll		6802cbdeda81efea2b 17145ff122ef0O	
		sicons10.dll		4b0ea7c3e50a73099fc9908f c785cb45	
		sicons50.dll		8d26c4d519704b0bc 075e73fDlb72118	
	драйвер работы с COM-портом	comrs232.dll		bec2e3615b5f50f2f94 5abc858f54aaf	
	драйвер работы с БД	dbd.dll		fe05715defec25e062 245268ea0916a	
	библиотеки доступа к серверу событий	ESClient_ex.dll		27c46d43bllca3920c f2434381239d5d	
		filemap.dll		C8b9bb71f9faf20774 64df5bbd2fc8e	
	библиотека проверки прав пользователя при входе	plogin.dll		40cl0e827a64895c32 7e018dl2f75181	

ПО ИВК «Пирамида» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Клюква, Лесная, Дмитриев, Западная, Камыши).

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Клюква, Лесная, Дмитриев, Западная, Камыши) от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286 - 2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительно-информационных каналов АИИС КУЭ приведен в Таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в Таблице 3.

Таблица 2

№ ИИСК	Наименование объекта	Состав измерительно-информационных каналов				Вид электро-энергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	Сервер	
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП котельной 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ввод 0,4 кВ	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт=1600/5 Зав. № М32575 Зав. № U24848 Зав. № М32574 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121153 Госреестр № 36355-07	HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ23605QS	активная реактивная
2	ТП котельной 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-2 ввод 0,4 кВ;	ТТИ кл.т. 0,5 Ктт=1600/5 Зав. № U24853 Зав. № U24859 Зав. № U24852 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121200 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
3	КТП "Интерколос" 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ввод 0,4 кВ	ТТИ кл. т 0,5 Ктт =200/5 Зав. № 13950 Зав. № 15680 Зав. № 12208 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0601121137 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
4	КТП-1.6.17-01 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ввод 0,4 кВ	T-0,66 кл. т 0,5 Ктт =300/5 Зав. № 11782 Зав. № 33632 Зав. № 41354 Госреестр № 22656-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0604122682 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
5	КТП-1.6.17-02 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1 ввод 0,4 кВ	T-0,66 кл. т 0,5 Ктт =400/5 Зав. № 088339 Зав. № 088340 Зав. № 088348 Госреестр № 22656-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0604121671 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
6	ТП-76 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, ввод 0,4 кВ	T-0,66 кл. т 0,5 Ктт =600/5 Зав. № 40230 Зав. № 72419 Зав. № 43410 Госреестр № 22656-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0604121684 Госреестр № 36355-07		активная реактивная
7	ТП-76 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-2, ввод 0,4 кВ	T-0,66 кл. т 0,5 Ктт =600/5 Зав. № 4024 Зав. № 73767 Зав. № 40652 Госреестр № 22656-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0604121685 Госреестр № 36355-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
8	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 1, КЛ-10 кВ 164.1	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =100/5 Зав. № 7884 Зав. № 7654 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № ВНУТ 4757 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233755 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
9	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 2, КЛ-10 кВ 164.2	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =150/5 Зав. № 4991 Зав. № 5259 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № 607 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233748 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
10	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 6, КЛ-10 кВ 164.6	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =150/5 Зав. № 4167 Зав. № 4160 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № 607 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233747 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
11	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 8, КЛ-10 кВ 164.8	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =100/5 Зав. № 3883 Зав. № 9803 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № 607 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233768 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
12	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 11, КЛ- 10 кВ 164.11	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =100/5 Зав. № 3879 Зав. № 3070 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № ВНУТ 4757 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233759 Госреестр № 31857-11	HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ23605QS	активная реактивная
13	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 13, КЛ- 10 кВ 164.13	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =150/5 Зав. № 3447 Зав. № 5295 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № ВНУТ 4757 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233756 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
14	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 17, КЛ- 10 кВ 164.17	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =150/5 Зав. № 3098 Зав. № 2197 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № ВНУТ 4757 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233763 Госреестр № 31857-11		активная реактивная
15	ПС Городок 35/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. 18, КЛ- 10 кВ 164.18	ТЛМ-10 кл. т 0,5 Ктт =100/5 Зав. № 6047 Зав. № 7654 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл. т 0,5 Ктн =10000/100 Зав. № 607 Госреестр № 831-69	A1805RL-P4GB-DW-3 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 01233758 Госреестр № 31857-11		активная реактивная

Таблица 3

Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	$\cos\varphi$	$\delta_{1(2)\%}, I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5 \%$	$\delta_5 \%, I_5 \% \leq I_{изм} < I_{20 \%}$	$\delta_{20 \%, I_{20 \%} \leq I_{изм} < I_{100 \%}}$	$\delta_{100 \%, I_{100 \%} \leq I_{изм} \leq I_{120 \%}}$
1	2	3	4	5	6
1 - 7 (TT 0,5; Сч 0,5S)	1,0	-	$\pm 2,2$	$\pm 1,6$	$\pm 1,5$
	0,9	-	$\pm 2,6$	$\pm 1,8$	$\pm 1,6$
	0,8	-	$\pm 3,1$	$\pm 2,0$	$\pm 1,7$
	0,7	-	$\pm 3,7$	$\pm 2,3$	$\pm 1,9$
	0,5	-	$\pm 5,6$	$\pm 3,1$	$\pm 2,4$
8 - 15 (TT 0,5; TH 0,5; Сч 0,5S)	1,0	-	$\pm 2,2$	$\pm 1,7$	$\pm 1,6$
	0,9	-	$\pm 2,7$	$\pm 1,9$	$\pm 1,7$
	0,8	-	$\pm 3,2$	$\pm 2,1$	$\pm 1,9$
	0,7	-	$\pm 3,8$	$\pm 2,4$	$\pm 2,1$
	0,5	-	$\pm 5,7$	$\pm 3,3$	$\pm 2,7$

Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	$\cos\varphi$	$\delta_{1(2)\%}, I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5 \%$	$\delta_5 \%, I_5 \% \leq I_{изм} < I_{20 \%}$	$\delta_{20 \%, I_{20 \%} \leq I_{изм} < I_{100 \%}}$	$\delta_{100 \%, I_{100 \%} \leq I_{изм} \leq I_{120 \%}}$
1	2	3	4	5	6
1 - 7 (TT 0,5; Сч 1,0)	0,9	-	$\pm 7,5$	$\pm 3,9$	$\pm 2,8$
	0,8	-	$\pm 4,9$	$\pm 2,7$	$\pm 2,2$
	0,7	-	$\pm 4,2$	$\pm 2,4$	$\pm 2,0$
	0,5	-	$\pm 3,2$	$\pm 2,1$	$\pm 1,8$
	0,9	-	$\pm 7,8$	$\pm 4,3$	$\pm 3,3$
8 - 15 (TT 0,5; TH 0,5; Сч 1,0)	0,8	-	$\pm 5,2$	$\pm 3,1$	$\pm 2,5$
	0,7	-	$\pm 4,4$	$\pm 2,7$	$\pm 2,3$
	0,5	-	$\pm 3,5$	$\pm 2,3$	$\pm 2,1$

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Примечания:

- Погрешность измерений $d_{I(2)\%P}$ и $d_{I(2)\%Q}$ для $\cos\varphi = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений $d_{I(2)\%P}$ и $d_{I(2)\%Q}$ для $\cos\varphi < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$.
- Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
- В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
- Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;
 - сила тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos\varphi = 0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: от 15 до 25 °C.
- Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение питающей сети $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$,
 - сила тока от $0,05 \cdot I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$;
 - температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от плюс 5 °C до плюс 35 °C;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;

- для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.
- 6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ 52425-2005;
- 7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М – среднее время наработки на отказ не менее 140000 часов;
- счетчик электроэнергии Альфа А1800 – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;
- УСВ-2 – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_b \leq 2$ часа;
- для сервера $T_b \leq 1$ час;
- для компьютера АРМ $T_b \leq 1$ час;
- для модема $T_b \leq 1$ час.

Задача технических и программных средств АИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УССВ, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях – не менее 113,7 суток; при отключении питания – не менее 10 лет;
- счетчик электроэнергии Альфа А1800 тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 172 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средства измерений – не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4

Таблица 4

Наименование	Тип	Кол.
1	2	3
Трансформатор тока	ТЛМ-10	16
Трансформатор тока	ТТИ	9
Трансформатор тока	Т-0,66	12
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	2
Электросчетчик	ПСЧ-4ТМ.05М.04	7
Электросчетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	8
Контроллер	SDM TC65	6
Сервер регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт»	HP ProLiant DL180G6	1
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-2	3
Сервер портов RS-232	Moxa NPort 5410	1
GSM Модем	Teleofis RX100-R	1
Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 1000 RM	1
Сервер БД ОАО «Оборонэнергосбыт»	SuperMicro 6026T-NTR+ (825-7)	2
GSM Модем	Cinterion MC35i	2
Коммутатор	3Com 2952-SFP Plus	2
Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 3000 RM	2
Методика поверки	МП 1450/446-2012	1
Паспорт-формуляр	ЭССО.411711.АИИС.684 Ф	1

Проверка

осуществляется по документу МП 1450/446-2012 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Клюква, Лесная, Дмитриев, Западная, Камыши). Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в августе 2012 года.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003;
- трансформаторов напряжения – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- счетчиков электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М - по методике поверки ИЛГШ.411152.146 РЭ1 согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 2007 г.;
- счетчиков Альфа А1800 - по методике поверки ДЯИМ.411152.018 МП, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г.;

– для ИИС «Пирамида» - по документу «Системы информационно-измерительные контроля и учета энергопотребления «Пирамида». Методика поверки» ВЛСТ 150.00.000 И1, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;

– для УСВ-2 – по документу «ВЛСТ 237.00.000И1», утверждённым ГЦИ СИ ФГУП ВНИИФТРИ в 2009 г.

Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50°C, цена деления 1°C.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документах:

– «Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Клюква). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0122/2012-01.00324-2011 от 13.09.2012 г.;

– «Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Лесная). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0099/2012-01.00324-2011 от 03.09.2012 г.;

– «Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Дмитриев). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0123/2012-01.00324-2011 от 13.09.2012 г.;

– «Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Западная). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0124/2012-01.00324-2011 от 13.09.2012 г.;

– «Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Камыши). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0125/2012-01.00324-2011 от 13.09.2012 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Курской области (ГТП Клюква, Лесная, Дмитриев, Западная, Камыши)

1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.

Основные положения.

2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

7 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ООО «ЭнергоСнабСтройСервис»
Адрес (юридический): 121500, г. Москва, Дорога МКАД 60 км, д.4А, офис 204
Адрес (почтовый): 600021, г. Владимир, ул. Мира, д.4а, офис № 3
Телефон: (4922) 33-81-51, 34-67-26
Факс: (4922) 42-44-93

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 года.
117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11
Факс (499) 124-99-96

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.П. «____» _____ 2013 г.