



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.34.004.A № 50316

Срок действия до 02 апреля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Трансформаторы тока АМТ-ОС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма Trench Germany GmbH, Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 53125-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.217-2003

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **8 лет**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **02 апреля 2013 г. № 336**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Бульгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 009171

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы тока АМТ-ОС

Назначение средства измерений

Трансформаторы тока АМТ-ОС предназначены для передачи сигналов измерительной информации измерительным приборам и/или устройствам защиты и управления в электросетях переменного тока промышленной частоты. Применяются в качестве комплектующего изделия для КРУЭ в электросетях 220, 330 и 500 кВ.

Описание средства измерений

Трансформаторы тока типа АМТ-ОС сконструированы специально для установки в корпусе КРУЭ и не являются обособленным конструктивным узлом. Токопроводы КРУЭ выполняют роль первичных обмоток. Соединение с другими модулями происходит при помощи штепсельных контактов. Вторичные обмотки помещены на ферромагнитных кольцевидных сердечниках, расположенных вне газового объема. Трансформатор тока может иметь от одной до восьми обмоток – измерительных и/или защитных. Количество, размеры и расположение обмоток могут варьироваться в зависимости от конкретных требований. Выводы вторичных обмоток присоединены к проходным контактам, смонтированным на клеммной колодке, которая расположена в металлической заземленной коробке. Крышка контактной коробки пломбируется для предотвращения доступа к клеммам. Высоковольтная изоляция внутри трансформатора тока обеспечивается за счет заполнения элегазом. Изготавливаются модификации трансформаторов на различные наибольшие напряжения, обозначаемые как АМТ-ОС-245/1-6, АМТ-ОС-300/1-6, АМТ-ОС-362/1-6, АМТ-ОС-420/1-6, АМТ-ОС-420, АМТ-ОС-550, которые различаются также габаритами и весовыми характеристиками (см. таблицу ниже).



Метрологические и технические характеристики

Характеристики	АМТ-ОС-245/1-6	АМТ-ОС-362/1-6	АМТ-ОС-420
	АМТ-ОС-300/1-6	АМТ-ОС-420/1-6	АМТ-ОС-550
наибольшее рабочее напряжение, кВ	252	363	525
номинальные первичные токи, А	200 – 5000		
номинальные вторичные токи, А	1 и 5		
для измерительных обмоток: - класс точности/ FS - номинальные нагрузки, В·А	0,2s; 0,5s; 0,2; 0,5; 1 / 5-15 2,5-100		
для цепей защиты: - класс точности/предельная кратность - номинальные нагрузки, В·А	5P;10P/ 10-40 2,5-100		
номинальная частота, Гц	50		
масса не более, кг	250		350
габаритные размеры, мм	Ø648x765		Ø812x660

Климатическое исполнение – УЗ по ГОСТ 15150-69 в диапазоне -30 до +55 °С.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на табличку трансформатора методом наклейки и на паспорт типографским способом.

Комплектность средства измерений

Трансформатор тока – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 экз.
Паспорт – 1 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.217-2003 " ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки".
Основные средства поверки: Трансформаторы тока эталонные ТТИ-5000.5 (номинальный первичный ток от 5 до 5000 А, относительная погрешность $\pm 0,05$ %), - Прибор сравнения КНТ-03, погрешность напряжения $\pm (0,001+0,03 \times A)$ %, угловая погрешность $\pm(0,1+0,03 \times A)$ мин, где А-значения измеряемой погрешности.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения приведены в руководстве по эксплуатации трансформаторов тока АМТ-ОС фирмы Trench Germany GmbH

Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформаторам тока АМТ-ОС:

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».
ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление торговли и товарообменных операций;
- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма Trench Germany GmbH (Германия).
Адрес : Nurnberger Strasse 199, 96050 Bamberg/ Germany
Тел. +49.951.1803-0, факс +49.951.1803-325

Заявитель

ООО «Сименс», г. Москва
Адрес: Россия, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 9

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккредитации №30004-08 от 27.06.2008 года.
Адрес: 119361, Москва, Г-361, ул.Озерная, 46, тел.(495) 437 55 77, факс(495) 437 56 66.
e-mail: office@vniims.ru

Заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

« ____ » _____ 2013 г.