



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.010.A № 50998

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Мосгорэнерго"
на объекте ООО "Р-строй"**

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Мосгорэнерго", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 53726-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 1531/446-2013

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **06 июня 2013 г. № 554**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 010076

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Мосгорэнерго» на объекте ООО «Р-строй»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Мосгорэнерго» на объекте ООО «Р-строй» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, формирования отчетных документов и передачи информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ, построенная на основе ИВК «АльфаЦЕНТР» (Госреестр № 44595-10), представляет собой автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные каналы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из двух уровней:

1-ый уровень – информационно-измерительный комплекс, включающий в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики) и вторичные измерительные цепи.

2-ой уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (ССД), устройство сбора баз данных (СБД) собранных на базе сервера HP Proliant ML 370R05 E5335 ОАО «Мосгорэнерго» с установленным серверным программным обеспечением ИВК «АльфаЦЕНТР», систему обеспечения единого времени (СОЕВ) с GPS-приемником, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

Сервер ИВК и автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора АИИС КУЭ включены в локальную вычислительную сеть (ЛВС) ОАО «Мосгорэнерго».

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (не реже 1 раза в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;

- передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергетики;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
 - диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
 - конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
 - ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация часов АИИС КУЭ);
 - передача журналов событий счетчиков и в базу данных ИВК.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотношены с текущим местным временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт·ч.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по беспроводному GSM/GPRS каналу (с использованием каналобразующей аппаратуры) поступает в сервер сбора данных (ССД), где осуществляется сбор, обработка и хранение измерительной информации.

СБД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения осуществляет формирование и хранение поступающей измерительной информации, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу данных коммерческого учета в ОАО "АТС" и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию часов устройств АИИС КУЭ. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. Сигналы точного времени формируются источником точного времени – GPS-приемником, входящим в состав УСВ-1 (Госреестр № 28716-05). Коррекция отклонений встроенных часов счетчика и сервера осуществляется при помощи синхронизации часов устройств с единым календарным временем, поддерживаемым УСВ-1.

Сличение часов счетчика и сервера с временем часов УСВ-1 происходит при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки, корректировка осуществляется при расхождении времени часов счетчика и сервера на величину более $\pm 1,0$ с.

Факты коррекции шкал времени часов компонентов АИИС КУЭ регистрируются в журнале событий сервера.

Программное обеспечение

В состав программного обеспечения (ПО) АИИС КУЭ входит: ПО счетчиков электроэнергии, ПО ССД и СБД АИИС КУЭ. Программные средства ССД и СБД АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы (Windows 2003 Server), ПО систем управления базами данных (СУБД) Oracle 11g (версия 11.2.0.1) и прикладное ПО ИВК «АльфаЦЕНТР», ПО СОЕВ.

Состав программного обеспечения АИИС КУЭ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Наименование программного модуля (идентификационное наименование ПО)	Наименование файла	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
1	2	3	4	5	6
«Альфа ЦЕНТР», разработчик ООО «Эльстер Метроника», г. Москва	Программа – планировщик опроса и передачи данных	Amrserver.exe	Версия 12.06.01	94B754E7DD0A57655C4F6B8252AFD7A6	MD5
	Драйвер ручного опроса счетчиков и УСПД	Amrc.exe		8278B954B23E73646072317FFD09BAAB	
	Драйвер автоматического опроса счетчиков и УСПД	Amra.exe		B7DC2F295375553578237FFC2676B153	
	Драйвер работы с БД	Cdbora2.dll		5E9A48ED75A27D10C135A87E77051806	
	Библиотека шифрования пароля счетчиков	encryptdll.dll		0939CE05295FBCBВВА400EEAE8D0572C	
	Библиотека сообщений планировщика опросов	alphamess.dll		B8C331ABB5E34444170EE9317D635CD	
	«АльфаЦЕНТР Расчетный сервер»	billsrv.exe	3.30	684423D8B814A7F69FF48424A7224C32	

ИВК «АльфаЦЕНТР» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ .

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» на объекте ООО «Р-строй» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительно-информационных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 2. Метрологические характеристики АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» на объекте ООО «Р-строй» приведены в таблице 3.

Таблица 2

№ ИИК	Наименование объекта	Состав измерительно-информационных каналов				Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	Сервер	
1	2	3	4	5	6	8
1	ячейка фидера 6 кВ № 601 РУ-6 кВ 1 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 67112, 36288 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 760 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805126737 Госреестр № 36697-08	HP Proliant ML 370R05 E5335	Активная, Реактивная
2	ячейка фидера 6 кВ № 603 РУ-6 кВ 1 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 26634, 29213 Госреестр № 1276-59	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 760 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805126659 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
3	ячейка фидера 6 кВ № 604 РУ-6 кВ 1 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПОЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № № 7760, 6975 Госреестр № 1261-02	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 760 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805126751 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
4	ячейка фидера 6 кВ № 605 РУ-6 кВ 1 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 32155, 29205 Госреестр № 1276-59	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 760 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122907 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
5	ячейка фидера 6 кВ № 609 РУ-6 кВ 2 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 57601, 36284 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 769 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122775 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	8
6	ячейка фидера 6 кВ № 610 РУ-6 кВ 1 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 33441, 33422 Госреестр № 1276-59	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 760 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805126666 Госреестр № 36697-08	HP Proliant ML 370R05 E5335	Активная, Реактивная
7	ячейка фидера 6 кВ № 611 РУ-6 кВ 2 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 51827, 51812 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 769 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122846 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
8	ячейка фидера 6 кВ № 612 РУ-6 кВ 1 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ 43496, 43568 Госреестр № 1276-59	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 760 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122030 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
9	ячейка фидера 6 кВ № 619 РУ-6 кВ 2 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ 58233, 53541 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 769 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122079 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
10	ячейка фидера 6 кВ № 621 РУ-6 кВ 4 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ 53547, 53539 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № РСВУ Госреестр № 831-69	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122400 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
11	ячейка фидера 6 кВ № 622 РУ-6 кВ 1 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 30759, 33453 Госреестр № 1276-59	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 760 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122835 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
12	ячейка фидера 6 кВ № 623 РУ-6 кВ 4 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 300/5 Зав. №№ 1558, 1556 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № РСВУ Госреестр № 831-53	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0812110542 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
13	ячейка фидера 6 кВ № 636 РУ-6 кВ 2 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ 58263, 58289 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 769 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122904 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	8
14	ячейка фидера 6 кВ № 640 РУ-6 кВ 2 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 36265, 57520 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 769 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0812112561 Госреестр № 36697-08	HP Proliant ML 370R05 E5335	Активная, Реактивная
15	ячейка фидера 6 кВ № 646 РУ-6 кВ 2 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ 38888, 36348 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 769 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122890 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
16	ячейка фидера 6 кВ № 648 РУ-6 кВ 2 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТВЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ 5848,5829 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 769 Госреестр № 20186-05	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122844 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
17	ячейка фидера 6 кВ № 652 РУ-6 кВ 3 с.ш. ПС "Ивановская-10" 110/6 кВ	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ 8082, 8065 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 класс точности 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4831 Госреестр № 831-53	СЭТ-4ТМ.03М класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803122823 Госреестр № 36697-08		Активная, Реактивная
18	ячейка фидера 0,4 кВ № 58 РУ-0,4 кВ 3 с.ш. ТП-7 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ Т26823, Т25814, Т25817 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0606120096 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная
19	ячейка фидера 0,4 кВ № 60 РУ-0,4 кВ 3 с.ш. ТП-7 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 600/5 Зав. №№ R13451, R13591, R13224 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0606120196 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная
20	ячейка фидера 0,4 кВ № 63 РУ-0,4 кВ 3 с.ш. ТП-7 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ Т26840,Т26825, К4984 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0609125419 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	8
21	ячейка фидера 0,4 кВ № 66 РУ-0,4 кВ 3 с.ш. ТП-7 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ Т25848, Т25826, Т26839 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0606120059 Госреестр № 36355-07	HP Proliant ML 370R05 E5335	Активная, Реактивная
31	ВРУ-0,4 кВ ООО "Ланцелот" от ф.3, РУ-0,4 кВ, ТП-5 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ U7728, U8013, Z2263 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0605120409 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная
32	ВРУ-0,4 кВ ООО "Ланцелот" от ф.32, РУ-0,4 кВ, ТП-5 (6/0,4 кВ)	ТТЭ-А класс точности 0,5 Ктт = 150/5 Зав. №№ Z2268, Z2240, Z2250 Госреестр № 32501-06	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0606120251 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная
33	ВРУ-0,4 кВ ООО "Ланцелот" от ф.24, РУ-0,4 кВ, ТП-6 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 200/5 Зав. №№ U12914, U12917, U12892 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0605120670 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная
34	ВРУ-0,4 кВ ООО "Ланцелот" от ф.23, РУ-0,4 кВ, ТП-6 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 200/5 Зав. №№ U12899, U12898, U12897 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0606120358 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная
35	ВРУ-0,4 кВ ООО "Мостекстиль"	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 100/5 Зав. №№ V0607. X2099, X2110 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0607123080 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная
36	ячейка фидера 0,4 кВ № 30 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. ТП-12 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 400/5 Зав. №№ Т26824, Т26838, К4969 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0607123117 Госреестр № 36355-07		Активная, Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	8
37	ячейка фидера 0,4 кВ № 21 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. ТП-12 (6/0,4 кВ)	ТТИ-А класс точности 0,5 Ктт = 600/5 Зав. №№ R13586, R13599, R13243 Госреестр № 28139-07	–	ПСЧ-4ТМ.05М.04 класс точности 0,5S/1.0 Зав. № 0606120832 Госреестр № 36355-07	HP Proliant ML 370R05 E5335	Активная, Реактивная
41	ВРУ-0,4 кВ ИП Минеев А.С	–	–	ПСЧ-3ТМ.05М класс точности 1/2.0 Зав. № 0708120084 Госреестр № 36354-07		Активная, Реактивная

Таблица 2

Номер ИИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ		
		$\delta_{5\%},$ $I_{P5\%} \leq I_{P_{ИЗМ}} \leq I_{P20\%}$	$\delta_{20\%},$ $I_{P20\%} < I_{P_{ИЗМ}} < I_{P100\%}$	$\delta_{100\%},$ $I_{P100\%} \leq I_{P_{ИЗМ}} \leq I_{P120\%}$
1 - 17 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,2S)	1,0	±1,9	±1,3	±1,1
	0,9	±2,4	±1,5	±1,3
	0,8	±3,0	±1,8	±1,5
	0,7	±3,6	±2,1	±1,7
	0,5	±5,5	±3,1	±2,4
18 – 21, 31 - 37 (ТТ 0,5; Сч 0,5S)	1,0	±2,5	±2,0	±1,9
	0,9	±3,0	±2,3	±2,1
	0,8	±3,5	±2,5	±2,3
	0,7	±4,1	±2,8	±2,6
	0,5	±5,9	±3,7	±3,1
41 (Сч 1,0)	1,0	±3,1	±3,1	±3,1
	0,9	±3,2	±3,1	±3,1
	0,8	±3,3	±3,2	±3,2
	0,7	±3,3	±3,2	±3,2
	0,5	±3,5	±3,3	±3,3

Продолжение таблицы 2

Номер ИИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ		
		$\delta_{5\%}$, $I_{P5\%} \leq I_{Pизм} \leq I_{P20\%}$	$\delta_{20\%}$, $I_{P20\%} < I_{Pизм} < I_{P100\%}$	$\delta_{100\%}$, $I_{P100\%} \leq I_{Pизм} \leq I_{P120\%}$
1-17 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5)	0,9	±6,6	±3,6	±2,8
	0,8	±4,7	±2,7	±2,2
	0,7	±3,8	±2,3	±2,0
	0,5	±2,9	±1,9	±1,7
18 – 21, 31 - 37 (ТТ 0,5; Сч 1,0)	0,9	±7,8	±4,9	±4,4
	0,8	±6,2	±4,4	±4,1
	0,7	±5,4	±4,2	±4,0
	0,5	±4,7	±4,0	±3,9
41 (Сч 2,0)	0,9	±10,3	±8,6	±8,6
	0,8	±9,1	±8,0	±8,0
	0,7	±8,3	±7,6	±7,6
	0,5	±7,4	±7,1	±7,1

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут.

Примечания:

1. Погрешность измерений $\delta_{I(2)\%P}$ и $\delta_{I(2)\%Q}$ для $\cos\varphi=1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений $\delta_{I(2)\%P}$ и $\delta_{I(2)\%Q}$ для $\cos\varphi<1,0$ нормируется от $I_{2\%}$.
2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;
 - сила тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos\varphi=0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: от плюс 15° до плюс 25°C .
5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение питающей сети $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$,
 - сила тока от $0,05 I_{ном}$ до $1,2 I_{ном}$ для ИИК №№ 1 – 21, 31 – 37, 41;
 - температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии ИИК №№ 1 – 21, №№ 31-37 - от минус 20° до плюс 30°C , для ИИК № 41 – от плюс 5° до плюс 40°C ;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;
 - для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.
6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, счетчики по ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 52425-2005, в режиме измерения реактивной электроэнергии.
7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у пере-

численных в таблице 2. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М, ПСЧ-3ТМ.05М, СЭТ-4ТМ.03М – не менее 140000 часов;
- ИВК «АльфаЦЕНТР» – не менее 70000 часов.
- УСВ-1 – не менее 35000 часов.

Среднее время восстановления (Тв), при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 2$ часа;
- для сервера $T_v \leq 0,5$ часа;
- для компьютера АРМ $T_v \leq 1$ час;
- для GSM/GPRS коммуникатора $T_v \leq 0,5$ часа.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УССВ, сервере;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчик электроэнергии – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях – не менее 113,7 суток, при отключении питания – не менее 10 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений при отключении питания – не менее 5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4

Таблица 4

Наименование	Тип	Кол.
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	18
Трансформатор тока	ТПЛ-10	14
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	2
Трансформатор тока	ТТИ-А	30
Трансформатор тока	ТТЭ-А	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	14
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	3
Счётчик электрической энергии	СЭТ-4ТМ.03М	17
Счётчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05М.04	11
Счётчик электрической энергии	ПСЧ-3ТМ.05М.04	1
Специализированное программное обеспечение	ИВК «АльфаЦЕНТР»	1
Сервер ИВК	HP Proliant ML 370R05 E5335	1
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-1	1
Паспорт-формуляр	МГЭР.411713.004.040 – ФО.М	1
Методика поверки	МП 1531/446-2013	1

Поверка

осуществляется по документу МП 1531/446-2013 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Мосгорэнерго» на объекте ООО «Р-строй». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в феврале 2013 года.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003;
- для трансформаторов напряжения – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-2011;
- для счётчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М, ПСЧ-4ТМ.05М, ПСЧ-3ТМ.05М, – по методикам поверки ИЛГШ.411152.145РЭ1, ИЛГШ.411152.146РЭ1, ИЛГШ.411152.138РЭ1 согласованными с ГЦИ СИ ФГУ "Нижегородский ЦСМ" в декабре 2007 г.;
- для УСВ-1 – в соответствии с документом «Устройство синхронизации времени УСВ -1. Методика поверки ВЛСТ 221.00.000МП» утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ» в декабре 2004 г.;
- для ИВК «АльфаЦЕНТР» – в соответствии с документом «Комплексы измерительно-вычислительные для учета электрической энергии «АльфаЦЕНТР». Методика поверки ДЯИМ.466453.007 МП», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010г.

Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) (Госреестр № 27008-04).

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01.

Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50°С, цена деления 1°С.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ОАО «Мосгорэнерго» на объекте ООО «Р-строй». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 1240/446-01.00229-2013 от 28.02.2013 года.

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» на объекте ООО «Р-строй»

- 1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
- 2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- 3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- 4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- 5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
- 6 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.
- 7 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ОАО «Мосгорэнерго»
Адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, 37
Телефон: (495) 730-53-12

Заявитель

ООО «Интер РЭК»
Адрес: 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д 1, корп. 3, офис 7
Телефон: (495) 978-47-96

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 года.
Адрес : 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11

Заместитель
Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. «____» _____ 2013 г.