

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно - измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротряжмаш»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно – измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротряжмаш» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень состоит из измерительных трансформаторов тока (далее - ТТ) класса точности 0,5 по ГОСТ 7746 - 2001, измерительных трансформаторов напряжения (далее - ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983 - 2001, счетчиков активной и реактивной электроэнергии типа СЭТ-4ТМ.03М класса 0,5S по ГОСТ Р 52323-05 в части активной электроэнергии и 1,0 по ГОСТ Р 52425-05 в части реактивной электроэнергии, вторичных измерительных цепей и технических средств приема-передачи данных.

Счетчики электрической энергии обеспечены энергонезависимой памятью для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, а так же за запрограммированных параметров.

2-й уровень – информационно - вычислительный комплекс (далее - ИВК), обеспечивающий выполнение следующих функций:

- сбор информации от счетчиков АИИС КУЭ (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротряжмаш»;
- доступ к информации и ее передачу в организации - участники оптового рынка электроэнергии (далее – ОРЭ) и другие заинтересованные организации.

ИВК состоит из серверов сбора и базы данных, устройства синхронизации времени, автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) персонала и программного обеспечения (далее - ПО) «Энергосфера».

Измерительные каналы (далее – ИК) АИИС КУЭ включает в себя 1-й и 2-й уровни АИИС КУЭ.

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. Измерительная часть счетчиков выполнена на основе многоканального, шестнадцатиразрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП). АЦП осуществляет выборки мгновенных значений величин напряжения и тока по шести каналам измерения, преобразование их в цифровой код и передачу по скоростному последовательному каналу микроконтроллера. Микроконтроллер по выборкам мгновенных значений напряжения и тока производит вычисление средних за период сети значений частоты, напряжения, тока активной и полной мощности в каждой фазе сети, производит их коррекцию по амплитуде, фазе и температуре. Счетчики имеют жидкокристаллический индикатор для отображения учетной энергии и измеряемых величин.

ИВК автоматически опрашивает счетчики АИИС КУЭ. В ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.

ИВК автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (далее - ИАСУ КУ) ОАО «АТС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

Система обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) выполняет законченную функцию измерений времени и формируется на всех уровнях АИИС КУЭ.

Контроль времени в часах счетчиков АИИС КУЭ автоматически выполняет ИВК, при каждом сеансе опроса (один раз в 30 минут), корректировка часов счетчиков выполняется автоматически в случае расхождения времени часов в счетчике и ИВК на величину более ± 1 с.

Корректировка часов сервера ИВК выполняется автоматически от устройства синхронизации времени УСВ-3 (Госреестр № 51644-12, Зав. № 0057), принимающего сигналы точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Коррекция часов сервера ИВК происходит ежесекундно, расхождение не превышает ± 1 с.

Погрешность часов компонентов системы не превышает ± 5 с.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

Журналы событий счетчика электроэнергии и ИВК отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Программное обеспечение

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «Энергосфера», установленного в ИВК

| Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Библиотека pso_metr.dll | 1.1.1.1 | СВЕВ6F6СА69318ВЕD976Е08А2 ВВ7814В | MD5 |

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3 и 4 нормированы с учетом ПО;

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя. Уровень защиты – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го уровня ИК приведен в таблице 2, метрологические характеристики ИК в таблицах 3 и 4.

Таблица 2 – Состав 1-го уровня ИК

| Номер ИК | Наименование объекта | Измерительные компоненты | | | Вид электроэнергии |
|----------|---|--|---|--|-------------------------|
| | | ТТ | ТН | Счетчик | |
| 1 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 1, исп. стенд КТУК - 1 | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 Кл. т. 0,5 1500/5 Зав. № 13916 - Зав. № 6741 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124262 | активная, реактивная |
| 2 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 3, ТП – 5 Т – 1 | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 33736 - Зав. № 44599 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124459 | |
| 3 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 4, ТП – 16 ф. 1 | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 19386 - Зав. № 244442 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124612 | |
| 4 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 5, ТП – 6 ф. 1 | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 18203 - Зав. № 40839 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120259 | |
| 5 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 6, ТП – 5 Т – 2 | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 44564 - Зав. № 44655 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0809120450 | |

Продолжение таблицы 2

| Номер ИК | Наименование объекта | Измерительные компоненты | | | Вид электро-энергии |
|----------|---|---|---|--|-------------------------|
| | | ТТ | ТН | Счетчик | |
| 6 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 23, ТП – 2 ф. 1 | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 41057 - Зав. № 40613 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120217 | активная, реактивная |
| 7 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 24, исп. ст. ц. 22 | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 22628 - Зав. № 02624 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124708 | |
| 8 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 2 с. ш. яч. 9, ТП – 6 ф. 2 | ТПЛМ-10 Госреестр № 2363-68 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 15649 - Зав. № 15746 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 11555 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120210 | |
| 9 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 2 с. ш. яч. 13, ТП – 2 ф. 2 | ТПЛМ-10 Госреестр № 2363-68 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 15738 - Зав. № 15698 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 11555 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120203 | |
| 10 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 15, ТП – 3 | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 12612 - Зав. № 18924 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120252 | |

Продолжение таблицы 2

| Номер ИК | Наименование объекта | Измерительные компоненты | | | Вид электроэнергии |
|----------|---|--|---|--|-------------------------|
| | | ТТ | ТН | Счетчик | |
| 11 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 2 с. ш. яч. 16, ТП – 16 ф. 2 | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 128128 - Зав. № 12638 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 11555 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120224 | активная, реактивная |
| 12 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 2 с. ш. яч. 18, КТУК – 2 | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 Кл. т. 0,5 1500/5 Зав. № 12256 - Зав. № 14143 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 11555 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120288 | |
| 13 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 2 с. ш. яч. 8, ТП – 14 ф. 1 | ТПЛМ-10 Госреестр № 2363-68 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 15674 - Зав. № 15145 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 11555 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124623 | |
| 14 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 20, ТП – 14 ф. 2 | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 35098 - Зав. № 23838 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124687 | |
| 15 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 2 с. ш. яч. 12, ТП – 4 ф. 1 | ТПЛМ-10 Госреестр № 2363-68 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 15796 - Зав. № 07676 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 11555 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124764 | |

Окончание таблицы 2

| Номер ИК | Наименование объекта | Измерительные компоненты | | | Вид электроэнергии |
|----------|---|---|---|--|-------------------------|
| | | ТТ | ТН | Счетчик | |
| 16 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 3 с. ш. яч. 21, ТП – 4 ф. 2 | ТПЛ-10 Госреестр № 1276-59 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 34611 - Зав. № 41056 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 10972 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124626 | активная, реактивная |
| 17 | ПС «УЭТМ» 110/6/10 кВ ЗРУ – 6 кВ 2 с. ш. яч. 17, исп. ст. ц. 13 | ТПОЛ-10 Госреестр № 1261-59 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 20027 - Зав. № 28926 | НТМИ-6-66 Госреестр № 2611-70 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 11555 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 Госреестр № 36697-12 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124772 | |

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ (активная энергия)

| Номер ИК | Диапазон значений силы тока | Метрологические характеристики ИК | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | Основная относительная погрешность ИК, ($\pm d$), % | | | | Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ($\pm d$), % | | | |
| | | $\cos j = 1,0$ | $\cos j = 0,87$ | $\cos j = 0,8$ | $\cos j = 0,5$ | $\cos j = 1,0$ | $\cos j = 0,87$ | $\cos j = 0,8$ | $\cos j = 0,5$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | $0,05I_{Н1} \leq I_1 < 0,2I_{Н1}$ | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 5,5 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 5,7 |
| | $0,2I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$ | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,3 |
| | $I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{Н1}$ | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,6 |

Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ (реактивная энергия)

| Номер ИК | Диапазон значений силы тока | Метрологические характеристики ИК | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Основная относительная погрешность ИК, ($\pm d$), % | | | Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ($\pm d$), % | | |
| | | $\cos j = 0,87$ ($\sin j = 0,5$) | $\cos j = 0,8$ ($\sin j = 0,6$) | $\cos j = 0,5$ ($\sin j = 0,87$) | $\cos j = 0,87$ ($\sin j = 0,5$) | $\cos j = 0,8$ ($\sin j = 0,6$) | $\cos j = 0,5$ ($\sin j = 0,87$) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | $0,05I_{н1} \leq I_1 < 0,2I_{н1}$ | 5,7 | 4,6 | 2,7 | 6,4 | 5,3 | 3,8 |
| | $0,2I_{н1} \leq I_1 < I_{н1}$ | 3,2 | 2,6 | 1,8 | 4,2 | 3,8 | 3,2 |
| | $I_{н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{н1}$ | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 3,7 | 3,4 | 3,0 |

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая);

2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

3. Нормальные условия:

– параметры питающей сети: напряжение $(220 \pm 4,4)$ В; частота $(50 \pm 0,5)$ Гц;

– параметры сети: диапазон напряжения $(0,98 - 1,02)U_{н}$; диапазон силы тока $(1,0 - 1,2)I_{н}$; коэффициент мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$) – $0,87(0,5)$; частота $(50 \pm 0,5)$ Гц;

– температура окружающего воздуха: ТТ от 15°C до 35°C ; ТН от 15°C до 35°C ; счетчиков: от 21°C до 25°C ; ИВК от 15°C до 25°C ;

– относительная влажность воздуха (70 ± 5) %;

– атмосферное давление (100 ± 4) кПа.

4. Рабочие условия эксплуатации:

для ТТ и ТН:

– параметры сети: диапазон первичного напряжения $(0,9 - 1,1)U_{н1}$; диапазон силы первичного тока $(0,05 - 1,2)I_{н1}$; диапазон коэффициента мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$) $0,5 - 1,0(0,6 - 0,87)$; частота $(50 \pm 0,5)$ Гц;

– температура окружающего воздуха от минус 35°C до 35°C ;

– относительная влажность воздуха (70 ± 5) %;

– атмосферное давление (100 ± 4) кПа.

Для электросчетчиков:

– параметры сети: диапазон вторичного напряжения $(0,9 - 1,1)U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока $(0,01 - 1,2)I_{н2}$; диапазон коэффициента мощности $\cos\phi$ ($\sin\phi$) $0,5 - 1,0(0,6 - 0,87)$; частота $(50 \pm 0,5)$ Гц;

– магнитная индукция внешнего происхождения $0,5$ мТл;

– температура окружающего воздуха от 10°C до 30°C ;

– относительная влажность воздуха $(40 - 60)$ %;

– атмосферное давление (100 ± 4) кПа.

Для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение (220 ± 10) В; частота (50 ± 1) Гц;
- температура окружающего воздуха от 10°C до 30°C ;
- относительная влажность воздуха (70 ± 5) %;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа

5. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- счетчик – среднее время наработки на отказ: для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М – не менее $T = 165000$ ч; среднее время восстановления работоспособности $t_v = 2$ ч;
- сервер - среднее время наработки на отказ не менее $T = 45000$ ч, среднее время восстановления работоспособности $t_v = 1$ ч.

Надежность системных решений:

- резервирование питания ИВК с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

В журналах событий счетчика фиксируются факты:

- параметрирование;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени;

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование;
- электросчетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;

Защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрирование:

- пароль на счетчике;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована);
- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания: для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М – не менее 30 лет;
- ИВК – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений – не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш» типографическим способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на АИИС КУЭ. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ

| Наименование (обозначение) изделия | Количество (шт.) |
|--|------------------|
| Трансформаторы тока ТПОЛ-10, ТПЛ-10, ТПЛМ-10, | 34 |
| Трансформаторы напряжения НТМИ-6-66 | 2 |
| Счетчик электроэнергии многофункциональные типа СЭТ-4ТМ.03М.01 | 17 |
| Устройство синхронизации времени УСВ-3 | 1 |
| ПО «Энергосфера» | 1 |
| Методика поверки | 1 |
| Формуляр | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |

Поверка

осуществляется по документу МП 56883-14 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в феврале 2014 года.

Перечень основных средств поверки:

- трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»,
- трансформаторов напряжения – по ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»,
- по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»,
- по МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»,
- счетчиков СЭТ-4ТМ.03М – в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145РЭ1, утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» «04» мая 2012 г.;
- УСВ-3 – в соответствии с документом «Инструкция. Устройства синхронизации времени УСВ-3. Методика поверки. ВЛСТ.240.00.000МП», утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» в 2012 г.,
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений 27008-04,
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиком АИИС КУЭ и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01,

- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от -20 до + 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений изложен в документе Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш», свидетельство об аттестации методики измерений № 01.00225/206-019-14 от 10.02.2014 г.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш»

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»,

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш», свидетельство об аттестации методики измерений № 01.00225/206-019-14 от 10.02.2014 г.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли.

Изготовитель

ООО «АРСТЭМ - ЭнергоТрейд»

Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126

Почтовый адрес: 620075 г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 26, ул. Белинского, 9

Тел.: +7 (343) 310 - 70 - 80

Факс: +7 (343) 310 - 32 - 18

Заявитель

ООО «ЕвроМетрология»

Юридический/почтовый адрес: 140000, Московская область, Люберецкий район,

г. Люберцы, ул. Красная, д. 4.

Тел. +7 (926) 786-90-40

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. «_____» _____ 2014 г.