

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС

Назначение средства измерений

Настоящее описание типа системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС (далее АИИС КУЭ) включает в себя описание измерительных каналов, соответствующих точкам измерений № 1.1 – 1.10.

АИИС КУЭ энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора, хранения и обработки полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС решает следующие задачи:

- автоматическое выполнение измерений 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии, мощности на 30-минутных интервалах;
- периодический (1 раз в 30 минут, час, сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с дискретностью учета (30 мин) и данных о состоянии средств измерений;
- автоматическое сохранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений на сервер АИИС КУЭ и автоматизированные рабочие места (АРМы);
- предоставление по запросу доступа к результатам измерений, данным о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций-участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка пломб, паролей и т.п.);
- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройку параметров АИИС КУЭ;
- автоматическое ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2S по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,2 по ГОСТ 1983-2001; счетчики электроэнергии Альфа А1800 класса точности 0,2S по ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерения активной электроэнергии и класса точности 0,5 по ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерения

реактивной электроэнергии, установленные на объектах, указанных в таблице 2, и соединяющие их измерительные цепи;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) на базе ЭКОМ-3000, каналообразующую аппаратуру и технические средства обеспечения электропитания;

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), программное обеспечение (ПО) «Энергосфера», коммуникационное оборудование, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура) и технические средства обеспечения электропитания.

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:

- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;

- средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по линиям связи поступает на входы УСПД, где осуществляется преобразование унифицированных сигналов в значения измеряемых величин, получение данных, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по линиям связи на третий уровень системы (сервер БД).

На верхнем – третьем уровне системы выполняется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. ИВК обеспечивает автоматизированный сбор и долгосрочное хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений, расчет потерь электроэнергии от точки измерений до точки поставки, вычисление дополнительных параметров, подготовку справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД, через сеть интернет в виде сообщений электронной почты.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя источник сигналов эталонного времени на базе GPS-приемника, входящего в состав УСПД «ЭКОМ-3000», сервера БД и счетчиков. Время УСПД синхронизировано с временем приемника, сличение ежесекундное, погрешность синхронизации не более $\pm 0,2$ с. Сличение времени сервера БД с временем УСПД, осуществляется каждый час и корректировка времени сервера БД осуществляется при расхождении с временем УСПД ± 3 с. Сличение времени УСПД с временем счетчиков Альфа А1800 выполняется с периодичностью 3 минуты, корректировка времени счетчиков происходит при расхождении со временем УСПД ± 2 с. Погрешность СОЕВ не превышает ± 5 с.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС, используется комплекс программно-технический измерительный (ПТК) «ЭКОМ», Госреестр № 19542-05, представляющий собой совокупность технических устройств

(аппаратной части ПТК) и программного комплекса (ПК) «Энергосфера» в состав которого входит специализированное ПО, идентификационные данные которого указаны в таблице 1. ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных, передаваемых из УСПД ИВКЭ в ИВК по интерфейсу Ethernet, является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПК «Энергосфера».

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – высокий (в соответствии с Р 50.2.077-2014). Оценка влияния ПО на метрологические характеристики СИ – нет.

Таблица1. - Идентификационные данные программного обеспечения

	Значение
Идентификационные данные (признаки)	«ПК Энергосфера»
Идентификационное наименование ПО	pso_metr.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.1
Цифровой идентификатор ПО	cbeb6f6ca69318bed976e08a2bb7814b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Состав измерительных каналов АИИС КУЭ энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС

Наименование объектов и номера точек измерений		Состав измерительных каналов				Метрологические характеристики ИК
		ТТ	TH	Счетчик	УСПД/Сервер	
1.1	КРУЭ-110кВ, яч. 1, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС – Тракторо- заводская (ТЗП 1 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB- DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5	ЭКОМ-3000 / HP Proliant DL380pGen8 ОС «MS-Windows-2008 Server, ПО «Энергосфера»	Основная погрешность, % Погрешность в рабочих условиях, %
1.2	КРУЭ-110кВ, яч. 2, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Восточная	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB- DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5		
1.3	КРУЭ-110кВ, яч. 8, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Заречная - 1 цепь	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB- DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5		
1.4	КРУЭ-110кВ, яч. 10, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Заречная - 2 цепь	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB- DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5		
1.5	КРУЭ-110кВ, яч. 11, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол-4 (Шагол 4 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB- DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5		
1.6	КРУЭ-110кВ, яч. 16, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол-1 (Шагол 1 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB- DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5		

Окончание таблицы 2 – Состав измерительных каналов АИИС КУЭ энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС

Наименование объектов и номера точек измерений		Состав измерительных каналов				Метрологические характеристики ИК
		ТТ	ТН	Счетчик	УСПД/Сервер	
1.7	КРУЭ-110кВ, яч. 15, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - СЗК	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5	ЭКМО-3000 / HP Proliant DL380p Gen8 ОС «MS-Windows-2008 Server, ПО «Энергосфера»	Вид электроэнергии
1.8	КРУЭ-110кВ, яч. 18, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Новометаллургическая-1 (Новометаллургическая 1 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5	Активная	±0,5 ±1,3
1.9	КРУЭ-110кВ, яч. 20, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС – Новометаллургическая-2 (Новометаллургическая 2 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5	Реактивная	±1,2 ±2,6
1.10	КРУЭ-110кВ, яч. 12, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Аэродромная	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2	A1802RAL -P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5		

Примечание

- 1) Характеристики погрешности измерительных каналов (ИК) даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая);
- 2) В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
- 3) Нормальные условия:
 - параметры сети: напряжение (0,98 - 1,02) $U_{\text{ном}}$; ток (1,0 - 1,2) $I_{\text{ном}}$, $\cos j = 0,9$ инд.;
 - температура окружающей среды (20 ± 5) °C.
- 4) Рабочие условия:
 - параметры сети: напряжение (0,9 - 1,1) $U_{\text{ном}}$; ($0,02 - 1,2$) $I_{\text{ном}}$; $\cos j$ от 0,5 инд до 0,8 емк ;
 - допускаемая температура окружающей среды для измерительных трансформаторов от минус 40 до + 70 °C, для счетчиков от минус 40 до + 65 °C; для УСПД от минус 10 до плюс 50 °C; для сервера от + 15 до + 35 °C;
- 5) Погрешность в рабочих условиях указана для тока $0,02 \cdot I_{\text{ном}}$; $\cos j = 0,8$ инд, температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 15 до плюс 25 °C;
- 6) Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии Альфа А1800 по ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерения реактивной электроэнергии;
- 7) Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2. Замена оформляется актом в установленном на Челябинской ГРЭС порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть;
- 8) В составе измерительных каналов, перечисленных в таблице 2, применяются измерительные компоненты утвержденных типов.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчетчики Альфа А1800 - среднее время наработки на отказ не менее $T=120000$ ч, счетчики Альфа А1800 относятся к невосстанавливаемым на месте эксплуатации изделиям, время восстановления учета электроэнергии зависит от наличия резервного счетчика на складе и времени его подключения. При наличии резервного счетчика время, необходимое на замену элемента (демонтаж, монтаж, параметризация) – 24 ч;
- УСПД ЭКОМ-3000 параметры надежности: среднее время наработки на отказ не менее $T = 75000$ ч, среднее время восстановления работоспособности $t_b = 24$ ч;
- сервер HP Proliant коэффициент готовности – 0,999, среднее время восстановления работоспособности не более $t_b = 1$ ч, среднее время наработки на отказ не менее $T = 160165$ ч.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии организацию с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;

пропадания напряжения;
коррекции времени в счетчике и УСПД;
пропадание и восстановление связи со счетчиком;
выключение и включение УСПД.

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
электросчёта;
испытательной коробки;
УСПД;
сервера;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
электросчетчика,
УСПД,
сервера.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована);
- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- один раз в сутки (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики Альфа А1800 – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 200 суток; при отключении питания – не менее 3,5 лет;
- УСПД – суточные данные о потреблении электроэнергии по каждому каналу учета за сутки – не менее 60 суток; сохранение информации при отключении питания – не менее 10 лет;
- сервер БД – хранение результатов измерений, состояний средств измерений – не менее 3,5 лет (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС.

Комплектность средства измерений

Комплектность системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС указана в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС.

Наименования объектов и номера точек измерений		Состав измерительных каналов			
		ТТ	ТН	Счетчик	УСПД/ Сервер
1.1	КРУЭ-110кВ, яч. 1, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС – Тракторо- заводская (ТЗП 1 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	ЭКОМ-3000 (1 шт.)/ HP Proliant DL380pGen8 ПО «Энергосфера» (1 шт.)
1.2	КРУЭ-110кВ, яч. 2, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Восточная	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	
1.3	КРУЭ-110кВ, яч. 8, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Заречная - 1 цепь	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	
1.4	КРУЭ-110кВ, яч. 10, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Заречная - 2 цепь	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	
1.5	КРУЭ-110кВ, яч. 11, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол-4 (Шагол 4 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	
1.6	КРУЭ-110кВ, яч. 16, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Шагол-1 (Шагол 1 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	
1.7	КРУЭ-110кВ, яч. 15, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - СЗК	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	

Окончание таблицы 3 – Комплектность системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС.

Наименования объектов и номера точек измерений		Состав измерительных каналов			
		ТТ	ТН	Счетчик	УСПД/ Сервер
1.8	КРУЭ-110кВ, яч. 18, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Новометал- лургическая-1 (Новометаллурги- ческая 1 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	
1.9	КРУЭ-110кВ, яч. 20, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС – Новометал- лургическая-2 (Новометал- лургическая 2 цепь)	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	ЭКОМ-3000 (1 шт.)/ HP Proliant DL380pGen8 ПО «Энергосфера» (1 шт.)
1. 10	КРУЭ-110кВ, яч. 12, ВЛ 110 кВ Челябинская ГРЭС - Аэрородромная	АМТ 145/3-6 750/1 Кл. т. 0,2S (3 шт.)	SUD 145/S 110000/ $\sqrt{3}$ / 100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,2 (3 шт.)	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл. т. 0,2S/0,5 (1 шт.)	

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений, а также методика поверки «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС. Измерительные каналы. Методика поверки» 55181848.422222.204/2.МП».

Проверка

осуществляется по документу 55181848.422222.204/2.МП «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС с Изменением № 1. Измерительные каналы. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в октябре 2014 года.

Средства поверки:

- трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003;
- трансформаторов напряжения – по МИ 2925-2005, МИ 2845-2003 и/или по ГОСТ 8.216-2011;
- счетчиков Альфа А1800 – по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки». ДЯИМ.411152.018, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г.;
- УСПД ЭКОМ-3000 – по документу «Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000». Методика поверки. ПБКМ.421459.03 МП».

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений приведен в формуляре на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС, № 55181848.422222.204/2 ФО.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) энергоблоков ПГУ-247,5 ст. № 1, 2, 3 ОАО «Фортум» Ордена Ленина Челябинской ГРЭС

- ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».
ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».
ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление торговли.

Изготовитель

ООО «Прософт-Системы»
620062 г. Екатеринбург, пр. Ленина д. 95, кв.16
Телефон: (343) 376-28-20, 356-51-11, Факс: (343) 376-28-30,
Электронная почта: info@prosoftsystems.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495) 437 55 77 / 437 56 66;
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

М.п.

Ф.В. Булыгин

«_____» 2014 г.