

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Новозыбков»

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Новозыбков» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 110 кВ «Новозыбков» ОАО «ФСК ЕЭС».

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительный комплекс (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера филиала ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» – МЭС Северо-Запада (филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада) не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые

усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояние средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи осуществляется ручной сбор.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между центром сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации времени в системе в состав ИВК входит радиосервер точного времени типа РСТВ-01 (Госреестр № 40586-09). Радиосервер точного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога  $\pm 1$  с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее  $\pm 1$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на  $\pm 1$  с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по протоколу NTP по оптоволоконной связи, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений. Поправка часов счетчиков согласно описанию типа  $\pm 0,5$  с, а с учетом температурной составляющей –  $\pm 1,5$  с.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5$  с/сут.

## Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту – СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о программном обеспечении

Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Идентификационное наименование файла программного обеспечения	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
1	2	3	4	5
СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»	№ 1.00	D233ED6393702747769 A45DE8E67B57E	ПО АИИС КУЭ ПС 110 кВ «Новозыбков»	MD5

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – уровень «С» по МИ 3286-2010.

## Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Новозыбков – Залинейная	ТНДМ-110 кл.т 3,0 КтТ = 400/5 Зав. № 6080-А; 6080-В; 6080-С Госреестр № Св.№ 206.1-14460-13	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 805488; 805478; 805466 Госреестр № 26452-06	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109393 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
2	ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Новозыбков – Климово I цепь	ТВ-110/20 кл.т 3,0 Ктт = 600/5 Зав. № 2775-А; 2775-В; 2775-С Госреестр № 4462-74	НАМИ-110 УХЛ1 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1453; 1330; 1388 Госреестр № 24218-03	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109073 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
3	ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Новозыбков – Климово II цепь	ТВ-110/20 кл.т 1,0 Ктт = 300/5 Зав. № 4667-В; 4667-С Госреестр № 4462-74	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 805488; 805478; 805466 Госреестр № 26452-06	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113979 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
4	ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Новозыбков – Шеломы	ТНДМ-110 кл.т 3,0 Ктт = 100/5 Зав. № 5563-А; 5563-В; 5563-С Госреестр № Св.№ 206.1-28836-13	НАМИ-110 УХЛ1 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1453; 1330; 1388 Госреестр № 24218-03	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109101 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
5	ВЛ 6 кВ ф.604	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 23342; 18758 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 503 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109112 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
6	ВЛ 6 кВ ф.610	ТПЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 15646; 15504 Госреестр № 2363-68	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113959 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
7	ВЛ 110 кВ Гомель – Новозыбков с отпайкой на ПС Закопытье I цепь	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 4339; 4331; 4334 Госреестр № 23256-11	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 805488; 805478; 805466 Госреестр № 26452-06	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109116 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
8	ВЛ 110 кВ Гомель – Новозыбков с отпайками II цепь	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 4342; 4341; 4326 Госреестр № 23256-11	НАМИ-110 УХЛ1 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1453; 1330; 1388 Госреестр № 24218-03	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113917 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
9	КЛ 6 кВ ф. 601	ТПОФ кл.т 1,0 Ктт = 600/5 Зав. № 139486; 139473 Госреестр № 518-50	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 503 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113772 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
10	ВЛ 6 кВ ф. 602	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 74325; 71677 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 503 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112639 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
11	ВЛ 6 кВ ф. 603	ТПОФ кл.т 1,0 Ктт = 600/5 Зав. № 139341; 139069 Госреестр № 518-50	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 503 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113900 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
12	ВЛ 6 кВ ф. 606	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 18129; 18203 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 503 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113840 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
13	ВЛ 6 кВ ф. 607	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 84252; 84340 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113804 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
14	КЛ 6 кВ ф. 608	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 47861; 53595 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112784 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
15	КЛ 6 кВ ф. 609	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 15646; 15504 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113914 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
16	КЛ 6 кВ ф. 611	ТПЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 43465; 43464 Госреестр № 2363-68	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113948 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
17	ВЛ 6 кВ ф. 612	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 18360; 18395 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112728 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
18	ВЛ 6 кВ ф. 613	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 73555; 1109 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36147193 Госреестр № 21478-09	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04
19	ВЛ 6 кВ ф. 615	ТПЛ-10У3 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 40515; 42469 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2087 Госреестр № 380-49	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36113706 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081980 Госреестр № 17049-04

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %		
		d <sub>5</sub> %,	d <sub>20</sub> %,	d <sub>100</sub> %,
		I <sub>5</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20</sub> %	I <sub>20</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100</sub> %	I <sub>100</sub> % £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120</sub> %
1	2	3	4	5
2, 4 (Сч. 0,2S; ТТ 3,0; ТН 0,2)	1,0	±0,7	±0,7	±0,7
	0,9	±0,8	±0,7	±0,7
	0,8	±0,8	±0,8	±0,8
	0,7	±0,9	±0,8	±0,8
	0,5	±1,1	±1,0	±1,0
3 (Сч. 0,2S; ТТ 1,0; ТН 1,0)	1,0	±3,5	±2,1	±1,7
	0,9	±4,6	±2,6	±2,0
	0,8	±5,7	±3,2	±2,4
	0,7	±7,0	±3,8	±2,9
	0,5	±10,8	±5,8	±4,3
1 (Сч. 0,2S; ТТ 3,0; ТН 1,0)	1,0	±1,3	±1,3	±1,3
	0,9	±1,4	±1,4	±1,4
	0,8	±1,6	±1,6	±1,6
	0,7	±1,9	±1,8	±1,8
	0,5	±2,6	±2,6	±2,6
5, 6, 10, 12 – 19 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	±5,5	±3,0	±2,3
8 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,2)	1,0	±1,8	±1,1	±0,9
	0,9	±2,3	±1,3	±1,0
	0,8	±2,8	±1,6	±1,2
	0,7	±3,5	±1,9	±1,4
	0,5	±5,3	±2,8	±2,0
7 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 1,0)	1,0	±2,1	±1,5	±1,4
	0,9	±2,6	±1,8	±1,6
	0,8	±3,2	±2,1	±1,9
	0,7	±3,8	±2,5	±2,2
	0,5	±5,9	±3,7	±3,1
9, 11 (Сч. 0,2S; ТТ 1,0; ТН 0,5)	1,0	±3,4	±1,9	±1,4
	0,9	±4,4	±2,3	±1,7
	0,8	±5,5	±2,9	±2,1
	0,7	±6,8	±3,5	±2,5
	0,5	±10,6	±5,4	±3,8

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %		
		d <sub>5</sub> %,	d <sub>20</sub> %,	d <sub>100</sub> %,
		I <sub>5</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20</sub> %	I <sub>20</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100</sub> %	I <sub>100</sub> % £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120</sub> %
1	2	3	4	5
2, 4 (Сч. 0,5; ТТ 3,0; ТН 0,2)	0,9	±0,7	±0,7	±0,7
	0,8	±0,6	±0,6	±0,6
	0,7	±0,5	±0,5	±0,5
	0,5	±0,4	±0,4	±0,4
3 (Сч. 0,5; ТТ 1,0; ТН 1,0)	0,9	±12,6	±6,8	±5,0
	0,8	±8,6	±4,6	±3,5
	0,7	±6,7	±3,7	±2,8
	0,5	±4,9	±2,7	±2,1
1 (Сч. 0,5; ТТ 3,0; ТН 1,0)	0,9	±2,9	±2,9	±2,9
	0,8	±2,0	±2,0	±2,0
	0,7	±1,7	±1,7	±1,7
	0,5	±1,4	±1,4	±1,4
5, 6, 10, 12 – 19 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	±6,3	±3,4	±2,5
	0,8	±4,3	±2,3	±1,7
	0,7	±3,4	±1,9	±1,4
	0,5	±2,4	±1,4	±1,1
8 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,2)	0,9	±6,2	±3,2	±2,2
	0,8	±4,2	±2,2	±1,5
	0,7	±3,3	±1,7	±1,2
	0,5	±2,4	±1,2	±0,9
7 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 1,0)	0,9	±6,8	±4,2	±3,5
	0,8	±4,6	±2,9	±2,5
	0,7	±3,7	±2,3	±2,0
	0,5	±2,7	±1,8	±1,6
9, 11 (Сч. 0,5; ТТ 1,0; ТН 0,5)	0,9	±12,4	±6,3	±4,4
	0,8	±8,4	±4,3	±3,0
	0,7	±6,6	±3,4	±2,3
	0,5	±4,7	±2,4	±1,7

Примечания:

1 Погрешность измерений d<sub>1(2)%P</sub> и d<sub>1(2)%Q</sub> для cosφ = 1,0 нормируется от I<sub>1</sub>%, а погрешность измерений d<sub>1(2)%P</sub> и d<sub>1(2)%Q</sub> для cosφ < 1,0 нормируется от I<sub>2</sub>%;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от 0,99·U<sub>н</sub> до 1,01·U<sub>н</sub>;

- диапазон силы тока - от  $0,01 \cdot I_n$  до  $1,2 \cdot I_n$ ;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус  $40^\circ\text{C}$  до  $50^\circ\text{C}$ ; счетчиков - от  $18^\circ\text{C}$  до  $25^\circ\text{C}$ ; УСПД - от  $10^\circ\text{C}$  до  $30^\circ\text{C}$ ; ИВК - от  $10^\circ\text{C}$  до  $30^\circ\text{C}$ ;

- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц.

#### 4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от  $0,9 \cdot U_{н1}$  до  $1,1 \cdot U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока - от  $0,01 \cdot I_{н1}$  до  $1,2 \cdot I_{н1}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус  $30^\circ\text{C}$  до  $35^\circ\text{C}$ .

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от  $0,9 \cdot U_{н2}$  до  $1,1 \cdot U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока - от  $0,01 \cdot I_{н2}$  до  $1,2 \cdot I_{н2}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от  $10^\circ\text{C}$  до  $30^\circ\text{C}$ .

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчик электроэнергии SL 7000 – среднее время наработки на отказ 20 лет;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 75 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчиков электроэнергии;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
- пароль на счетчиках электроэнергии;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);

- УСПД (функция автоматизирована).
- Глубина хранения информации:
  - электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания – до 5 лет;
  - ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 3 лет.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТНДМ-110	6
2 Трансформатор тока	ТВ-110/20	5
3 Трансформатор тока	ТПФМ-10	4
4 Трансформатор тока	ТПЛМ-10	4
5 Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	6
6 Трансформатор тока	ТПОФ	4
7 Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТПЛ-10	2
8 Трансформатор тока измерительный	ТВЛМ-10	10
9 Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТПЛ-10УЗ	2
10 Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	3
11 Трансформатор напряжения	НКФ-110	3
12 Трансформатор напряжения	НТМИ-6	2
13 Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный	SL 7000	19
14 Устройство сбора и передачи данных для автоматизации измерений и учета энергоресурсов	ЭКОМ-3000	1
15 Методика поверки	МП 1938/500-2014	1
16 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.013.06.ПС-ФО	1

## Поверка

осуществляется по документу МП 1938/500-2014 "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Новозыбков». Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФБУ "Ростест-Москва" в октябре 2014 г.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки";
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2925-2005 "Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя";
- для счетчиков электроэнергии SL 7000 - по документу «Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные серии SL 7000 (АСЕ 7000, АСЕ 8000). Методика поверки», утвержденному ВНИИМС в 2004 г.;
- для УСПД ЭКОМ-3000 – в соответствии с методикой "ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП", утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

## Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Новозыбков».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/114-2014 от 07.10.2014 г.

## Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Новозыбков»

1 ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

2 ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

3 ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

- при осуществлении торговли.

**Изготовитель**

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Государственный центр испытаний средств измерений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 года.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.