

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Кызылская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Кызылская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Кызылская» ОАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

1-й уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); канальнообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые

усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метрископ» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе сотовой сети связи стандарта GSM.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между центром сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 мин, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений. Поправка часов счетчиков согласно описанию типа $\pm 0,5$ с, а с учетом температурной составляющей – $\pm 1,5$ с.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту – СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.77-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 110 кВ Городская - Кызылская с отпайкой на Южную (С-407)	ТВ 110-1 кл.т 3 Ктт = 400/5 Зав. № 821; 596; 590 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 27253; 1072553; 1095448 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157476 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
2	ВЛ 110 кВ Городская - Кызылская с отпайкой на Южную (С-408)	ТВ 110-1 кл.т 3 Ктт = 400/5 Зав. № 8663; 3574; 8639 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 27213; 27214; 26500 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157272 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ - Кызылская (С-423)	ТВ 110-1 кл.т 3 КТТ = 400/5 Зав. № 8267; 5612; 8115 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 27253; 1072553; 1095448 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157473 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
4	ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ - Кызылская (С-424)	ТВ 110-1 кл.т 3 КТТ = 400/5 Зав. № 8701; 8306; 8211 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 27213; 27214; 26500 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157271 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
5	ОВ-110 кВ	ТВ 110-1 кл.т 3 КТТ = 400/5 Зав. № 804; 8694; 8224 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 27213, 27253; 27214, 1072553; 26500, 1095448 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157270 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
6	ВЛ 35 кВ Кызылская-Зубовка (Т-1)	ТВ-35/10ХЛ кл.т 10 КТТ = 100/5 Зав. № 10705-1; 10705-2; 10705-3 Госреестр № 4462-74	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = $(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1379267; 1382360; 1382369 Госреестр № 912-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157474 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
7	ВЛ 35 кВ Кызылская-Суг-Бажы (Т-2)	ТФН-35 кл.т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № 20305; 48781; 10481 Госреестр № 664-51	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = $(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1379267; 1382360; 1382369 Госреестр № 912-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157475 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
8	ВЛ 35 кВ Кызылская - Угольный разрез (Т-9)	ТФН-35 кл.т 0,5 КТТ = 50/5 Зав. № 10181; 10488; 10362 Госреестр № 664-51	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = $(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1379267; 1382360; 1382369 Госреестр № 912-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157273 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
9	ф.20-15 Спорткомпл РП-6	ТЛМ-10 кл.т 0,5 КТТ = 400/5 Зав. № 6782; 3673 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179766 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
10	ф.20-16 РП-3	ТОЛ-10 кл.т 0,5 КТТ = 400/5 Зав. № 6740; 6965 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157181 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
11	ф.20-01 ЖБИ Су ЦЭС	ТОЛ-10 кл.т 0,5 КТТ = 200/5 Зав. № 4420; 4440 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157464 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
12	ф.20-02 Тепличный комбинат	ТОЛ-10 кл.т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № 37228; 36903 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157461 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
13	ф.20-03 Магазин	ТОЛ-10 кл.т 0,5 КТТ = 200/5 Зав. № 4370; 4349 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157299 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
14	ф.20-04 ТЭЦ	ТВК-10 кл.т 0,5 КТТ = 400/5 Зав. № 14432; 14433 Госреестр № 8913-82	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157462 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
15	ф.20-05 ул.Бай-Хаакская	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 10533; 10485 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157440 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
16	ф.20-08 ЖБИ Су ЦЭС	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 4347; 4348 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157300 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
17	ф.20-09 п.Каа-Хем	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 4321; 4409 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157352 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
18	ф.20-10 п.Каа-Хем	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 4424; 10144 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157439 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
19	ф.20-11 ТЭЦ	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 4350; 4375 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157298 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
20	ф.20-12 РПЕНЦ	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 54779; 54780 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157463 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
21	ф.20-13 п.Каа-Хем ул.Шахтерская	ТПЛ-10У3 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 8718; 8703 Госреестр № 1276-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01157297 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
22	1AT-110	ТВ 110-1 кл.т 3 Ктт = 400/5 Зав. № 13383/1; 13383/2; 13383/3 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 27213; 27214; 26500 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01178982 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
23	2AT-110	ТВ 110-1 кл.т 3 Ктт = 400/5 Зав. № 12948/1; 12948/2; 12948/3 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 27253; 1072553; 1095448 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179723 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
24	1T-110	ТВ 110-1 кл.т 3 Ктт = 200/5 Зав. № 12989/1; 12989/2; 12989/3 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 27253; 1072553; 1095448 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179802 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
25	1T-35	ТВ-35/10ХЛ кл.т 3 Ктт = 200/5 Зав. № 121422; 11820; 12162 Госреестр № 4462-74	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = $(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1379267; 1382360; 1382369 Госреестр № 912-70	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179625 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
26	1AT-10	ТППЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 2000/5 Зав. № 7891; 7889; 7868 Госреестр № 1423-60	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5258 Госреестр № 831-69	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179613 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
27	2AT-10	ТПШЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 2000/5 Зав. № 7250; 7293; 7822 Госреестр № 1423-60	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179762 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
28	1TCH	TK кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 30658; 30418; 30564 Госреестр № 1407-60	-	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179597 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
29	2TCH	T-0,66У3 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 87464; 87673; 87925 Госреестр № 15764-96	-	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179767 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08
30	φ.20-06	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 3042; 02080; 12037 Госреестр № 38395-08	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1153 Госреестр № 831-69	A1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179070 Госреестр № 31857-06	RTU-325L зав. № 004445 Госреестр № 37288-08

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %			
		d_5 %,	d_{20} %,	d_{100} %,	
		$I_5 \% \Delta I_{\text{изм}} < I_{20} \% \Delta I_{\text{изм}}$	$I_{20 \% \Delta I_{\text{изм}} < I_{100} \% \Delta I_{\text{изм}}$	$I_{100 \% \Delta I_{\text{изм}} < I_{120} \% \Delta I_{\text{изм}}$	
1 – 5, 22 – 25 (Сч. 0,2S; ТТ 3; ТН 0,5)	1,0	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	
	0,9	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	
	0,8	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	
	0,7	$\pm 1,2$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$	
	0,5	$\pm 1,5$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$	
6 (Сч. 0,2S; ТТ 10; ТН 0,5)	1,0	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	
	0,9	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	
	0,8	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	
	0,7	$\pm 1,2$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$	
	0,5	$\pm 1,5$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$	
7 – 21, 26, 27, 30 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	$\pm 1,9$	$\pm 1,2$	$\pm 1,0$	
	0,9	$\pm 2,4$	$\pm 1,4$	$\pm 1,2$	
	0,8	$\pm 2,9$	$\pm 1,7$	$\pm 1,4$	
	0,7	$\pm 3,6$	$\pm 2,0$	$\pm 1,6$	
	0,5	$\pm 5,5$	$\pm 3,0$	$\pm 2,3$	
28, 29, (Сч. 0,2S; ТТ 0,5)	1,0	$\pm 1,8$	$\pm 1,0$	$\pm 0,8$	
	0,9	$\pm 2,2$	$\pm 1,2$	$\pm 1,0$	
	0,8	$\pm 2,8$	$\pm 1,5$	$\pm 1,1$	
	0,7	$\pm 3,4$	$\pm 1,8$	$\pm 1,3$	
	0,5	$\pm 5,3$	$\pm 2,7$	$\pm 1,9$	

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	$\cos\varphi$	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %		
		$d_5 \%$,	$d_{20} \%$,	$d_{100} \%$,
		$I_5 \% \leq I_{изм} < I_{20} \%$	$I_{20 \%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100 \%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 – 5, 22 – 25 (Сч. 0,5; ТТ 3; ТН 0,5)	0,9	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$
	0,8	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
	0,7	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$
	0,5	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$
6 (Сч. 0,5; ТТ 10; ТН 0,5)	0,9	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$
	0,8	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
	0,7	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$
	0,5	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$
7 – 21, 26, 27, 30 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	$\pm 6,3$	$\pm 3,4$	$\pm 2,5$
	0,8	$\pm 4,3$	$\pm 2,3$	$\pm 1,7$
	0,7	$\pm 3,4$	$\pm 1,9$	$\pm 1,4$
	0,5	$\pm 2,4$	$\pm 1,4$	$\pm 1,1$
28, 29, (Сч. 0,5; ТТ 0,5)	0,9	$\pm 6,2$	$\pm 3,1$	$\pm 2,1$
	0,8	$\pm 4,2$	$\pm 2,1$	$\pm 1,4$
	0,7	$\pm 3,3$	$\pm 1,6$	$\pm 1,1$
	0,5	$\pm 2,3$	$\pm 1,2$	$\pm 0,8$

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_{н}$ до $1,01 \cdot U_{н}$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_{н}$ до $1,2 \cdot I_{н}$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °C; счетчиков - от 18 до 25 °C; УСПД - от 10 до 30 °C; ИВК - от 10 до 30 °C;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{н1}$ до $1,1 \cdot U_{н1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 30 до 35 °C.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,9 \cdot U_{n2}$ до $1,1 \cdot U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{n2}$ до $1,2 \cdot I_{n2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии "Альфа А1800" – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 100 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания – до 5 лет;
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 3 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТВ 110-1	24
2 Трансформатор тока	ТВ-35/10ХЛ	6
3 Трансформатор тока	ТФН-35	6
4 Трансформатор тока	ТЛМ-10	2
5 Трансформатор тока	ТОЛ-10	23
6 Трансформатор тока	ТВК-10	2
7 Трансформатор тока	ТПЛ-10У3	2
8 Трансформатор тока	ТПШЛ-10	6
9 Трансформатор тока	ТК	3
10 Трансформатор тока	Т-0,66У3	3
11 Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	9
12 Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	3
13 Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	2
14 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	20
15 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	10
16 Устройство сбора и передачи данных	RTU-325L	1
17 Методика поверки	МП 2061/500-2014	1
18 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.022.02.ФО	1

Проверка

осуществляется по документу МП 2061/500-2014 "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Кызылская». Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФБУ "Ростест-Москва" в декабре 2014 г.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки";
 - для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2925-2005 "Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя";
 - для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по методике поверки МП-2203-0042-2006 утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.;
 - для УСПД RTU-325L – по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;
 - радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
 - переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
 - средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Кызылская».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/198-2014 от 04.12.2014 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Кызылская»

- 1 ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".
- 2 ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".
- 3 ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли.

Изготовитель

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 года.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. "___" ____ 2014 г.