

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Серноводская»

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Серноводская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Серноводская» ОАО «ФСК ЕЭС».

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые

усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью Единой Цифровой Сети Связи Электроэнергетики (ЕЦССЭ) по TCP/IP (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, так же организованному на базе ЕЦССЭ.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между центром сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики ЕЦССЭ.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога  $\pm 1$  с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее  $\pm 1$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на  $\pm 1$  с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5$  с/сут.

## Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту – СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.77-2014.

## Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 110 кВ ГА3-1	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040150; 12040149; 12040161 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1488976; 1488975; 1488977 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980079 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
2	ВЛ 110 кВ ГАЗ-2	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040099; 12040101; 12040097 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1023242; 14075; 14074 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980073 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
3	ВЛ-110 кВ Горбуновская-1	ТФЗМ-110Б-1У1 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 29011; 29016; 29020 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1488976; 1488975; 1488977 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980069 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
4	ВЛ-110 кВ Горбуновская-2	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040125; 12040138; 12040140 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1023242; 14075; 14074 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980071 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
5	ВЛ-110 кВ Исаклы	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040167; 12040184; 12040182 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1023242; 14075; 14074 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980068 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
6	ВЛ-110 кВ Клявлино-3	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040155; 12040210; 12040183 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1488976; 1488975; 1488977 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980067 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
7	ВЛ-110 кВ Сергиевская	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040134; 12040112; 12040117 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1488976; 1488975; 1488977 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980080 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
8	ВЛ-110 кВ Серноводская-2	SB 0,8 кл.т 0,2S КТТ = 600/5 Зав. № 12040179; 12040170; 12040177 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1023242; 14075; 14074 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980081 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
9	ВЛ-110 кВ Серноводская-3	SB 0,8 кл.т 0,2S КТТ = 600/5 Зав. № 12040153; 12040147; 12040123 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1488976; 1488975; 1488977 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980082 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
10	ВЛ-110 кВ Суходол-1	SB 0,8 кл.т 0,2S КТТ = 600/5 Зав. № 12040129; 12040157; 12040128 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1488976; 1488975; 1488977 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980072 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
11	ВЛ-110 кВ Суходол-3	SB 0,8 кл.т 0,2S КТТ = 600/5 Зав. № 12040110; 12040151; 12040133 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1023242; 14075; 14074 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980070 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
12	ОМВ-110 кВ	ТВ 110-II кл.т I КТТ = 1000/5 Зав. № 4181-А; 4181-В; 4181-С Госреестр № 19720-00	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1488976; 1488975; 1488977 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980083 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
13	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-5	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 КТТ = 200/5 Зав. № 87458; 87385 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980839 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
14	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-7	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 74218; 74238 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980106 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
15	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-12	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 4007; 3225 Госреестр № 2473-69	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980108 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
16	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-16	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 98970; 98958 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980104 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
17	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-20	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 85544; 50729 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980105 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
18	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-23	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 188733; 190465 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980102 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
19	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-25	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 01543; 04301 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 91980101 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
20	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-26	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 16347; 20518 Госреестр № 8913-82	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980047 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
21	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-28	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 35268; 35784 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980107 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
22	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-31	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 64836; 64859 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 У2 кл.т 0,2 Ктн = 10000/100 Зав. № 3538 Госреестр № 51198-12	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980064 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
23	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-42	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 88379; 44407 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 У2 кл.т 0,2 Ктн = 10000/100 Зав. № 3538 Госреестр № 51198-12	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980103 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
24	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-46	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 3892; 6405; 4405 Госреестр № 2473-69	НАМИ-10 У2 кл.т 0,2 Ктн = 10000/100 Зав. № 3538 Госреестр № 51198-12	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980065 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
25	ВЛ-10 кВ ФИДЕР-51	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 01491; 03180 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10 У2 кл.т 0,2 Ктн = 10000/100 Зав. № 3538 Госреестр № 51198-12	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94980045 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
26	ТСН 0,4 кВ	ТК-20 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 26531; 26489; 26368 Госреестр № 1407-60	-	ZMD405CT41.0467 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94980977 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
27	КЛ-0,4 кВ ЗВН	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 41008; 02254; 41127 Госреестр № 22656-07	-	ZMD405CT41.0467 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94980976 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
28	ВЛ 10 кВ ФИДЕР-8	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 21924-13; 21983-13; 21920-13 Госреестр № 32139-11	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 КТН = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 50617148 Госреестр № 53319-13	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
29	ВЛ 10 кВ ФИДЕР-10	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 21995-13; 21909-13; 21973-13 Госреестр № 32139-11	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 КТН = 10000/100 Зав. № 1627 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 50617150 Госреестр № 53319-13	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
30	ВЛ 10 кВ ФИДЕР-48	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 21881-13; 21968-13; 21918-13 Госреестр № 32139-11	НАМИ-10 У2 кл.т 0,2 КТН = 10000/100 Зав. № 3538 Госреестр № 51198-12	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 50617149 Госреестр № 53319-13	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07
31	ВЛ 10 кВ ФИДЕР-50	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 22078-13; 21955-13; 21954-13 Госреестр № 32139-11	НАМИ-10 У2 кл.т 0,2 КТН = 10000/100 Зав. № 3538 Госреестр № 51198-12	ZMD402CT41.0467 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 50617147 Госреестр № 53319-13	TK16L зав. № 140 Госреестр № 36643-07

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d <sub>1(2)</sub> %,	d <sub>5</sub> %,	d <sub>20</sub> %,	d <sub>100</sub> %,
		I <sub>1(2)</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>5</sub> %	I <sub>5</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20</sub> %	I <sub>20</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100</sub> %	I <sub>100</sub> % £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120</sub> %
1	2	3	4	5	6
1, 2, 4 – 11 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,4	±1,0	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,7	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,4	±1,8	±1,6	±1,6



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
3, 13 – 21, 28, 29, (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
12 (Сч. 0,2S; ТТ 1; ТН 0,5)	1,0	-	±3,4	±1,9	±1,4
	0,9	-	±4,4	±2,3	±1,7
	0,8	-	±5,5	±2,9	±2,1
	0,7	-	±6,8	±3,5	±2,5
	0,5	-	±10,6	±5,4	±3,8
22 – 25, 30, 31, (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,2)	1,0	-	±1,8	±1,1	±0,9
	0,9	-	±2,3	±1,3	±1,0
	0,8	-	±2,8	±1,6	±1,2
	0,7	-	±3,5	±1,9	±1,4
	0,5	-	±5,3	±2,8	±2,0
26, 27, (Сч. 0,5S; ТТ 0,5)	1,0	-	±2,1	±1,5	±1,4
	0,9	-	±2,6	±1,7	±1,5
	0,8	-	±3,1	±1,9	±1,6
	0,7	-	±3,7	±2,2	±1,8
	0,5	-	±5,6	±3,0	±2,3
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d <sub>1(2)</sub> %,	d <sub>5</sub> %,	d <sub>20</sub> %,	d <sub>100</sub> %,
		I <sub>1(2)</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>5</sub> %	I <sub>5</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20</sub> %	I <sub>20</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100</sub> %	I <sub>100</sub> % £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120</sub> %
1, 2, 4 – 11 (Сч. 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,9	±2,6	±1,8	±1,6	±1,6
	0,8	±1,8	±1,3	±1,1	±1,1
	0,7	±1,5	±1,1	±1,0	±1,0
	0,5	±1,2	±0,9	±0,8	±0,8
3, 13 – 21, 28, 29, (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,3	±3,4	±2,5
	0,8	-	±4,3	±2,3	±1,7
	0,7	-	±3,4	±1,9	±1,4
	0,5	-	±2,4	±1,4	±1,1
12 (Сч. 0,5; ТТ 1; ТН 0,5)	0,9	-	±12,4	±6,3	±4,4
	0,8	-	±8,4	±4,3	±3,0
	0,7	-	±6,6	±3,4	±2,3
	0,5	-	±4,7	±2,4	±1,7

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
22 – 25, 30, 31, (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,2)	0,9	-	±6,2	±3,2	±2,2
	0,8	-	±4,2	±2,2	±1,5
	0,7	-	±3,3	±1,7	±1,2
	0,5	-	±2,4	±1,2	±0,9
26, 27, (Сч. 1,0; ТТ 0,5)	0,9	-	±7,3	±5,0	±4,0
	0,8	-	±5,6	±3,9	±3,6
	0,7	-	±4,9	±3,7	±3,5
	0,5	-	±4,3	±3,4	±3,3

Примечания:

1 Погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos j = 1,0$  нормируется от  $I_1\%$ , а погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos j < 1,0$  нормируется от  $I_2\%$ ;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от  $0,99 \cdot U_n$  до  $1,01 \cdot U_n$ ;
- диапазон силы тока - от  $0,01 \cdot I_n$  до  $1,2 \cdot I_n$ ;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;

- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц.

4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от  $0,9 \cdot U_{n1}$  до  $1,1 \cdot U_{n1}$ ; диапазон силы первичного тока - от  $0,01 \cdot I_{n1}$  до  $1,2 \cdot I_{n1}$ ;

- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 30 до 35 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от  $0,9 \cdot U_{n2}$  до  $1,1 \cdot U_{n2}$ ; диапазон силы вторичного тока - от  $0,01 \cdot I_{n2}$  до  $1,2 \cdot I_{n2}$ ;

- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;

- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;

- счетчик электроэнергии Dialog ZMD (номер в госреестре 22422-07) – среднее время наработки на отказ 30 лет, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;

- счетчик электроэнергии ZMD (номер в госреестре 53319-13) – среднее время наработки на отказ не менее 220000 часов
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчиков электроэнергии;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
- пароль на счетчиках электроэнергии;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

### **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### **Комплектность средства измерений**

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	SB 0,8	30
2 Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-1У1	3
3 Трансформатор тока	ТВ 110-П	3
4 Трансформатор тока	ТВЛМ-10	20
5 Трансформатор тока	ТЛМ-10	5
6 Трансформатор тока	ТВК-10	2
7 Трансформатор тока	ТК-20	3
8 Трансформатор тока	Т-0,66	3
9 Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	12
10 Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	6
11 Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	1
12 Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	1
13 Счетчик электрической энергии многофункциональный	ZMD402СТ41.0467	29
14 Счетчик электрической энергии многофункциональный	ZMD405СТ41.0467	2
15 Устройство сбора и передачи данных	ТК16L	1
16 Методика поверки	МП 2138/500-2015	1
17 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.003.04.ПС-ФО	1

## Поверка

осуществляется по документу МП 2138/500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Серноводская». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в марте 2015 г.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- для счетчиков электроэнергии Dialog ZMD (номер в госреестре 22422-07) - по документу «Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные серии Dialog ZMD и ZFD. Методика поверки», утвержденному ФГУП ВНИИМС 22 января 2007 г.

- для счетчиков электроэнергии ZMD (номер в госреестре 53319-13) – по документу МР000030110 «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные ZMD и ZFD. Методика поверки», утвержденному ФГУП ВНИИМС в феврале 2013 г.

- для УСПД ТК16L – по документу «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Серноводская».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/233-2014 от 12.12.2014 г.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Серноводская»**

- 1 ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
- 2 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
- 3 ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

- при осуществлении торговли.

### **Изготовитель**

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

### **Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Государственный центр испытаний средств измерений  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний  
средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 года.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.