

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сальская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сальская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Сальская» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналаобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метрископ» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе сотовой сети стандарта GSM.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метрископ» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	КЛ 10 кВ "Л18 (Ретранслятор)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 23635; 21774 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386637 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
2	КЛ 10 кВ "Л19 (Пер. Светлый)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 67993; 67981 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386547 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	КЛ 10 кВ "Л20 (ПТФ)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 55034; 69962 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386654 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
4	КЛ 10 кВ "Л21 (Конзавод)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 69966; 67825 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386657 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
5	КЛ 10 кВ "Л27 (Резерв Л18, Л21)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 69975; 55066 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386594 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
6	КЛ 10 кВ №29 ПГ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 54293; 57641 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386668 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
7	КЛ 10 кВ "Л8 (ПРБ)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 47525; 26742 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386269 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
8	КЛ 10 кВ "Л11 (ПРБ)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 32202; 51720 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386098 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
9	КЛ 10 кВ "Л16 (ЮВЭС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 34137; 26563 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386103 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
10	КЛ 10 кВ Л17 "Маслохозяйство"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 53058; 59374 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RAL- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179636 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
11	ОВ 110 кВ	ТВ-110/20 кл.т 3 Ктт = 600/5 Зав. № 1791/A; 1791/B; 1791/C Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068508; 1058935; 1058936 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179634 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
12	ВЛ 110 кВ Сальская – КС Сальск – Сандатовская	ТВ 110-1 кл.т 10 Ктт = 200/5 Зав. № 9118/A; 9118/B; 9118/C Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068508; 1058935; 1058936 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386516 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
13	ВЛ 110 кВ Сальская-АР3-1ц.	ТВ-110/20 кл.т 10 Ктт = 200/5 Зав. № 1244/A; 1244/B; 1244/C Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1482192; 1068365; 1482189 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386372 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
14	ВЛ 110 кВ Трубецкая-Сальская	ТФ3М-110Б-1У1 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 12062; 12063; 12061 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1482192; 1068365; 1482189 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386597 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
15	ВЛ 110 кВ Сальская – КПО 1 ц	ТВ-110/20 кл.т 3 КТТ = 400/5 Зав. № 8300/A; 8300/B; 8300/C Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1482192; 1068365; 1482189 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386353 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
16	ВЛ 110 кВ Сальская – КПО – АР3 2 ц	ТВ-110/20 кл.т 3 КТТ = 400/5 Зав. № 3655/A; 3655/B; 3655/C Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068508; 1058935; 1058936 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386350 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
17	ВЛ 110 кВ Сальская – Екатериновская 1 ц	ТФ3М-110Б-1У1 кл.т 0,5 КТТ = 300/5 Зав. № 11180; 11179; 11191 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1482192; 1068365; 1482189 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386374 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
18	ВЛ 110 кВ Сальская – Екатериновская 2 ц	ТФ3М-110Б-1У1 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 61150; 61142; 61128 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068508; 1058935; 1058936 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386517 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
19	ВЛ 110 кВ Сальская – НС 1	ТФ3М-110Б-1У1 кл.т 0,5 КТТ = 300/5 Зав. № 11156; 11194; 11173 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1482192; 1068365; 1482189 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386371 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
20	ВЛ 110 кВ Сальская – Пролетарская	ТФ3М-110Б-1У1 кл.т 0,5 КТТ = 600/5 Зав. № 61145; 61146; 61124 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068508; 1058935; 1058936 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386515 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
21	ВЛ 110 кВ Сальская – Сальская Тяг. I ц	ТФМ-110 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 2625; 2366; 2623 Госреестр № 16023-97	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1482192; 1068365; 1482189 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386667 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
22	ВЛ 110 кВ Сальская – Сальская Тяг. II ц	ТФ3М-110Б-1У1 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 11884; 11871; 11880 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068508; 1058935; 1058936 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386634 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
23	КЛ 10 кВ "Л23 (СМЭС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 68166; 68154 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386636 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
24	КЛ 10 кВ "Л3 (СМЭС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 67468; 53134 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386653 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
25	КЛ 10 кВ "Л6 (СМЭС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 68196; 67758 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386214 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
26	КЛ 10 кВ "Л10 (СМЭС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 68214; 68157 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386449 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
27	КЛ 10 кВ "Л12 (СМЭС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 68132; 68216 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386099 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
28	КЛ 10 кВ "Л15 (СМЭС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 68482; 70209 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 2155 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386145 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09
29	КЛ 10 кВ "Л4 (ГНС)"	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 67453; 67457 Госреестр № 1856-63	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 3007 Госреестр № 831-69	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386446 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 3081920 Госреестр № 17049-09

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d ₅ %,	d ₂₀ %,	d ₁₀₀ %,	
		I ₅ % ≤ I _{изм} < I ₂₀ %	I ₂₀ % ≤ I _{изм} < I ₁₀₀ %	I ₁₀₀ % ≤ I _{изм} ≤ I ₁₂₀ %	
1	2	3	4	5	
1 – 10, 14, 17 – 29 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2	
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4	
	0,7	±3,6	±2,0	±1,6	
	0,5	±5,5	±3,0	±2,3	
11, 15, 16 (Сч. 0,2S; ТТ 3; ТН 0,5)	1,0	-	-	±3,4	
	0,9	-	-	±4,4	
	0,8	-	-	±5,5	
	0,7	-	-	±6,8	
	0,5	-	-	±10,6	
12, 13 (Сч. 0,2S; ТТ 10; ТН 0,5)	1,0	-	-	±11,0	
	0,9	-	-	±14,4	
	0,8	-	-	±18,1	
	0,7	-	-	±22,4	
	0,5	-	-	±35,0	

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	$\cos\phi$	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %		
		d_5 %,	d_{20} %,	d_{100} %,
		$I_5 \% \leq I_{изм} < I_{20} \%$	$I_{20 \%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100 \%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1	2	3	4	5
1 – 10, 14, 17 – 29 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	$\pm 6,5$	$\pm 3,6$	$\pm 2,7$
	0,8	$\pm 4,5$	$\pm 2,5$	$\pm 2,0$
	0,7	$\pm 3,6$	$\pm 2,1$	$\pm 1,7$
	0,5	$\pm 2,8$	$\pm 1,7$	$\pm 1,4$
11, 15, 16 (Сч. 0,5; ТТ 3; ТН 0,5)	0,9	-	-	$\pm 12,0$
	0,8	-	-	$\pm 7,8$
	0,7	-	-	$\pm 5,8$
	0,5	-	-	$\pm 3,5$
12, 13 (Сч. 0,5; ТТ 10; ТН 0,5)	0,9	-	-	$\pm 39,6$
	0,8	-	-	$\pm 25,6$
	0,7	-	-	$\pm 18,8$
	0,5	-	-	$\pm 11,1$

Примечания:

1 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

2 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_{н}$ до $1,01 \cdot U_{н}$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_{н}$ до $1,2 \cdot I_{н}$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °C; счетчиков -от 18 до 25 °C; УСПД - от 10 до 30 °C; ИВК - от 10 до 30 °C;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

3 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{н1}$ до $1,1 \cdot U_{н1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °C.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °C.

4 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

5 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии «Альфа А1800» – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 75 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи:
 - в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТВЛМ-10	34
2 Трансформатор тока	ТВ-110/20	12
3 Трансформатор тока	ТВ 110-1	3
4 Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-1У1	18
5 Трансформатор тока	ТФМ-110	3
6 Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	2
7 Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	6
8 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	28
9 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	1
10 Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	1
11 Методика поверки	РТ-МП-2442-500-2015	1
12 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.062.17.ПС-ФО	1

Проверка

осуществляется по документу РТ-МП-2442-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сальская». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 14.08.2015 г.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по методике поверки МП-2203-0042-2006 утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.;
- для УСПД ЭКОМ-3000 – в соответствии с методикой «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сальская».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/215-2015 от 26.06.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Сальская»

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С. С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2015 г.