

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Чадан

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Чадан (далее по тексту – АИИС КУЭ предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи и отображения результатов измерений, формирования отчетных документов и передачи информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ, построенная на основе ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) (Госреестр № 45048-10), представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные каналы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из трех уровней:

Первый уровень – измерительные трансформаторы напряжения (ТН) классов точности 0,2 и 0,5, измерительные трансформаторы тока (ТТ) классов точности 0,2S и 0,5S, многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики) классов точности 0,2S по активной энергии, 0,5 по реактивной энергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень – измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU-325L, (Госреестр № 37288-08), Шлюз Е-422, устройство синхронизации времени (УСВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи, для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы.

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), состоящий из коммуникационного сервера (КС) и сервера базы данных (СБД) центра сбора и обработки данных (ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС», сервера ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, УСВ, автоматизированных рабочих мест (АРМ) пользователей, аппаратуры приема-передачи данных и технических средств для организации локальной вычислительной сети (ЛВС), разграничения прав доступа к информации.

Связь АИИС КУЭ ПС 220 кВ Чадан с ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) реализуется с помощью единой технологической сети связи электроэнергетики (ЕТССЭ), организованной на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и системы спутниковой связи.

ИВК обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации от ИВКЭ (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базах данных серверов ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации - участники ОРЭМ.

Принцип действия:

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. Первичный ток в счетчиках измеряется с помощью измерительных трансформаторов тока, имеющих малую линейную и угловую погрешность в широком диапазоне измерений. В цепи трансформаторов тока установлены шунтирующие резисторы, сигналы с которых поступают на вход измерительной микросхемы. Измеряемое напряжение каждой фазы через высоколинейные резистивные делители подается непосредственно на измерительную микросхему. Измерительная микросхема осуществляет выборки входных сигналов токов и напряжений по каждой фазе, используя встроенные аналого-цифровые преобразователи, и выполняет различные вычисления для получения всех необходимых величин. С выходов измерительной микросхемы на микроконтроллер поступают интегрированные по времени сигналы активной и реактивной энергии. Микроконтроллер осуществляет дальнейшую обработку полученной информации и накопление данных в энергонезависимой памяти, а также микроконтроллер осуществляет управление отображением информации на ЖКИ, выводом данных по энергии на выходные импульсные устройства и обменом по цифровому интерфейсу. Измерение максимальной мощности счетчик осуществляет по заданным видам энергии. Усреднение мощности происходит на интервалах, длительность которых задается программно и может составлять 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут.

Шлюзы Е-422 по проводным линиям связи обращаются к счетчикам и считывают соответствующий профиль мощности. УСПД считывает данные с шлюзов Е-422 по Ethernet (основной канал передачи данных) либо с использованием Wi-Fi модулей (резервный канал передачи данных) и производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), а так же сбор, хранение и передачу результатов измерений на верхний уровень АИИС КУЭ.

КС ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется по ЕТССЭ, организованной на базе ВОЛС (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе спутникового терминала Gilat SkyEdge Pro.

По окончании опроса КС автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) СБД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп). В СБД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири происходит автоматическая репликация данных по сетям ЕТССЭ.

Один раз в сутки КС ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) автоматически формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС», в ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В СОЕВ входят часы устройства синхронизации времени, счетчиков, УСПД, сервера.

В качестве базового прибора СОЕВ на уровне ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется устройство синхронизации времени УССВ-35 HVS, а на уровне ИВКЭ – устройство синхронизации времени УССВ-16HVS.

Сравнение показаний часов СБД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) и УСВ происходит с цикличностью один раз в час. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов СБД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) и УСВ на величину более чем ± 500 мс.

Сравнение показаний часов КС ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) и СБД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) происходит с цикличностью один раз в час. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов КС ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) и СБД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) на величину более чем ± 1 с.

Сравнение показаний часов УСПД и УСВ происходит с цикличностью один раз в час. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов УСПД и УСВ на величину более чем ± 500 мс.

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом обращении к счетчику, но не реже одного раза в 30 минут, синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов счетчика и УСПД на величину более чем ± 1 с.

Программное обеспечение

Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПО ИИК АИИС КУЭ

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Наименование ПО	ПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	289aa64f646cd3873804db5fbd653679
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения	MD5

ПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ ПС 220 кВ Чадан.

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню высокий по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИИК АИИС КУЭ приведен в Таблице 2.

Метрологические характеристики ИИК АИИС КУЭ приведены в Таблице 3.

Таблица 2 - Состав ИИК АИИС КУЭ

№ ИИК	Наименование объекта	Состав ИИК					Вид электроэнергии
		ТТ	ТН	Счетчик	ИВКЭ	ИВК	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ-220 кВ, ВЛ-220 Ак-Довурак (Д-43)	SB 0,8 Кл.т. 0,2S КТТ = 600/1 Зав. № 13029061 13029053 13029054 13029064 13029058 13029059 Госреестр № 20951-08	ОТСФ 245 Кл.т. 0,2 КТН = 220000:√3/ 100:√3 Зав. № 8290978.07 8290978.12 8290978.06	A1802 RALQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268585 Госреестр № 31857-11	УСПД RTU-325L Зав.№ 004435, Госреестр№ 37288-08	ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) Госреестр № 45048-10	Активная Реактивная
2	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ-220 кВ, ВЛ-220 Кызыл-ская (Д-45)	SB 0,8 Кл.т. 0,2S КТТ = 600/1 Зав. № 13029063 13029067 13029065 13029062 13029055 13029066 Госреестр № 20951-08	8290978.01 8290978.10 8290978.05 Госреестр № 50464-12	A1802 RALQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268582 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
3	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ-220 кВ, ввод 220 кВ АТ1	СТВ Кл.т. 0,2S КТТ = 200/1 Зав. № 932004 932010 932005 Госреестр № 39137-08	ОТСФ 245 Кл.т. 0,2 КТН = 220000:√3/ 100:√3 Зав. № 8290978.09 8290978.04 8290978.08	A1802 RALQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268584 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
4	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ-220 кВ, ввод 220 кВ АТ2	СТВ Кл.т. 0,2S КТТ = 200/1 Зав. № 932003 932001 932012 Госреестр № 39137-08	8290978.11 8290978.03 8290978.02 Госреестр № 50464-12	A1802 RALQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268583 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ- 220 кВ, УШР-1	SB 0,8 Кл.т. 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 13029060 13029056 13029057 Госреестр № 20951-08	ОТСФ 245 Кл.т. 0,2 Ктн = 220000:√3/ 100:√3 Зав. № 8290978.09 8290978.04 8290978.08	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268581 Госреестр № 31857-11	УСПД RTU-325L Зав.№ 004435, Госреестр№ 37288-08	ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) Госреестр № 45048-10	Активная Реактивная
6	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ- 220 кВ, УШР-2	SB 0,8 Кл.т. 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 13029050 13029051 13029052 Госреестр № 20951-08	8290978.11 8290978.03 8290978.02 Госреестр № 50464-12	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268580 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
7	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ- 110 кВ, ввод 110 кВ АТ1	ТВ-110 Кл.т. 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 2674 2677 2676 Госреестр № 29255-13	НКФ-110 Кл.т. 0,5 Ктн = 110000:√3/ 100:√3 Зав. № 994262 994298 994308 Госреестр № 26452-06	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268586 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
8	ПС 220 кВ Чадан, ОРУ- 110 кВ, ввод 110 кВ АТ2	ТВ-110 Кл.т. 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 2719 2714 2715 Госреестр № 29255-13	НКФ-110 Кл.т. 0,5 Ктн = 110000:√3/ 100:√3 Зав. № 1080837 1095458 1095495 Госреестр № 26452-06	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01268587 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
9	ПС 220 кВ Чадан, ЗРУ- 10 кВ, яч. 24, ТМПр УШР- 1	ТОЛ-СЭЦ-10 Кл.т. 0,5S Ктт =200/5 Зав. № 05338-13 05292-13 05915-13 Госреестр № 51623-12	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4524 Госреестр № 831-69	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01254458 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ПС 220 кВ Чадан, ЗРУ- 10 кВ, яч. 27, ТМПр УШР- 2	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5S Ктт =200/5 Зав. № 05528-13 05367-13 05449-13 Госреестр № 51623-12	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 194 Госреестр № 831-69	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01254456 Госреестр № 31857-11	УСПД RTU-325L Зав.№ 004435, Госреестр№ 37288-08	ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) Госреестр № 45048-10	Активная Реактивная
11	ПС 220 кВ Чадан, ЗРУ- 10 кВ, яч. 25, ввод 10 кВ ТСН3	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5S Ктт =150/5 Зав. № 04900-13 04942-13 04917-13 Госреестр № 51623-12	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4524 Госреестр № 831-69	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01254459 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
12	ПС 220 кВ Чадан, ЗРУ- 10 кВ, яч. 28, ввод 10 кВ ТСН4	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5S Ктт =150/5 Зав. № 04893-13 04918-13 04901-13 Госреестр № 51623-12	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 194 Госреестр № 831-69	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01254457 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
13	ПС 220 кВ Чадан, ЩСН, ввод 0,4 кВ ТСН3	ТСН 8 Кл.т. 0,2S Ктт =1000/5 Зав. № 88626 88628 76946 Госреестр № 26100-03	—	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01251359 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная
14	ПС 220 кВ Чадан, ЩСН, ввод 0,4 кВ ТСН4	ТСН 8 Кл.т. 0,2S Ктт =1000/5 Зав. № 91789 91790 76952 Госреестр № 26100-03	—	A1802 RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01251360 Госреестр № 31857-11			Активная Реактивная

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИИК АИИС КУЭ

Номер ИИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации d, %				
		$I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5 \%$	$I_5 \leq I_{изм} < I_{20} \%$	$I_{20} \leq I_{изм} < I_{100} \%$	$I_{100} \leq I_{изм} \leq I_{120} \%$	
1 - 6 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Счетчик 0,2S)	1,0	±1,2	±0,8	±0,8	±0,8	
	0,9	±1,3	±0,9	±0,8	±0,8	
	0,8	±1,4	±1,0	±0,9	±0,9	
	0,7	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9	
	0,5	±2,1	±1,4	±1,2	±1,2	
7, 8 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Счетчик 0,2S)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9	
	0,9	±1,4	±1,1	±1,0	±1,0	
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1	
	0,7	±1,7	±1,3	±1,2	±1,2	
	0,5	±2,4	±1,8	±1,6	±1,6	
9 - 12 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Счетчик 0,2S)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0	
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2	±1,2	
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4	±1,4	
	0,7	±3,6	±2,1	±1,6	±1,6	
	0,5	±5,4	±3,0	±2,3	±2,3	
13, 14 (ТТ 0,2S; Счетчик 0,2S)	1,0	±1,1	±0,7	±0,7	±0,7	
	0,9	±1,2	±0,8	±0,7	±0,7	
	0,8	±1,3	±0,9	±0,8	±0,8	
	0,7	±1,5	±1,0	±0,8	±0,8	
	0,5	±2,0	±1,3	±1,0	±1,0	
Номер ИИК	sinφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации d, %				
		$I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5 \%$	$I_5 \leq I_{изм} < I_{20} \%$	$I_{20} \leq I_{изм} < I_{100} \%$	$I_{100} \leq I_{изм} \leq I_{120} \%$	
1 - 4 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Счетчик 0,5)	0,44	±2,0	±1,3	±1,0	±1,0	
	0,6	±2,0	±0,9	±0,7	±0,7	
	0,71	±2,0	±0,8	±0,6	±0,6	
	0,8	±2,0	±0,6	±0,5	±0,5	
	1,0	±2,0	±0,6	±0,5	±0,5	
5 - 6 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Счетчик 0,5)	0,44	±2,0	±1,3	±1,0	±1,0	
	0,6	±2,0	±0,9	±0,7	±0,7	
	0,71	±2,0	±0,8	±0,6	±0,6	
	0,8	±2,0	±0,6	±0,5	±0,5	
	0,87	±2,0	±0,6	±0,5	±0,5	
	1,0	±2,0	±0,6	±0,5	±0,5	
7, 8 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Счетчик 0,5)	0,44	±2,4	±1,8	±1,6	±1,6	
	0,6	±2,4	±1,3	±1,2	±1,2	
	0,71	±2,4	±1,1	±1,0	±1,0	
	0,8	±2,4	±0,9	±0,8	±0,8	
9 - 12 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Счетчик 0,5)	0,44	±5,6	±3,4	±2,5	±2,5	
	0,6	±5,6	±2,3	±1,7	±1,7	
	0,71	±5,6	±1,9	±1,4	±1,4	
	0,8	±5,6	±1,4	±1,1	±1,1	

Продолжение таблицы 3

13, 14 (ТТ 0,2S; Счетчик 0,5)	0,44	±1,9	±1,1	±0,7	±0,7
	0,6	±1,9	±0,7	±0,5	±0,5
	0,71	±1,9	±0,6	±0,4	±0,4
	0,8	±1,9	±0,5	±0,3	±0,3

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут.

Примечания:

1. Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$.
 2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
 3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
 4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;
 - сила тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos j = 0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: от плюс 15 до плюс 25 °С.
 5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение питающей сети $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$;
 - сила тока от $0,01 I_{ном}$ до $1,2 I_{ном}$;
 - температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от плюс 5 °С до плюс 35 °С;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;
 - для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.
 6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52425-2005;
 7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.
- Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:
- счетчики Альфа А1800 – среднее время наработки на отказ не менее 120 000 часов;
 - УСПД RTU-325L – среднее время наработки на отказ не менее 100000 часов;
 - сервер - среднее время наработки на отказ не менее 256 554 часов.
- Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:
- для счетчика $T_{в} \leq 2$ часа;
 - для УСПД $T_{в} \leq 2$ часа;
 - для сервера $T_{в} \leq 1$ час;
 - для компьютера АРМ $T_{в} \leq 1$ час;
 - для модема $T_{в} \leq 1$ час.
- Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:
- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
 - панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;

- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УСПД, УСВ, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчик электроэнергии Альфа А1800 тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 172 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;
- УСПД - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии потребленной за месяц по каждому каналу не менее 45 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- хранение информации в базах данных серверов ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») не менее 3,5 лет;

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол.
1	2	3
Трансформатор тока	SB 0,8	18
Трансформатор тока	СТВ	6
Трансформатор тока	ТВ-110	6
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	12
Трансформатор тока	ТСН 8	6
Трансформатор напряжения	OTCF 245	12
Трансформатор напряжения	НКФ-110	6
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	2
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1802RALQ-P4GB-DW-4	14
УСПД	RTU-325L	1
Шлюз	E-422	4
Устройство синхронизации времени	УССВ-16HVS	1
Спутниковый терминал (VSAT)	SkyEdge Pro	1
Wi-Fi модуль	AWK-1100	2
Блок питания	МОХА-4524	2
Switch - коммутатор	EDS-205	2
Преобразователь интерфейса	IMC-21-M-SC	2
Преобразователь интерфейса	ICF-1150-M-ST	4

Продолжение таблицы 4

1	2	3
Маршрутизатор	Cisco 2821	2
Мультиплексор	FOX-515	1
ИБП	APC SmartUPS 1000 VA	1
Методика поверки	РТ-МП-2472-500-2015	1
Паспорт-формуляр	П2200315-2805-1035.2-039-УЭ ПФ	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-2472-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Чадан. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» в августе 2015 года.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003;
- трансформаторов напряжения – по ГОСТ 8.216-2011;
- счетчиков Альфа А1800 – по методике поверки МП-2203-0042-2006, утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Менделеева» в 2006 г.;
- УСПД RTU 325L – по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005МП» утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;

Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS). (Госреестр № 27008-04);

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50°С, цена деления 1°С.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Методика (метод) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Чадан. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0003/2015-01.00324-2011 от 15.01.2015 года.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Чадан

1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

Изготовитель

ООО «Корпорация «ЭнергоСнабСтройСервис»
ИНН 773163453

Адрес (юридический): 121500, г. Москва, Дорога МКАД 60 км, д.4А, офис 204

Адрес (почтовый): 600021, г. Владимир, ул. Мира, д.4а, офис № 3

Телефон: (4922) 33-81-51, 34-67-26

Факс: (4922) 42-44-93

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11

Факс (499) 124-99-96

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2015 г.