

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Дарасун»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Дарасун» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Дарасун» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе сотовой сети связи стандарта GSM.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту – СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-40,44)	ТВ-110/20ХЛ кл.т 3 Ктт = 600/5 Зав. № 9063 Госреестр № 4462-74	НКФ-110 кл.т 1 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 891987; 891977; 1484449 Госреестр № 922-54	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386086 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
2	ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41)	ТВ110-II кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 4060 Госреестр № 19720-00	НКФ-110 кл.т 1 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068307; 830424; 838587 Госреестр № 922-54	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386051 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42)	ТВ110-II кл.т 3 Ктт = 600/5 Зав. № 9077 Госреестр № 19720-00	НКФ-110 кл.т 1 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 891987; 891977; 1484449 Госреестр № 922-54	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386052 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
4	ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45)	ТВ-110/20ХЛ кл.т 3 Ктт = 600/5 Зав. № 1506 Госреестр № 4462-74	НКФ-110 кл.т 1 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1068307; 830424; 838587 Госреестр № 922-54	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386609 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
5	ОШСВ-110 ПС Дарасун	ТВ110-II кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 4061 Госреестр № 19720-00	НКФ-110 кл.т 1 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 891987; 891977; 1484449; 1068307; 830424; 838587 Госреестр № 922-54	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386013 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
6	ВЛ 35 кВ Дарасун – Карымская (ВЛ-35-103)	ТВ-35/10ХЛ кл.т 10 Ктт = 200/5 Зав. № 22978; 29978 Госреестр № 4462-74	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = $(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1040152; 1338794; 997318 Госреестр № 912-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386012 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
7	ВЛ 35 кВ Дарасун – Маккавеево (ВЛ-35-111)	ТВ-35/10ХЛ кл.т 10 Ктт = 200/5 Зав. № 22980-А; 22980-В; 22980-С Госреестр № 4462-74	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = $(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1040152; 1338794; 997318 Госреестр № 912-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386053 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
8	Ф.№ 14 Д.совхоз	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 59282; 59284 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386011 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
9	Ф.№ 24 Д.совхоз	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 41038; 601 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386010 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
10	Ф.№ 9 Маккавеево	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 42716; 42105 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386606 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
11	Ф.№ 10 Хлебозавод	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 15177; 42106 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386608 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
12	Ф.№ 32 Хлебозавод	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 14318; 8259 Госреестр № 8913-82	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386132 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
13	Ф.№ 8 Поселок	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 59282; 59284 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386261 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
14	Ф.№ 22 Поселок	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 58620; 58589 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003424; 5003425; 5003426 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386131 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
15	Ф.№ 16 СХТ	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 12583; 12113 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386050 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
16	Ф.№ 18 ДЗГО	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 40509; 50431 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386260 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
17	Ф.№ 20 ДЗГО	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 41790; 60694 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003424; 5003425; 5003426 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386259 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
18	Ф.№ 28 Туринск	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 8352; 8205 Госреестр № 8913-82	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003420; 5003421; 5003422 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386258 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
19	ф.№ 30 СХТ	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 16152; 8343 Госреестр № 8913-82	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003424; 5003425; 5003426 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386130 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10
20	ф.№ 6 резерв	ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 1251; 427078 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4 кл.т 0,2 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 5003424; 5003425; 5003426 Госреестр № 46738-11	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 06386133 Госреестр № 31857-06	RTU-325T зав. № 008549 Госреестр № 44626-10

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %		
		d_5 %,	d_{20} %,	d_{100} %,
		I_5 % $I_{изм} < I_{20}$ %	I_{20} % $I_{изм} < I_{100}$ %	I_{100} % $I_{изм} < I_{120}$ %
1	2	3	4	5
1, 3, 4 (Сч. 0,2S; ТТ 3; ТН 1,0)	1,0	-	-	±3,5
	0,9	-	-	±4,5
	0,8	-	-	±5,7
	0,7	-	-	±7,0
	0,5	-	-	±10,8
2, 5 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 1,0)	1,0	±2,1	±1,5	±1,4
	0,9	±2,6	±1,8	±1,6
	0,8	±3,2	±2,1	±1,9
	0,7	±3,8	±2,5	±2,2
	0,5	±5,9	±3,7	±3,1
6, 7 (Сч. 0,2S; ТТ 10; ТН 0,5)	1,0	-	-	±11,0
	0,9	-	-	±14,4
	0,8	-	-	±18,1
	0,7	-	-	±22,4
	0,5	-	-	±35,0
8 – 20 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,2)	1,0	±1,8	±1,1	±0,9
	0,9	±2,3	±1,3	±1,0
	0,8	±2,8	±1,6	±1,2
	0,7	±3,5	±1,9	±1,4
	0,5	±5,3	±2,8	±2,0

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %		
		d ₅ %,	d ₂₀ %,	d ₁₀₀ %,
		I ₅ % £ I _{изм} < I ₂₀ %	I ₂₀ % £ I _{изм} < I ₁₀₀ %	I ₁₀₀ % £ I _{изм} £ I ₁₂₀ %
1	2	3	4	5
1, 3, 4 (Сч. 0,5; ТТ 3; ТН 1,0)	0,9	-	-	±12,2
	0,8	-	-	±8,0
	0,7	-	-	±5,9
	0,5	-	-	±3,7
2, 5 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 1,0)	0,9	±7,0	±4,3	±3,6
	0,8	±4,9	±3,1	±2,6
	0,7	±3,9	±2,5	±2,2
	0,5	±3,0	±2,0	±1,8
6, 7 (Сч. 0,5; ТТ 10; ТН 0,5)	0,9	-	-	±39,6
	0,8	-	-	±25,6
	0,7	-	-	±18,8
	0,5	-	-	±11,1
8 – 20 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,2)	0,9	±6,4	±3,3	±2,4
	0,8	±4,4	±2,4	±1,8
	0,7	±3,6	±2,0	±1,5
	0,5	±2,7	±1,6	±1,3

Примечания:

1 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

2 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

3 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

4 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

5 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии «Альфа А1800» – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТВ-110/20ХЛ	2
2 Трансформатор тока	ТВ110-II	3
3 Трансформатор тока	ТВ-35/10ХЛ	5
4 Трансформатор тока	ТОЛ-10	18
5 Трансформатор тока	ТВК-10	6
6 Трансформатор напряжения	НКФ-110	6
7 Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	3
8 Трансформатор напряжения	ЗНОЛП.4	6
9 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	20
10 Устройство сбора и передачи данных	RTU-325T	1
11 Методика поверки	РТ-МП-2489-500-2015	1
12 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.023.12.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-2489-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Дарасун». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 21.08.2015 г.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по методике поверки МП-2203-0042-2006 утверждённой ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.;

- для УСПД RTU-325T – по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. ДЯИМ.466215.005МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Дарасун». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 1489/500-01.00229-2015 от 21.08.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Дарасун»

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2015 г.