

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Зеленая»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Зеленая» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Зеленая» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). УССВ ИВК обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ ИВКЭ на значение, превышающее ± 1 с. УСПД автоматически выполняет контроль времени в часах счетчиков при каждом сеансе опроса (один раз в 30 минут), корректировка часов счетчиков выполняется автоматически в случае расхождения времени часов в счетчике и УСПД на величину более ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 |
| Идентификационное наименование ПО | СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.00 |
| Цифровой идентификатор ПО | D233ED6393702747769A45DE8E67B57E |
| Другие идентификационные данные, если имеются | - |

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

| № ИК | Диспетчерское наименование точки учёта | Состав 1-го и 2-го уровней ИК | | | |
|------|--|--|---|--|---|
| | | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счётчик электрической энергии | ИВКЭ (УСПД) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС Зеленая (220/10/6 кВ); ЗРУ-10 кВ; 1 сек. 10 кВ, яч. 5; Ввод 10 кВ 5Т | ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 34615; 34609 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4662 Госреестр № 831-69 | А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274205 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 2 | ПС Зеленая (220/10/6 кВ); ЗРУ-10 кВ; 4 сек. 10 кВ; яч.27; Ввод 10 кВ 6Т | ТВЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 9431; 9363 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4671 Госреестр № 831-69 | А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273393 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---|--|---|
| 3 | ПС Зеленая (220/10/6 кВ); ЗРУ-10 кВ; 1 сек. 10 кВ, яч. 10; Ввод 10 кВ 13Т | ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 21016; 21035 Госреестр № 1856-63 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4662 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273418 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 4 | ПС Зеленая (220/10/6 кВ); ЗРУ-10 кВ; 4 сек. 10 кВ, яч. 28; Ввод 10 кВ 4Т | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 3719; 3721 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4671 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274240 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 5 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч.4, Ф.26-04 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 3515; 3516 Госреестр № 2473-05 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274092 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 6 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч.5,Ф.26-05 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 3153; 3151 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273394 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 7 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 10, Ф.26-10 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 3759; 3663 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274046 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 8 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 11,Ф.26-11 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 5509; 3576 Госреестр № 2473-05 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273445 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 9 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; 3 РУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 13,Ф.26-13 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 5613; 3512 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274239 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 10 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 14,Ф.26-14 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 3765; 3519 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274155 Госреестр № 31857-11 | RTU-325Т зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|--|--|---|
| 11 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 15,Ф.26-15 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 3291; 3769 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01275765 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 12 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 16,Ф.26-16 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 5268; 0368 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273829 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 13 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 17,Ф.26-17 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 6611; 6605 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274253 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 14 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 18,Ф.26-18 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 3783; 3782 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274090 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 15 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч. 21,Ф.26-21 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 7279; 7305 Госреестр № 2473-05 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273412 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 16 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч. 22,Ф.26-22 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 9543; 9544 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274007 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 17 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч. 23,Ф.26-23 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 3593; 3507 Госреестр № 2473-05 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273400 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 18 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч. 24,Ф.26-24 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 7182; 7010 Госреестр № 2473-05 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274005 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|--|--|---|
| 19 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч. 25,Ф.26-25 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 7753; 9143 Госреестр № 2473-05 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01275744 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 20 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч. 26,Ф.26-26 | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 7278; 7764 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273365 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 21 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 31,Ф.26-31 | ТОЛ-10 УТ2 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 149; 870 Госреестр № 6009-77 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273424 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 22 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 5 сек.10 кВ, яч. 27,Ф.26-27 | ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 41601-11; 41595-11; 41633-11 Госреестр № 32139-06 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | А1805RL-P4GB- DW-4 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01233941 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 23 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 6 сек.10 кВ, яч. 32,Ф.26-32 | ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т 0,5 Ктт = 800/5 Зав. № 41683-11; 41682-11; 41815-11 Госреестр № 32139-06 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | А1805RL-P4GB- DW-4 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 01233942 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 24 | В-10 кВ 2Т 5 сек. | ТПШЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 6007; 4226 Госреестр № 1423-60 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273334 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 25 | В-10 кВ 3Т 6 сек. | ТПШЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 6183; 6006 Госреестр № 1423-60 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | А1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274057 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|---|--|---|
| 26 | ТДГК 5 сек 10 кВ | ТОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 28825; 18750 Госреестр № 38395-08 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № ХРХ Госреестр № 831-69 | A1802RAL- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179115 Госреестр № 31857-06 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 27 | ТДГК 6 сек 10 кВ | ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 3046; 3048 Госреестр № 1276-59 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 649 Госреестр № 831-69 | A1802RAL- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179823 Госреестр № 31857-06 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 28 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 2 сек.10 кВ, В-2Т 2 сек.10 кВ, яч.17 | ТПШЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 6781; 6075 Госреестр № 1423-60 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4636 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274215 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 29 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 4 сек.10 кВ, В-3Т 4 сек.10 кВ, яч.21 | ТПШЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 5048; 4750 Госреестр № 1423-60 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4671 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01274073 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 30 | ПС Зеленая (220/10/6 кВ); КРУ-6 кВ; 2 сек. 6 кВ; яч. 10; Ввод 6 кВ 4Т | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 3041; 3045 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1105 Госреестр № 2611-70 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273355 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 31 | ПС Зеленая (220/10/6 кВ); ЗРУ-10 кВ; 1 сек. 10 кВ, яч. 10; 13Т | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 3715; 3609 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4662 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273418 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 32 | 6Т-0,4 (яч 27 сек 4) | Т-0,66 У3 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 1789; 2567; 1722 Госреестр № 9504-84 | - | A1802RAL- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01179075 Госреестр № 31857-06 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|---|--|---|
| 33 | 5Т-0,4 (яч 5 сек 1) | Т-0,66 У3 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 1326; 8967; 5067 Госреестр № 9504-84 | - | A1802RAL- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01178804 Госреестр № 31857-06 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 34 | ПС Зеленая (220/10/6 кВ); КРУ-6 кВ; 1 сек. 6 кВ, яч. 1; Ввод 6 кВ 13Т | ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 3089; 3001 Госреестр № 2473-69 | НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1084 Госреестр № 2611-70 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273419 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 35 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 1 сек.10 кВ, В-1Т 1 сек.10 кВ, яч.2 | ТПШЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 8187; 6062 Госреестр № 1423-60 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 4662 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273989 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |
| 36 | ПС Зеленая 220/10/6 кВ; ЗРУ-10 кВ; 3 сек.10 кВ, В-1Т 3 сек.10 кВ, яч.37 | ТПШЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 3000/5 Зав. № 6575; 2616 Госреестр № 1423-60 | НТМИ-10-66У3 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 943 Госреестр № 831-69 | A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01273935 Госреестр № 31857-11 | RTU-325T зав. № 008433 Госреестр № 44626-10 |

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

| Номер ИК | cosφ | Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), % | | |
|--|------|---|---|--|
| | | d ₅ %, | d ₂₀ %, | d ₁₀₀ %, |
| | | I ₅ % £ I _{изм} < I ₂₀ % | I ₂₀ % £ I _{изм} < I ₁₀₀ % | I ₁₀₀ % £ I _{изм} £ I ₁₂₀ % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 – 21, 24 – 31, 34 – 36 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5) | 1,0 | ±1,9 | ±1,2 | ±1,0 |
| | 0,9 | ±2,4 | ±1,4 | ±1,2 |
| | 0,8 | ±2,9 | ±1,7 | ±1,4 |
| | 0,7 | ±3,6 | ±2,0 | ±1,6 |
| | 0,5 | ±5,5 | ±3,0 | ±2,3 |
| 22, 23 (Сч. 0,5S; ТТ 0,5; ТН 0,5) | 1,0 | ±2,2 | ±1,7 | ±1,5 |
| | 0,9 | ±2,6 | ±1,8 | ±1,7 |
| | 0,8 | ±3,2 | ±2,1 | ±1,8 |
| | 0,7 | ±3,8 | ±2,4 | ±2,0 |
| | 0,5 | ±5,7 | ±3,3 | ±2,6 |
| 32, 33 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5) | 1,0 | ±1,8 | ±1,0 | ±0,8 |
| | 0,9 | ±2,2 | ±1,2 | ±1,0 |
| | 0,8 | ±2,8 | ±1,5 | ±1,1 |
| | 0,7 | ±3,4 | ±1,8 | ±1,3 |
| | 0,5 | ±5,3 | ±2,7 | ±1,9 |
| Номер ИК | cosφ | Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), % | | |
| | | d ₅ %, | d ₂₀ %, | d ₁₀₀ %, |
| | | I ₅ % £ I _{изм} < I ₂₀ % | I ₂₀ % £ I _{изм} < I ₁₀₀ % | I ₁₀₀ % £ I _{изм} £ I ₁₂₀ % |
| 1 – 21, 24 – 31, 34 – 36 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5) | 0,9 | ±6,5 | ±3,6 | ±2,7 |
| | 0,8 | ±4,5 | ±2,5 | ±2,0 |
| | 0,7 | ±3,6 | ±2,1 | ±1,7 |
| | 0,5 | ±2,8 | ±1,7 | ±1,4 |
| 22, 23 (Сч. 1,0; ТТ 0,5; ТН 0,5) | 0,9 | ±7,2 | ±4,0 | ±3,1 |
| | 0,8 | ±5,2 | ±3,1 | ±2,6 |
| | 0,7 | ±4,3 | ±2,7 | ±2,3 |
| | 0,5 | ±3,5 | ±2,3 | ±2,1 |
| 32, 33 (Сч. 0,5; ТТ 0,5) | 0,9 | ±6,4 | ±3,2 | ±2,3 |
| | 0,8 | ±4,4 | ±2,3 | ±1,7 |
| | 0,7 | ±3,5 | ±1,9 | ±1,4 |
| | 0,5 | ±2,7 | ±1,5 | ±1,2 |

Примечания:

1 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

2 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от 0,99·U_н до 1,01·U_н;

- диапазон силы тока - от 0,01·I_н до 1,2·I_н;

- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков -от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;

- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

3 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{н1}$ до $1,1 \cdot U_{н1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

4 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

5 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;

- счетчики электроэнергии «Альфа А1800» – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;

- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;

- пропадания напряжения;

- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчиков электроэнергии;

- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

- испытательной коробки;

- УСПД.

- наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчиках электроэнергии;

- пароль на УСПД;

- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);

- УСПД (функция автоматизирована).
- Глубина хранения информации:
 - электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
 - ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
 - ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

| Наименование | Тип | Кол-во, шт. |
|--|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 4 |
| 2 Трансформатор тока | ТВЛ-10 | 2 |
| 3 Трансформатор тока | ТЛМ-10 | 40 |
| 4 Трансформатор тока | ТОЛ-10 УТ2 | 2 |
| 5 Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЦ-10 | 6 |
| 6 Трансформатор тока | ТПШЛ-10 | 12 |
| 7 Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 2 |
| 8 Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 2 |
| 9 Трансформатор тока | Т-0,66 У3 | 6 |
| 10 Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66У3 | 6 |
| 11 Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 | 2 |
| 12 Счетчик электрической энергии многофункциональный | A1802RALQ-P4GB-DW-4 | 30 |
| 13 Счетчик электрической энергии многофункциональный | A1805RL-P4GB-DW-4 | 2 |
| 14 Счетчик электрической энергии многофункциональный | A1802RAL-P4GB-DW-4 | 4 |
| 15 Устройство сбора и передачи данных | RTU-325T | 1 |
| 16 Методика поверки | РТ-МП-2783-500-2015 | 1 |
| 17 Паспорт – формуляр | АУВП.411711.ФСК.028.05.ПС-ФО | 1 |

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-2783-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Зеленая». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 27.10.2015 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» (Госресстр № 31857-06) - по методике поверки МП-2203-0042-2006 утверждённой ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.;
- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» (Госресстр № 31857-06) - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.411152.018 МП, утвержденному в 2012 г.
- для УСПД RTU-325T – по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. ДЯИМ.466215.005МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Зеленая». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 1849/500-01.00229-2015 от 27.10.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Зеленая»

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33; Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств
измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2015 г.