

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Балаковская»

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Балаковская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Балаковская» ПАО «ФСК ЕЭС».

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога  $\pm 1$  с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ на значение, превышающее  $\pm 1$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на  $\pm 1$  с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5$  с/сут.

### **Программное обеспечение**

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

#### Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 1СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Балаковская - Химволокно № 2 (Химволокно-2)".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 567/1; 567/2; 567/3 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1510275; 1510439; 1510441 Госреестр № 14205-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268076 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
2	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 1СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Балаковская - Дзержинская 1ц. (Дзержинская 1ц.)".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 5661; 5662; 5663 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1510275; 1510439; 1510441 Госреестр № 14205-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268124 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 1СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Центральная - Балаковская № 1 (ВЛ-110 кВ Центр-1)".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 8701; 8702; 8703 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1510275; 1510439; 1510441 Госреестр № 14205-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268160 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
4	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 2СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Центральная - Балаковская № 2 (ВЛ-110 кВ Центр-2)".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 871/1; 871/2; 871/3 Госреестр № 3189-72	НАМИ-110 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10910; 10896; 10893 Госреестр № 60353-15	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268131 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
5	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 1СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Центральная - Балаковская № 3 (ВЛ-110 кВ Центр-3)".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 7111; 7112; 7113 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1510275; 1510439; 1510441 Госреестр № 14205-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268129 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
6	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 1СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-4 - Балаковская 1ц".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 6561; 6562; 6563 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1510275; 1510439; 1510441 Госреестр № 14205-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288760 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
7	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 2СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-4 - Балаковская 2ц".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 8311; 8312; 8313 Госреестр № 3189-72	НАМИ-110 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10910; 10896; 10893 Госреестр № 60353-15	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268193 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
8	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 2СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Балаковская - Дзержинская 2ц. (Дзержинская 2ц.)".	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 36871; 36872; 36873 Госреестр № 3189-72	НАМИ-110 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10910; 10896; 10893 Госреестр № 60353-15	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268099 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
9	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-35 кВ, 2СШ-35 кВ, Ф.5, ВЛ-35 кВ "Балаковская - Юлия (ПС Юлия ВЛ-35 кВ Ф.5)".	ТВ-35/25 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 8634А; 8634В; 8634С Госреестр № 3187-72	НАМИ-35 кл.т 0,5 Ктн = 35000/100 Зав. № 2131 Госреестр № 19813-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288757 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
10	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.1 (Тяговая ПС).	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 39775; 39756 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268164 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
11	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.2 (Гор.сеть Ж. городок).	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 20789; 20774 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268036 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
12	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.4 (Шлюзы).	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 21219; 5423 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268030 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
13	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.5 (Энергорайон).	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 45056; 45004; 44970 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268143 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
14	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.8 (Стадион).	ТПЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 12454; 92872 Госреестр № 2363-68	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268169 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
15	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.9 (Гор.сеть).	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 44326; 45004 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268140 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
16	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.23 (Теплосеть).	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 31442; 00547 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268097 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
17	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.12 (Гор.сеть).	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 28180; 24747 Госреестр № 814-53	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 406 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268141 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
18	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.14 (Гор.сеть).	ТПЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 76721; 78020 Госреестр № 2363-68	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4036 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288704 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
19	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.15 (Теплосеть).	ТПФМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 49432 Госреестр № 814-53 ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 58799 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4036 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268154 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
20	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.16 (Стадион).	ТЛП-10-5 кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Зав. № 15-23206; 15-23210; 15- 23207 Госреестр № 30709-11	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4036 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288705 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
21	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.17 (Шлюзы).	ТЛП-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 93610; 84189 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4036 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268147 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
22	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.18 (Гор.сеть).	ТЛП-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 98046; 95949 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4036 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268083 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
23	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.19 (Гор.сеть).	ТЛПМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 88082 Госреестр № 2363-68 ТЛП-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 5032 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4036 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288706 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
24	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2СШ-6 кВ, В-6 кВ, Ф.10 (Энергорайон ТСН-3 ПС Центральная).	ТЛП-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 19413; 19006 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 4036 Госреестр № 831-53	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268213 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
25	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-35 кВ, 1СШ-35 кВ, Ф.3, ВЛ-35 кВ "Балаковская - Стройдеталь (ПС № 9 Стройдеталь ВЛ-35 кВ Ф.3".	ТВТ-35 кл.т 1 Ктт = 300/5 Зав. № 4505/1; 4505/2; 4505/3 Госреестр № 3642-73	НАМИ-35 кл.т 0,5 Ктн = 35000/100 Зав. № 2131 Госреестр № 19813-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268073 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
26	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ЩСН-0.4 кВ, панель № 6а, КЛ-0.4 кВ "Маслохозяйство".	ТОП кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Зав. № 5025587; 5025588; 5025589 Госреестр № 47959-11	-	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94206324 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
27	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 1 ОВ-110 кВ 1СШ	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 5581; 5582; 5583 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 1510275; 1510439; 1510441 Госреестр № 14205-05	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268128 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07
28	ПС "Балаковская" 220/110/35/6/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, 2 ОВ-110 кВ 2СШ	ТВ-110 кл.т 1 Ктт = 600/5 Зав. № 5571; 5572; 5573 Госреестр № 3189-72	НАМИ-110 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10910; 10896; 10893 Госреестр № 60353-15	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268127 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00197 Госреестр № 36643-07



Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		$d_{1(2)\%}$ ,	$d_5$ %,	$d_{20\%}$ ,	$d_{100\%}$ ,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6
1 – 3, 5, 6, 25, 27 (Счетчик 0,2S; ТТ 1; ТН 0,5)	1,0	-	±3,4	±1,9	±1,4
	0,9	-	±4,4	±2,3	±1,7
	0,8	-	±5,5	±2,9	±2,1
	0,7	-	±6,8	±3,5	±2,5
	0,5	-	±10,6	±5,4	±3,8
4, 7, 8, 28 (Счетчик 0,2S; ТТ 1; ТН 0,2)	1,0	-	±3,4	±1,8	±1,3
	0,9	-	±4,4	±2,3	±1,6
	0,8	-	±5,5	±2,8	±2,0
	0,7	-	±6,8	±3,5	±2,4
	0,5	-	±10,5	±5,3	±3,6
9 – 19, 21 – 24 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
20 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,6	±2,0	±1,6	±1,6
	0,5	±5,5	±3,0	±2,3	±2,3
26 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S)	1,0	±1,8	±1,0	±0,8	±0,8
	0,9	±2,3	±1,3	±1,0	±1,0
	0,8	±2,8	±1,5	±1,1	±1,1
	0,7	±3,5	±1,8	±1,3	±1,3
	0,5	±5,3	±2,7	±1,9	±1,9

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		$d_{1(2)\%}$ ,	$d_5$ %,	$d_{20}$ %,	$d_{100}$ %,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5$ %	$I_5 \leq I_{изм} < I_{20}$ %	$I_{20} \leq I_{изм} < I_{100}$ %	$I_{100} \leq I_{изм} < I_{120}$ %
1	2	3	4	5	6
1 – 3, 5, 6, 25, 27 (Счетчик 0,5; ТТ 1; ТН 0,5)	0,9	-	±12,5	±6,4	±4,5
	0,8	-	±8,5	±4,4	±3,1
	0,7	-	±6,7	±3,5	±2,5
	0,5	-	±4,9	±2,6	±2,0
4, 7, 8, 28 (Счетчик 0,5; ТТ 1; ТН 0,2)	0,9	-	±12,4	±6,3	±4,3
	0,8	-	±8,5	±4,3	±3,0
	0,7	-	±6,7	±3,4	±2,4
	0,5	-	±4,9	±2,6	±1,9
9 – 19, 21 – 24 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,5	±3,6	±2,7
	0,8	-	±4,5	±2,5	±2,0
	0,7	-	±3,6	±2,1	±1,7
	0,5	-	±2,8	±1,7	±1,4
20 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±8,1	±3,8	±2,7	±2,7
	0,8	±5,8	±2,7	±2,0	±2,0
	0,7	±4,8	±2,3	±1,7	±1,7
	0,5	±3,9	±1,9	±1,4	±1,4
26 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S)	0,9	±8,0	±3,5	±2,3	±2,3
	0,8	±5,8	±2,5	±1,7	±1,7
	0,7	±4,8	±2,1	±1,5	±1,4
	0,5	±3,8	±1,7	±1,2	±1,2

Примечания:

1 Погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi = 1,0$  нормируется от  $I_1\%$ , а погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi < 1,0$  нормируется от  $I_2\%$ ;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от  $0,99 \cdot U_n$  до  $1,01 \cdot U_n$ ;
- диапазон силы тока - от  $0,01 \cdot I_n$  до  $1,2 \cdot I_n$ ;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от  $0,9 \cdot U_{н1}$  до  $1,1 \cdot U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока - от  $0,01 \cdot I_{н1}$  до  $1,2 \cdot I_{н1}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от  $0,8 \cdot U_{н2}$  до  $1,15 \cdot U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока - от  $0,01 \cdot I_{н2}$  до  $2 \cdot I_{н2}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии Dialog ZMD – среднее время наработки на отказ 30 лет, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электроэнергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
  - пароль на счетчиках электроэнергии;
  - пароль на УСПД;
  - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

### **Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### **Комплектность средства измерений**

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТВ-110	30
2 Трансформатор тока	ТВ-35/25	3
3 Трансформатор тока	ТПФМ-10	14
4 Трансформатор тока	ТПЛ-10	10
5 Трансформатор тока	ТПЛМ-10	5
6 Трансформатор тока	ТЛП-10-5	3
7 Трансформатор тока	ТВТ-35	3
8 Трансформатор тока	ТОП	3
9 Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	3
10 Трансформатор напряжения	НАМИ-110	3
11 Трансформатор напряжения	НАМИ-35	1
12 Трансформатор напряжения	НТМИ-6	2
13 Счетчик электрической энергии многофункциональный	ZMD402CT41.0467S2	28
14 Устройство сбора и передачи данных	TK16L	1
15 Методика поверки	РТ-МП-2843-500-2015	1
16 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.002.07.ПС-ФО	1

## **Поверка**

осуществляется по документу РТ-МП-2843-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Балаковская». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 27.11.2015 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии Dialog ZMD - по документу «Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные серии Dialog ZMD и ZFD. Методика поверки», утвержденному ФГУП ВНИИМС 22 января 2007 г.
- для УСПД ТК16L – по документу «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

## **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Балаковская». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/481-2015 от 30.11.2015 г.

## **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Балаковская»**

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

**Изготовитель**

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.