

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Хопер»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Хопер» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Хопер» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 3, ВЛ-110 кВ "Хопер - Самойловка (Самойловка)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040109; 12040090; 12040092 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16848; 16742; 16882 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288751 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
2	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 4, ВЛ-110 кВ "Хопер - Хопер-2 тяговая"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040173; 12040200; 12040175 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 15727; 16491; 16521 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268017 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ПС "Хопер" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 5, ВЛ-110 кВ "Хопер - Компрессорная № 2 (Компрессорная-2)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040218; 12040224; 12040225 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 15727; 16491; 16521 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288775 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
4	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 11, ВЛ-110 кВ "Хопер - Байчурово- тяговая с отпайкой на ПС Родничок"	ТВ110-II кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 4312/1; 4312/2; 4312/3 Госреестр № 19720-00	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16848; 16742; 16882 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268075 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
5	ПС "Хопер" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 12, ВЛ-110 кВ "Хопер - Компрессорная № 1 (Компрессорная-1)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040124; 12040131; 12040136 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16848; 16742; 16882 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268063 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
6	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 13, ВЛ-110 кВ "Хопер - Соцземледелие (Соцземледелие)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040113; 12040114; 12040115 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16848; 16742; 16882 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268138 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
7	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 14, ВЛ-110 кВ "Хопер - Романовка (Романовка)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040214; 12040215; 12040216 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 15727; 16491; 16521 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268020 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
8	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 15, ВЛ-110 кВ, "Хопер - Янтарная (ВЛ-110 кВ Янтарная)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040168; 12040180; 12040186 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16848; 16742; 16882 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288765 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
9	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 16, ВЛ-110 кВ "Хопер - Котоврас"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040202; 12040189; 12040203 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 15727; 16491; 16521 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268157 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
10	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 20, ВЛ-110 кВ "Хопер - Город № 1 (Город-1)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040197; 12040194; 12040196 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 15727; 16491; 16521 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268186 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
11	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 19, ВЛ-110 кВ "Хопер - Город № 2 (Город-2)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040119; 12040137; 12040120 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16848; 16742; 16882 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268079 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
12	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СПШ-110 кВ, ячейка № 2, ВЛ-110 кВ "Хопер - Хопер 110 №1 (Перемышка-1)"	SB 0,8 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 12040144; 12040130; 12040145 Госреестр № 20951-08	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 15727; 16491; 16521 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268074 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
13	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ячейка № 17, ВЛ-110 кВ "Хопер - Хопер 110 №2 (Перемышка-2)"	ТФЗМ 110Б кл.т 0,5 Ктт = 500/5 Зав. № 3562; 3569; 3425 Госреестр № 24811-03	НКФ-110-57 кл.т 0,5 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 16848; 16742; 16882 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268155 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
14	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, КРУН - 10 кВ, 1СШ - 10 кВ, яч. № 5, КЛ - 10 кВ, Ф.1006	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 1000; 242 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10 кл.т 0,5 К _{тн} = 10000/100 Зав. № 6839 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268100 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
15	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, КРУН-10 кВ, 2СШ-10 кВ, яч. № 6, КЛ-10 кВ, "Ф. 1048 на ПС Хопер-110"	ТЛО-10 кл.т 0,2S Ктт = 200/5 Зав. № 15- 18621; 15- 18619; 15-18620 Госреестр № 25433-11	НАМИ-10 кл.т 0,2 К _{тн} = 10000/100 Зав. № 4427 Госреестр № 11094-87	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94268052 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
16	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, РУ- 0.4 кВ, ЩСН - 0.4 кВ, 2СШ - 0.4 кВ, КЛ-0.4 кВ, "БМЗ ПС Хопёр 220"	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 107817; 107838; 108302 Госреестр № 15764-96	-	ZMD405CT41.0467S2 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94344639 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
17	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, РУ- 0.4 кВ, ЩСН - 0.4 кВ, 2СШ - 0.4 кВ, КЛ - 0.4 кВ, "Узел связи ПС Хопёр 220"	Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 41606; 9692; 30402 Госреестр № 15764-96	-	ZMD405CT41.0467S2 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94206244 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
18	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, ОВ-110 кВ	ТВ110-П кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 4346/1; 4346/2; 4346/3 Госреестр № 19720-00	НКФ-110-57 кл.т 0,5 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 15727; 16491; 16521 Госреестр № 14205-94	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288768 Госреестр № 22422-07	TK16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
19	ПС "Хопёр" 110 кВ, КРУ - 10 кВ, ЗСШ - 10 кВ, КЛ - 10 кВ фидер 1044	ТЛИМ-10 кл.т 0,5 К _{ТТ} = 100/5 Зав. № 44; 989 Госреестр № 2473-05	НТМИ-10 кл.т 0,5 К _{ТН} = 10000/100 Зав. № 6839 Госреестр № 831-69	ZMD402CT41.0467S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 94288699 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07
20	ПС "Хопёр" 220/110/10/0.4 кВ, КТП-10/0,4 кВ КЛ 0,4 кВ Хоз.нужды	ТОП 0,66 кл.т 0,5 К _{ТТ} = 200/5 Зав. № 42469; 75527; 9480 Госреестр № 15174-96	-	ZMD405CT41.0467S2 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94206266 Госреестр № 22422-07	ТК16L зав. № 00208 Госреестр № 36643-07

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d _{1(2)%,}	d _{5%,}	d _{20%,}	d _{100%,}
		I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5%}	I _{5%} £ I _{изм} < I _{20%}	I _{20%} £ I _{изм} < I _{100%}	I _{100%} £ I _{изм} £ I _{120%}
1	2	3	4	5	6
1 – 3, 5 – 12 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,4	±1,0	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,7	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,4	±1,8	±1,6	±1,6
4, 13, 14, 18, 19 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
15 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	±1,2	±0,8	±0,7	±0,7
	0,9	±1,3	±0,9	±0,8	±0,8
	0,8	±1,4	±1,0	±0,8	±0,8
	0,7	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9
	0,5	±2,1	±1,4	±1,1	±1,1
16, 17, 20 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5)	1,0	-	±2,1	±1,5	±1,4
	0,9	-	±2,6	±1,7	±1,5
	0,8	-	±3,1	±1,9	±1,6
	0,7	-	±3,7	±2,2	±1,8
	0,5	-	±5,6	±3,0	±2,3

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d _{1(2)%} ,	d _{5 %} ,	d _{20 %} ,	d _{100 %} ,
		I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} £ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} £ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} £ I _{изм} £ I _{120%}
1	2	3	4	5	6
1 – 3, 5 – 12 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,9	±5,7	±2,5	±1,9	±1,9
	0,8	±4,4	±1,9	±1,5	±1,5
	0,7	±3,8	±1,7	±1,4	±1,3
	0,5	±3,2	±1,5	±1,2	±1,2
4, 13, 14, 18, 19 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,5	±3,6	±2,7
	0,8	-	±4,5	±2,5	±2,0
	0,7	-	±3,6	±2,1	±1,7
	0,5	-	±2,8	±1,7	±1,4
15 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,9	±5,6	±2,1	±1,5	±1,4
	0,8	±4,3	±1,7	±1,2	±1,2
	0,7	±3,7	±1,6	±1,1	±1,1
	0,5	±3,2	±1,4	±1,1	±1,1
16, 17, 20 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5)	0,9	-	±7,0	±3,7	±2,8
	0,8	-	±5,1	±2,9	±2,3
	0,7	-	±4,3	±2,5	±2,2
	0,5	-	±3,5	±2,2	±2,0

Примечания:

1 Погрешность измерений d_{1(2)%P} и d_{1(2)%Q} для cosφ = 1,0 нормируется от I_{1%}, а погрешность измерений d_{1(2)%P} и d_{1(2)%Q} для cosφ < 1,0 нормируется от I_{2%};

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от 0,99·U_н до 1,01·U_н;
- диапазон силы тока - от 0,01·I_н до 1,2·I_н;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;

- частота - (50 ± 0,15) Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от 0,9·U_{н1} до 1,1·U_{н1}; диапазон силы первичного тока - от 0,01·I_{н1} до 1,2·I_{н1};

- частота - (50 ± 0,4) Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии Dialog ZMD – среднее время наработки на отказ 30 лет, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	SB 0,8	33
2 Трансформатор тока	ТВ110-II	6
3 Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б	3
4 Трансформатор тока	ТЛМ-10	4
5 Трансформатор тока	ТЛО-10	3
6 Трансформатор тока	Т-0,66	6
7 Трансформатор тока	ТОП 0,66	3
8 Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	6
9 Трансформатор напряжения	НТМИ-10	1
10 Трансформатор напряжения	НАМИ-10	1
11 Счетчик электрической энергии многофункциональный	ZMD402CT41.0467S2	17
12 Счетчик электрической энергии многофункциональный	ZMD405CT41.0467S2	3
13 Устройство сбора и передачи данных	TK16L	1
14 Методика поверки	РТ-МП-2852-500-2015	1
15 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.002.003.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-2852-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Хопер». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 27.11.2015 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- для счетчиков электроэнергии Dialog ZMD - по документу «Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные серии Dialog ZMD и ZFD. Методика поверки», утвержденному ФГУП ВНИИМС 22 января 2007 г.

- для УСПД ТК16L – по документу «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Хопер». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/493-2015 от 30.11.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Хопер»

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ___ » _____ 2015 г.