

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ «Колпино»

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ «Колпино» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 330 кВ «Колпино» ПАО «ФСК ЕЭС».

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой multifunctionalную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Ежедневно оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога  $\pm 1$  с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее  $\pm 1$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на  $\pm 1$  с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5$  с/сут.

### **Программное обеспечение**

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3.1.0	
Цифровой идентификатор ПО	B45A806C89B31900EBC38F9 62EC67813	DEB05041E40F7EA8AA50568 3D781295F
Другие идентификационные данные	DataServer.exe	DataServer_USPD.exe
Примечание – Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО – MD5 Хэш сумма считается отдельно для файлов: DataServer.exe, DataServer_USPD.exe		

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

#### Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Металлострой - Колпино I Цепь (ВЛ 110 кВ Колпинская-1)	ТФЗМ-110Б-ШУ1 кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 11312; 11464 Госреестр № 26421-08 ТФНД-110М-П кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 7669 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109401 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
2	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Металлострой - Колпино II Цепь (ВЛ 110 кВ Колпинская-3)	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 7592; 7597 Госреестр № 2793-88 ТФЗМ-110Б-ШУ1 кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 11322 Госреестр № 26421-04	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112800 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
3	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ленсоветовская - Колпино (ВЛ 110 кВ Ленсоветовская-2)	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 7313; 7570; 7495 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112781 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
4	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпинская-Колпино с отпайкой на ПС ГПП-6 «Ижорский завод» (ВЛ 110 кВ Колпинская-9)	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 7551; 7595; 7314 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109455 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
5	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ ГПП-ИТЗ - Колпино (ВЛ 110 кВ Колпинская-11)	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 7573; 7460; 7574 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109292 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
6	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино - ГПП-5 Ижорского завода №1 (ВЛ 110 кВ Колпинская-13)	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 7584; 7580; 7472 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109252 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
7	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино - ГПП-4 «Ижорский завод» II цепь (ВЛ 110 кВ Колпинская-14)	ТГФМ-110 кл.т 0,2S КТТ = 500/1 Зав. № 5535; 5551; 5531 Госреестр № 52261-12	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5534; 5652; 5632 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36117464 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
8	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино - ГПП-5 Ижорского завода №2 (ВЛ 110 кВ Колпинская-16)	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 КТТ = 2000/1 Зав. № 7466; 7565; 7590 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109003 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
9	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино-ГПП-4 «Ижорский завод» I цепь (ВЛ 110 кВ Колпинская-17)	ТГФМ-110 кл.т 0,2S КТТ = 500/1 Зав. № 5539; 5553; 5544 Госреестр № 52261-12	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5534; 5652; 5632 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36117259 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
10	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино-ЗАО «ГСР ТЭЦ» (ВЛ 110 кВ Колпинская-18)	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 КТТ = 2000/1 Зав. № 7119; 7127; 7134 Госреестр № 2793-88	ТЕМР 123 кл.т 0,5 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № Т 101451-05; Т 101451-06; Т 101451-11 Госреестр № 25474-03	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36117167 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
11	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино-ЗАО «ГСР ТЭЦ» (ВЛ 110 кВ Колпинская-19)	ТФЗМ-110Б-ШУ1 кл.т 0,5 КТТ = 2000/1 Зав. № 11321; 11397 Госреестр № 26421-08 ТФНД-110М-II кл.т 0,5 КТТ = 2000/1 Зав. № 7555 Госреестр № 2793-88	ТЕМР 123 кл.т 0,5 КТН = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № Т 101451-08; Т 101451-09; Т 101451-10 Госреестр № 25474-03	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36117134 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
12	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино-МГА с отпайками (ВЛ 110 кВ Колпинская-2)	ТГФМ-110 кл.т 0,2S Ктт = 500/1 Зав. № 5558; 5532; 5564 Госреестр № 52261-12	ТЕМР 123 кл.т 0,5 К <sub>тн</sub> = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № Т 101451-08; Т 101451-09; Т 101451-10 Госреестр № 25474-03	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36117186 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
13	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Колпино-Колпино-Правобережная (ВЛ 110 кВ Колпинская-21)	ТГФМ-110 кл.т 0,2S Ктт = 500/1 Зав. № 5560; 5555; 5559 Госреестр № 52261-12	ТЕМР 123 кл.т 0,5 К <sub>тн</sub> = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № Т 101451-05; Т 101451-06; Т 101451-11 Госреестр № 25474-03	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36117257 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
14	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, ОВ 110 кВ	ТФНД-110М-II кл.т 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 7578; 7554; 7317 Госреестр № 2793-88	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 К <sub>тн</sub> = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36108974 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
15	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ЗРУ 10 кВ, 1с 10 кВ, ячейка №23, КЛ 10 кВ ф. 23 А / КЛ 10 кВ ф. 23 Б	ТОЛ-10-I кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 3829; 3828; 3824 Госреестр № 15128-07	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 К <sub>тн</sub> = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 6945; 6947; 6948 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109174 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
16	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ЗРУ 10 кВ, 2с 10 кВ, ячейка №207, КЛ 10 кВ ф. 207 А / КЛ 10 кВ ф. 207 Б	ТОЛ-10 кл.т 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 20199; 20091; 20298 Госреестр № 7069-07	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 К <sub>тн</sub> = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 7523; 6944; 6949 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109193 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
17	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ЗРУ 10 кВ, 1с 10 кВ, ячейка №17, КЛ 10 кВ ф. 17	ТВЛМ-10 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 64726; 73550 Госреестр № 45040-10	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 К <sub>тн</sub> = $(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 6945; 6947; 6948 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 53091824 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
18	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ЗРУ 10 кВ, 1с 10 кВ, ячейка №19, КЛ 10 кВ ф. 19	ТОЛ-10 кл.т 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 600/5 Зав. № 19А; 25652; 19С Госреестр № 7069-02	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 6945; 6947; 6948 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109140 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09
19	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ЗРУ 10 кВ, 2с 10 кВ, ячейка №208, КЛ 10 кВ ф. 208	ТОЛ-10 кл.т 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 500/5 Зав. № 20405; 20403; 20406 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 7523; 6944; 6949 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112819 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
20	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ЗРУ 10 кВ, 2с 10 кВ, ячейка №202, КЛ 10 кВ ф. 202	ТОЛ-10 кл.т 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 300/5 Зав. № 20039; 20204; 20201 Госреестр № 7069-02	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 7523; 6944; 6949 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112753 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
21	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, яч.28, КВЛ 110 кВ "Индустриальная-2"	ТГФМ-110 П* кл.т 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 1000/1 Зав. № 5495; 5503; 5500 Госреестр № 36672-08	ТЕМР 123 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № Т 101451-08; Т 101451-09; Т 101451-10 Госреестр № 25474-03	A1802RAL-P4-GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01238454 Госреестр № 31857-11	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
22	ПС 330 кВ Колпино (330/110/10 кВ), ОРУ 110 кВ, яч.9, КВЛ 110 кВ "Индустриальная-1"	ТГФМ-110 П* кл.т 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 1000/1 Зав. № 5521; 5502; 5491 Госреестр № 36672-08	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 21329; 21442; 21447 Госреестр № 14205-05	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 53024971 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10
23	ПС 330 кВ Колпино, 330/110/10 кВ, ЗРУ 10 кВ, яч.11, КЛ 10 кВ ф.11	ТВЛМ-10 кл.т 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 1000/5 Зав. № 11775; 11776 Госреестр № 45040-10	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 6945; 6947; 6948 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36109056 Госреестр № 21478-04	ЭКОМ-3000 зав. № 03081967 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
24	ПС 330 кВ Колпино, 330/110/10 кВ, НЗРУ 10 кВ, яч.210, КЛ 10 кВ ф.210	ТОЛ-10 кл.т 0,5S КТТ = 500/5 Зав. № 20532; 20530; 20407 Госреестр № 38395-08	ЗНОЛП.4-10 кл.т 0,5 КТН = (10000/√3)/(100/√3) Зав. № 7523; 6944; 6949 Госреестр № 23544-07	SL 7000 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 36112827 Госреестр № 21478-04	RTU-325H зав. № 006264 Госреестр № 44626-10

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d <sub>1(2)</sub> %,	d <sub>5</sub> %,	d <sub>20</sub> %,	d <sub>100</sub> %,
		I <sub>1(2)</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>5</sub> %	I <sub>5</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20</sub> %	I <sub>20</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100</sub> %	I <sub>100</sub> % £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120</sub> %
1	2	3	4	5	6
1 – 6, 8, 10, 11, 14, 15 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
7, 9, 12, 13, 21, 22 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,4	±1,0	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,7	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,4	±1,8	±1,6	±1,6
16 – 20, 23, 24 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,6	±2,0	±1,6	±1,6
	0,5	±5,5	±3,0	±2,3	±2,3
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d <sub>1(2)</sub> %,	d <sub>5</sub> %,	d <sub>20</sub> %,	d <sub>100</sub> %,
		I <sub>1(2)</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>5</sub> %	I <sub>5</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20</sub> %	I <sub>20</sub> % £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100</sub> %	I <sub>100</sub> % £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120</sub> %
1 – 6, 8, 10, 11, 14, 15 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,5	±3,6	±2,7
	0,8	-	±4,5	±2,5	±2,0
	0,7	-	±3,6	±2,1	±1,7
	0,5	-	±2,8	±1,7	±1,4
7, 9, 12, 13, 21, 22 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,9	±5,7	±2,5	±1,9	±1,9
	0,8	±4,4	±1,9	±1,5	±1,5
	0,7	±3,8	±1,7	±1,4	±1,3
	0,5	±3,2	±1,5	±1,2	±1,2
16 – 20, 23, 24 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±8,1	±3,8	±2,7	±2,7
	0,8	±5,8	±2,7	±2,0	±2,0
	0,7	±4,8	±2,3	±1,7	±1,7
	0,5	±3,9	±1,9	±1,4	±1,4



Примечания:

1 Погрешность измерений  $d_{I(2)\%P}$  и  $d_{I(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi = 1,0$  нормируется от  $I_1\%$ , а погрешность измерений  $d_{I(2)\%P}$  и  $d_{I(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi < 1,0$  нормируется от  $I_2\%$ ;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик погрешности ИК установлены пределы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от  $0,99 \cdot U_n$  до  $1,01 \cdot U_n$ ;
- диапазон силы тока - от  $0,01 \cdot I_n$  до  $1,2 \cdot I_n$ ;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от  $0,9 \cdot U_{n1}$  до  $1,1 \cdot U_{n1}$ ; диапазон силы первичного тока - от  $0,01 \cdot I_{n1}$  до  $1,2 \cdot I_{n1}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от  $0,8 \cdot U_{n2}$  до  $1,15 \cdot U_{n2}$ ; диапазон силы вторичного тока - от  $0,01 \cdot I_{n2}$  до  $2 \cdot I_{n2}$ ;
- частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии SL 7000 – среднее время наработки на отказ 20 лет;
- счетчики электроэнергии «Альфа А1800» – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;
- УСПД ЭКОМ-3000 – среднее время наработки на отказ не менее 75 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.
- УСПД RTU-325Н – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электроэнергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
  - пароль на счетчиках электроэнергии;
  - пароль на УСПД;
  - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-ШУ1	5
2 Трансформатор тока	ТФНД-110М-II	25
3 Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	6
4 Трансформатор тока	ТГФМ-110	12
5 Трансформатор тока	ТОЛ-10-I	3
6 Трансформатор тока	ТОЛ-10	12
7 Трансформатор тока	ТВЛМ-10	4
8 Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	6
9 Трансформатор напряжения	ТЕМР 123	6
10 Трансформатор напряжения	ЗНОЛП.4-10	6
11 Счетчик электрической энергии многофункциональный	SL 7000	23
12 Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4-GB-DW-4	1

Продолжение таблицы 4

1	2	3
13 Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	1
14 Устройство сбора и передачи данных	RTU-325H	1
15 Методика поверки	РТ-МП-2890-500-2015	1
16 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.017.21.ПС-ФО	1

### Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-2890-500-2015 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ «Колпино». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 30.12.2015 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- для счетчиков электроэнергии SL 7000 - по документу «Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные серии SL7000 (ACE 7000, ACE 8000). Методика поверки», утвержденному ВНИИМС в 2004 г.;

- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.411152.018 МП, утвержденному в 2012 г.

- для УСПД RTU-325H – по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. ДЯИМ.466215.005МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;

- для УСПД ЭКОМ-3000 – в соответствии с методикой «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБКМ.421459.003 МП», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

### Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ «Колпино». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/469-2015 от 24.11.2015 г.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ «Колпино»**

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

**Изготовитель**

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)  
ИНН 4716016979  
Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А  
Тел.: +7 (495) 710-93-33  
Факс: +7 (495) 710-96-55

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)  
Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4  
Тел.: +7 (495) 620-08-38  
Факс: +7 (495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)  
Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31  
Тел.: +7 (495) 544-00-00  
Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

**Заместитель**

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.