

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Саратовская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Саратовская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Саратовская» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 |
| Идентификационное наименование ПО | СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.00 |
| Цифровой идентификатор ПО | D233ED6393702747769A45DE8E67B57E |
| Другие идентификационные данные, если имеются | - |

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

| № ИК | Диспетчерское наименование точки учёта | Состав 1-го и 2-го уровней ИК | | | |
|------|--|--|--|---|---|
| | | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счётчик электрической энергии | ИВКЭ (УСПД) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская – Северо - Западная 1ц с отпайкой на ПС Техстекло (С.Западная 1ц.)". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727504; 110727602; 110727603 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 10003506/1; 10003506/2; 10003506/3 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086284 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 2 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская – Северо - Западная 2ц с отпайкой на ПС Техстекло (С.Западная 2ц.)". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727501; 110727609; 110727611 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 10003506/4; 10003506/5; 10003506/6 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086283 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|---|
| 3 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - ТЭЦ - 2 с отпайкой на ПС Трофимовский 2 - тяговая". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 100441229; 100441234; 100441231 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/4; 10003506/5; 10003506/6 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086190 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 4 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - Западная". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727507; 110727506; 110727505 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/1; 10003506/2; 10003506/3 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086187 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 5 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - Кировская с отпайками". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727517; 110727518; 110727519 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/1; 10003506/2; 10003506/3 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086193 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 6 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - Ленинская с отпайкой на ПС Восточная (Ленинская)". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727510; 110727525; 110727522 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/4; 10003506/5; 10003506/6 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086192 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 7 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская – ТЭЦ-5 1 цепь". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727520; 110727523; 110727524 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/1; 10003506/2; 10003506/3 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086188 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|--|---|---|
| 8 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - ТЭЦ- 5 2 цепь". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 100441207; 100441218; 100441223 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/4; 10003506/5; 10003506/6 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086189 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 9 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - Гремячка с отпайкой на ПС Вязовка". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 2000/1 Зав. № 110727521; 110727527; 110727526 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/1; 10003506/2; 10003506/3 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086340 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 10 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - Елшанка 2 цепь". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 2000/1 Зав. № 110727513; 110727615; 110727627 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/4; 10003506/5; 10003506/6 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086285 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 11 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ "Саратовская - Елшанка 1 цепь". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727514; 110727512; 110727601 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/1; 10003506/2; 10003506/3 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086195 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 12 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-35 кВ, СШ-35 кВ, ВЛ-35 кВ "Латухино - Дубки с отпайкой на ПС Саратовская". | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 400/1 Зав. № 110727508; 110727515; 110727516 Госреестр № 37750-08 | ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 736669; 715883; 742328 Госреестр № 912-70 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946326 Госреестр № 22422-07 | TK16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|--|---|---|
| 13 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-35 кВ, В-35 кВ ТСН-3, 3А, 3Б | ТФЗМ 35А-У1 кл.т 0,5 Ктт = 50/5 Зав. № 2832; 4215 Госреестр № 26417-04 | ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 736669; 715883; 742328 Госреестр № 912-70 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946325 Госреестр № 22422-07 | ТК16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 14 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-110 кВ, ОВ-110 кВ | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 2000/1 Зав. № 110727605; 110727614; 110727616 Госреестр № 37750-08 | DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/4; 10003506/5; 10003506/6 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086186 Госреестр № 22422-07 | ТК16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 15 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-35 кВ, В-35 кВ ПГ | VIS WI кл.т 0,2S Ктт = 500/1 Зав. № 121009602; 121009603; 121009604 Госреестр № 37750-08 | ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 715823; 742357; 742412 Госреестр № 912-70 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946327 Госреестр № 22422-07 | ТК16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 16 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-220 кВ, ввод ВЛ-220 Саратовская- Терешка | СА 245 кл.т 0,2S Ктт = 500/1 Зав. № 10003505/9; 10003505/4; 10003505/17 Госреестр № 23747-02 | НДКМ-220 кл.т 0,2 Ктн = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 371; 372; 373 Госреестр № 38000-08 DDB 123 кл.т 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 10003506/1; 10003506/2; 10003506/3 Госреестр № 23744-02 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086281 Госреестр № 22422-07 | ТК16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|--|---|---|
| 17 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-220 кВ, ввод ВЛ-220 Саратовская-2 | СА 245 кл.т 0,2S Ктт = 500/1 Зав. № 10003505/6; 10003505/11; 10003505/16 Госреестр № 23747-02 | НДКМ-220 кл.т 0,2 Ктн = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 374; 375; 376 Госреестр № 38000-08 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 96086221 Госреестр № 22422-07 | ТК16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |
| 18 | ПС "Саратовская" 220/110/35/0.4 кВ, ОРУ-220 кВ, ОВ-220 кВ | ТФЗМ 220Б-IV кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 4573; 4560; 4636 Госреестр № 6540-78 | НДКМ-220 кл.т 0,2 Ктн = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 384; 385; 383 Госреестр № 38000-08 | ZMD402CT41.0467 S2 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947074 Госреестр № 22422-07 | ТК16L зав. № 00207 Госреестр № 36643-07 |

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

| Номер ИК | cosφ | Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), % | | | |
|---|------|---|---|---|--|
| | | d _{1(2)%} , | d _{5%} , | d _{20%} , | d _{100%} , |
| | | I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5%} | I _{5%} £ I _{изм} < I _{20%} | I _{20%} £ I _{изм} < I _{100%} | I _{100%} £ I _{изм} £ I _{120%} |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 – 11, 14, 16, 17, (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2) | 1,0 | ±1,2 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 |
| | 0,9 | ±1,3 | ±0,9 | ±0,8 | ±0,8 |
| | 0,8 | ±1,4 | ±1,0 | ±0,9 | ±0,9 |
| | 0,7 | ±1,6 | ±1,1 | ±0,9 | ±0,9 |
| | 0,5 | ±2,2 | ±1,4 | ±1,2 | ±1,2 |
| 12, 15 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5) | 1,0 | ±1,3 | ±1,0 | ±0,9 | ±0,9 |
| | 0,9 | ±1,4 | ±1,1 | ±1,0 | ±1,0 |
| | 0,8 | ±1,6 | ±1,2 | ±1,1 | ±1,1 |
| | 0,7 | ±1,8 | ±1,3 | ±1,2 | ±1,2 |
| | 0,5 | ±2,4 | ±1,8 | ±1,6 | ±1,6 |
| 13 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5) | 1,0 | - | ±1,9 | ±1,2 | ±1,0 |
| | 0,9 | - | ±2,4 | ±1,4 | ±1,2 |
| | 0,8 | - | ±2,9 | ±1,7 | ±1,4 |
| | 0,7 | - | ±3,6 | ±2,0 | ±1,6 |
| | 0,5 | - | ±5,5 | ±3,0 | ±2,3 |
| 18 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,2) | 1,0 | - | ±1,8 | ±1,1 | ±0,9 |
| | 0,9 | - | ±2,3 | ±1,3 | ±1,0 |
| | 0,8 | - | ±2,8 | ±1,6 | ±1,2 |
| | 0,7 | - | ±3,5 | ±1,9 | ±1,4 |
| | 0,5 | - | ±5,4 | ±2,8 | ±2,0 |

Продолжение таблицы 3

| Номер ИК | cosφ | Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), % | | | |
|--|------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | $d_{1(2)\%}$, | d_5 %, | $d_{20\%}$, | $d_{100\%}$, |
| | | $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$ | $I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$ | $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$ | $I_{100\%} \leq I_{изм}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 – 11, 14, 16, 17, (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2) | 0,9 | ±2,3 | ±1,3 | ±1,0 | ±1,0 |
| | 0,8 | ±1,6 | ±0,9 | ±0,7 | ±0,7 |
| | 0,7 | ±1,3 | ±0,8 | ±0,6 | ±0,6 |
| | 0,5 | ±1,1 | ±0,6 | ±0,5 | ±0,5 |
| 12, 15 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,5) | 0,9 | ±2,6 | ±1,8 | ±1,6 | ±1,6 |
| | 0,8 | ±1,8 | ±1,3 | ±1,1 | ±1,1 |
| | 0,7 | ±1,5 | ±1,1 | ±1,0 | ±1,0 |
| | 0,5 | ±1,2 | ±0,9 | ±0,8 | ±0,8 |
| 13 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5) | 0,9 | - | ±6,3 | ±3,4 | ±2,5 |
| | 0,8 | - | ±4,3 | ±2,3 | ±1,7 |
| | 0,7 | - | ±3,4 | ±1,9 | ±1,4 |
| | 0,5 | - | ±2,4 | ±1,4 | ±1,1 |
| 18 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,2) | 0,9 | - | ±6,2 | ±3,2 | ±2,2 |
| | 0,8 | - | ±4,2 | ±2,2 | ±1,5 |
| | 0,7 | - | ±3,3 | ±1,7 | ±1,2 |
| | 0,5 | - | ±2,4 | ±1,2 | ±0,9 |

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик погрешности ИК установлены пределы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии Dialog ZMD – среднее время наработки на отказ 30 лет, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

| Наименование | Тип | Кол-во, шт. |
|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Трансформатор тока | VIS WI | 42 |
| Трансформатор тока | ТФЗМ 35А-У1 | 2 |
| Трансформатор тока | СА 245 | 6 |
| Трансформатор тока | ТФЗМ 220Б-IV | 3 |
| Трансформатор напряжения | ДDB 123 | 6 |
| Трансформатор напряжения | ЗНОМ-35-65 | 6 |
| Трансформатор напряжения | НДКМ-220 | 9 |
| Счетчик электрической энергии многофункциональный | ZMD402CT41.0467 S2 | 18 |
| Устройство сбора и передачи данных | TK16L | 1 |
| Методика поверки | РТ-МП-3048-500-2016 | 1 |
| Паспорт – формуляр | АУВП.411711.ФСК.002.015.ПС-ФО | 1 |

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-3048-500-2016 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Саратовская». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 26.02.2016 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- для счетчиков электроэнергии Dialog ZMD - по документу «Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные серии Dialog ZMD и ZFD. Методика поверки», утвержденному ФГУП ВНИИМС 22 января 2007 г.

- для УСПД ТК16L – по документу «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Саратовская». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/491-2015 от 30.11.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Саратовская»

- 1 ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
- 2 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
- 3 ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)
ИНН 4716016979
Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Тел.: +7 (495) 710-93-33; Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)
Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4
Тел.: +7 (495) 620-08-38; Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Тел.: +7 (495) 544-00-00
Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2016 г.