

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Широкая

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Широкая (АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журналы событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового-рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени на базе приемника GPS; автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе ПК; каналобразующей аппаратуры; средств связи и передачи данных и специальное программное обеспечение (СПО) «Метроскоп».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи Ethernet.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между Центром сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Ежедневно оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в АИИС КУЭ в состав ИВК и ИВКЭ входят устройства синхронизации системного времени (УССВ), подключенные к серверу уровня ИВК и УСПД. Сличение часов сервера и УСПД с часами УССВ ежесекундное. Коррекция часов сервера и УСПД выполняется при расхождении с показаниями УССВ более чем на  $\pm 2$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчиков и часов УСПД более чем на  $\pm 2$  с.

Погрешность системного времени АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5,0$  с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дату, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

### **Программное обеспечение**

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» установленного в ИВК указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО (АИИС КУЭ) ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3 и 4, нормированы с учетом ПО.

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя.

Уровень защиты - высокий, в соответствии с Р 50.2.077-2014.

**Метрологические и технические характеристики**

Состав ИК АИИС КУЭ, а также метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 - 4.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

№№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав ИК АИИС КУЭ				Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик статический трёхфазный переменного тока активной/реактивной энергии	УСПД	
1	2	3	4	5	6	7
ПС 220 кВ Широкая						
1	ПС 220/110/35/6/0,4 кВ "Широкая", ОРУ 110 кВ, 1с 110 кВ, ячейка ВЛ 110 кВ "Широкая - ЖБФ 1 - ая"	ТГФМ-110 класс точности 0,2S Ктт=500/5 Зав. № 4359; 4335; 4354 Рег. № 52261-12	ТЕМР 123 класс точности 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 Зав. № Т09096204; Т09096205; Т09096203 Рег. № 25474-03	А1802RAL-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01210435 Рег. № 31857-06	RTU-325T зав. № 005216 Рег. № 44626-10	активная реактивная
2	ПС 220/110/35/6/0,4 кВ "Широкая", ОРУ 110 кВ, 2с 110 кВ, ячейка ВЛ 110 кВ "Широкая - ЖБФ 2 - ая"	ТГФМ-110 класс точности 0,2S Ктт=500/5 Зав. № 4332; 4338; 4358 Рег. № 52261-12	ТЕМР 123 класс точности 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 Зав. № Т09096201; Т09096206; Т09096202 Рег. № 25474-03	А1802RAL-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01210420 Рег. № 31857-06		активная реактивная
3	ПС 220/110/35/6/0,4 кВ "Широкая", ОРУ 110 кВ, 2с 110 кВ, ячейка ВЛ 110 кВ "Широкая - Голубовка"	ТГФМ-110 класс точности 0,2S Ктт=500/5 Зав. № 4336; 4337; 4344 Рег. № 52261-12	ТЕМР 123 класс точности 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 Зав. № Т09096201; Т09096206; Т09096202 Рег. № 25474-03	А1802RAL-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01210432 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
4	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ОРУ 110 кВ, 1,2с 110 кВ, ячейка ВЛ 110 кВ "Широкая - Находка "	ТГФМ-110 класс точности 0,2S Ктт=1000/5 Зав. № 4347; 4356; 4352 Рег. № 52261-12	TEMP 123 класс точности 0,2 Ктн=110000/√3/100/√3 Зав. № Т09096204; Т09096205; Т09096203 Рег. № 25474-03	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01218725 Рег. № 31857-06	RTU-325T зав. № 005216 Рег. № 44626- 10	активная реактивная
5	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 35 кВ, 2с 35 кВ, яч. 6, ВЛ 35 кВ "Широкая - Нефтебаза - Астафьева - Парус"	ТПУ 7 класс точности 0,2S Ктт=600/5 Зав. № 5109018021; 5109018024; 5109018025 Рег. № 25578-08	ТJP 7 класс точности 0,2 Ктн=35000/√3/100/√3 Зав. № 5209008473; 5209008477; 5209008478 Рег. № 25432-08	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156189 Рег. № 31857-06		активная реактивная
6	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 35 кВ, 1с 35 кВ, яч.3, ВЛ 35 кВ "Широкая - Парус - УАМР"	ТПУ 7 класс точности 0,2S Ктт=600/5 Зав. № 5109018023; 5109018026; 5109018033 Рег. № 25578-08	ТJP 7 класс точности 0,2 Ктн=35000/√3/100/√3 Зав. № 5209008474; 5209008475; 5209008476 Рег. № 25432-08	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156174 Рег. № 31857-06		активная реактивная
7	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 35 кВ, 1с 35 кВ, яч.5, ВЛ 35 кВ "Широкая - Рыбники"	ТПУ 7 класс точности 0,2S Ктт=600/5 Зав. № 5109018019; 5109018027; 5109018034 Рег. № 25578-08	ТJP 7 класс точности 0,2 Ктн=35000/√3/100/√3 Зав. № 5209008474; 5209008475; 5209008476 Рег. № 25432-08	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156123 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
8	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№31	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8106; 8111; 8092 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01195337 Рег. № 31857-06	RTU-325T зав. № 005216 Рег. № 44626- 10	активная реактивная
9	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.№10	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 3416; 3415; 3434 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 01000-09; 00999- 09; 00998-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156146 Рег. № 31857-06		активная реактивная
10	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с 6 кВ, яч.№20	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 3450; 3441; 3435 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00947-09; 00948- 09; 00915-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01157785 Рег. № 31857-06		активная реактивная
11	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№37	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8126; 8122; 8109 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01195322 Рег. № 31857-06		активная реактивная
12	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с 6 кВ, яч.№33	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8123; 8104; 8097 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01195313 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
13	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№1	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8107; 8105; 8112 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156207 Рег. № 31857-06	RTU-325T зав. № 005216 Рег. № 44626- 10	активная реактивная
14	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№3	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 3408; 3413; 3457 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156118 Рег. № 31857-06		активная реактивная
15	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№5	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=400/5 Зав. № 3389; 3380; 3392 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156141 Рег. № 31857-06		активная реактивная
16	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№8	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=400/5 Зав. № 3385; 3379; 3387 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 01000-09; 00999- 09; 00998-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156184 Рег. № 31857-06		активная реактивная
17	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№22	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8101; 8100; 8091 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00947-09; 00948- 09; 00915-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156176 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
18	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№13	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 3447; 3417; 3428 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156104 Рег. № 31857-06	RTU-325T зав. № 005216 Рег. № 44626- 10	активная реактивная
19	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№15	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=400/5 Зав. № 3388; 3375; 3396 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156111 Рег. № 31857-06		активная реактивная
20	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№17	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8115; 8113; 8093 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156175 Рег. № 31857-06		активная реактивная
21	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с - 6кВ, яч.№19	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 3449; 3451; 3440 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156103 Рег. № 31857-06		активная реактивная
22	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№21	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8096; 8118; 8095 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156102 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
23	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№23	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8120; 8119; 8121 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156299 Рег. № 31857-06	RTU-325T зав. № 005216 Рег. № 44626- 10	активная реактивная
24	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№25	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 3454; 3458; 3455 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156116 Рег. № 31857-06		активная реактивная
25	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№27	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8125; 8110; 8116 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156115 Рег. № 31857-06		активная реактивная
26	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.№11	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=200/5 Зав. № 8094; 8117; 8108 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156298 Рег. № 31857-06		активная реактивная
27	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с - 6кВ, яч.№35	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 3461; 3444; 3438 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01157713 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
28	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.№9	ТОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 02758-14; 02772- 14; 02773-01 Рег. № 51623-12	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00944-09; 00945- 09; 00946-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01259079 Рег. № 31857-06	RTU-325T зав. № 005216 Рег. № 44626- 10	активная реактивная
29	ПС 220/110/ 35/6/0,4 кВ "Широкая", ЗРУ 6 кВ, 2с 6 кВ, яч.№39	ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=300/5 Зав. № 3446; 3453; 3459 Рег. № 25433-08	ЗНОЛ-СЭЩ-6 класс точности 0,5 Ктн=6000/√3/100/√3 Зав. № 00992-09; 00993- 09; 00916-09 Рег. № 35956-07	A1802RALQ-P4GB-DW4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01259082 Рег. № 31857-06		активная реактивная

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Основная относительная погрешность ИК ( $\pm\delta$ ), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ( $\pm\delta$ ), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6	7	8
1 - 7 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,0	1,1	1,8	1,2	1,3	1,9
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,6	0,8	1,3	0,8	1,0	1,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
8 - 29 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,8	2,5	4,8	1,9	2,6	4,8
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,1	1,6	3,0	1,2	1,7	3,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК			
		Основная относительная погрешность ИК ( $\pm\delta$ ), %		Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ( $\pm\delta$ ), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )	$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )
1	2	3	4	5	6
1 - 7 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,1	1,5	2,8	2,1
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,3	1,0	1,7	1,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	0,7	1,2	1,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	0,7	1,1	1,0
8 - 29 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	4,1	2,5	4,5	2,9
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	2,5	1,6	2,7	1,8
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,8	1,2	2,0	1,4
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,8	1,2	1,9	1,4

Примечания:

- 1 Погрешность измерений  $d_{I(2)\%P}$  и  $d_{I(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi = 1,0$  нормируется от  $I_1\%$ , а погрешность измерений  $d_{I(2)\%P}$  и  $d_{I(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi < 1,0$  нормируется от  $I_2\%$ .
- 2 Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30°C.
- 3 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой).
- 4 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

## 5 Нормальные условия эксплуатации:

### Параметры сети:

- диапазон напряжения - от  $0,99 \cdot U_n$  до  $1,01 \cdot U_n$ ;
- диапазон силы тока - от  $I_n$  до  $1,2 \cdot I_n$ ;
- коэффициента мощности  $\cos j$  ( $\sin j$ ) - 0,87(0,5);
- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,05 мТл.

Температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до плюс 50 °С; счетчиков - от плюс 18 до плюс 25 °С; ИВКЭ - от плюс 10 до плюс 30 °С; ИВК - от плюс 10 °С до плюс 30 °С.

## 6 Рабочие условия эксплуатации:

### для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения - от  $0,9 \cdot U_{н1}$  до  $1,1 \cdot U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока - от  $0,05 \cdot I_{н1}$  до  $1,2 \cdot I_{н1}$ ; коэффициент мощности  $\cos j$  ( $\sin j$ ) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 30 до плюс 35 °С.
- для счетчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 и СЭТ-4ТМ.02:
- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от  $0,9 \cdot U_{н2}$  до  $1,1 \cdot U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока - от  $0,01 \cdot I_{н2}$  до  $1,2 \cdot I_{н2}$ ; коэффициент мощности  $\cos j$  ( $\sin j$ ) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от плюс 10 °С до плюс 30 °С;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более - 0,5 мТл.

7 Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005; ГОСТ 30206-94 в части активной электроэнергии и ГОСТ Р 52425-2005; ГОСТ 26035-83 в части реактивной электроэнергии.

8 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с такими же метрологическими характеристиками, перечисленными в таблице 2.

### Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчик типа Альфа А1800 - среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД RTU-325Т - среднее время наработки на отказ не менее 100000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

### Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
  - резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекция времени.

**Защищенность применяемых компонентов:**

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

**Возможность коррекции времени в:**

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

**Глубина хранения информации:**

- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания - до 5 лет;
- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 3,5 лет.

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

**Комплектность средства измерений**

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Количество, шт./экз.
Трансформатор тока ТГФМ-110	12
Трансформатор тока ТРУ 7	9
Трансформатор тока ТЛО-10	63
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10	3
Трансформатор напряжения ТЕМР 123	6
Трансформатор напряжения ТЈР 7	6
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-6	12
Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800	29
УСПД типа RTU-325T	1
Методика поверки МП 206.1-086-2016	1
Паспорт-формуляр АУВП.411711.ФСК.009.14.ПС-ФО	1

**Поверка**

осуществляется по документу МП 206.1-086-2016 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Широкая. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в сентябре 2016 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- средства измерений по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей».
- средства измерений МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- счетчиков Альфа А1800 - в соответствии с документом МП 2203-0042-2006 «Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 19 мая 2006 г.;
- для УСПД RTU-325T - по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005 МП.», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверки.

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Широкая». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений АИИС КУЭ RA.RU.311298/184-2016 от 16.09.2016.

#### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Широкая**

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»

#### **Изготовитель**

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон/Факс: +7 (495) 710-93-33/(495) 710-96-55

E-mail: [info@fsk-ees.ru](mailto:info@fsk-ees.ru); Web-сайт: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru)

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр  
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)  
ИНН 7733157421  
Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4  
Телефон/Факс: +7 (495) 620-08-38/(495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)  
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46  
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66  
E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru), [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.