

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Горелое

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Горелое (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту - Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (далее по тексту - ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (далее по тексту - УСПД), систему обеспечения единого времени (далее по тексту - СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее по тексту - ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журналы событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту - ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового-рынка электроэнергии (далее по тексту - ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени на базе приемника GPS; автоматизированных рабочих мест (далее по тексту АРМ) на базе ПК; каналобразующей аппаратуры; средств связи и передачи данных и специальное программное обеспечение (далее по тексту - СПО) «Метроскоп».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи Ethernet.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (далее по тексту - БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между Центром сбора и обработки данных (далее по тексту - ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Ежедневно оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее - СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в АИИС КУЭ в состав ИВК и ИВКЭ входят устройства синхронизации системного времени (далее - УССВ), подключенные к серверу уровня ИВК и УСПД. Сличение часов сервера и УСПД с часами УССВ ежесекундное. Коррекция часов сервера и УСПД выполняется при расхождении с показаниями УССВ более чем на  $\pm 2$  с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчиков и часов УСПД более чем на  $\pm 2$  с.

Погрешность системного времени АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5,0$  с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дату, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

### **Программное обеспечение**

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (далее по тексту - АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» установленного в ИВК указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО (АИИС КУЭ) ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3 и 4, нормированы с учетом ПО.

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя.

Уровень защиты - высокий, в соответствии с Р 50.2.077-2014.

**Метрологические и технические характеристики**

Состав ИК АИИС КУЭ, а также метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2 - 4.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав ИК АИИС КУЭ				Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик статический трёхфазный переменного тока активной/реактивной энергии	УСПД	
1	2	3	4	5	6	7
ПС 220 кВ Горелое						
1	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ОРУ 110 кВ, 1с 110кВ, ячейка ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка	ТВ-110/20ХЛ класс точности 3,0 Ктт=600/5 Зав. № 5006-А; 5006-В; 5006-С Рег. № СИ 4462-74	НКФ-110-57 класс точности 1,0 Ктн=110000/√3/100/√3 Зав. № 761955; 902192; 752000 Рег. № СИ 14205-05	А1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156359 Рег. № СИ 31857-06	RTU-325L зав. № 005311 Рег. № СИ 37288-08	активная реактивная
2	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ОРУ 110 кВ, 1с 110кВ, ячейка ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша	ТВ-110/20ХЛ класс точности 3,0 Ктт=600/5 Зав. № 0718-А; 0718-В; 0718-С Рег. № СИ 4462-74	НКФ-110-57 класс точности 1,0 Ктн=110000/√3/100/√3 Зав. № 761955; 902192; 752000 Рег. № СИ 14205-05	А1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156360 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная
3	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ОРУ 110 кВ, ячейка СОВ 110 кВ	ТВ-110/20ХЛ класс точности 3,0 Ктт=600/5 Зав. № 3766-А; 3766-В; 3766-С Рег. № СИ 4462-74	НКФ-110-57 класс точности 1,0 Ктн=110000/√3/100/√3 Зав. № 1029305; 913397; 913334 Рег. № СИ 14205-05	А1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156358 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
4	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ОРУ 35 кВ, 2с 35кВ, ячейка ВЛ 35 кВ Горелое - Краснореченск	ТВ-35-II класс точности 3,0 Ктт=300/5 Зав. № КААУ-А; КААУ- В; КААУ-С Рег. № СИ 3186-72	ЗНОЛ-35-III класс точности 0,5 Ктн=35000/√3/100/√3 Зав. № 972; 314; 305 Рег. № СИ 21257-06	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156361 Рег. № СИ 31857-06	RTU-325L зав. № 005311 Рег. № СИ 37288-08	активная реактивная
5	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ОРУ 35 кВ, 1с 35кВ, ячейка ВЛ 35 кВ Горелое - Д	ТВЭ-35 класс точности 3,0 Ктт=300/5 Зав. № 718-А; 718-В; 718-С Рег. № СИ 13158-04	ЗНОЛ-35-III класс точности 0,5 Ктн=35000/√3/100/√3 Зав. № 183; 181; 302 Рег. № СИ 21257-06	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156354 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная
6	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ЗРУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.1а	ТОЛ-10 класс точности 0,5 Ктт=100/5 Зав. № 25909; 21531 Рег. № СИ 38395-08	НАМИТ-10-2 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=6000/100 Зав. № 862 Рег. № СИ 16687-02	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156356 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная
7	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ЗРУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.7	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт=300/5 Зав. № 31055; 31392 Рег. № СИ 1276-59	НАМИТ-10-2 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=6000/100 Зав. № 862 Рег. № СИ 16687-02	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156270 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная
8	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ЗРУ 6 кВ, 1с 6 кВ, яч.9	ТПЛМ-10 класс точности 0,5 Ктт=150/5 Зав. № 53197; 53128 Рег. № СИ 2363-68	НАМИТ-10-2 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=6000/100 Зав. № 862 Рег. № СИ 16687-02	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156271 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
9	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ЗРУ 6 кВ, 2с 6кВ, яч.13	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт=75/5 Зав. № 18470; 16743 Рег. № СИ 1276-59	НАМИТ-10-2 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=6000/100 Зав. № 177615 Рег. № СИ 16687-02	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156273 Рег. № СИ 31857-06	RTU-325L зав. № 005311 Рег. № СИ 37288-08	активная реактивная
10	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ЗРУ 6 кВ, 2с 6кВ, яч.15	ТПФМ-10 класс точности 0,5 Ктт=200/5 Зав. № 82046; 82050 Рег. № СИ 814-53	НАМИТ-10-2 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=6000/100 Зав. № 177615 Рег. № СИ 16687-02	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156224 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная
11	ПС 220/110/35/10/6/0,4 кВ Горелое, ЗРУ 6 кВ, 2с 6кВ, яч.17	ТПЛ-10 класс точности 0,5 Ктт=400/5 Зав. № 14335; 67838 Рег. № СИ 1276-59	НАМИТ-10-2 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=6000/100 Зав. № 177615 Рег. № СИ 16687-02	A1802RALQ-P4GB-DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01156157 Рег. № СИ 31857-06		активная реактивная

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Основная относительная погрешность ИК, ( $\pm\delta$ ), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm\delta$ ), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6	7	8
1 - 3	$0,5I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	3,5	3,6	4,1	3,5	3,7	4,2
(ТТ 3,0; ТН 1,0; Сч 0,2S)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	3,5	3,6	4,1	3,5	3,7	4,2
4, 5	$0,5I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,6
(ТТ 3,0; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,6
6 - 11	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,8	2,8	5,4	1,9	2,9	5,5
(ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,1	1,6	2,9	1,2	1,7	3,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК			
		Основная относительная погрешность ИК, ( $\pm\delta$ ), %		Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm\delta$ ), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )	$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )
1	2	3	4	5	6
1 - 3	$0,5I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	3,9	3,6	4,0	3,7
(ТТ 3,0; ТН 1,0; Сч 0,5)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	3,9	3,6	4,0	3,7
4, 5	$0,5I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	3,5	3,6	3,6	3,6
(ТТ 3,0; ТН 0,5; Сч 0,5)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	3,5	3,6	3,6	3,6
6 - 11	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	4,4	2,6	4,5	2,7
(ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5)	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,4	1,5	2,5	1,6
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,8	1,2	1,9	1,4

Примечания:

1. Погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi = 1,0$  нормируется от  $I_{1\%}$ , а погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi < 1,0$  нормируется от  $I_{2\%}$ ;

2. Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30°C;
3. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);
4. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
5. Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от  $0,99 \cdot U_n$  до  $1,01 \cdot U_n$ ;
- диапазон силы тока - от  $I_n$  до  $1,2 \cdot I_n$ ;
- коэффициента мощности  $\cos j$  ( $\sin j$ ) - 0,87(0,5);
- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,05 мТл.

Температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до плюс 50 °С; счетчиков - от плюс 18 до плюс 25 °С; ИВКЭ - от плюс 10 до плюс 30 °С; ИВК - от плюс 10 до плюс 30 °С;

6. Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения - от  $0,9 \cdot U_{н1}$  до  $1,1 \cdot U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока - от  $0,05 \cdot I_{н1}$  до  $1,2 \cdot I_{н1}$ ; коэффициент мощности  $\cos j$  ( $\sin j$ ) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
  - температура окружающего воздуха - от минус 30 до плюс 35 °С.
  - Для счетчика электроэнергии Альфа А1800:
  - параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от  $0,9 \cdot U_{н2}$  до  $1,1 \cdot U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока - от  $0,01 \cdot I_{н2}$  до  $1,2 \cdot I_{н2}$ ; коэффициент мощности  $\cos j$  ( $\sin j$ ) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
  - температура окружающего воздуха - от плюс 10 до плюс 30 °С;
  - магнитная индукция внешнего происхождения, не более - 0,5 мТл.
7. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчик электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 в части активной электроэнергии и ГОСТ 26035-83 в части реактивной электроэнергии.
  8. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с такими же метрологическими характеристиками, перечисленными в таблице 2.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчик типа Альфа А1800 - среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД RTU-325L - среднее время наработки на отказ не менее 100000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;



- пропадания напряжения;
- коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания - до 5 лет;
- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 3,5 лет.

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Кол-во, шт.
1	2
Трансформатор тока ТВ-110/20ХЛ	9
Трансформатор тока ТВ-35-П	3
Трансформатор тока ТВЭ-35	3
Трансформатор тока ТОЛ-10	2
Трансформаторы тока проходные с литой изоляцией ТПЛ-10	6
Трансформатор тока ТПЛМ-10	2
Трансформатор тока ТПФМ-10	2
Трансформатор напряжения НКФ-110-57	9
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35-III	6
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 УХЛ2	2
Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800	11
УСПД типа RTU-325L	1
Методика поверки	1
Паспорт-формуляр АУВП.411711.ФСК.009.05.ПС-ФО	1

## **Поверка**

осуществляется по документу МП 206.1-066-2016 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Горелое. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 27.09.2016 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- средства измерений по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей».
- средства измерений МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- счетчиков Альфа А1800 - в соответствии с документом МП 2203-0042-2006 «Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 19 мая 2006 г.;
- для УСПД RTU-325L - по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверки.

## **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Горелое». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений АИИС КУЭ RA.RU.311298/147-2016 от 18.08.2016

## **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Горелое**

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

**Изготовитель**

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33; Факс: +7 (495) 710-96-55

E-mail: [info@fsk-ees.ru](mailto:info@fsk-ees.ru); <http://www.fsk-ees.ru>

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

ИНН 7733157421

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Телефон: +7 (495) 620-08-38; Факс: +7 (495) 620-08-48

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru), [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

**Заместитель**

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.