

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Оборонэнергосбыт» по Московской области №6 (ГТП в/ч 12407) модернизированная

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Оборонэнергосбыт» по Московской области №6 (ГТП в/ч 12407) модернизированная (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ состоят из двух уровней:

1-й уровень - информационно-измерительный комплекс, включает в себя измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту - счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включает в себя сервер сбора данных (ССД) регионального отделения АО «Оборонэнергосбыт», основной и резервный серверы баз данных (СБД) АО «Оборонэнергосбыт», коммуникаторы, автоматизированное рабочее место (АРМ), устройства синхронизации времени УСВ-2 (Госреестр № 41681-09), а также совокупность аппаратных, каналаобразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

В качестве ССД используется сервер HP Proliant DL180G6, установленный в региональном отделении АО «Оборонэнергосбыт». В качестве СБД используются серверы SuperMicro SC826A. СБД установлен в центре сбора и обработки информации (ЦСОИ) АО «Оборонэнергосбыт».

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии и нарастающим итогом на начало расчетного периода (день, месяц);
- автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени);
- ведение журналов событий счетчиков и ИВК.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков посредством линий связи и далее через коммуникатор по сети Интернет поступает на ССД (в случае если отсутствует TCP-соединение с контроллером, сервер устанавливает CSD-соединение через GSM-модем и по нему считывает данные). ССД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации, перевод измеренных значений в именованные физические величины), формирование, хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации на СБД по протоколу «Пирамида» посредством межмашинного обмена через распределенную вычислительную сеть АО «Оборонэнергосбыт» (основной канал) либо по электронной почте путем отправки файла с данными, оформленными в соответствии с протоколом «Пирамида» (резервный канал). СБД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации в рамках согласованного регламента.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Измерение времени АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уровнях системы внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Коррекция отклонений встроенных часов осуществляется при помощи синхронизации таймеров устройств с единым временем, поддерживаемым УСВ-2. Коррекция времени в УСВ-2 происходит от GPS-приёмника.

ССД и СБД синхронизируют время с устройствами синхронизации времени УСВ-2. Синхронизация времени серверов происходит каждый час, коррекция времени серверов с временем УСВ-2 осуществляется независимо от расхождении с временем УСВ-2, т.е. серверы входит в режим подчинения устройствам точного времени и устанавливают время с УСВ-2.

Сличение времени счетчиков с временем ССД, установленном в региональном отделении АО «Оборонэнергосбыт», происходит при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки.

Коррекция времени счетчиков с временем ССД происходит при расхождении времени счетчиков с временем ССД на величину более ± 1 с.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов АИИС КУЭ ± 5 с/сутки.

Программное обеспечение

Набор программных компонентов АИИС КУЭ состоит из стандартизированного и специализированного программного обеспечения (ПО).

Под стандартизованным ПО используются операционные системы линейки Microsoft Windows а также Системы управления базами данных. Данное ПО имеет сертификаты соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) и пригодно к применению на территории Российской Федерации.

Специализированное ПО АИИС КУЭ представляет собой программный комплекс ПО «Пирамида 2000». Данное ПО функционирует на уровне ИВК

Метрологически значимой частью ПО «Пирамида 2000» являются специализированные программные части (модули). Данные программные части выполняют функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от приборов учета. Идентификационные данные метрологически значимых частей ПО «Пирамида 2000» приведены в таблицах 1.1-1.9.

Таблица 1.1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	CalcClients.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	e55712d0b1b219065d63da949114dae4
Другие идентификационные данные	Модуль вычисления значений энергии и мощности по группам точек учета

Таблица 1.2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	CalcLeakage.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	3ef7fb23cf160f566021bf19264ca8d6
Другие идентификационные данные	Модуль расчета небаланса энергии/мощности

Таблица 1.3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	CalcLosses.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	d79874d10fc2b156a0fdc27e1ca480ac
Другие идентификационные данные	Модуль вычисления значений энергии потерь в линиях и трансформаторах

Таблица 1.4

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	52e28d7b608799bb3 ccea41b548d2c83
Другие идентификационные данные	Общий модуль, содержащий функции, используемые при вычислениях различных значений и проверке точности вычислений

Таблица 1.5

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ParseBin.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	6f557f885b737261328cd77805bd1ba7
Другие идентификационные данные	Модуль обработки значений физических величин, передаваемых в бинарном протоколе

Таблица 1.6

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ParseIEC.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f
Другие идентификационные данные	Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколам семейства МЭК

Таблица 1.7

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ParsePiramida.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	ecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f
Другие идентификационные данные	Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Пирамида

Таблица 1.8

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	SynchroNSI.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	530d9b0126f7cdc23ecd814c4eb7ca09
Другие идентификационные данные	Модуль формирования расчетных схем и контроля целостности данных нормативно-справочной информации

Таблица 1.9

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	VerifyTime.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3
Цифровой идентификатор ПО (MD5)	1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75
Другие идентификационные данные	Модуль расчета величины рассинхронизации и значений коррекции времени

ПО ИВК «Пирамида» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ. Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го уровня ИК АИИС КУЭ приведен в Таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в Таблице 3.

Таблица 2

№ИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала		
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии
1	2	3	4	5
1	ПС №24 "Устиново" 35/6 кВ, 1 секция 6 кВ, КРУ-6 кВ, Ф.1	ТВЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 194; 191 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 747 Госреестр № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0106078026 Госреестр № 27524-04
2	ПС №24 "Устиново" 35/6 кВ, 1 секция 6 кВ, КРУ-6 кВ, Ф.3	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Зав. № 1335; 1351 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 747 Госреестр № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0106070166 Госреестр № 27524-04

Продолжение таблицы 2

№ ИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала		
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии
1	2	3	4	5
3	ПС №24 "Устиново" 35/6 кВ, 2 секция 6 кВ, КРУ-6 кВ, Ф.6	ТВЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 2117; 2068 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 798 Госреестр № 2611-70	СЭТ-4ТМ.03.01 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0106070025 Госреестр № 27524-04
4	ВРУ-0,4 кВ "Уч. корпус", ввод-1 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 1 РПБ 4	ТТИ-30 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № А23643; B35495; A23635 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0607112108 Госреестр № 36355-07
5	ВРУ-0,4 кВ "Уч. корпус", ввод-2 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 9 РПБ 4	ТТИ-30 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № А23638; A23668; A23644 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0606111069 Госреестр № 36355-07
6	ВРУ-0,4 кВ "Солдатская столовая", ввод-1 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 4 РПБ 4	ТТИ-А кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № С1615; С1616; C1607 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0609112066 Госреестр № 36355-07
7	ВРУ-0,4 кВ "Солдатская столовая", ввод-2 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 8 РПБ 1	ТТИ-40 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № В38332; A32247; B37841 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0609112103 Госреестр № 36355-07
8	ВРУ-0,4 кВ "Спортзал", ввод 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 7 РПБ 2	ТТИ-А кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № С1588; С2815; C1611 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0609112316 Госреестр № 36355-07
9	ВРУ-0,4 кВ "Чайная", ввод 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 7 РПБ 2	ТТИ-А кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № Z8818; Z8785; A10453 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0610110743 Госреестр № 36355-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
10	ВРУ-0,4 кВ "Наружное освещение 1", ввод 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 7 РПБ 3	ТТИ-А кл.т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № А7492; А7494; А7501 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0610110911 Госреестр № 36355-07
11	ВРУ-0,4 кВ "Казарма-1 ", ввод 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 7 РПБ 4	ТТИ-А кл.т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № С2811; С2818; С1610 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0610110298 Госреестр № 36355-07
12	ВРУ-0,4 кВ "Мед. пункт", ввод 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 3 РПБ 2	ТТИ-А кл.т 0,5 КТТ = 150/5 Зав. № Z9307; Z9313; Z9292 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0609111954 Госреестр № 36355-07
13	ВРУ-0,4 кВ "БПК", ввод-1 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 1 РПБ 1	T-0,66 кл.т 0,5 КТТ = 200/5 Зав. № 00284; 31341; 06100 Госреестр № 17551-06	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0607112140 Госреестр № 36355-07
14	ВРУ-0,4 кВ "БПК", ввод-2 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 8 РПБ 4	T-0,66 кл.т 0,5 КТТ = 200/5 Зав. № 09116; 36176; 00299 Госреестр № 17551-06	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0606111379 Госреестр № 36355-07
15	ВРУ-0,4 кВ "Клуб", ввод 0,4 кВ с ТП-2-3, яч. 3 РПБ 1	ТТИ-40 кл.т 0,5 КТТ = 300/5 Зав. № А29595; A30033; A30054 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0609112136 Госреестр № 36355-07
16	ВРУ-0,4 кВ "Клуб", ввод 0,4 кВ с ТП-2-2, яч. 1 РПБ 2	ТТИ-40 кл.т 0,5 КТТ = 300/5 Зав. № А28744; A28851; A29843 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0609112317 Госреестр № 36355-07
17	ВРУ-0,4 кВ "Прод. склад", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч. 7 РПБ 3	T-0,66 кл.т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № 210394; 209849; 910449 Госреестр № 17551-06	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0609112024 Госреестр № 36355-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
18	ВРУ-0,4 кВ "Кабельный участок", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч. 7 РПБ 3	ТТИ-А кл.т 0,5 КТТ = 50/5 Зав. № А1642; А1638; А1647 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0610110199 Госреестр № 36355-07
19	ВРУ-0,4 кВ "Бокс-3", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч. 1 РПБ 2	T-0,66 кл.т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № 210397; 210398; 210396 Госреестр № 17551-06	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.16 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 1110110104 Госреестр № 46634-11
20	ВРУ-0,4 кВ "ПТО", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч. 1 РПБ 2	T-0,66 кл.т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № 210399; 210400; 210401 Госреестр № 17551-06	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0610110750 Госреестр № 36355-07
21	ВРУ-0,4 кВ "КТП", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч.1 РПБ 2	ТТИ-А кл.т 0,5 КТТ = 50/5 Зав. № А1644; А1643; А1625 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0610110826 Госреестр № 36355-07
22	ВРУ-0,4 кВ "ГСМ", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч. 10 РПБ 2	ТТИ-А кл. т 0,5 КТТ = 50/5 Зав. № F0679; F0684; F0681 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0612110176 Госреестр № 36355-07
23	ВРУ-0,4 кВ "Бокс-4", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч. 10 РПБ 4	ТТИ-А кл. т 0,5 КТТ = 100/5 Зав. № С16032; С16031; С16030 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0611113535 Госреестр № 36355-07
24	ВРУ-0,4 кВ "Наружное освещение 2", ввод 0,4 кВ с ТП-2-4, яч.3 РПБ 3	ТТИ-А кл. т 0,5 КТТ = 200/5 Зав. № А13529; А13528; А13535 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 0610110771 Госреестр № 36355-07

Таблица 3

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %				
Номер ИК	$\cos\phi$	(\pm) d_5 %,	(\pm) d_{20} %,	(\pm) d_{100} %,
		$I_5 \% \cdot I_{изм} < I_{20 \%}$	$I_{20 \% \cdot I_{изм}} < I_{100\%}$	$I_{100 \% \cdot I_{изм}} < I_{120\%}$
1 - 3 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	2,2	1,7	1,6
	0,9	2,7	1,9	1,7
	0,8	3,2	2,1	1,9
	0,7	3,8	2,4	2,1
	0,5	5,7	3,3	2,7
4 - 24 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5)	1,0	2,2	1,6	1,5
	0,9	2,6	1,8	1,6
	0,8	3,1	2,0	1,7
	0,7	3,7	2,3	1,9
	0,5	5,6	3,1	2,4

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %				
Номер ИК	$\cos\phi$	(\pm) d_5 %,	(\pm) d_{20} %,	(\pm) d_{100} %,
		$I_5 \% \cdot I_{изм} < I_{20 \%}$	$I_{20 \% \cdot I_{изм}} < I_{100\%}$	$I_{100 \% \cdot I_{изм}} < I_{120\%}$
1 - 3 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	7,6	4,2	3,2
	0,8	5,0	2,9	2,4
	0,7	4,2	2,6	2,2
	0,5	3,3	2,2	2,0
	0,9	7,5	3,9	2,8
4 - 24 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5)	0,8	4,9	2,7	2,2
	0,7	4,2	2,4	2,0
	0,5	3,2	2,1	1,8

Предел абсолютной погрешности СОЕВ не превышает ± 5 секунд в сутки.

Примечания:

- Характеристики относительной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин).
- В качестве характеристик погрешности ИК установлены пределы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95.
- Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение от 0,98·Uном до 1,02·Uном;
 - сила тока от Iном до 1,2·Iном, $\cos\phi = 0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: от 15 до 25 °C.
- Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:
 - напряжение питающей сети 0,9·Uном до 1,1·Uном,
 - сила тока от 0,05 Iном до 1,2 Iном;
 - температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от плюс 5 °C до плюс 35 °C;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;
 - для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.

5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94, в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ 26035-83, ГОСТ 52425-2005.

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

7. Вид энергии для всех ИК АИС КУЭ - активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 - среднее время наработки на отказ не менее 90000 часов;
- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М - среднее время наработки на отказ не менее 140000 часов;
- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК - среднее время наработки на отказ не менее 165000 часов;
- УСВ-2 - среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов.

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_b \leq 2$ часа;
- для сервера $T_b \leq 1$ час;
- для модема $T_b \leq 1$ час.

Задача технических и программных средств АИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- наличие защиты на программном уровне - возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала.
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчик электроэнергии- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 45 суток;
- ИВК - хранение результатов измерений и информации о состоянии средства измерений - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Тип	Кол-во, шт
Трансформатор тока	ТВЛ-10	4
Трансформатор тока	ТПЛ-10	2
Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ-А	33
Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ-30	6
Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ-40	9
Трансформатор тока	Т-0,66	15
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	1
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03.01	3
Счётчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05М.04	20
Счётчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК.16	1
Контроллер	СИКОН ТС65	24
Сервер СД АО «Оборонэнергосбыт»	HP Proliant DL180	1
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-2	2
GSM Модем	Teleofis RX100-R	1
Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 1000 RM	1
Сервер БД АО «Оборонэнергосбыт»	SuperMicro SC826A	2
GSM Модем	Cinterion MC35i	2
Коммутатор	3Com 2952-SFP Plus	2
Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 3000 RM	2
Паспорт-формуляр	ЭССО.411711.АИИС.234 ПФ-2016	1
Методика поверки	РТ-МП-3561-500-2016	1

Проверка

осуществляется по документу РТ-МП-3561-500-2016 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Оборонэнергосбыт» по Московской области №б (ГТП в/ч 12407) модернизированная. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 12.10.2016 г.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока - по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- для счетчиков электрической энергии многофункциональных СЭТ-4ТМ.03 - по документу ИЛГШ.411152.124РЭ1, утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 2004 г.;
- для счетчиков электрической энергии многофункциональных ПСЧ-4ТМ.05М - по документу ИЛГШ.411152.146РЭ1, утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 2007 г.;

- для счетчиков электрической энергии многофункциональных ПСЧ-4ТМ.05МК - по документу ИЛГШ.411152.167РЭ1, утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 2011 г.;

- для устройства синхронизации времени УСВ-2 - по документу ВЛСТ 237.00.000И1, утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» в 2009 г

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы GPS, номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения во вторичных цепях ТН - по МИ 3000-2006.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма и (или) наклейки, наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (метод) измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Московской области №6 (ГТП в/ч 12407). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0005/2011-01.00324-2011 от 15.11.2011

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Оборонэнергосбыт» по Московской области №6 (ГТП в/ч 12407) модернизированная

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСнабСтройСервис» (ООО «ЭССС»)
ИНН 7706292301

Адрес: 600021, г.Владимир, ул.Мира, д.4а, офис №3

Юридический адрес: 121500, г. Москва, Дорога МКАД 60 км, д.4А, офис 204

Телефон: 8 (4922) 33-81-51, 34-67-26

Факс: 8 (4922) 42-44-93

Заявитель

Акционерное общество «Оборонэнергосбыт» (АО «Оборонэнергосбыт»)
ИНН 7704731218

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.4А, корп. 1

Тел: 8 (495) 935-70-08

Факс: 8 (495) 935-70-09

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве»

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел. 8 (495) 544-00-00, Факс 8 (499) 124-99-96

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2016 г.