

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 750 кВ Белый Раст

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 750 кВ Белый Раст (АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журналы событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового-рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени на базе приемника GPS; автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе ПК; каналобразующей аппаратуры; средств связи и передачи данных и специальное программное обеспечение (СПО) (Метроскоп).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) (Метроскоп) автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи Ethernet.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп). В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между Центром сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Ежедневно оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Погрешность системного времени не превышает ± 5 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дату, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные СПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3 и 4, нормированы с учетом ПО.

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя.

Уровень защиты - высокий, в соответствии с Р 50.2.077-2014

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 - 5.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав ИК АИИС КУЭ				Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик статический трёхфазный переменного тока активной/реактивной энергии	УСПД	
1	2	3	4	5	6	7
ПС 750 кВ Белый Раст						
1	ПС 750/500/110/10 кВ №511 Белый Раст, ОРУ-500 кВ, СШ 500 кВ, ВЛ 500 кВ Конаково-Белый Раст	ТФНКД-500-П класс точности 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 283; 381; 382 Рег. № 3639-73 ТФНКД-500-П класс точности 0,5 Ктт = 2000/1 Зав. № 969; 972; 959 Рег. № 3639-73	НДЕ-М-500 класс точности 0,2 Ктн = 500000/√3/100/√3 Зав. № 791916; 791914; 791915 Рег. № 26197-03	ЕА05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01089614 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
2	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 1 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Солнечногорск - Белый Раст I цепь (ВЛ 110 кВ Солнечногорск - Белый Раст 1)	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 140; 8728 127; 8728 139 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728148; 8728149; 8728150 Рег. № 15853-06	ЕА05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143691 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
3	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 2 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Солнечногорск - Белый Раст II цепь (ВЛ 110 кВ Солнечногорск - Белый Раст 2)	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 117; 8728 120; 8728 131 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728152; 8728151; 8728153 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143674 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
4	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 1 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Луговая - Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково (ВЛ 110 кВ Луговая - Белый Раст с отп.)	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 132; 8728 125; 8728 138 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728148; 8728149; 8728150 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143695 Рег. № 16666-97		активная реактивная
5	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 2 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Шереметьево - Белый Раст	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 136; 8728 130; 8728 129 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728152; 8728151; 8728153 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143683 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
6	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 1 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Икша - Белый Раст 1 с отп.	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 114; 8728 104; 8728 105 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728148; 8728149; 8728150 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143678 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
7	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 2 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Икша - Белый Раст 2 с отп.	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 115; 8728 111; 8728 112 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728152; 8728151; 8728153 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143676 Рег. № 16666-97		активная реактивная
8	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 1 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Икша - Белый Раст №3	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728098; 8728095; 8728099 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728148; 8728149; 8728150 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143664 Рег. № 16666-97		активная реактивная
9	750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 1 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Лобня - 1	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 109; 8728 096; 8728 107 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728148; 8728149; 8728150 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143692 Рег. № 16666-97		активная реактивная
10	750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 2 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Лобня - 2	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 133; 8728 128; 8728 126 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728152; 8728151; 8728153 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143687 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
11	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, IV с. 10 кВ, яч. 311, КЛ - 10 кВ фидер Н - 1	GIS-12 класс точности 0,2S Ктт = 150/5 Зав. № 30338258; 30338259; 30338260 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338753; 30338754; 30338755 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143712 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
12	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, III с. 10 кВ, яч. 403, КЛ - 10 кВ фидер Н - 2	GIS-12 класс точности 0,2S Ктт = 150/5 Зав. № 30338266; 30338267; 30338268 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338759; 30338760; 30338761 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143725 Рег. № 16666-97		активная реактивная
13	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, III с. 10 кВ, яч. 407, КЛ - 10 кВ фидер № 1	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 200/5 Зав. № 30338488; 30338489; 30338490 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338759; 30338760; 30338761 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143702 Рег. № 16666-97		активная реактивная
14	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, IV с. 10 кВ, яч. 304, КЛ - 10 кВ фидер № 2	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 30338284; 30338285; 30338286 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338753; 30338754; 30338755 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143710 Рег. № 16666-97		активная реактивная
15	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, III с. 10 кВ, яч. 408, КЛ - 10 кВ фидер № 3,5	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 200/5 Зав. № 30338491; 30338492; 30338493 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338759; 30338760; 30338761 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143714 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
16	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, IV с. 10 кВ, яч. 310, КЛ - 10 кВ фидер № 4	GIS-12 класс точности 0,5S Ктг = 200/5 Зав. № 30338482; 30338483; 30338484 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338753; 30338754; 30338755 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143722 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
17	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, VI с. 10 кВ, яч. 507, КЛ - 10 кВ, фидер 10 кВ Гранат - 1	GIS-12 класс точности 0,5S Ктг = 150/5 Зав. № 30338206; 30338207; 30338208 Рег. № 28402-04	ЗНОЛ-СЭЦ-10 класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 00164-16 А; 00164-16 В; 00164-16 С Рег. № 35956-12	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143673 Рег. № 16666-97		активная реактивная
18	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, V с. 10 кВ, яч. 607, КЛ - 10 кВ, фидер 10 кВ Гранат - 2	GIS-12 класс точности 0,5S Ктг = 150/5 Зав. № 30338230; 30338231; 30338232 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338771; 30338772; 30338773 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143693 Рег. № 16666-97		активная реактивная
19	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, VI с. 10 кВ, яч. 503, КЛ - 10 кВ, фидер Пестово - 1	ТОЛ-10-1 класс точности 0,5S Ктг = 300/5 Зав. № 51906; 51907; 51908 Рег. № 15128-07	ЗНОЛ-СЭЦ-10 класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 00164-16 А; 00164-16 В; 00164-16 С Рег. № 35956-12	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143671 Рег. № 16666-97		активная реактивная
20	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, V с. 10 кВ, яч. 604, КЛ - 10 кВ, фидер Пестово - 2	ТОЛ-10-1 класс точности 0,5S Ктг = 300/5 Зав. № 51909; 11524; 12758 Рег. № 15128-07	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338771; 30338772; 30338773 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143677 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
21	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, VI с. 10 кВ, яч. 504, КЛ - 10 кВ, фидер Логистика - 1	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 30627377; 30627378; 30627379 Рег. № 28402-04	ЗНОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 00164-16 А; 00164-16 В; 00164-16 С Рег. № 35956-12	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143684 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
22	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, V с. 10 кВ, яч. 603, КЛ - 10 кВ, фидер Логистика - 2	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 30627380; 30627381; 30627382 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338771; 30338772; 30338773 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143679 Рег. № 16666-97		активная реактивная
23	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, VI с. 10 кВ, яч. 506, КЛ - 10 кВ, фидер Мега - мечта - 1	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 30951818; 30951821; 30951820 Рег. № 28402-04	ЗНОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 00164-16 А; 00164-16 В; 00164-16 С Рег. № 35956-12	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143688 Рег. № 16666-97		активная реактивная
24	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, V с. 10 кВ, яч. 605, КЛ - 10 кВ, фидер Мега - мечта - 2	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 30951819; 30951817; 30951822 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338771; 30338772; 30338773 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143657 Рег. № 16666-97		активная реактивная
25	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, V с. 10 кВ, яч. 606, КЛ - 10 кВ, фидер Вертикаль 1	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 30955864; 30955866; 30955865 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 30338771; 30338772; 30338773 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143660 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
26	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, VI с. 10 кВ, яч. 505, КЛ - 10 кВ, фидер Национал Энерджи	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 150/5 Зав. № 30338200; 30338201; 30338202 Рег. № 28402-04	ЗНОЛ-СЭЩ-10 класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 00164-16 А; 00164-16 В; 00164-16 С Рег. № 35956-12	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143658 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
27	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, V с. 10 кВ, яч. 608, КЛ - 10 кВ, фидер Вертикаль 2	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 30955875; 30955878; 30955874 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338771; 30338772; 30338773 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01131687 Рег. № 16666-97		активная реактивная
28	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, IV с. 10 кВ, яч. 303, КЛ - 10 кВ, фидер Вертикаль 3	GIS-12 класс точности 0,2S Ктт = 150/5 Зав. № 30338252; 30338253; 30338254 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338753; 30338754; 30338755 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143719 Рег. № 16666-97		активная реактивная
29	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, IV с. 10 кВ, яч. 306, КЛ - 10 кВ, фидер №306	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 1000/5 Зав. № 30908591; 30908590; 30908594 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338753; 30338754; 30338755 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143661 Рег. № 16666-97		активная реактивная
30	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, III с. 10 кВ, яч. 409, КЛ - 10 кВ, фидер №409	GIS-12 класс точности 0,2S Ктт = 1000/5 Зав. № 30908593; 30908592; 30908595 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338759; 30338760; 30338761 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143681 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
31	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, III с. 10 кВ, яч. 411, КЛ - 10 кВ, фидер Вертикаль 4	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 400/5 Зав. № 30955869; 30955870; 30955872 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338759; 30338760; 30338761 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143689 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
32	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, III с. 10 кВ, яч. 406, КЛ - 10 кВ, ф. Горки - 1	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 200/5 Зав. № 30338485; 30338486; 30338487 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338759; 30338760; 30338761 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143726 Рег. № 16666-97		активная реактивная
33	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, III с. 10 кВ, яч. 404, КЛ - 10 кВ, ф. Горки - 2	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 400/5 Зав. № 30338287; 30338288; 30338289 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338759; 30338760; 30338761 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143724 Рег. № 16666-97		активная реактивная
34	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, IV с. 10 кВ, яч. 309, КЛ - 10 кВ, ф. Горки - 3	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 30338281; 30338282; 30338283 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338753; 30338754; 30338755 Рег. № 28404-04	EA05RL-P2 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 01143721 Рег. № 16666-97		активная реактивная
35	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 1 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Резерв №1	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 106; 8728 094; 8728 097 Рег. № 32002-06	CPB 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728148; 8728149; 8728150 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1143680 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
36	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ОРУ - 110 кВ, 2 с.ш. 110 кВ, ВЛ 110 кВ Резерв №2	IMB 123 класс точности 0,2S Ктт = 1000/1 Зав. № 8728 121; 8728 135; 8728 116 Рег. № 32002-06	СРВ 123 класс точности 0,2 Ктн = 110000/√3/100/√3 Зав. № 8728152; 8728151; 8728153 Рег. № 15853-06	EA05RAL-P4 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1143694 Рег. № 16666-97	RTU-325L зав. № 006380 Рег. № 37288-08	активная реактивная
37	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, IV с. 10 кВ, яч. 308, КЛ - 10 кВ, Резерв	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 400/5 Зав. № 30955867; 30955871; 30955868 Рег. № 28402-04	GSES-12D класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 30338753; 30338754; 30338755 Рег. № 28404-04	EA05RAL-P4 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1143669 Рег. № 16666-97		активная реактивная
38	ПС 750/500/110/10 кВ Белый Раст, ЗРУ - 2 10 кВ, VI с. 10 кВ, яч. 508, КЛ - 10 кВ, Резерв	GIS-12 класс точности 0,5S Ктт = 300/5 Зав. № 30955873; 30955877; 30955876 Рег. № 28402-04	ЗНОЛ-СЭЦ-10 класс точности 0,5 Ктн = 10000/√3/100/√3 Зав. № 00164-16 А; 00164-16 В; 00164-16 С Рег. № 35956-12	EA05RAL-P4 B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1101213 Рег. № 16666-97		активная реактивная

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Основная относительная погрешность ИК ($\pm\delta$), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ($\pm\delta$), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6	7	8
1 (ТТ 0,5; ТН 0,2; Сч 0,5S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,8	2,9	5,4	2,1	3,1	5,6
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,1	1,5	2,8	1,6	2,0	3,1
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,0	1,5	1,7	2,4
2 - 10; 35, 36 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,5S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,4	1,5	2,1	1,9	2,0	2,5
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,8	1,0	1,6	1,4	1,6	2,1
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,7	0,8	1,1	1,4	1,5	1,7
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,7	0,8	1,1	1,4	1,5	1,7
11; 12; 28; 30 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,5S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,5	1,7	2,3	1,9	2,1	2,7
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,9	1,2	1,9	1,5	1,7	2,3
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	1,0	1,5	1,5	1,6	2,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,0	1,5	1,5	1,6	2,0
13 - 27; 29; 31 - 34; 37, 38 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,1	2,7	4,9	2,4	3,0	5,1
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,2	1,7	3,1	1,7	2,1	3,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,0	1,3	2,3	1,5	1,8	2,6
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,0	1,3	2,3	1,5	1,8	2,6

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК			
		Основная относительная погрешность ИК ($\pm\delta$), %		Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ($\pm\delta$), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)	$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)
1	2	3	4	5	6
1 (ТТ 0,5; ТН 0,2; Сч 1,0)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	4,6	2,8	5,1	3,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,5	1,7	2,9	2,2
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,9	1,4	2,3	1,9
2 - 10; 35, 36 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 1,0)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	3,4	2,6	5,0	3,9
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	2,0	1,7	3,0	2,5
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,4	1,2	2,0	1,9
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,3	1,2	1,9	1,8

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
11; 12; 28; 30 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 1,0)	$0,01(0,02)I_{н1} \leq I_1 < 0,05I_{н1}$	3,5	2,7	5,1	4,0
	$0,05I_{н1} \leq I_1 < 0,2I_{н1}$	2,2	1,8	3,1	2,6
	$0,2I_{н1} \leq I_1 < I_{н1}$	1,7	1,4	2,2	1,9
	$I_{н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{н1}$	1,6	1,3	2,1	1,9
13 - 27; 29; 31 - 34; 37, 38 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 1,0)	$0,01(0,02)I_{н1} \leq I_1 < 0,05I_{н1}$	4,9	3,2	6,1	4,4
	$0,05I_{н1} \leq I_1 < 0,2I_{н1}$	3,0	2,1	3,7	2,8
	$0,2I_{н1} \leq I_1 < I_{н1}$	2,1	1,5	2,6	2,1
	$I_{н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{н1}$	2,1	1,5	2,5	2,0

Примечания

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_2\%$.

2 Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30°C.

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

4 Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчик электроэнергии по ГОСТ 30206-94 в части активной электроэнергии и ГОСТ 26035-83 в части реактивной электроэнергии.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с такими же метрологическими характеристиками, перечисленными в таблице 2.

Таблица 5 - Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	38
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos j$ температура окружающей среды °C: - для счетчиков активной энергии: ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии: ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 от 100 до 120 0,87 от +21 до +25 от +18 до +22
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД магнитная индукция внешнего происхождения, мТл, не более	от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 _{инд.} до 0,8 _{емк.} от -10 до +40 от -40 до +70 от -10 до +55 0,5

Продолжение таблицы 5

1	2
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>счетчики электрической энергии ЕвроАльфа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более <p>УСПД RTU-325L:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч <p>сервер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч 	<p>50000</p> <p>48</p> <p>100000</p> <p>24</p> <p>45000</p> <p>1</p>
<p>Глубина хранения информации</p> <p>счетчики электрической энергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, лет, не более <p>ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее <p>ИВКЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления (выработки) по каждому каналу, суток, не менее 	<p>5</p> <p>3,5</p> <p>35</p>

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД;

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Количество, шт./экз.
Трансформатор тока ТФНКД-500-II	6
Трансформатор тока IMB 123	33
Трансформатор тока GIS-12	72
Трансформатор тока ТОЛ-10-1	6
Трансформатор напряжения НДЕ-М-500	3
Трансформатор напряжения СРВ 123	6
Трансформатор напряжения GSES-12D	9
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЦ-10	3
Счётчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа	38
УСПД типа RTU-325L	1
Методика поверки МП 206.1-018-2017	1
Паспорт-формуляр АУВП.411711.ФСК.042.01.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу МП 206.1-018-2017 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 750 кВ Белый Раст. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 15.02.2017 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки;

- трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки;

- средства измерений по МИ 3195-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей;

- средства измерений по МИ 3196-2009 ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей;

- счетчиков ЕвроАльфа - в соответствии с документом «ГСИ Счётчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа. Методика поверки», согласованной с ФБУ «Ростест-Москва» в сентябре 2007 г.;

- для УСПД RTU-325L - по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005 МП», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), Рег. № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- термогигрометр CENTER (мод.314), Рег. № 22129-09.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверки.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 750 кВ Белый Раст». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений АИИС КУЭ RA.RU.311298/196-2016 от 24.10.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 750 кВ Белый Раст

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33; Факс: +7 (495) 710-96-55

Web-сайт: www.fsk-ees.ru

E-mail: info@fsk-ees.ru

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

ИНН 7733157421

Адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Телефон: +7 (495) 620-08-38; Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: +7 (495) 437-55-77; Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ___ » _____ 2017 г.