

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ПС 220/10/6 кВ «Кроношпан»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) ПС 220/10/6 кВ «Кроношпан» (далее - АИИС КУЭ), предназначена для измерения электрической энергии, потребляемой объектами ООО «Кроношпан», а также регистрации и хранения параметров электропотребления, формирования отчетных документов и информационного обмена с субъектами оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) и другими внешними пользователями. Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации (внешние пользователи) результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций (внешних пользователей);
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

1-й уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности (КТ) 0,2S по ГОСТ 7746-01, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности (КТ) 0,2 по ГОСТ 1983-01, многофункциональные микропроцессорные счетчики электрической энергии А1802-RAL-P4-GB-DW-4 (ГР № 31857-11) класса точности (КТ) 0,2S/0,5 по ГОСТ 31819.22-2012 при измерении активной электрической энергии и ГОСТ 31819.23-2012 при измерении реактивной электрической энергии, указанных в таблице 2 (6 точек измерения). В виду отсутствия в ГОСТ 31819.23-2012 класса точности (КТ) 0,5 пределы погрешностей при измерении реактивной энергии не превышают значений аналогичных погрешностей для счетчиков класса точности (КТ) 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012.

2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК), выполняющий функции измерительно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ), включающий сервер HP Proliant DL320e Gen8v2 (сервер БД), технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, устройство синхронизации системного времени УСВ-3 (ГР № 64242-16), устройство бесперебойного питания сервера (UPS), коммуникационное оборудование, программное обеспечение «АльфаЦЕНТР».

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков через коммуникационное оборудование поступает на сервер БД. Информация в сервере БД формируется в архивы и записывается на жесткий диск. Сервер подключается к коммутатору сети Ethernet. На верхнем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации всем заинтересованным субъектам осуществляется в соответствии с согласованным сторонами регламентом. Передача информации в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС», с использованием электронной подписи (ЭП), осуществляется с АРМ энергосбытовой организации - субъекта оптового рынка или сервера БД.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе устройства синхронизации времени УСВ-3, установленного на уровне ИВК. Устройство синхронизации системного времени включает в себя GPS-приемник, принимающий сигналы точного времени от спутников глобальной системы позиционирования 1 раз в час. Часы сервера АИИС КУЭ синхронизированы со временем GPS-приемника, корректировка часов сервера АИИС КУЭ выполняется при расхождении часов сервера и GPS-приемника на ± 1 с. Сверка часов счетчиков АИИС КУЭ с часами сервера происходит при каждом опросе, при расхождении часов счетчиков с часами сервера на ± 1 с выполняется их корректировка. Погрешность часов компонентов системы не превышает ± 5 с.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ на уровне ИВК установлено программное обеспечение (ПО) «АльфаЦЕНТР», которое базируется на принципах клиент-серверной архитектуры и обеспечивает соблюдение принципов взаимодействия открытых систем. В качестве СУБД используется ORACLE Personal Edition 11. Идентификационные данные (признаки) программного обеспечения ПО «АльфаЦЕНТР» приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные (признаки) программного обеспечения ПО «АльфаЦЕНТР»

| Идентификационные данные (признаки) | Значения |
|---|------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Наименование ПО | ПО "Альфа ЦЕНТР" |
| Идентификационное наименование ПО | Библиотека метрологических модулей |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 12.1.0.0 |
| Наименование файла | ac_metrology.dll |
| Цифровой идентификатор ПО | 3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54 |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | md5 |

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений по Р 50.2.077-2014- средний.

Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО АИИС КУЭ и измерительную информацию (наличие специальных средств защиты-разграничение прав доступа, использование ключевого носителя, пароли, фиксация изменений в журнале событий), исключающие возможность несанкционированной модификации, загрузки фальсифицированного ПО и данных, считывания из памяти, удаления или иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измеренных данных.

Метрологические и технические характеристики

должны соответствовать положениям постановления Правительства РФ от 31.10.2009 г. №879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», ГОСТ 8.009-84, РМГ 29-2013, а также действующим национальным стандартам на средства измерений.

Перечень компонентов АИИС КУЭ, с указанием непосредственно измеряемой величины, наименования присоединений, типов и классов точности средств измерений, входящих в состав измерительного канала (далее-ИК), представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень компонентов, входящих в измерительные каналы АИИС КУЭ

| Номер ИК | Наименование присоединения | Состав измерительного канала | | | | Вид электроэнергии |
|----------|--|----------------------------------|--|---|-------|------------------------|
| | | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счетчик | УСВ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ 220 кВ Кроношпан- Стачка (В-1-220) | JK ELK CN14 1200/1 КТ 0,2S | SU252/B98 (220:√3)/(0,1:√3) КТ 0,2 | A1802-RAL-P4- GB-DW-4 КТ 0,2S/0,5 | УСВ-3 | Активная Реактивная |
| 2 | ВЛ 220 кВ Кроношпан- Стачка (В-2-220) | JK ELK CN14 1200/1 КТ 0,2S | SU252/B98 (220:√3)/(0,1:√3) КТ 0,2 | A1802-RAL-P4- GB-DW-4 КТ 0,2S/0,5 | | |
| 3 | ВЛ 220 кВ Шибаново- Кроношпан (В-1-220) | JK ELK CN14 1200/1 КТ 0,2S | SU252/B98 (220:√3)/(0,1:√3) КТ 0,2 | A1802-RAL-P4- GB-DW-4 КТ 0,2S/0,5 | | |
| 4 | ВЛ 220 кВ Шибаново- Кроношпан (В-2-220) | JK ELK CN14 1200/1 КТ 0,2S | SU252/B98 (220:√3)/(0,1:√3) КТ 0,2 | A1802-RAL-P4- GB-DW-4 КТ 0,2S/0,5 | | |
| 5 | T-1 | JK ELK CN14 400/1 КТ 0,2S | SU252/B98 (220:√3)/(0,1:√3) КТ 0,2 | A1802-RAL-P4- GB-DW-4 КТ 0,2S/0,5 | | |
| 6 | T-2 | JK ELK CN14 400/1 КТ 0,2S | SU252/B98 (220:√3)/(0,1:√3) КТ 0,2 | A1802-RAL-P4- GB-DW-4 КТ 0,2S/0,5 | | |

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК (далее-ИК) при измерении активной (реактивной) электрической энергии в рабочих условиях (параметры сети: напряжение (0,9-1,1) $U_{ном}$; ток (0,01-1,2) $I_{ном}$; $0,5 \leq \cos j \leq 1,0$; допускаемая температура окружающей среды для измерительных трансформаторов от минус 30 до плюс 40 °С; для счетчиков от минус 40 до плюс 55 °С; для сервера от 10 до 40 °С) приведены в таблицах 3, 4. Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электрической энергии от 10 до 30 °С.

Таблица 3 - Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях

| Номер ИК | Коэффициент мощности $\cos \varphi$ | Тип нагрузки | Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях, % | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|---|--|---|
| | | | $d_{1\%},$ $I_{1\%} \leq I_{изм} < I_{2\%}$ | $d_{2\%},$ $I_{2\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$ | $d_{5\%},$ $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$ | $d_{20\%},$ $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$ | $d_{100\%},$ $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-6 | $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$ | инд. | не норм. | $\pm 1,9$ | $\pm 1,3$ | $\pm 1,0$ | $\pm 1,0$ |
| | $0,8 \leq \cos \varphi < 0,866$ | инд. | не норм. | $\pm 1,2$ | $\pm 0,8$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,7$ |
| | $0,866 \leq \cos \varphi < 0,9$ | инд. | не норм. | $\pm 1,1$ | $\pm 0,7$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,6$ |
| | $0,9 \leq \cos \varphi < 0,95$ | инд. | не норм. | $\pm 1,0$ | $\pm 0,7$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,6$ |
| | $0,95 \leq \cos \varphi < 0,99$ | инд. | не норм. | $\pm 1,0$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,5$ |
| | $0,99 \leq \cos \varphi < 1$ | инд. | не норм. | $\pm 0,9$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,5$ |
| | $\cos \varphi = 1$ | - | $\pm 1,0$ | $\pm 0,9$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,5$ |
| $0,8 \leq \cos \varphi < 1$ | емк. | не норм. | $\pm 1,2$ | $\pm 0,9$ | $\pm 0,7$ | $\pm 0,7$ | |

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электроэнергии в рабочих условиях приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электроэнергии в рабочих условиях

| Номер ИК | Коэффициент мощности $\cos \varphi$ | Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях, % | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | $d_{1\%},$ $I_{1\%} \leq I_{изм} < I_{2\%}$ | $d_{2\%},$ $I_{2\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$ | $d_{5\%},$ $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$ | $d_{20\%},$ $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$ | $d_{100\%},$ $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-6 | $0,5 \leq \cos \varphi \leq 0,8$ | не норм. | $\pm 2,0$ | $\pm 1,4$ | $\pm 1,2$ | $\pm 1,3$ |
| | $0,8 < \cos \varphi \leq 0,866$ | не норм. | $\pm 2,2$ | $\pm 1,6$ | $\pm 1,4$ | $\pm 1,4$ |
| | $0,866 < \cos \varphi \leq 0,9$ | не норм. | не норм. | $\pm 1,8$ | $\pm 1,6$ | $\pm 1,6$ |
| | $0,9 < \cos \varphi \leq 0,95$ | не норм. | не норм. | $\pm 2,3$ | $\pm 2,0$ | $\pm 2,0$ |
| | $0,95 < \cos \varphi \leq 1$ | не норм. | не норм. | не норм. | не норм. | не норм. |

Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК при измерении активной (реактивной) электрической энергии (параметры сети: напряжение (0,98-1,02) $U_{ном}$; ток (0,01-1,2) $I_{ном}$; $0,5 \leq \cos j \leq 1,0$; температура окружающей среды (23 \pm 2) °С) приведены в таблицах 5, 6.

Таблица 5 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерительного канала при измерении активной электрической энергии

| Номер ИК | Коэффициент мощности $\cos \varphi$ | Тип нагрузки | Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии, % | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---|--|---|--|---|
| | | | $d_{1\%}, I_{1\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{2\%}$ | $d_{2\%}, I_{2\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{5\%}$ | $d_{5\%}, I_{5\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{20\%}$ | $d_{20\%}, I_{20\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{100\%}$ | $d_{100\%}, I_{100\%} \leq I_{\text{изм}} \leq I_{120\%}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-6 | $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$ | инд. | не норм. | $\pm 1,8$ | $\pm 1,3$ | $\pm 0,9$ | $\pm 0,9$ |
| | $0,8 \leq \cos \varphi < 0,866$ | инд. | не норм. | $\pm 1,1$ | $\pm 0,8$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,6$ |
| | $0,866 \leq \cos \varphi < 0,9$ | инд. | не норм. | $\pm 1,1$ | $\pm 0,7$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,6$ |
| | $0,9 \leq \cos \varphi < 0,95$ | инд. | не норм. | $\pm 1,0$ | $\pm 0,7$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,5$ |
| | $0,95 \leq \cos \varphi < 0,99$ | инд. | не норм. | $\pm 1,0$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,5$ |
| | $0,99 \leq \cos \varphi < 1$ | инд. | не норм. | $\pm 0,9$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,5$ |
| | $\cos \varphi = 1$ | - | $\pm 1,0$ | $\pm 0,9$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,5$ |
| $0,8 \leq \cos \varphi < 1$ | емк. | не норм. | $\pm 1,2$ | $\pm 0,9$ | $\pm 0,6$ | $\pm 0,6$ | |

Таблица 6 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии

| Номер ИК | Коэффициент мощности $\cos \varphi$ | Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии, % | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | $d_{1\%}, I_{1\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{2\%}$ | $d_{2\%}, I_{2\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{5\%}$ | $d_{5\%}, I_{5\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{20\%}$ | $d_{20\%}, I_{20\%} \leq I_{\text{изм}} < I_{100\%}$ | $d_{100\%}, I_{100\%} \leq I_{\text{изм}} \leq I_{120\%}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-6 | $0,5 \leq \cos \varphi \leq 0,8$ | не норм. | $\pm 1,8$ | $\pm 1,1$ | $\pm 1,0$ | $\pm 1,0$ |
| | $0,8 < \cos \varphi \leq 0,866$ | не норм. | $\pm 2,1$ | $\pm 1,3$ | $\pm 1,1$ | $\pm 1,1$ |
| | $0,866 < \cos \varphi \leq 0,9$ | не норм. | не норм. | $\pm 1,5$ | $\pm 1,3$ | $\pm 1,3$ |
| | $0,9 < \cos \varphi \leq 0,95$ | не норм. | не норм. | $\pm 2,1$ | $\pm 1,7$ | $\pm 1,7$ |
| | $0,95 < \cos \varphi \leq 1$ | не норм. | не норм. | не норм. | не норм. | не норм. |

Надежность применяемых в системе компонентов:

электросчётчик А1802-RAL-P4-GB-DW-4

- среднее время наработки на отказ не менее $T_{cp} = 140\ 000$ часов;

- средний срок службы-30 лет.

трансформатор тока (напряжения)

- среднее время наработки на отказ не менее $T_{cp} = 400\ 000$ часов;

- среднее время восстановления работоспособности не более $t_b = 2$ часа.

сервер

- среднее время наработки на отказ не менее $T_{cp} = 15843$ ч;

- среднее время восстановления работоспособности не более $t_b = 1$ час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания с помощью устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации - участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

Регистрация событий:

в журнале счётчика:

- параметрирование;

- пропадания напряжения;

- коррекция времени.

в журнале ИВК:

- параметрирование;
- попытка не санкционированного доступа;
- коррекция времени.

Защищённость применяемых компонентов:

механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- электросчётчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- сервера.

защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
- установка пароля на счётчик;
- установка пароля на сервер.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована);
- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки АИИС КУЭ входит техническая документация на измерительные каналы и на комплектующие средства.

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Комплектность АИИС КУЭ

| Наименование компонента системы | Регистрационный номер в Информационном фонде | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Счетчик электрической энергии многофункциональный А1802-RAL-P4-GB-DW-4, КТ 0,2S/0,5 | 31857-11 | 6 шт. |
| Трансформатор тока JK ELK CN14, КТ 0,2S | 41961-09 | 18 шт. |
| Трансформатор напряжения SU252/B98, КТ 0,2 | 63512-16 | 6 шт. |
| Устройство синхронизации системного времени УСВ-3 | 64242-16 | 1 шт. |
| Сервер БД HP Proliant DL320e Gen8v2 | | 1 шт. |
| ПО «АльфаЦЕНТР» | | 1 шт. |
| Наименование документации | | |
| Методика поверки МП 4222-11-7705939064-2017 | 1 экз. | 1 экз. |
| Формуляр ФО 4222-11-7705939064-2017 | 1 экз. | 1 экз. |

Поверка

осуществляется по документу МП4222-11-7705939064-2017 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ПС 220/10/6 кВ «Кроношпан». Методика поверки, утвержденному ФБУ «Самарский ЦСМ» 21 февраля 2017 г.

Основные средства поверки - по НД на измерительные компоненты:

- трансформаторы тока по ГОСТ 8.217-2003;
- трансформаторы напряжения по ГОСТ 8.216-2011;
- счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные А1802 в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные А1800 Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г; - устройство синхронизации времени УСВ-3 в соответствии с документом «Устройство синхронизации времени УСВ-3. Методика поверки ВЛСТ 240.00.000 МП», утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ» 10.08.2012 г;
- радиочасы МИР РЧ-01, (регистрационный номер в Информационном фонде 27008-04);
- мультиметр «Ресурс-ПЭ-5» (регистрационный номер в Информационном фонде 33750-12).

Допускается применять средства поверки, не приведенные в перечне, но обеспечивающие определение метрологических характеристик АИИС КУЭ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.08.2015 года «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (метод) измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) ПС 220/10/6 кВ «Кроношпан» - МВИ 4222-11-7705939064-2017. Методика (метод) аттестована ФБУ «Самарский ЦСМ» по ГОСТ Р 8.563-2009. Свидетельство об аттестации № №179/RA.RU 311290/2015/2017 от 07 февраля 2017 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) ПС 220/10/6 кВ «Кроношпан»

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 31819.22-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S

ГОСТ 31819.23-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии. (IEC 62053-23:2003, MOD)

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Электроконтроль»

(ООО «Электроконтроль»)

ИНН 7705939064

Адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2, стр. 9

Телефон (факс): (495) 647-88-18

E-mail: info.elkontrol@gmail.com

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Самарский центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ «Самарский ЦСМ»)

Адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, 134

Телефон: (846) 336-08-27

Аттестат аккредитации ФБУ «Самарский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU 311281 от 16.11.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2017 г.