

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Полоцкая

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Полоцкая (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту - Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту - ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту - ПК); каналобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по измерительным линиям связи поступают на выходы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК. В сервере БД ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК автоматизированно формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматизированно передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных..

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК, ИВКЭ и ИВК. Сервер БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС обеспечивает автоматическую коррекцию часов УСПД. Коррекция часов УСПД проводится при расхождении часов УСПД и времени сервера БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС более чем на ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Погрешность измерения системного времени АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (далее по тексту - СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E

СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав первого и второго уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Состав первого и второго уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав первого и второго уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-220 кВ; 1СШ-220 кВ; ВЛ-220 Сургутская ГРЭС-1-Полоцкая №1 с отпайкой на ПС Искра (ВЛ 220 кВ СГРЭС1-Полоцкая-1)	ТВГ-220 кл.т 0,2S Ктт = 1000/5 Зав. № А1421-10; А1420-10; А1419-10 Госреестр № 39246-08	НКФ-220-58 кл.т 0,5 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5185; 4857; 1150906 Госреестр № 14626-95	А1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183031 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
2	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-220 кВ; 1СШ-220 кВ; ВЛ-220 кВ Полоцкая- Шубинская	ВСТ кл.т 0,5S Ктт = 1000/5 Зав. № 30550829; 941А016-02-В; 30550828 Госреестр № 17869-05	НКФ-220-58 кл.т 0,5 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5185; 4857; 1150906 Госреестр № 14626-95	А1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276290 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
3	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-220 кВ; 2СШ-220 кВ; ВЛ-220 кВ Пересвет- Полоцкая	ВСТ кл.т 0,5S Ктт = 1000/5 Зав. № 30550832; 30550827; 30550831 Госреестр № 17869-05	НКФ-220-58 кл.т 0,5 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 1338; 1119701; 1345 Госреестр № 14626-95	А1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01276959 Госреестр № 31857-11	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
4	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-220 кВ; ОСШ-220 кВ; ОВ-220 кВ	ТВГ-220 кл.т 0,2S Ктт = 1000/5 Зав. № А896-10; А895-10; А894-10 Госреестр № 39246-08	НКФ-220-58 кл.т 0,5 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 5185; 4857; 1150906; 1338; 1119701; 1345 Госреестр № 14626-95	А1802RAL-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183039 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
5	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 1СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Полоцкая- Береговая с отпайкой на ПС Водная (ВЛ-110 кВ Полоцкая-Береговая)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-37337; 16-37340; 16-42019 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2423; 2475; 2763 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01182950 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
6	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 1СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Полоцкая- Конденсат с отпайками (ВЛ-110 кВ Полоцкая-Конденсат)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-43447; 16-43445; 16-43443 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2423; 2475; 2763 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183011 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
7	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 1СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Полоцкая- Агат с отпайками (ВЛ-110 кВ Полоцкая-Агат)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-43442; 16-37339; 16-43446 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2423; 2475; 2763 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01182945 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
8	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 2СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Полоцкая- Пимская II цепь с отпайками (ВЛ-110 кВ Полоцкая-Пимская-2)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-42018; 16-37323; 16-37328 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2509; 2942; 2590 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183021 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
9	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 1СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Сургут- Полоцкая I цепь с отпайками (ВЛ-110 кВ Сургут- Полоцкая-1)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-37342; 16-37344; 16-37325 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2423; 2475; 2763 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183022 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
10	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 2СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Сургут- Полоцкая II цепь с отпайками (ВЛ-110 кВ Сургут- Полоцкая-2)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-37338; 16-37324; 16-37341 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2509; 2942; 2590 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01218536 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
11	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 1СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Полоцкая- Блочная I цепь (ВЛ-110 кВ Полоцкая-Блочная-1)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-37331; 16-37343; 16-37322 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2423; 2475; 2763 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183009 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
12	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; 2СШ-110 кВ; ВЛ-110 кВ Полоцкая- Блочная II цепь (ВЛ-110 кВ Полоцкая-Блочная-2)	ТВ-ЭК 110МЗВ УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 16-37330; 16-43448; 16-43444 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2509; 2942; 2590 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183042 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14
13	ПС 220 кВ Полоцкая; ОРУ-110 кВ; ОСШ-110 кВ; ОВ-110 кВ	ТВ-ЭК 110МЗА УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 600/5 Зав. № 16-37368; 16-37366; 16-37367 Госреестр № 56255-14	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2423; 2475; 2763 Госреестр № 14205-94 НКФ-110-57 У1 кл.т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 2509; 2942; 2590 Госреестр № 14205-94	A1802RAL-P4GB- DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01183007 Госреестр № 31857-06	ЭКОМ-3000 зав. № 08145591 Госреестр № 17049-14

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		d _{1(2)%} ,	d _{5 %} ,	d _{20 %} ,	d _{100 %} ,
		I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} £ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} £ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} £ I _{изм} £ I _{120%}
1	2	3	4	5	6
1, 4 - 13 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,3	±1,1	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,6	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,2	±1,8	±1,6	±1,6
2, 3 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,1	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,6	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,2	±2,1	±1,6	±1,6
	0,5	±4,8	±3,0	±2,3	±2,3
Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		d _{1(2)%} ,	d _{5 %} ,	d _{20 %} ,	d _{100 %} ,
		I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} £ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} £ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} £ I _{изм} £ I _{120%}
1, 4 - 13 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,9	±3,8	±2,5	±1,9	±1,8
	0,8	±2,9	±1,9	±1,5	±1,4
	0,7	±2,6	±1,7	±1,3	±1,3
	0,5	±2,2	±1,5	±1,2	±1,2
2, 3 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±5,9	±3,9	±3,0	±3,0
	0,8	±4,2	±2,9	±2,3	±2,3
	0,7	±3,4	±2,5	±2,0	±2,0
	0,5	±2,7	±2,2	±1,7	±1,7

Примечания:

1 Погрешность измерений d_{1(2)%P} и d_{1(2)%Q} для cosφ = 1,0 нормируется от I_{1%}, погрешность измерений d_{1(2)%P} и d_{1(2)%Q} для cosφ < 1,0 нормируется от I_{2%}.

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой).

3 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от 0,99·U_н до 1,01·U_н;
- диапазон силы тока - от 0,01·I_н до 1,2·I_н;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до плюс 50 °С; счетчиков - от плюс 18 до плюс 25 °С; УСПД - от плюс 10 до плюс 30 °С; ИВК - от плюс 10 до плюс 30 °С;
- частота - (50±0,15) Гц.

4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{н1}$ до $1,1 \cdot U_{н1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{н1}$ до $1,2 \cdot I_{н1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от плюс 10 до плюс 30 °С.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 - активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии «Альфа А1800» - среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;
- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее 75 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 45 суток; при отключении питания - не менее 5 лет;
- ИВКЭ - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 45 суток; при отключении питания - не менее 5 лет.
- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Тип	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТВГ-220	6
Трансформатор тока	ВСТ	6
Трансформатор тока	ТВ-ЭК 110М3В УХЛ1	24
Трансформатор тока	ТВ-ЭК 110М3А УХЛ1	3
Трансформатор напряжения	НКФ-220-58	6
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	10
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	3
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	1
Методика поверки	РТ-МП-4311-500-2017	1
Паспорт - формуляр	АУВП.411711.ФСК.012.17ПФ	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-4311-500-2017 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Полоцкая. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 06.04.2017 г.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока - по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» (регистрационный номер 31857-06) - по методике поверки МП-2203-0042-2006 утверждённой ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.;

- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» (регистрационный номер 31857-11) - по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.411152.018 МП, утвержденному в 2012 г.
- для УСПД ЭКОМ-3000 - в соответствии с документом ПБКМ.421459.007 МП «Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000». Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 20 апреля 2014 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком;
- вольтамперфазомер ПАРМА ВАФ, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 39937-08;
- термометр стеклянный ТС-7-М1, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 1198-14.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма и (или) наклейки, наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений количества электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Полоцкая».

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Полоцкая

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33

Заявитель

Филиал Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» в г. Москве (Филиал ООО УК «РусЭнергоМир» в г. Москве)
Адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 14, 3 этаж
Телефон: +7 (499) 750-04-06

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Телефон: +7 (495) 544-00-00
Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2017 г.