

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ РПП-2

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ РПП-2 (АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журналы событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового-рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени на базе приемника GPS; автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе ПК; каналобразующей аппаратуры; средств связи и передачи данных и специальное программное обеспечение (СПО) (Метроскоп).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) (Метроскоп) автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи Ethernet.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп). В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между Центром сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Ежедневно оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Синхронизация часов УСПД выполняется УССВ ИВКЭ, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и УССВ на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Погрешность системного времени не превышает ± 5 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают время (дату, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) установленного в ИВК указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные СПО

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 |
| Идентификационное наименование ПО | СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | Не ниже 1.00 |
| Цифровой идентификатор ПО | D233ED6393702747769A45DE8E67B57E |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | MD5 |

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3 и 4, нормированы с учетом ПО.

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя.

Уровень защиты - «высокий», в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 - 5.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

| №№ ИК | Диспетчерское наименование точки учёта | Состав ИК АИИС КУЭ | | | | Вид электроэнергии |
|-----------------|---|--|---|---|--|------------------------|
| | | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счётчик статический трёхфазный переменного тока активной/реактивной энергии | УСПД | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 220 кВ РПП-2 | | | | | | |
| 1 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 3 №1 I цепь с отпайкой на ГПП - 3А (ВЛ 220 кВ Сталь 1) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 263; 8787 260; 8787 259 Рег. № 32002-06 | СРВ 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787276; 8787282; 8787280 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0804090933 Рег. № 36697-08 | RTU-325 зав. № 009567 Рег. № 37288-08 | активная реактивная |
| 2 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 3 №1 I I цепь (ВЛ 220 кВ Сталь 2) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 265; 8787 270; 8787 262 Рег. № 32002-06 | СРВ 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787284; 8787283; 8787279 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0804090940 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|---|---|--|------------------------|
| 3 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 3 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 3 №2 I цепь (ВЛ 220 кВ Сталь 3) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 268; 8787 275; 8787 269 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787277; 8787278; 8787281 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803152351 Рег. № 36697-08 | RTU-325 зав. № 009567 Рег. № 37288-08 | активная реактивная |
| 4 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 3 №2 I I цепь с отпайкой на ГПП - 3А (ВЛ 220 кВ Сталь 4) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 243; 8787 245; 8787 237 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787284; 8787283; 8787279 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0803152337 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 5 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 5 I цепь (ВЛ 220 кВ Азот 1) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 255; 8787 261; 8787 267 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787276; 8787282; 8787280 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0804090982 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 6 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 5 I I цепь с отпайкой на ГПП - 5А (ВЛ 220 кВ Азот 2) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 232; 8787 274; 8787 227 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787284; 8787283; 8787279 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090203 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|---|---|--|------------------------|
| 7 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 3 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 11 I цепь (ВЛ 220 кВ Прокат 3) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 241; 8787 238; 8787 246 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787277; 8787278; 8787281 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090252 Рег. № 36697-08 | RTU-325 зав. № 009567 Рег. № 37288-08 | активная реактивная |
| 8 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 11 II цепь (ВЛ 220 кВ Прокат 4) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 247; 8787 242; 8787 239 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787284; 8787283; 8787279 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090217 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 9 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 3 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 7 I цепь (ВЛ 220 кВ Прокат 5) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 251; 8787 233; 8787 253 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787277; 8787278; 8787281 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090266 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 10 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 7 II цепь (ВЛ 220 кВ Прокат 6) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 264; 8787 266; 8787 256 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787276; 8787282; 8787280 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0804090954 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|---|---|--|------------------------|
| 11 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, 1 ОСШ 220 кВ, ОЭВ - 1 220 кВ | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=2000/1 Зав. № 8787 224; 8787 220; 8787 223 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787284; 8787283; 8787279 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090315 Рег. № 36697-08 | RTU-325 зав. № 009567 Рег. № 37288-08 | активная реактивная |
| 12 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, 2 ОСШ 220 кВ, ОЭВ - 2 220 кВ | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=2000/1 Зав. № 8842 439; 8842 440; 8842 442 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787284; 8787283; 8787279 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0804101110 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 13 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ЗРУ - 10 кВ, 1 сек. - 10 кВ, яч.102, ВЛ - 10 кВ РПП - 2 | ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=50/5 Зав. № 8678; 8680; 8688 Рег. № 25433-08 | ЗНОЛП-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/√3/100/√3 Зав. № 406; 603; 606 Рег. № 23544-07 | СЭТ-4ТМ.03М.01 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 0811090488 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 14 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ЗРУ - 10 кВ, 2 сек. - 10 кВ, яч.202, ВЛ - 10 кВ Шубацкое | ТЛО-10 класс точности 0,5S Ктт=50/5 Зав. № 8687; 8679; 8686 Рег. № 25433-08 | ЗНОЛП-10 класс точности 0,5 Ктн=10000/√3/100/√3 Зав. № 688; 674; 675 Рег. № 23544-07 | СЭТ-4ТМ.03М.01 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 0811090016 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 15 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 2 СШ - 220 кВ ВЛ 220 кВ РПП - 2 - ГПП - 12 с отпайкой на ГПП - 6 (ВЛ 220 кВ Агломерат - 1) | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 257; 8787 273; 8787 272 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/√3/100/√3 Зав. № 8787284; 8787283; 8787279 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090259 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|--|---|--|------------------------|
| 16 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 1 СШ - 220 кВ ВЛ 220 кВ ТЭЦ ЭВС - 2 - РПП - 2 | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 231; 8787 234; 8787 250 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 8787276; 8787282; 8787280 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090224 Рег. № 36697-08 | RTU-325 зав. № 009567 Рег. № 37288-08 | активная реактивная |
| 17 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 3СШ - 220 кВ ВЛ 220 кВ РПП - 2 ГПП - 1 | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=1000/1 Зав. № 8787 248; 8787 229; 8787 240 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 8787277; 8787278; 8787281 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090301 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 18 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 1 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП - 2 №1 | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=2000/1 Зав. № 8787 221; 8787 219; 8787 222 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 8787276; 8787282; 8787280 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0805090280 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |
| 19 | ПС 220/10 кВ РПП - 2, ОРУ - 220 кВ, 3 СШ - 220 кВ, ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП - 2 №2 | IMB 245 класс точности 0,2S Ктт=2000/1 Зав. № 8842441; 8842443; 8842444 Рег. № 32002-06 | CPB 245 класс точности 0,2 Ктн=220000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 8787277; 8787278; 8787281 Рег. № 15853-96 | СЭТ-4ТМ.03М.16 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 0812141348 Рег. № 36697-08 | | активная реактивная |

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

| Номер ИК | Диапазон значений силы тока | Границы интервала сновной относительной погрешности ИК ($\pm\delta$), % | | | Границы интервала относительной погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации ($\pm\delta$), % | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | $\cos \varphi = 1,0$ | $\cos \varphi = 0,8$ | $\cos \varphi = 0,5$ | $\cos \varphi = 1,0$ | $\cos \varphi = 0,8$ | $\cos \varphi = 0,5$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 - 12; 15 - 19 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S) | $0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$ | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,9 |
| | $0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$ | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
| | $0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$ | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| | $I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$ | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| 13, 14 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5S) | $0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$ | 2,1 | 2,7 | 4,9 | 2,4 | 3,0 | 5,1 |
| | $0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$ | 1,2 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 2,2 | 3,4 |
| | $0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$ | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 2,7 |
| | $I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$ | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 2,7 |

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

| Номер ИК | Диапазон значений силы тока | Границы интервала сновной относительной погрешности ИК ($\pm\delta$), % | | Границы интервала относительной погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации ($\pm\delta$), % | |
|---|--|---|---|---|---|
| | | $\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$) | $\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$) | $\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$) | $\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 - 12; 15 - 19 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,5) | $0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$ | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 1,9 |
| | $0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$ | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 1,8 |
| | $0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$ | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 1,5 |
| | $I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$ | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 1,5 |
| 13, 14 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 1,0) | $0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$ | 4,1 | 2,7 | 5,2 | 4,0 |
| | $0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$ | 2,9 | 2,1 | 4,2 | 3,7 |
| | $0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$ | 2,1 | 1,5 | 3,7 | 3,4 |
| | $I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$ | 2,1 | 1,5 | 3,7 | 3,4 |

Примечания:

1. Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2. Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30°C;

3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

4. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчик электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 в части активной электроэнергии и ГОСТ Р 52425-2005 в части реактивной электроэнергии;

5. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с такими же метрологическими характеристиками, перечисленными в таблице 2.

Таблица 5 - Основные технические характеристики ИК

| Наименование характеристики | Значение |
|---|--|
| Количество измерительных каналов | 19 |
| <p>Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos\varphi$ температура окружающей среды °С: - для счетчиков активной энергии: ГОСТ Р 52323-2005 - для счетчиков реактивной энергии: ГОСТ Р 52425-2005</p> | <p>от 99 до 101 от 100 до 120 0,8 от +21 до +25 от +21 до +25</p> |
| <p>Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД магнитная индукция внешнего происхождения, мТл, не более</p> | <p>от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5_{инд.} до 0,8_{емк.} от -10 до +40 от -40 до +60 от 0 до +70 0,5</p> |
| <p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более УСПД RTU-325: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч сервер: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч</p> | <p>140000 2 100000 24 45000 1</p> |
| <p>Глубина хранения информации счетчики электрической энергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, лет, не более ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее ИВКЭ: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления (выработки) по каждому каналу, суток, не менее</p> | <p>5 3,5 35</p> |

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД;

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ РПП-2 представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность средства измерения

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт./экз. |
|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Трансформатор тока | ІМВ 245 | 51 |
| Трансформатор тока | ТЛО-10 | 6 |
| Трансформатор напряжения | СРВ 245 | 9 |
| Трансформатор напряжения | ЗНОЛП-10 | 6 |
| Счётчики электрической энергии многофункциональные | СЭТ-4ТМ.03М | 19 |
| УСПД | RTU-325 | 1 |
| Методика поверки | МП 206.1-179-2017 | 1 |
| Паспорт-формуляр АУВП.411711.ФСК.046.01.ПС-ФО | АУВП.411711.ФСК.046.01.ПС-ФО | 1 |

Поверка

осуществляется по документу МП 206.1-179-2017 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ РПП-2. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 09.06.2017 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
 - трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
 - средства измерений по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей».
 - средства измерений МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
 - счетчиков СЭТ-4ТМ.03 - в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.145РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.145РЭ. Методика поверки согласована с руководителем ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 04 декабря 2007 г.;
 - для УСПД RTU-325 - по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005 МП» утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.;
 - радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), Рег. № 27008-04;
 - термогигрометр CENTER (мод.314), Рег. № 22129-09.
- Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
- Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ РПП-2». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений АИИС КУЭ RA.RU.311298/036-2017 от 16.05.2017 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ РПП-2

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Web-сайт: www.fsk-ees.ru

E-mail: info@fsk-ees.ru

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)
ИНН 7733157421
Адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4
Телефон: +7 (495) 620-08-38
Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Телефон: +7 (495) 437-55-77
Факс: +7 (495) 437-56-66
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2017 г.