

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9 (далее - АИИС КУЭ), предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной за установленные интервалы времени технологическим объектом, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2– 4.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ, включающий в себя устройство сбора, передачи данных и синхронизации времени (УСПД) ARIS MT200 со встроенным источником точного времени ГЛОНАСС/GPS и каналобразующую аппаратуру.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналобразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, сервер опроса, сервер приложений, сервер резервного копирования, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), серверы синхронизации времени ССВ-1Г (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (рег.) № 39485-08) и программное обеспечение (ПО) ПК «Энергосфера».

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы.

На верхнем – третьем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, в частности, вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ и передача данных в организации – участники оптового рынка электрической энергии и мощности через каналы связи. ИВК является единым центром сбора и обработки данных всех АИИС КУЭ организаций системы ПАО «Транснефть».

Система осуществляет обмен данными между АИИС КУЭ смежных субъектов по каналам связи Internet в формате xml-файлов.

Данные по группам точек поставки в организации-участники ОРЭ и РРЭ, в том числе АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам, передаются в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности с использованием ЭЦП субъекта рынка. Передача результатов измерений, состояния средств и объектов измерений по группам точек поставки производится с сервера ИВК настоящей системы с учетом полученных данных по точкам измерений, входящим в АИИС КУЭ ОАО «АК «Транснефть» (Рег. № 54083-13).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание единого календарного времени на всех уровнях системы (счетчиков, УСПД и ИВК). Задача синхронизации времени решается использованием службы единого координированного времени UTC. Для его трансляции используется спутниковая система глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS. Синхронизация часов ИВК АИИС КУЭ с единым координированным временем обеспечивается двумя серверами синхронизации времени ССВ-1Г, входящими в состав ЦСОД. ССВ-1Г непрерывно обрабатывает данные, поступающие от антенного блока и содержащие точное время UTC спутниковой навигационной системы. Информация о точном времени распространяется устройством в сети TCP/IP согласно протоколу NTP (Network Time Protocol). ССВ-1Г формирует сетевые пакеты, содержащие оцифрованную метку всемирного координированного времени, полученного по сигналам спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, с учетом задержки на прием пакета и выдачу ответного отклика. Сервер синхронизации времени обеспечивает постоянное и непрерывное обновление данных на сервере ИВК. Резервный сервер синхронизации ИВК используется при выходе из строя основного сервера.

Синхронизация времени в УСПД осуществляется по сигналам единого календарного времени, принимаемым через устройство синхронизации системного времени (УССВ), реализованного на ГЛОНАСС/GPS-приемнике в составе УСПД. Время УСПД периодически сличается со временем ГЛОНАСС/GPS (не реже 1 раза в сутки), синхронизация часов УСПД проводится независимо от величины расхождения времени.

В случае неисправности, ремонта или поверки УССВ имеется возможность синхронизации часов УСПД от уровня ИВК ПАО «Транснефть».

Сличение часов счетчиков с часами УСПД происходит при каждом обращении к счетчикам, но не реже одного раза в сутки. Синхронизация часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на  $\pm 1$  с.

Погрешность системного времени не превышает  $\pm 5$  с/сут.

Журналы событий счетчиков, УСПД и сервера ИВК отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

### **Программное обеспечение**

В АИИС КУЭ используется ПО ПК «Энергосфера» версии не ниже 7.1. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1. ПО ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО ПК «Энергосфера».

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационное наименование программного обеспечения	ПК «Энергосфера» Библиотека pso_metr.dll
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	1.1.1.1
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	СВЕВ6F6СА69318BED976Е08А2ВВ7814В
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения	MD5

Уровень защиты – высокий, в соответствии с Р 50.2.077-2014.

**Метрологические и технические характеристики**

Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 2-5.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ

№№ ИК	Диспетчерское наименование присоединения	Состав АИИС КУЭ				Вид энергии						
		Вид СИ, Класс точности, коэффициент трансформации, Рег.№ СИ, Обозначение, тип		УСПД	Сервер							
1	2	3		4	5	6	7					
1	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 1СШ 220 кВ, яч. W1E	ТТ	К <sub>Т</sub> = 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 150/5 Рег. № 46527-11		A	ТОГФ	ARIS MT200, Рег. номер № 53992-13	HP ProLiant BL 460c Gen8, HP ProLiant BL 460c G6	Активная  Реактивная			
			ТН	К <sub>Т</sub> = 0,2 К <sub>ТН</sub> = 220000ÖВ/100ÖВ Рег. № 61431-15		A				ЗНОГ		
						B				ЗНОГ		
				C	ЗНОГ							
		Счетчик	К <sub>Т</sub> = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12		СЭТ-4ТМ.03М							
			ТТ	К <sub>Т</sub> = 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 150/5 Рег. № 46527-11		A				ТОГФ		
ТН	К <sub>Т</sub> = 0,2 К <sub>ТН</sub> = 220000ÖВ/100ÖВ Рег. № 61431-15			A	ЗНОГ							
				B	ЗНОГ							
			C	ЗНОГ								
2	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 2СШ 220 кВ, яч. W2E	ТТ	К <sub>Т</sub> = 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 150/5 Рег. № 46527-11		A	ТОГФ	ARIS MT200, Рег. номер № 53992-13	HP ProLiant BL 460c Gen8, HP ProLiant BL 460c G6	Активная  Реактивная			
			ТН	К <sub>Т</sub> = 0,2 К <sub>ТН</sub> = 220000ÖВ/100ÖВ Рег. № 61431-15		A				ЗНОГ		
						B				ЗНОГ		
				C	ЗНОГ							
		Счетчик	К <sub>Т</sub> = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12		СЭТ-4ТМ.03М							
			ТТ	К <sub>Т</sub> = 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 150/5 Рег. № 46527-11		A				ТОГФ		
ТН	К <sub>Т</sub> = 0,2 К <sub>ТН</sub> = 220000ÖВ/100ÖВ Рег. № 61431-15			A	ЗНОГ							
				B	ЗНОГ							
			C	ЗНОГ								

Продолжение таблицы 2

1	2	3		4		5	6	7
3	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 1СШ 220 кВ, яч. W4E	ТТ	К <sub>T</sub> = 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 300/5 Рег. № 46527-11	A	ТОГФ	ARIS MT200, Рег. номер № 53992-13	HP ProLiant BL 460c Gen8, HP ProLiant BL 460c G6	Активная  Реактивная
				B	ТОГФ			
				C	ТОГФ			
		ТН	К <sub>T</sub> = 0,2 К <sub>ТН</sub> = 220000ÖВ/100ÖВ Рег. № 61431-15	A	ЗНОГ			
				B	ЗНОГ			
				C	ЗНОГ			
Счетчик	К <sub>T</sub> = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М						
4	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 2СШ 220 кВ, яч. W3E	ТТ	К <sub>T</sub> = 0,2S К <sub>ТТ</sub> = 300/5 Рег. № 46527-11	A	ТОГФ	ARIS MT200, Рег. номер № 53992-13	HP ProLiant BL 460c Gen8, HP ProLiant BL 460c G6	Активная  Реактивная
				B	ТОГФ			
				C	ТОГФ			
		ТН	К <sub>T</sub> = 0,2 К <sub>ТН</sub> = 220000ÖВ/100ÖВ Рег. № 61431-15	A	ЗНОГ			
				B	ЗНОГ			
				C	ЗНОГ			
Счетчик	К <sub>T</sub> = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М						
5	НПС-9 ЗРУ-10 кВ, яч. 33, Ввод №1	ТТ	К <sub>T</sub> = 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 2500/5 Рег. № 58720-14	A	ТЛК-СТ	ARIS MT200, Рег. номер № 53992-13	HP ProLiant BL 460c Gen8, HP ProLiant BL 460c G6	Активная  Реактивная
				B	ТЛК-СТ			
				C	ТЛК-СТ			
		ТН	К <sub>T</sub> = 0,5 К <sub>ТН</sub> = 10000ÖВ/100ÖВ Рег. № 46738-11	A	ЗНОЛ			
				B	ЗНОЛ			
				C	ЗНОЛ			
Счетчик	К <sub>T</sub> = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М						

Продолжение таблицы 2

1	2	3		4		5	6	7
6	НПС-9 ЗРУ-10 кВ, яч. 34, Ввод №2	ТТ	$K_T = 0,5S$ $K_{TT} = 2500/5$ Рег. № 58720-14	A	ТЛК-СТ	ARIS MT200, Рег. номер № 53992-13	HP ProLiant BL 460c Gen8, HP ProLiant BL 460c G6	Активная  Реактивная
				B	ТЛК-СТ			
				C	ТЛК-СТ			
		ТН	$K_T = 0,5$ $K_{TN} = 10000\ddot{O}B/100\ddot{O}B$ Рег. № 46738-11	A	ЗНОЛ			
				B	ЗНОЛ			
				C	ЗНОЛ			
		Счетчик	$K_T = 0,2S/0,5$ Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М				

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Основная относительная погрешность ИК, ( $\pm\delta$ ), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm\delta$ ), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6	7	8
1 - 4 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02)I_{н1} \leq I_1 < 0,05I_{н1}$	1,01	1,3	2,04	1,16	1,44	2,14
	$0,05I_{н1} \leq I_1 < 0,2I_{н1}$	0,58	0,88	1,26	0,82	1,07	1,41
	$0,2I_{н1} \leq I_1 < I_{н1}$	0,48	0,64	0,95	0,76	0,89	1,15
	$I_{н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{н1}$	0,48	0,64	0,95	0,76	0,89	1,15
5 - 6 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02) I_{н1} \leq I_1 < 0,05I_{н1}$	1,82	2,88	5,42	1,91	2,94	5,46
	$0,05 I_{н1} \leq I_1 < 0,2 I_{н1}$	1,06	1,66	2,96	1,21	1,77	3,03
	$0,2 I_{н1} \leq I_1 < I_{н1}$	0,86	1,24	2,18	0,86	1,39	2,27
	$I_{н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{н1}$	0,86	1,24	2,18	0,86	1,39	2,27

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК			
		Основная относительная погрешность ИК, ( $\pm\delta$ ), %		Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm\delta$ ), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )	$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )
1	2	3	4	5	6
1 - 4 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02)I_{н1} \leq I_1 < 0,05I_{н1}$	1,96	1,54	2,30	2,00
	$0,05I_{н1} \leq I_1 < 0,2I_{н1}$	1,44	1,27	1,88	1,8
	$0,2I_{н1} \leq I_1 < I_{н1}$	0,99	0,83	1,57	1,52
	$I_{н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{н1}$	0,99	0,83	1,57	1,52
5-6 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02) I_{н1} \leq I_1 < 0,05I_{н1}$	4,44	2,68	4,59	2,95
	$0,05 I_{н1} \leq I_1 < 0,2 I_{н1}$	2,58	1,76	2,84	2,15
	$0,2 I_{н1} \leq I_1 < I_{н1}$	1,87	1,25	2,21	1,75
	$I_{н1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{н1}$	1,87	1,25	2,21	1,75

Примечания:

1 Погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi = 1,0$  нормируется от  $I_1\%$ , а погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi < 1,0$  нормируется от  $I_2\%$ .

2 Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 17 до плюс 30°C.

3 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой).

4 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

5 Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2015, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2015, счетчик электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 в части активной электроэнергии и ГОСТ 52425-2005 в части реактивной электроэнергии.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с такими же метрологическими характеристиками, перечисленными в таблице 2, УСПД на однотипные утвержденных типов. Замена оформляется актом, в установленном в ООО «Транснефть – Восток» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Основные технические характеристики ИК приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	6
Нормальные условия: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ коэффициент мощности $\cos\phi$ температура окружающей среды °С: для счетчиков активной энергии: ГОСТ Р 52323-2005 для счетчиков реактивной энергии: ГОСТ Р 52425-2005	от 99 до 101 от 100 до 120 0,8 от +21 до +25 от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ коэффициент мощности. диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С: для ТТ и ТН для счетчиков УСПД	от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 инд до 0,8, емк от -60 до +35 от -40 до +65 от -30 до +50
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: для счётчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М: среднее время наработки на отказ, ч среднее время восстановления работоспособности, ч для УСПД ARIS MT200: среднее время наработки на отказ, ч для ССВ-1Г: среднее время наработки на отказ, ч среднее время восстановления работоспособности, ч для HP ProLiant BL 460c Gen8: среднее время наработки на отказ, среднее время восстановления работоспособности, ч для HP ProLiant BL 460c G6: среднее время наработки на отказ, ч, среднее время восстановления работоспособности, ч.	165000 2 88 000 15000 2 261163 0,5 264599 0,5



Продолжение таблицы 5

1	2
Глубина хранения информации счётчики электрической энергии: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут., не более	113,7
ИВК: результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Формуляра на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9 типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Трансформатор тока	ТОГФ	12
Трансформатор тока	ТЛК-СТ	6
Трансформатор напряжения	ЗНОГ	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ	6
Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	6

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
УСПД	ARIS MT200	1
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	2
Сервер с программным обеспечением	ПК «Энергосфера»	1
Методика поверки	МП 206.1-267-2017	1
Формуляр	ИЦЭ 1256РД-17.00.ФО	1

### **Поверка**

осуществляется по документу МП 206.1-267-2017 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 29.09.2017 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «Измерительные трансформаторы напряжения 6/√3... 35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации»;
- по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- по МИ 3196-2009. «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- счетчиков СЭТ-4ТМ.03М – в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145РЭ1, утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 04.05.2012г.;
- ARIS MT200 – по документу ПБКМ.424359.005 МП «Контроллеры многофункциональные ARIS MT200. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 13.05.2013 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы GlobalPositioningSystem (GPS)), рег. № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, дискретность 0,1 ; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наноситься на свидетельство о поверки.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9, аттестованной ФБУ «Ивановский ЦСМ» (аттестат об аккредитации № 01.00259-2013 от 24.12.2013 г.).

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9**

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть –Восток»

(ООО «Транснефть-Восток»)

ИНН: 3801079671

Адрес: 665734, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, 14

Телефон: +7 (3953) 300-701

Факс: +7 (3953) 300-703

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Энергия»

(ООО «ИЦ «Энергия»)

ИНН: 3702062476

Адрес: 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, дом 44, корпус 2, офис 2

Телефон: +7 (4932) 366-300

Факс: +7 (4932) 581-031

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытанию средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г