

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Системы микропроцессорные автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул»

Назначение средства измерений

Системы микропроцессорные автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул» (далее - системы) предназначены для измерения и контроля сигналов от аналоговых, дискретных и интеллектуальных устройств, измерительных преобразователей и датчиков технологических параметров нижнего уровня комплекса автоматизации, путем измерения и генерации силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА и измерения электрического сопротивления от первичных измерительных преобразователей (ПИП).

Описание средства измерений

Принцип действия систем основан на приеме и преобразовании сигналов, поступающих от ПИП, с последующим вычислением, обработкой и архивированием значений параметров технологических процессов.

Системы обеспечивают выполнение следующих функций:

- прием электрических унифицированных сигналов от аналоговых, дискретных и интеллектуальных устройств, измерительных преобразователей и датчиков технологических параметров нижнего уровня комплекса автоматизации;
 - взаимодействие с другими информационно-измерительными, управляющими и смежными системами и оборудованием объекта по проводным и волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС);
 - автоматическое, дистанционное и ручное управление технологическим оборудованием и исполнительными механизмами;
 - выявление отклонений технологического процесса от заданных режимов и аварийных ситуаций;
 - реализация противоаварийной, технологической защит и блокировок;
 - управление световой и звуковой сигнализацией;
 - отображение необходимой информации о ходе технологического процесса (ТП) и состоянии оборудования;
 - формирование трендов заданных технологических параметров;
 - архивирование заданных технологических параметров, событий и действий оперативно - диспетчерского персонала;
 - защита от несанкционированного доступа (НСД);
 - диагностика каналов связи и оборудования;
 - автоматическое включение резервного оборудования;
 - сохранение настроек при отказе и отключении электропитания.
- Системы являются проектно-компоновемым изделием. В зависимости от исполнения, в состав системы входит следующее типовое оборудование:
- программируемые логические контроллеры REGUL R500 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 63776-16) с модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов;
 - преобразователи для согласования уровней сигналов, гальванической развязки и/или искробезопасной защиты между первичными измерительными преобразователями и исполнительными механизмами с одной стороны и модулями ввода-вывода сигналов контроллеров с другой стороны, питания первичных приборов и преобразователей:
 - преобразователи измерительные серий ИМ, IMS, МК (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 49765-12) (по заказу);

- преобразователи измерительные серии MINI MCR-2 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 63447-16) (по заказу);
 - преобразователи измерительные MCR-FL (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 56372-14) (по заказу);
 - преобразователи измерительные MINI (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 55662-13) (по заказу);
 - преобразователи измерительные MACX (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 55661-13) (по заказу);
- преобразователи сигналов измерительные MACX MCR(-EX)-SL (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 54711-13) (по заказу); АРМ операторов на базе компьютеров типа ПК для визуализации технологических параметров, выполнения расчетов, ведения протоколов и архивации данных.

Конструкция систем представляет собой аппаратные пыле- и влагозащищенные шкафы с установленным на монтажных рейках электрооборудованием. Аппаратные шкафы систем расположены вне взрывоопасных зон промышленного объекта. Связь с оборудованием и преобразователями, установленными во взрывоопасной зоне, осуществляется через искробезопасные цепи.

Обмен данными между системой и внешними структурами осуществляется по сертифицированным протоколам передачи данных по проводным и волоконно-оптическим каналам связи.

Внешний вид шкафов приведен на рисунке 1.



механический замок

Рисунок 1 - Внешний вид шкафов системы

Пломбирование системы микропроцессорной автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул» не предусмотрено. Механическая защита системы основана на использовании встроенного механического замка на дверях шкафов, в которых монтируются компоненты системы.

Измерительные каналы (ИК) систем строятся на базе программируемых логических контроллеров и в общем случае состоят из:

- 1) Первичных измерительных преобразователей технологических параметров в сигналы постоянного тока «4-20 мА» или в электрическое сопротивление (в диапазоне от 30 до 180 Ом). Основные метрологические характеристики первичных измерительных преобразователей утвержденных типов приведены в таблице 1;
- 2) Промежуточных измерительных преобразователей, осуществляющих нормализацию сигналов и гальваническую развязку цепей первичных измерительных преобразователей (исполнительных устройств) и входных цепей аналоговых модулей ввода/вывода;

3) Аналоговых модулей ввода/вывода, производящих аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования. Модули предназначены для совместной работы по внешней шине с контроллерами программируемыми логическими REGUL R500 и устройствами распределённого ввода-вывода.

4) АРМ оператора, предназначенного для визуализации технологического процесса, формирования отчетных документов и хранения архивов данных.

Примечание: Состав ИК зависит от конкретного исполнения.

Таблица 1 - Метрологические характеристики первичных измерительных преобразователей

Функциональное назначение первичного измерительного преобразователя	Пределы допускаемой приведенной к диапазону погрешности, %	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ед. изм.
ПИП избыточного давления нефти/нефтепродуктов, сред вспомогательных систем (кроме воздуха и газа)	±0,1	-
ПИП избыточного давления/разрежения воздуха или газа	±0,4	-
ПИП перепада давления сред вспомогательных систем	±0,4	-
ПИП силы тока, напряжения, мощности	±1,0	-
ПИП загазованности воздуха парами нефти/нефтепродуктов, % НКПРП*	±5,0	-
ПИП измерения расхода нефти/нефтепродуктов	±0,5	-
ПИП измерения силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА	±0,1	-
ПИП уровня жидкости во вспомогательных емкостях	-	±10,0 мм
ПИП температуры других сред	-	±2,0 °С
* НКПРП - Нижний концентрационный предел распространения пламени		

Программное обеспечение

Программное обеспечение систем микропроцессорных автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул» (далее - ПО «Регул МПСА ПТ»), можно разделить на 2 группы - ВПО контроллеров «Регул МПСА ПТ» и внешнее, устанавливаемое на персональный компьютер - ПО «Regul OPCDA Server».

ВПО контроллера «Регул МПСА ПТ» устанавливается в энергонезависимую память контроллеров в производственном цикле на заводе - изготовителе. Текущие значения идентификационных признаков конкретного экземпляра контроллера устанавливаются в процессе первичной поверки системы.

ПО «Regul OPCDA Server» - программа, представляющая собой сервер данных полученных с контроллера и предоставляющая их клиентам по OPC-стандарту. Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные внешнего программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Наименование программного обеспечения	ПО «Regul OPCDA Server»
Идентификационное наименование ПО	Regul OPCDA Server
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0.0.25
Цифровой идентификатор ПО	номер версии
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	не используется

ПО «Регул МПСА ПТ», предназначенное для управления работой модулей, и предоставление измерительной информации по стандартным протоколам, не влияет на метрологические характеристики средства измерений (метрологические характеристики системы нормированы с учетом ПО). Программная защита ПО и результатов измерений реализована на основе системы паролей и разграничения прав доступа. Механическая защита основана на использовании встроенного механического замка на дверях шкафов, в которых монтируются компоненты системы.

Уровень защиты ПО «Регул МПСА ПТ» - «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Основные технические характеристики систем

Наименование характеристики	Значение
Диапазоны измерения физических величин:	
- избыточного давления, МПа	от 0 до 16
- разрежения, МПа	от 0 до 0,1
- перепада давления, МПа	от 0 до 14
- температуры, °С	от - 100 до + 200
- расхода, м ³ /ч	от 0,1 до 20000
- уровня, мм	от 0 до 23000
- загазованности, % НКПП	от 0 до 100
- силы тока, потребляемого нагрузкой (с учетом понижения токовым трансформатором), А	от 0 до 5
- напряжения нагрузки, В	от 0 до 12000
- сопротивления, Ом	от 30 до 180
- силы тока, мА	от 4 до 20
- мощность, Вт/ВА	от 0 до 40000000
Рабочие условия эксплуатации промежуточных измерительных преобразователей и модулей ввода/вывода:	
- температура окружающего воздуха, °С	от + 10 до +35
- относительная влажность при температуре + 30 °С, %	не более 80 без конденсации влаги
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
Параметры электропитания от сети переменного тока:	
- напряжение, В	от 187 до 264
- частота, Гц	50,0 ±0,4
Потребляемая мощность одного шкафа, В·А, не более	1500
Назначенный срок службы, лет, не менее	20
Масса одного шкафа, кг, не более	320
Габаритные размеры одного шкафа, мм, не более	2400x1600x1000
Максимальное количество ИК для одного шкафа	176

Таблица 4 - Основные метрологические характеристики входных измерительных каналов с учетом погрешности первичных измерительных преобразователей

Наименование характеристики	Пределы допускаемой погрешности
- канал измерения избыточного давления нефти/нефтепродуктов, сред вспомогательных систем (кроме давления воздуха и газа)	±0,15% от диапазона (прив.)
- канал измерения избыточного давления/разрежения газа	±0,6% от диапазона (прив.)
- канал измерения избыточного давления воздуха	±0,6% от диапазона (прив.)

Наименование характеристики	Пределы допускаемой погрешности
- канал измерения перепада давления сред вспомогательных систем	$\pm 0,6\%$ от диапазона (прив.)
- канал измерения силы тока, напряжения, мощности	$\pm 1,5\%$ от диапазона (прив.)
- канал измерения загазованности воздуха парами нефти/нефтепродуктов, % НКПП	$\pm 7,5\%$ от диапазона (прив.)
- канал измерения уровня жидкости во вспомогательных емкостях	± 15 мм от диапазона (абс.)
- канал измерения температуры других сред	$\pm 3,0$ °C от диапазона (абс.)
- канал измерения силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА	$\pm 0,15\%$ от диапазона (абс.)
* НКПП - Нижний концентрационный предел распространения пламени	

Таблица 5 - Основные метрологические характеристики выходных измерительных каналов типа «4 - 20 мА униполярный»

Наименование характеристики	Пределы допускаемой приведенной к диапазону погрешности
- канал цифро-аналогового преобразования силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА	$\pm 0,6$ % от диапазона (прив.)

Знак утверждения типа

наносится на табличку шкафа и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество (шт.)
Система микропроцессорная автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул»: программируемые логические контроллеры REGUL R500 (по заказу); преобразователи измерительные серий IM, IMS, МК (по заказу); преобразователи измерительные серии MINI MCR-2 (по заказу); преобразователи измерительные MCR-FL (по заказу); преобразователи измерительные MINI (по заказу); преобразователи измерительные MACX (по заказу); преобразователи сигналов измерительные MACX MCR(-EX)-SL (по заказу); первичные измерительные преобразователи (тип и количество в соответствии с заказом)	- - - - - - -	тип и количество в соответствии с заказом

Наименование	Обозначение	Количество (шт.)
Комплект ЗИП	-	1
Комплект эксплуатационных документов:		
Руководство по эксплуатации	-	1
Паспорт	-	1
Методика поверки	-	1

Поверка

осуществляется по документу 421457.202 МП «ГСИ. Системы микропроцессорные автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул». Методика поверки», утвержденному ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 22 декабря 2017 г.

Основные средства поверки:

- калибратор многофункциональный АОIP CALYS 150R, измерение и воспроизведение силы постоянного тока (0-24) мА, погрешность $\pm(0,007\%$ от показаний + 0,8 мкА) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 48000-11);

- магазин сопротивления Р4831, диапазон измерений от 0 до 100000 Ом, КТ 0,02, (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 6332-77).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системам микропроцессорным автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул»

ПБКМ 421457 202 ТУ. Системы микропроцессорные автоматизации пожаротушения площадочных объектов магистральных трубопроводов МПСА ПТ «Регул». Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПромНефтеГазАвтоматика» (ООО «ПНГА»)

ИНН 7703804706

123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1

Телефон: (495) 640-98-18

Факс: (495) 640-98-18

Web-сайт: <https://png-a.ru>

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Экситон - автоматика» (ООО НПФ «Экситон-автоматика»)

ИНН 0278085342

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д.15, оф.28

Телефон: (347) 226-96-36

Факс: (347) 226-96-39

Web-сайт: <http://www.eksiton.ru>

Испытательный центр

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»)

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Ибрагимов, 55/59

Телефон/факс: (347) 276-78-74

E-mail: info@bashtest.ru

Web-сайт: <http://www.bashtest.ru>

Аттестат аккредитации ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» по проведению
испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311406 от 18.11.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2018 г.