

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Междуречье»

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Междуречье» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ), трансформаторы напряжения (далее - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 - 3.

2-й уровень - представляет собой информационно-вычислительный комплекс (далее - ИВК), включающий в себя сервер Dell PowerEdge R230 с установленным программным обеспечением ПК «Энергосфера», устройство синхронизации системного времени, типа УСВ-3, локально-вычислительную сеть, автоматизированное рабочее место, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы. Технические средства для обеспечения локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения доступа к информации.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 минут.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учёта соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт·ч.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает по проводным линиям на сервер, где осуществляется вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения, хранение измерительной информации и передача измерительной информации, а также отображение информации по подключенным к серверу устройствам.

АРМ энергосбытовой компании подключен к ИВК АИИС КУЭ и формирует отчеты в формате XML, подписывает ЭЦП и отправляет по выделенному каналу связи сети Internet Коммерческому оператору, региональному филиалу ОАО «СО ЕЭС» и всем заинтересованным субъектам ОРЭМ.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе устройства синхронизации системного времени УСВ-3, принимающего сигналы точного времени от спутников глобальных систем позиционирования (GPS/ГЛОНАСС) и синхронизирующим собственное время по сигналам времени, получаемым от ГЛОНАСС/GPS-приёмника. Измерение времени АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уровнях системы внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Часы сервера АИИС КУЭ синхронизированы со временем УСВ-3, корректировка часов сервера АИИС КУЭ выполняется при расхождении времени часов сервера и УСВ-3 на  $\pm 1$  с. Сличение времени часов счетчиков АИИС КУЭ с временем часов сервера происходит при каждом опросе, но не реже 1 раза в 30 минут, при расхождении времени часов счетчиков с временем часов сервера на  $\pm 1$  с выполняется их корректировка.

Журналы событий счетчика электрической энергии, сервера отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) до и после проведения процедуры коррекции часов устройств.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ АО «Междуречье» используется ПК «Энергосфера» (Версия не ниже 8.0), в состав которого входят метрологически значимые модули, указанные в таблице 1. ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПК «Энергосфера».

Таблица 1 - Метрологически значимые модули ПО

Идентификационные признаки	Значение
Идентификационное наименование модуля ПО	pso_metr.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.1
Цифровой идентификатор ПО	6c38ccdd09ca8f92d6f96ac33d157a0e (для 64-разрядного сервера опроса)
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности по электроэнергии, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, поступающей от счетчиков, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного значения.

Пределы допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии, а также для разных временных (тарифных) зон не зависят от способов передачи измерительной информации и определяются классами точности применяемых счетчиков электроэнергии и измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование измерительного канала	Состав измерительного канала				Вид электро-энергии	Метрологические характеристики ИК	
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	УССВ		Основная погрешность, (±) %	Погрешность в рабочих условиях, (±) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 35/6 кВ "Узунгольская", ЗРУ-6 кВ, яч.3	ТОЛ-10 300/5 КТ 0,5 Рег. № 7069-07	НТМИ-10 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
2	ПС 35/6 кВ "Узунгольская", ЗРУ-6 кВ, яч.4	ТОЛ-10 300/5 КТ 0,5 Рег. № 7069-07	НТМИ-10 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
3	ПС 35/6 кВ "Узунгольская", ЗРУ-6 кВ, яч.5	ТОЛ-10 300/5 КТ 0,5 Рег. № 7069-07	НТМИ-10 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
4	ПС 35/6 кВ "Узунгольская", ЗРУ-6 кВ, яч.6	ТОЛ-10 300/5 КТ 0,5 Рег. № 7069-07	НТМИ-10 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 50058-12	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
5	ПС 35/10/6 кВ "Сибиргинская-1", ЗРУ-6 кВ, яч.1	ТВЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ПС 35/10/6 кВ "Сибиргинская-1", ЗРУ-6 кВ, яч.5	ТВЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 1856-63	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
7	ПС 35/10/6 кВ "Сибиргинская-1", ЗРУ-6 кВ, яч.4	ТПЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 2363-68	ЗНОЛ.06 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Рег. № 3344-08	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
8	ПС 35/10/6 кВ "Сибиргинская-1", ЗРУ-6 кВ, яч.10	ТПЛ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 1276-59	ЗНОЛ.06 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Рег. № 3344-08	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
9	ПС 35/10/6 кВ "Сибиргинская-1", ЗРУ-6 кВ, яч.12	ТПЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 2363-68	ЗНОЛ.06 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Рег. № 3344-08	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
10	ПС 35/10/6 кВ "Сибиргинская-1", ЗРУ-6 кВ, яч.16	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,5 Рег. № 1261-59	ЗНОЛ.06 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Рег. № 3344-08	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
11	ПС 35/10/6 кВ "Высотная", РУ-6 кВ, яч.1	ТЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
12	ПС 35/10/6 кВ "Высотная", РУ-6 кВ, яч.5	ТЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
13	ПС 35/10/6 кВ "Высотная", РУ-6 кВ, яч.4	ТЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	ПС 35/10/6 кВ "Высотная", РУ-6 кВ, яч.6	ТЛМ-10 400/5 КТ 0,5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
15	ПС 35/10/6 кВ "Высотная", РУ-6 кВ, яч.8	ТЛМ-10 600/5 КТ 0,5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
16	ПС 35/10/6 кВ "Высотная", РУ-6 кВ, яч.10	ТЛМ-10 600/5 КТ 0,5 Рег. № 2473-69	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
17	ПС 35/10 кВ "Тяговая", ввод Т-1 10 кВ	ТПОЛ-10 1500/5 КТ 0,5 Рег. № 1261-59	НОМ-10 10000/100 КТ 0,5 Рег. № 363-49	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
18	ПС 35/10 кВ "Тяговая", ввод Т-2 10 кВ	ТПОЛ-10 1500/5 КТ 0,5 Рег. № 1261-59	НОМ-10 10000/100 КТ 0,5 Рег. № 363-49	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
19	ПС 35/10 кВ "Тяговая", ТСН-1, РУ-0,4 кВ	ТК-20 200/5 КТ 0,5 Рег. № 1407-60	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
20	ПС 35/10 кВ "Тяговая", ТСН-2, РУ-0,4 кВ	ТК-20 200/5 КТ 0,5 Рег. № 1407-60	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
21	ПС 110/35/6 кВ "Томская", ЗРУ-6 кВ, яч.13	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	ПС 110/35/6 кВ "Томская", ЗРУ-6 кВ, яч.18	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
23	ПС 6/0,4 кВ "Техкомплекс", РУ-0,4 кВ, АВ №4	Т-0,66У3 100/5 КТ 0,5 Рег. № 6891-78	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
24	ПС 6/0,4 кВ "Техкомплекс", РУ-0,4 кВ, АВ №2	ТТИ-0,66 150/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-06	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
25	ПС 6/0,4 кВ "Техкомплекс", РУ-6 кВ, яч. 7	ТПЛМ-10 100/5 КТ 0,5 Рег. № 2363-68	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
26	ПС 6/0,4 кВ "Техкомплекс", РУ-6 кВ, яч. 8	ТПЛМ-10 100/5 КТ 0,5 Рег. № 2363-68	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.05МК.00 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
27	ПС 110/35/6 кВ "Карьерная", ЗРУ-6 кВ, яч. 10	ТПОФ 600/5 КТ 0,5 Рег. № 518-50	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЕ 304 S32 602 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31424-07	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
28	ПС 110/35/6 кВ "Карьерная", ЗРУ-6 кВ, яч. 18	ТПОФ 600/5 КТ 0,5 Рег. № 518-50	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЕ 304 S32 602 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31424-07	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
29	ПС 110/35/6 кВ "Карьерная", ЗРУ-6 кВ, яч. 20	ТПОФ 750/5 КТ 0,5 Рег. № 518-50	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	ТП 6/0,4 кВ ООО "Дельта- Центр", РУ-0,4 кВ	ТТИ-А 0.66 400/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-04	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
31	ПС 110/35/6 кВ "Карьерная", ЗРУ-6 кВ, яч.7	ТПОФ 600/5 КТ 0,5 Рег. № 518-50	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
32	ТП №13 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ	ТТИ-30 200/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-04	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
33	ТП №15 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ	ТТИ-30 200/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-04	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
34	КТП №Ю-1 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ	ТТИ-30 200/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-04	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
35	ПС 110/35/6 кВ "Карьерная", ЗРУ-6 кВ, яч.15	ТПОФ 600/5 КТ 0,5 Рег. № 518-50	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЕ 304 S32 602 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 31424-07	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,3 2,1	3,0 5,1
36	ПС 110/35/6 кВ "Карьерная", ЗРУ-6 кВ, яч.6	ТПОЛ-10 600/5 КТ 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 831-53	СЭТ-4ТМ.03М.01 КТ 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,2 1,9	2,9 4,5
37	ТП №16 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ	ТТИ-0,66 200/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-06	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КТП №2 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ ввод-1	ТТИ-А 100/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-04	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
39	КТП №2 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ ввод-2	ТТИ-А 100/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-04	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
40	КТП АТУ 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ	Т-0.66 300/5 КТ 0,5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
41	ПКТП-103 6/0,4 кВ, РП-1 0,4 кВ, АВ А-5	ТТИ 50/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-06	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
42	ПКТП-103 6/0,4 кВ, РП-2 0,4 кВ, АВ А-5	ТТИ 50/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-06	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
43	КТПН-18 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, АВ "Депо ПТУ"	ТТИ 200/5 КТ 0,5 Рег. № 28139-06	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
44	ЯКУ-1-Т №510 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ	Т-0.66 400/5 КТ 0,5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 КТ 0,5S/1,0 Рег. № 50460-12	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 1,8	2,9 4,9
45	ЯКУ-1-Т №772 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ	-	-	Меркурий 230 АМ-02 КТ 1,0/2,0 Рег. № 25617-07	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 2,8	2,1 4,7

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	РУ-0,4 кВ объекта АО "ВымпелКом" в здании АБК-1	-	-	Меркурий 234 ARTM 01 PОВ.R КТ 1,0/2,0 Рег. № 48266-11	УСВ-3, рег. № 64242-16	активная реактивная	1,1 2,8	2,1 4,7
Погрешность СОЕВ не превышает $\pm 5$ с.								

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
3. Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСВ-3 и ИВК на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие -владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик. Замена оформляется актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ, как его неотъемлемая часть. я часть.
4. ТТ по ГОСТ 7746-2001, ТН по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерений активной электроэнергии и по ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 31819.23-2012 в режиме измерений реактивной электроэнергии .
5. Погрешность в рабочих условиях указана для  $I = 0,05 I_{ном}$ ,  $\cos \varphi = 0,8$  инд, основная погрешность указана для  $I = 1,0 I_{ном}$ ,  $\cos \varphi = 0,8$  инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от 10 до 35°C.

Таблица 3 - Основные технические характеристики АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	46
1	2
<p>Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от <math>U_{ном}</math> - ток, % от <math>I_{ном}</math> - коэффициент мощности - температура окружающей среды для счетчиков, °С - частота, Гц</p>	<p>от 98 до 102 от 100 до 120 0,8 от +21 до +25 от 49,6 до 50,4</p>
<p>Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от <math>U_{ном}</math> - ток, % от <math>I_{ном}</math> - коэффициент мощности <math>\cos\phi</math> (<math>\sin\phi</math>) - температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С - температура окружающей среды для счетчиков, °С: СЭТ-4ТМ.03 М. ПСЧ-4ТМ.05МК Меркурий 230 Меркурий 234 СЕ 304 - температура окружающей среды для сервера, °С: - атмосферное давление, кПа - относительная влажность, не более, % - частота, Гц</p>	<p>от 90 до 110 от 1 до 120 от 0,5 инд. до 1 емк от -40 до +70 от -40 до +70 от -40 до +60 от -40 до +55 от -45 до +75 от -40 до +60 от +10 до +30 от 80 до 106,7 кПа 98 % от 49,6 до 50,4</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: Счетчики: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее: СЭТ-4ТМ.03 М ПСЧ-4ТМ.05МК Меркурий 230 Меркурий 234 СЕ 304 УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее Сервер БД: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>165000 165000 90000 220000 120000 45000 100000 1</p>
<p>Глубина хранения информации Счетчики: СЭТ-4ТМ.03 М -каждого массива профиля при времени интегрирования 30 мин, суток Меркурий 230, - каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 мин., суток</p>	<p>114 170</p>

Продолжение таблицы 3

1	2
Меркурий 234 - каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 мин., суток ПСЧ-4ТМ.05МК -каждого массива профиля при времени интегрирования 30 мин, суток СЕ 304 - каждого профиля при времени усреднения 30 мин, суток, не менее Сервер БД: - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	170  113  330  3,5

**Надежность системных решений:**

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

**В журналах событий фиксируются факты:**

- журнал счётчика:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике;

**Защищённость применяемых компонентов:**

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - электросчётчика;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
  - электросчетчика;

**Возможность коррекции времени в:**

- электросчетчиках (функция автоматизирована);

**Возможность сбора информации:**

- о результатах измерений (функция автоматизирована);
- о состоянии средств измерений.

**Цикличность:**

- измерений приращений электроэнергии на интервалах 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора результатов измерений - не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

**Знак утверждения типа**

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Междуречье» типографским способом.

**Комплектность средства измерений**

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор тока	Т-0,66УЗ	3 шт.
	Т-0.66	6 шт.
	ТВЛМ-10	4 шт.
	ТК-20	6 шт.
	ТЛМ-10	12 шт.
	ТОЛ-10	8 шт.
	ТПЛ-10	2 шт.
	ТПЛМ-10	8 шт.
	ТПОЛ-10	8 шт.
	ТПОЛ-10	4 шт.
	ТПОФ	10 шт.
	ТТИ	9 шт.
	ТТИ-0,66	6 шт.
	ТТИ-30	9 шт.
	ТТИ-А	6 шт.
	ТТИ-А 0.66	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	3 шт.
	НОМ-10	1 шт.
	НТМИ-10	2 шт.
	НТМИ-6	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЕ 304 S32 602	3 шт.
	Меркурий 230 АМ-02	1 шт.
	Меркурий 234 АРТМ 01 РОВ.Р	1 шт.
	ПСЧ-4ТМ.05МК.00	20 шт.
	ПСЧ-4ТМ.05МК.16	16 шт.
	СЭТ-4ТМ.03М.01	5 шт.
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-3	1 шт.
Основной сервер	Dell PowerEdge R230	1 шт.
Автоматизированное рабочее место	АРМ	1 шт.
<b>Документация</b>		
Методика поверки	МП 4222-37-7714348389-2017	1 экз.
Формуляр	ФО 4222-37-7714348389-2017	1 экз.

### Поверка

осуществляется по документу МП 4222-37-7714348389-2017. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Междуречье». Измерительные каналы. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Самарский ЦСМ» 03.11.2017 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторы тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторы напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- по МИ 3195-2009. «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- по МИ 3196-2009. «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- счётчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 304. Методика поверки. ИНЕС.411152.064 ДИ, утвержденным ФГУП ВНИИМС в 2006 г.;
- счётчики электрической энергии трёхфазные статические «МЕРКУРИЙ 230». Методика поверки АВЛГ.411152.021 РЭ1, утвержденной ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 21.05.2007;
- счётчики электрической энергии статические трехфазные «Меркурий 234». Методика поверки. АВЛГ.411152.033 РЭ1, утвержденной руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 01.09.2011;
- счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М в соответствии с документом ИЛГШ.411152.145РЭ1. «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки», утвержденным руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 04.05.2012 г.;
- Счетчик электрической энергии многофункциональный ПСЧ.4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1, утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 21.03.2011 г.;
- УСВ-3 - в соответствии с документом РТ-МП-3124-441-2016 «Устройства синхронизации времени УСВ-3. Методика поверки», утвержденным ФБУ «Ростест-Москва» 23.03.2016 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 27008-04);
- термогигрометр CENTER 314 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 22129-04);
- барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 5738-76);
- миллитесламетр портативный универсальный ТПУ (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 28134-04);
- мультиметр «Ресурс-ПЭ-5» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 33750-12).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска и (или) наклейки со штрих кодом и заверяется подписью поверителя.

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Междуречье», МВИ 4222-37-7714348389-2017, аттестованной в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 15.12.2015 г № 4091 ФБУ «Самарский ЦСМ» 10.10.2017 г.

#### **Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Междуречье»**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 31819.22-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S

ГОСТ 31819.23-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии. (IEC 62053-23:2003, MOD).

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»  
(ООО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»)

ИНН 7714348389

Адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, к. 12

Телефон: 8 (495) 230-02-86

E-mail: [info@energometrologia.ru](mailto:info@energometrologia.ru)

**Испытательный центр**

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ Самарский ЦСМ)

Адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, 134

Телефон: 8 (846) 336-08-27

Факс: 8 (846) 336-15-54

E-mail: [referent@samaragost.ru](mailto:referent@samaragost.ru)

Аттестат аккредитации ФБУ «Самарский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU 311281 от 16.11.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.