

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭнергоРесурс» (ООО «Водоканал»)

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭнергоРесурс» (ООО «Водоканал») (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные каналы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из трех уровней:

Первый уровень – измерительно-информационные комплексы точек измерений (ИИК ТИ), включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) ЭКОМ-3000 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 17049-04, 17049-14 (Рег. № 17049-04, Рег. № 17049-14), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы.

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в каналобразующую аппаратуру, сервер АИИС КУЭ, устройство синхронизации системного времени, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО).

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

периодический (один раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к шкале координированного времени UTC(SU) результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

периодический (один раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор данных о состоянии средств измерений во всех ИИК;

хранение результатов измерений и данных о состоянии средств измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;

периодический (один раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор служебных параметров (изменения параметров базы данных, пропадание напряжения, коррекция даты и системного времени);

передача результатов измерений в организации - участники оптового рынка электроэнергии в рамках согласованного регламента;

обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;

конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;

ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация часов АИИС КУЭ);

предоставление дистанционного доступа к компонентам АИИС КУЭ (по запросу).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

УСПД один раз в 30 минут опрашивает счетчики и считывает 30-минутный профиль мощности. УСПД выступает в качестве промежуточного хранилища измерительной информации, журналов событий.

Сервер ИВК с периодичностью один раз в сутки считывает из УСПД 30-минутные профили мощности для каждого канала учета, а также журналы событий счетчиков и самого УСПД. Считанные данные записываются в базу данных.

При помощи ПО сервер ИВК осуществляет вычисление значений электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение, оформление справочных и отчетных документов.

Передача данных с уровня ИВК в АО «АТС», филиал ОАО «СО ЕЭС» «РДУ энергосистемы Кузбасса», филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» и смежным субъектам ОРЭИМ производится посредством электронных документов (XML файлы) в формате 80020 в соответствии с регламентом АО «АТС» и соглашениями об информационном обмене между ООО «ЭнергоРесурс» и смежными организациями.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для обеспечения единства измерений используется шкала координированного времени UTC(SU). В СОЕВ входят часы УСВ, счетчиков, сервера АИИС КУЭ. В качестве устройства синхронизации времени используется встроенный в УСПД GPS-модуль. GPS-модуль осуществляет прием сигналов точного времени от ГЛОНАСС/GPS-приемника непрерывно.

Сравнение показаний часов УСПД и GPS-модуля происходит непрерывно. Синхронизация часов УСПД и GPS-модуля осуществляется независимо от показаний часов УСПД и GPS-модуля.

Сравнение показаний часов сервера АИИС КУЭ и УСПД происходит при каждом обращении к УСПД, но не реже одного раза в сутки. Синхронизация часов сервера АИИС КУЭ и УСПД осуществляется при расхождении показаний часов сервера АИИС КУЭ и УСПД на величину более чем  $\pm 1$  с.

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом обращении к счетчиком, но не реже одного раза в сутки. Синхронизация часов счетчиков и УСПД осуществляется при расхождении показаний часов счетчиков и УСПД на величину более чем  $\pm 1$  с.

### Программное обеспечение

Идентификационные данные метрологически значимой части ПО представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Наименование ПО	ПК «Энергосфера»
Идентификационное наименование ПО	PSO.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	8.0.19.219
Цифровой идентификатор ПО (по MD5)	24e4498b3685946c126f91e14a834528

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

**Метрологические и технические характеристики**

Состав ИИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2, их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 3, 4.

Таблица 2 - Состав ИИК АИИС КУЭ

№ ИИК	Наименование объекта	Состав ИИК					Вид электроэнергии
		ТТ	ТН	Счетчик	ИВКЭ	ИВК	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-17-К	ТПЛ-10-М 100/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 15; 76; Рег. № 20192-01	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 8293; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170062; Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Зав. № 05050813 Рег.№ 17049-04	HP ProLiant DL360e Gen8	активная реактивн ая
2	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-24-К	ТПЛ-СВЭЛ-10- 2 УХЛ2 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 1258222; 1258223; Рег. № 44701-10	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 2745; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170436; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
3	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-5-ВОС	ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 16123; 15149; Рег. № 2363-68	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 2745; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170072; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
4	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-12-ВОС	ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 11545; 16168; Рег. № 2363-68	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 8293; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170351; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
5	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-3-Н1	ТПЛ-10-М 100/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 37; 75; Рег. № 20192-01	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 2745; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170332; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
6	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-14-Н1	ТОЛ-СЭЩ 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 00665- 16; 00666-16; Рег. № 51623-12	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 8293; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170147; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-4-Н2	ТПЛ-10 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 19912; 23535; Рег. № 1276-59	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 2745; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170218; Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Зав. № 05050813 Рег.№ 17049-04	HP ProLiant DL360e Gen8	активная реактивн ая
8	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-13-Н2	ТПЛ-10 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 28335; 23558; Рег. № 1276-59	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 8293; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170453; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
9	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-6-БУ2	ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 16176; 11511; Рег. № 2363-68	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 2745; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170260; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
10	ПС 110/10 кВ "Водозабор Драгунский", ф. 10-11-БУ6	ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 88498; 11570; Рег. № 2363-68	НТМИ-10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 8293; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170195; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
11	ПС 110/35/6 кВ "Северная", ф. 6-34-ГН	ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 28077; 28067; Рег. № 1276-59	НАМИ-10 6000/100 Кл.т. 0,2 Зав. № 67271; Рег. № 11094-87	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0110062014; Рег. № 27524-04	ЭКОМ-3000 Зав. № 07050973 Рег.№ 17049-04		активная реактивн ая
12	ПС 110/35/6 кВ "Северная", ф. 6-41-ГН	ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 4798; 45420; Рег. №1276-59	НАМИ-10 6000/100 Кл.т. 0,2 Зав. № 67263; Рег. № 11094-87	СЭТ- 4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0103066016; Рег. № 27524-04			активная реактивн ая

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ПС 110/6 кВ "Опорная-5", яч. 107	ТОЛ-10-I-1У2 400/5 Кл.т. 0,2S Зав. № 60113; 60117; Рег. № 15128-07	ЗНОЛП-6У2 6000/√3/100/√3 Кл.т. 0,2 Зав. № 3009441; 3009442; 3009443; Рег. № 46738-11	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171556; Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Зав. № 12156379 Рег.№ 17049-14	HP ProLiant DL360e Gen8	активная реактивн ая
14	ПС 110/6 кВ "Опорная-5", яч. 203	ТОЛ-10-I-1У2 400/5 Кл.т. 0,2S Зав. № 50551; 50541; Рег. № 15128-07	ЗНОЛП-6У2 6000/√3/100/√3 Кл.т. 0,2 Зав. № 4000522; 4000598; 4000596; Рег. № 15128-07	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171566; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
15	ПС 110/6 кВ "Опорная-5", яч. 305	ТОЛ-10-I-1У2 400/5 Кл.т. 0,2S Зав. № 50553; 50543; Рег. № 15128-07	ЗНОЛП-6У2 6000/√3/100/√3 Кл.т. 0,2 Зав. № 4000599; 4000597; 4000595; Рег. № 46738-11	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171496; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
16	ПС 110/6 кВ "Опорная-5", яч. 402	ТОЛ-10-I-1У2 400/5 Кл.т. 0,2S Зав. № 50539; 50549; Рег. № 15128-07	ЗНОЛП-6У2 6000/√3/100/√3 Кл.т. 0,2 Зав. № 4000593; 4000600; 4000594; Рег. № 46738-11	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171598; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
17	ПС 110/10 кВ "Опорная-6", яч. 3	ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 45414; 51891; Рег. № 1276-59	НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 7075; Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171563; Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Зав. № 12156371 Рег.№ 17049-14	HP ProLiant DL360e Gen8	активная реактивн ая
18	ПС 110/10 кВ "Опорная-6", яч. 26	ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 20877; 10648; Рег. № 1276-59	НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 251; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171631; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая
19	ПС 110/10 кВ "Опорная-6", яч. 6	ТПЛ-10-М-У2 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 1967; 1970; Рег. № 22192-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 7075; Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171535; Рег. № 36697-12			активная реактивн ая

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
20	ПС 110/10 кВ "Опорная-6", яч. 18	ТПЛ-10-М; 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 204; Рег. № 22192-07  ТПЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 57500; Рег. № 2363-68	НТМИ-10 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 251; Рег. № 831-69	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171505; Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Зав. № 12156371 Рег.№ 17049-14	HP ProLiant DL360e Gen8	активная реактивн ая
21	ПС 110/35/6 кВ "Опорная-20", яч. 34	ТПЛ-10; 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 9281; Рег. № 1276-59  ТПЛ-10-М 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7034; Рег. № 22192-07	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 7038; Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170446; Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Зав. № 02176716 Рег.№ 17049-14		активная реактивн ая
22	ПС 110/35/6 кВ "Опорная-20", яч. 13	ТПЛ-10У3 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 9086; 9370; Рег. № 1276-59	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 7200; Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171491; Рег. № 36697-12	Зав. № 02176716 Рег.№ 17049-14		активная реактивн ая
23	ПС 110/35/6 кВ "Опорная-20", яч. 28	ТПЛ-10 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 48056; 9256; Рег. № 1276-59	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 7200; Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171510; Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Зав. № 02176716 Рег.№ 17049-14		активная реактивн ая
24	ПС 110/35/6 кВ "Опорная-20", яч. 37	ТПЛ-10У3 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5031; 6718; Рег. № 1276-59	НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 7038; Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170390; Рег. № 36697-12	Зав. № 02176716 Рег.№ 17049-14		активная реактивн ая

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
25	ТП ГНС-202 РУ-6 кВ Ввод № 1 яч. 3	ТПЛ-10с 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 3219100000026; 3219100000022; Рег. № 29390-10	НТМК-6-48 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1671; Рег. № 323-49	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0812164319; Рег. № 36697-12	-	HP ProLiant DL360e Gen8	активная реактивн ая
26	ТП ГНС-202 РУ-6 кВ, Ввод № 2 яч. 10	ТПЛ-10с 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 3219100000023; 3219100000025; Рег. № 29390-10	НТМК-6-48 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1565; Рег. № 323-49	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0812164711; Рег. № 36697-12	-		активная реактивн ая
27	ТП ГНС-202 РУ-6 кВ, Ввод № 3 яч. 2	ТОЛ-СВЭЛ-10-1 УХЛ2 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 1301778; 1301777; Рег. № 42663-09	НТМК-6-48 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1671; Рег. № 323-49	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0812164214; Рег. № 36697-12	-		активная реактивн ая
28	ТП ЛЦВС РУ-6 кВ, Ввод № 1 яч. 2	ТПЛ-10с 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 0151; 0153; Рег. № 29390-10	НАМИТ-10-2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0955; Рег. № 18178-99	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171632; Рег. № 36697-12	-		активная реактивн ая
29	ТП ЛЦВС РУ-6 кВ, Ввод № 2 яч. 21	ТПЛ-10с 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 0140; Рег. № 29390-10  ТПЛ-10-М 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 22011; Рег. № 22192-07	НТМИ-6-66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № ТТПХ; Рег. № 2611-77	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801170603; Рег. № 36697-12	-		активная реактивн ая
30	ТП ЛЦВС РУ-6 кВ, Ввод № 3 яч. 22	ТПЛ-10с 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 0389; 0385; Рег. № 29390-05	НАМИТ-10-2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 0955; Рег. № 18178-99	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 0801171611; Рег. № 36697-12	-		активная реактивн ая

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Примечания:							
1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик.							
2 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как неотъемлемая часть.							

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИИК АИИС КУЭ

Номер ИИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях применения d, %			
		I <sub>1(2)</sub> £ I <sub>изм</sub> < I <sub>5 %</sub>	I <sub>5 %</sub> £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20 %</sub>	I <sub>20 %</sub> £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100 %</sub>	I <sub>100 %</sub> £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120 %</sub>
1 – 10, 17 – 30 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Счетчик 0,5S)	1,0	-	±2,2	±1,6	±1,5
	0,9	-	±2,6	±1,8	±1,6
	0,8	-	±3,1	±2,0	±1,8
	0,7	-	±3,8	±2,3	±2,0
	0,5	-	±5,6	±3,2	±2,6
11, 12 (ТТ 0,5; ТН 0,2; Счетчик 0,5S)	1,0	-	±2,2	±1,7	±1,5
	0,9	-	±2,6	±1,8	±1,7
	0,8	-	±3,2	±2,1	±1,8
	0,7	-	±3,8	±2,3	±2,0
	0,5	-	±5,6	±3,2	±2,5
13 – 16 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Счетчик 0,5S)	1,0	±1,8	±1,4	±1,3	±1,3
	0,9	±1,9	±1,5	±1,4	±1,4
	0,8	±2,0	±1,6	±1,4	±1,4
	0,7	±2,1	±1,7	±1,5	±1,5
	0,5	±2,6	±2,0	±1,6	±1,6
Номер ИИК	sinφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях применения d, %			
		I <sub>1(2)</sub> £ I <sub>изм</sub> < I <sub>5 %</sub>	I <sub>5 %</sub> £ I <sub>изм</sub> < I <sub>20 %</sub>	I <sub>20 %</sub> £ I <sub>изм</sub> < I <sub>100 %</sub>	I <sub>100 %</sub> £ I <sub>изм</sub> £ I <sub>120 %</sub>
1 – 10, 17 – 30 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Счетчик 1,0)	0,44	-	±7,2	±4,7	±4,1
	0,6	-	±5,5	±3,9	±3,6
	0,71	-	±4,7	±3,6	±3,4
	0,87	-	±4,0	±3,3	±3,1
11, 12 (ТТ 0,5; ТН 0,2; Счетчик 1,0)	0,44	-	±7,1	±4,3	±2,9
	0,6	-	±5,2	±3,0	±2,4
	0,71	-	±4,3	±2,6	±2,3
	0,87	-	±3,5	±2,3	±2,1
13 – 16 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Счетчик 1,0)	0,44	±4,0	±3,7	±3,4	±3,4
	0,6	±3,7	±3,5	±3,2	±3,2
	0,71	±3,5	±3,4	±3,1	±3,1
	0,87	±3,3	±3,3	±3,0	±3,0



Продолжение таблицы 3

<p>Пределы абсолютной погрешности синхронизации часов компонентов СОЕВ АИИС КУЭ к шкале координированного времени UTC(SU) <math>\pm 5</math> с.</p>
<p>Примечания: 1 Характеристики погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии (получасовая). 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны пределы допускаемой относительной погрешности, соответствующие доверительной вероятности <math>P = 0,95</math>.</p>

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИИК

Наименование характеристики	Значение
<p>Нормальные условия применения: параметры сети: напряжение, % от <math>U_{ном}</math> ток, % от <math>I_{ном}</math> частота, Гц коэффициент мощности <math>\cos\phi</math> температура окружающей среды, °С относительная влажность воздуха при +25 °С, %</p>	<p>от 98 до 102 от 100 до 120 от 49,85 до 50,15 0,9 от +15 до +25 от 30 до 80</p>
<p>Рабочие условия применения: параметры сети: напряжение, % от <math>U_{ном}</math> ток, % от <math>I_{ном}</math> для ИИК 1 – 12, 17 – 30 ток, % от <math>I_{ном}</math> для ИИК 13 – 16 коэффициент мощности частота, Гц температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С температура окружающей среды для счетчиков, УСПД, °С относительная влажность воздуха при +25 °С, %</p>	<p>от 90 до 110 от 5 до 120 от 1 до 120 от 0,5<sub>инд.</sub> до 0,8<sub>смк.</sub> от 49,6 до 50,4 от -40 до +50 от +5 до +35 от 75 до 98</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: Счетчики СЭТ-4ТМ.03: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч Счетчики СЭТ-4ТМ.03М: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч УСПД: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>90000 2 220000 2 100000 2</p>
<p>Глубина хранения информации Счетчики: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее УСПД: суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее Сервер: хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее</p>	<p>113,7 10 45 5 3,5</p>

Надежность системных решений:

В журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:  
параметрирования;  
пропадания напряжения;  
коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:  
счетчиков электроэнергии;  
промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;  
испытательной коробки;  
УСПД.

Наличие защиты на программном уровне:

пароль на счетчиках электроэнергии;  
пароль на УСПД;  
пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	7 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	9 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10	15 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М-У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1-1У2	8 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10У3	4 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	9 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-10-1 УХЛ2	2 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	2 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	1 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-6У2	12 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМК-6-48	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	1 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	1 шт.
Счетчики электрической энергии много-функциональные	СЭТ-4ТМ.03.01	2 шт.
	СЭТ-4ТМ.03М.01	28 шт.
Контроллер УСПД	УСПД ЭКОМ-3000 мод.Т	3 шт.
Контроллер УСПД	УСПД ЭКОМ-3000	2 шт.
GSM-модем	TELEOFIS RX100-R2	10 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
GSM-модем	TELEOFIS RX108-R4	4 шт.
GSM-модем	Centerion MC52i	2 шт.
Коммутатор сетевой	Cisco 1941	1 шт.
Сервер	HP ProLiant DL360e Gen8	1 шт.
Источник бесперебойного питания	WOW-700U	7 шт.
Источник бесперебойного питания	APC SUA1000I	1 шт.
Специализированное программное обеспечение	ПО «Энергосфера»	1 шт.
Паспорт – формуляр	85220938.422231.016.ФО	1 экз.
Методика поверки	РТ-МП-5417-500-2018	1 экз.

### Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-5417-500-2018 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭнергоРесурс» (ООО «Водоканал»). Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 19.07.2018 г.

Основные средства поверки:

трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003;

трансформаторов напряжения – по ГОСТ 8.216-2011;

счетчиков СЭТ-4ТМ.03М – по методике поверки ИЛГШ.411152.145РЭ1, утвержденной ФБУ «Нижегородский ЦСМ» в 2017 г.;

счетчиков СЭТ-4ТМ.03 – по методике поверки ИЛГШ.411152.124РЭ1, утвержденной ФБУ «Нижегородский ЦСМ» в 2004 г.;

УСПД ЭКОМ 3000 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 17049-04 – по документу МП 26-262-99 утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «УНИИМ» в 1999 г.;

УСПД ЭКОМ 3000 регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 17049-14 – по документу ПБКМ.421459.007 МП утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2014 г.;

прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор» 3.3Т1, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 39952-08;

прибор комбинированный Testo 622, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 53505-13;

радиочасы МИР РЧ-02, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46656-11.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска клейма поверителя и (или) наклейки.

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (методы) измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭнергоРесурс» (ООО «Водоканал»).

**Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭнергоРесурс» (ООО «Водоканал»)**

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

**Изготовитель**

Закрытое акционерное общество «Сибэнергоучет» (ЗАО «Сибэнергоучет»)

ИНН 4205151544

Адрес: 650070, г. Кемерово, пер. Щегловский, д. 16, помещение 02

Юридический адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 25

Телефон: +7 (3842) 45-37-82

Факс: +7 (3842) 45-37-82

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект д. 31

Телефон: +7(495) 544-00-00, +7(499) 129-19-11

Факс: +7(499) 124-99-96

E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru)

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.