



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.Е.29.176.А № 73800

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-5000, РВСП-5000, РВСП-10000

ЗАВОДСКИЕ НОМЕРА РВС-5000 №№ 261, 263, 264; РВСП-5000 №№ 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108; РВСП-10000 №№ 110, 111, 112

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова" (АО "НЗРМК им. Н. Е. Крюкова"), Кемеровская обл., г. Новокузнецк

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 74947-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.570-2000

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. № 1015

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов

"....." 2019 г.

Серия СИ

№ 035855

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-5000, РВСП-5000, РВСП-10000

Назначение средства измерений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-5000, РВСП-5000, РВСП-10000 (далее - резервуары) предназначены для измерения объема, а также приема, хранения и отпуска нефти и нефтепродуктов.

Описание средства измерений

Принцип действия резервуаров основан на заполнении их нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего объему нефтепродукта согласно градуировочным таблицам резервуаров.

Резервуары РВСП-5000, РВСП-10000 представляют собой стальные вертикальные конструкции цилиндрической формы с днищем, стационарной крышей и поплавковым понтоном. Резервуары РВС-5000 представляют собой стальную вертикальную конструкцию цилиндрической формы с днищем и стационарной крышей без понтона. Тип резервуаров - наземный стальной вертикальный цилиндрический. Стенка резервуаров состоит из цельносварных поясов рулонной сборки. Резервуары оборудованы шахтной лестницей, люками-лазами, приемо-раздаточными устройствами для обслуживания во время эксплуатации, системой тушения пожара, молниезащитой и защитой от статического электричества.

Заполнение и опорожнение резервуаров осуществляется через приемо-раздаточные патрубки, расположенные в первом поясе резервуаров.

Основные конструкции резервуаров РВСП-5000 № 94, РВСП-10000 №№ 110, 111, РВС-5000 № 261 выполнены из конструкционной низколегированной стали (ГОСТ 19281-74) марки 09Г2С и из углеродистой горячекатаной стали (ГОСТ 380-50) марки Ст3сп. Основные конструкции резервуаров РВСП-5000 №№ 103, 104, 105, 106, 107, 108, РВСП-10000 № 112, РВС-5000 №№ 263, 264 - из углеродистой горячекатаной стали (ГОСТ 380-50) марки Ст3сп.

Тип размещения резервуаров - наземный. Фундамент резервуаров РВС-5000, РВСП-5000, РВСП-10000 соответствует требованиям ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия».

Резервуары расположены на территории Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» по адресу: 450029, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74.

Общий вид резервуаров стальных вертикальных цилиндрических РВС-5000 №№ 261, 263, 264, РВСП-5000 №№ 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, РВСП-10000 №№ 110, 111, 112 представлен на рисунках 1-13.



Рисунок 1 - Общий вид резервуара РВСП-5000 № 94



Рисунок 2 - Общий вид резервуара РВСП-5000 № 103



Рисунок 3 - Общий вид резервуара РВСП-5000 № 104



Рисунок 4 - Общий вид резервуара РВСП-5000 № 105



Рисунок 5 - Общий вид резервуара РВСП-5000 № 106



Рисунок 6 - Общий вид резервуара РВСП-5000 № 107



Рисунок 7 - Общий вид резервуара РВСП-5000 № 108



Рисунок 8 - Общий вид резервуара РВСП-10000 № 110



Рисунок 9 - Общий вид резервуара РВСП-10000 № 111



Рисунок 10 - Общий вид резервуара РВСП-10000 № 112



Рисунок 11 - Общий вид резервуара РВС-5000 № 261



Рисунок 12 - Общий вид резервуара РВС-5000 № 263



Рисунок 13 - Общий вид резервуара РВС-5000 № 264

Пломбирование резервуаров стальных вертикальных цилиндрических РВСП-5000 не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значения		
	РВСП-5000	РВС-5000	РВСП-10000
Тип резервуара	РВСП-5000	РВС-5000	РВСП-10000
Номинальная вместимость, м ³	5000		
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара (геометрический метод), %	±0,10		
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - атмосферное давление, кПа - относительная влажность окружающей среды при температуре от минус 40 до плюс 40 °С, %, не более	от -40 до +40 от 84 до 106,7 98		

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист технического паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 2 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1 Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	PBC-5000 №№ 261, 263, 264; PBCП-5000 №№ 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108; PBCП-10000 №№ 110, 111, 112	13 шт.
2. Паспорт на резервуар	-	13 экз.
3. Градуировочная таблица	-	13 экз.

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.570-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- рулетка измерительная металлическая Р, 2-го класса точности, с верхним пределом измерений 20 м, с грузом Р20У2Г (рег. № 51171-12);
- рулетка измерительная металлическая Р, 2-го класса точности, с верхним пределом измерений 30 м, с кольцом Р30У2К (рег. № 51171-12);
- толщиномер ультразвуковой БУЛАТ 2, диапазон измерений толщины от 0,6 до 20 мм, ПГ±(0,001h+0,03) мм (рег. № 46426-11);
- нивелир оптический ADA Ruber-X32, диапазон измерений углов от 0 до 360, СКП измерения ±2,0 мм (рег. № 43704-10);
- теодолит оптический RGK ТО-15, диапазон измерения углов: вертикальных от минус 55 до 60, горизонтальных от 0 до 360, ±15" (рег. № 55446-13);
- штангенциркуль ШЦ-I, ПГ±0,1 мм (рег. № 22088-07);
- динамометр пружинный ДПУ-0,001-2, (0-100) Н, ПГ±2 % (рег. № 1808-63);
- термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ЦД 0,1 °С, (рег. № 303-91)
- линейка измерительная металлическая, (0-500) мм, ПГ±0,1 мм (рег. № 20048-05)
- анемометр цифровой АТТ-1002, (0,8-30) м/с (рег. № 46056-11);
- ареометр стеклянный для нефти АНТ-1, ЦД 0,5 кг/м³ (рег. № 37028-08);
- газоанализатор взрывоопасных паров Сигнал-4, ПГ±20 % (рег. № 38260-08).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельства о поверке и градуировочные таблицы.

Сведения о методиках (методах) измерений

ГОСТ 8.595-2004 «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений».

Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуарам стальным вертикальным цилиндрическим PBC-5000, PBCП-5000, PBCП-10000

ГОСТ 8.570-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки»

ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 февраля 2018 г. № 256 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»

Изготовитель

Акционерное общество «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова» (АО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова»)
ИНН 4221002780
Адрес: 654033, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Некрасова, д. 28
Телефон: +7 (384) 335-66-99

Заявитель

Филиал публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» (Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»)
ИНН 0274051582
Адрес: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 74
Телефон: +7 (347) 261-61-61
E-mail: info_bn@bashneft.ru
Web-сайт: www.bashneft.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Метролог» (ООО фирма «Метролог»)
Адрес: 420029, РТ, г. Казань, ул. 8 Марта, д.13, офис 33
Телефон/факс: +7 (843) 513-30-75
Web-сайт: www.metrolog-kazan.ru
E-mail: metrolog-kazan@mail.ru
Аттестат аккредитации ООО фирма «Метролог» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312275 от 07.09.2017 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2019 г.