

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПС Сутузово

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПС Сутузово (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени технологическими объектами ООО «Газпром трансгаз Чайковский», автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений. Количество измерительных каналов 13.

Измерительные каналы состоят из трех уровней АИИС КУЭ:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и многофункциональные счетчики активной и реактивной электроэнергии в режиме измерений активной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.

2-й уровень – информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ) на базе устройства сбора и передачи данных (УСПД), устройство синхронизации системного времени (УССВ) и технические средства приема-передачи данных.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), - центр сбора и обработки информации ООО «Газпром энерго» (ЦСОИ), выполненный на основе серверного оборудования промышленного исполнения и работающего под управлением программного обеспечения из состава ИВК «АльфаЦЕНТР» (регистрационный № 44595-10 в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). ЦСОИ включает в себя каналобразующую аппаратуру, серверы баз данных (БД) и автоматизированные рабочие места (АРМ) ООО «Газпром энерго» и АРМ АО «Газпром энергосбыт».

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчиков без учета коэффициентов трансформации:

- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

- средняя на интервале 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает в преобразователь интерфейсов RS-485/Ethernet, и далее через линию Ethernet в УСПД, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение и передача полученных данных спутниковому каналу связи на сервер ООО «Газпром энерго», а также отображение информации на подключенных к УСПД автоматических рабочих местах.

В случае сбоя работы основного канала связи, ЦСОИ производит опрос УСПД по резервным ТЧ и GSM каналам.

На верхнем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, её формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.

Передача информации в ПАК АО «АТС», в АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется с сервера по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности, с возможностью использования электронно-цифровой подписи через автоматизированные рабочие места АО «Газпром энергосбыт» и ООО «Газпром энерго».

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя УССВ на основе ГЛОНАСС/GPS-приемника точного времени, часы сервера БД, УСПД и счетчиков. Время сервера БД ИВК синхронизировано со временем приемника, сличение 1 раз в 30 минут. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов приемника и сервера БД на  $\pm 1$  с. Время УСПД синхронизировано со временем приемника, сличение 1 раз в 30 минут. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов приемника и УСПД на  $\pm 1$  с. Сличение времени часов счетчиков с временем часов УСПД осуществляется во время сеанса связи, корректировка времени часов счетчиков выполняется при достижении расхождения со временем часов УСПД  $\pm 1$  с. При нарушении в приеме сигналов точного времени УСПД, коррекцию времени в ИВКЭ и (или) счетчиках может производить уровень ИВК (ЦСОИ).

Журналы событий счетчика электроэнергии, УСПД и сервера БД отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦентр». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблицах 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «АльфаЦентр»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	12.1
Цифровой идентификатор ПО	3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

**Метрологические и технические характеристики**

Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ

Номер и наименование ИК		ТТ		ТН		Счетчик	УСПД/УСС В/Сервер
1		2		3		4	5
1	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 2	A	ТЛК-10-6 150/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(1)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	RTU-325L Рег. № 37288-08  УССВ-16HVS  ЦСОИ
		C	Рег. № 9143-01				
2	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 4	A	ТЛК-10-6 100/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(1)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 9143-01				
3	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 5	A	ТЛК-10-6 100/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(1)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 9143-01				
4	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 6	A	ТЛК-10-6 300/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(1)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 9143-01				
5	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 7	A	ТЛК-10-6 300/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(1)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 9143-01				
6	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 11	A	ТЛК-10-6 150/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 9143-01				
7	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 12	A	ТЛК-10-6 300/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 9143-01				
8	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 16	A	ТОЛ-10-1 300/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 15128-07				
9	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 17	A	ТЛМ-10-1 300/5	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11	
		C	Рег. № 2473-69				

Продолжение таблицы 2

1		2		3		4		5	
10	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 21	A	ТЛК-10-6 150/5 Кл.т 0,5 Рег. № 9143-01	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11			
		C							
11	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 22	A	ТЛМ-10-1 300/5 Кл.т 0,5 Рег. № 2473-69	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11			RTU-325L Рег. № 37288-08
		C							
12	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 26	A	ТЛК-10-6 100/5 Кл.т 0,5 Рег. № 9143-01	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11			УССВ-16HVS
		C							
13	ПС 110 кВ Су-тузово, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 27	A	ТЛК-10-6 100/5 Кл.т 0,5 Рег. № 9143-01	A B C	НАМИТ-10 <sup>(2)</sup> 10000/100 Кл.т 0,5 Рег. № 16687-02	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 48266-11			ЦСОИ
		C							

Примечания:

- 1 Допускается замена ТТ, ТН, счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 3, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение, указанных в таблице 3, метрологических характеристик.
- 2 Допускается замена УССВ на аналогичные утвержденных типов.
- 3 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.
- 4 <sup>(1)</sup> – Указанный трансформатор напряжения подключен к семи счетчикам измерительных каналов № 1-7.
- 5 <sup>(2)</sup> – Указанный трансформатор напряжения подключен к шести счетчикам измерительных каналов № 8-13.

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ( $\pm d$ ), %	Границы погрешности в рабочих условиях ( $\pm d$ ), %
1-13	Активная	1,1	3,7
	Реактивная	2,7	6,0

Примечания:

- 1 Характеристик погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая)
- 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности  $P = 0,95$ .

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
Количество ИК	13
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от Уном - ток, % от Iном - коэффициент мощности - температура окружающей среды, °С	от 98 до 102 от 5 до 120 0,9 от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от Уном - ток, % от Iном - коэффициент мощности, cosφ - температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С - температура окружающей среды в месте расположения электросчетчиков, °С - температура окружающей среды в месте расположения ИВКЭ, °С - температура окружающей среды в месте расположения ИВК, °С	от 90 до 110 от 1 (5) до 120 0,5 <sub>инд</sub> до 0,8 <sub>емк</sub> от -45 до +40  от -10 до +40 от -1 до +40 от +10 до +30
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: для счетчиков Меркурий 234: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч для RTU-325L: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч для УССВ: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч для сервера: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 2  35000 24  35000 2  50000 1
Глубина хранения информации: счетчики Меркурий 234: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее - при отключении питания, лет, не менее УСПД RTU-325L: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее - при отключении питания, лет, не менее сервер: - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	45 5  45  3  3,5
Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, с	±5

Надежность системных решений обеспечивается:

- резервированием питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервированием каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.

Регистрация событий:

- в журнале событий счетчика:  
параметрирования;

пропадания напряжения;  
коррекции времени в счетчике.

- Журнал УСПД:  
параметрирования;  
пропадания напряжения.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:  
электросчетчика;  
промежуточные клеммников вторичных цепей напряжения;  
испытательной коробки;  
УСПД;  
сервера БД.

- защита информации на программном уровне:  
результатов измерений (при передаче, возможность использование цифровой подписи);

- установка пароля на счетчик;  
установка пароля на УСПД;  
установка пароля на сервер БД.

### Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ.

### Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Трансформаторы тока	ТЛК-10-6	20
Трансформаторы тока	ТОЛ-10-1	2
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	4
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	2
Счетчики электрической энергии трехфазный многофункциональный	Меркурий 234	13
УСПД	RTU-325L	1
Устройства синхронизации системного времени	УССВ-16HVS	1
ИВК	ЦСОИ ООО «Газпром энерго»	1
ПО	АльфаЦентр	1
Паспорт-формуляр	АУВП.411711.138.ФО	1
Методика поверки	МП КЦСМ-166-2019	1

### Поверка

осуществляется по документу МП КЦСМ-166-2019 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПС Сутозово. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Курский ЦСМ» 16.05.2019 г.

Основные средства поверки:

- ТТ по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-2011;

- Счетчик «Меркурий 234» – по документу АВЛГ.411152.033РЭ1 «Счетчики электрической энергии статические трехфазные «Меркурий 234». Руководство по эксплуатации. Приложение Г. Методика поверки с изменением № 2, утвержденному ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 28.08.2017 г.;

- УСПД RTU-325L – по документу: ДЯИМ.466.453.005МП «Устройства сбора и передачи данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 27008-04).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС КУЭ.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием АИИС КУЭ ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ПС Сутозово». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 12/РА.RU.312287/2019.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Инженерно-технический центр (ООО «Газпром энерго» Инженерно-технический центр)

ИНН 7736186950

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 295

Телефон: +7 (3532) 687-126

Факс: +7 (3532) 687-127

E-mail: [info@of.energo.gazprom.ru](mailto:info@of.energo.gazprom.ru)

### **Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Курской области» (ФБУ «Курский ЦСМ»)

Адрес: 305029, г. Курск, Южный пер., д. 6а

Телефон: +7 (4712) 53-67-74

E-mail: [kcsms@sovttest.ru](mailto:kcsms@sovttest.ru)

Аттестат аккредитации ФБУ «Курский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.311913 от 24.10.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.