

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 500 кВ Восход

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 500 кВ Восход (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) АИИС КУЭ ЕНЭС (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (рег. №) 59086-14), включающий центры сбора и обработки данных (ЦСОД) Исполнительного аппарата (ИА) ПАО «ФСК ЕЭС», автоматизированные рабочие места (АРМ), устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналообразующую аппаратуру, средства связи и приема-передачи данных.

АИИС КУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации о результатах измерений активной и реактивной электрической энергии;
- синхронизация времени компонентов АИИС КУЭ с помощью системы обеспечения единого времени (СОЕВ), соподчиненной национальной шкале координированного времени UTS (SU);
- хранение информации по заданным критериям;
- доступ к информации и ее передача в организации-участники оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 мин) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Сервер сбора ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) автоматически опрашивает УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи), присоединенного к единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса сервер сбора автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные сервер баз данных ИВК. В сервере баз данных ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру.

Один раз в сутки оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML и передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам ОРЭМ.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотребления на ПС «Восход» ПАО «ФСК ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ. В состав ИВК входит УССВ, которое обеспечивает автоматическую непрерывную синхронизацию часов сервера сбора от источника точного времени, который синхронизирован с национальной шкалой координированного времени UTC (SU).

Синхронизация внутренних часов УСПД выполняется автоматически при расхождении с УССВ, установленным на уровне ИВК, по цифровому каналу связи, более, чем ± 2 с, с интервалом проверки текущего времени не более 60 мин.

В процессе сбора информации из счетчиков с периодичностью 1 раз в 30 мин, УСПД автоматически выполняет проверку текущего времени в счетчиках электрической энергии и в случае расхождения более, чем ± 2 с, автоматически выполняет синхронизацию текущего времени в счетчиках электрической энергии.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп)» (СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные СПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Не ниже 1.0.0.4
Цифровой идентификатор ПО	26B5C91CC43C05945AF7A39C9EBFD218

Уровень защиты СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий», в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 – 4.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	УСПД/УССВ
1	2	3	4	5	
1	ВЛ 500 кВ Восход – Витязь	AGU К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 2000/1 Пер. № 53607-13	VCU К _Т = 0,2 К _{ТН} = 500000/√3:100/√3 Пер. № 53610-13	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	RTU-325T Пер. № 44626-10/ PCTB-01 Пер. № 40586-12
2	ВЛ 500 кВ Барабинская – Восход	AGU К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 2000/1 Пер. № 53607-13	VCU К _Т = 0,2 К _{ТН} = 500000/√3:100/√3 Пер. № 53610-13	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
3	ВЛ 500 кВ Восход – Таврическая	AGU К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 2000/1 Пер. № 53607-13	VCU К _Т = 0,2 К _{ТН} = 500000/√3:100/√3 Пер. № 53610-13	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
4	АТ-1-500	ТВ К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/1 Пер. № 37096-08	VCU К _Т = 0,2 К _{ТН} = 500000/√3:100/√3 Пер. № 53610-13	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
5	Р-2-500	AGU К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/1 Пер. № 53607-13	VCU К _Т = 0,2 К _{ТН} = 500000/√3:100/√3 Пер. № 53610-13	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
6	Р-3-500	AGU К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/1 Пер. № 53607-13	VCU К _Т = 0,2 К _{ТН} = 500000/√3:100/√3 Пер. № 53610-13	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
7	УШР-1-500	AGU К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/1 Пер. № 53607-13	VCU К _Т = 0,2 К _{ТН} = 500000/√3:100/√3 Пер. № 53610-13	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
8	КВЛ 220 кВ Восход – Татарская	CTIG К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/1 Пер. № 49226-12	VGX1 К _Т = 0,2 К _{ТН} = 220000/√3:100/√3 Пер. № 43486-09	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
9	КВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 – Восход	CTIG К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/1 Пер. № 49226-12	VGX1 К _Т = 0,2 К _{ТН} = 220000/√3:100/√3 Пер. № 43486-09	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	

Продолжение таблицы 2

1		2	3	4	5
10	КВЛ 220 кВ Восход – Московка	СТIG К _T = 0,2S К _{TT} = 1000/1 Пер. № 49226-12	VGX1 К _T = 0,2 К _{TH} = 220000/√3:100/√3 Пер. № 43486-09	A1802RALX Q-P4GB- DW-4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	RTU-325T Пер. № 44626-10/ PCTB-01 Пер. № 40586-12
11	КВЛ 220 кВ Восход – Ульяновская	СТIG К _T = 0,2S К _{TT} = 1000/1 Пер. № 49226-12	VGX1 К _T = 0,2 К _{TH} = 220000/√3:100/√3 Пер. № 43486-09	A1802RALX Q-P4GB- DW-4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
12	АТ-1-220	ТВ К _T = 0,2S К _{TT} = 2000/1 Пер. № 37096-08	VGX1 К _T = 0,2 К _{TH} = 220000/√3:100/√3 Пер. № 43486-09	A1802RALX Q-P4GB- DW-4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
13	АТ-1-10	ТОЛ К _T = 0,5S К _{TT} = 300/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _T = 0,5 К _{TH} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW- 4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
14	ТСН-1-10	ТОЛ К _T = 0,5S К _{TT} = 200/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _T = 0,5 К _{TH} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW- 4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
15	ТСН-2-10	ТОЛ К _T = 0,5S К _{TT} = 200/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _T = 0,5 К _{TH} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW- 4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
16	ТСН-3-10	ТОЛ К _T = 0,5S К _{TT} = 200/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _T = 0,5 К _{TH} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW- 4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
17	ТСН-4-10	ТОЛ К _T = 0,5S К _{TT} = 200/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _T = 0,5 К _{TH} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW- 4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
18	ТСН-5-10	ТОЛ К _T = 0,5S К _{TT} = 200/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _T = 0,5 К _{TH} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW- 4 К _T = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	

Продолжение таблицы 2

1		2		3		4		5	
19	ВЛ 10 кВ ф. Нк-11	ТОЛ К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 300/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	RTU-325T Пер. № 44626-10/ PCTB-01 Пер. № 40586-12				
20	яч. 3.3 10 кВ	ТОЛ К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 300/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11					
21	ТМПД-10	ТОЛ К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 200/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RLXQ -P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11					
22	СВ-13-10	ТОЛ К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 300/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RALX Q-P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11					
23	СВ-23-10	ТОЛ К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 300/5 Пер. № 47959-11	ЗНОЛ К _Т = 0,5 К _{ТН} = 10500/√3:100/√3 Пер. № 46738-11	A1802RALX Q-P4GB-DW-4 К _Т = 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11					
24	ДГ-0,4	TCS К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 2000/5 Пер. № 50628-12	-	A1805RLXQ -P4GB-DW-4 К _Т = 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11					
25	ТСН-1-0,4	TCS К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 2000/5 Пер. № 50628-12	-	A1805RLXQ -P4GB-DW-4 К _Т = 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11					
26	ТСН-2-0,4	TCS К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 2000/5 Пер. № 50628-12	-	A1805RLXQ -P4GB-DW-4 К _Т = 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11					
27	ТСН-3-0,4	TCH К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/5 Пер. № 26100-03	-	A1805RLXQ -P4GB-DW-4 К _Т = 0,5S/1,0 Пер. № 31857-11					

Продолжение таблицы 2

1		2	3	4	5
28	ТСН-4-0,4	ТСН К _Т = 0,2S К _{ТТ} = 1000/5 Рег. № 26100-03		A1805RLXQ -P4GB-DW- 4 К _Т = 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	RTU-325T Рег. № 44626-10/ PCTB-01 Рег. № 40586-12
29	ТСН-5-0,4	TCS К _Т = 0,5S К _{ТТ} = 2000/5 Рег. № 50628-12		A1805RLXQ -P4GB-DW- 4 К _Т = 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	

Примечания:

1. Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик.
2. Допускается замена УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов.
3. Замена оформляется техническим актом в установленном на предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Границы интервала основной относительной погрешности ИК (активная энергия) ($\pm\delta$), %			Границы интервала относительной погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации (активная энергия) ($\pm\delta$), %		
		cos φ = 1,0	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5	cos φ = 1,0	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5
1	2	3	4	5	6	7	8
1-12 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,0	1,1	1,8	1,2	1,3	1,9
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,6	0,8	1,3	1,1	1,0	1,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
13-23 (ТТ 0,5S; ТН 0,5 Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,8	2,5	4,8	1,9	2,6	4,8
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,1	1,6	3,0	1,2	1,7	3,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
24-26, 29 (ТТ 0,5S; ТН - Сч 0,5S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,0	2,6	4,7	2,3	2,9	4,9
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,0	1,6	2,8	1,6	2,0	3,2
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,8	1,1	1,9	1,4	1,7	2,3
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,8	1,1	1,9	1,4	1,7	2,3
27, 28 (ТТ 0,2S; ТН - Сч 0,5S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,4	1,5	2,0	1,8	1,9	2,4
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,7	0,9	1,4	1,4	1,6	2,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,6	0,7	0,9	1,4	1,5	1,7
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,6	0,7	0,9	1,4	1,5	1,7
Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Границы интервала основной относительной погрешности ИК (реактивная энергия) ($\pm\delta$), %		Границы интервала относительной погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации (реактивная энергия) ($\pm\delta$), %			
		$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)	$\cos \varphi = 0,8$ ($\sin \varphi = 0,6$)	$\cos \varphi = 0,5$ ($\sin \varphi = 0,87$)		
1	2	3	4	5	6		
1-12 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,8	1,5	2,3	1,9		
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,4	0,9	1,9	1,6		
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,0	0,8	1,7	1,5		
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,0	0,8	1,7	1,5		
13-23 (ТТ 0,5S; ТН 0,5 Сч 0,5)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	4,0	2,4	4,2	2,7		
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	2,5	1,5	2,9	2,0		
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,9	1,2	2,3	1,7		
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,9	1,2	2,3	1,7		
24-26, 29 (ТТ 0,5S; ТН - Сч 1,0)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	4,0	2,4	5,0	3,8		
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	2,6	1,7	4,0	3,4		
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,8	1,3	3,5	3,3		
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,8	1,3	3,5	3,3		
27, 28 (ТТ 0,2S; ТН - Сч 0,5S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,0	1,5	3,7	3,3		
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,7	1,3	3,5	3,3		
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,2	1,1	3,3	3,2		
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,2	1,1	3,3	3,2		
Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, с		±5					

Примечания:

- 1 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии (получасовая).
- 2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности $P=0,95$.
- 3 Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30°С.

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
<p>Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos\varphi$ - частота, Гц температура окружающей среды °С: для счетчиков активной энергии: ГОСТ 31819.22-2012 ГОСТ Р 52323-2005 - для счетчиков реактивной энергии: ГОСТ 31819.23-2012 ГОСТ Р 52425-2005</p>	<p>от 99 до 101 от 1(2) до 120 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +21 до +25 от +21 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С: - для ТТ, ТН - для счетчиков - для УСПД</p>	<p>от 90 до 110 от 1(2) до 120 от 0,5_{инд} до 0,8_{емк} от -45 до +40 от -40 до +65 от 0 до +50</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электрической энергии АЛЬФА А1800: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более УСПД RTU-325: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее PCTB: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более сервер: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>120000 72 55000 55000 24 45000 1</p>
<p>Глубина хранения информации счетчики электрической энергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сутки, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу, сутки, не менее при отключенном питании, лет, не менее Сервер: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее</p>	<p>45 45 3 3,5</p>

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
 - резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД;

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор тока	AGU	18 шт.
Трансформатор тока	ТВ	6 шт.
Трансформатор тока	СТIG	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ	33 шт.
Трансформатор тока	TCH	6 шт.
Трансформатор тока	TCS	12 шт.
Трансформатор напряжения	VCU	30 шт.
Трансформатор напряжения	VGX1	21 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ	18 шт.
Счётчик электроэнергии многофункциональный	Альфа А1800	29 шт.
УСПД	RTU-325	1 шт.
УССВ	PCTB-01	1 шт.
Методика поверки	МП 206.1-003-2020	1 экз.
Паспорт-формуляр	П5000871-7774-039-АКУ.ФО	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 206.1-003-2020 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 500 кВ Восход. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 31.01.2020 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки;

- трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки и/или МИ 2845-2003 ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6/√3...35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации, МИ 2925-2005 ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя, МИ 2982-2006 ГСИ. Трансформаторы напряжения измерительные 500/√3...750/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации;

- счетчиков электрической энергии АЛЬФА А1800 – по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки ДЯИМ.411152.018 МП», утвержденному в 2012 г.;

- для УСПД RTU-325T - по документу ДЯИМ.466215.005МП «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;

- для РСТВ-01 – по документу «Радиосерверы точного времени РСТВ-01. Методика поверки» ПЮЯИ.468212.039МП, утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» в 2011 г.,

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), рег. № 27008-04;

- термогигрометр CENTER (мод.314), рег. № 22129-09.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 500 кВ Восход», аттестованном ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккредитации № RA.RU.311787 от 16.08.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 500 кВ Восход

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Web-сайт: www.fsk-ees.ru

E-mail: info@fsk-ees.ru

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС»
(ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»)

Адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 684-й проезд, дом 2, строение 1

Телефон/факс: +7 (499) 404-19-43

Web-сайт: www.sr-energo.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2020 г.