

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «29» марта 2021 г. №425

Регистрационный № 81307-21

Лист № 1
Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Бубновское ЛПУ МГ КС «Бубновка»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Бубновское ЛПУ МГ КС «Бубновка» (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений приращений активной и реактивной электрической энергии, потребленной и переданной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ состоит из двух уровней:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), выполненный на основе серверного оборудования промышленного исполнения. ИВК включает в себя специализированное программное обеспечения «АльфаЦЕНТР», каналобразующую аппаратуру, серверы баз данных (БД) и автоматизированные рабочие места (АРМ) ООО «Газпром энерго» и АО «Газпром энергосбыт».

ИИК, ИВК, технические средства приема-передачи данных и линии связи образуют измерительные каналы (ИК).

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям измерительных цепей поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:

– активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 минут;

– средняя на интервале времени 30 минут активная и реактивная электрическая мощность.

ИВК обеспечивает выполнение следующих функций:

– периодический (один раз в сутки) и по запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии;

– автоматический сбор данных о состоянии средств измерений и состоянии объектов измерений;

- хранение не менее 3,5 лет результатов измерений и журналов событий;
- автоматический сбор результатов измерений после восстановления работы каналов связи, восстановления питания;
- перемножение результатов измерений, хранящихся в базе данных, на коэффициенты трансформации ТТ и ТН;
- формирование отчетных документов;
- ведение журнала событий с фиксацией изменений результатов измерений, осуществляемых в ручном режиме, изменений коэффициентов ТТ и ТН, синхронизации (коррекции) времени с указанием времени до и после синхронизации (коррекции), пропадания питания, замены счетчика, событий, отраженных в журналах событий счетчиков;
- конфигурирование и параметрирование технических средств ИВК;
- сбор и хранение журналов событий счетчиков;
- ведение журнала событий ИВК;
- синхронизацию времени в сервере БД с возможностью коррекции времени в счетчиках электроэнергии;
- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;
- самодиагностику с фиксацией результатов в журнале событий
- дистанционный доступ к компонентам АИИС.

ИВК осуществляет автоматизированный обмен (передачу и получение) результатами измерений и данными коммерческого учета электроэнергии с субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), с другими АИИС КУЭ утвержденного типа, а также с инфраструктурными организациями ОРЭМ, в том числе: АО «АТС», АО «СО ЕЭС».

Обмен результатами измерений и данными коммерческого учета электроэнергии между ИВК, АРМ, информационными системами субъектов оптового рынка и инфраструктурными организациями ОРЭМ осуществляется следующим образом:

- посредством электронной почты в виде электронных документов XML в формате 80020 для передачи данных от сервера БД на АРМ;
- посредством электронной почты в виде электронных документов XML в формате 80020 для передачи данных от сервера БД или АРМ во внешние системы;
- информация о средствах измерения, при необходимости, передается в виде электронного документа XML в формате 80030.

Электронные документы XML заверяются электронно-цифровой подписью на АРМ и/или сервере БД

Информационные каналы связи в АИИС КУЭ построены следующим образом:

- посредством интерфейса RS-485, телефонной линии и модемов SHDSL для передачи данных от счетчиков до ИВК;
- посредством спутникового канала связи (основной канал) и телефонных каналов ТЧ связи, сети сотовой связи GSM каналов (резервные каналы) для передачи данных от уровня ИИК до уровня ИВК;
- посредством локальной вычислительной сети интерфейса Ethernet;
- посредством наземного канала связи Е1 для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы (основной канал);
- посредством спутникового канала для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы (резервный канал).

В АИИС КУЭ на функциональном уровне выделена система обеспечения единого времени (СОЕВ), включающая в себя часы Сервера БД и счетчиков. Сервер БД получает шкалу времени UTC(SU) в постоянном режиме от сервера синхронизации времени утвержденного типа ССВ-1Г. Синхронизация часов Сервера БД с сервером синхронизации времени происходит при расхождении более чем на ± 1 с. Сличение времени часов счетчиков с временем часов Сервера БД осуществляется во время сеанса связи (не реже 1 раза в сутки). Корректировка времени часов счетчиков выполняется при достижении расхождения со временем часов Сервера БД ± 1 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в виде цифро-буквенного обозначения наносится на формуляр.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные признаки метрологически значимой части ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование программного обеспечения	ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	не ниже 12.1
Цифровой идентификатор программного обеспечения (рассчитываемый по алгоритму MD5)	3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4 и 5.

Таблица 2 – Состав ИК

№ ИК	Наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	ИБК
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Бубновская, КРУН-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.7	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 К _{ТТ} = 100/5 Рег. № 2473-69	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 К _{ТН} = 10000/100 Рег. № 20186-05	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	ССВ-1Г Рег. № 58301-14; Сервер БД
2	ПС 110 кВ Бубновская, КРУН-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.16	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5S К _{ТТ} = 50/5 Рег. № 2473-05	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 К _{ТН} = 10000/100 Рег. № 20186-05	A1802RAL- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
3	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.5	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S К _{ТТ} = 30/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 К _{ТН} = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
4	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.7	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S К _{ТТ} = 100/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 К _{ТН} = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
5	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.9	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S К _{ТТ} = 100/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 К _{ТН} = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
6	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.11	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 30/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	ССБ-1Г Пер. № 58301-14; Сервер БД
7	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.13	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 500/5 Пер. № 30709-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RLV-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
8	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.15	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 50/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
9	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.17	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
10	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.19	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 50/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
11	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.21	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 30/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RLV-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
12	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.23	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 200/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
13	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.25	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
14	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.27	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
15	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч.31	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 30/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RLV- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
16	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.6	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 30/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
17	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.8	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Пер. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Пер. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
18	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.10	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	ССБ-1Г Рег. № 58301-14; Сервер БД
19	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.12	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 30/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
20	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.14	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 50/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
21	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.16	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 500/5 Рег. № 30709-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RLV- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
22	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.18	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
23	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.20	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 50/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
24	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.22	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 200/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
25	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.24	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 30/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
26	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.26	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
27	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.28	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
28	ПС 110 кВ Бубновская, ЗРУ-10 кВ, 2СШ 10 кВ, яч.32	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 30/5 Рег. № 25433-11	ЗНОЛ-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/√3:100/√3 Рег. № 47583-11	A1802RL-P4GB- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	

Примечания:

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблицах 3 и 4 метрологических характеристик.

Окончание таблицы 2

2 Допускается замена устройства синхронизации времени на аналогичные утвержденных типов. Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИК в нормальных условиях применения

ИК №№	cos φ	$I_2 \leq I_{изм} < I_5$		$I_5 \leq I_{изм} < I_{20}$		$I_{20} \leq I_{изм} < I_{100}$		$I_{100} \leq I_{изм} \leq I_{120}$	
		$\delta_{w_0}^A$ %	$\delta_{w_0}^P$ %	$\delta_{w_0}^A$ %	$\delta_{w_0}^P$ %	$\delta_{w_0}^A$ %	$\delta_{w_0}^P$ %	$\delta_{w_0}^A$ %	$\delta_{w_0}^P$ %
3 - 28	0,50	±2,1	±1,6	±1,7	±1,4	±1,4	±1,0	±1,4	±1,0
	0,80	±1,3	±2,0	±1,1	±1,7	±0,9	±1,3	±0,9	±1,3
	0,87	±1,3	±2,3	±1,0	±1,9	±0,8	±1,5	±0,8	±1,5
	1,00	±1,0	-	±0,8	-	±0,7	-	±0,7	-
1	0,50	-	-	±5,4	±2,7	±2,9	±1,5	±2,2	±1,2
	0,80	-	-	±2,9	±4,4	±1,6	±2,4	±1,2	±1,9
	0,87	-	-	±2,5	±5,5	±1,4	±3,0	±1,1	±2,2
	1,00	-	-	±1,8	-	±1,1	-	±0,9	-
2	0,50	±4,8	±2,4	±3,0	±1,8	±2,2	±1,2	±2,2	±1,2
	0,80	±2,6	±4,0	±1,7	±2,6	±1,2	±1,9	±1,2	±1,9
	0,87	±2,2	±4,9	±1,5	±3,1	±1,1	±2,2	±1,1	±2,2
	1,00	±1,6	-	±1,1	-	±0,9	-	±0,9	-

Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК в рабочих условиях применения

ИК №№	cos φ	$I_2 \leq I_{изм} < I_5$		$I_5 \leq I_{изм} < I_{20}$		$I_{20} \leq I_{изм} < I_{100}$		$I_{100} \leq I_{изм} \leq I_{120}$	
		δ_w^A %	δ_w^P %	δ_w^A %	δ_w^P %	δ_w^A %	δ_w^P %	δ_w^A %	δ_w^P %
3 - 28	0,50	±2,2	±2,1	±1,7	±1,9	±1,5	±1,7	±1,5	±1,7
	0,80	±1,5	±2,4	±1,2	±2,2	±1,1	±1,9	±1,1	±1,9
	0,87	±1,4	±2,7	±1,2	±2,3	±1,0	±2,1	±1,0	±2,1
	1,00	±1,2	-	±0,8	-	±0,8	-	±0,8	-
1	0,50	-	-	±5,4	±3,0	±3,0	±2,0	±2,3	±1,8
	0,80	-	-	±2,9	±4,6	±1,7	±2,8	±1,4	±2,3
	0,87	-	-	±2,6	±5,6	±1,5	±3,3	±1,2	±2,6
	1,00	-	-	±1,8	-	±1,1	-	±0,9	-
2	0,50	±4,8	±2,8	±3,0	±2,2	±2,3	±1,8	±2,3	±1,8
	0,80	±2,6	±4,2	±1,8	±2,9	±1,4	±2,3	±1,4	±2,3
	0,87	±2,3	±5,0	±1,6	±3,4	±1,2	±2,6	±1,2	±2,6
	1,00	±1,7	-	±1,1	-	±0,9	-	±0,9	-

Пределы допускаемого значения поправки часов, входящих в СОЕВ, относительно шкалы времени UTC(SU) ±5 с

Примечание:

I_2 – сила тока 2% относительно номинального тока ТТ;

I_5 – сила тока 5% относительно номинального тока ТТ;

I_{20} – сила тока 20% относительно номинального тока ТТ;

I_{100} – сила тока 100% относительно номинального тока ТТ;

I_{120} – сила тока 120% относительно номинального тока ТТ;

$I_{изм}$ – силы тока при измерениях активной и реактивной электрической энергии относительно номинального тока ТТ;

$\delta_{w_0}^A$ – доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении активной электрической энергии;

Окончание таблицы 4

$\delta_{w_0}^P$ – доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении реактивной электрической энергии; δ_w^A – доверительные границы допускаемой относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях применения; δ_w^P – доверительные границы допускаемой относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях применения.
--

Таблица 5 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	28
Нормальные условия: – ток, % от $I_{ном}$ – напряжение, % от $U_{ном}$ – коэффициент мощности $\cos \varphi$ температура окружающего воздуха для счетчиков, °С:	от (2)5 до 120 от 99 до 101 0,5 инд. - 1,0 - 0,8 емк. от +21 до +25
Рабочие условия эксплуатации: допускаемые значения неинформативных параметров: – ток, % от $I_{ном}$ – напряжение, % от $U_{ном}$ – коэффициент мощности $\cos \varphi$ температура окружающего воздуха, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для сервера	от (2)5 до 120 от 90 до 110 0,5 инд. - 1,0 - 0,8 емк. от -40 до +40 от 0 до +40 от +15 до +25
Период измерений активной и реактивной средней мощности и приращений электрической энергии, минут	30
Период сбора данных со счетчиков электрической энергии, минут	30
Формирование XML-файла для передачи внешним системам	Автоматическое
Формирование базы данных с указанием времени измерений и времени поступления результатов	Автоматическое
Глубина хранения информации Счетчики: – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сутки, не менее Сервер ИВК: – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	100 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервный сервер с установленным специализированным ПО;
- резервирование каналов связи между уровнями ИИК ТИ и ИВК и между ИВК и внешними системами субъектов ОРЭМ, а также с инфраструктурными организациями ОРЭМ.

Ведение журналов событий:

- счётчика, с фиксированием событий:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике.
- ИВК, с фиксированием событий:
 - даты начала регистрации измерений;

- перерывы электропитания;
- программные и аппаратные перезапуски;
- установка и корректировка времени;
- переход на летнее/зимнее время;
- нарушение защиты ИВК;
- отсутствие/довосстановление данных с указанием точки измерений и соответствующего интервала времени.

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счётчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - сервера;
- защита информации на программном уровне:
 - результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);
 - установка пароля на счетчик;
 - установка пароля на сервер БД.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра 4005/5-КС28-АИИС КУЭ.ФО «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Бубновское ЛПУ МГ КС «Бубновка». Формуляр».

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформаторы тока	ТЛП-10	6
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	4
Трансформаторы тока	ТЛО-10	72
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	2
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-ЭК-10	18
Счетчики	A1802RAL-P4GB-DW-4	2
Счетчики	A1802RLV-P4GB-DW-4	4
Счетчики	A1802RL-P4GB-DW-4	22
ПО ИВК	АльфаЦЕНТР	1
Сервер БД	Stratus FT Server 4700 P4700-2S	1
СОЕВ	ССВ-1Г	1
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Бубновское ЛПУ МГ КС "Бубновка". Формуляр	4005/5-КС28-АИИС КУЭ.ФО	1

Окончание таблицы 6

1	2	3
ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Бубновское ЛПУ МГ КС "Бубновка". Методика поверки	МП-320-RA.RU.310556-2020	1

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Бубновское ЛПУ МГ КС «Бубновка»» Методика измерений аттестована Западно-Сибирским филиалом ФГУП «ВНИИФТРИ». Аттестат аккредитации Западно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» по аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе № RA.RU.311735 от 19.07.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Бубновское ЛПУ МГ КС «Бубновка»

ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

