

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «28» июля 2021 г. № 1512

Регистрационный № 82382-21

Лист № 1
Всего листов 11

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Починковское ЛПУ МГ КС-25 «Починковская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Починковское ЛПУ МГ КС-25 «Починковская» (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений приращений активной и реактивной электрической энергии, потребленной и переданной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ состоит из двух уровней:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), выполненный на основе серверного оборудования промышленного исполнения. ИВК включает в себя специализированное программное обеспечение «АльфаЦЕНТР», канальнообразующую аппаратуру, серверы баз данных (БД) и автоматизированные рабочие места (АРМ) ООО «Газпром энерго» и АО «Газпром энергосбыта».

ИИК, ИВК, технические средства приема-передачи данных и линии связи образуют измерительные каналы (ИК).

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям измерительных цепей поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:

- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 минут;
- средняя на интервале времени 30 минут активная и реактивная электрическая мощность.

ИВК обеспечивает выполнение следующих функций:

- периодический (один раз в сутки) и по запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии;
- автоматический сбор данных о состоянии средств измерений и состоянии объектов измерений;
- хранение не менее 3,5 лет результатов измерений и журналов событий;
- автоматический сбор результатов измерений после восстановления работы каналов связи, восстановления питания;
- перемножение результатов измерений, хранящихся в базе данных, на коэффициенты трансформации ТТ и ТН;
- формирование отчетных документов;
- ведение журнала событий с фиксацией изменений результатов измерений, осуществляемых в ручном режиме, изменений коэффициентов ТТ и ТН, синхронизации (коррекции) времени с указанием времени до и после синхронизации (коррекции), пропадания питания, замены счетчика, событий, отраженных в журналах событий счетчиков;
- конфигурирование и параметрирование технических средств ИВК;
- сбор и хранение журналов событий счетчиков;
- ведение журнала событий ИВК;
- синхронизацию времени в сервере БД с возможностью коррекции времени в счетчиках электроэнергии;
- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;
- самодиагностику с фиксацией результатов в журнале событий.
- дистанционный доступ к компонентам АИИС

ИВК осуществляет автоматический обмен (передачу и получение) результатами измерений и данными коммерческого учета электроэнергии с субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), с другими АИИС КУЭ утвержденного типа, а также с инфраструктурными организациями ОРЭМ, в том числе: АО «АТС», АО «СО ЕЭС».

Обмен результатами измерений и данными коммерческого учета электроэнергии между ИВК, АРМ, информационными системами субъектов оптового рынка и инфраструктурными организациями ОРЭМ осуществляется следующим образом:

- посредством электронной почты в виде электронных документов XML в формате 80020 для передачи данных от сервера БД на АРМ;
- посредством электронной почты в виде электронных документов XML в формате 80020 для передачи данных от сервера БД или АРМ во внешние системы;
- информация о средствах измерения, при необходимости, передается в виде электронного документа XML в формате 80030.

Электронные документы XML заверяются электронно-цифровой подписью на АРМ и/или сервере БД

Информационные каналы связи в АИИС КУЭ построены следующим образом:

- посредством интерфейса RS-485, телефонной линии и модемов SHDSL для передачи данных от счетчиков до ИВК;
- посредством спутникового канала связи (основной канал) и телефонных каналов ТЧ связи, сети сотовой связи GSM каналов (резервные каналы) для передачи данных от уровня ИИК до уровня ИВК;
- посредством локальной вычислительной сети интерфейса Ethernet для передачи данных с сервера баз данных на АРМ;
- посредством наземного канала связи Е1 для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы (основной канал);

– посредством спутникового канала для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы (резервный канал).

В АИИС КУЭ на функциональном уровне выделена система обеспечения единого времени (СОЕВ), включающая в себя часы Сервера БД и счетчиков. Сервер БД получает шкалу времени UTC(SU) в постоянном режиме от сервера синхронизации времени утвержденного типа ССВ-1Г. Синхронизация часов Сервера БД с сервером синхронизации времени происходит при расхождении более чем на ± 2 с. Сличение времени часов счетчиков с временем часов Сервера БД осуществляется во время сеанса связи (не реже 1 раза в сутки). Корректировка времени часов счетчиков выполняется при достижении расхождения со временем часов Сервера БД ± 2 с.

Журналы событий счетчика и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в виде цифро-буквенного обозначения наносится на формуляр.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные признаки метрологически значимой части ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование программного обеспечения	ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	не ниже 12.1
Цифровой идентификатор программного обеспечения (рассчитываемый по алгоритму MD5)	3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4 и 5.

Таблица 2 – Состав ИК

№ ИК	Наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	ИВК
1	2	3	4	5	6
1	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-1" КС-25, 1 СШ 10 кВ, яч. 5	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	НАМИТ-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
2	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-1" КС-25, СШ 1А, яч. 51	ТОЛ 10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 7069-07	НАМИТ-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
3	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-1" КС-25, 2 СШ 10 кВ, яч. 14	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн=10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
4	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-1" КС-25, 3 СШ 10 кВ, яч. 22	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	НАМИТ-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	CCB-1Г Рег. № 58301-14; Сервер БД
5	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-1" КС-25, 3а СШ 10 кВ, яч. 40	ТОЛ 10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 7069-07	НАМИТ-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 Рег. № 16687-02	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
6	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-1" КС-25, 4 СШ 10 кВ, яч. 33	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн=10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
7	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-2" КС-25, 1 СШ 10 кВ, яч. 5	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
8	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-2" КС-25, СШ 1А, яч. 49	ТОЛ 10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 7069-07	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
9	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-2" КС-25, 2 СШ 10 кВ, яч. 14	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
10	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-2" КС-25, 3 СШ 10 кВ, яч. 22	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
11	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-2" КС-25, 3а СШ 10 кВ, яч. 42	ТОЛ 10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 7069-07	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
12	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Центр-2" КС-25, 4 СШ 10 кВ, яч. 33	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	CCB-1Г Рег. № 58301-14; Сервер БД
13	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Елец-1" КС-25, 1 СШ 10 кВ, яч. 6	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
14	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Елец-1" КС-25, 2 СШ 10 кВ, яч. 13	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
15	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Елец-1" КС-25, 3 СШ 10 кВ, яч. 18	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн =10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
16	ПС 220 кВ "Починковская-1", ЗРУ 10 кВ "Елец-1" КС-25, 4 СШ 10 кВ, яч. 26	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
17	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Елец-2" КС-25, 1 СШ 10 кВ, яч. 6	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
18	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Елец-2" КС-25, СШ- 1А, яч. 34	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
19	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Елец-2" КС-25, 2 СШ 10 кВ, яч. 13	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
20	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Елец-2" КС-25, 3 СШ 10 кВ, яч. 18	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	CCB-1Г Рег. № 58301-14; Сервер БД
21	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Елец-2" КС-25, СШ-3А, яч. 39	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
22	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Елец-2" КС-25, 4 СШ 10 кВ, яч. 26	ARJA1/N2J Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 50463-12	VRQ3n/S2 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 21988-01	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
23	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Прогресс" КС-25, 1 СШ 10 кВ, яч. 5	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5	6
24	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Прогресс" КС-25, 2 СШ 10 кВ, яч. 14	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = $10000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	
25	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Прогресс" КС-25, 3 СШ 10 кВ, яч. 22	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = $10000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	CCB-1Г Рег. № 58301-14; Сервер БД
26	ПС 220 кВ "Починковская-2", ЗРУ 10 кВ "Прогресс" КС-25, 4 СШ 10 кВ, яч. 33	ТЛШ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 3000/5 Рег. № 11077-03	ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = $10000/\sqrt{3}:100/\sqrt{3}$ Рег. № 3344-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	

Примечания:

1. Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблицах 3 и 4 метрологических характеристик.
2. Допускается замена сервера БД АИИС КУЭ без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО) и сервера синхронизации времени на аналогичные утвержденных типов.
3. Допускается изменение наименований ИК, без изменения объекта измерений.
4. Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке.
5. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИК в нормальных условиях применения

ИК №№	cos φ	$I_5 \leq I_{изм} < I_{20}$		$I_{20} \leq I_{изм} < I_{100}$		$I_{100} \leq I_{изм} \leq I_{120}$	
		$\delta_{W_o}^A$ %	$\delta_{W_o}^P$ %	$\delta_{W_o}^A$ %	$\delta_{W_o}^P$ %	$\delta_{W_o}^A$ %	$\delta_{W_o}^P$ %
1 - 26	0,50	±5,4	±2,7	±2,9	±1,5	±2,2	±1,2
	0,80	±2,9	±4,4	±1,6	±2,4	±1,2	±1,9
	0,87	±2,5	±5,5	±1,4	±3,0	±1,1	±2,2
	1,00	±1,8	-	±1,1	-	±0,9	-

Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК в рабочих условиях применения

ИК №№	cos φ	$I_5 \leq I_{изм} < I_{20}$		$I_{20} \leq I_{изм} < I_{100}$		$I_{100} \leq I_{изм} \leq I_{120}$	
		$\delta_{W_o}^A$ %	$\delta_{W_o}^P$ %	$\delta_{W_o}^A$ %	$\delta_{W_o}^P$ %	$\delta_{W_o}^A$ %	$\delta_{W_o}^P$ %
1 - 26	0,50	±5,4	±3,0	±3,0	±2,0	±2,3	±1,8
	0,80	±2,9	±4,6	±1,7	±2,8	±1,4	±2,3
	0,87	±2,6	±5,6	±1,5	±3,3	±1,2	±2,6
	1,00	±1,8	-	±1,1	-	±0,9	-

Пределы допускаемого значения поправки часов, входящих в СОЕВ, относительно шкалы времени UTC(SU) ± 5 с

Примечание:

I_2 – сила тока 2% относительно номинального тока ТТ;

I_5 – сила тока 5% относительно номинального тока ТТ;

I_{20} – сила тока 20% относительно номинального тока ТТ;

I_{100} – сила тока 100% относительно номинального тока ТТ;

I_{120} – сила тока 120% относительно номинального тока ТТ;

$I_{изм}$ – силы тока при измерениях активной и реактивной электрической энергии относительно номинального тока ТТ;

$\delta_{W_o}^A$ – доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении активной электрической энергии;

$\delta_{W_o}^P$ – доверительные границы допускаемой основной относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении реактивной электрической энергии;

δ_W^A – доверительные границы допускаемой относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях применения;

δ_W^P – доверительные границы допускаемой относительной погрешности при вероятности $P=0,95$ при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях применения.

Таблица 5 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	26
Нормальные условия:	
– ток, % от $I_{ном}$	от 5 до 120
– напряжение, % от $U_{ном}$	от 99 до 101
– коэффициент мощности $\cos \varphi$	0,5 инд. - 1,0 - 0,8 емк.
температура окружающего воздуха для счетчиков, °C:	от +21 до +25
Рабочие условия эксплуатации:	
допускаемые значения неинформационных параметров:	
– ток, % от $I_{ном}$	от 5 до 120
– напряжение, % от $U_{ном}$	от 90 до 110
– коэффициент мощности $\cos \varphi$	0,5 инд. - 1,0 - 0,8 емк.
–	
температура окружающего воздуха, °C:	
- для ТТ и ТН	от -40 до +40
- для счетчиков	от 0 до +40
- для сервера	от +15 до +25
Период измерений активной и реактивной средней мощности и приращений электрической энергии, минут	30
Период сбора данных со счетчиков электрической энергии, минут	30
Формирование XML-файла для передачи внешним системам	Автоматическое
Формирование базы данных с указанием времени измерений и времени поступления результатов	Автоматическое
Глубина хранения информации	
Счетчики:	
– тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сутки, не менее	100
Сервер ИВК:	
– хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервный сервер с установленным специализированным ПО;
- резервирование каналов связи между уровнями ИИК и ИВК и между ИВК и внешними системами субъектов ОРЭМ, а также с инфраструктурными организациями ОРЭМ.

Ведение журналов событий:

–счётчика, с фиксированием событий:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчике.

– ИВК, с фиксированием событий:

- даты начала регистрации измерений;
- перерывы электропитания;
- программные и аппаратные перезапуски;
- установка и корректировка времени;
- переход на летнее/зимнее время;
- нарушение защиты ИВК;
- отсутствие/дновосстановление данных с указанием точки измерений и

соответствующего интервала времени.

Защищённость применяемых компонентов:

– механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счётчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- сервера;

– защита информации на программном уровне:

- результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);
- установка пароля на счетчик;
- установка пароля на сервер БД.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра МРЕК.411711.094 .ФО «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Починковское ЛПУ МГ КС-25 «Починковская». Формуляр».

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Трансформаторы тока	ТЛШ-10	24
Трансформаторы тока	ARJA1/N2J	20
Трансформаторы тока	ТОЛ 10	8
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ.06	30
Трансформаторы напряжения	VRQ3n/S2	24
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	2
Счетчики	СЭТ-4ТМ.03М	26
ПО ИВК	АльфаЦЕНТР	1
Сервер синхронизации времени	CCB-1Г	1
Сервер БД	Stratus FT Server 4700 P4700-2S	1
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Починковское ЛПУ МГ КС-25 "Починковская". Формуляр	MPEK.411711.094.ФО	1
ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Починковское ЛПУ МГ КС-25 "Починковская". Методика поверки	МП-330-РА.RU.310556-2021	1

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Починковское ЛПУ МГ КС-25 «Починковская»». Методика измерений аттестована Западно-Сибирским филиалом ФГУП «ВНИИФТРИ». Аттестат аккредитации Западно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» по аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе № RA.RU.311735 от 19.07.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Починковское ЛПУ МГ КС-25 «Починковская»

ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

