

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «1» апреля 2022 г. №810

Регистрационный № 85086-22

Лист № 1  
Всего листов 16

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ Новгородская

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ Новгородская (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) АИИС КУЭ ЕНЭС, включающий центры сбора и обработки данных (ЦСОД) Исполнительного аппарата (ИА) и Магистральных электрических сетей (МЭС), устройство синхронизации системного времени (УССВ), автоматизированные рабочие места (АРМ), каналообразующую аппаратуру, средства связи и приема-передачи данных.

АИИС КУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации о результатах измерений активной и реактивной электрической энергии;
- синхронизация времени компонентов АИИС КУЭ с помощью системы обеспечения единого времени (СОЕВ), соподчиненной национальной шкале координированного времени UTC (SU);
- хранение информации по заданным критериям;
- доступ к информации и ее передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Первичные ток и напряжение преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по кабельным линиям связи поступают на входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Сервер сбора ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) автоматически опрашивает УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи), присоединенного к единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса сервер сбора автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в сервер баз данных ИВК. В сервере баз данных ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру.

Один раз в сутки оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML и передает его в ПАК АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам ОРЭМ посредством электронной почты с использованием электронно-цифровой подписи.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ. В состав ИВК входит УССВ «Радиосервер точного времени РСТВ-01» (регистрационный номер 40586-12), которое обеспечивает автоматическую непрерывную синхронизацию часов сервера сбора ИВК с национальной шкалой координированного времени UTC (SU).

Синхронизация часов УСПД выполняется автоматически при расхождении с часами сервера сбора ИВК более чем на 1 с, с интервалом проверки текущего времени не более 60 мин.

В процессе сбора информации со счетчиков с периодичностью один раз в 30 минут УСПД автоматически выполняет проверку текущего времени в счетчиках электрической энергии, и, в случае расхождения более чем на 2 с, автоматически выполняет синхронизацию текущего времени в счетчиках электрической энергии.

СОЕВ обеспечивает синхронизацию времени компонентов АИИС КУЭ от источника точного времени, регистрацию даты, времени событий с привязкой к ним данных измерений количества электрической энергии с точностью  $\pm 5$  с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 330. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

### **Программное обеспечение**

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (далее по тексту - СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерений, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0.0.4
Цифровой идентификатор ПО	26B5C91CC43C05945AF7A39C9EBFD218
Другие идентификационные данные (если имеются)	DataServer.exe, DataServer_USPD.exe

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	УСПД
1	2	3	4	5	6
1	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 330 кВ, ВЛ 330 кВ Новгородская ТЭЦ - Новгородская	IMB 362 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/1 рег. № 32002-06 СА 362 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/1 рег. № 23747-02	СРВ 420 кл.т. 0,2 Ктн = (330000/√3)/(100/√3) рег. № 68549-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 16666-97	RTU-300 рег. № 19495-03
2	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 4С-110, КВЛ 110 кВ Лужская ГТ- ТЭЦ - Новгородская I цепь (Л.Сырковская-1)	TG 145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 15651-06	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАльфа кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-07	
3	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 1С-110, КВЛ 110 кВ Лужская ГТ- ТЭЦ - Новгородская II цепь (Л.Сырковская-2)	TG 145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 15651-06	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАльфа кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-07	
4	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 4С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Районная I цепь (Л.Городская-1)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
5	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 1С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Районная II цепь (Л.Городская-2)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
6	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 2С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская ТЭЦ - Новгородская (Л.Ильменская-2)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
7	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 4С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Насосная I цепь (Л.Ильменская-3)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
8	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 2С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Насосная II цепь (Л.Ильменская-4)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	RTU-300 рег. № 19495-03
9	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 3С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
10	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Новгородская - БОС (Л.Софийская-1 3сш) (1В л.Сф-1)	TG 145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 15651-06	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 16666-97	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
11	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Новгородская - БОС (Л.Софийская-1 4сш) (2В л.Сф-1)	TG 145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 15651-06	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
12	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 1С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Южная (Л.Новгородская-1)	TG 145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 15651-06	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
13	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 1С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Мостищи I цепь (Л.Новгородская-3)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
14	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 2С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Базовая с отпайкой на ПС Западная (Л.Лучевая-2)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	RTU-300 рег. № 19495-03
15	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 1С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - РП Азот (Л.Химическая-2)	TG145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 30489-05	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
16	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 110 кВ, 3С-110, ВЛ 110 кВ Новгородская - Юго-Западная (Л.Юго-Западная-1)	TG 145 кл.т. 0,2S Ктт = 2000/5 рег. № 15651-06	СРВ 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 68557-17	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
17	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 35 кВ, 2С-35, ВЛ 35 кВ Новгородская - Кречевицы I цепь (Л.Кречевицкая-1)	ТРО7 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/5 рег. № 25431-08	ТЮ7 кл.т. 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) рег. № 25429-03	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
18	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 35 кВ, 1С-35, ВЛ 35 кВ Новгородская - Кречевицы II цепь (Л.Кречевицкая-2)	ТРО7 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/5 рег. № 25431-08	ТЮ7 кл.т. 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) рег. № 25429-03	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
19	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 35 кВ, 1С-35, ВЛ 35 кВ Новгородская - ЖБИ №1 (Л.Заводская-1)	ТРО7 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/5 рег. № 25431-08	ТЮ7 кл.т. 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) рег. № 25429-03	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
20	ПС 330 кВ Новгородская, ОРУ 35 кВ, 2С-35, ВЛ 35 кВ Новгородская - ЖБИ №2 (Л.Заводская-2)	ТРО7 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/5 рег. № 25431-08	ТЮ7 кл.т. 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) рег. № 25429-03	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	RTU-300 рег. № 19495-03
21	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 7, фидер 10 кВ л.1	ТРУ4 кл.т. 0,5S Ктт = 400/5 рег. № 17085-98	ТЮР4 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
22	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 2, фидер 10 кВ л. 2	ТРУ4 кл.т. 0,5S Ктт = 400/5 рег. № 17085-98	ТЮР4 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
23	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 15, фидер 10 кВ л. 3	ТРУ4 кл.т. 0,5S Ктт = 400/5 рег. № 17085-98	ТЮР4 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
24	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 21, фидер 10 кВ л. 4	ТРУ4 кл.т. 0,5S Ктт = 400/5 рег. № 17085-98	ТЮР4 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
25	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 16, фидер 10 кВ л. 5	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	RTU-300 рег. № 19495-03
26	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 17, фидер 10 кВ л. 6	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
27	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 23, фидер 10 кВ л. 7	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 200/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
28	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 24, фидер 10 кВ л. 8	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
29	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 33, фидер 10 кВ л. 9	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
30	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 26, фидер 10 кВ л.10	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,2S рег. № 16666-97	
31	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 27, фидер 10 кВ л.11	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
32	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 28, фидер 10 кВ л.12	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
33	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 29, фидер 10 кВ л.13	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 200/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
34	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 3, фидер 10 кВ л.14	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	RTU-300 рег. № 19495-03
35	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 6, фидер 10 кВ л.15	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
36	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 20, фидер 10 кВ л.16	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 600/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
37	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 11, фидер 10 кВ л.17	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 600/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
38	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 10, фидер 10 кВ л.18	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
39	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 9, фидер 10 кВ л. 19	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
40	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 32, фидер 10 кВ л.20	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	
41	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 4, фидер 10 кВ л. 21	ТПУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
42	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 1С-10, яч. 14, фидер 10 кВ л.22	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	ЕвроАЛЬФА кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 16666-97	RTU-300 рег. № 19495-03
43	ПС 330 кВ Новгородская, ЗРУ 10 кВ, 2С-10, яч. 35, фидер 10 кВ л.23	ТРУ4 кл.т. 0,5S К <sub>ТТ</sub> = 400/5 рег. № 17085-98	ТJP4 кл.т. 0,5 К <sub>ТН</sub> = (10000/√3)/(100/√3) рег. № 17083-98	Альфа А1800 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11	
<p><b>Примечания</b></p> <p>1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2 и в других разделах описания типа, при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.</p> <p>2 Виды измеряемой электроэнергии для ИК № 1 – 29, 31 – 43 активная, реактивная; для ИК № 30 – активная.</p>					

Таблица 3 - Метрологические характеристики

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях (±δ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		δ <sub>1(2)%</sub> ,	δ <sub>5%</sub> ,	δ <sub>20%</sub> ,	δ <sub>100%</sub> ,
		I <sub>1(2)%</sub> ≤ I <sub>изм</sub> < I <sub>5%</sub>	I <sub>5%</sub> ≤ I <sub>изм</sub> < I <sub>20%</sub>	I <sub>20%</sub> ≤ I <sub>изм</sub> < I <sub>100%</sub>	I <sub>100%</sub> ≤ I <sub>изм</sub> ≤ I <sub>120%</sub>
1	2	3	4	5	6
1, 10 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	1,0	0,6	0,5	0,5
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9
2, 3 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	1,4	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8
	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1
4 – 9, 11 – 16 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	1,4	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8
	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
17 – 20 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	1,5	0,9	0,9	0,9
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5
21 – 29, 31 – 42 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	2,1	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3
	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3
30 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	1,8	1,1	0,9	0,9
	0,8	2,5	1,6	1,2	1,2
	0,5	4,8	3,0	2,2	2,2
43 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	2,1	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3
	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3
Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в нормальных условиях ( $\pm\delta$ ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		$\delta_{2\%}$ ,	$\delta_5$ %,	$\delta_{20\%}$ ,	$\delta_{100\%}$ ,
		$I_{2\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1, 10 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7
2, 3 (Счетчик 1,0; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,8	2,2	1,9	1,3	1,3
	0,5	1,9	1,8	1,2	1,2
4 – 9, 11 – 16 (Счетчик 1,0; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,8	3,3	2,0	1,4	1,3
	0,5	2,6	1,7	1,2	1,2
17 – 20 (Счетчик 1,0; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3
21 – 29, 31 – 42 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5
43 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях ( $\pm\delta$ ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		$\delta_{1(2)\%}$ ,	$\delta_5\%$ ,	$\delta_{20\%}$ ,	$\delta_{100\%}$ ,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6
1, 10 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,5	1,9	1,4	1,1	1,1
2, 3 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	1,9	1,4	1,4	1,4
	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5
	0,5	2,5	2,1	1,7	1,7
4 – 9, 11 – 16 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	1,9	1,4	1,4	1,4
	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5
	0,5	2,5	2,1	1,7	1,7
17 – 20 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,7	2,3	2,0	2,0
21 – 29, 31 – 42 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	3,0	2,1	1,8	1,8
	0,5	5,1	3,4	2,6	2,6
30 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	1,9	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,6	1,7	1,4	1,4
	0,5	4,8	3,0	2,3	2,3
43 (Счетчик 0,5S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	3,0	2,1	1,8	1,8
	0,5	5,1	3,4	2,6	2,6

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях ( $\pm\delta$ ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		$\delta_{2\%}$ ,	$\delta_{5\%}$ ,	$\delta_{20\%}$ ,	$\delta_{100\%}$ ,
		$I_{2\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6
1, 10 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,8	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	2,1	1,4	1,0	1,0
2, 3 (Счетчик 1,0; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,8	3,7	3,6	3,3	3,3
	0,5	3,5	3,4	3,2	3,2
4 – 9, 11 – 16 (Счетчик 1,0; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,8	5,0	3,0	2,0	1,9
	0,5	3,9	2,5	1,9	1,8
17 – 20 (Счетчик 1,0; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,8	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	4,0	2,6	2,0	1,9
21 – 29, 31 – 42 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	4,4	2,8	2,1	2,0
43 (Счетчик 1,0; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,8	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	4,0	3,7	3,3	3,3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ( $\pm\Delta$ ), с					5
<p>Примечания</p> <p>1 Границы интервала допускаемой относительной погрешности <math>\delta_{1(2)\%P}</math> для <math>\cos\varphi=1,0</math> нормируются от <math>I_{1\%}</math>, границы интервала допускаемой относительной погрешности <math>\delta_{1(2)\%P}</math> и <math>\delta_{2\%Q}</math> для <math>\cos\varphi&lt;1,0</math> нормируются от <math>I_{2\%}</math>.</p> <p>2 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).</p>					

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
<p>Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от <math>U_{ном}</math> - ток, % от <math>I_{ном}</math> - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °С: - для счетчиков активной энергии - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83</p>	<p>от 99 до 101 от 1 до 120 0,87 от 49,85 до 50,15  от +21 до +25  от +21 до +25 от +18 до +22</p>
<p>Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от <math>U_{ном}</math> - ток, % от <math>I_{ном}</math> - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД - для сервера, УССВ</p>	<p>от 90 до 110 от 1 до 120 0,5 от 49,6 до 50,4  от -45 до +40 от +10 до +30 от +10 до +30 от +18 до +24</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч УСПД RTU-300: - средняя наработка до отказа, ч, не менее радиосервер точного времени РСТВ-01: - средняя наработка на отказ, ч, не менее</p>	<p>120000 72 50000 72 80000 72 40000 55000</p>
<p>Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее</p>	<p>45  45 3  3,5</p>

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электроэнергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
  - пароль на счетчиках электроэнергии;
  - пароль на УСПД;
  - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

### **Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### **Комплектность средства измерений**

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	IMB 362	2 шт.
Трансформатор тока	CA 362	1 шт.
Трансформатор тока	TG 145	18 шт.
Трансформатор тока	TG145	27 шт.
Трансформатор тока	TPO7	12 шт.
Трансформатор тока	TPU4	69 шт.
Трансформатор напряжения	CPB 420	3 шт.
Трансформатор напряжения	CPB 123	12 шт.
Трансформатор напряжения	TJO7	6 шт.
Трансформатор напряжения	TJP4	6 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный	ЕвроАЛЬФА	40 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	ЕвроАльфа	2 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	1 шт.
Устройство сбора и передачи данных	RTU-300	1 шт.
Радиосервер точного времени	РСТВ-01	1 шт.
Формуляр	АУВП.411711.ФСК.020.330.ФО	1 экз.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ Новгородская», аттестованном ФБУ «Ростест-Москва», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311703.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ Новгородская**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

**Изготовитель**

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Web-сайт: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru)

E-mail: [info@fsk-ees.ru](mailto:info@fsk-ees.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

(ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)

E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.310639

