

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» июня 2022 г. №1510

Регистрационный № 85934-22

Лист № 1
Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Майкопская ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Майкопская ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – измерительно - вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя контроллер сетевой индустриальный СИКОН С70 (УСПД), каналобразующую аппаратуру для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы;

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер баз данных (СБД), устройство синхронизации времени УСВ-2 (УСВ), локально-вычислительную сеть, программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000», автоматизированные рабочие места, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, технические средства для обеспечения локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения прав доступа к информации.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика:

– активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;

– средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт·ч.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков (ИИК №№ 1 – 13) при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где осуществляется вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации и ее передача на ИВК. УСПД с периодичностью опроса не реже 1 раза в сутки опрашивает счетчики электроэнергии и считывает с них тридцатиминутный профиль мощности для каждого канала учета и журналы событий. Цифровой сигнал с выхода счетчика ИИК № 14 по сети GSM поступает на входы ИВК, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН.

ИВК АИИС КУЭ раз в сутки формирует отчеты в формате XML, подписывает электронной цифровой подписью (ЭЦП) и отправляет по выделенному каналу связи сети Интернет Гарантирующему поставщику региона, региональному филиалу АО «СО ЕЭС» и всем заинтересованным субъектам розничного рынка электроэнергии и мощности (РРЭМ).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривают поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях АИИС КУЭ (ИИК, ИВКЭ и ИВК). В состав СОЕВ входит устройство синхронизации времени типа УСВ-2, синхронизирующее собственную шкалу времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) по сигналам навигационных систем ГЛОНАСС.

ИВК АИИС КУЭ, периодически с установленным интервалом проверки текущего времени, сравнивает собственную шкалу времени со шкалой времени УСВ-2 и при расхождении ± 1 с и более, ИВК производит синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени УСВ-2.

Сравнение шкалы времени счетчиков ИИК №№ 1-13 со шкалой времени УСПД осуществляется 1 раз в 30 минут. При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика от шкалы времени УСПД равного ± 2 с и более, один раз в сутки выполняется синхронизация шкалы времени счетчика.

Сравнение шкалы времени счетчика ИИК № 14 со шкалой времени ИВК осуществляется 1 раз в 30 минут. При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика от шкалы времени ИВК равного ± 2 с и более, один раз в сутки выполняется синхронизация шкалы времени счетчика.

Журналы событий счетчика электрической энергии, УСПД, сервера ИВК отражают: факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты, секунды) до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на АИИС КУЭ не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС КУЭ.

Нанесение заводского номера на АИИС КУЭ не предусмотрено. Заводской номер 001/22 установлен в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2000». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню - «высокий» в соответствии Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимой части ПО

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
|---|-----------------|
| 1 | 2 |
| Идентификационное наименование ПО | CalcClients.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |
|---|----------------------------------|
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | E55712D0B1B219065D63DA949114DAE4 |
| Идентификационное наименование ПО | CalcLeakage.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | B1959FF70BE1EB17C83F7B0F6D4A132F |
| Идентификационное наименование ПО | CalcLosses.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | D79874D10FC2B156A0FDC27E1CA480AC |
| Идентификационное наименование ПО | Metrology.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | 52E28D7B608799BB3CCEA41B548D2C83 |
| Идентификационное наименование ПО | ParseBin.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | 6F557F885B737261328CD77805BD1BA7 |
| Идентификационное наименование ПО | ParseIEC.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | 48E73A9283D1E66494521F63D00B0D9F |
| Идентификационное наименование ПО | ParseModbus.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | C391D64271ACF4055BB2A4D3FE1F8F48 |
| Идентификационное наименование ПО | ParsePiramida.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | ECF532935CA1A3FD3215049AF1FD979F |
| Идентификационное наименование ПО | SynchroNSI.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | 530D9B0126F7CDC23ECD814C4EB7CA09 |
| Идентификационное наименование ПО | VerifyTime.dll |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
| Цифровой идентификатор ПО (MD5) | 1EA5429B261FB0E2884F5B356A1D1E75 |

Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

| Номер ИК | Наименование измерительного канала | Состав измерительного канала | | | | |
|----------|------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| | | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счетчик электрической энергии | ИВКЭ | ИВК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Майкопская ГЭС, ГГ-1 6 кВ | ТПОЛ-10М 300/5, КТ 0,5 Пер. № 37853-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05 | ЕА05RAL-B-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | СИКОН С70, пер. № 28822-05 | УСВ-2, пер. № 82570-21 /HP Proliant DL 380 Gen10 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|---|--|----------------------------|--|
| 2 | Майкопская ГЭС, ГГ-2 6 кВ | ТОЛ-НТЗ-10 300/5, КТ 0,5 Пер. № 51679-12 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05 | EA05RAL-B-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | СИКОН С70, пер. № 28822-05 | УСВ-2, пер. № 82570-21 / HP Proliant DL 380 Gen10 |
| 3 | Майкопская ГЭС, ГГ-3 6 кВ | ТПОЛ-10М 400/5, КТ 0,5 Пер. № 37853-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05 | EA05RAL-B-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 4 | Майкопская ГЭС, ГГ-4 6 кВ | ТПОЛ-10М 400/5, КТ 0,5 Пер. № 37853-08 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 КТ 0,5 Пер. № 20186-05 | EA05RAL-B-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 5 | Майкопская ГЭС, ОРУ-35 кВ, 1 с.ш. 35 кВ, ВЛ 35 кВ Майкопская ГЭС-БВД | ТОЛ-35 III-IV 300/5, КТ 0,5 Пер. № 34016-07 | ЗНОМ-35-65 35000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 912-70 | EA05RAL-B-3 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 6 | Майкопская ГЭС, ОРУ-35 кВ, 1 с.ш. 35 кВ, ВЛ 35 кВ Майкопская ГЭС-Южная | ТВИ-35 300/5, КТ 0,5S Пер. № 37159-08 | ЗНОМ-35-65 35000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 912-70 | СЭТ- 4ТМ.03М.01 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 36697-12 | | |
| 7 | Майкопская ГЭС, ОРУ 35 кВ, 2 с.ш.. 35 кВ, ВЛ 35 кВ Майкопская ГЭС- Черемушки | ТВИ-35 400/5, КТ 0,5S Пер. № 37159-08 | ЗНОМ-35-65 35000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 912-70 | EA05RAL-B-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 8 | Майкопская ГЭС, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, фидер КЛ-1 | ТПОЛ-10М 600/5, КТ 0,2S Пер. № 37853-08 | ЗНОЛ.06-6 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 46738-11 | EA05RL-B-3 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 9 | Майкопская ГЭС, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, фидер КЛ-2 | ТПОЛ-10М 600/5, КТ 0,2S Пер. № 37853-08 | ЗНОЛ.06-6 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 46738-11 | EA05RL-B-3 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 10 | Майкопская ГЭС, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, фидер КЛ-3 Головной узел | ТПЛ-10-М 400/5, КТ 0,5 Пер. № 22192-07 | ЗНОЛ.06-6 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 46738-11 | EA05RL-B-3 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|--|---|----------------------------|--|
| 11 | Майкопская ГЭС, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, фидер КЛ-4 ТП-75 | ТПЛМ-10 400/5, КТ 0,5 Пер. № 2363-68 | ЗНОЛ.06-6 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 46738-11 | EA05RL-B-3 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | СИКОН С70, пер. № 28822-05 | УСВ-2, пер. № 82570-21 / HP Proliant DL 380 Gen10 |
| 12 | Майкопская ГЭС, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, фидер КЛ-5 РП-5 | ТПЛМ-10 400/5, КТ 0,5 Пер. № 2363-68 | ЗНОЛ.06-6 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 46738-11 | EA05RAL-B-4 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 13 | Майкопская ГЭС, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, фидер КЛ-6 РП-1 | ТПФ10 400/5, КТ 0,5 Пер. № 517-50 | ЗНОЛ.06-6 6000:√3/100:√3 КТ 0,5 Пер. № 46738-11 | EA05RL-B-3 КТ 0,5S/1,0 Пер. № 16666-97 | | |
| 14 | Майкопская ГЭС, Головной узел, с.ш. 0,4 кВ, ТСН-3 | ТОП-0,66 150/5, КТ 0,5 Пер. № 57218-14 | - | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN КТ 0,5S/1,0 Пер. № 23345-07 | , | |

Примечания:

1. Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик.
2. Допускается замена УСВ, УСПД на аналогичные утвержденных типов.
3. Допускается замена сервера АИИС КУЭ без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).
4. Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ, как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

| Номер ИК | Вид электрической энергии | Границы основной погрешности ±δ, % | Границы погрешности в рабочих условиях ±δ, % |
|------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-5, 10-13 | Активная | 1,3 | 3,2 |
| | Реактивная | 2,0 | 5,2 |
| 6, 7 | Активная | 1,3 | 2,2 |
| | Реактивная | 2,0 | 3,7 |
| 8, 9 | Активная | 1,0 | 1,8 |
| | Реактивная | 1,6 | 3,2 |
| 14 | Активная | 1,1 | 3,1 |
| | Реактивная | 1,8 | 5,1 |

Продолжение таблицы 3

| | |
|---|---|
| Пределы абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы координированного времени Российской Федерации UTC (SU), (\pm) с | 5 |
| <p>Примечания:</p> <p>1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая)</p> <p>2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности $P = 0,95$.</p> <p>3 Границы погрешности результатов измерений приведены для $\cos \varphi = 0,8$, токе ТТ, равном 100 % от $I_{ном}$ для нормальных условий и для рабочих условий при $\cos \varphi = 0,8$, токе ТТ, равном 5 % от $I_{ном}$ при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков от +5 до +35°C</p> | |

Таблица 4 – Основные технические характеристики АИИС КУЭ

| Наименование характеристики | Значение |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Количество измерительных каналов | 14 |
| <p>Нормальные условия</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды для счетчиков, °C | <p>от 98 до 102</p> <p>от 100 до 120</p> <p>0,8</p> <p>50</p> <p>от +21 до +25</p> |
| <p>Условия эксплуатации</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos \varphi$ ($\sin \varphi$) - частота, Гц температура окружающей среды для ТТ и ТН, °C температура окружающей среды для счетчиков, °C температура окружающей среды для сервера ИВК, °C температура окружающей среды для УСПД, °C атмосферное давление, кПа относительная влажность, %, не более | <p>от 90 до 110</p> <p>от 1 до 120</p> <p>от 0,5_{инд.} до 1_{емк}</p> <p>от 49,6 до 50,4</p> <p>от -40 до +60</p> <p>от +5 до +35</p> <p>от +10 до +30</p> <p>от +15 до +25</p> <p>от 80,0 до 106,7</p> <p>98</p> |
| <p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов</p> <p>Счетчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее <p>СЭТ-4ТМ.03М</p> <p>Меркурий 230</p> <p>ЕвроАльфа</p> <p>УСВ-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее <p>СИКОН С70</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее <p>Сервер ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч | <p>165000</p> <p>90000</p> <p>50000</p> <p>35000</p> <p>70000</p> <p>100000</p> <p>1</p> |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 |
|---|-----|
| Глубина хранения информации Счетчики: СЭТ-4ТМ.03М | |
| -каждого массива профиля при времени интегрирования 30 минут, сут | 114 |
| ЕвроАльфа - каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 минут составляет, сут, не менее | 336 |
| Меркурий 230 - каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 минут, сут | 85 |
| УСПД СИКОН С70 - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления (выработки) по каждому каналу, сут., не менее | 45 |
| Сервер ИВК: - хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений, лет, не менее | 3,5 |

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания ИВК с помощью источника бесперебойного питания;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники ОРЭМ с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- в журнале событий счетчика и УСПД:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- электросчетчика и УСПД;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- сервера ИВК;

- защита информации на программном уровне:

- результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
- установка пароля на счетчик;
- установка пароля на сервере ИВК.

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Трансформатор тока | ТВИ-35 | 6 |
| | ТОЛ-35 III-IV | 2 |
| | ТОЛ-НТЗ-10 | 3 |
| | ТОП-0,66 | 3 |
| | ТПЛ-10-М | 2 |
| | ТПЛМ-10 | 4 |
| | ТПОЛ-10М | 13 |
| | ТПФ10 | 2 |
| Трансформатор напряжения | ЗНОЛ.06-6 | 6 |
| | ЗНОМ-35-65 | 6 |
| | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 4 |
| Счетчик электрической энергии | EA05RAL-B-3 | 1 |
| | EA05RAL-B-4 | 6 |
| | EA05RL-B-3 | 5 |
| | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 1 |
| | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 1 |
| Контроллер сетевой индустриальный | СИКОН С70 | 1 |
| Устройство синхронизации времени | УСВ-2 | 1 |
| Сервер ИВК | HP Proliant DL 380 Gen10 | 1 |
| Документация | | |
| Формуляр | ФО 26.51.43/05/22 | 1 |

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (метод) измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии Майкопская ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». МВИ 26.51.43/05/22, аттестованной ФБУ «Самарский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.311290 от 16.11.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»

(ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»)

ИНН 3015087458

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 59, оф. 405.

Телефон: 8 (863) 210-96-00

E-mail: ecoenergo@lukoil.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»
(ООО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ»)
ИНН 7714348389
Адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д. 2, кор. 12, этаж 2, пом II, ком 9
Телефон: 8 (495) 230-02-86
E-mail: info@energometrologia.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области»
(ФБУ «Самарский ЦСМ»)
Адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, 134
Телефон: 8 (846) 336-08-27
Факс: 8 (846) 336-15-54
E-mail: referent@samaragost.ru
Регистрационный номер записи в реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № RA.RU 311281 от 16.11.2015

