

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «14» июля 2022 г. №1736

Регистрационный № 86166-22

Лист № 1  
Всего листов 14

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭСК «Красное Сормово» (АО "ПО "Севмаш" Цех 19 Водоотведение, Водоотведение)

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭСК «Красное Сормово» (АО "ПО "Севмаш" Цех 19 Водоотведение, Водоотведение) (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- автоматические измерения 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии, средне интервальной мощности;
- периодический (1 раз в полчаса, час, сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени состояния средств измерений и результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);
- автоматическое сохранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и хранящихся в АИИС КУЭ данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях (установка пломб, паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- автоматическое ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (далее по тексту – ИИК), которые включают в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) и напряжения (далее по тексту – ТН) и счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2, 3.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) ООО «ЭСК «Красное Сорново», включающий в себя каналобразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), устройство синхронизации времени УСВ-3 (далее - УССВ), программное обеспечение (далее – ПО) «Пирамида 2.0», технические средства обеспечения электропитания.

Измерительные каналы (далее по тексту – ИК) состоят из двух уровней АИИС КУЭ.

Первичные токи трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:

- электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

- средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на сервер БД АИИС КУЭ в составе верхнего – второго уровня системы.

На верхнем – втором уровне системы выполняется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. ИВК обеспечивает автоматизированный сбор и долгосрочное хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений, расчет потерь электроэнергии от точки измерения до точки поставки, вычисление дополнительных параметров, подготовку справочных и отчетных документов.

Сервер БД в автоматическом режиме или по запросу по сети Internet раз в сутки формирует отчеты с результатами измерений и отправляет информацию с использованием электронной подписи (далее по тексту - ЭП) представителя субъекта ОРЭМ с помощью электронной почты по каналу связи по протоколу ТСР/IP в заинтересованные организации в соответствии с Приложением 11.1.1. «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.

АИИС КУЭ также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту - СОЕВ), которая охватывает все уровни АИИС КУЭ – ИИК и ИВК.

СОЕВ включает в себя УССВ на основе приемника сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), встроенные часы сервера БД АИИС КУЭ и счетчиков. Коррекция времени сервера БД АИИС КУЭ производится от УССВ. Сличение времени сервера БД АИИС КУЭ с временем УССВ происходит не реже одного раза в сутки. Коррекция времени выполняется при расхождении времени сервера и УССВ.

Коррекция времени счетчиков производится от сервера БД АИИС КУЭ. При каждом сеансе связи, но не реже одного раза в сутки, происходит сличение времени часов сервера БД АИИС КУЭ с временем счетчиков. Коррекция времени счетчиков происходит при расхождении с временем сервера БД АИИС КУЭ более, чем на  $\pm 2$  с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают: время (дату, часы, минуты, секунды) коррекции часов (время до коррекции и время после коррекции).

Журналы событий сервера БД отражают: время (дату, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Заводской номер (№ 969.08) указывается типографским способом в паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

### Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2.0», в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО «Пирамида 2.0» обеспечивает защиту ПО и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче от ИИК в ИВК является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами «Пирамида 2.0».

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
BinaryPackControls.dll	Не ниже 8.0	EB19 84E0 072A CFE1 C797 269B 9D81 5476	MD5
CheckDataIntegrity.dll		EO21 CF9C 974D D7EA 9121 984D 4754 D5C7	
ComIECFunction.dll		BE77 C565 5C4F 19F8 9A1B 4126 3A16 CE27	
ComModbusFunction.dll		AB65 EF4B 617E 4F78 6CD8 7B4A 560F C917	
ComStdFunction.dll		EC9A 8647 1F37 13E6 0C1D AD05 6CD6 E373	
DateTimeProcessing.dll		D1C2 6A2F 55C7 FECF F5CA F8B1 C056 FA4D	
SafeValuesDataUpdate.dll		B674 0D34 19A3 BC1A 4276 3860 BB6F C8AB	
SimpleVerifyDataStatuses.dll 1		61C1 445B B04C 7F9B B424 4D4A 085C 6A39	
SummaryCheckCRC.dll		EFCC 55E9 1291 DA6F 8059 7932 3644 30D5	
ValuesDataProcessing.dll		013E 6FE1 081A 4CF0 C2DE 95F1 BB6E E645	

ПО «Пирамида 2.0» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Конструкция средства измерения исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

**Метрологические и технические характеристики**

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Номер ИК	Наименование ИК	Измерительные компоненты				Вид электро-энергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счётчик	УССВ		Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 110 кВ Южная ПС-67, РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.67-05	ТВЛМ Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 45040-10 ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 1856-63	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	УСВ-3 Рег. № 64242-16	активная	±1,1	±3,1
						реактивная	±2,6	±5,6
2	ПС 110 кВ Южная ПС-67, РУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.67-08	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 1856-63 ТЛК-СТ-10 Кл.т. 0,5S Ктт 600/5 Рег. № 58720-14	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		активная	±1,1	±3,1
					реактивная	±2,6	±5,6	
3	РП 10 кВ КОС, РУ- 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 6	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01	активная	±1,2	±4,1	
					реактивная	±2,8	±7,1	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	РП 10 кВ КОС, РУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 9	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01	УСВ-3 Рег. № 64242-16	активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
5	РП 10 кВ КОС, РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 13	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01		активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
6	РП 10 кВ КОС, РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 16	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 150/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01		активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
7	РП 10 кВ КОС, РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 20	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 100/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01		активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
8	ТП-46 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т	ТШП-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 1000/5 Рег. № 64182-16	-	СЭТ-4ТМ.02.2-38 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01		активная	±1,0	±4,1
						реактивная	±2,4	±7,1
9	ТП-нас. 4 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 Т1	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09	активная	±1,0	±4,1	
					реактивная	±2,4	±7,1	
10	ТП-нас. 4 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 Т2	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09	активная	±1,0	±4,1	
					реактивная	±2,4	±7,1	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ТП 10 кВ Насосная №7, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, Яч. 3	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09	УСВ-3 Рег. № 64242-16	активная	±1,0	±4,1
						реактивная	±2,4	±7,1
12	ТП 10 кВ Насосная №7, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, Яч. 7	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09		активная	±1,0	±4,1
						реактивная	±2,4	±7,1
13	ТП 10 кВ КНС №7А, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, Яч. 5	ТШП-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 1000/5 Рег. № 58385-14	-	ПСЧ-4ТМ.05МД.05 Кл.т.0,5S/1,0 Рег. № 51593-18		активная	±1,0	±4,1
						реактивная	±2,4	±7,1
14	ТП 10 кВ КНС №7А, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, Яч. 1	ТШП-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 1000/5 Рег. № 58385-14	-	ПСЧ-4ТМ.05МД.05 Кл.т.0,5S/1,0 Рег. № 51593-18		активная	±1,0	±4,1
					реактивная	±2,4	±7,1	
15	ТП-256 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. №41135-09	активная	±1,0	±4,1	
					реактивная	±2,4	±7,1	
16	ТП-256 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09	активная	±1,0	±4,1	
					реактивная	±2,4	±7,1	
17	ТП-75 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. №22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09	активная	±1,0	±4,1	
					реактивная	±2,4	±7,1	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	ТП-75 10 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 Кл.т. 0,5 Ктт 300/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09	УСВ-3 Рег. № 64242-16	активная	±1,0	±4,1
						реактивная	±2,4	±7,1
19	ТП 10 кВ КНС-13, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т1	Т-0,66 Кл.т. 0,5S Ктт 100/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09		активная	±1,0	±4,2
						реактивная	±2,4	±7,1
20	ТП 10 кВ КНС-13, РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т2	Т-0,66 Кл.т. 0,5S Ктт 100/5 Рег. № 22656-07	-	ПСЧ-4ТМ.05Д.17 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 41135-09		активная	±1,0	±4,2
						реактивная	±2,4	±7,1
21	РП-5 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, Яч.15	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 100/5 Рег. № 1276-59	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. №831-69	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	активная	±1,1	±3,1	
					реактивная	±2,6	±5,6	
22	РП-5 10 кВ, РУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, Яч.4	ТПЛ-10с Кл.т. 0,5 Ктт 100/5 Рег. № 29390-10 ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 100/5 Рег. № 1276-59	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. №831-69	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	активная	±1,1	±3,1	
					реактивная	±2,6	±5,6	
23	ПС 35 кВ №33 Солза, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч. 2	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 1000/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01	активная	±1,2	±4,1	
					реактивная	±2,8	±7,1	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	ПС 35 кВ №33 Солза, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч. 3	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 30/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02.0-02 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01	УСВ-3 Рег. № 64242-16	активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
25	ПС 35 кВ №33 Солза, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч. 14	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 30/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01		активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
26	ПС 35 кВ №33 Солза, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч. 15	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 1000/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08		активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
27	РП-ВОС-1 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 4	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 100/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08		активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
28	РП-ВОС-1 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 7	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08	активная	±1,2	±4,1	
					реактивная	±2,8	±7,1	
29	РП-ВОС-1 10 кВ, РУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 11	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08	активная	±1,2	±4,1	
					реактивная	±2,8	±7,1	
30	РП-ВОС-1 10 кВ, РУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 13	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 100/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн 10000/100 Рег. № 831-69	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08	активная	±1,2	±4,1	
					реактивная	±2,8	±7,1	



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ПС 35 кВ №60 ВОС-2, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч. 1	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 1000/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01	УСВ-3 Рег. № 64242-16	активная	±1,2	±4,1
						реактивная	±2,8	±7,1
32	ПС 35 кВ №60 ВОС-2, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, Яч. 3	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 30/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02М.02 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		активная	±1,1	±3,1
						реактивная	±2,6	±5,6
33	ПС 35 кВ №60 ВОС-2, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч. 12	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 30/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02М.02 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		активная	±1,1	±3,1
						реактивная	±2,6	±5,6
34	ПС 35 кВ №60 ВОС-2, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч. 14	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 1000/5 Рег. № 1261-08	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02М.02 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17		активная	±1,1	±3,1
						реактивная	±2,6	±5,6
35	ПС 35 кВ №60 ВОС-2, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, Яч. 21	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 100/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02М.02 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	активная	±1,1	±3,1	
					реактивная	±2,6	±5,6	
36	ПС 35 кВ №33 Солза, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч.4	ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 Ктт 150/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02.0-02 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01	активная	±1,2	±4,1	
					реактивная	±2,8	±7,1	
37	ПС 35 кВ №33 Солза, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч.13	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт 150/5 Рег. № 22192-07	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 50058-12	СЭТ-4ТМ.02.0-02 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01	активная	±1,2	±4,1	
					реактивная	±2,8	±7,1	
Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, с							±5	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Примечания:</p> <p>1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).</p> <p>2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.</p> <p>3 Погрешность в рабочих условиях указана <math>\cos\varphi = 0,8</math> инд <math>I=0,02(0,05) \cdot I_{ном}</math> и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии для ИК №№ 3-12, 15-20, 23, 25, 31 от минус 40 до плюс 55 °С, для ИК № 24 от минус 20 до плюс 55 °С, для ИК №№ 1, 2, 13, 14, 21, 22, 26-30, 32-35 от -40 до +60 °С.</p> <p>4 Кл. т. – класс точности, Ктт – коэффициент трансформации трансформаторов тока, Ктн – коэффициент трансформации трансформаторов напряжения, Рег. № – регистрационный номер в Федеральном информационном фонде.</p> <p>5 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных метрологических характеристик.</p> <p>6 Допускается замена УССВ на аналогичное утвержденного типа.</p> <p>7 Допускается замена сервера АИИС КУЭ без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).</p> <p>8 Допускается изменение наименований ИК, без изменения объекта измерений.</p> <p>9 Замена оформляется техническим актом в установленном на предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.</p>								

Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	37
1	2
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- частота, Гц</li> </ul> <p>- коэффициент мощности <math>\cos\varphi</math></p> <p>- температура окружающей среды, °С</p>	<p>от 99 до 101</p> <p>от 100 до 120</p> <p>от 49,85 до 50,15</p> <p>0,9</p> <p>от +21 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности</li> <li>- частота, Гц</li> <li>- температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С</li> <li>- температура окружающей среды в месте расположения электросчетчиков, °С</li> <li>- температура окружающей среды в месте расположения сервера, °С</li> <li>- температура окружающей среды в месте расположения УССВ, °С</li> </ul>	<p>от 90 до 110</p> <p>от 2(5) до 120</p> <p>от 0,5<sub>инд</sub> до 0,8<sub>емк</sub></p> <p>от 49,5 до 50,5</p> <p>от -45 до +40</p> <p>от -40 до +60</p> <p>от +10 до +30</p> <p>от -25 до +60</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>Счетчики электроэнергии:</p> <p>для электросчетчика СЭТ-4ТМ.02.2, СЭТ-4ТМ.02.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>90000</p> <p>2</p>
<p>для счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М.02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>220000</p> <p>2</p>
<p>для счетчика электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МД.17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>165000</p> <p>2</p>
<p>для счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ.02М.07</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>140000</p> <p>2</p>
<p>для счетчика электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05Д.17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>140000</p> <p>2</p>
<p>Сервер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>70000</p> <p>1</p>
<p>УССВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среднее время наработки на отказ, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>45000</p> <p>2</p>

Продолжение Таблицы 3

Глубина хранения информации	
Электросчетчики:	
- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	113
- при отключении питания, лет, не менее	30
Сервер:	
- хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера БД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётчика:
  - связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных и конфигурации;
  - коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство;
  - формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики;
  - отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;
  - перерывы питания электросчетчика с фиксацией времени пропадания и восстановления.
- журнал сервера:
  - даты начала регистрации измерений;
  - перерывы электропитания;
  - программные и аппаратные перезапуски;
  - установка и корректировка времени;
  - переход на летнее/зимнее время;
  - нарушение защиты ИВК;
  - отсутствие/довосстановление данных с указанием точки измерений и соответствующего интервала времени;
  - замена счетчика;
  - полученные «Журналы событий» ИИК.

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - электросчётчика;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения; –
  - испытательной коробки;
  - сервера;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
  - электросчетчика;
  - сервера.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений;
- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

### Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки АИИС КУЭ входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Трансформаторы тока	ТВЛМ	1
Трансформаторы тока	ТВЛМ-10	1
Трансформаторы тока	ТЛК-СТ-10	1
Трансформаторы тока	ТПЛ-10-М	24
Трансформаторы тока	ТПОЛ-10	16
Трансформаторы тока	ТШП-0,66	9
Трансформаторы тока	Т-0,66	30
Трансформаторы тока	ТПЛ-10	3
Трансформаторы тока	ТПЛ-10с	1
Трансформаторы напряжения	НТМИ-10-66	10
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6	6
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	4
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.02.2	9
Счетчики электрической энергии многофункциональные	ПСЧ-4ТМ.05Д.17	10
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.02М.07	5
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.02М.02	4
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.02.0	3
Счетчики электрической энергии многофункциональные	ПСЧ-4ТМ.05МД.17	2
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1
Программное обеспечение	ПО «Пирамида 2.0»	1
Паспорт-формуляр	РЭСС.411711.АИИС.969.08 ПФ	1

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «ГСИ. Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «ЭСК «Красное Сормово» (АО "ПО "Севмаш" Цех 19 Водоотведение, Водоотведение), аттестованном ООО «МЦМО», аттестат об аккредитации № 01.00324-2011 от 14.09.2011.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

**Правообладатель**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСК «Красное Сормово» (ООО «ЭСК «Красное Сормово»)

ИНН 5263057670

Адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1

**Изготовитель**

Акционерное общество «РЭС Групп»

(АО «РЭС Групп»)

ИНН 3328489050

Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, оф. 9

**Испытательный центр**

Акционерное общество «РЭС Групп»

(АО «РЭС Групп»)

ИНН 3328489050

Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, оф. 9

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312736.

