

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «08» декабря 2022 г. № 3106

Регистрационный № 87479-22

Лист № 1
Всего листов 408

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU-327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов между основным сервером ИВК и ССВ-1Г осуществляется посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация NTP-сервера осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК, в том числе посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения

допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-3-СИБ-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2».

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 3, 4, 5.

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК						Уровень ИВКЭ (тип, рег. №) (тип, рег. №)	Уровень ИВК (тип, рег. №) (тип, рег. №)
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	Уровень ИВКЭ (тип, рег. №) (тип, рег. №)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Т1 Локомотивная, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
2	Т2 Локомотивная, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
3	ТП Вокзальная, Вв1-6	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5			1261-59			
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5			1261-59			
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5			1261-59			
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		4	ТП Вокзальная, Вв2-6	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
ТН	В											
ТН	С											
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59					
ТТ	В			ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59					
ТТ	С			ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59					
Счетчик	EA02RL-P1B-3			0,2S/0,5	1	16666-97						
5	ТП Вокзальная, Ф-5770			ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН	В							
		ТН	С									
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03					
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97						
		6	ТП Вокзальная, Ф-6061	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН	В							
ТН	С											
ТТ	А			ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53					
ТТ	В			-								
ТТ	С			ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	ТП Вокзальная, Ф-6064	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10к	0,5	300/5			2367-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10к	0,5	300/5			2367-68
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
8	ТП Вокзальная, Ф-6065	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5			814-53
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5			814-53
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
9	ТП Вокзальная, Ф-6067	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5			25433-03
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	25433-03			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-					
10	ТП Вокзальная, Ф-6071 ТП-5	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	ТП Вокзальная, Ф-6074	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-03
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
12	ТП Вокзальная, Ф-6077	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	600/5			518-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	600/5			518-50
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
13	ТП Вокзальная, Ф-6079 (2Фпр)	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
14	ТП Вокзальная, Ф-6391 (1Фпр)	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	600/5			518-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	600/5			518-50
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	600/5			518-50

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ТП Вокзальная, Ф-6590 (РП-590)	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		Счетчик	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
16	ТП Вокзальная, Вв1-10	ТН В		0,5	600/5	7069-79	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С		0,5	600/5	7069-79		
		ТТ А	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ В	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		ТТ С	ТОЛ 10	0,5	600/5	7069-79		
		Счетчик	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В		0,5	1000/5	2473-69		
		ТН С		0,5	1000/5	2473-69		
17	ТП Вокзальная, Вв2-10	ТТ А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В		0,5	1000/5	2473-69		
		ТН С		0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ В	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
18	ТП Вокзальная, Ф-1003	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-СВЭЛ-10	0,5S	200/5	44701-10		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-СВЭЛ-10	0,5S	200/5	44701-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	ТП Вокзальная, Ф-1004	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	200/5			44701-10
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	200/5			44701-10
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
20	ТП Вокзальная, Ф-1008	ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5			2473-69
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5			2473-69
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С						
21	ТП Вокзальная, Ф-1013 (КТП-25)	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
22	ТП Вокзальная, Ф-1016 метро	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	ТП Вокзальная, Ф-1017	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100			831-69
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5			22192-07
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100			831-69
24	ТП Вокзальная, Ф-1019	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100			831-69
		ТН	В						
		ТН	С						
25	ТП Вокзальная, Ф-1021	ТТ	А	ТЛК-10-5	0,5S	50/5	9143-06	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-5	0,5S	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ	В	-					
26	ТП Вокзальная, Ф-1022 (ЦУМ)	ТТ	С	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	ТП Вокзальная, Ф-1023 (ЦУМ)	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
28	ТП Вокзальная, Ф-1025 метро	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
29	ТП Вокзальная, Ф-1027 метро	ТТ А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛК-10	0,5	50/5	47958-11		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ В	-					
30	ТП Вокзальная, Ф-1028 метро	ТТ С	ТПЛК-10	0,5	50/5	47958-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
31	ТП Вокзальная, Ф-1031	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А										
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69						
		ТН С										
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5	300/5	22192-03						
		ТТ В	-									
32	ТП Вокзальная, ПМ1-110	ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5	300/5	22192-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08						
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08						
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	300/1	36672-08						
		33	ТП Вокзальная, ПМ2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
ТН А	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТТ А	ТГФМ-110 П*			0,2S	300/1	36672-08						
ТТ В	ТГФМ-110 П*			0,2S	300/1	36672-08						
ТТ С	ТГФМ-110 П*			0,2S	300/1	36672-08						
34	ТП Ранжирная, Ф-10 бкВ Гаражи			Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН А	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	68841-17				
		ТН В	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	68841-17						
		ТН С	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	68841-17						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11						
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	ТП Ранжирная, Ф-12 6кВ Станкозенит	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	150/5	25433-11		
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	68841-17		
36	ТП Ранжирная, Ф-18 6кВ ТП-14	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
37	ТП Ранжирная, Ввод Т-1 35 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
38	ТП Ранжирная, Ввод Т-2 35 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	68841-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	ТП 3704 км, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
40	ТП 3704 км, Ф2-10	ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
41	ТП 3704 км, Ф3-10	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5			25433-03
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	25433-03			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
42	ТП 3704 км, Ф4-10	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	25433-03			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	ТП 3704 км, Ф5-10	Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛУ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛУ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
44	ТП 3704 км, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
45	ТП 3704 км, Т2-110	Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
46	ТП Абагуровский, Ф3-10	Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	ТП Абагуровский, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
48	ТП Абагуровский, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
49	ТП Абагуровский, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
50	ТП Алгаин, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
51	ТП Алгаин, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
52	ТП Алгаин, Ф6-10	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
53	ТП Алгаин, Т1-110	ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
54	ТП Алгаин, Т2-110	ТТ	С	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
55	ТП Алонский, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПШ-0,66 У3	0,5	400/5			15173-06
		ТТ	B	ТПШ-0,66 У3	0,5	400/5			15173-06
		ТТ	C	ТПШ-0,66 У3	0,5	400/5			15173-06
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			24218-08
56	ТП Алонский, Вв1-110	ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	A	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	B	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	C	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	C						
57	ТП Алтайская, Ф1-10	ТТ	A	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
58	ТП Алтайская, Ф2-10	ТН	C					УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	A	ТПЛ-10-М-1	0,5S	300/5	47958-16		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10-М-1	0,5S	300/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПЛ-10-М-1	0,5S	300/5	47958-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
59	ТП Алтайская, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			18178-99
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			18178-99
60	ТП Алтайская, Ф4-10	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,2S	100/5			30709-05
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,2S	100/5			30709-05
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			18178-99
		ТН	В						
		ТН	С						
61	ТП Алтайская, Ф5-10	ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	300/5			47958-16
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	300/5			47958-16
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			18178-99
		ТН	В						
ТН	С								
62	ТП Алтайская, Ф6-10	ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	150/5	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	150/5			47958-16
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			18178-99
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	150/5			47958-16
		ТТ	В	-					
ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	150/5	47958-16				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	ТП Алтайская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	400/5	47958-16		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	400/5	47958-16		
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
64	ТП Алтайская, Ф8-10	ТН В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-06		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН С						
65	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф1-10 яч.11	ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06		
		ТТ В	-					
66	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф2-10 яч.15	ТТ С	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф8-10 яч.16	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-4 У3	0,5	600/5	9143-06		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
68	ТП Алтайская, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
69	ТП Алтайская, Т2-110	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
70	ТП Амре, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				
ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71	ТП Амре, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
72	ТП Амре, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
73	ТП Амре, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1			53344-13
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1			53344-13
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1			53344-13
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
74	ТП Амре, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1			53344-13
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1			53344-13
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1			53344-13
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	ТП Антибесский, Ф3-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-11		
76	ТП Антибесский, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
77	ТП Антибесский, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
78	ТП Аргышта-II, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТТ А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
79	ТП Арғышта-II, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5			30709-11
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,5S	1500/5			30709-11
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
80	ТП Арғышта-II, Ф1-10	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5			25433-03
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
81	ТП Арғышта-II, Ф12-10	ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
82	ТП Арғышта-II, Ф13-10	ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	ТП Арғышта-II, Ф2-10	Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
84	ТП Арғышта-II, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
85	ТП Арғышта-II, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
86	ТП Арғышта-II, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	ТП Артышта-П, Т1-220	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
88	ТП Артышта-П, Т2-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
89	ТП Ахпун, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
90	ТП Ахпун, Ф4-10	ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	ТП Ахпун, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11				
ТТ В	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11				
ТТ С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11				
Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
93	ТП Барабинск, Вв1-10	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97				
94	ТП Барабинск, Вв2-10	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
95	ТП Барабинск, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			20186-05
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	20186-05				
ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100					
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5		1261-59			
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5		1261-59			
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		20186-05			
ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100					
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07				
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07				
96	ТП Барабинск, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5		10000/100		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	20186-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	20186-05				
ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100					
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5		22192-07			
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5		22192-07			
97	ТП Барабинск, ФПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	20186-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07				
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	ТП Барабинск, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН						
100	ТП Барабинск, Ф3-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
101	ТП Барабинск, Ф6-10	ТН	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
102	ТП Барабинск, 310-110(Т-1)	ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	ТП Барабинск, 39-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
104	ТП Барабушка, ТСН1-0.4	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
105	ТП Барабушка, Вв1-10	ТН	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
106	ТП Барабушка, Вв2-10	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	ТП Барабушка, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
108	ТП Барабушка, ПВ2	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	1000/5	47958-16		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	1000/5	47958-16		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
109	ТП Барабушка, Ф2-10	ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	150/5	47958-16	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	150/5	47958-16		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	150/5	47958-16		
		ТТ В	-					
110	ТП Барабушка, Ф4-10	ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	150/5	47958-16	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	ТП Барабушка, Т-1 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
112	ТП Барабушка, Т-2 110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
113	ТП Барзас, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
114	ТП Барзас, Ф3-10	ТТ	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	ТП Барзас, Ф7-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	GS-12	0,5	200/5	28402-04		
		ТТ	-					
		ТТ	GS-12	0,5	200/5	28402-04		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
116	ТП Барзас, Ф8-10	ТН	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	52261-12		
117	ТП Барзас, Т1-110	ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
118	ТП Барзас, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
119	ТП Белово, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	0,5	10000/100	16687-02			
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	50/5	1276-59			
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
120	ТП Белово, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	75/5	2363-68			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	75/5	2363-68			
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
121	ТП Белово, Ф3-10	ТН	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
122	ТП Белово, Ф6-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	ТП Белово, Ф9-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	47958-16		
		ТТ В	-					
124	ТП Белово, Вв1-35	ТТ С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	47958-16	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
125	ТП Белово, Вв2-35	ТТ В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН В						
		ТН С						
126	ТП Беркульская, Ф1-ПЭ-10	ТТ А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
126	ТП Беркульская, Ф1-ПЭ-10	ТН С	ТОЛ 10	0,5	75/5	7069-79	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ А	-					
		ТТ В	ТОЛ 10	0,5	75/5	7069-79		
126	ТП Беркульская, Ф1-ПЭ-10	ТТ С	ТОЛ 10	0,5	75/5	7069-79	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ А	-					
		ТТ В	ТОЛ 10	0,5	75/5	7069-79		

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	ТП Бериккульская, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
128	ТП Бериккульская, Ф3-10	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
129	ТП Бериккульская, Ф4-10	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								
130	ТП Бериккульская, Ф5-10	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-3	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
131	ТП Бериккульская, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	75/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	75/5			25433-06
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
132	ТП Бериккульская, Ф7-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	75/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	75/5			25433-06
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
133	ТП Бериккульская, М1-35	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
134	ТП Бериккульская, М3-35	ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	ТП Беркульская, ВЛ1 Маринск-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
136	ТП Беркульская, ВЛ2 Антибесская-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RLP-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
137	ТП Болотное, ПВ1	ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RLP-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
138	ТП Болотное, ПВ2	ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	2611-70	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	2611-70		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RLP-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	НАМИ-6	0,5	6000/100	2611-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
139	ТП Болотное, ПВЗ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100			831-53			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3	0,5S	1500/5			47958-16			
		ТТ	В	ТПОЛ-10-3	0,5S	1500/5			47958-16			
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3	0,5S	1500/5			47958-16			
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100			831-53			
ТН	В											
ТН	С											
140	ТП Болотное, Ф1	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	300/5	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	300/5			1856-63			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97						
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100			2611-70			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5			22192-07			
		ТТ	В	-								
ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07							
Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97								
141	ТП Болотное, Ф2	ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5			22192-07			
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5			22192-07			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97						
		142	ТП Болотное, Ф3-6	ТН	А	НТМИ-6			0,5	6000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН	В							
ТН	С											
ТТ	А			ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53					
ТТ	В			-								
ТТ	С			ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53					
Счетчик	EA02RAL-P1B-3			0,2S/0,5	1	16666-97						
ТН	А			НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53					
ТН	В											
ТН	С											
ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53							
ТТ	В	-										
ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	300/5	814-53							
Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
143	ТП Болотное, Ф4-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН А							
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН С							
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53			
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН А							
144	ТП Болотное, Ф5-6	ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН С							
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63			
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН А							
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН С							
145	ТП Болотное, Ф6-6	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН А							
		ТН В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН С							
		ТТ А	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08			
		ТТ В	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08			
146	ТП Болотное, Ф-345-35	ТТ С	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	ТП Болотное, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
148	ТП Болотное, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
149	ТП Буголак, Вв1-10	ТН	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
150	ТП Буголак, Вв2-10	ТН	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	831-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	ТП Буготак, ПВ1	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
152	ТП Буготак, ПВ2	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
153	ТП Буготак, Ф1-10	ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
154	ТП Буготак, Ф1ПЭ(Ф3-10)	ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
155	ТП Буголак, Ф2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	150/5	814-53			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5	814-53			
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
156	ТП Буголак, Ф2ПЭ(Ф8-10)	ТН	НАТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
157	ТП Буголак, Ф4-10	ТН	НАТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	150/5	22192-07			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	150/5	22192-07			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,2	10000/100	11094-87			
158	ТП Буголак, Ф5-10	ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	150/5	25433-03			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	150/5	25433-03			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,2	10000/100	11094-87			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
159	ТП Буголак, Фб-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А										
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53						
		ТН С										
		ТТ А	ТЛО-10-5 У3	0,2S	150/5	25433-03						
		ТТ В	-									
160	ТП Буголак, ВЛ П2-И	ТТ С	ТЛО-10-5 У3	0,2S	150/5	25433-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12						
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12						
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12						
		161	ТП Буголак, ВЛ П2-М	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
ТН А	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
ТТ А	ТГФМ-110			0,2S	600/1	52261-12						
ТТ В	ТГФМ-110			0,2S	600/1	52261-12						
ТТ С	ТГФМ-110			0,2S	600/1	52261-12						
162	ТП Буголак, Т1-110			Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13				
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13						
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12						
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12						
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	ТП Буголак, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
164	ТП Буреничево, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
165	ТП Буреничево, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
166	ТП Буреничево, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТЛЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	ТП Буреничево, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10-3	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-3	0,2S	150/5	25433-03		
168	ТП Буреничево, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
169	ТП Буреничево, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
170	ТП Бускускан, ФПЭ	Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
171	ТП Буекускан, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			3344-04
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5			2473-69
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5			2473-69
172	ТП Буекускан, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТН	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
173	ТП Буекускан, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТН	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
174	ТП Буекускан, ФБ3-29-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТН	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	ТП Валерино, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
176	ТП Валерино, Ф2ПЭ	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
177	ТП Валерино, Ф3-10	ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ В	-					
178	ТП Валерино, Ф4-10	ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	ТП Валерино, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	ТФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	ТФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
180	ТП Валерино, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	ТФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	ТФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
181	ТП Валиханово, ВЛ-223 220кВ	ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТТ	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
182	ТП Валиханово, ВЛ-225 220кВ	ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТТ	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТН	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
183	ТП Восточная, ФСЦБ	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
184	ТП Восточная, Вв1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,2S	800/5			25433-06
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,2S	800/5			25433-06
185	ТП Восточная, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
186	ТП Восточная, ПВ1	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5			1261-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	ТП Восточная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10 ЕА05RL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10У3 - ТПЛ-10У3 ЕА02RAL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛО-10 - ТЛО-10 ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5S/1,0 0,5 0,5 0,2S/0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,5S/1,0	1 10000/100 1000/5 1000/5 1 10000/100 100/5 100/5 1 10000/100 200/5 200/5 1	16666-97 20186-00 1261-08 16666-97 20186-00 1276-59 1276-59 16666-97 20186-00 25433-03 25433-03 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
ТТ А								
ТТ В								
ТТ С								
188	ТП Восточная, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТВЛМ-10 - ТВЛМ-10 ЕА05RL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТВЛМ-10 - ТВЛМ-10 ЕА05RL-Р1В-3	0,5 0,5 0,5 0,5S/1,0 0,5 0,5 0,2S/0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,5S/1,0	1 10000/100 1000/5 1000/5 1 10000/100 100/5 100/5 1 10000/100 200/5 200/5 1	16666-97 20186-00 1261-08 16666-97 20186-00 1276-59 1276-59 16666-97 20186-00 25433-03 25433-03 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 41907-09 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
ТТ А								
ТТ В								
ТТ С								
189	ТП Восточная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10 ЕА05RL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10У3 - ТПЛ-10У3 ЕА02RAL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛО-10 - ТЛО-10 ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5S/1,0 0,5 0,5 0,2S/0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,5S/1,0	1 10000/100 1000/5 1000/5 1 10000/100 100/5 100/5 1 10000/100 200/5 200/5 1	16666-97 20186-00 1261-08 16666-97 20186-00 1276-59 1276-59 16666-97 20186-00 25433-03 25433-03 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 41907-09 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
ТТ А								
ТТ В								
ТТ С								
190	ТП Восточная, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТВЛМ-10 - ТВЛМ-10 ЕА05RL-Р1В-3 НАМИ-10-95УХЛ2 ТВЛМ-10 - ТВЛМ-10 ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0 0,5 0,5 0,5S/1,0 0,5 0,5 0,2S/0,5 0,5 0,2S 0,2S 0,5S/1,0	1 10000/100 1000/5 1000/5 1 10000/100 100/5 100/5 1 10000/100 200/5 200/5 1	16666-97 20186-00 1261-08 16666-97 20186-00 1276-59 1276-59 16666-97 20186-00 25433-03 25433-03 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14 RTU-327 рег. № 41907-09 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
ТТ А								
ТТ В								
ТТ С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
191	ТП Восточная, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
192	ТП Восточная, Ф6-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
193	ТП Восточная, Ф9-10	ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5			22192-03
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
194	ТП Восточная, Т1-110	ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	ТП Восточная, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
196	ТП Входная, Ф11-10	ТН	ТГФМ-10	0,5	75/5	814-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
197	ТП Входная, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
198	ТП Входная, Ф2ПЭ	ТН	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	ТГФМ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
199	ТП Входная, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 Ш	0,5S	300/5			36308-07
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 Ш	0,5S	300/5			36308-07
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
200	ТП Входная, Ф4ПЭ-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
201	ТП Входная, Ф6-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
202	ТП Входная, Ф7-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	300/5			30709-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	300/5			30709-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
203	ТП Входная, Ф8-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100	20186-05			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	300/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	300/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
204	ТП Входная, Ф9-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
205	ТП Входная, С63-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1			36672-08
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
206	ТП Входная, С64-110	ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
207	ТП Груздевка, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-02
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
208	ТП Груздевка, Вв1-10	ТН	В	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
209	ТП Груздевка, Вв2-10	ТН	А	0,5	10000/100	831-53	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		25433-06	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5		25433-06	
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	
210	ТП Груздевка, ПВ1	ТН	А	0,5	10000/100	831-53	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5		1261-59	
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5		1261-59	
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5		1261-59	
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100		831-53	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
211	ТП Груздевка, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-08			
		ТН	А						
212	ТП Груздевка, Ф1-10	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
213	ТП Груздевка, Ф1ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5			1276-59
		ТТ	В	-					
214	ТП Груздевка, Ф2ПЭ	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5			1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	ТП Груздевка, Ф3-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН А						
216	ТП Груздевка, Ф4-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН А	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН В	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН С	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
217	ТП Груздевка, Ф-89-35	ТТ А	ТФН-35	0,5	300/5	664-51	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
218	ТП Груздевка, Т1-110	ТТ С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

		Счетчик						8	9
219	ТП Груздевка, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1				
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1				
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1				
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1				
		ТН	-						
220	ТП Гурьевск, ТСН1-0.4	ТН	-						
		ТН	-						
		ТН	-						
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	150/5			ЭКОМ-3000	ССВ-1Г
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	150/5			рег. №	рег. №
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	150/5			17049-14	58301-14
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1				
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)				
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)				
221	ТП Гурьевск, ПВ1	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)				
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	600/5				
		ТТ	-						
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	600/5				
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1				
		ТН	-						
		ТН	-						
		ТН	-						
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5				
222	ТП Гусинобродская, ФСЦБ	ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5				
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5				
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5				
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1				
		ТН	-						
		ТН	-						
		ТН	-						
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5				
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5				
ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5						

ЭКОМ-3000
рег. №
17049-14

ССВ-1Г
рег. №
58301-14

УСВ-3
рег. №
51644-12

RTU-327
рег. №
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
223	ТП Гусинобродская, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5			47958-16
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100			831-69
ТН	В								
ТН	С								
224	ТП Гусинобродская, Вв2-10	ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		225	ТП Гусинобродская, ПВ1	ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50
				ТТ	В	-			
ТТ	С			ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
Счетчик	EA05RL-P1B-3			0,5S/1,0	1	16666-97			
ТН	А			НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
ТН	В								
ТН	С								
226	ТП Гусинобродская, ПВ2			ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16
				ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						

Продолжение таблицы 3

		Счетчик				7	8	9
227	ТП Гусинобродская, ПВЗ	ТН	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
		ТТ	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
228	ТП Гусинобродская, Ф1ПЭ(Ф3-10)	ТН	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ	-					
229	ТП Гусинобродская, Ф2-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
230	ТП Гусинобродская, Ф2ПЭ(Ф8-10)	ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
231	ТП Гусинобродская, Ф5-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5			2363-68
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
232	ТП Гусинобродская, Ф6-10	ТН	В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	С						
233	ТП Гусинобродская, Ф7-10	ТН	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	В	-					
		ТН	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	А						
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
234	ТП Гусинобродская, Т1-110	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	ТП Гусинобродская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,2S	150/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
236	ТП Густафьево, Ф1-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10к	0,5	200/5	2367-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10к	0,5	200/5	2367-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
237	ТП Густафьево, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
238	ТП Густафьево, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	ТП Густафьево, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68				
240	ТП Густафьево, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
241	ТП Густафьево, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
242	ТП Дорогино, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	ТП Дорогино, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
244	ТП Дорогино, ПВ1	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
245	ТП Дорогино, ПВ2	ТТ А	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50		
		ТТ В	-					
246	ТП Дорогино, ПВ-3 (ВИПЭ)	ТТ С	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	ТП Дорогино, Ф10-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
248	ТП Дорогино, Ф1ПЭ	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
249	ТП Дорогино, Ф2-10	ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
250	ТП Дорогино, Ф2ПЭ	ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	ТП Дорогино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
252	ТП Дорогино, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
253	ТП Дорогино, Ю12С-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
254	ТП Дорогино, Ю12Ю-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	ТП Драгунская, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
256	ТП Драгунская, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	40/5	15128-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	40/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
257	ТП Драгунская, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
258	ТП Драгунская, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В					
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	В	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	А	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	ТП Драгунская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	СРВ 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
260	ТП Дуброво, Т1-110	ТН	СРВ 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	СРВ 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	СРВ 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
		ТТ	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
		ТТ	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
261	ТП Думный, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
262	ТП Душленская, ФСЦБ	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
263	ТП Душленская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
264	ТП Душленская, Вв2-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
265	ТП Душленская, ПВ1	ТТ А	ТПОФ	0,5	800/5	518-50	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТПОФ	0,5	800/5	518-50		
		ТТ С	ТПОФ	0,5	800/5	518-50		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОФ	0,5	800/5	518-50		
		ТТ В	ТПОФ	0,5	800/5	518-50		
266	ТП Душленская, ПВ2	ТТ С	ТПОФ	0,5	800/5	518-50	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОФ	0,5	800/5	518-50		
		ТТ В	ТПОФ	0,5	800/5	518-50		
		ТТ С	ТПОФ	0,5	800/5	518-50		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	ТП Душленская, Ф1ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
268	ТП Душленская, Ф2ПЭ-10	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
269	ТП Душленская, Ф4-10	ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
270	ТП Душленская, Ф5-10	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5S	100/5	22192-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5S	100/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
271	ТП Душленская, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	50/5			517-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	50/5			517-50
272	ТП Душленская, Ф-86-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	75/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	75/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	75/1			37491-08
273	ТП Душленская, Т1-110	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
274	ТП Душленская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
275	ТП Евсино, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	1000/5	25433-06			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	1000/5	25433-06			
		Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
276	ТП Евсино, Вв2-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	1000/5	25433-06			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	1000/5	25433-06			
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
277	ТП Евсино, ПВ1	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	600/5	1261-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	600/5	1261-59			
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
278	ТП Евсино, ПВ2	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	600/5	1261-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	600/5	1261-59			
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
279	ТП Евсино, ПВЗ(ВИПЭ)	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН А							
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН С							
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59			
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59			
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59			
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН А							
280	ТП Евсино, Ф1-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН С							
		ТТ А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05			
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05			
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН А							
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН С							
281	ТП Евсино, Ф11-10	ТН А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН А							
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
ТН С									
282	ТП Евсино, Ф1ПЭ	ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53			
		ТТ В							
		ТТ С							
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53			
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53			
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН А							
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
ТН С									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	ТП Евсино, Ф2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
284	ТП Евсино, Ф2ПЭ	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
285	ТП Евсино, Ф4-10	ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
286	ТП Евсино, Ф1-35	ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	ТП Евсино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
288	ТП Евсино, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
289	ТП Евсино, Ю11С-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
290	ТП Евсино, Ю11Ю-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	ТП Егозово, Ф1ПЭ	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
292	ТП Егозово, Ф2ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5	47958-16		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
293	ТП Егозово, Ф3-10	ТН	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
294	ТП Егозово, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	ТП Егозово, Ф6-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
296	ТП Егозово, Ф7-10	ТН	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	-					
297	ТП Егозово, Ф8-10	ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
298	ТП Егозово, Т1-110	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	ТП Егозово, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
300	ТП Ерунаково, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
301	ТП Ерунаково, Ф11-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
302	ТП Ерунаково, Ф14-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10 21 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10 21 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	ТП Ерунаково, Ф15-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
304	ТП Ерунаково, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
305	ТП Ерунаково, Ф7-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
306	ТП Ерунаково, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	ТП Ерунаково, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	СРВ 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	СРВ 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТН	СРВ 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96		
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	ТРГ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
308	ТП Жатва, Ф1ПЭ	ТН	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
309	ТП Жатва, Ф2ПЭ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
310	ТП Жатва, Вв1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	ТП Жатва, Вв2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
312	ТП Забойщик, Вв1-6	ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
313	ТП Забойщик, Вв2-6	ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-08		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
314	ТП Забойщик, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
315	ТП Забойщик, Ф2-10	Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
316	ТП Забулга, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
317	ТП Забулга, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
318	ТП Зверобойка, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	ТП Зверобойка, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
320	ТП Зубково, ТСН1-0.4	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
321	ТП Зубково, ТСН2-0.4	ТН	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
322	ТП Зубково, Ф1ДПР	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	ТП Зубково, Ф2ДПР	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	-					
324	ТП Зубково, Л218-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
325	ТП Зубково, Л220-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
326	ТП Зубково, Т1-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
326	ТП Зубково, Т1-220	ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	ТП Зубково, Т2-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		Счетчик	EA02RL-R1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10УЗ	0,5	10000/100	72239-18		
328	ТП Иверка, Ф1-ПЭ-10	ТН	НАМИ-10УЗ	0,5	100/5	814-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	16666-97		
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA02RL-R1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10УЗ	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
329	ТП Иверка, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	EA02RAL-R1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10УЗ	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RAL-R1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10УЗ	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
330	ТП Иверка, Ф3-10	ТН	НАМИ-10УЗ	0,5	10000/100	72239-18	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RAL-R1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10УЗ	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9									
331	ТП Иверка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97											
		ТН А															
		ТН В															
		ТН С															
		ТТ А							10000/100	72239-18							
		ТТ В							100/5								
		ТТ С							100/5								
		Счетчик							ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН А															
ТН В																	
ТН С																	
ТТ А	10000/100	72239-18															
ТТ В	75/5																
ТТ С	75/5																
332	ТП Иверка, Ф5-10		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14							
			ТН А											(110000/√3)/(100/√3)			
			ТН В						(110000/√3)/(100/√3)								
			ТН С						(110000/√3)/(100/√3)								
			ТТ А						100/1		1276-59						
			ТТ В						100/1								
		ТТ С	100/1														
		333	ТП Иверка, Т1-110						Счетчик			А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		ССВ-1Г рег. № 58301-14
									ТН А								
ТН В	(110000/√3)/(100/√3)																
ТН С	(110000/√3)/(100/√3)																
ТТ А	100/1			1276-59													
ТТ В	100/1																
ТТ С	100/1																
334	ТП Иверка, Т2-110				Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		УСВ-3 рег. № 41907-09						
					ТН А												
		ТН В	(110000/√3)/(100/√3)														
		ТН С	(110000/√3)/(100/√3)														
		ТТ А	50/1		36672-08												
		ТТ В	50/1														
		ТТ С	50/1														

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
335	ТП Ижморская, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100				11094-87
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
336	ТП Ижморская, Ф2-10	ТН	В		10000/100	11094-87	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-06
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100				11094-87
337	ТП Ижморская, Ф3-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100		11094-87		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
338	ТП Ижморская, Ф4-10	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100		11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
339	ТП Ижморская, Фб-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-					
340	ТП Ижморская, ф-35	ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	150/5			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
341	ТП Ижморская, ВЛ Троицк-Иверка-110	ТТ	В	STSM-38	0,2S	50/1			
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	50/1			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
342	ТП Ижморская, ВЛ Яя-Иверка-110	ТТ	А	ТОГФ-110 Ш	0,2S	400/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 Ш	0,2S	400/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 Ш	0,2S	400/5	61432-15		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
342	ТП Ижморская, ВЛ Яя-Иверка-110	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФ-110 Ш	0,2S	400/5	61432-15		
		ТТ	В	ТОГФ-110 Ш	0,2S	400/5	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 Ш	0,2S	400/5	61432-15		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	ТП Изылинка, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
344	ТП Изылинка, Вв2-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-1 УЗ	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-1 УЗ	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
345	ТП Изылинка, ПВ1	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
346	ТП Изылинка, ПВ2	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	ТП Изылинка, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
348	ТП Изылинка, Ф2ПЭ	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
349	ТП Изылинка, Ф4-10	ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
350	ТП Изылинка, Ф5-10	ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-5 У3	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
351	ТП Изылинка, Ф6-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
352	ТП Изылинка, Ф9-10	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
353	ТП Изылинка, В1-35	ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1			
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
354	ТП Изылинка, В2-35	ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
355	ТП Изылинка, Ф102-35	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	100/5			3689-73
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	100/5			3689-73
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
356	ТП Изылинка, Ф112-35	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	75/5			664-51
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	75/5			664-51
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
357	ТП Изылинка, Ф340-35	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	300/5			3689-73
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	300/5			3689-73
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
358	ТП Изылинка, Т1-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	ТП Изюлинка, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
360	ТП Илюшкино, ТСН1-0.4	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	29482-05		
		ТТ	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	29482-05		
		ТТ	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	29482-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
361	ТП Илюшкино, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						
362	ТП Инская, Вв1-10 (К-11)	ТН	НТМИ-10 УЗ	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ						
		ТТ						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	ТП Инская, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НГМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
364	ТП Инская, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
365	ТП Инская, Ф1003-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НГМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
366	ТП Инская, Ф10174-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	ТП Инская, Ф10175-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 УЗ	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		
368	ТП Инская, Ф2ПЭ (Ф8-10)	Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10 21 УЗ	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10 21 УЗ	0,2S	200/5	30709-05		
369	ТП Инская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
370	ТП Иня-Восточная, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ В	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ С	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
371	ТП Инья-Восточная, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5			47958-16
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
372	ТП Инья-Восточная, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		373	ТП Инья-Восточная, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0			1
ТН	А			НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
ТТ	В			-					
ТТ	С			ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
Счетчик	EA05RL-P1B-3			0,5S/1,0	1	16666-97			
374	ТП Инья-Восточная, Ф1-10			Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	ТП Иня-Восточная, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
376	ТП Иня-Восточная, Ф3-10	ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
377	ТП Иня-Восточная, Ф4-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
378	ТП Иня-Восточная, Ф5-10	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
379	ТП Иня-Восточная, Фб-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
380	ТП Иня-Восточная, Яч.№10 (Нордмолл)	Счетчик	EA05RRL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	150/5			47958-16
		ТТ	В	-					
381	ТП Иня-Восточная, Яч.№17 (Нордмолл)	Счетчик	EA05RRL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	150/5			47958-16
		ТТ	В	-					
382	ТП Иня-Восточная, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	ТП Иня-Восточная, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
384	ТП Иртышская, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10	0,5	100/5	2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	11094-87		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	11094-87		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
385	ТП Иртышская, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	11094-87		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	11094-87		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
386	ТП Иртышская, Ф3-10	ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	11094-87		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	11094-87		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
387	ТП Иргышская, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
388	ТП Иргышская, Ф6-10	ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
389	ТП Иргышская, Ф7-10	ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
390	ТП Иргышская, Ф8-10	ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
391	ТП Иртышская, Ф9-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				
392	ТП Иртышская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
393	ТП Иртышская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
394	ТП Исилькуль, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-05		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-05				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	ТП Исилькуль, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
396	ТП Исилькуль, Ф2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
397	ТП Исилькуль, Ф2ПЭ	ТН					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
398	ТП Исилькуль, Ф3-10	ТН					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
399	ТП Исилькуль, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	150/5			30709-05
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	150/5			30709-05
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
400	ТП Исилькуль, Ф5-10	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5			25433-03
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
401	ТП Исилькуль, Ф8-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
402	ТП Исилькуль, Т1-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	ТП Исилькуль, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
404	ТП Исцитим, ТСН1-0.4	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
		ТТ	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
		ТТ	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
405	ТП Исцитим, Вв1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
406	ТП Исцитим, ПВ1	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	ТП Искитим, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
408	ТП Иткуль, Вв1-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	-					
409	ТП Иткуль, Вв2-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
410	ТП Иткуль, ПВ1	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	ТП Иткуль, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
412	ТП Иткуль, Ф1ПЭ	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
413	ТП Иткуль, Ф2ПЭ	ТН А					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
414	ТП Иткуль, Ф3-10	ТН С					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
415	ТП Иткуль, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5			2473-69
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5			2473-69
		Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
416	ТП Иткуль, Ф5-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5			22192-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5			22192-03
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
417	ТП Иткуль, Т1-110	ТТ	А	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			
		ТТ	С	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТТ	А	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			61432-15
		ТТ	В	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			61432-15
418	ТП Иткуль, Т2-110	ТТ	С	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			61431-15
		ТТ	А	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			61432-15
		ТТ	В	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			61432-15
		ТТ	С	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			61432-15
		ТТ	С	ТОГФ-110 Ш	0,2S	75/5			61432-15

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419	ТП Кабаклы, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
420	ТП Кабаклы, Вв2-10	ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
421	ТП Кабаклы, ПВ1	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
422	ТП Кабаклы, ПВ2	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
423	ТП Кабаклы, Ф1-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
424	ТП Кабаклы, Ф1ПЭ	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RRL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
425	ТП Кабаклы, Ф2ПЭ	ТТ А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ В	-					
426	ТП Кабаклы, Ф3-10	ТТ С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
427	ТП Кабаклы, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТТ	А	ТПJM-10	0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПJM-10	0,5	150/5			2363-68
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
428	ТП Кабаклы, Ф6-10	ТН	В			2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПJM-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПJM-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
429	ТП Кабаклы, Т1-110	ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
430	ТП Кабаклы, Т2-110	ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
431	ТП Кабинетное, ФСЦБ	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	300/5			17551-06
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	300/5			17551-06
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	300/5			17551-06
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
432	ТП Кабинетное, Вв1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
433	ТП Кабинетное, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛП-10	0,2S	750/5			30709-05
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛП-10	0,2S	750/5			30709-05
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
434	ТП Кабинетное, ПВ1	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОФ-10	0,5	750/5			518-50
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОФ-10	0,5	750/5			518-50

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	ТП Кабинетное, ПВ2	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
436	ТП Кабинетное, Ф1ПЭ	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
437	ТП Кабинетное, Ф4-10	ТТ А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05		
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ В	-					
438	ТП Кабинетное, Ф5-10	ТТ С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПФ-10	0,5	200/5	517-50		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	200/5	517-50		
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	200/5	517-50		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
439	ТП Кабинетное, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	В	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	С	-					
440	ТП Кабинетное, 3-4-Восток	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1			52261-12
441	ТП Кабинетное, 3-4-Запад	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1			52261-12
442	ТП Кайгур, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
443	ТП Кайгур, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
444	ТП Кайгур, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
445	ТП Кайгур, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
446	ТП Калары, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	ТП Калары, Ф4-10	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RAL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
448	ТП Калары, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
449	ТП Калары, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
450	ТП Калары, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	ТП Калары, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
452	ТП Калачинская, Ф1-10	ТН	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
453	ТП Калачинская, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
454	ТП Калачинская, Ф2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПJM-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	ТП Калачинская, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ-10-І	0,5	50/5	15128-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ-10-І	0,5	50/5	15128-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03				
ТТ В	-							
ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03				
456	ТП Калачинская, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68				
457	ТП Калачинская, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03				
ТТ В	-							
ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03				
458	ТП Калачинская, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03				
ТТ В	-							
ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
459	ТП Калачинская, Фб-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
460	ТП Калачинская, Ф7-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
461	ТП Калачинская, Т1-110	ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1			
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1			36672-08
462	ТП Калачинская, Т2-110	ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	150/1			36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
463	ТП Калган, Вв1-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
464	ТП Калган, Вв2-6	ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
465	ТП Калган, Ф7-6	ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
466	ТП Калган, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
467	ТП Калтан, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
468	ТП Карасук-3, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
469	ТП Карасук-3, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
470	ТП Карасук-3, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
471	ТП Карасук-3, Ф12ПЭ-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5			2363-68
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
472	ТП Карасук-3, Ф13ПЭ-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5			2363-68
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
473	ТП Карасук-3, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
474	ТП Карасук-3, Вв1-27,5	ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5			3689-73
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	ТП Карасук-3, ВВ2-27.5	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
476	ТП Карасук-3, Ф2/ДПР	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
477	ТП Карасук-3, ВЛ 291-220	ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
478	ТП Карасук-3, ВЛ 292-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
479	ТП Каратканск, ПВ1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			20186-05
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59				
481	ТП Каратканск, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			20186-05
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01				
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
483	ТП Каратканск, Ф2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5			25433-06	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5			25433-06	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
484	ТП Каратканск, Ф3-10	ТН	В			2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5			2363-68	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5			2363-68	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	В							
		ТН	С							
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
ТТ	В	-								
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
486	ТП Каратканск, Т1-110	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	ТП Каратканск, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А					
488	ТП Каргат, Вв1-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	А					
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А					
489	ТП Каргат, Вв2-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	А					
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
490	ТП Каргат, ПВ1	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	А					
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
491	ТП Каргат, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
492	ТП Каргат, Ф1ПЭ	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
493	ТП Каргат, Ф2-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
494	ТП Каргат, Ф2ПЭ	ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	ТП Каргат, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
496	ТП Каргат, Ф4-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
497	ТП Каргат, Ф5-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
498	ТП Каргат, Ф7-10	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ С	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
499	ТП Каргаг, Ф-306-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	50/1			37491-08			
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	50/1			37491-08			
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	50/1			37491-08			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		500	ТП Каргаг, Ф-88-35	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
ТН	В											
ТН	С											
ТТ	А			STSM-38	0,2S	50/1	37491-08					
ТТ	В			STSM-38	0,2S	50/1	37491-08					
ТТ	С			STSM-38	0,2S	50/1	37491-08					
Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06						
501	ТП Каргаг, 35-110(Т-1)			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН	В							
		ТН	С									
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08					
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08					
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08					
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		502	ТП Каргаг, 36-110(Т-2)	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН	В							
ТН	С											
ТТ	А			ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08					
ТТ	В			ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08					
ТТ	С			ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08					
Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	ТП Карлык, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
504	ТП Карлык, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5	300/5	51679-12		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5	300/5	51679-12		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
505	ТП Карлык, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
506	ТП Карлык, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	ТП Карлык, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
508	ТП Карлык, Ф6-10	Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М У2	0,5	600/6	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М У2	0,5	600/6	47958-16		
509	ТП Карлык, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
510	ТП Карлык, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	ТП Кирзинское, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
512	ТП Кирзинское, Вв2-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
513	ТП Кирзинское, ПВ1	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
514	ТП Кирзинское, ПВ2	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	ТП Кирзинское, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
516	ТП Кирзинское, Ф1ПЭ	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
517	ТП Кирзинское, Ф2-10	ТН					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТН						
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
518	ТП Кирзинское, Ф2ПЭ	ТН					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
519	ТП Кирзинское, Ф3-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
520	ТП Кирзинское, Ф5-10	ТН	В	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	200/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	200/5	1276-59			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
521	ТП Кирзинское, Ф6-10	ТТ	А	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В						
522	ТП Кирзинское, В1-110	ТТ	С	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	0,2S	50/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	ТП Кирзинское, В2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
524	ТП Киселёвск, Ф1ПЭ	ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	20/5	69606-17		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
525	ТП Киселёвск, Ф2ПЭ	ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТ3-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	20/5	69606-17		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАЛИ-НТ3-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТН	НАЛИ-НТ3-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
526	ТП Киселёвск, Вв К19-35	ТН	НАЛИ-НТ3-35-03	0,5	35000/100	70747-18	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАЛИ-НТ3-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТН	НАЛИ-НТ3-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТТ	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАЛИ-НТ3-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТН	НАЛИ-НТ3-35-03	0,5	35000/100	70747-18		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
527	ТП Киселёвск, Вв К20-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАЛИ-НТЗ-35-03	0,5	35000/100			70747-18
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5			47959-16
		ТТ	В	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5			47959-16
		ТТ	С	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5			47959-16
		Счетчик		EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1			16666-97
		ТН	А						
528	ТП Клубничная, Вв1-10	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		Счетчик		EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1			16666-97
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
529	ТП Клубничная, Вв2-10	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-					
530	ТП Клубничная, ПВ1	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		Счетчик		EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
531	ТП Клубничная, ПВ2	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
532	ТП Клубничная, Ф1ПЭ	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
533	ТП Клубничная, Ф2-10	ТТ А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ В	-					
534	ТП Клубничная, Ф2ПЭ	ТТ С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	ТП Клубничная, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
ТН В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70				
ТН С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70				
ТТ А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	100/5	47959-16				
ТТ В	-							
ТТ С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	100/5	47959-16				
536	ТП Клубничная, Ф172-35	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
ТТ В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
ТТ С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
537	ТП Клубничная, Т1-110	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
ТТ В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
ТТ С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
538	ТП Клубничная, Т2-110	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
ТТ В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				
ТТ С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	ТП Кожурла, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
540	ТП Кожурла, Вв2-10	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
541	ТП Кожурла, ПВ1	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
542	ТП Кожурла, ПВ2	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
543	ТП Кожурла, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5			814-53
		Счетчик	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
544	ТП Кожурла, Ф1ПЭ	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	40/5			814-53
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	40/5			814-53
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
545	ТП Кожурла, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	20/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	20/5			1276-59
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	20/5			1276-59
		ТТ	В	-					
546	ТП Кожурла, Ф4-10	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	20/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5			2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
547	ТП Кожурла, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	0,5	75/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	75/5	1276-59			
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
548	ТП Кожурла, Ф6-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	75/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	75/5	1276-59			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
549	ТП Кожурла, Ф8-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	50/5	2363-68			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	50/5	2363-68			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
550	ТП Кожурла, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	0,2S	50/1	36672-08			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
551	ТП Кожурла, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
552	ТП Кокошино, Вв1-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТН	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
553	ТП Кокошино, Вв2-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТН	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2	1000/5	25433-06		
554	ТП Кокошино, ПВ1	Счетчик	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	-					
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
555	ТП Кокошино, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5			1261-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						11094-87
556	ТП Кокошино, Ф1-10	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5			814-53
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
557	ТП Кокошино, Ф1ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	2363-68			
		ТН	А						16666-97
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
558	ТП Кокошино, Ф2-10	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						2363-68
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5			47958-16
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5			47958-16

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
559	ТП Кокошино, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
560	ТП Кокошино, Ф4-10	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В						
		ТН	С						
561	ТП Кокошино, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
562	ТП Кокошино, 35 Восток-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	ТП Кокошино, 35 Запад-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
564	ТП Колония, Ф1ПЭ	ТН	ТОЛ10-1	0,5	50/5	15128-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ10-1	0,5	50/5	15128-03		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
565	ТП Колония, Ф2-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
566	ТП Колония, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ10-1	0,5	30/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
567	ТП Колония, Ф4-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
568	ТП Колония, Ф5-10	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5			30709-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5			30709-06
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
569	ТП Колония, Ф246Ц-35	ТТ	А	STSM-38	0,2S	150/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	150/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	150/1			37491-08
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1			36672-08
570	ТП Колония, 316 Валерино-110	ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
571	ТП Колония, 316 Татарская-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
572	ТП Колония, РП-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
573	ТП Колония, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
574	ТП Колония, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
575	ТП Комысловское, ТСН1-0,4кВ	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,5	100/5			15174-06
		ТТ	В	ТОП-0,66	0,5	100/5			15174-06
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,5	100/5			15174-06
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
576	ТП Комысловское, Т-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
577	ТП Кондома, Ф1-10	ТН	А	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06		
		ТН	С	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ	А	-					
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
578	ТП Кондома, Ф2-10	ТН	А	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТН	С	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	А	-					
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
579	ТП Кондома, Ф3-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
580	ТП Кондома, Ф6-10	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН В						
		ТН С						
581	ТП Кондома, Вв1-35	ТТ А	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ С	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
582	ТП Кондома, Вв2-35	ТТ С	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
583	ТП Контрольный, Ф1ПЭ	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
584	ТП Контрольный, Ф2ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
585	ТП Контрольный, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛШ-10 21	0,5S	100/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛШ-10 21	0,5S	100/5	30709-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
586	ТП Контрольный, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
587	ТП Контрольный, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
588	ТП Кормиловка, Ф1ПЭ	ТН	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
589	ТП Кормиловка, Ф2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
590	ТП Кормиловка, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06				
590	ТП Кормиловка, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
591	ТП Кормиловка, Ф9-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
592	ТП Кормиловка, Т1-110 (С124-110)	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
593	ТП Кормиловка, Т2-110 (С123-110)	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
594	ТП Коченево, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
595	ТП Коченево, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
596	ТП Коченево, ПВ1	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	ТПОФ	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
597	ТП Коченево, ПВ2	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
598	ТП Коченево, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
599	ТП Коченево, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
600	ТП Коченево, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	40/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	40/5	47958-16		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
601	ТП Коченево, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
602	ТП Коченево, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	400/5	22192-07		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
603	ТП Коченево, Ф6-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5			30709-05
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5			30709-05
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
604	ТП Коченево, Ф-104-35	ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТТ	А	ТОЛ 35	0,5S	50/5	21256-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 35	0,5S	50/5	21256-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
605	ТП Коченево, Т1-110	ТТ	А	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07		
606	ТП Коченево, Т2-110	ТТ	С	ТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТФ110-П*	0,2S	100/1	34096-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
607	ТП Кочковатский, Ф1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
608	ТП Кочковатский, Ф1ПЭ	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
609	ТП Кочковатский, Ф2-10	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
610	ТП Кочковатский, Ф2ПЭ	ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
611	ТП Кочковатский, Ф3-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	0,5	200/5	1856-63			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	200/5	1856-63			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
612	ТП Кочковатский, Ф4-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	50/5	25433-06			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	50/5	25433-06			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
613	ТП Кочковатский, Ф6-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	100/5	25433-06			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	100/5	25433-06			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		ТН	В	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
614	ТП Кочковатский, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		ТТ	А	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	0,2S	50/1	36672-08			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		ТН	В	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	ТП Кочковатский, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
616	ТП Кошево, Вв1-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	-					
617	ТП Кошево, Вв2-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
618	ТП Кошево, ПВ1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
619	ТП Кошево, ПВ2-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5			1856-63
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5			1856-63
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
620	ТП Кошево, Ф1-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5			1856-63
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5			1856-63
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
621	ТП Кошево, Ф2-10	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
ТН	С								
622	ТП Кошево, Ф3-10	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
ТН	С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
623	ТП Кошево, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
624	ТП Кошево, Ф5-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-06
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
625	ТП Кошево, Ф6-10	ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
626	ТП Кошево, Ф7-10	ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	ТП Кошево, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
628	ТП Кошево, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
629	ТП Кошкуль, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
630	ТП Кошкуль, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
631	ТП Кошкуль, ПВ1	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
632	ТП Кошкуль, ПВ2	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
633	ТП Кошкуль, Ф1-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
634	ТП Кошкуль, Ф1ПЭ	ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
635	ТП Кошкуль, Ф2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
636	ТП Кошкуль, Ф2ПЭ	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
637	ТП Кошкуль, Ф3-10	ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
638	ТП Кошкуль, Ф4-10	ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
639	ТП Кошкуль, Ф5-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12				
ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12				
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12				
641	ТП Кошкуль, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
ТН С								
642	ТП Краснозерское, Ф1-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ А						
		ТТ В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	ТП Краснозерское, Вв1-27.5	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
644	ТП Краснозерское, Вв2-27.5	ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-					
645	ТП Краснозерское, Ф1ДПР	ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
646	ТП Краснозерское, Ф2ДПР	ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
647	ТП Краснозерское, Ф-2-35	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5			3690-73
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5			3690-73
648	ТП Краснозерское, ВЛ217-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1			36671-12
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1			36671-12
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1			36671-12
649	ТП Краснозерское, ВЛ219-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1			36671-12
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1			36671-12
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1			36671-12
650	ТП Краснозерское, Т1-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1			36671-12
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1			36671-12
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1			36671-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
651	ТП Краснозерское, Т1-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
652	ТП Красный Камень, Ф2ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
653	ТП Красный Камень, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
654	ТП Красный Камень, Вв2-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
655	ТП Красный Камень, Ф6-1К-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1			37491-08
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-					
656	ТП Кузедеево, ТСН1-0.22	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
657	ТП Кузедеево, ТСН2-0.22	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-					
658	ТП Кузедеево, Ф1-10	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5			
		ТТ	А						
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
659	ТП Кузедеево, Ф2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
660	ТП Кузедеево, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
661	ТП Кузедеево, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
662	ТП Кузедеево, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТОЛ 10	0,5	100/5	7069-79		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ 10	0,5	100/5	7069-79		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ 10	0,5	100/5	7069-79		
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
663	ТП Кузедеево, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
664	ТП Кузедеево, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
665	ТП Кузель, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
666	ТП Кузель, Ф2-10	ТТ	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
667	ТП Кузель, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-06		
668	ТП Кузель, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
669	ТП Кузель, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
670	ТП Кухарево, ФППЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
671	ТП Кухарево, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТТФМ-10	0,5	40/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТШЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
672	ТП Кухарево, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
673	ТП Кухарево, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
674	ТП Куянбар, ТСН1-0,22кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06		
		ТТ В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06		
		ТТ С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
675	ТП Куянбар, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
676	ТП Лагунаки, ТСН1-0.4	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
677	ТП Лагунаки, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
678	ТП Ларичиха, ЛЛ339-35	ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
679	ТП Ларичиха, ЛЛ340-35	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
680	ТП Ларичиха, БЛ207-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
681	ТП Ларичиха, ЛС209-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
682	ТП Ларичиха, Т1-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	ТП Ларичиха, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
684	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
685	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф11-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
686	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	-	-	-	-		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
687	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
688	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
689	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
690	ТП Ленинск-Кузнецкий, Т1-110	ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

						7	8	9				
691	ТП Ленинск-Кузнецкий, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
						ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТН			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
						ТТ			ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08
						ТТ			ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08
						ТТ			ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08
						Счетчик			EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97
						ТН			-			
692	ТП Лесная Поляна, ФСЦБ	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
						ТН			-			
						ТН			-			
						ТН			-			
						ТТ			Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06
						ТТ			Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06
						ТТ			Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06
						Счетчик			EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
693	ТП Лесная Поляна, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
						ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06
						ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06
						ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06
						Счетчик			EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
694	ТП Лесная Поляна, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
						ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06
						ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06
						ТТ			ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06
						Счетчик			EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97
						ТН			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	ТП Лесная Поляна, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТПОФ	0,5	750/5	518-50				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПОФ	0,5	750/5	518-50				
696	ТП Лесная Поляна, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	30/5	47958-16		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	30/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	30/5	47958-16				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	30/5	47958-16				
697	ТП Лесная Поляна, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	30/5	47958-16		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	30/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
698	ТП Лесная Поляна, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
699	ТП Лесная Поляна, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФ-10	0,5	150/5	517-50		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	150/5	517-50		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
700	ТП Лесная Поляна, Ф5-10	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
701	ТП Лесная Поляна, ВЛ 3-1-110	ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
702	ТП Лесная Поляна, ВЛ 3-2-110	ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	ТП Литвиново, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
704	ТП Литвиново, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
705	ТП Литвиново, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
706	ТП Литвиново, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
707	ТП Литвиново, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
708	ТП Литвиново, Юрга-Яшкино 1- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
709	ТП Литвиново, Юрга-Яшкино 2- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
710	ТП Лузино, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
711	ТП Лузино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
712	ТП Лузино, Ф2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 Ш	0,5S	300/5			36308-07
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 Ш	0,5S	300/5			36308-07
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
713	ТП Лузино, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10У3	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
714	ТП Лузино, Ф5-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5			25433-03
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
715	ТП Лузино, Фб-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
716	ТП Лузино, С23-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
717	ТП Лузино, С24-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
718	ТП Любинская, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-5 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-5 У3	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
719	ТП Любинская, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
720	ТП Любинская, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	400/5	25433-03		
721	ТП Любинская, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
722	ТП Любинская, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
723	ТП Любинская, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ10-1	0,5	200/5	15128-03		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТОЛ10-1	0,5	200/5	15128-03				
724	ТП Любинская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60353-15		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
725	ТП Любинская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60353-15		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
726	ТП Любовка, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
727	ТП Любовка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПJM-10	0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-					
728	ТП Любовка, Вв1-35	ТТ	С	ТПJM-10	150/5	2363-68	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1			37491-08
729	ТП Любовка, Вв2-35	ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	37491-08			
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
730	ТП Любовка, Т1-110	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	37491-08			
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	37491-08			
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
730	ТП Любовка, Т1-110	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
731	ТП Любовка, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
732	ТП Мариановка, Ф1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10-1	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-1	0,2S	50/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
733	ТП Мариановка, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
734	ТП Мариановка, Ф2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10-1	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-1	0,2S	300/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
735	ТП Мариановка, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В		10000/100	20186-05			
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
736	ТП Мариановка, Ф4-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	300/5			25433-03
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В		10000/100	20186-05			
737	ТП Мариановка, Ф7-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,2S	200/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,2S	200/5			25433-06
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
738	ТП Мариановка, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1			36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
739	ТП Мариановка, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
740	ТП Междуреченск, ТСН1-0.22	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
741	ТП Междуреченск, ТСН2-0.22	ТН	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
742	ТП Междуреченск, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
743	ТП Междуреченск, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
744	ТП Междуреченск, Ф9-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
745	ТП Междуреченск, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
746	ТП Междуреченск, Т2-110	ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
747	ТП Межениновка, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
748	ТП Межениновка, Ф2ПЭ	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
749	ТП Межениновка, Ф3-10	ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
750	ТП Межениновка, Ф5-10	ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
750	ТП Межениновка, Ф5-10	ТН А					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	ТП Межениновка, ф17-35	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТН	ЗНОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-54		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
752	ТП Межениновка, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
753	ТП Межениновка, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
754	ТП Москаленки, ФППЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	ТП Москаленки, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
756	ТП Москаленки, Ф2ПЭ	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10УЗ	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10УЗ	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
757	ТП Москаленки, Ф3-10	ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ В	-					
758	ТП Москаленки, Ф4-10	ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
759	ТП Москаленки, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06				
760	ТП Москаленки, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
761	ТП Москаленки, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
762	ТП Московка, Вв1-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
ТТ С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
763	ТП Московка, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5			30709-05			
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5			30709-05			
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5			30709-05			
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05			
ТН	В											
ТН	С											
764	ТП Московка, Ф1-10	ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	400/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	400/5			1276-59			
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05			
		ТН	В									
		ТН	С									
		765	ТП Московка, Ф1ПЭ	ТТ	А	ТЛЛ-10			0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТТ	В	-						
ТТ	С			ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97						
ТН	А			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
ТН	В											
ТН	С											
766	ТП Московка, Ф2ПЭ			ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	В									
		ТН	С									
		766	ТП Московка, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТТ	В	-						
ТТ	С			ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97						
ТН	А			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
ТН	В											
ТН	С											
766	ТП Московка, Ф2ПЭ			ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	В									
		ТН	С									
		766	ТП Московка, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТТ	В	-						
ТТ	С			ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97						
ТН	А			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
ТН	В											
ТН	С											
766	ТП Московка, Ф2ПЭ			ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	100/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
		ТН	В									
		ТН	С									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	ТП Московская, ФЗПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
768	ТП Московская, Ф4-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
769	ТП Московская, Ф6-10	ТН А					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
770	ТП Мошкарь, ТСН1-0.22	ТН С					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
771	ТП Мошкарь, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
772	ТП Мошково, Вв1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
773	ТП Мошково, Вв2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
774	ТП Мошково, ПВ1	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
775	ТП Мошково, ПВ2	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
776	ТП Мошково, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
777	ТП Мошково, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
778	ТП Мошково, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
779	ТП Мошково, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
780	ТП Мошково, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
781	ТП Мошково, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
782	ТП Мошково, Ф7-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	ТП Мошково, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
784	ТП Мошково, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		785	ТП Мундыбаш, Вв1-6	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
ТТ	ТЛП-10-3			0,2S	1000/5	30709-11		
ТТ	-							
ТТ	ТЛП-10-3			0,2S	1000/5	30709-11		
Счетчик	EA02RAL-P1B-3			0,2S/0,5	1	16666-97		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
786	ТП Мундыбаш, Вв2-6			ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	ТП Мундыбаш, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
788	ТП Мундыбаш, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
789	ТП Мундыбаш, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
790	ТП Мурлыткино, ФСЦБ	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	T-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	T-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	T-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
791	ТП Мурлыткино, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
792	ТП Мурлыткино, Вв2-10	ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
793	ТП Мурлыткино, ПВ1	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-					
794	ТП Мурлыткино, ПВ2	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	ТП Мурлыткино, ТСН1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
796	ТП Мурлыткино, Ф1-10	ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
797	ТП Мурлыткино, Ф3-10 (Ф1ПЭ)	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ В	-					
798	ТП Мурлыткино, Ф5-10	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
799	ТП Мурлыткино, Ф7-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100			16687-02
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100			16687-02
800	ТП Мурлыткино, Ф8-10 (Ф2ПЭ)	ТН	А				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
801	ТП Мурлыткино, ВЛ МД1-110	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 пер. № 41907-09	
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
802	ТП Мурлыткино, ВЛ МД2-110	ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	ТП Мурлыткино, ВЛ П1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
804	ТП Мурлыткино, ВЛ П2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
805	ТП Мурлыткино, ВЛ П3-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
806	ТП Мурлыткино, ВЛ П4-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
807	ТП Мурлыткино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
808	ТП Мурлыткино, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
809	ТП Мынкуль, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
810	ТП Мынкуль, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
811	ТП Мынкуль, ВЛ-222 220кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-95
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-95
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-95
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	500/5			5218-76
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	500/5			5218-76
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	500/5			5218-76
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-95
812	ТП Мынкуль, ВЛ-224 220кВ	ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
813	ТП Мыски, Ф3-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
814	ТП Мыски, Ф4-10	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
815	ТП Мыски, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5			62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5			62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5			62786-15		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06					
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09		
ТН	В										
ТН	С										
816	ТП Мыски, Вв2-35	ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14			
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15				
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15				
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		817	ТП Называевская, Ф1-10	ТТ	А	ТПФМ-10	0,5		75/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09
				ТТ	В	-					
ТТ	С			ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53				
Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97					
ТН	А			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН	В										
ТН	С										
818	ТП Называевская, Ф2-10			ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59	УСВ-3 рег. № 51644-12	
				ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
819	ТП Называевская, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		820	ТП Называевская, Ф3-10	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	200/5	25433-06		
ТТ В	-							
ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	200/5	25433-06		
Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97		
821	ТП Называевская, Ф4-10			ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
				ТН В				
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		822	ТП Называевская, Ф5-10	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
				ТН В				
ТН С								
ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	200/5	25433-06		
ТТ В	-							
ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	200/5	25433-06		
Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97		
							RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
823	ТП Называевская, Фб-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ10-1	0,2S	150/5			15128-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ10-1	0,2S	150/5			15128-03
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
824	ТП Называевская, Ф8-10	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
825	ТП Называевская, Т1-110 (С133-110)	ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
826	ТП Называевская, Т2-110 (С134-110)	ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
827	ТП Нацмен, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	100/5	2363-68			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	100/5	2363-68			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
828	ТП Нацмен, Ф2-10	ТН	В	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	100/5	2363-68			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	100/5	2363-68			
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
829	ТП Нацмен, Ф3-10	ТТ	А	0,2S	150/5	30709-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	150/5	30709-05			
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	150/5	30709-05			
		ТТ	В						
830	ТП Нацмен, Ф4-10	ТТ	С	0,2S	150/5	30709-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	300/5	25433-03			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	300/5	25433-03			
		ТТ	С	0,2S	300/5	25433-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
831	ТП Нацмен, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	0,5	10000/100	831-53			
		ТТ	А	0,2S	300/5	25433-03			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	300/5	25433-03			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
832	ТП Нацмен, Ф6-10	ТН	В	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	150/5	30709-05			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	150/5	30709-05			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
833	ТП Нацмен, Т1-110	ТТ	А	0,2S	50/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	0,2S	50/1	36672-08			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	0,2S	50/1	36672-08			
834	ТП Нацмен, Т2-110	ТТ	С	0,2S	50/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	0,2S	50/1	36672-08			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
835	ТП Непрерывка, Ф2ПЭ	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
836	ТП Непрерывка, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
837	ТП Непрерывка, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,2S	200/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,2S	200/5	22192-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
838	ТП Непрерывка, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
839	ТП Непрерывка, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
840	ТП Новогутово, ТСН1-0.22	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
841	ТП Новогутово, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
842	ТП Новокиевская, Ф1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
843	ТП Новокиевская, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
844	ТП Новокиевская, Ф2-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
845	ТП Новокиевская, Ф2ПЭ	ТТ А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В						
		ТТ С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН В						
ТН С								
846	ТП Новокиевская, Ф18Ц-35	ТТ А	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ В	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ С	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
847	ТП Новокиевская, С32-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
848	ТП Новокиевская, С31-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
849	ТП Новокузнецк- Северный, Вв1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
850	ТП Новокузнецк- Северный, Вв2-10	ТТ	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	ТП Новокузнецк-Северный, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТШЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТШЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
852	ТП Новокузнецк-Северный, Ф19-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	ТЛЮ-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	ТЛЮ-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
853	ТП Новокузнецк-Северный, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТШЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТШЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
854	ТП Новокузнецк-Северный, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТШЛ-10 21	0,5S	75/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТШЛ-10 21	0,5S	75/5	30709-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	ТП Новокузнецк-Северный, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
856	ТП Новокузнецк-Северный, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	ТЛЮ-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
857	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф11-6	ТТ	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛЮ-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	ТЛЮ-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
		ТН	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
858	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф1-6	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
859	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф2-6	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
860	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф3-6	ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
861	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф4-6	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
862	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф6-6	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
863	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф7-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
864	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф9-6	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
865	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
866	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
867	ТП Новоселецк, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	300/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	300/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
868	ТП Новоселецк, Ф1ПЭ	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
869	ТП Новоселецк, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	300/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	300/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
870	ТП Новоселецк, Ф2ПЭ	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10У3	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10У3	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
871	ТП Новоселецк, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-06						
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-06						
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13								
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13								
ТТ А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13								
ТТ В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13								
ТТ С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13								
872	ТП Новоселецк, Вв1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТТ А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13						
		ТТ В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13						
		ТТ С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13						
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13								
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13								
ТТ А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13								
ТТ В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13								
ТТ С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13								
873	ТП Новоселецк, Вв2-110	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59						
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59						
		874	ТП Новосибирск- Главный, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0			1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5			6000/100	2611-70		
ТН В												
ТН С												
ТТ А	ТПОЛ-10			0,5	1000/5	1261-59						
ТТ В	-											
ТТ С	ТПОЛ-10			0,5	1000/5	1261-59						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
875	ТП Новосибирск- Главный, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
876	ТП Новосибирск- Главный, Ф2ПЭ-6	ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
877	ТП Новосибирск- Главный, Ф3-6	ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-01	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,5	75/5	22192-01		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
878	ТП Новосибирск- Главный, Ф609(Вв-1)	ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
879	ТП Новосибирск- Главный, Ф617(Вв-2)	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
880	ТП Новосибирск- Главный, ФЗПЭ	ТН	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	ТПЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
881	ТП Новоуральск, Ф1-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	-					
882	ТП Новоуральск, ФППЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
883	ТП Новоуральск, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
884	ТП Новоуральск, Ф2ПЭ	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
885	ТП Новоуральск, Т1-110	ТТ А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
886	ТП Новоуральск, Т2-110	ТТ С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
887	ТП О.П. 381км, Ф5-6	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
888	ТП О.П. 381км, Ф6-6	ТН	В				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			912-70
889	ТП О.П. 381км, Вв1-35	ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
890	ТП О.П. 381км, Вв2-35	ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
891	ТП Обь, Вв1-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
892	ТП Обь, Вв2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКУМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
893	ТП Обь, ПВ1	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
894	ТП Обь, ПВ2	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКУМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
895	ТП Обь, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
896	ТП Обь, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
897	ТП Обь, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
898	ТП Обь, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10-41А	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ-НТ3-10-41А	0,5S	600/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
899	ТП Обь, Ф8-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
900	ТП Обь, Ф9-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М У2	0,5	1000/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М У2	0,5	1000/5	22192-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
901	ТП Обь, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
902	ТП Обь, Т2-110	ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
903	ТП Оз.Карачи, Вв1-10	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5			32139-06
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5			32139-06
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5			32139-06
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06				
ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06				
904	ТП Оз.Карачи, Вв2-10	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5			32139-06
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5			32139-06
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5			32139-06
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06				
ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06				
905	ТП Оз.Карачи, ПВ1	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5			32139-06
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5			32139-06
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5			32139-06
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06				
ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06				
906	ТП Оз.Карачи, Ф1-10 РЭС	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5			32139-06
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5			32139-06
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5			32139-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
907	ТП Оз.Карачи, Ф2-10 ЖД	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100			51621-12	
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5			32139-06	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5			32139-06	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5			32139-06	
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100				
ТН	В									
ТН	С									
ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06					
ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06					
ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06					
Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	УСВ-3 рег. № 51644-12					
ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100		51621-12				
ТН	В									
ТН	С									
ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5		32139-06				
ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5		32139-06				
ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5		32139-06				
910	ТП Оз.Карачи, Ф5-10 Карачи-1 (Ф4)	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0		1	31857-11	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2		0,5	10000/100		51621-12	
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06			
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
911	ТП Оз.Карачи, Ф6-10 Карачи-2	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
912	ТП Оз.Карачи, Ф7-10 резерв	ТН	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТН	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН						
913	ТП Оз.Карачи, Ф9-10 резерв	ТН	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТН	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
914	ТП Оз.Карачи, ВВ1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
915	ТП Oz.Карачи, ВВ2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1 *	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1 *	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	ТОГФМ-110 УХЛ1 *	0,2S	100/1	53344-13		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
916	ТП Омск, Ф1-10	ТН	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	-					
917	ТП Омск, Ф2-10	ТТ	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
918	ТП Омск, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		
		ТТ	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
919	ТП Омск, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	0,5	150/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5	1276-59			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
920	ТП Омск, Ф4-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	150/5	22192-03			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5	22192-03			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
921	ТП Омск, Ф5-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	300/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	300/5	1276-59			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
922	ТП Омск, С40-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	0,2S	100/1	36672-08			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	А	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
923	ТП Омск, С41-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
924	ТП Омск- Северный, ТСН2-0.22	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
		ТТ	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
		ТТ	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						
925	ТП Омск- Северный, Вв1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						
926	ТП Омск- Северный, Вв2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
927	ТП Омск-Северный, ФППЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
928	ТП Омск-Северный, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
929	ТП Омск-Северный, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
930	ТП Омск-Северный, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
931	ТП Осокино, ТСН1-0,4	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5			22656-02
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
932	ТП Осокино, Т1-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
933	ТП Ояш, ФСЦБ	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
934	ТП Ояш, Вв1-10	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
935	ТП Ояш, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
936	ТП Ояш, ПВ1	ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
937	ТП Ояш, ПВ2	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	0,5S	1000/5	69606-17		
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	0,5S	1000/5	69606-17		
938	ТП Ояш, ПВ3	ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	0,5S	1000/5	69606-17	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН А						
ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
ТН С								
ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	0,5S	1000/5	69606-17				
ТТ В	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	0,5S	1000/5	69606-17		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	0,5S	1000/5	69606-17				
Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11				

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
939	ТП Ояш, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	50/5	1276-59			
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
940	ТП Ояш, Ф2-10	ТН	В	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	50/5	1276-59			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
941	ТП Ояш, Ф3-10	ТТ	А	0,2S	50/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,2S	50/5	25433-03			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	50/5	25433-03			
		ТТ	В						
942	ТП Ояш, Ф4-10	ТТ	С	0,2S	50/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	200/5	814-53			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	200/5	814-53			
		ТТ	С	0,5	200/5	814-53			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
943	ТП Ояш, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
944	ТП Ояш, Ф6-10	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
945	ТП Ояш, Т1-110	ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
946	ТП Ояш, Т2-110	ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
947	ТП Падунская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
948	ТП Падунская, Вв2-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
949	ТП Падунская, ПВ1	ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-06		
		ТТ В	-					
950	ТП Падунская, ПВ2	ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
951	ТП Падунская, ТСН1-10	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
952	ТП Падунская, ТСН2-10	ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
953	ТП Падунская, Ф1ПЭ	ТН	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
954	ТП Падунская, Ф2ПЭ	ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
955	ТП Падунская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10	0,2S	400/5	69606-17		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
956	ТП Падунская, Ф4-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,2S	75/5	44701-10		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,2S	75/5	44701-10		
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
957	ТП Падунская, Ф6-10	ТТ А	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ В	-					
958	ТП Падунская, Ф8-10	ТТ С	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,2S	200/5	44701-10		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,2S	200/5	44701-10		
		ТТ С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,2S	200/5	44701-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
959	ТП Падунская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
960	ТП Падунская, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
961	ТП Петрушенко, Ф1-10	ТН	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03		
		ТН	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
962	ТП Петрушенко, Ф1ПЭ	ТН	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТТ	-							
ТТ	-							
ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
963	ТП Петрушенко, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
964	ТП Петрушенко, Ф2ПЭ	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
965	ТП Петрушенко, Ф6-10	ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН С						
		ТТ А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
966	ТП Петрушенко, Ф51Ц-35	ТТ С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
967	ТП Петрушенко, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
968	ТП Петрушенко, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		969	ТП Пикетная, Ф1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
ТТ	ТЛП-10			0,2S	300/5	30709-06		
ТТ	-							
ТТ	ТЛП-10			0,2S	300/5	30709-06		
Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
970	ТП Пикетная, Ф1ПЭ			ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛП-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
971	ТП Пикетная, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,2S	75/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
972	ТП Пикетная, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
973	ТП Пикетная, Ф6-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	150/5	30709-05		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,2S	150/5	30709-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
974	ТП Пикетная, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В					
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
975	ТП Пикетная, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
976	ТП Пихтач, Ф1-10	ТН	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
977	ТП Пихтач, Ф2-10	ТН	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
978	ТП Пихтач, Ф3-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТН	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
979	ТП Пихтач, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТОЛ 10	0,5	300/5	7069-79						
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТОЛ 10	0,5	300/5	7069-79						
		980	ТП Пихтач, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5			1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
ТН В												
ТН С												
ТТ А	ТОГФМ-110			0,2S	100/1	53344-13						
ТТ В	ТОГФМ-110			0,2S	100/1	53344-13						
ТТ С	ТОГФМ-110			0,2S	100/1	53344-13						
981	ТП Пихтач, Т2-110			Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13						
		ТТ В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13						
		ТТ С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13						
		982	ТП Плотинная, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
ТН В												
ТН С												
ТТ А	ТПЛ-10У3			0,5	75/5	1276-59						
ТТ В	-											
ТТ С	ТПЛ-10У3			0,5	75/5	1276-59						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
983	ТП Плотинная, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,5	100/5			25433-03
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
984	ТП Плотинная, Ф3-10	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
985	ТП Плотинная, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
986	ТП Плотинная, ПС316-35	ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
987	ТП Плотинная, БП208-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
988	ТП Плотинная, ПС212-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
989	ТП Плотинная, Т1-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
990	ТП Плотинная, Т2-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
991	ТП Полосухино, ТСН1-0.4	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	T-0,66 У3	0,5	300/5			22656-02
		ТТ	B	T-0,66 У3	0,5	300/5			22656-02
		ТТ	C	T-0,66 У3	0,5	300/5			22656-02
		Счетчик	A1805RL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
992	ТП Полосухино, Ф1ПЭ	ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5			3344-04
		ТТ	B						32139-06
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5			32139-06
		Счетчик	A1805RL-P4B-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
993	ТП Полосухино, Ф2ПЭ	ТТ	A	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	B						
		ТТ	C	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5			32139-06
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A	CPA 123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			15852-06
		ТН	B	CPA 123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			15852-06
		ТН	C	CPA 123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			15852-06
		ТТ	A	IMB 123	0,5	100/5			32002-06
		ТТ	B	IMB 123	0,5	100/5			32002-06
994	ТП Полосухино, Т2-110	ТТ	C	IMB 123	0,5	100/5	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	A	CPA 123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	B	CPA 123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
995	ТП Помурино, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,5	150/1	52261-12				
ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,5	150/1	52261-12				
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,5	150/1	52261-12				
996	ТП Порос, ФСЦБ	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
997	ТП Порос, Вв1-10	ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								
998	ТП Порос, Вв1-10	ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
999	ТП Порос, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1000	ТП Порос, ПВ1	ТН					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТН						
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ						
		ТТ	ТЛМ-10	0,5S/1,0	1	16666-97		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1001	ТП Порос, ПВ2	ТН					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТН						
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ						
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1002	ТП Порос, ФПЭ	ТН					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТН						
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ						
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1003	ТП Порос, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
1004	ТП Порос, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
1005	ТП Порос, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	30/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	30/5	25433-06		
1006	ТП Порос, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ В	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		ТТ С	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
ТТ С	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1007	ТП Порос, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1008	ТП Предкомбинат, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10-2	0,5	100/5	30709-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-2	0,5	100/5	30709-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1009	ТП Предкомбинат, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1010	ТП Предкомбинат, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011	ТП Предкомбинат, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
1012	ТП Предкомбинат, Вв1-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
1013	ТП Предкомбинат, Вв2-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
1014	ТП Предтеченск, Ф1-ПЭ	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	СТРР-38	0,5	300/1	37491-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1015	ТП Предтеченск, Ф2-ПЭ	Счетчик	ЕА02RALX-Р3В-4 НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RAL-В-4	0,2S/0,5 0,5 0,5 0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				25433-03		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1016	ТП Предтеченск, Ф3-10	Счетчик	НТМИ-10 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RAL-В-4	0,5 0,5 0,5S/1,0	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1017	ТП Предтеченск, Ф4-10	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 ЕА05RAL-В-4	0,5 0,5 0,5S/1,0	10000/100	20186-05	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН А				2363-68		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1018	ТП Предтеченск, Ф5-10	Счетчик	НТМИ-10 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 ЕА05RAL-В-4	0,5 0,5 0,5S/1,0	10000/100	831-53	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН А				2363-68		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1019	ТП Предтеченск, Ф6-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А	0,5	200/5	1856-63			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	200/5	1856-63			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1020	ТП Предтеченск, Ф7-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	200/5	25433-03			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	200/5	25433-03			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
1021	ТП Предтеченск, Ф9-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	200/5	1856-63			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	200/5	1856-63			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
1022	ТП Предтеченск, С11-110	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	200/5	1856-63			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	200/5	1856-63			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08					
ТТ	А	0,5	300/1	36672-08					
ТТ	В	0,5	300/1	36672-08					
ТТ	С	0,5	300/1	36672-08					

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1023	ТП Предтеченск, С86-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	300/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1024	ТП Проектная, Ф1ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1025	ТП Проектная, Ф2ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
1026	ТП Проектная, Вв1-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1027	ТП Проектная, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,5	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,5	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,5	300/1			37491-08
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			16666-97
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
1028	ТП Прокопьевск, Вв1-6	ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1029	ТП Прокопьевск, Вв2-6	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
1030	ТП Прокопьевск, Ф2ПЭ	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-06	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1031	ТП Прокопьевск, Ф5-6	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1032	ТП Прокопьевск, Ф6-6	ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1033	ТП Промышленная, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	200/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	200/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1034	ТП Промышленная, Ф1ПЭ	ТТ	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1035	ТП Промышленная, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1036	ТП Промышленная, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1037	ТП Промышленная, Ф4-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1038	ТП Промышленная, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1039	ТП Промышленная, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1040	ТП Промышленная, Ф8-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1041	ТП Промышленная, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
1042	ТП Промышленная, Т2-110	ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1043	ТП Районная, Ф1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10-2	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10-2	0,2S	100/5	30709-06		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1044	ТП Районная, Ф2-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-1	0,2S	150/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-1	0,2S	150/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
1045	ТП Районная, Ф3-10	ТТ А	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	30/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	30/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ В	-					
1046	ТП Районная, Вв1-27.5	ТТ С	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	30/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН С	-					
		ТТ А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1047	ТП Районная, Вв2-27.5	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
1048	ТП Районная, Вв1-35	ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
1049	ТП Районная, Вв2-35	ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
1050	ТП Районная, Ф1-35 (ЛЭП 217)	ТТ	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1051	ТП Районная, Ф2-35 (ЛЭП 218)	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
1052	ТП Районная, Ф3-35 (ЛЭП 211)	ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	-					
		ТТ	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
1053	ТП Районная, Ф6-35 (ЛЭП 214)	ТТ	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
1054	ТП Районная, ВЛ221-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1055	ТП Районная, ВЛ223-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	1000/1	36671-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1056	ТП Районная, Т1-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1057	ТП Районная, Т2-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1058	ТП Раскатиха, Ф1-10	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1 *	0,2S	100/1	36671-12		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1059	ТП Раскатиха, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
1060	ТП Раскатиха, Ф3-10	ТН	В	ТЛП-10 21	0,2S	30709-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,2S	100/5			30709-05
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,2S	100/5			30709-05
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
1061	ТП Раскатиха, Ф4-10	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
1062	ТП Раскатиха, Ф6-10	ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5			25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1063	ТП Раскатиха, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1064	ТП Раскатиха, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1065	ТП Рзд. 157 км, Ф1ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1066	ТП Рзд. 157 км, Ф2ПЭ	ТТ	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1067	ТП Рзд. 157 км, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
1068	ТП Рзд. 157 км, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
1069	ТП Рзд. 157 км, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1070	ТП Рзд. 157 км, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1071	ТП Рзд. 31 км, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1072	ТП Рзд. 31 км, Ф2ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1073	ТП Рзд. 31 км, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1074	ТП Рзд. 31 км, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1075	ТП Рзд. 31 км, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1076	ТП Рзд. 31 км, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1077	ТП Рзд. 54 км, Ф1ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1078	ТП Рзд. 54 км, Ф2ПЭ	ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1079	ТП Рзд. 54 км, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1080	ТП Рзд. 54 км, Ф4-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1081	ТП Рзд. 54 км, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1082	ТП Рзд. 54 км, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1083	ТП Рзд. 79 км, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
1084	ТП Рзд. 79 км, Ф2-10	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5			47958-16
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5			47958-16
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
1085	ТП Рзд. 79 км, Ф3-10	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
1086	ТП Рзд. 79 км, Ф4-10	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1087	ТП Рзд. 79 км, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1088	ТП Рзд. 79 км, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1089	ТП Сады, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1090	ТП Сады, Вв2-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1091	ТП Сады, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1092	ТП Сады, ПВ2	ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
1093	ТП Сады, Ф3-10	ТТ А	ТЛЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ В	-					
1094	ТП Сады, Ф4-10	ТТ С	ТЛЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-96		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1095	ТП Сады, Ф5-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	100/5	32139-06			
		ТТ	В						
1096	ТП Сады, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2S	100/5	32139-06			
		ТТ	В						
1097	ТП Сады, Ф8-10 (Я-14)	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5S	100/5	38395-08			
		ТТ	В						
1098	ТП Сады, Ф9-10 (Я-19)	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5S	100/5	38395-08			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5S	100/5	38395-08			
		ТТ	А						
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5S	100/5	38395-08			
		ТТ	А						
		ТТ	В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1099	ТП Сады, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1100	ТП Сады, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1101	ТП Световская, СК217-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	300/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1102	ТП Световская, СС215-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	300/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1103	ТП Световская, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1104	ТП Световская, Т2-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1105	ТП Секты, ТСН1-0.22	ТН	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
		ТТ	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
		ТТ	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
1106	ТП Секты, Т-110	ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		Счетчик	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		Счетчик	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1107	ТП Сельская, ФСЦБ	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	300/5			22656-02
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
1108	ТП Сельская, Вв1-10	ТН	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛП-10-3 У3	0,2S	1000/5			30709-06
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛП-10-3 У3	0,2S	1000/5			30709-06
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100			831-69
1109	ТП Сельская, Вв2-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100			831-69
1110	ТП Сельская, ПВ1	ТН	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59			
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100			831-69

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111	ТП Сельская, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1112	ТП Сельская, Ф10-10	ТН В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
1113	ТП Сельская, Ф1ПЭ	ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
1114	ТП Сельская, Ф2ПЭ	ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115	ТП Сельская, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТТФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТТФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1116	ТП Сельская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ А	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1117	ТП Сельская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ А	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ В	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ С	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1118	ТП Сеятель, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1119	ТП Сеятель, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1500/5	25433-06		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1120	ТП Сеятель, ПВ1	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
1121	ТП Сеятель, ПВ2	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ В	-					
1122	ТП Сеятель, Ф10-10	ТТ С	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	51178-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	51178-12		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	51178-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1123	ТП Сеятель, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1124	ТП Сеятель, Ф2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
1125	ТП Сеятель, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1126	ТП Сеятель, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	51178-12		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	51178-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1127	ТП Сеятель, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100	20186-00			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1128	ТП Сеятель, Ф7-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
1129	ТП Сеятель, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12
1130	ТП Сеятель, Т2-110	ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1			52261-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1131	ТП Смазново, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10 У3	0,2S	800/5	30709-05		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10 У3	0,2S	800/5	30709-05		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
1132	ТП Смазново, Ф2-10	ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	ЕА05RL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
1133	ТП Смазново, Ф3-10	ТТ А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ В	-					
1134	ТП Смазново, Ф4-10	ТТ С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-05		
		Счетчик	ЕА05RAL-В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1135	ТП Смазново, Ф6-10	Счетчик	EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,2S	200/5	22192-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,2S	200/5	22192-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
1136	ТП Смазново, Ф7-10	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
1137	ТП Смазново, Вв1-35	ТТ А	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ С	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ А	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ В	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
1138	ТП Смазново, Вв2-35	ТТ С	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ А	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ В	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ С	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1139	ТП Смазново, АРС229-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1140	ТП Смазново, СК231-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1141	ТП Смазново, Т1-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1142	ТП Смазново, Т2-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1143	ТП Смазново, ТС230-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1144	ТП Смазново, ЧС232-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1145	ТП Совхозная, Вв1-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1146	ТП Совхозная, Вв2-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1147	ТП Совхозная, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1148	ТП Совхозная, ПВ2	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
1149	ТП Совхозная, Ф1-10	ТН А					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								
1150	ТП Совхозная, Ф3-10 (ФППЭ)	ТН А					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1151	ТП Совхозная, Ф8-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
1152	ТП Сокур, Вв1-6	ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1500/5	25433-03		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
1153	ТП Сокур, Вв2-6	ТН А					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
1154	ТП Сокур, ПВ1	ТН А					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1155	ТП Сокур, ПВ2	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛК 10	0,5	1000/5	2306-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛК 10	0,5	1000/5	2306-68		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1156	ТП Сокур, Ф1-6	ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
1157	ТП Сокур, Ф5-6	ТТ А	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-					
1158	ТП Сокур, Ф6-6	ТТ С	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1159	ТП Сокур, Ф-108-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1			37491-08
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05				
ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05				
ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05				
1161	ТП Сокур, Т2-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1			16635-05
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1			16635-05
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1			16635-05
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04				
1162	ТП Спиченково, Ф1-6	ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			
		ТТ	-						
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1163	ТП Спиченково, Ф3-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1164	ТП Спиченково, Ф5-6	ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		1165	ТП Спиченково, Вв1-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
ТТ	STSM-38			0,2S	400/1	37491-08		
ТТ	STSM-38			0,2S	400/1	37491-08		
ТТ	STSM-38			0,2S	400/1	37491-08		
Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
1166	ТП Спиченково, Вв2-35			ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1167	ТП Стрела, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		1168	ТП Стрела, Ф2ПЭ	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТПЛ-10У3			0,5	50/5	1276-59		
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛ-10У3			0,5	50/5	1276-59		
Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97		
1169	ТП Стрела, Ф4-10			ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
				ТН В				
		ТН С						
		ТТ А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		1170	ТП Стрела, Т1-110	ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
				ТН В				
ТН С								
ТТ А	НАМИ-110 УХЛ1			0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
ТТ В	НАМИ-110 УХЛ1			0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П*			0,2S	100/1	36672-08		
Счетчик	ТГФМ-110 П*			0,2S	100/1	36672-08		
ТТ А	ТГФМ-110 П*			0,2S	100/1	36672-08		
ТТ В	ТГФМ-110 П*			0,2S	100/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1171	ТП Стрела, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08			
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1172	ТП Судженка, Ф1-ПЭ-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	Б						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	Б	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1173	ТП Судженка, Ф2-ПЭ-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	Б						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5			47958-16
		ТТ	Б	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5	75/5			47958-16
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	Б						
1174	ТП Судженка, Ф3-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	Б						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5			47958-16
		ТТ	Б	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5			47958-16
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1175	ТП Судженка, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
1176	ТП Судженка, Ф5-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ-10-Г-8 У2	0,5S	100/5	47959-16		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ-10-Г-8 У2	0,5S	100/5	47959-16		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В						
		ТН С						
1177	ТП Судженка, Ф6-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
1178	ТП Судженка, Ф7-10	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1179	ТП Судженка, ВЛ Анжерская- Иверка-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1180	ТП Судженка, ВЛ Анжерская-Яя- 110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
1181	ТП Сузун, Ф1ДПР	ТН	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
1182	ТП Сузун, Ф2ДПР	ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1183	ТП Сузун, ОП-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1184	ТП Сузун, Ю25-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1185	ТП Сузун, Ю26-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1186	ТП Сузун, ЛС209-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1187	ТП Сузун, СС211-220	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
1188	ТП Сураново, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	2363-68		
1189	ТП Сураново, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	2363-68		
1190	ТП Сураново, Ф4-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1191	ТП Сураново, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
1192	ТП Сураново, Ф6-10	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1193	ТП Сураново, А27-110	ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1194	ТП Сураново, С12-110	ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1195	ТП Сураново, Т1-110	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1196	ТП Сураново, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1197	ТП Сыропятская, Ф1-10	ТН	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1198	ТП Сыропятская, Ф1ПЭ	ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1199	ТП Сыропятская, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТПJM-10	0,5	150/5	2363-68				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПJM-10	0,5	150/5	2363-68				
1201	ТП Сыропятская, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
ТТ В	-							
ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
1202	ТП Сыропятская, Ф7-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН В								
ТН С								
ТТ А	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				
ТТ В	-							
ТТ С	ТОЛ 10-1	0,5	40/5	15128-01				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1203	ТП Сыропятская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
1204	ТП Сыропятская, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1205	ТП Тайга, Ф701-6	ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1206	ТП Тайга, Ф703-6	ТТ	ТТЛМ-10	0,5	300/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТТЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТТЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1207	ТП Тайга, Ф704-6	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1208	ТП Тайга, Ф705-6	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1209	ТП Тайга, Ф707-6	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-01		
1210	ТП Тайга, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211	ТП Тайга, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1212	ТП Талаккер, Ф1-10	ТН	ТОЛ-10 Ш	0,5S	100/5	36308-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-10 Ш	0,5S	100/5	36308-07		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1213	ТП Талаккер, Ф1ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1214	ТП Талаккер, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
1214	ТП Талаккер, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1215	ТП Талаккер, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
1216	ТП Талаккер, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1217	ТП Талаккер, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1218	ТП Тальжино, Ф1-10 (РП-1)	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1219	ТП Гальжино, Ф2-10 (РП-2)	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
1221	ТП Гальжино, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5S	75/5	30709-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5S	75/5	30709-06		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59				
1222	ТП Гальжино, Ф7-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5S	75/5	30709-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5S	75/5	30709-06		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59				
ТТ В	-							
ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1223	ТП Тальжино, Ф9-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
1224	ТП Тальжино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1225	ТП Тальжино, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1226	ТП Тальменка, ТСН1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1227	ТП Тальменка, ТСН2-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
1228	ТП Тальменка, Ф1-10	ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
1229	ТП Тальменка, Ф2-10	ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
1230	ТП Тальменка, Ф3-10	ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1231	ТП Тальменка, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
1232	ТП Тальменка, Ф5-10	ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1233	ВЛ Юрга-Яшкино1- 110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1234	ТП Тальменка, ВЛ Юрга-Яшкино2- 110	ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1235	ТП Тарышга, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1236	ТП Тарышга, ТСН2-0.22	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5			22656-02
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
1237	ТП Тарышга, Т1-110	ТТ	А	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	В						
1238	ТП Таскаево, ТСН1-10	ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	В						
		ТТ	С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1239	ТП Таскаево, ТСН2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1240	ТП Таскаево, Ф1-10	ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
1241	ТП Таскаево, Ф2-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ В	-					
1242	ТП Таскаево, Ф3-10	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1243	ТП Таскаево, Ф5-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	150/5			44701-10
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	150/5			44701-10
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
1244	ТП Таскаево, Ф6-10	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5			44701-10
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5			44701-10
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
1245	ТП Таскаево, Вв1-110	ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1246	ТП Таскаево, Вв2-110	ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1247	ТП Тагарская, В1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
1248	ТП Тагарская, В2-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
1249	ТП Тагарская, ПВ1	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
1250	ТП Тагарская, ПВ2	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1251	ТП Тагарская, Ф2-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
1252	ТП Татьянавка, ТСН1-0.22	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН						
1253	ТП Татьянавка, Т1-110	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН						
1254	ТП Тебисская, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1255	ТП Тебисская, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1256	ТП Тебисская, ПВ1	ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
1257	ТП Тебисская, ПВ2	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1258	ТП Тебисская, ФПЭ	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1259	ТП Тебисская, Ф2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5			814-53
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
1260	ТП Тебисская, Ф2ПЭ	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	50/5			47958-16
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	50/5			47958-16
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В						
		ТН	С						
1261	ТП Тебисская, Ф3-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
1262	ТП Тебисская, Ф4-10	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	150/5			814-53
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	150/5			814-53

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1263	ТП Тебисская, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
1264	ТП Тебисская, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08				
1265	ТП Тебисская, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
1266	ТП Терентьевская, ТСН1-0.22	Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	-					
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
ТТ С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1267	ТП Геренгевская, ТСН2-0.22	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	600/5			36382-07
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	600/5			36382-07
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	600/5			36382-07
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
1268	ТП Геренгевская, Ф2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ 10-1-4	0,5	100/5			15128-03
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ 10-1-4	0,5	100/5			15128-03
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			3344-04
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			3344-04
1269	ТП Геренгевская, Ф3-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ 10-1-4 У2	0,5	100/5			15128-03
1270	ТП Геренгевская, Ф4-10	ТТ	B				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	C						
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	ТОЛ 10-1-4 У2	0,5	100/5			15128-03
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТОЛ 10-1-4 У2	0,5	100/5			15128-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1271	ТП Терентьевская, Ф5-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1272	ТП Терентьевская, Ф7-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		1273	ТП Терентьевская, Вв1-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
ТТ	STSM-38			0,2S	300/1	37491-08		
ТТ	STSM-38			0,2S	300/1	37491-08		
ТТ	STSM-38			0,2S	300/1	37491-08		
Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
1274	ТП Терентьевская, Вв2-35			ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1275	ТП Терентьевская, ФК49-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08			
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08			
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09			
ТН	В											
ТН	С											
ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08							
ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08							
ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08							
1276	ТП Терентьевская, ФТС47-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08			
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08			
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09			
ТН	В											
ТН	С											
ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08							
ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08							
ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08							
1277	ТП Терентьевская, ФТС48-35	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03			
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03			
		1278	ТП Тихомирово, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5			1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100		
ТН	В											
ТН	С											
ТТ	А			ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03					
ТТ	В			-								
ТТ	С			ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1279	ТП Тихомирово, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1280	ТП Тихомирово, ПВ2	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
1281	ТП Тихомирово, Ф2ПЭ	ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1282	ТП Тихомирово, Ф3-10	ТН С					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1283	ТП Тихомирово, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
1284	ТП Тогуцин, Вв1-10	ТН	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
1285	ТП Тогуцин, Вв2-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
1286	ТП Тогуцин, ІВ1	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	ТОЛ-10-І-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТН	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1287	ТП Тогучин, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1288	ТП Тогучин, Ф1-10	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
1289	ТП Тогучин, Ф1ПЭ(Ф3-10)	ТН С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		
1290	ТП Тогучин, Ф2-10	ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1291	ТП Тогучин, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1292	ТП Тогучин, Ф4-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	300/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	300/5			25433-06
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
1293	ТП Тогучин, Ф5-10	ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5			25433-06
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5			25433-06
		ТТ	В	-					
1294	ТП Тогучин, Ф6-10	ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5			25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1295	ТП Тогучин, ПЗМ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1296	ТП Тогучин, ПЗТ-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1297	ТП Тогучин, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1298	ТП Тогучин, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1299	ТП Томск-2, Феррум В1	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	A					
		ТН	B					
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	B	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	C	0,5	200/5	75345-19		
		Счетчик	EA02RL-P2B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	A					
1300	ТП Томск-2, Феррум В2	ТН	B				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	B	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	C	0,5	200/5	75345-19		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A					
		ТН	B	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	C					
1301	ТП Томск-2, Ф1ПЭ-10	ТТ	A	0,5	100/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B					
		ТТ	C					
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A					
		ТН	B	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B					
1302	ТП Томск-2, Ф2ПЭ-10	ТТ	C				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A					
		ТН	B	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	B					
		ТТ	C					
		ТТ	C	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1303	ТП Томск-2, ФЗПЭ-10	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1304	ТП Томск-2, Ф4-10	ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
1305	ТП Томск-2, Ф5-10	ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
1306	ТП Томск-2, Ф6-10	ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1307	ТП Томск-2, Ф7-10	Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100				831-53
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1308	ТП Томск-2, Ф9-10	ТН	В		10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			912-54
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			912-54
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			912-54
1309	ТП Томск-2, Ф71-35	ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		
1310	ТП Томск-2, Ф72-35	ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311	ТП Топки, Ф1ПЭ-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1312	ТП Топки, Ф2ПЭ-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1313	ТП Топки, Ф3ПЭ-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1314	ТП Топки, Ф7-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	ТПJM-10	0,5	300/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1315	ТП Топки, Ф8-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1316	ТП Топки, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1317	ТП Топки, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1318	ТП Торьма, ТСН1-0.22	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1319	ТП Торсьма, ТСН2-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B						
1320	ТП Торсьма, Ф3-10	ТН	-				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	C						
		ТТ	A	ТПП-0,66	0,5S	600/5			15173-06
		ТТ	B	ТПП-0,66	0,5S	600/5			15173-06
		ТТ	C	ТПП-0,66	0,5S	600/5			15173-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
1321	ТП Торсьма, Ф3ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	100/5			814-53
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	100/5			814-53
1322	ТП Торсьма, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	A	ТЛЮ-10-3	0,5	400/5			25433-03
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛЮ-10-3	0,5	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1323	ТП Торсьма, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
1324	ТП Торсьма, Ф8ПЭ	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		1325	ТП Торсьма, ФБ13-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
ТТ	STSM-38			0,2S	150/1	37491-08		
ТТ	STSM-38			0,2S	150/1	37491-08		
ТТ	STSM-38			0,2S	150/1	37491-08		
Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06		
ТН	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
1326	ТП Торсьма, ФБ21-35			ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1327	ТП Торсьма, П-3 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1328	ТП Торсьма, П-4 110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1329	ТП Торсьма, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1330	ТП Торсьма, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1331	ТП Горьма, ТРС-НПР 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1332	ТП Горьма, ТРС-ПРМ 110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110-П УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110-П УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		Счетчик	ЕА05RAL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
1333	ТП Трудармейская, Ф2-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		Счетчик	А1802RALXQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
1334	ТП Трудармейская, Вв1-35	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	А1802RALXQ-Р4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1335	ТП Трудармейская, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1			62259-15
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1			62259-15
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1			62259-15
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
ТН	В								
ТН	С								
ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08				
ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08				
ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08				
Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97					
ТН	А	-							
ТН	В	-							
ТН	С	-							
ТТ	А	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06				
ТТ	В	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06				
ТТ	С	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06				
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
1338	ТП Труновское, Вв1-10	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1339	ТП Груновское, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
1340	ТП Груновское, ПВ1	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1341	ТП Груновское, ПВ2	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1342	ТП Груновское, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1343	ТП Труновское, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПJM-10	0,5	50/5	2363-68		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1344	ТП Труновское, Ф2ПЭ	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПJ-10-М	0,5S	75/5	22192-07		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПJ-10-М	0,5S	75/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
1345	ТП Труновское, Ф4-10	ТТ А	ТПJ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПJ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПJ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПJ-10У3	0,5	50/5	1276-59				
1346	ТП Труновское, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПJ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПJ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1347	ТП Труновское, Ф-50-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1			37491-08
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				
1349	ТП Труновское, 38 БТЭЦ-110(Т-1)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1			36672-08
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87
ТН	В								
ТН	С								
1350	ТП Тутальская, ТСН1-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1351	ТП Тугальская, ТСН2-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1352	ТП Тугальская, Ф1-10	ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
1353	ТП Тугальская, Ф2-10	ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
1354	ТП Тугальская, Ф3-10	ТТ С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1355	ТП Тугальская, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
1356	ТП Тугальская, Ф5-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
1357	ТП Тугальская, Ф6-10	ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-01	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-01		
		ТТ В	-					
1358	ТП Тугальская, Ф7-10 КЭНК	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-08		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1359	ТП Тугальская, Ф8-10 КЭНК	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-08		
		ТТ В	-					
1360	ТП Тугальская, Т-1 110	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	300/5	1261-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
1361	ТП Тугальская, Т-2 110	ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1362	ТП Тягуь, Ф1-10	ТН С					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1363	ТП Тягун, Ф2-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12			
		ТН	А						
1364	ТП Тягун, Ф3-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	150/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	150/5			25433-06
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
1365	ТП Тягун, Ф4-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5			25433-06
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
1366	ТП Тягун, БТ228-220	ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1			20645-05
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1			20645-05
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1			20645-05
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1			20645-05
ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1367	ТП ТягуН, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1368	ТП ТягуН, Т2-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1369	ТП ТягуН, ТС230-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1370	ТП Убинская, Вв1-10	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1371	ТП Убинская, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
1372	ТП Убинская, ПВ1	ТН В				1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С				1261-59		
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
1373	ТП Убинская, ПВ2	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1374	ТП Убинская, Ф1-10	ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1375	ТП Убинская, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100				831-53
		ТТ	А	0,5	75/5				1276-59
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	75/5				1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1376	ТП Убинская, Ф2-10	ТН	В	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	150/5				1276-59
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5				1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100				831-53
1377	ТП Убинская, Ф2ПЭ	ТТ	А	0,5	50/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	50/5				1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100				831-53
		ТТ	А	0,5	75/5				1276-59
		ТТ	В						
1378	ТП Убинская, Ф3-10	ТТ	С	0,5	50/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С		10000/100				831-53
		ТТ	А	0,5	150/5				517-50
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5				517-50
		ТТ	С	0,5	150/5				517-50

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1379	ТП Убинская, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	150/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5	1276-59			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1380	ТП Убинская, Ф5-10	ТН	В	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	150/5	2363-68			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5	2363-68			
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
1381	ТП Убинская, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	С						
		ТТ	А	0,5	150/5	1276-59			
		ТТ	В						
		ТТ	С	0,5	150/5	1276-59			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
1382	ТП Убинская, 37-110(Т-1)	ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С						
		ТТ	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТТ	В	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	0,2S	100/1	36672-08			
		Счетчик	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТН	А						
		ТН	В	0,2S	100/1	36672-08			
		ТН	С	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1383	ТП Убинская, 38-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
1384	ТП Углерод, ФПЭ-10	ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		Счетчик	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТН	-					
		ТН	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
1385	ТП Углерод, Ф7ПЭ-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	СТСМ-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТСМ-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТСМ-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
1386	ТП Углерод, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	СТСМ-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТСМ-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТСМ-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1387	ТП Углерод, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09			
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1			37491-08			
		ТТ	В	ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ1	0,2S	300/1			51517-12			
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1			37491-08			
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100			11094-87			
ТН	В											
ТН	С											
ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06							
ТТ	В	-										
ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06							
Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97								
1389	ТП Улус, Ф2ПЭ	ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	В									
		ТН	С									
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5			1856-63			
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5			1856-63			
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		1390	ТП Улус, Ф3-10	ТН	А	НАМИ-10			0,2	10000/100	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН	В							
ТН	С											
ТТ	А			ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68					
ТТ	В			-								
ТТ	С			ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1391	ТП Улус, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1			37491-08
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100			19813-09
ТН	В								
ТН	С								
1392	ТП Улус, Вв2-35	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
1393	ТП Урываево, ВУ14-110	ТТ	С	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
1394	ТП Урываево, ОП-110	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1395	ТП Урываево, УК15-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТТФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	ТТФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	ТТФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1396	ТП Урываево, СУ216-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1397	ТП Урываево, У3218-220	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	ТТФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1398	ТП Ускаг, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1399	ТП Ускал, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТТ	ТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	ТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
1400	ТП Усть- Тальменская, Ф1-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	400/5	814-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	ТФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	ТФМ-10	0,5S/1,0	1	16666-97		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
1401	ТП Усть- Тальменская, Ф2-10	ТТ	-				ЭКОМ-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1402	ТП Усть- Тальменская, Ф3-10	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКОМ-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1403	ТП Усть-Тальменская, Ф4-10	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А							
		ТН	В		10000/100	20186-00				
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5			814-53	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5			814-53	
1404	ТП Усть-Тальменская, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00	
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5			2363-68	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5			2363-68	
1405	ТП Усть-Тальменская, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00	
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	400/5			30709-05	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	400/5			30709-05	
1406	ТП Усть-Тальменская, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			24218-03	
		ТТ	А	ТТФ110	0,2S	200/1			16635-05	
		ТТ	В	ТТФ110	0,2S	200/1			16635-05	
		ТТ	С	ТТФ110	0,2S	200/1			16635-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1407	ТП Усть-Тальменская, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1408	ТП Усть-Тальменская, ТА1402-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1409	ТП Усть-Тальменская, ТН160-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1410	ТП Усть-Тальменская, ТХ7-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1411	ТП Усть-Тальменская, Ю13-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03	0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1412	ТП Усть-Тальменская, Ю14-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1413	ТП Фадино, Ф1-10	ТН	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
		ТН	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1414	ТП Фадино, Ф1ПЭ	ТН	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1415	ТП Фадино, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
1416	ТП Фадино, Ф2ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
1417	ТП Фадино, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	150/5	15128-03		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	150/5	25433-03		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1418	ТП Фадино, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В					
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1419	ТП Фадино, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1420	ТП Холкино, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1421	ТП Холкино, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1422	ТП Холкино, Ф7-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1423	ТП Хопкино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1424	ТП Хопкино, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	ТОФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1425	ТП Чаны, Вв1-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1426	ТП Чаны, Вв2-10	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1427	ТП Чаны, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1428	ТП Чаны, ПВ2	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
1429	ТП Чаны, Ф1-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
1430	ТП Чаны, Ф1ПЭ	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1431	ТП Чаны, Ф2-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
1432	ТП Чаны, Ф2ПЭ	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5			22192-07
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5			22192-07
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
1433	ТП Чаны, Ф3-10	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
1434	ТП Чаны, Ф4-10	ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5			2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1435	ТП Чаны, Ф5-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	75/5			517-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	75/5			517-50
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
1436	ТП Чаны, Ф7-10	ТН	В				ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
1437	ТП Чаны, Т1-110	ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1438	ТП Чаны, Т2-110	ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1439	ТП Чахлово, ФСЦБ	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5			22656-02
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						831-69
1440	ТП Чахлово, Вв1-10	ТН	В	0,5	10000/100		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5			25433-03
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						831-69
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100			
		ТН	С						
1441	ТП Чахлово, Вв2-10	ТТ	А	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В						
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5			25433-03
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						831-69
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100			
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	-					
1442	ТП Чахлово, ПВ1	ТТ	С	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						831-69
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100			
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59

УСВ-3
рег. №
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1443	ТП Чахлово, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
1444	ТП Чахлово, Ф1ПЭ	ТН В				1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
1445	ТП Чахлово, Ф2ПЭ	ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ В	-					
1446	ТП Чахлово, Ф3-10	ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1447	ТП Чахлово, Ф4-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
1448	ТП Чахлово, В5 Восток-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1449	ТП Чахлово, В5 Запад-110	ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	400/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1450	ТП Чахлово, Т1-110	ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
ТТ С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1451	ТП Чахлово, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А					
1452	ТП Чебула, Вв1-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	А					
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А					
1453	ТП Чебула, Вв2-10	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	А					
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
1454	ТП Чебула, ПВ1	ТН	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	А					
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
ТН	В							
ТН	С							
ТТ	А							
ТТ	В							
ТТ	С							
ТТ	ТЛЮ-10	0,5	800/5	518-50				
ТТ	А							
ТТ	В							
ТТ	С							
ТТ	ТЛЮ-10	0,5	800/5	518-50				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1455	ТП Чебула, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1456	ТП Чебула, Ф1-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
1457	ТП Чебула, Ф2ПЭ-10	ТТ А	ТОЛ-10-I	0,5	30/5	15128-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ-10-I	0,5	30/5	15128-07		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ-10-I	0,5	30/5	15128-07		
		ТТ В	-					
1458	ТП Чебула, Ф3-10	ТТ С	ТОЛ-10-I	0,5	30/5	15128-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1459	ТП Чебула, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
1460	ТП Чебула, Ф5-10	ТН В					ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
1461	ТП Чебула, Т1-110	ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1462	ТП Чебула, Т2-110	ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1463	ТП Челы, Ф3-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1464	ТП Челы, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1465	ТП Челы, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1466	ТП Челы, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1467	ТП Челы, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,2S	150/1	36672-08		
		Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
1468	ТП Чемская, Вв1-10	ТН	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТН	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
1469	ТП Чемская, Вв2-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
1470	ТП Чемская, ПВ1	ТН	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1471	ТП Чемская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5			1261-59
		Счетчик	А1805RALXQ-Р4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-02
1472	ТП Чемская, Ф100-10	ТН	В	ТПЛ-10-М У2	800/5	47958-16	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	ТПЛ-10-М У2	800/5	47958-16			
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	800/5			47958-16
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2	0,5	800/5			47958-16
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	800/5			47958-16
		Счетчик	А1805RALXQ-Р4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В						
		ТН	С						
1473	ТП Чемская, Ф101-10	ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	800/5	47958-16	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2	800/5	47958-16			
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	800/5			47958-16
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-					
1474	ТП Чемская, Ф102-10	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5			
		ТТ	А						
		ТТ	В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1475	ТП Чемская, Ф103-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	750/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	750/5			25433-06
		Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-02
1476	ТП Чемская, Ф104-10	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	800/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	800/5			25433-03
		Счетчик	ЕА02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В						
		ТН	С						
1477	ТП Чемская, Ф105-10	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		Счетчик	ЕА02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-					
1478	ТП Чемская, Ф106-10	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	ЕА02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1479	ТП Чемская, Ф107 Белые Росы	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5	150/5	22192-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5	150/5	22192-03		
		Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
1480	ТП Чемская, Ф108-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5	400/5	47958-16		
		ТТ В	ТПЛ-10-М У2	0,5	400/5	47958-16		
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5	400/5	47958-16		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
1481	ТП Чемская, Ф1ПЭ (Ф3-10)	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
1482	ТП Чемская, Ф2ПЭ (Ф8-10)	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1483	ТП Чемская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,5	200/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1484	ТП Чемская, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 УХЛ1 *	0,5	200/1	52261-12		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	-					
1485	ТП Черепаново, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10-1 У3	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
1486	ТП Черепаново, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10-1 У3	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-1 У3	0,5	1000/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10-1 У3	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1487	ТП Черепаново, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	600/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	600/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1488	ТП Черепаново, ПВ2	ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
1489	ТП Черепаново, Ф1-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ В	-					
1490	ТП Черепаново, Ф1ПЭ	ТТ С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1491	ТП Черепаново, Ф2-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	600/5			518-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	600/5			518-50
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1492	ТП Черепаново, Ф29-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,5	200/5			25433-08
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,5	200/5			25433-03
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
1493	ТП Черепаново, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5			814-53
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-					
1494	ТП Черепаново, Ф5-10	ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-08
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1495	ТП Черепаново, Ф6-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	600/5			9143-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	600/5			9143-06
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1496	ТП Черепаново, Ф7-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5			1261-59
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
1497	ТП Черепаново, Ф9-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
1498	ТП Черепаново, Вв1-27.5	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-07
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5			3689-73

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1499	ТП Черепаново, Вв2-27.5	Счетчик	EA02RAL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	-					
		ТТ	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
		ТТ	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
		ТТ	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
1500	ТП Черепаново, ФДПР	ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	-					
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1501	ТП Черепаново, Т1-110 (Ю-13)	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1502	ТП Черепаново, Т2-110 (Ю-14)	ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1503	ТП Черкасов Камень, ТСН1-0,4	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	600/5			22656-02
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	600/5			22656-02
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	600/5			22656-02
		Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	A						
1504	ТП Черкасов Камень, ТСН2-0,4	ТН	B				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	C						
		ТТ	A	Т-0,66 У3	0,5	600/5			22656-02
		ТТ	B	Т-0,66 У3	0,5	600/5			22656-02
		ТТ	C	Т-0,66 У3	0,5	600/5			22656-02
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			60002-15
		ТН	C						
1505	ТП Черкасов Камень, Ф2ПЭ	ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B						
		ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	B						
1506	ТП Черкасов Камень, Ф2ПЭ	ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	A						
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	C						
		ТТ	A	ТЛМ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	B	ТЛМ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	C	ТЛМ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	C	ТЛМ-10У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1507	ТП Черкасов Камень, ФЗ-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ В	-					
1508	ТП Черкасов Камень, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
1509	ТП Черкасов Камень, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ В	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
1510	ТП Чергокулич, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-P1B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	ТП Чергокулич, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1512	ТП Чик, Вв1-10	ТН	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	-					
1513	ТП Чик, Вв2-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1500/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1514	ТП Чик, ПВ1	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1515	ТП Чик, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1516	ТП Чик, Ф1-10	ТН В					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
1517	ТП Чик, Ф2-10	ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-					
1518	ТП Чик, Ф3-10	ТТ С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1519	ТП Чик, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5			518-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5			518-50
		Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1520	ТП Чик, Ф5-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	200/5			517-50
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
1521	ТП Чик, Ф6-10	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-					
1522	ТП Чик, Ф7-10	ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	50/5			29390-10
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,5	50/5			29390-10

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1523	ТП Чик, Ф-103-35	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
1524	ТП Чик, Т1-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110	0,5	200/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110	0,5	200/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110	0,5	200/5	53971-13		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1525	ТП Чик, Т2-110	ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110	0,5	200/5	53971-13	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110	0,5	200/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110	0,5	200/5	53971-13		
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3 У3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
1526	ТП Чулунаш, Ф1-10	ТТ	С	ТЛЮ-10-3 У3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3 У3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1527	ТП Чугунаш, Ф3-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100			16687-02
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1528	ТП Чугунаш, Ф4-10	ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
1529	ТП Чугунаш, Ф5-10	ТН	А	ТЛЮ-10-1	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100			16687-02
		ТТ	А	ТЛЮ-10-1	0,5	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-1	0,5	100/5			25433-06
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
1530	ТП Чугунаш, Т1-110	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1			52261-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1531	ТП Чулунаш, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	831-53		
1532	ТП Чулымская, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	831-53		
1533	ТП Чулымская, Вв2-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	831-53		
1534	ТП Чулымская, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	750/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	10000/100	831-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1535	ТП Чулымская, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
1536	ТП Чулымская, Ф1-10	ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
1537	ТП Чулымская, Ф2-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФ-10	0,5	200/5	517-50		
		ТТ В	-					
1538	ТП Чулымская, Ф3-10	ТТ С	ТПФ-10	0,5	200/5	517-50	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФ-10	0,5	200/5	517-50		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФ-10	0,5	200/5	517-50		
		Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1539	ТП Чульмская, Ф4-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	200/5			517-50
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1540	ТП Чульмская, Ф5-10	ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5			2363-68
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5			2363-68
		Счетчик	EA05RAL-P1B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	С						
1541	ТП Чульмская, Ф6-10	ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5			2363-68
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1			36672-08
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1			36672-08
1542	ТП Чульмская, 35-110(Т-1)	ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1			
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1543	ТП Чульмская, 36-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1544	ТП Шахтер, Ф1-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1545	ТП Шахтер, Ф11-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛО-10-3 У3	0,5	200/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1546	ТП Шахтер, Ф2-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 41907-09
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1547	ТП Шахтер, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1548	ТП Шахтер, Т2-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	ТФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		1549	ТП Шерегеш, Вв1-6	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
ТТ	ТЛП-10-3			0,2S	800/5	30709-11		
ТТ	-							
ТТ	ТЛП-10-3			0,2S	800/5	30709-11		
Счетчик	EA02RL-PIB-3			0,2S/0,5	1	16666-97		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
ТН	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
1550	ТП Шерегеш, Вв2-6	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-11		
		Счетчик	EA02RL-PIB-3	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1551	ТП Шпагино, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5			47959-16
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5			47959-16
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А						
1552	ТП Шпагино, Ф3-10	ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
1553	ТП Шпагино, Ф4-10	ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
1554	ТП Шпагино, Ф5-10	ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3	0,2S	100/5			25433-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1555	ТП Шпагино, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5			47958-16
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5			47958-16
		Счетчик	EA02RL-P1B-3	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
1556	ТП Шпагино, Ф7-10	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	75/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	75/5			25433-06
		Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70
1557	ТП Шпагино, КШ-330	ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
1558	ТП Шпагино, Т1-220	ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1559	ТП Шлагино, Т2-220	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	ТГФМ-220П* УХЛ1	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
1560	ТП Юнино, ВВ1-10	ТН	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1561	ТП Юнино, ВВ2-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
1562	ТП Юнино, ФПЭ	ТН	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1563	ТП Юнино, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТШЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТШЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1564	ТП Юнино, ВВ1-110	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН В	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ А	TG 145	0,2S	200/5	15651-06		
		ТТ В	TG 145	0,2S	200/5	15651-06		
		ТТ С	TG 145	0,2S	200/5	15651-06		
1565	ТП Юнино, ВВ2-110	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН В	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТН С	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		ТТ А	TG 145	0,2S	200/5	15651-06		
		ТТ В	TG 145	0,2S	200/5	15651-06		
		ТТ С	TG 145	0,2S	200/5	15651-06		
1566	ТП Юрга-2, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТШЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТШЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1567	ТП Югра-2, Ф4ПЭ	Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛJM-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RL-PIB-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1568	ТП Югра-2, Ф5-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1569	ТП Югра-2, Ф6-10	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1570	ТП Югра-2, Т1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1571	ТП Юрга-2, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1			52261-12
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1			52261-12
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1			52261-12
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
1572	ТП Яя, Ф3-6	ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
1573	ТП Яя, Ф4-6	ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,5	150/5	RTU-327 рег. № 41907-09		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,5	150/5			25433-03
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,5	150/5			25433-03
		ТТ	В	-					
1574	ТП Яя, Ф5-6	ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,5	150/5			
		Счетчик		EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3	0,5	100/5			25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1575	ТП Яя, Ф6-6	Счетчик	EA05RL-P2B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1576	ТП Яя, Ф1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	СТSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1577	ТП Яя, Ф2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	СТSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	СТSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1578	ВЛ Троицк-Иверка- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1579	ТП Яя, ВЛ Яя-Иверка-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	ТТФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Примечания

- 1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик.
- 2 Допускается замена УСВД, УССВ на аналогичные утвержденных типов.
- 3 Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.
- 4 Виды измеряемой электроэнергии для ИК № 1 – 226, 228 – 835, 837 – 1114, 1116 – 1579 активная, реактивная; для ИК № 227, 836, 1115 активная.

Таблица 4 - Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1 – 1579	Активная	1,2	5,7
1 – 226, 228 – 835, 837 – 1114, 1116 – 1579	Реактивная	2,5	4,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с			5
<p>Примечания</p> <p>1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.</p> <p>2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 5% $I_{ном} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от +5 до +35°C.</p> <p>3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).</p>			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
<p>Нормальные условия: параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц <p>температура окружающей среды, °С:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83 	<p>от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15</p> <p>от +21 до +25</p> <p>от +21 до +25 от +18 до +22</p>
<p>Рабочие условия: параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц <p>диапазон рабочих температур окружающей среды, °С:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД - для сервера, УССВ 	<p>от 90 до 110 от 1(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4</p> <p>от -45 до +40 от +5 до +35 от +10 до +25 от +18 до +24</p>

Продолжение таблицы 5

1	2
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>счетчики электроэнергии Альфа А1800:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч <p>счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч <p>счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч <p>счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч <p>УСПД ЭКОМ-3000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя наработка до отказа, ч, не менее <p>УСПД RTU-327:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя наработка до отказа, ч, не менее <p>сервер синхронизации времени ССВ-1Г:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч <p>устройство синхронизации времени УСВ-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч 	<p>120000</p> <p>72</p> <p>50000</p> <p>72</p> <p>90000</p> <p>72</p> <p>140000</p> <p>72</p> <p>75000</p> <p>35000</p> <p>22000</p> <p>2</p> <p>45000</p> <p>2</p>
<p>Глубина хранения информации</p> <p>счетчики электроэнергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее <p>УСПД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее <p>ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее 	<p>45</p> <p>45</p> <p>3</p> <p>3,5</p>

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчиках и УСПД;
- пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.

– защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- счетчиков электрической энергии;
- УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	GS-12	2 шт.
Трансформатор тока	IMB 123	3 шт.
Трансформатор тока	STPP-38	6 шт.
Трансформатор тока	STSM-38	93 шт.
Трансформатор тока	STSM-38 УХЛ1	43 шт.
Трансформатор тока	TG 145	6 шт.
Трансформатор тока	T-0,66	45 шт.
Трансформатор тока	T-0,66 У3	69 шт.
Трансформатор тока	T-0,66У3	3 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ®	6 шт.
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	6 шт.
Трансформатор тока измерительный	ТВЛМ-10	58 шт.
Трансформатор тока	ТВТ-35М	3 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110	36 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТГФ-110	3 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II*	11 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II* УХЛ1	27 шт.
Трансформатор тока	ТГФ220-II*	42 шт.
Трансформатор тока	ТГФ220-II* УХЛ1	41 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110	223 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II	5 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	295 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1	172 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	12 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 УХЛ1*	18 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220II* УХЛ1	1 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220II* УХЛ1*	39 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-4 УЗ	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-5	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК10-6 УЗ	21 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10	52 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10	313 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 М1АС	3 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 УЗ	12 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1	22 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1 УЗ	45 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-2 УЗ	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3	36 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3 УЗ	24 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-5 УЗ	7 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10	52 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 21	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 21 УЗ	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 22	8 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 УЗ	14 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-2	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-3	20 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-3 УЗ	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	12 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110 III	12 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110	72 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10	11 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1	27 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1-4	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1-4 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 35	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10 III	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I-8 У2	8 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-М-3	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35III-V УХЛ1	14 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	8 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-01	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-12	21 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-41А	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ1	1 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-02	30 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-23	4 шт.
Трансформатор тока	ТОП-0,66	6 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10	435 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10к	8 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	59 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М У2	33 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М-1	42 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М-1 У2	13 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	7 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10У3	89 шт.
Трансформатор тока	ТПЛК 10	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛК-10	1 шт.
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	214 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10	14 шт.
Трансформатор тока	ТПЛУ-10	8 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	212 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10 У3	14 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-3	3 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-3	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ	15 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ-10	22 шт.
Трансформатор тока	ТПФ-10	22 шт.
Трансформатор тока	ТПФМ-10	99 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-110 П* УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ-110	6 шт.
Трансформатор тока	ТТН-30	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1	7 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1	11 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35	4 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35М	18 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-220	12 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-35М	27 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66	9 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66 У3	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	225 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-6У3	33 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	12 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	11 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	33 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65 У1	23 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ-35-03	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЦ-10-3 У2	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	15 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	15 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	1 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	126 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	823 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	72 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	46 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	8 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2 УХЛ2	3 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ-220-58 У1	6 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-35	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТАМИ-10У3	2 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	33 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10 У3	1 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66У3	12 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	5 шт.
Трансформатор напряжения	СРА 123	9 шт.
Трансформатор напряжения	СРВ 123	6 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	5 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	244 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	108 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RL-P4GB-DW-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-3	3 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-4	8 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RALQ-P4GB-DW-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RL-P4B-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RL-P4G-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RLQ-P4GB-DW-4	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P1B-3	217 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P3B-4	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RALX-P3B-4	10 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-B-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-P1B-3	177 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-P2B-4	1 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-3	13 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-4	32 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P1B-3	38 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P4B-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-3	320 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-3	214 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-4	68 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P2B-3	33 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03	44 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03.01	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М	9 шт.
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7 шт.
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	6 шт.
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Формуляр	71319484.411711.001.42.ФО	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД»». Методика измерений аттестована ФБУ «Ростест-Москва», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311703.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный,
ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный,
ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»
(ФБУ «Ростест-Москва»)
ИНН 7727061249
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Телефон: +7 (495) 544-00-00
Web-сайт: www.rostest.ru
E-mail: info@rostest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.

