

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» декабря 2022 г. № 3290

Регистрационный № 87838-22

Лист № 1
Всего листов 428

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-СВЕРД-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2»

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Вид СИ	Тип, модификация СИ	Уровень ИИК			Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК
				Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД основной (тип, рег. №)	УССВ основной (тип, рег. №)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чеппа								
1	ф. 1 35кВ Пибаньшур	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
	TT	A	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
	TT	B	-	-	-	-		
	TT	C	ТФНД-35М	0,5	150/5	3689-73		
	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14							
2	ф. 2 35кВ Полом	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	CCB-1Г рег. № 58301-14
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
	TT	A	ТФЗМ-35А-У1	0,5	35000/100	19813-09		
	TT	B	ТФЗМ-35А-У1	0,5	75/5	3690-73		
	TT	C	ТФЗМ-35А-У1	0,5	75/5	3690-73		

Лист № 5
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ф. 6 10кВ Мебельная ф-ка	Счетчик ТН А	EA05RL-B-3 ЗНОЛ.06-10	0,5S/- 0,2	1	1	16666-97 3344-08		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$				
		ТН С	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$				
		ТТ А	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08	3344-08		
		ТТ Б	-	-	-	-			
		ТТ С	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08			
4	Ф. 5 10кВ	Счетчик TH A	EA05RL-B-3 HAMИ-10-95 УХЛ12	0,5S/1,0 0,5	1	16666-07 10000/100	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	
		TH B	HAMИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	HAMИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	RTU-327 per.№ 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12	
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
5	Ф-1 10 кВ.	Счетчик TH A	EA05RL-B-3 ЗНОЛ.06-10	0,5S/- 0,2	1	16666-97 3344-08			
		TH B	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$				
		TH C	ЗНОЛ.06-10	0,2	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$				
		TT A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			

Лист № 6
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
7	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08	RTU-327	УСВ-3	
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97				
8	Ф. 5 10кВ с/х	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТИЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТИЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ке3										
9	Ф. 6 10кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97				
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08				
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08				
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08				
	TT	A	ТЦЛМ-10	0,5	200/5	2363-68				
	TT	B	-	-	-	-				
	TT	C	ТЦЛМ-10	0,5	200/5	2363-68				
10	Ф-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08				
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08				
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08				
	TT	A	ТЦЛ-10 С	0,5S	300/5	29390-10				
	TT	B	-	-	-	-				
	TT	C	ТЦЛ-10 С	0,5S	300/5	29390-10				
11	Ф. 35 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07				
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15				
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15				
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15				
	TT	A	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73				
	TT	B	-	-	-	-				
	TT	C	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73				

Лист № 8
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ввод-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 УХЛ1	0,2S	150/1	52261-12			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
13	Ввод-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			

Кузьма

14	Ф-3	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,2	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
15	Ф-4	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Лист № 9
Всего листов 428

16	B _B -1 110 кВ. Сегедур	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TT	A	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
		TT	B	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
		TT	C	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
17	B _B -2 110 кВ. Сегедур	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TT	A	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
		TT	B	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
		TT	C	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
18	B _B -3 110 кВ. Зюкай	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3) 24218-03
		TT	A	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
		TT	B	TG-145	0,2S	600/5 30489-05
		TT	C	TG-145	0,2S	600/5 30489-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Вв-4 110 кВ. Верещатино	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TT	A	TG-145	0,2S	600/5	30489-05			
	TT	B	TG-145	0,2S	600/5	30489-05			
	TT	C	TG-145	0,2S	600/5	30489-05			
Мангут									
20	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
Мангут									
21	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТГ	А	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5	15128-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5	15128-07			
23	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТГ	А	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТДМ-10	0,5	100/5	2473-69			
24	Ф. Котельная	Счетчик	EA05RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТГ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2529 км										
25 Ввод-1 110 кВ.										
Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08					
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08					
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08					
ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08					
ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08					
ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08					
26 Ввод-2 110 кВ.										
Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08					
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08					
ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08					
ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08					
ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08					
ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08					
27 ПЭС-2										
Счетчик	EA05RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327					
ТН	А	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69					
ТН	В	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69					
ТН	С	НТМИ-10-66 У3	0,5	10000/100	831-69					
ТТ	А	ТЛМ-10	0,2S	1500/5	2473-69					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТЛМ-10	0,2S	1500/5	2473-69					
28 ПЭС-1										
Счетчик	EA05RL-C-3	0,5S/-	1	16666-97						
ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00					
ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00					
ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00					
ТТ	А	ТЛМ-10	0,2S	1500/5	2473-69					
ТТ	В	-	-	-	-					
ТТ	С	ТЛМ-10	0,2S	1500/5	2473-69					
Продолжение таблицы 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07
34	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07
35	Ф. 3 10кВ с/х	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	47958-11
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	47958-11
36	Ф. 5 10кВ с/х	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	T-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
38	T-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			

39	ВЛ-1 110кВ Зюкай-Кузьма	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	VTA-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14			
	TH	B	VTA-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14			
	TH	C	VTA-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14			
	TT	A	ICTB-0,66	0,2S	150/5	52792-13			
	TT	B	ICTB-0,66	0,2S	150/5	52792-13			
	TT	C	ICTB-0,66	0,2S	150/5	52792-13			
40	ВЛ-1 110кВ Верещагино-Кузьма	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-3	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	VTA-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14			
	TH	B	VTA-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14			
	TH	C	VTA-145	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	57420-14			
	TT	A	ICTB-0,66	0,2S	150/5	52792-13			
	TT	B	ICTB-0,66	0,2S	150/5	52792-13			
	TT	C	ICTB-0,66	0,2S	150/5	52792-13			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	ЗНОЛП-НТ3-10-1	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51676-12			
	TH	B	ЗНОЛП-НТ3-10-1	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51676-12			
	TH	C	ЗНОЛП-НТ3-10-1	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51676-12			
	TT	A	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	1500/5	51679-12			
	TT	B	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	1500/5	51679-12			
	TT	C	ТОЛ-НТ3-10	0,5S	1500/5	51679-12			
42	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	ЗНОЛП-НТ3-10-1	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51676-12			
	TH	B	ЗНОЛП-НТ3-10-1	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51676-12			
	TH	C	ЗНОЛП-НТ3-10-1	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	51676-12			
	TT	A	ТОЛ-НТ3-10-11	0,5S	1500/5	51679-12			
	TT	B	ТОЛ-НТ3-10-11	0,5S	1500/5	51679-12			
	TT	C	ТОЛ-НТ3-10-11	0,5S	1500/5	51679-12			

Верещанино

43	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
44	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Ф. 2 35кВ Рябинны	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73			
	ТТ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73			
46	Ф. 3 35кВ Рябинны	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТТ	А	ТОП-35 III	0,2S	75/5	47959-11			
	ТТ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТОП-35 III	0,2S	75/5	47959-11			
47	Ф. 4 35кВ Вознесенск	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327		
	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09	рег. № 41907-09		
	ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
	ТТ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
48	Ф. 3 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08			
	ТТ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

49	ф. 6 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08	
50	ф. 2 10кВ ВГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08	
51	ф. 5 10кВ ВГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08	
52	ф. 9 10кВ ВГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	600/5	1261-08	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	600/5	1261-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ф. 10 10кВ ВГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		1046776		
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		2680		
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		2680		
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		2680		
		TT A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5		3121		
		TT B	-	-	-		-		
		TT C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5		3164		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1046025			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
54	ф. 13 10кВ ВГЭС	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
		TT A	ТПОЛ-10	0,5	600/5		8780		
		TT B	-	-	-		-		
		TT C	ТПОЛ-10	0,5	600/5		8789		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1182138			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	2401			
		TH B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	2539			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	11668			
		TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	2370			
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	2369			
55	Т-1 110кВ	TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	2368			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1182061			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	2405			
		TH B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1940			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	11631			
		TT A	ТРГ-110 II	0,2S	150/1	2367			
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	2366			
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	2365			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1046016			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
56	Т-2 110кВ	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
		TT A	ТПОЛ-10	0,5	200/5		41907-09		
		TT B	-	-	-				
		TT C	ТПОЛ-10	0,5	200/5				
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1182061			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	2405			
		TH B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1940			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	11631			
		TT A	ТРГ-110 II	0,2S	150/1	2367			
57	Ф. 4 10кВ ЖДП	TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	2366			
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	2365			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1046016			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		3096		
		TT A	ТПОЛ-10	0,5	200/5		41907-09		
		TT B	-	-	-				
		TT C	ТПОЛ-10	0,5	200/5		2678		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1182061			

Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зюкай							
58	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/0/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/0/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/0/100	20186-05	
	ТТ	A	ТЛО-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11	
	ТТ	B	-	-	-	-	
	ТТ	C	ТЛО-10 М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11	
59	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/0/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/0/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/0/100	20186-05	
	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	CCB-1Г per. № 58301-14
	ТТ	B	-	-	-	-	
	ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14
60	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06	RTU-327/ УСВ-3 per. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
61	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Менделеево									
62	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	1000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	1000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	1000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5		25433-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5		25433-07		
63	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	1000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	1000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	1000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5		25433-03		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5		25433-03		
64	Ф. 1 35 кВ Карагай-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	ТТ	A	ТОЛ-35 УХЛ1	0,5S	200/5	21256-03			
	ТТ	B	-	-	-				
	ТТ	C	ТОЛ-35 УХЛ1	0,5S	200/5	21256-03			
65	Ф. 2 35 кВ Карагай-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	ТТ	A	ТОЛ-35	0,5S	200/5	21256-03			
	ТТ	B	-	-	-				
	ТТ	C	ТОЛ-35	0,5S	200/5	21256-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Ф. 1 10 кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68			
67	Ф. 3 10 кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
68	Ф. 5 10 кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
69	ВЛ-110 кВ цепь-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	ВЛ-110 кВ. цепь 1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
Григорьевская									
71	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
	TT	B	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
	TT	C	-	-	-		-		
72	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
73	Ф. 2 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5		1261-08		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5		1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	ф. 5 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08			
75	ф. 6 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
76	T-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327		
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/(√3))/(100/(√3))	15853-96	per. № 41907-09		
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/(√3))/(100/(√3))	15853-96			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/(√3))/(100/(√3))	15853-96			
	TT	A	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04			
	TT	B	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04			
	TT	C	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04			
77	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/(√3))/(100/(√3))	15853-96			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/(√3))/(100/(√3))	15853-96			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/(√3))/(100/(√3))	15853-96			
	TT	A	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04			
	TT	B	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04			
	TT	C	ТФ3М-110Б-IV У1	0,2S	200/5	26422-04			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сюзьба									
78	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТВК-10	0,5	1000/5		8913-82		
	ТТ	B	ТВК-10	0,5	1000/5		8913-82		
	ТТ	C	ТВК-10	0,5	1000/5		8913-82		
79	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТЛО-10 М1 У2	0,2S	1000/5		25433-11		
	ТТ	B	ТВК-10	0,5	1000/5		8913-82		
	ТТ	C	ТЛО-10 М1 У2	0,2S	1000/5		25433-11		
80	ф. 2 10кВ Сады	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 per. № 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5		1261-08		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5		1261-08		
81	T-1 110 кВ.	СЧЕТЧИК		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	T-2 110 кВ.	СЧЕТЧИК	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S		100/1	26813-06		
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S		100/1	26813-06		
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S		100/1	26813-06		
			Чайковская						
83	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TT	A	ТЛО-10-1	0,2S		1500/5	25433-07		
	TT	B							
	TT	C	ТЛО-10-1	0,2S		1500/5	25433-07		
84	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TT	A	ТЛО-10-1	0,2S		1500/5	25433-07		
	TT	B							
	TT	C	ТЛО-10-1	0,2S		1500/5	25433-07		
85	Ф. 1 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05		
	TT	A	ТОЛ-10-1	0,5S		75/5	47959-11		
	TT	B		-		-	-		
	TT	C	ТОЛ-10-1	0,5S		75/5	47959-11		

CCB-1Г
рер. №
58301-14

ЭКОМ-3000
рер. № 17049-14

УСВ-3
рер. №
51644-12

RTU-327
рер.№ 41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Ф. 2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,5	75/5	25433-03			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,5	75/5	25433-03			
87	Ф. 5 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛО-10-4 У3	0,5	200/5	25433-03			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛО-10-4 У3	0,5	200/5	25433-03			
88	ВЛ-110кВ Оверята- Сюзьва	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/(√3))/(100/(√3))	24218-08	per. № 41907-09		
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/(√3))/(100/(√3))	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/(√3))/(100/(√3))	24218-08			
	ТТ	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			
	ТТ	Б	ПГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			
	ТТ	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			
89	ВЛ-110кВ Оверята- Григорьевская	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/(√3))/(100/(√3))	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/(√3))/(100/(√3))	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/(√3))/(100/(√3))	24218-08			
	ТТ	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			
	ТТ	Б	ПГФМ-110 II*	0,2S	200/1	52261-12			
	ТТ	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бвод-1 10кВ									
90	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
91	Бвод-2 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-08			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-08			
92	Ф. 10кВ ЖБК-1	СЧЕТЧИК	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69			

Оверята
CCB-1Г
per. №
58301-14

ЭКОМ-3000
per. № 17049-14

УСБ-3
per. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	φ. 10кВ ЖБК-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	600/5	2473-69			
94	φ. 4 35кВ (6кВ)	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НТМи-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
	TH	B	НТМи-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
	TH	C	НТМи-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
	TT	A	ПИЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПИЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
95	φ. 3 35кВ (6кВ)	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	НТМи-6-66	0,5	6000/100	2611-70	per. № 41907-	per. № 51644-	
	TH	B	НТМи-6-66	0,5	6000/100	2611-70	09	12	
	TH	C	НТМи-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
	TT	A	ПИЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПИЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
96	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
	TH	B	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
	TH	C	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08			
	TT	A	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08			
	TT	B	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08			
	TT	C	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	T-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TH	A	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TH	B	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TH	C	VAU-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	40088-08		
		TT	A	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		TT	B	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
		TT	C	VAU-123	0,2S	200/1	40088-08		
Курья									
98	Бвод-1 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
99	Ф. 3 10кВ Подводспектрой	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	47958-11	RTU-327 пер.№ 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	47958-11		
100	Бвод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			

Лист № 31

Всего листов 428

		TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	
		TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	
		TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	
		ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	
		ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	
		ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	ЭКОМ-3000
	102	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	per. № 17049-14
		TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	RTU-327
		TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	per. № 41907-09
		TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	
		ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	
		ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	
		ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	
	103	TB-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	Пермь-2
		TH	A	НАМИ-35 УХЛII	0,5	35000/100	19813-00	
		TH	B	НАМИ-35 УХЛII	0,5	35000/100	19813-00	
		TH	C	НАМИ-35 УХЛII	0,5	35000/100	19813-00	
		ТТ	A	ТОЛ-35 УХЛII	0,2S	200/1	21256-07	
		ТТ	B	ТОЛ-35 УХЛII	0,2S	200/1	21256-07	
		ТТ	C	ТОЛ-35 УХЛII	0,2S	200/1	21256-07	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-35 УХЛII	0,5	35000/100	19813-00	
		TH	B	НАМИ-35 УХЛII	0,5	35000/100	19813-00	
		TH	C	НАМИ-35 УХЛII	0,5	35000/100	19813-00	
	104	TB-3						
		ТТ	A	STSM-38 УХЛII-1	0,2S	200/1	37491-08	
		ТТ	B	STSM-38 УХЛII-1	0,2S	200/1	37491-08	
		ТТ	C	STSM-38 УХЛII-1	0,2S	200/1	37491-08	

CCB-1Г
per. № 58301-14
УСВ-3
per. № 51644-12

CCB-1Г
per. № 58301-14
УСВ-3
per. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	TB-2	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	HAMИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	HAMИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	HAMИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08			
106	TT	C	STSM-38 УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08			
	TCH-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	A	-	-	-	-	per. № 17049-	per. № 58301-	
	TH	B	-	-	-	-	14	14	
	TH	C	-	-	-	-			
	TT	A	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03	RTU-327	УСВ-3	
107	TT	B	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03	per. № 41907-	per. № 51644-	
	TT	C	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03	09	12	
	TCH-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	-	-	-	-			
	TH	B	-	-	-	-			
	TH	C	-	-	-	-			
108	TT	A	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03			
	TT	B	ТК-48	0,5	300/5	558-50			
	TT	C	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-03			
	Левшино								
	Бвод-1 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-	per. № 58301-	
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	14	14	
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	
	TT	A	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07	per. № 41907-	per. № 51644-	
	TT	B	-	-	-	-	09	12	
	TT	C	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	ф. 6кВ Левшино	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07			
110	ф. 6кВ ПДК	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-07			
111	ф. 6кВ МЖК-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 41907-		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	09		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10-1	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10-1	0,5	200/5	25433-07			
112	ф. 6кВ Ангар	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Бвод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
TT	A	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-07				
TT	B	-	-	-	-	-			
TT	C	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-07				
114	Ф. 6кВ Банная гора	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
TT	A	ТЛО-10 У3	0,5	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000			
TT	B	-	-	-	-	per. № 17049-			
TT	C	ТЛО-10 У3	0,5	100/5	25433-03	per. № 17049-			
115	Ф. 6кВ МЖК-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 41907-		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	09		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-03				
TT	B	-	-	-	-				
TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-03				
116	Бвод-3 35 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
TT	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08				
TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08				
TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Ф. 35кВ Поплавна	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
118	Ф. 35кВ ПДК	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
119	Бвод-2 35кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00	per. № 41907-		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00	09		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08	per. № 51644-		
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08	12		
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
120	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ПЮЛ-10	0,5	75/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЮЛ-10	0,5	75/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	ф. 6кВ РРЦ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08				
TT	B	-	-	-	-	-			
TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08				
122	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08				
TT	B	-	-	-	-	-			
TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08				
123	ПЭС-4	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08				
TT	B	-	-	-	-	-			
TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	150/5	1261-08				
124	Бвод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
TT	A	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03				
TT	B	-	-	-	-	-			
TT	C	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	Ф. 3 10кВ с/х	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТТ	A	ПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
126	Бвод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТТ	A	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03
127	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08
128	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диаг									
129	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03			
130	Ф. 3 10кВ ЛПХ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10-1 У3	0,2S	100/5	25433-03			
131	Ф. 5 10кВ АБЗ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 per.№ 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
132	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10-1	0,2S	750/5	25433-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1				
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
134	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
	TH	A	-	-	-	-			
	TH	B	-	-	-	-			
	TH	C	-	-	-	-			
135	Ф. 0,22кВ Стойка ТУ IIЭ	TH	A	Т-0,66 У3	0,5	30/5	17551-03		
	TH	B	-	-	-	-			
	TH	C	Т-0,66 У3	0,5	30/5	17551-03			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	Т-0,66 У3	0,5	30/5	17551-03			
Кухтым									
136	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТДО-10-1	0,2S	750/5	25433-03			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТДО-10-1	0,2S	750/5	25433-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	Ввод-2 10 кВ. Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	ТТ A	ТЛЮ-10-3	0,2S	750/5	25433-03				
	ТТ B	-	-	-	-	-			
	ТТ C	ТЛЮ-10-3	0,2S	750/5	25433-03				
138	Ф. 4 10кВ с/х Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	ТТ A	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02				
	ТТ B	-	-	-	-	-			
	ТТ C	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02				
139	Ф. 3 10кВ с/х Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 per. № 41907-09			
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05				
	ТТ A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08				
	ТТ B	-	-	-	-				
	ТТ C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08				
140	Ввод-1 110 кВ. Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
	TH A	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	TH B	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	TH C	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТТ A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
	ТТ B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				
	ТТ C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
			Боковая						
142	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-03			
	TT	B	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-03			
	TT	C	ТЛО-10	0,2S	750/5	25433-07			
	143	Ф. 3 10кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08			
	144	Ф. 6 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

145	Ф. 4 10кВ с/х	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТТ	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	75/5	1261-08
146	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-03
147	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06
148	ВЛ-110кВ Ольховка-1	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	T-1 110 kB.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
150	Ввод-2 110 kB.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			
151	ВЛ-110kB Ольховка-2	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
152	T-2 110 kB.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЈ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парма									
153	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
154	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
155	Ф. 5 10кВ ДРЭС с/х	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ПЛОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ПЛОЛ-10-3 У3	0,5S	50/5	1261-08			
156	Ф. 3 10кВ ГГЭС	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ПЛОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ПЛОЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
158	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			

Шестаки

159	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЮ-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
160	Ф. 3 10кВ ГГЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЮЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЮЛ-10-3 У3	0,5S	100/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10-3	0,2S	600/5	25433-03			
162	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
163	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
			Блочная						
164	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10-3	0,2S	1000/5	25433-03			
166	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	пер. № 17049-		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	14		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	per.№ 51644-		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	09		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	УСВ-3		
167	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	per.№ 51644-		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	12		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	УСВ-3		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	per.№ 41907-		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	09		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	УСВ-3		
168	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик							
	TH	A	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	пер. № 17049-		
	TT	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	14		
	TT	B	ТЛО-10-2	0,2S	1500/5	25433-07	RTU-327		
	TT	C	ТЛО-10-2	0,2S	1500/5	25433-07	per.№ 41907-		
Бахаревка									
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

169	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	A	ТЛО-10-2	0,2S	1500/5	25433-07	
	ТГ	B	-	-	-	-	
	ТГ	C	ТЛО-10-2	0,2S	1500/5	25433-07	
170	Ф. 3 Молокозавод 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	A	ТЛО-10-2	0,5S	150/5	25433-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-
	ТГ	B	-	-	-	-	рег. № 58301- 14
	ТГ	C	ТЛО-10-2	0,5S	150/5	25433-07	рег. № 51644- 12
171	Ф. 8 Молокозавод 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСБ-3 рег. № 51644- 12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	A	ППОЛ-СВЭЛ-10M-3 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17	
	ТГ	B	-	-	-	-	
	ТГ	C	ППОЛ-СВЭЛ-10M-3 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17	
172	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	A	ППОЛ-СВЭЛ-10M-3 УХЛ2	0,2S	50/5	70109-17	
	ТГ	B	-	-	-	-	
	ТГ	C	ППОЛ-СВЭЛ-10M-3 УХЛ2	0,2S	50/5	70109-17	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049- 14	CCB-IIГ пер. № 58301- 14	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	75/5	70109-17	RTU-327 пер.№ 41907- 09	УСВ-3 пер. № 51644- 12	
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПОЛ-СВЭЛ-10М-3 УХЛ2	0,2S	75/5	70109-17			
		Мулянка							
174	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
175	Ввод-2 10 кВ.	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	1500/5	47958-11	RTU-327 пер.№ 41907- 09	УСВ-3 пер. № 51644- 12	
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	1500/5	47958-11			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
176	ф. 1 10кВ	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
178	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
179	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 41907-		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	09		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППФМ-10	0,5	75/5	814-53			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППФМ-10	0,5	75/5	814-53			
180	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППФМ-10	0,5	75/5	814-53			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППФМ-10	0,5	75/5	814-53			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кукуштан									
181 Ввод-1 10 кВ.									
Счетчик		EA05RL-B-3		0,5S/-		1		16666-97	
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
ТТ	A	ТЛП-10	0,2S		1000/5		30709-07		
ТТ	B	-	-		-		-		
ТТ	C	ТЛП-10	0,2S		1000/5		30709-07		
182 Ввод-2 10 кВ.									
Счетчик		EA05RL-B-3		0,5S/-		1		16666-97	
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
ТТ	A	ТЛП-10	0,2S		1500/5		30709-07		
ТТ	B	-	-		-		-		
ТТ	C	ТЛП-10	0,2S		1500/5		30709-07		
183 ф. 3 10кВ Сельхозпотребитель									
Счетчик		EA05RL-B-3		0,5S/-		1		16666-97	
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
ТТ	A	ТПЛ-10УЗ	0,5		200/5		1276-59		
ТТ	B	-	-		-		-		
ТТ	C	ТПЛ-10УЗ	0,5		200/5		1276-59		
184 ф. 4 10кВ Птицефабрика									
Счетчик		EA05RL-B-3		0,5S/-		1		16666-97	
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
ТТ	A	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S		150/5		1261-08		
ТТ	B	-	-		-		-		
ТТ	C	ТПОЛ-10-УЗ	0,5S		150/5		1261-08		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

185	ф. 8 10кВ Сельхозпотребитель	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТГ	A	ТЛО-10	0,2S	15/05	25433-07		
	ТГ	B	-	-	-	-		
	ТГ	C	ТЛО-10	0,2S	15/05	25433-07		
186	ф. 6 10кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТГ	A	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	200/5	1261-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049- 14	CCB-IIГ рег. № 58301- 14
	ТГ	B	-	-	-	-		
	ТГ	C	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	200/5	1261-08		
187	ф. 7 10кВ Поселок	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег.№ 41907- 09	УСБ-3 рег. № 51644- 12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТГ	A	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	15/05	1261-08		
	ТГ	B	-	-	-	-		
	ТГ	C	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	15/05	1261-08		
188	ф. 5 10кВ Дрожжавод	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТГ	A	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	200/5	1261-08		
	ТГ	B	-	-	-	-		
	ТГ	C	ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	200/5	1261-08		
Продолжение таблицы 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	T-1 110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		10
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049- 14	CCB-IIГ рег. № 58301- 14
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/3)/(100/3)	60353-15		

Лист № 53

Всего листов 428

		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	TT	A		ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06	RTU-327 per. № 41907- 09	УСВ-3 per. № 51644- 12
	ТГ	B		ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06		
	ТГ	C		ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06		
190	T-2 110 кВ.	Счетчик		EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		
	TH	A		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	TH	B		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	TH	C		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
	ТГ	A		ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
	ТГ	B		ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
	ТГ	C		ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
191	Ф. 10 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТГ	A		ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	75/5	1261-08		
	ТГ	B		-	-	-	-		
	ТГ	C		ТПОЛ-10-3-УЗ	0,5S	75/5	1261-08		
192	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	ТГ	A		ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
	ТГ	B		-	-	-	-		
	ТГ	C		ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049- 14	CCB-1Г пер. № 58301- 14	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10 УЗ	0,5	75/5	1276-59	RTU-327 пер.№ 41907- 09	УСВ-3 пер. № 51644- 12	
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10 УЗ	0,5	75/5	1276-59			
			Ергач						
194	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
195	Ввод-2 10 кВ.	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049- 14	CCB-1Г пер. № 58301- 14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	RTU-327 пер. № 41907- 09	УСВ-3 пер. № 51644- 12	
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06			
196	Ф. 1 35кВ	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	GIF-40,5	0,2S	300/5	30368-05			
	TT	B	GIF-40,5	0,2S	300/5	30368-05			
	TT	C	GIF-40,5	0,2S	300/5	30368-05			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
198	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
199	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 41907-		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	09		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
200	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

Күнгүр

201	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5
		TT	B	-	-	-
202	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5
		TT	B	-	-	-
203	Ф. 4 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,2S	1500/5
		TT	B	-	-	-
204	Ф. 5 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТИПМ-10	0,5	400/5
		TT	B	-	-	-
205	Ф. 9 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	C	ТИПМ-10	0,5	400/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	ТИПМ-10	0,5	400/5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Ф. 9 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5\$/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000	Рег. № 17049-14	CCB-1Г
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	Рег. № 17049-14	CCB-1Г	per. № 58301-14
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	Рег. № 17049-14	CCB-1Г	per. № 58301-14

		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		RTU-327		
		TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08		per.№ 41907-09		
		TT	B	-	-	-	-				
		TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	200/5	1261-08				
206	Ф. 10 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08				
		TT	B	-	-	-	-				
		TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08				
207	Ф. 6 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97				
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59				
		TT	B	-	-	-	-				
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59				
208	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05				
		TT	A	ТЛМ-10-2	0,5	100/5	2473-69				
		TT	B	-	-	-	-				
		TT	C	ТЛМ-10-2	0,5	100/5	2473-69				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
210	ф. 3 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59			
211	ф. 8 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68			
						Кишерть			
212	ф. 1 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	ф. 8 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППОЛ-10-3	0,5S	200/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППОЛ-10-3	0,5S	200/5	1261-08			
214	ф. 4 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5	1261-08			
215	ф. 6 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	УСВ-3	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППОЛ-10-3-У3	0,5S	300/5	1261-08			
216	ф. 7 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
219	ф. 110кВ Киперль-Суксун	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
220	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	Ввод-2 110кВ Ирень-Глухарь	Счетчик	A 1802 RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08			
222	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82	RTU-327	УСБ-3	
	TT	B	-	-	-	-	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82			
223	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53			
					Порядково				
224	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	RTU-327	УСБ-3	
	TT	B	-	-	-	-	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TT	C	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

225	Ф. 1 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5
226	Ф. 2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	100/5
227	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5
228	Ф. 4 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	ф. 6 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08			
230	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
231	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
232	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12
		TT B	-	-	-	-	per. № 41907-09		
		TT C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
		Лек							
		234	Ввод-1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12
		TT B	-	-	-	-	per. № 41907-09		
		TT C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
235	ф. 2 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14		
TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TT A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12		
TT B	-	-	-	-	per. № 41907-09				
TT C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53					
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TT A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07					
TT B	-	-	-	-					
TT C	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07					
236	Ввод-2 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
TT A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07					
TT B	-	-	-	-					
TT C	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	T-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
				TH A НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
				TH B НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
				TH C НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
				TT A ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08	
				TT B ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08	
				TT C ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08	
				TH A A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06	
				TH B НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
				TH C НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
238	T-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
				TH A НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
				TH B НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
				TH C НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08	
				TT A ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08	
				TT B ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08	
				TT C ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08	
				TH A EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97	
				TH B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
				TH C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
239	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1			RTU-327	
				TH A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		per.№ 41907-09	
				TH B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		per.№ 17049-14	
				TH C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		ЭКОМ-3000	
				TT A ППФМ-10	0,5	50/5		CCB-II	
				TT B -	-	-		per.№ 58301-14	
				TT C ППФМ-10	0,5	50/5		УСВ-3	
				TH A EA05RL-B-3	0,5S/-	1		per.№ 51644-12	
				TH B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			
				TH C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			
240	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1			RTU-327	
				TH A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		per.№ 41907-09	
				TH B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		per.№ 17049-14	
				TH C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		ЭКОМ-3000	
				TT A ППФМ-10	0,5	50/5		CCB-II	
				TT B -	-	-		per.№ 58301-14	
				TT C ППФМ-10	0,5	50/5		УСВ-3	
				TH A EA05RL-B-3	0,5S/-	1		per.№ 51644-12	
				TH B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			
				TH C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Глушарб							
241	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
242	ВЛ-110кВ Глушарб-Тюриково	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08	
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08	
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08	
243	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
244	ВЛ-110кВ Глушарб- Платоново	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	200/1	36672-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
245	ВЛ-110кВ Глухарь-Ирень	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
246	ВЛ-110кВ Глухарь-Шамары-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
247	ВЛ-110кВ Глухарь-Шамары-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1		36672-08		
248	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПФМ-10	0,2	50/5		814-53		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ППФМ-10	0,2	50/5		814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-II	per. № 58301-14
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПФМ-10	0,5	50/5	20186-05			
		TT B	-	-	-		RTU-327	УСБ-3	per. № 51644-12
		TT C	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53	per. № 41907-09		
		Осенцы							
250	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-07			
		TT B	-	-	-				
		TT C	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-07			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
251	Ввод-2 110 кВ.	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-II	per. № 58301-14
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
		TT A	ТПП-10-2	0,2S	400/5	30709-07	RTU-327	УСБ-3	per. № 41907-09
		TT B	-	-	-				
		TT C	ТПП-10-2	0,2S	400/5	30709-07			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
252	Т-1 110 кВ.	TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
		TT A	ТПФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		TT B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		TT C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
254	ПЭС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТИ-10 У3	0,5	75/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТИ-10 У3	0,5	75/5		1276-59		
255	Ф. 4 10kB	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТВДМ-10	0,5	75/5		45040-10		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТВДМ-10	0,5	75/5		45040-10		
256	Ф. 2 10kB	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5		8913-82		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5		8913-82		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	ф. 3 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	50/5	8913-82			
258	ф. 5 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
259	ф. 6 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
				Маховатия					
260	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06			
	TT	B	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06			
	TT	C	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТДП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06			
	TT	B	ТДП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06			
	TT	C	ТДП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-06			
262	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
263	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08			
264	ПС "Угольная"	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	75/5	1276-59			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
266	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68			

Губаха

267	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06			
268	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TT	A	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
	TT	B	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
	TT	C	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
270	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TT	A	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
	TT	B	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
	TT	C	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
271	Ф. 6кВ Станция	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ППЛ-10	0,5	100/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ППЛ-10	0,5	100/5		1276-59		
272	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ППЛ-10	0,5	200/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ППЛ-10	0,5	200/5		1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12
		TT B	-	-	-	-	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
		TT C	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		Половинка							
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07			

274	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
275	Ввод-2 35 кВ.	TH A	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07			
		TH B	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07			
		TH C	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07			
		TT A	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05			
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
		TH B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12
		TT A	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	GIF-40,5	0,2S	400/5	30368-05			
276	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		Половинка							
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

277	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	
		TT	B	-	-	-	
278	ПЭС-3	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	50/5	1276-59	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	
		TT	B	-	-	-	
279	Ф. 6кВ ДС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	100/5	1276-59	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	
		TT	B	-	-	-	
280	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	
		TT	A	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	
		TT	B	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	
281	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	
		TH	C	ТАП-10-3-1	0,2S	1000/5	
		TT	A	ТАП-10-3-1	0,2S	1000/5	
		TT	B	ТАП-10-3-1	0,2S	1000/5	
Углерольская							
1	2	3	4	5	6	7	8
281	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	9
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10

Продолжение таблицы 3

Лист № 76
Всего листов 428

		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05	RTU-327	УСВ-3
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12
	282	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60353-15		
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
	283	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
	284	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05		
		TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-06	RTU-327	УСВ-3
		TT	B	-	-	-	-	per. № 41907-09	per. № 51644-12
		TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-06		
	285	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	RTU-327	УСВ-3
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	RTU-327	УСВ-3
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12

		ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07
		ТТ	B	-	-	-	-
	286	ПЭС-1	ТП	C	ТПП-10-3	0,2S	1500/5
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	30709-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	16666-07
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТИМ-10	0,5	100/5	2363-68
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТИМ-10	0,5	100/5	2363-68
	287	Ф. 6кВ Депо-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТИМ-10	0,5	6000/100	20186-05
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТИМ-10	0,5	100/5	2363-68
	288	Ф. 6кВ Депо-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТИМ-10	0,5	100/5	2363-68
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТИМ-10	0,5	100/5	2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТИМ-10	0,5	50/5	2363-68	RTU-327 пер. № 41907-09	УСБ-3 пер. № 51644-12
		TT	B	-	-	-	-		

		ТТ	С	ТПМ-10	0,5	50/5	2363-68	Расик
290	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A		ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06	
	TT	B		ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06	
	TT	C		ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06	
291	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A		ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06	
	TT	B		ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06	
	TT	C		ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06	
292	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
	TH	A		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13	
	TH	B		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13	
	TH	C		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13	
	TT	A		ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08	
	TT	B		ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08	
	TT	C		ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
293	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TH	B		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TH	C		НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TT	A		ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
	TT	B		ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
	TT	C		ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	36672-08		
294	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59
295	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТИЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТИЛМ-10	0,5	100/5	2363-68

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Копии (Александровск)									
296 Ввод-1 35 кВ.									
Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06			
ТН	A	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		37493-08			
ТН	B	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		37493-08			
ТН	C	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		37493-08			
ТГ	A	STSM-38	0,2S	300/1		37491-08			
ТГ	B	STSM-38	0,2S	300/1		37491-08			
ТГ	C	STSM-38	0,2S	300/1		37491-08			
297 Ввод-2 35 кВ.									
Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06			
ТН	A	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		37493-08			
ТН	B	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		37493-08			
ТН	C	NTSM-38 УХЛ1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		37493-08			
ТГ	A	STSM-38	0,2S	300/1		37491-08			
ТГ	B	STSM-38	0,2S	300/1		37491-08			
ТГ	C	STSM-38	0,2S	300/1		37491-08			
298 ПЭС-1									
Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07			
ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
ТГ	A	ПЦМ-10	0,5	75/5		2363-68			
ТГ	B	-	-	-		-			
ТГ	C	ПЦМ-10	0,5	75/5		2363-68			
299 ПЭС-2									
Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07			
ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
ТГ	A	ПЦМ-10	0,5	75/5		2363-68			
ТГ	B	-	-	-		-			
ТГ	C	ПЦМ-10	0,5	75/5		2363-68			
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	Ф. 3 10кВ Станция-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			

		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-II per. № 58301-14
301	ф. 4 10кВ Станция-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per. № 41907-09	YCB-3 per. № 51644-12	
302	Бвод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per. № 17049-14	YCB-3 per. № 51644-12	
303	Бвод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per. № 41907-09	YCB-3 per. № 51644-12	

Всеволодо-Вильза

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	Ф. 4 10кВ Собхоз	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
305	Ф. 5 10кВ Усть-Игум	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
306	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	Б	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
307	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
311	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
312	Ф. 8 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Люзенъ									
313	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТЛП-10	0,2S	1000/5		30709-07		
	ТТ	B	ТЛП-10	0,2S	1000/5		30709-07		
	ТТ	C	ТЛП-10	0,2S	1000/5		30709-07		
314	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТЛП-10	0,2S	1000/5		30709-07		
	ТТ	B	ТЛП-10	0,2S	1000/5		30709-07		
	ТТ	C	ТЛП-10	0,2S	1000/5		30709-07		
315	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 41907-09	
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	ТТ	A	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5		21256-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5		21256-07		
316	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	ТТ	A	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5		21256-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТОЛ-35 УХЛ1	0,2S	300/5		21256-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

317	Ф. 4 6кВ Послудное	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
	TT	B	-	-	-	-
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
318	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
319	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
320	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
	TT	B	-	-	-	-
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	рег. № 17049-14	рег. № 58301-14	
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10	0,5	6000/100	20186-05			
		TT B	-	-	100/5	1276-59	RTU-327	УСВ-3	
		TT C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	рег.№ 41907-09	рег. № 51644-12	
		Калинин							

322	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
323	Ввод-2 6 кВ.	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	рег. № 17049-14	рег. № 58301-14	
		TT A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	RTU-327	УСВ-3	
		TT B	-	-	-	-	рег.№ 41907-09	рег. № 51644-12	
		TT C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
324	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

325	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	75/5		
		TT	B	-	-	-		
		TT	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5		
						2363-68		
Березники								
326	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5		
		TT	B	ТПП-10-3	0,2S	600/5		
		TT	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5		
		Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
327	Ввод-2 6 кВ.	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5		
		TT	B	ТПП-10-3	0,2S	600/5		
		TT	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5		
						30709-06		
						RTU-327 per. № 41907-09		
Соликамск								
328	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14
		TH	A	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		
		TH	B	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		
		TH	C	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		
		TT	A	GIF-40,5	0,2S	200/5		
		TT	B	-	-	-		
		TT	C	GIF-40,5	0,2S	200/5		
						30368-05		
Продолжение таблицы 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14
		TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	

10

	TH	B	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07					
	TH	C	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07					
	ТТ	A	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05					
	ТТ	B	-	-	-	-					
	ТТ	C	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05					
330	Ф. 3 10кВ С/Х техника	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per. № 41907-09				
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	ТТ	A	ППЛМ-10	0,5	100/5	2363-68					
	ТТ	B	-	-	-	-					
	ТТ	C	ППЛМ-10	0,5	100/5	2363-68					
331	Ф. 2 10кВ ДС	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07					
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	ТТ	A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59					
	ТТ	B	-	-	-	-					
	ТТ	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59					
332	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07					
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05					
	ТТ	A	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59					
	ТТ	B	-	-	-	-					
	ТТ	C	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Березники-сортировочный									
333	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1	20186-05		
	ТТ	A	ТДО-10-3	0,2S	1000/5	1	25433-07		
	ТТ	B	ТДО-10-3	0,2S	1000/5	1	25433-07		
	ТТ	C	ТДО-10-3	0,2S	1000/5	1	25433-07		
334	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1	20186-05		
	ТТ	A	ТДП-10-5	0,2S	1500/5	1	30709-11		
	ТТ	B	ТДП-10-5	0,2S	1500/5	1	30709-11		
	ТТ	C	ТДП-10-5	0,2S	1500/5	1	30709-11		
335	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	1	24218-13	per. № 41907-09	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	1	24218-13	per. № 51644-12	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	1	24218-13		
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	1	36672-08		
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	1	36672-08		
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	1	36672-08		
336	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	1	24218-13		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	1	24218-13		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	1	24218-13		
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	1	36672-08		
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	1	36672-08		
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	ф. 3 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TT	A	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
338	φ. 4 10кВ	Счетчик EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TT	A	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82		
339	φ. 5 10кВ	Счетчик EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TT	A	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10		
340	φ. 7 10кВ	Счетчик EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TT	A	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341	Φ-8	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69			
342	Φ. 9 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	-	-	-		
	TH	C	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
343	Φ. 10 10кВ	Счетчик	ТЛК-10	0,5	200/5	42683-09	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14	CCB-IIГ per. № 58301-14
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛК-10	0,5	200/5	42683-09			
	TH	A	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RТU-327	per. № 41907-09	УСВ-3
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			per. № 51644-12
344	Φ. 2 10кВ	Счетчик	ТЛК-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	C	-	-	-	-			
	TT	C	ПДЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	TH	A	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
345	Φ. 3 10кВ	Счетчик	ТЛК-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВК-10	0,5	300/5	8913-82			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345	ф. 6 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10			
346	ф. 1 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10			
347	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	рег. № 41907-09		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВЛМ-10	0,5	150/5	45040-10			
348	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИП-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТИП-10	0,5	100/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заполье-Уральское									
349	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
	ТТ	B	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59			
	ТТ	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
350	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
	ТТ	B	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59			
	ТТ	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
351	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПП-10	0,5	50/5	1276-59			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТПП-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обходная (Яйва)									
352	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TT	A	TAT	0,2S	200/5	29838-05	RTU-327	УCB-3	
	TT	B	TAT	0,2S	200/5	29838-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TT	C	TAT	0,2S	200/5	29838-05			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
353	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TT	A	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	B	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
354	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
355	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08	reg. № 41907-09		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
356	Ф. 10кВ ФКJ-2	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	YCB-3		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08	reg. № 51644-12		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
357	Ф. 10кВ ФКJ-2	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	CCB-1Г		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08	per. № 58301-14		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100)/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
357	ф. 10кВ ФКЦJ-3	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
		TH	A	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
358	ф. 10кВ ФКЦJ-1	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
		TH	A	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
359	ПЭС-1	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
		TH	A	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
360	ПЭС-2	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
		TH	A	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	3НОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Путейная									
361	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		TT	A	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		TT	B	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		TT	C	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
362	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06		
		TT	A	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		TT	B	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
		TT	C	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05		
363	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 р. № 17049-14	RTU-327 р. № 41907-09	CCB-1Г р. № 58301-14
		TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		УСВ-3 р. № 51644-12
		TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
364	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
		TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08		
		TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		
		TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

365	Ф. 10кВ Компрессорная	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	B	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	C	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		ТГ	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТГ	B	-	-	-	-	
		ТГ	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
366	ПЭС-1	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	B	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	C	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		ТГ	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТГ	B	-	-	-	-	
367	ПЭС-2	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	B	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	C	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		ТГ	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТГ	B	-	-	-	-	
368	Ф. 10кВ Резерв 1	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	B	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	C	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		ТГ	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТГ	B	-	-	-	-	
369	Ф. 10кВ Резерв	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		
		TH	A	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	B	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	C	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		ТГ	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТГ	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
Продолжение таблицы 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	Ф. 10кВ Резерв	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06		10
		TH	A	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	B	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		TH	C	3НОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	
		ТГ	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	
		ТГ	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	

		ТТ	А	Тол-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	RTU-327 per. № 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	Тол-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06		
Лёгкая									
370	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06			
	TT	A	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	B	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	C	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
371	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-06			
	TT	A	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	B	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	C	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
372	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик		A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 Y2	0,5	10000/√3/100/√3	3344-08			
	TT	A	Тол-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	Тол-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	C	Тол-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
373	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	B	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	3344-08			
	TT	B	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
374	ПЭС-1	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	B	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14		
	TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	32139-06	RTU-327 per. № 41907-09		
	TH	A	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	B	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	-	-	-	-	УСВ-3 per. № 51644-12		
	TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
375	Ф. 10кВ ФКЛ-1	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	B	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОП.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	1000/5	32139-06			
376	ПЭС-2	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TT	A	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-СЭЩ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377	ф.2 10кВ Лукойл	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1		31857-06		
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	ЭКОМ-3000 р.№ 17049-14	CCB-1Г р.№ 58301-14	
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06	RTU-327 р.№ 41907-09	УСВ-3 р.№ 51644-12	
378	ф.3 10кВ Лукойл	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	ЗНОД.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	B	ЗНОД.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОД.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			
							Родник		
379	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TT	A	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05	ЭКОМ-3000 р.№ 17049-14	CCB-1Г р.№ 58301-14	
	TT	B	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	C	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05	RTU-327 р.№ 41907-09	УСВ-3 р.№ 51644-12	
380	Ввод-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-06			
	TT	A	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	B	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			
	TT	C	ТАТ	0,2S	200/5	29838-05			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	1	31857-06		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5		3344-08		
	TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5		32139-06		
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5		32139-06		
382	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	1	31857-06		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5		32139-06		
	TT	B	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5		32139-06		
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5		32139-06		
383	ПЭС-2	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	1	31857-06		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	1000/5		32139-06		
	TT	B	-	-	-		32139-06		
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5		32139-06		
384	Ф. 10кВ ФКЛ-2	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	1	31857-06		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-08		
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5		32139-06		
	TT	B	-	-	-		32139-06		
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5		32139-06		

Лист № 103
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
385	ПЭС-1	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	ЗНОД.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	B	ЗНОД.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TH	C	ЗНОД.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			
	TT	B	-	-	-	-			CCB-1Г
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			per. № 58301-1
	386	Счетчик	A1805RL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327		4
	TH	A	ЗНОД.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08	per. № 41907-09		УСБ-3
	TH	B	ЗНОД.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			per. № 51644-12
	TH	C	ЗНОД.06-10 Y2	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
	TT	A	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-СЭЦ-10-31	0,5S	100/5	32139-06			
									Ляды
387	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			CCB-1Г
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			per. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07			УСБ-3
	TT	B	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07			per. № 51644-12
	TT	C	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
388	Ф. 3 6кВ Новые Ляды	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
389	Ф. 4 6кВ ЛКЗ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-2-2 У3	0,2S	300/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
390	Ф. 5 6кВ Бетонный 3-Д	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-2	0,2S	400/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
391	Ф. 1 35кВ Тракторная	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
		TH B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
		TH C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09			
		TT A	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			
		TT B	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			
		TT C	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
393	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
394	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ППЛ-10	0,5	150/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ППЛ-10	0,5	150/5		1276-59		
395	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ППЛ-10	0,5	75/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ППЛ-10	0,5	75/5		1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заготовка									
396	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100		2611-70		
	TH	B	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100		2611-70		
	TH	C	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100		2611-70		
	TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
	TT	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
	TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
397	Ф. 4 6кВ Щебзавод	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100		2611-70		
	TH	B	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100		2611-70		
	TH	C	НТМИ-6-66 У3	0,5	6000/100		2611-70		
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	6000/100		2611-70		
	TT	B	-	-	400/5	1276-59			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5		1276-59		
398	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per.№ 41907-09	CCB-1Г per. № 58301-14
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
	TT	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5		30709-06		
	TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5		30709-07		
399	Ф. 3 6кВ Восход	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ТИПМ-10	0,5	400/5		2363-68		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТИПМ-10	0,5	400/5		2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Ф. 5 6кВ Карьер	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
401	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	100/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	100/1	53344-13	ЭКОМ-3000		
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	100/1	53344-13	per. № 17049-14	CCB-II	
	402	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	RTU-327	УСВ-3	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	100/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	100/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	100/1	53344-13			
403	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НПМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70			
	TH	B	НПМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70			
	TH	C	НПМИ-6-66 У3	0,5	6000/100	2611-70			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-II per. № 58301-14
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327	УСВ-3 per. № 51644-12
		TT	B	-	-	-	-	per. № 41907-09	
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Валежная							
		405	Ф. 2 10кВ РРС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-	1276-59	RTU-327	УСВ-3 per. № 51644-12
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59	per. № 41907-09	
		406	Ф. 3 10кВ Заозерье	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-II per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	75/5	47959-11	RTU-327	УСВ-3 per. № 51644-12
		TT	B	-	-	-	-	per. № 41907-09	
		TT	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	75/5	47959-11		
		407	Ф. 4 10кВ Денисово	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

408	Ф. 5 10кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	20186-05
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	1276-59
409	Ввод-1 35кВ	Счетчик	TH	-	-	-
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1276-59
		TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	31857-06
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	19813-00
410	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик	TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	19813-00
		TT	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	19813-00
		TH	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	35000/100
		TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1
		TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1
411	Ф. 1 35кВ Серьга	Счетчик	TH	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	37491-08
		TT	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	ЭКОМ-3000
		TH	A	3НОМ-35-65 У1	0,5	per. № 17049-14
		TH	B	3НОМ-35-65 У1	0,5	RTU-327
		TH	C	3НОМ-35-65 У1	0,5	per. № 41907-09
412	Ф. 1 35кВ Серьга	Счетчик	TT	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	37491-08
		TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	31857-06
		TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	УСВ-3
		TH	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	per. № 51644-12
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	per. № 58301-14
413	Ф. 1 35кВ Серьга	Счетчик	TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	19813-00
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	19813-00
		TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	19813-00
		TT	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	35000/100
		TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1
414	Ф. 1 35кВ Серьга	Счетчик	TT	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	37491-08
		TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	37491-08
		TH	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	31857-06
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	37491-08
		TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	37491-08
415	Ф. 1 35кВ Серьга	Счетчик	TT	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	37491-08
		TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	37491-08
		TH	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	31857-06
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	37491-08
		TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	37491-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
413	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59			
414	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	УСВ-3	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-00			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-00			
415	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кутамыш									
416	Ввод-1 35кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	3НОМ-35-54	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-54			
	TH	B	3НОМ-35-54	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-54			
	TH	C	3НОМ-35-54	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-54			
	ТТ	A	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			
	ТТ	B	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			
	ТТ	C	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			
417	Ввод-2 35кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	3НОМ-35-54	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-54			
	TH	B	3НОМ-35-54	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-54			
	TH	C	3НОМ-35-54	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-54			
	ТТ	A	ТОЛ-35-III-IV-8-УХЛ1	0,2S	300/5	34016-07			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТОЛ-35-III-IV-8-УХЛ1	0,2S	300/5	34016-07			
419	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per.№ 41907-09	per. № 51644-12	
	ТТ	A	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07			
	ТТ	B	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07			
	ТТ	C	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	400/5	30709-07			
420	Ф. 5 6 кВ Городки пень 2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10-2-10	0,5	200/5	1276-59			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛП-10-2-10	0,5	200/5	1276-59			
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
421	Счетчик			EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

Лист № 112
Всего листов 428

Ф. 7 6 кВ Городки депъ 1	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТТ	A	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
422 Ф. 9 6кВ Лесоучасток	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТТ	A	ТИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
	ТТ	B	-	-	-	-
423 ВЛ-110кВ Калино- Кутамыш	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
	ТН	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТН	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТН	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
424 ПЭС-2	Счетчик	ПТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	
	ТН	C	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТТ	A	ТИЛ-10	0,5	100/5	1276-59
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТИЛ-10	0,5	100/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
425	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	CCB-1Г
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	УСБ-3	УСБ-3
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	RTU-327	RTU-327
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	per. № 41907-09	per. № 51644-12	per. № 51644-12
		TT	B	-	-	-	-	-	-
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	1276-59	1276-59
		Веренинский							
		426	Ф. 4 6кВ Лещевка	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
427	Ф. 3 6кВ Калинский ЛПХ	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1261-08		
428	Ввод-1 35 кВ.	TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		TT	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
429	Ввод-2 35 кВ.	TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	9	10	10

Продолжение таблицы 3

TH	A	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	37493-08			
TH	B	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	37493-08			
TH	C	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})	37493-08			
TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
430	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TT	A	ПУЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
	TT	B	-	-	-	-		
	TT	C	ПУЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
431	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14 RTU-327	CCB-1Г per. № 58301-14 YCB-3
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TT	A	ПУЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
	TT	B	-	-	-	-		
	TT	C	ПУЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
432	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TT	A	ПУЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
	TT	B	-	-	-	-		
	TT	C	ПУЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чусовская									
433	Ввод-5 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06			
	ТТ	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06			
	ТТ	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06			
434	Ввод-6 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06			
	ТТ	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06			
	ТТ	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-06			
435	Ф. 0,22кВ Радиоузел	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per.№ 41907-09	
	TH	A	-	-	-	-	-		
	TH	B	-	-	-	-	-		
	TH	C	-	-	-	-	-		
	ТТ	A	TKM-0,5	0,5	50/5	665-51			
	ТТ	B	-	-	-	-	-		
	ТТ	C	TKM-0,5	0,5	50/5	665-51			
436	Ф. 5 6кВ НОД-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
	ТТ	B	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
	ТТ	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437	Ф. 1 6кВ НОД-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10У3	0,5	600/5	1261-59			
438	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
439	ПЭС-3	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	Всесвятская								
440	Ввод-1 35кВ Чусовская- Всесвятская	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08			
	TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	150/1	37491-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	Ввод-2 35кВ Сг.Поныш	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-05		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-05		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-05		
	ТТ	A	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
	ТТ	B	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
442	Ф. 35кВ Поныш	Счетчик	STSМ-38 УХЛ-1	0,2S	100/1		37491-08		
	TH	C	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100		19813-00		
	ТТ	A	GIF-40,5	0,2S	50/5		30368-05		
443	Ф. 4 6кВ Поныш	Счетчик	GIF-40,5	0,2S	50/5		30368-05		
	ТТ	B	GIF-40,5	0,2S	50/5		30368-05		
	ТТ	C	GIF-40,5	0,2S	50/5		30368-05		
	TH	A	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
444	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	A	ППФМ-10	0,5	50/5		814-53		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ППФМ-10	0,5	50/5		814-53		
	TH	A	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	ТТ	A	ППФМ-10	0,5	300/5		814-53		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ППФМ-10	0,5	300/5		814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
446	ПЭС	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	30/5	8913-82			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	30/5	8913-82			
447	Ф. 2 6кВ НОД-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59			
448	Ф. 3 6кВ НОД-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	10/5	1276-59			
	TT	B	ТПЛ-10	0,5	10/5	1276-59			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	10/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Панели										
449	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5		35000/100		19813-00		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5		35000/100		19813-00		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5		35000/100		19813-00		
	TT	A	STSМ-38-УХЛ-1	0,2S		200/1		37491-08		
	TT	B	STSМ-38-УХЛ-1	0,2S		200/1		37491-08		
	TT	C	STSМ-38-УХЛ-1	0,2S		200/1		37491-08		
450	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06		
	TH	A	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5		(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		21257-01		
	TH	B	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5		(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		21257-01		
	TH	C	ЗНОЛ-35Б УХЛ-1	0,5		(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		21257-01		
	TT	A	STSМ-38	0,2S		300/1		37491-08		
	TT	B	STSМ-38	0,2S		300/1		37491-08		
	TT	C	STSМ-38	0,2S		300/1		37491-08		
451	Ф. 6кВ НОД-6	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1			16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05		
	TT	A	ТПЛ-10	0,5		400/5		1276-59		
	TT	B	-	-		-		-		
	TT	C	ТПЛ-10	0,5		400/5		1276-59		
452	Ф. 2 6кВ НОД-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05		
	TT	A	ТЛК-10	0,5		100/5		9143-06		
	TT	B	-	-		-		-		
	TT	C	ТЛК-10	0,5		100/5		9143-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	φ . 1 6кВ НОД-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г рер. № 58301-14
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	рер. № 17049-14		
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	20186-05			
	ТТ	B	-	-	-	1276-59	RTU-327 рер. № 41907-09	УСВ-3 рер. № 51644-12	
	ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
Койна									
455	Ввод-1 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1261-02			
	ТТ	B	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1261-02			
	ТТ	C	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1261-02			
	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
	ТТ	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
	ТТ	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
457	Ф.1 МЛП	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05		
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	150/5	1276-59		
	TT	B	-	-	-	-	-		
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	150/5	1276-59		
458	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	75/1	36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	75/1	36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	75/1	36672-08		
459	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	75/1	36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	75/1	36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	75/1	75/1	36672-08		
460	Ф.4 НОД-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	0,5	0,5	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05		
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	150/5	1276-59		
	TT	B	-	-	-	-	-		
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-II	per. № 58301-14
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327	УСБ-3	per. № 51644-12
		TT B	-	-	-	-	per. № 41907-09		
		TT C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		Бисер							
		462	Ф. 110кВ Сараны	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
		TH B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
		463	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-II	per. № 58301-14
		TT A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	per. № 41907-09	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TT B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07	RTU-327	УСБ-3	per. № 51644-12
		TT C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		464	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		TT B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		TT C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
465	Ф. 4 6кВ НОД-6	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08		
466	Ф. 5 6кВ Сараны	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		TT	B	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		TT	C	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
467	Ф. 7 6кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		TT	B	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		TT	C	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
468	Ф. 0,4кВ Обогрев маслennых баков	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
		TH	A	-	-	-	-		
		TH	B	-	-	-	-		
		TH	C	-	-	-	-		
		TT	A	ТОП М-0,66 У3	0,5	75/5	59924-15		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОП М-0,66 У3	0,5	75/5	59924-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	T-2 110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-B3-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60353-15			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
470	T-1 110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-B3-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛII	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛII	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	75/1	26813-06			
471	Ф. 2 6кВ НОД-6	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
472	Ф. 3 6кВ НОД-6	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
473	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10	0,5	6000/100	20186-05			
		TT B	-	-	100/5	1276-59	RTU-327	УСБ-3	per. № 51644-12
		TT C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	per. № 41907-09	per. № 51644-12	per. № 51644-12

Теплая гора									
475	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТГП-10-3-1У3	0,5	1500/5	30709-07			
		TT B	ТГП-10-3-1У3	0,5	1500/5	30709-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
		TT C	ТГП-10-3-1У3	0,5	1500/5	30709-07	per. № 17049-14	RTU-327	per. № 58301-14
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	per. № 41907-09	УСБ-3	per. № 51644-12
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТЛО-10-У3	0,5	1500/5	25433-07			
		TT B	ТЛО-10-У3	0,5	1500/5	25433-07			
		TT C	ТЛО-10-2	0,5	1500/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477	Ф. 5 6кВ Щеб. завод-1	Счетчик TH	EA05RL-B-3 А	0,5S/1,0 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	1 6000/100	1 6000/100	16666-07 20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TT	A	ПЛ-10 У3	0,5	400/5	400/5	1276-59	
		TT	B	-	-	-	-	-	
		TT	C	ПЛ-10 У3	0,5	400/5	400/5	1276-59	
478	Ф. 6 6кВ Щеб. завод-2	Счетчик TH	EA05RL-B-3 А	0,5S/1,0 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	16666-07 20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TT	A	ПЛ-10 У3	0,5	400/5	400/5	1276-59	
		TT	B	-	-	-	-	-	
		TT	C	ПЛ-10 У3	0,5	400/5	400/5	1276-59	
479	Ф. 3 6кВ ТПМ3-1	Счетчик TH	EA05RL-B-3 А	0,5S/1,0 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	16666-07 20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TT	A	ПЛМ-10	0,5	400/5	400/5	2363-68	
		TT	B	-	-	-	-	-	
		TT	C	ПЛМ-10	0,5	400/5	400/5	2363-68	
480	Ф. 4 6кВ ТПМ3-2	Счетчик TH	EA05RL-B-3 А	0,5S/1,0 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	16666-07 20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TT	A	ПЛМ-10	0,5	400/5	400/5	2363-68	
		TT	B	-	-	-	-	-	
		TT	C	ПЛМ-10	0,5	400/5	400/5	2363-68	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
481	Ф. 10 6кВ Спецшкола	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5		1276-59		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5		1276-59		
482	Ф. 8 6кВ Жилой поселок-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5		1276-59		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5		1276-59		
483	Ф. 7 6кВ Жилпоселок-1	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5		1261-08		
	ТТ	B	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5		1261-08		
	ТТ	C	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5		1261-08		
484	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-03		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-03		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-03		
	ТТ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1		53344-13		
	ТТ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1		53344-13		
	ТТ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1		53344-13		
	Продолжение таблицы 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

485	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03
486	Ф. 2 6кВ НОД-2	Счетчик	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13	
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13
		TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		TT	B	-	-	-	RTU-327 per.№ 41907-09
		TT	C	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59
487	Ф. 6кВ НОД-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		TT	B	-	-	-	
		TT	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59
		Европейская					
		488	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТУП-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		TT	B	ТУП-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07
		TT	C	ТУП-10-2-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
489	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТГП-10-2-1У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	ТГП-10-2-1У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	C	ТГП-10-2-1У3	0,2S	1000/5	30709-07			
490	Ф-3 6 кВ. СУЗРК	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-1-2	0,5S	300/5	7069-02			
	TT	B	-	-	-	-	-		
	TT	C	ТОЛ-10-1-2	0,5S	300/5	7069-02			
491	ВЛ-110кВ Бисер-Европейская	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 р. № 17049-14 RTU-327 р. № 41907-09	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218/08		CCB-II р. № 58301-14 УСВ-3 р. № 51644-12	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218/08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218/08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
492	ВЛ-110кВ Чокмень-Европейская	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218/08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218/08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218/08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ	0,2S	300/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ	0,2S	300/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ	0,2S	300/1	53344-13			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
493	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10 М	0,5	400/5	22192-03			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10 М	0,5	400/5	22192-03			
494	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
495	Ф. 6кВ НОД-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	TT	B	ППЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	TT	C	ППЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
						Ляmino			
496	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	150/5	47959-11			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	150/5	47959-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
497	TCH-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	-	-	-	-	-		
	TH	B	-	-	-	-	-		
	TH	C	-	-	-	-	-		
	TT	A	T-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03			
	TT	B	T-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03			
	TT	C	T-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03			
498	TCH-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	-	-	-	-	-		
	TH	B	-	-	-	-	-		
	TH	C	-	-	-	-	-		
	TT	A	T-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03	RTU-327		
	TT	B	T-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03	per. № 41907-09	YCB-3	
	TT	C	T-0,66 У3	0,5S	150/5	17551-03	per. № 51644-12	per. № 58301-14/	
							per. № 17049-14/	CCB-1Г	
499	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	60002-15			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	60002-15			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	60002-15			
	TT	A	ППЛ-10-У3	0,5	50/5	22192-03			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10-У3	0,5	50/5	22192-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5		30709-07		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1500/5		30709-07		
502	Ф. 3 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5		1261-08		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5		1261-08		
503	Ф. 4 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5		1261-08		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5		1261-08		
504	Ф. 6 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5		1261-08		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5		1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
505	Ф. 5 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТИЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТИЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
506	Ф. 10 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ПТОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ПТОЛ-10-3-У3	0,5S	75/5	1261-08			
507	ВЛ-110кВ Глухарь-Шамары (Ввод-1)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	CPB-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	RTU-327		
	ТН	Б	CPB-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	per.№ 19495-03		
	ТН	С	CPB-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96	УСВ-3		
	ТГ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06	per.№ 51644-12		
	ТГ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			
508	ВЛ-110кВ Шамары-Богулка (Ввод-2).	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	CPB-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96			
	ТН	Б	CPB-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96			
	ТН	С	CPB-123	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	15853-96			
	ТГ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			
	ТГ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	300/1	26813-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 134
Всего листов 428

509	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	
		ТН	A НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A ТПОЛ-10-3 У3	0,5	50/5	1261-08		
		ТГ	B -	-	-	-		
		ТГ	C ТПОЛ-10-3 У3	0,5	50/5	1261-08		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
510	ПЭС-1	ТН	A НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 per. № 19495-03	
		ТН	B НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-02		
		ТГ	B -	-	-	-		
		ТГ	C ТПОЛ-10 У3	0,5	50/5	1261-02		
		Бокулка						
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
511	Ввод-1 10 кВ.	ТН	A НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	
		ТН	B НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТГ	B -	-	-	-		
		ТГ	C ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	A НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
512	Ввод-2 10 кВ.	ТН	B НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 per. № 19495-03	
		ТН	C НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТГ	B -	-	-	-		
		ТГ	C ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		ТН	A НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
513	Ф-4	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	0,5	1	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5		814-53		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5		814-53		
514	T-1 110кВ	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
515	T-2 110кВ	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	ТТ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	ТТ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	ТТ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
516	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5		814-53		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5		814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
517	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
	ТТ	B	-		-	-			
	ТТ	C	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
Шайя									
518	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-06			
	ТТ	B	-		-	-			
	ТТ	C	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-06			
519	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-06			
	ТТ	B	-		-	-			
	ТТ	C	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-06			
520	Ф-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70			
	ТТ	A	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73			
	ТТ	B	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73			
	ТТ	C	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521	ф. 3 10кВ Шаля	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
		ТН	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	Б НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08			
		ТТ	Б -	-	-	-			
		ТТ	С ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-08			
522	ф. 5 10кВ С/х.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
		ТН	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	Б НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07			
		ТТ	Б -	-	-	-			
		ТТ	С ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07			
523	ф. 7 10кВ ДПМК	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
		ТН	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	Б НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07			
		ТТ	Б -	-	-	-			
		ТТ	С ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07			
524	ф. 8 10кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
		ТН	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	Б НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТПУМ-10	0,5	75/5	2363-68			
		ТТ	Б -	-	-	-			
		ТТ	С ТПУМ-10	0,5	75/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
525	ф. 10 10кВ IIIСУ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5S	150/5	1261-08			
526	ф. 11 10кВ YOM3	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
527	ф. 12 10кВ YOM3	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
528	ф. 0,22кВ Отопление Ру-35кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	-	-	-	-			
		TH B	-	-	-	-			
		TH C	-	-	-	-			
		TT A	TK-20	0,5	40/5	1407-60			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	TK-20	0,5	40/5	1407-60			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 139
Всего листов 428

529	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	А НАМИ-110 УХЛ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		TH	Б НАМИ-110 УХЛ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		TH	С НАМИ-110 УХЛ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		TT	А ТРГ-110 II*	0,2S 150/1	26813-06	
		TT	Б ТРГ-110 II*	0,2S 150/1	26813-06	
		TT	С ТРГ-110 II*	0,2S 150/1	26813-06	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
530	Т-2 110 кВ.	TH	А НАМИ-110 УХЛ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		TH	Б НАМИ-110 УХЛ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		TH	С НАМИ-110 УХЛ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		TT	А ТРГ-110 II*	0,2S 150/1	26813-06	ЭКОМ-3000 per. № 58301-14
		TT	Б ТРГ-110 II*	0,2S 150/1	26813-06	
		TT	С ТРГ-110 II*	0,2S 150/1	26813-06	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/- 1	16666-97	УСВ-3 per. № 51644-12
		TH	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5 10000/100	20186-05	RTU-327 per.№ 19495-03
531	Ф. 12 10кВ ЭнергоПшадя	TH	Б НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5 10000/100	20186-05	
		TH	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5 10000/100	20186-05	
		TT	А ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5 200/5	47959-16	
		TT	Б -	-	-	
		TT	С ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5 200/5	47959-16	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/- 1	16666-97	
		TH	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5 10000/100	20186-05	
		TH	Б НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5 10000/100	20186-05	
532	Ф. 11 10кВ ЭнергоПшадя	TH	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5 10000/100	20186-05	
		TT	А ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5 200/5	47959-16	
		TT	Б -	-	-	
		TT	С ТОЛ-10-1М-2 УХЛ2	0,5 200/5	47959-16	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
533	ф. 9 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
534	ф. 6 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TT	B	-	-	-	-	per. № 58301-14	per. № 58301-14	
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		17049-14	
535	ф. 4 10кВ Шайя	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	УСВ-3	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	per. № 51644-12	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
536	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			

Лист № 141
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 пер.№ 19495-03		
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
538	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
539	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
540	ф. 6 10кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			

Лист № 142
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	CPB-123		0,2 (110000/√3)/(100/√3)		15853-96			
	TH B	CPB-123		0,2 (110000/√3)/(100/√3)		15853-96			
	TH C	CPB-123		0,2 (110000/√3)/(100/√3)		15853-96			
	TT A	ПГФМ-110 II*		0,2S 100/1		36672-08			
	TT B	ПГФМ-110 II*		0,2S 100/1		36672-08			
	TT C	ПГФМ-110 II*		0,2S 100/1		36672-08			
542	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	CPB-123		0,2 (110000/√3)/(100/√3)		15853-96			
	TH B	CPB-123		0,2 (110000/√3)/(100/√3)		15853-96			
	TH C	CPB-123		0,2 (110000/√3)/(100/√3)		15853-96			
	TT A	ПГФМ-110 II*		0,2S 100/1		36672-08			
	TT B	ПГФМ-110 II*		0,2S 100/1		36672-08			
	TT C	ПГФМ-110 II*		0,2S 100/1		36672-08			
543	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5 10000/100		20186-05			
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5 10000/100		20186-05			
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5 10000/100		20186-05			
	TT A	ПГФМ-10		0,5 40/5		814-53			
	TT B			-		-			
	TT C	ПГФМ-10		0,5 40/5		814-53			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПФМ-10	0,2S	40/5		814-53		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПФМ-10	0,2S	40/5		814-53		
			Сабик						
545	СУ3 - 110кВ	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)		15853-96		
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)		15853-96		
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)		15853-96		
	TT	A	TPГ-110 II*	0,2S	400/1		26813-06		
	TT	B	TPГ-110 II*	0,2S	400/1		26813-06		
	TT	C	TPГ-110 II*	0,2S	400/1		26813-06		
			Сабик						
546	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		15853-96		
	TH	B	CPB-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		15853-96		
	TH	C	CPB-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		15853-96		
	TT	A	TPГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
	TT	B	TPГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
	TT	C	TPГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
547	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96			
	TH	B	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96			
	TH	C	CPB-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15853-96			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
548	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТУП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТУП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-06			
549	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-07			
550	ф. 3 10кВ ЛПХ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЮЛ-10-3-У3	0,5S	40/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЮЛ-10-3-У3	0,5S	40/5	1261-08			

Лист № 145
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
551	φ. 4 10кВ Совхоз	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	100/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	100/5	25433-07			
552	ПЭС-1	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. №	58301-14	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. №	17049-14	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59	RTU-327		
	TT	B	-	-	-	-	per.№	19495-03	
	TT	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
553	ПЭС-2	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10-М-1-У2	0,5	50/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10-М-1-У2	0,5	50/5	22192-07			
554	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	RTU-327		
	TT	B	-	-	-	-	per.№	19495-03	
	TT	C	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
				Кузино					

Лист № 146
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
555	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТУП-10-3-1 УЗ	0,2S	1000/5	30709-07			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТУП-10-3-1 УЗ	0,2S	1000/5	30709-07			
556	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000		
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	пер. №		
		TH C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	58301-14		
		TT A	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327		
		TT B	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	пер.№		
		TT C	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	17049-14		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	УСВ-3		
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	пер. №		
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	51644-12		
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
557	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TT A	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		TT B	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		TT C	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
558	ф. 7 10кВ ПЭС-Дружинино	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
		TT B	-		-	-			
		TT C	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
559	ф. 6 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05			
		TT B	-		-	-			
		TT C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 per.№ 19495-03		
560	ф. 5 10кВ Компьютерная	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			
		TT B	-		-	-			
		TT C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561	ф. 4 10кВ ТП-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			
	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			
	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07			
	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	Бойцов	6	7	8	9	10
565 Ввод-1 10 кВ.										
	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0		1		16666-07		
	TH A	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TH B	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TH C	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TT A	ТЛП-10-31У3		0,2S		1000/5		30709-07		
	TT B	-				-		-		
	TT C	ТЛП-10-31У3		0,2S		1000/5		30709-07		
566 Ввод-2 10 кВ.										
	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0		1		16666-07		
	TH A	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TH B	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TH C	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TT A	ТЛП-10-31У3		0,2S		1000/5		30709-07		
	TT B	-				-		-		
	TT C	ТЛП-10-31У3		0,2S		1000/5		30709-07		
567 ф. 3 10кВ С/Х потребители										
	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0		1		16666-07		
	TH A	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TH B	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TH C	НАММ-10-95 УХЛ2		0,5		10000/100		20186-05		
	TT A	ТОЛ-10 УХЛ2/1		0,5S		200/5		47959-11		
	TT B	-				-		-		
	TT C	ТОЛ-10 УХЛ2/1		0,5S		200/5		47959-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
568	ф. 4 10кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-		-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
569	ф. 5 10кВ КИЗ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-		-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
570	ф. 6 10кВ Живот. комплекс	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TT A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				
	TT B	-		-	-				
	TT C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				
571	ф. 7 10кВ КИЗ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TT A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				
	TT B	-		-	-				
	TT C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				
572	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
	TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
	TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
573	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
			ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. №	per. №	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	17049-14	58301-14	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	YCB-3	
	TT	B	—	—	50/5	1276-59	per. №	per. №	
	TT	C	ТПП-10	0,5	50/5	1276-59	19495-03	51644-12	
			ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10	0,5	75/5	1276-59			
	TT	B	—	—	—	—			
	TT	C	ТПП-10	0,5	75/5	1276-59			
							Подволновая		
576	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	—	—	—	—			
	TT	C	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5	30709-07			

Продолжение Таблицы 3

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		1	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5				30709-07			
	TT	B	-	-	-				-			
	TT	C	ТЛП-10-31У3	0,2S	1000/5				30709-07			
578	Ф. 7 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		1	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TT	A	ТПЦ-10 У3	0,5	200/5				1276-59			
	TT	B	-	-	-				-			
	TT	C	ТПЦ-10 У3	0,5	200/5				1276-59			
579	Ф-8 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		1	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100				20186-05			
	TT	A	ТПЦ-10 У3	0,2S	150/5				30709-07			
	TT	B	-	-	-				-			
	TT	C	ТПЦ-10 У3	0,2S	150/5				30709-07			
580	Т-1 110 кВ.	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1				366672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1				366672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1				366672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
581	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
582	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10 УТ 2.1	0,5	100/5	6009-77			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10 УТ 2.1	0,5	100/5	6009-77			
583	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. №		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	19495-03		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПИОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПИОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08			
584	φ. 3 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПИОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПИОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
585	ф. 4 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14	
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	75/5	1261-08	RTU-327 пер. № 19495-03	YCB-3 пер. № 51644-12	
	ПП	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,5	1496	1261-08			
			Хрустальная						
587	ф. 8 10кВ УИН	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TT	A	4МС	0,5S	75/5	44089-10	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14	
	TT	B	4МС	0,5S	75/5	44089-10	RTU-327 пер. № 19495-03	YCB-3 пер. № 51644-12	
	TT	C	4МС	0,5S	75/5	44089-10			
	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97				
	TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TT	A	4МС	0,5S	75/5	44089-10			
	TT	B	4МС	0,5S	75/5	44089-10			
	TT	C	4МС	0,5S	75/5	44089-10			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
589	ф. 0,22кВ ТП-Решеты	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	-	-	-			
		TH	B	-	-	-			
		TH	C	-	-	-			
		TT	A	TCH 6,2	0,2S	150/5	26100-03		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	TCH 6,2	0,2S	150/5	26100-03		
		Счетчик	СЭГ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12			
		TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		TT	A	ТОЛ-35-III УХЛ1	0,5S	100/5	21256-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TT	B	-	-	-		per. № 17049-14	рег. № 58301-14
		TT	C	ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ-1	0,5S	100/5	51517-12	RTU-327	УСБ-3
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	per. № 19495-03	per. № 51644-12	per. № 51644-12
		TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4МС	0,5S	100/5	44089-10		
		TT	B	4МС	0,5S	100/5	44089-10		
		TT	C	4МС	0,5S	100/5	44089-10		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	A	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		TH	B	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		TH	C	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	15852-06		
		TT	A	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05		
		TT	B	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05		
		TT	C	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
593	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1	15852-06			
	TH B	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1	15852-06			
	TH C	CPA-123	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1	15852-06			
	TT A	TAT	0,2S	300/5	29838-05				
	TT B	TAT	0,2S	300/5	29838-05				
	TT C	TAT	0,2S	300/5	29838-05				
594	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH A	4MT	0,5	10000/100	44087-10				
	TH B	4MT	0,5	10000/100	44087-10				
	TH C	4MT	0,5	10000/100	44087-10				
	TT A	4MC	0,2S	1500/5	44089-10				
	TT B	4MC	0,2S	1500/5	44089-10				
	TT C	4MC	0,2S	1500/5	44089-10				
595	Ввод-1 110 кВ.	Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH A	4MT	0,5	10000/100	44087-10				
	TH B	4MT	0,5	10000/100	44087-10				
	TH C	4MT	0,5	10000/100	44087-10				
	TT A	4MC	0,2S	1500/5	44089-10				
	TT B	4MC	0,2S	1500/5	44089-10				
	TT C	4MC	0,2S	1500/5	44089-10				
596	Ф. 0,22кВ Обогрев ОРУ-35кВ	Счетчик	СЭТ-4TM.03М.08	0,2S/0,5	1	36697-08			
	TH A	-	-	-	-				
	TH B	-	-	-	-				
	TH C	-	-	-	-				
	TT A	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11				
	TT B	-	-	-	-				
	TT C	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
597	ф. 12 10кВ Решеты	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	0,5	1	16666-07		
		TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		TT	B	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		TT	C	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
598	Ф-13 Станция	Счетчик	AI1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	0,5	1	44089-10		
		TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		TT	B	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
		TT	C	4МС	0,5S	200/5	44089-10		
599	ф. 7 10кВ Пионер лагерь	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	0,5	1	16666-97		
		TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	B	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	C	4МС	0,5S	75/5	44089-10		
600	ф. 6 10кВ Пионер лагерь	Счетчик	AI1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	0,5	1	31857-06		
		TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4МС	0,5S	150/5	44089-10		
		TT	B	4МС	0,5S	150/5	44089-10		
		TT	C	4МС	0,5S	150/5	44089-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	ПЭС-4	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	B	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	C	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
602	ПЭС-3	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	B	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	C	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
603	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-07		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	B	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	C	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
604	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	C	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TT	A	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	B	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		TT	C	4MC	0,5S	75/5	44089-10		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	4MT	0,5	10000/100	44087-10		
		TH	B	4MT	0,5	10000/100	44087-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
605	ПЭС-5	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TH	B	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TH	C	4МТ	0,5	10000/100	44087-10			
	TT	A	4МС	0,5S	75/5	44089-10			
	TT	B	4МС	0,5S	75/5	44089-10			
	TT	C	4МС	0,5S	75/5	44089-10			
	Свердловск-сортiroвочный								
606	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07			
	TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07			
	TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07			
	TT	A	ТФ3М-35Б 1ХJII	0,5	200/5	3689-73			
	TT	B							
	TT	C	ТФ3М-35Б 1ХJII	0,5	200/5	3689-73			
	ЭКОМ-3000								
607	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	per. №		
	TH	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	58301-14		
	TH	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	RTU-327		
	TT	A	ТФ3М-35Б ГУ1	0,5	200/5	3689-73	per. №		
	TT	B					19495-03		
	TT	C	ТФ3М-35Б ГУ1	0,5	200/5	3689-73	per. №		
	CCB-1Г								
608	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TT	A	ТПШЛ-10	0,5	2000/5	1423-60			
	TT	B	ТПШЛ-10	0,5	2000/5	1423-60			
	TT	C	ТПШЛ-10	0,5	2000/5	1423-60			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-1 У3	0,2S	2000/5	30709-07			
	TT	B	ТПП-10-1 У3	0,2S	2000/5	30709-07			
	TT	C	ТПП-10-1 У3	0,2S	2000/5	30709-07			
610	ф. 6кВ ЕТТУ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TT	A	ТПП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-05	ЭКОМ-3000 пер. № 58301-14		
	TT	B	-	-	-	-	17049-14		
	TT	C	ТПП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-05			
611	ф. 1 6кВ РП-441	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер. № 51644-12		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-2	0,5S	600/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-2	0,5S	600/5	30709-07			
612	ф. 2 6кВ РП-441	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TT	A	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10	0,2S	400/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
613	ф. 6кВ ТП-4632 (датчикомник)	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TT	A	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-07			
	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TT	A	ТЛО-10 У1	0,5	150/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10 У1	0,5	150/5	25433-07			
	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	4MA72	0,5	300/5	59024-14			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	4MA72	0,5	300/5	59024-14			
	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TT	A	ПНОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПНОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
617	Ф. 6кВ РП-809-2	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТГ	A	4MA72	0,2S	1000/5	59024-14		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	4MA72	0,2S	1000/5	59024-14		
618	Ф. 6кВ РП-816	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		ТГ	A	ТГП-10-2	0,5S	200/5	30709-07		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТГП-10-2	0,5S	200/5	30709-07		
619	Ф. 6кВ ТП-808-1	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТГ	A	ПЮЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ПЮЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
620	Ф. 6кВ ТП-808-2	Счетчик		EА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		ТГ	A	ТГП-10-2	0,5S	800/5	30709-07		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТГП-10-2	0,5S	800/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
621	ф . 6кВ 4637	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11		
		ПП	A	ПЛ-10-М-1-У2	0,5	300/5	22192-07		
		ПП	B	-	-	-	-		
		ПП	C	ПЛ-10-М-1-У2	0,5	300/5	22192-07		
622	ф. 6кВ ЦНИИ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ПП	A	ПЛ-10-2	0,5S	400/5	30709-07		
		ПП	B	-	-	-	-		
		ПП	C	ПЛ-10-2	0,5S	400/5	30709-07		
623	ф. 6кВ РСЛ-4-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ПП	A	ПЛОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08		
		ПП	B	-	-	-	-		
		ПП	C	ПЛОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08		
624	ф. 6кВ РСЛ-4-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ПП	A	4МА72	0,2S	300/5	59024-14		
		ПП	B	-	-	-	-		
		ПП	C	4МА72	0,2S	300/5	59024-14		

Лист № 165
Всего листов 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
625	φ . 6кВ Горный комбинат	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	B	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TH	C	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	47583-11			
	TT	A	4MA72	0,2S	150/5	59024-14			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	4MA72	0,2S	150/5	59024-14			
Звезды									
626	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06	ЭКОМ-3000 пер. № 58301-14		
	TT	B	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06			
	TT	C	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06			
Звезды									
627	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 пер.№ 19495-03		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06			
	TT	B	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06			
	TT	C	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
628	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06			
	ТТ	B	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06			
	ТТ	C	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06			
629	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	рег. №		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	58301-14		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	УСБ-3		
	ТТ	A	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06	рег. №		
	ТТ	B	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06	RTU-327		
	ТТ	C	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-06	рег. № 51644-12		
630	Ввод-3 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-04			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-04			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-04			
	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТТ	B	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			

Лист № 167
Всего листов 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	Ввод-4 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH B	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH C	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TT A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
		TT B	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
		TT C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
632	Ф. 4 10кВ ПРМ3	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000		
		TH A	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11	per. № 17049-14		
		TH B	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11	YCB-3		
		TH C	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11	per. № 51644-12		
		TT A	ТЛП-10-3 У3	0,2S	300/5	30709-07	RTU-327		
		TT B	-	-	-	-	per.№ 19495-03		
		TT C	ТЛП-10-3 У3	0,2S	300/5	30709-07			
633	Ф. 5 10кВ ПРМ3	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ППОЛ-10	0,5	300/5	1261-08			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ППОЛ-10	0,5	300/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
634	ф. 3 10кВ ОЛМИ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH A	ЗНОД.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ (100/ $\sqrt{3}$)		3344-04			
	TH B	ЗНОД.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ (100/ $\sqrt{3}$)		3344-04			
	TH C	ЗНОД.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ (100/ $\sqrt{3}$)		3344-04			
	ПГ A	ТОД-10-УТ-2.1	0,5	300/5		6009-77			
	ПГ B	-		-		-			
	ПГ C	ТОД-10-УТ-2.1	0,5	300/5		6009-77			
635	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	ПГ A	ПРГ-110 II*	0,2S	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	ПГ B	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			
	ПГ C	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			
636	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	ПГ A	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			
	ПГ B	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			
	ПГ C	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			
637	T-3 110 kB.	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
	TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	ПГ A	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			
	ПГ B	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			
	ПГ C	ПРГ-110 II*	0,2S	150/1		26813-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
638	Ф. 20 10кВ УК Созвездие вв.1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		46738-11		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		46738-11		
	TH	C	ЗНОЛ.06-10	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		46738-11		
	ТГ	A	ТОЛ-10	0,5	300/5		7069-02		
	ТГ	B	-	-	-		-		
	ТГ	C	ТОЛ-10	0,5	300/5		7069-02		
639	Ф. 13 10кВ УК Созвездие вв.2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-04		
	TH	B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-04		
	TH	C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		3344-04		
	ТГ	A	ТОЛ-10	0,5	400/5		7069-02		
	ТГ	B	-	-	-		-		
	ТГ	C	ТОЛ-10	0,5	400/5		7069-02		
640	Ф. 6 6кВ ТП-1388	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100		20186-05		
	ТГ	A	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5		38395-08		
	ТГ	B	-	-	-		-		
	ТГ	C	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5		38395-08		
641	Ф. 2 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100		20186-05		
	ТГ	A	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5		38395-08		
	ТГ	B	-	-	-		-		
	ТГ	C	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5		38395-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
642	ф. 8 6кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT	ТОЛ-10-1-2-У2	0,5	1000/5	15128-01			
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ТОЛ-10-1-2-У2	0,5	1000/5	15128-01		
643	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08	RTU-327	
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ППОЛ-10-3 У3	0,5S	200/5	1261-08	RTU-327	
644	ф. 9 6кВ ТП-1965	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT	A	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		

ЭКОМ-3000
per. №
58301-14

YCB-3
per. №
51644-12

CCB-1Г
per. №
58301-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
645	ф. 7 10кВ РП-552	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-04			
		TH B	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-04			
		TH C	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-04			
		TT A	ТОЛ-10-02.1	0,5	400/5	38395-08			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТОЛ-10-02.1	0,5	400/5	38395-08			
646	ф. 10 6кВ ТП-1390	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ПИЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07			
		TT B	ПИЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07			
		TT C	ПИЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07			
648	ф. 3 6кВ УПТК	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	1000/5	38395-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649	φ . 5 6кВ ВЦ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТОЛ-10-I-2 У2	0,5	1000/5	15128-01		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-10-I-2 У2	0,5	1000/5	15128-01		
650	φ. 4 6кВ ВЦ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05	per. № 58301-14	per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10	RTU-327	УСВ-3
		TT	B	-	-	-	-	per. № 19495-03	per. № 51644-12
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	45040-10		
651	φ. 1 6 кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
				Макарцево					
652	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		CCB-1Г
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		per. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07	RTU-327	УСВ-3
		TT	B	-	-	-	-	per. № 19495-03	per. № 51644-12
		TT	C	ТЛО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10-У3	0,2S	1000/5	25433-07			
654	Ф. 3 10кВ РП	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	1000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-Л-7-У2	0,5S	100/5	38395-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10-Л-7-У2	0,5S	100/5	38395-08			
655	Т-1 110 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08	RTU-327		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TT	A	ПФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ПФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ПФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
656	Т-2 110 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
	TT	A	ПФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ПФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ПФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Лист № 174
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
657	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	100/5	38395-08	ЭКОМ-3000	CCB-1Г пер. № 58301-14
		TT	B	-	-	-	-	per. № 17049-14	
		ТГ	C	ТОЛ-10-1-7-У2	0,5	100/5	38395-08		
658	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	УСБ-3 пер. № 51644-12
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per.№ 19495-03	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		TT	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		Ревда (Каптагово)							
659	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛК-СТ-10	0,5S	1500/5	58720-14	ЭКОМ-3000	CCB-1Г пер. № 58301-14
		ТГ	B	-	-	-	17049-14		
		TT	C	ТЛК-СТ-10	0,5S	1500/5	58720-14		
660	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	УСБ-3 пер. № 51644-12
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per.№ 19495-03	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПОЛ-10-3-У3	0,2S	2000/5	1261-08		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПОЛ-10-3-У3	0,2S	2000/5	1261-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
661	φ. 5 6кВ ПАТО-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	600/5	30709-05		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10-2-1 У3	0,2S	600/5	30709-05		
662	φ. 13 6кВ ПАТО-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10 2-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10 2-1 У3	0,2S	600/5	30709-07		
663	φ. 1 35кВ Космос-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07		
		TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07		
		TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07		
		TT	A	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689/73		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689/73		
664	φ. 1 35кВ Космос-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07		
		TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07		
		TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07		
		TT	A	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689/73		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689/73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
665	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TT	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		TT	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		TT	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TT	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
		TT	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
		TT	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05			
		TT	ПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		TT	Б	-	-	-			
		TT	C	ПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05			
		TT	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
		TT	Б	-	-	-			
		TT	C	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59		

Лист № 177
Всего листов 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
669	Ф. 14 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	ЭКОМ-3000	пер. №	CCB-IIГ пер. № 58301-14
	TT	B	-	-	-	-	per. №		
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	17049-14		
670	Ф. 4 6кВ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. №	51644-12	пер. №
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			

Диодно									
671	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
	TH	B	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
	TH	C	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
	TT	A	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	ЭКОМ-3000	пер. №	CCB-IIГ пер. № 58301-14
	TT	B	-	-	-	-	17049-14		
	TT	C	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
672	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	per. №	51644-12	пер. №
	TH	B	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
	TH	C	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
	TT	A	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			

Лист № 178
Всего листов 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
673	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		TT	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	Б	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
674	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		TT	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	Б	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
675	Ф. 3 10kB	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327		
		TH	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53	per. №		
		TH	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53	51644-12		
		TT	А	ПДЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		TT	Б	-	-	-			
		TT	С	ПДЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
676	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53			
		TH	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53			
		TH	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53			
		TT	А	ПДЛ-10	0,5	50/5	2363-68		
		TT	Б	-	-	-			
		TT	С	ПДЛ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
677	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH A	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53			
		TH B	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53			
		TH C	НТМи-10	0,5	10000/100	831-53			
		TT A	ПИОЛ-10-3-У3	0,5	50/5	1261-08			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ПИОЛ-10-3-У3	0,5	50/5	1261-08			
Дружинино									
678	T-2 110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03			
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03			
		TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06			
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06			
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06			
679	ВЛ-110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000		
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13	per. №		
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13	per. №		
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08	YCB-3		
		TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06	RTU-327		
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06	per.№ 19495-03		
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	400/1	26813-06			
680	T-3 110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07			
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08			
		TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06			
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06			
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	200/1	26813-06			

Продолжение таблицы 3

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
681	БЛ-220 кВ.	Счетчик		EA02RALX-P3-B-4		0,2S/0,5				0,2S/0,5		1		1		16666-07				
	ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	2200000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$				2200000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		1	20344-05							
	ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	2200000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$				2200000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		1	20344-05							
	ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1		0,2	2200000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$				2200000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		1	20344-05							
	ТТ	А	ПГФ-220 II*		0,2S					0,2S		200/1		200/1		20645-07				
	ТТ	В	ПГФМ-220 II*		0,2S					0,2S		200/1		200/1		36671-08				
	ТТ	С	ПГФ-220 II*		0,2S					0,2S		200/1		200/1		20645-07				
682	ф. 3 10кВ Берёзовая	Счетчик		EA05RAL-B-3		0,5S/1,0				0,5S/1,0		1		1		16666-07				
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТТ	А	ПЛП-10		0,5	300/5				0,5		300/5		300/5		1276-59				
	ТТ	В	-		-	-				-		-		-		-				
	ТТ	С	ПЛП-10		0,5	300/5				0,5		300/5		300/5		1276-59				
683	ф. 5 10кВ Поселок	Счетчик		EA05RAL-B-3		0,5S/1,0				0,5S/1,0		1		1		16666-07				
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТТ	А	ПЛП-10-2		0,2S	200/5				0,2S		200/5		200/5		30709-06				
	ТТ	В	-		-	-				-		-		-		-				
	ТТ	С	ПЛП-10-2		0,2S	200/5				0,2S		200/5		200/5		30709-06				
684	ф. 8 10кВ Карьер	Счетчик		EA05RL-B-3		0,5S/-				0,5S/-		1		1		16666-97				
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100				0,5		10000/100		10000/100		20186-05				
	ТТ	А	ПЛП-10 М1		0,5S	150/5				0,5S		150/5		150/5		22192-07				
	ТТ	В	-		-	-				-		-		-		-				
	ТТ	С	ПЛП-10 М1		0,5S	150/5				0,5S		150/5		150/5		22192-07				

Продолжение Таблицы 3

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	Ф. 9 10кВ Собхоз	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0		1		16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TT	A	ТПЛ-10 У1	0,5		200/5		1276-59				
	TT	B	-	-		-		-				
	TT	C	ТПЛ-10 У1	0,5		200/5		1276-59				
686	ПЭС-7	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-		1		16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5		75/5		1276-59				
	TT	B	-	-		-		-				
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5		75/5		1276-59				
687	Ф. 10 10кВ	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0		1		16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5		200/5		1276-59				
	TT	B	-	-		-		-				
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5		200/5		1276-59				
688	Ф. 27,5кВ ДПР	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-		1		16666-97			
	TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5		27500/100		912-70				
	TH	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5		27500/100		912-70				
	TH	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5		27500/100		912-70				
	TT	A	ТФ3М-35А-У1	0,5		200/5		3690-73				
	TT	B	-	-		-		-				
	TT	C	ТФ3М-35А-У1	0,5		200/5		3690-73				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
689	ф. 1 10кВ Дружинино	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5S	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5S	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
690	ф. 2 10кВ Дружинино	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5S	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5S	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
691	ф. 4 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
692	ф. 6 10кВ Компессорная	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ПИЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ПИЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Депо									
693	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07		
		TT	B	ТЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07		
		TT	C	ТЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07		
694	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07		
		TT	B	ТЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07		
		TT	C	ТЮ-10 М-1 У2	0,2S	1500/5	25433-07		
695	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
696	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шарташ (Маяк)									
697	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07			
698	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-3	0,5	1500/5	30709-07			
699	Ф. 7 10кВ ТЦ-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69			
700	Ф. 5 10кВ ТЦ-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
702	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
703	Ф. 8 10кВ КПП- Синие камни	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
	ПП	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
704	Ф. 4 10кВ ТП- 1813	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705	Ф. 10кВ ЦРП-б	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	-	-	-	-		
		TT	B	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
706	Ф. 10кВ ЦРП-з	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07		
		TT	B	-	-	-	-		
707	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПУМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
708	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	100/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
709	ПЭС-3	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	B	-	-	50/5	45370-10			
	ТТ	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	-	-			
710	ф. 10кВ НГЧ-2 ДЖД	Счетчик	EA02RAL-P1-B3	0,2S/0,5	50/5	45370-10			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТОП-10-1-2-У-2	0,5S	50/5	47959-11			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТОП-10-1-2-У-2	0,5S	50/5	47959-11			
711	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ГПП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-06			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ГПП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-06			
712	ф. 6 10кВ Косулино-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ППОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ППОЛ-10-3-У3	0,5	300/5	1261-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
713	Ф. 5 10кВ Поварня	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	10000/100	20186-05			
	ТТ	B	-	-	300/5	1261-08			
	ТТ	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5S	300/5	1261-08			
714	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТГП-10-3-1 У3	0,2S	10000/100	20186-05			
	ТТ	B	-	-	1500/5	30709-06			
	ТТ	C	ТГП-10-3-1 У3	0,2S	1500/5	30709-06			
715	Ф. 3 10кВ МГФ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПУ-10-М-1-У2	0,5S	10000/100	20186-05			
	ТТ	B	-	-	150/5	22192-07			
	ТТ	C	ТПУ-10-М-1-У2	0,5S	150/5	22192-07			
716	Ф. 10 10кВ Мельзавод	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
717	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
718	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
719	φ. 4 10кВ ТП-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПДМ-10	0,5	100/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПД-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
720	ПЭС-8	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-I-7-У2	0,5	100/5	15128-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10-I-7-У2	0,5	100/5	15128-07			

Лист № 190
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
722	Ф. 7 10кВ ТП-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
723	ПЭС-9	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327		
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
724	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТИМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТИМ-10	0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

Лист № 191
Всего листов 428

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количкино												
725	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0		1		16666-97			
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TT	A	ТЛП-10	0,2S		1000/5		30709-07				
	TT	B	-	-		-		-				
	TT	C	ТЛП-10	0,2S		1000/5		30709-07				
726	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0		1		16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05				
	TT	A	ТЛП-10	0,2S		1000/100		20186-05				
	TT	B	-	-		-		30709-07				
	TT	C	ТЛП-10	0,2S		1000/5		30709-07				
727	Φ-4 110 кВ. Аметист	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1		31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			242/8-08				
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			242/8-08				
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			242/8-08				
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S		300/1		36672-08				
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S		300/1		36672-08				
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S		300/1		36672-08				
728	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1		31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			242/8-08				
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			242/8-08				
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			242/8-08				
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08				
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08				
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
730	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИЛУ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	1276-59	ЭКОМ-3000 per. № 58301-14			
	TT	C	ТИЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
731	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИЛУ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	1276-59	RTU-327 per. № 19495-03			
	TT	C	ТИЛУ-10	0,5	100/5	1276-59			
732	Ф-3 Мост	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИЛУ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	1276-59				
	TT	C	ТИЛУ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Храмцовская									
733	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ПП	A	ППОЛ-10	0,2S	1500/5	1261-02			
	ПП	B	-	-	-	-			
	ПП	C	ППОЛ-10	0,2S	1500/5	1261-02			
734	Ф. 7 10кВ Белореченский	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ПП	A	ГПП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-07	ЭКОМ-3000		
	ПП	B	-	-	-	-	per. № 17049-14	CCB-1Г	
	ПП	C	ГПП-10-2-1 У3	0,2S	100/5	30709-07	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
735	Ф. 5 10кВ Камышево	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	per. № 51644-12	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ПП	A	ППОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08			
	ПП	B	-	-	-	-			
	ПП	C	ППОЛ-10-3-У3	0,5	200/5	1261-08			
736	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ПП	A	ППОЛ-10	0,2S	1000/5	1261-02			
	ПП	B	-	-	-	-			
	ПП	C	ППОЛ-10	0,2S	1000/5	1261-02			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
737	ф. 110кВ Мамино	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06			
		TH	А НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	В НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	С НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TT	А ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
		TT	Б ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
738	Т-1 110 кВ.	TH	С ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06			
		TH	А НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	В НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	С НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TT	А ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
739	Т-2 110 кВ.	TT	Б ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
		TT	С ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06			
		TH	А НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	В НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		TH	С НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
740	Ф. 3 10кВ Электропотен	TT	А ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
		TT	Б ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S1,0	1	16666-07			
		TH	А НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	Б НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	С НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	А ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08			
		TT	Б -	-	-	-			
		TT	С ТПОЛ-10-3-У3	0,5	100/5	1261-08			

Лист № 195
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТДДМ-10	0,5	100/5	2363-68			
	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТДДМ-10	0,5	100/5	2363-68			
							Перебор (Покровка)		
743	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-05			
744	Ф. 1 10кВ Перебор	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745	Ф. 3 10кВ Элеватор-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5		1276-59		
	746	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
747	Ф. 6 10кВ Россия	Счетчик		ТЛП-10	0,2S	-	-	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	per. № 58301-14	per. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	RTU-327	УСВ-3
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	per. № 19495-03	per. № 51644-12
	TT	A	ТЛП-10	0,2S	1500/5		30709-05		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТЛП-10	0,2S	1500/5		30709-05		
	748	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПОЛ-10	0,2S	800/5		1261-02		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПОЛ-10	0,2S	800/5		1261-02		
	749	Ф. 7 10кВ Элеватор-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,2S	200/5		1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
749	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
		TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
750	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
		TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
		TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
		TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
		TT A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
		TT B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
		TT C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06		
751	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TT A	ПЛ-10 У3	0,2S	200/5		1276-59		
		TT B	-	-	-		-		
		TT C	ПЛ-10 У3	0,2S	200/5		1276-59		
752	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-97		
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TT A	ПЛ-10 У3	0,2S	100/5		1276-59		
		TT B	-	-	-		-		
		TT C	ПЛ-10 У3	0,2S	100/5		1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Каменск-Уральский (Урал)

753	Ввод-2 35кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100
		TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100
		TT	A	GIF-40,5	0,2S	400/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	GIF-40,5	0,2S	400/5
754	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)
		TH	B	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)
		TH	C	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)
		TT	A	GIF-40,5	0,2S	400/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	GIF-40,5	0,2S	400/5
755	Ф. 1 10кВ ПАТП	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТЦДМ-10	0,5	100/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	ТЦДМ-10	0,5	100/5
756	Ф. 5 10кВ Швейная фабрика	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТЦП-10-2	0,5	200/5
		TT	B	-	-	-
		TT	C	ТЦП-10-2	0,5	200/5

CCB-1Г
per. № 58301-14

ЭКОМ-3000
per. № 17049-14

RTU-327
per. № 19495-03

УСВ-3
per. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	T-2 35 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TH	B	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TH	C	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TT	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08			
	TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08			
	TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08			
758	T-1 35 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TH	B	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TH	C	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TT	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08			
	TT	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08			
	TT	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	100/5	37491-08			
759	Ф. 3 10кВ ТП-5	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	1261-59			
	TT	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
760	Ф. 10кВ ЦРП-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПУ-10 У3	0,5	100/5	100/5	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-	1276-59			
	TT	C	ТПУ-10 У3	0,5	100/5	100/5	1276-59			
762	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-	22192-07			
	TT	C	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	100/5	100/5	22192-07			
763	ПЭС-3	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-	22192-07			
	TT	C	ТПУ-10-М-1-У2	0,5	100/5	100/5	22192-07			
764	Ф. 8 10кВ ТП-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	600/5	1261-59			
	TT	B	-	-	-	-				
	TT	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	600/5	1261-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765	Ф. 10кВ ЦРП-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
	TT	B							
	TT	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
766	Ф. 10кВ ТП-22	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПДМ-10	0,5	1000/5	2363-68			
	TT	B		-	-	-			
	TT	C	ТПДМ-10	0,5	100/5	2363-68			
			Колчедан						
767	Ввод-1 10 кВ,	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТДП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07			
	TT	B		-	-	-			
	TT	C	ТДП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07			
768	Ввод-2 10 кВ,	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТДП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07			
	TT	B		-	-	-			
	TT	C	ТДП-10-3	0,5S	1500/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
769	ф. 4 10кВ Водозабор	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97		
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07			
	770	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	HAMИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	HAMИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	HAMИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	771	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	HAMИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TH	B	HAMИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	HAMИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТТФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	772	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЦМ-10	0,5	100/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЦМ-10	0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

Лист № 203
Всего листов 428

773	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЦЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЦЛМ-10	0,5	100/5	2363-68
774	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07
		TT	B	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07
		TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07
775	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07
		TT	B	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07
		TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07
776	Ф. 1 10кВ Каменный	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
777	φ. 4 10кВ Лямино	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	1	166666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВДМ-10	0,5	1000/5	1856-63			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	Т11J-10	0,5	100/5	1276-59			
778	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
779	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
780	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	166666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЦДМ-10	0,5	100/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЦДМ-10	0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			CCB-1Г
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14		per. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TT	A	ТВДМ-10	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	per.№ 19495-03		УСВ-3
	TT	B	-	-	100/5	1856-63				per. № 51644-12
	TT	C	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63				
19 кМ										
782	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
	TT	B	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
	TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
19 кМ										
783	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14		CCB-1Г
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				per. № 58301-14
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TT	A	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
	TT	B	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
	TT	C	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-07				
19 кМ										
784	Ф. 3 10кВ Барбаново	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				
	TT	B	-	-	-	-				
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	Ф. 2 10кВ Пиротово	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5		1276-59			
	TT	B	-	-	-		-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5		1276-59			
786	Ф. 1 10кВ Сипава	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5		47959-11			
	TT	B	-	-	-		-			
	TT	C	ТОЛ-10-1	0,5S	100/5		47959-11			
787	T-1 110 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08			
788	T-2 110 кВ.	Счетчик		AI1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
789	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
790	ПЭС-2	TT	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		Режик							
		791	Ввод-1 10кВ		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14
		TT	B	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	C	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
792	Ввод-2 10 кВ.	TT	A	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	B	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	C	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	B	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		
		TT	C	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
793	Ф. 3 10кВ Кордон	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТДМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТДМ-10-1	0,5	100/5	2473-69		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
794	Ф. 4 10кВ Кругиха	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТЮ-10-1 У3	0,5S	100/5	25433-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЮ-10-1 У3	0,5S	100/5	25433-07		УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 19495-03	
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
795	Т-1 110 кВ.	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
796	Т-2 110 кВ.	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
797	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТДМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			
798	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТДМ-10-1	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	B	-	-					
	ТГ	C	ТДМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			
799	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10 УЗ3	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛО-10 УЗ3	0,2S	1000/5	25433-07			
800	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10 УЗ3	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛО-10 УЗ3	0,2S	1000/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
805	Ф-6 10 кВ. Звездо- 1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83			
	TT	B	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83			
	TT	C	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5	9143-83			
806	Ф. 10 10кВ МЧС-1	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07			
	TT	B	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07			
	TT	C	ТОЛ-10	0,2S	100/5	7069-07			
807	Ф. 7 10кВ Промбаза	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПТОЛ-10	0,2S	75/5	1261-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПТОЛ-10	0,2S	75/5	1261-08			
808	Ф. 9 10кВ Вячеслав	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			

Лист № 212
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
809	Ф-8 10 кВ. Звезда-2	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/-	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5			9143-83	
	ТТ	B	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5			9143-83	
	ТТ	C	ТЛК-10-5 У3	0,5S	150/5			9143-83	
810	Ф. 11 10кВ МЧС- 2	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТОЛ-10	0,2S	100/5			7069-07	
	ТТ	B	ТОЛ-10	0,2S	100/5			7069-07	
	ТТ	C	ТОЛ-10	0,2S	100/5			7069-07	
811	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1		27524-04	RTU-327	
	TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			912-70	
	TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			912-70	
	TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			912-70	
	ТТ	A	ТФН-35М	0,5	600/5			3690-73	
	ТТ	B	-	-	-			-	
	ТТ	C	ТФН-35М	0,5	600/5			3690-73	
812	Ф. 5 10кВ ТП- 1240	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01	0,5S/1,0	1		27524-04	YCB-3	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТИЛ-10	0,5	100/5			1276-59	
	ТТ	B	-	-	-			-	
	ТТ	C	ТИЛ-10	0,5	100/5			1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
813	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	TG-145 У1	0,2	300/5	30489-05			
	TT	B	TG-145 У1	0,2	300/5	30489-05			
	TT	C	TG-145 У1	0,2	300/5	30489-05			
814	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05	ЭКОМ-3000		CCB-1Г
	TT	B	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05	per. № 17049-14		per. № 58301-14
	TT	C	ТАТ	0,2S	300/5	29838-05			
815	T-3 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			УСВ-3
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			per. № 51644-12
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
816	Ф. 0,22кВ Обогрев ОРУ-35кВ	Счетчик	CЭГ-4TM.03M.08	0,2S/0,5	1	36697-08			
	TH	A	-	-	-	-			
	TH	B	-	-	-	-			
	TH	C	-	-	-	-			
	TT	A	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОП-0,66	0,2S	40/5	44142-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
817	ПЭС-4	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛМ-10	0,2S	100/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТДЛМ-10	0,2S	100/5	2363-68		
818	ПЭС-3	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛМ-10	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТДЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
819	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТДЛ-10	0,5	100/5	2363-68		
820	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТДЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение Таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бобровка (Глубокое)									
821	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТТ	B	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТТ	C	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07			
822	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛЮ-10-М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11			
	ТТ	B	ТЛЮ-10-3	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТТ	C	ТЛЮ-10-М1 У2	0,2S	1000/5	25433-11			
823	Ф. 8 10кВ Дачный Поселок	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
824	Ф. 3 10кВ Растущий	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
825	ф. 1 10кВ Косулинское ЦРП	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5		47959-11			
	TT	B	-	-	-		-			
	TT	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5		47959-11			
826	ф. 2 10кВ МТФ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5		47959-11			
	TT	B	-	-	-		-			
	TT	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5		47959-11			
827	ф. 4 10кВ Сады	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	75/5		2473-69			
	TT	B	-	-	-		-			
	TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	75/5		2473-69			
828	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1		26813-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
829	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
830	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			
831	Ф. 6 10кВ ПМС-171	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	150/5	22192-07			
832	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5	100/5	38395-08			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5	100/5	38395-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гагарский									
833	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	1	16666-97	
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТДП-10-3	0,2S	1000/5			30709-06	
	TT	B	ТДП-10-3	0,2S	1000/5			30709-06	
	TT	C	ТДП-10-3	0,2S	1000/5			30709-06	
834	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТДП-10-3	0,2S	1000/5			30709-06	
	TT	B	ТДП-10-3	0,2S	1000/5			30709-06	
	TT	C	ТДП-10-3	0,2S	1000/5			30709-06	
835	Ф. 2 10кВ Гусево	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5			47959-11	
	TT	B	-	-	-			-	
	TT	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5			47959-11	
836	Ф. 1 10кВ Лесной	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5			47959-11	
	TT	B	-	-	-			-	
	TT	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5			47959-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
837	Ф. 4 10кВ В/Ч	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	150/5	2473-69			
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69			
838	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
839	T-2 110 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
840	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
841	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТДМ-10-1	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТДМ-10-1	0,5	150/5	2473-69		
Баженово (Стрела)									
842	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
843	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	В	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
		ТТ	С	ТДП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
844	ф. 3 10кВ Гамма	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	А	ТОЛ-10-1-8	0,5	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-	-	-	-		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-8	0,5	200/5	47959-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
845	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
846	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
847	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	2473-69			
	TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			
848	Ф. 2 10кВ ЦРП - 2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	2473-69			

Лист № 222
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
849	Ф. 6 10кВ РП Компрессорный	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TT	A ТПОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5		1261-08		
		TT	B	-	-		-		
		TT	C ТПОЛ-10-1-2 У2	0,5S	300/5		1261-08		
850	Ф. 5 10кВ РП Компрессорная	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TT	A ТЛМ-10	0,5	100/5		2473-69		
		TT	B	-	-		-		
		TT	C ТЛМ-10	0,5	100/5		2473-69		
851	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TT	A ТПОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5		38395-08		
		TT	B	-	-		-		
		TT	C ТЛМ-10-1	0,5	100/5		2473-69		
852	ПЭС-3	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TH	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
		TT	A ТЛМ-10-1	0,5	100/5		2473-69		
		TT	B	-	-		-		
		TT	C ТЛМ-10-1	0,5	100/5		2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Ф. 1 10кВ ЦРП-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	2473-69			
	TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	100/5	-	-		
						2473-69			
854	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	TT	B	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	TT	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
855	Ф. 1 10кВ ПСМ-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВЛМ-10	0,5	400/5	1856-63			
856	Ф. 3 10кв Шипелово	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	300/5	2473-69			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
857	Ф. 5 10кВ Некрасово	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	С	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТТ	А	ТДМ-10-1	0,5	300/5		2473-69	
		ТТ	Б	-	-	-		-	
		ТТ	С	ТДМ-10-1	0,5	300/5		2473-69	
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1		16666-97	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
858	Ввод-2 10 кВ.			EA05RL-B-4	0,5S/-	1		16666-97	
		ТН	С	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	Б	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5		25433-07	
		ТТ	Б	ТЛО-10	0,2S	1500/5		25433-07	
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5		25433-07	
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1		16666-97	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
859	Ф. 2 10кВ ПСМ-2			EA05RL-B-4	0,5S/-	1		16666-97	
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	С	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТТ	А	ТВДМ-10	0,5	400/5		1856-63	
		ТТ	Б	-	-	-		-	
		ТТ	С	ТВДМ-10	0,5	400/5		1856-63	
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТН	С	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
860	Ф. 4 10кВ Брусянта			EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07	
		ТТ	А	ТДМ-10-1	-	-		-	
		ТТ	Б	-	-	-		-	
		ТТ	С	ТДМ-10-1	0,5	300/5		2473-69	
		ТТ	С	ТДМ-10-1	0,5	300/5		2473-69	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
861	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТТ	Б	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
862	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТТ	Б	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
863	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТДМ-10-1	0,5	300/5	2473-69			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТДМ-10-1	0,5	300/5	2473-69			
864	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТДМ-10-1	0,5	300/5	2473-69			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТДМ-10-1	0,5	300/5	2473-69			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Карготрэз									
865	Бвозд-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
		ТН	А НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		ТГ	В ТП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		ТТ	С ТП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
866	Ф. 1 10кВ Мелехино	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	А НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11			
		ТГ	В -	-	-	-			
		ТТ	С ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11			
867	Бвозд-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		ТГ	В ТП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
		ТТ	С ТП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07			
868	Ф. 2 10кВ Тыгиш	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН	А НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	С НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТТ	А ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11			
		ТГ	В -	-	-	-			
		ТТ	С ТОЛ-10-1	0,5S	150/5	47959-11			

Лист № 227
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
869	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
870	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
871	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	150/5	2473-69			
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69			
872	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Богданович									
873	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07			
874	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТЛО-10-3	0,2S	1500/5	25433-07			
875	Ф. 1 10кВ Глуховский	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ГЛП-10-2-2 У3	0,2S	200/5	30709-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ГЛП-10-2-2 У3	0,2S	200/5	30709-07			
876	Ф. 6 10кВ УМЗ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
877	Ввод-1 110кВ Фарфоровая-С.Лог 1 цепь	Счетчик ТН	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ-1	0,2S/0,5 0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	31857-06 24218-08	
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	24218-08	
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	24218-08	
		ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
878	Ввод-2 110кВ (Фарфоровая- С.Лог 2 цепь)	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
		Счетчик ТН	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ-1	0,2S/0,5 0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	31857-06 24218-08	
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	24218-08	
879	ПЭС-8	ТН	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	24218-08	
		ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
		ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08		
880	ПЭС-2	Счетчик ТН	A	ЕА05RAL-B-4 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	10000/100 10000/100	1 1	16666-07 20186-05	
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1 1	RTU-327 per. № 19495-03	
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1 1	УСВ-3 per. № 51644-12	
		ТГ	A	ПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик ТН	A	ЕА05RAL-B-4 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	10000/100 10000/100	1 1	16666-07 20186-05	
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1 1	20186-05	
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	1 1	20186-05	
		ТГ	A	ПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
881	ПЭС-3	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	1	16666-07	
	ТН	A	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	B	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	C	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТТ	A	ТПЛ-10		0,5	100/5	1276-59		
	ТТ	B	-		-	-	-		
	ТГ	C	ТПЛ-10		0,5	100/5	1276-59		
882	Ф. 4 10кВ пост МРЦ	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	A	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	B	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	C	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТТ	A	ТПЛ-10		0,5	150/5	1276-59		
	ТТ	B	-		-	-	-		
	ТТ	C	ТПЛ-10		0,5	150/5	1276-59		
883	Ф. 3 10кВ Богданович	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	A	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	B	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	C	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2		0,5	150/5	22192-07		
	ТТ	B	-		-	-	-		
	ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2		0,5	150/5	22192-07		
					Сысерть (Гвоздика)				
884	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	B	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТН	C	HAMI-10-95 УХЛ2		0,5	10000/100	20186-05		
	ТТ	A	ТПП-10-3-1 У3		0,2S	1000/5	30709-07		
	ТТ	B	ТПП-10-3-1 У3		0,2S	1000/5	30709-07		
	ТТ	C	ТПП-10-3-1 У3		0,2S	1000/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
885	Ф. 1 10кВ Скважина	Счетчик	CЭГ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12			
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07			
886	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	C	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
887	Ф. 4 10кВ ЦРП-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	400/5	1276-59			
888	Ф. 2 10кВ Бензопрека	Счетчик	CЭГ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-12			
	TH	A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
889	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
890	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
891	φ. 10кВ КомплектТехМарк eT	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per. № 19495-03	YCB-3 per. № 51644-12	
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТОЛ-СВЭЛ-10-1	0,5S	150/5	42663-09			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-СВЭЛ-10-1	0,5S	150/5	42663-09			
892	ПЭС-5	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	45370-10			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	45370-10			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
893	ПЭС-3	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	166666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	А	ТЛМ-10-1	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	2473-69			
		TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	75/5	2473-69		
894	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	166666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ТЛМ-10-1	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	2473-69			
		TT	C	ТЛМ-10-1	0,5	75/5	2473-69		
895	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	166666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	45040-10			
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
896	ПЭС-4	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	166666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	B	-	-	45370-10			
		TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	45370-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
897	ф. 3 10кВ Салы	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			CCB-IIГ
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			р. № 58301-14
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛО-10 У3	0,5S	10000/100	20186-05			
	ТГ	B	-	-	150/5	25433-07			УСВ-3
	ТГ	C	ТЛО-10 У3	0,5S	150/5	25433-07			р. № 51644-12
Пагруши									
898	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07			
	ТГ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07			
	ТГ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07			
Пагруши									
899	Ф. 3 10кВ Птицефабрика	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			ЭКОМ-3000
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			р. № 17049-14
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТОЛ-10-I-7-У-2	0,5S	1000/5	20186-05			RTU-327
	ТГ	B	-	-	200/5	38395-08			р. № 19495-03
	ТГ	C	ТОЛ-10-I-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08			
Пагруши									
900	Ф. 5 10кВ МТФ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛО-10 1 У3	0,2S	100/5	25433-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛО-10 1 У3	0,2S	100/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
901	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07			
	ТГ	B	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07			
	ТГ	C	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-07			
902	Ф. 4 10кВ Шайдурово	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08	ЭКОМ-3000		CCB-II
	ТГ	B	-	-	-	-			per. № 58301-14
	ТГ	C	ТОЛ-10-1-7-У-2	0,5S	200/5	38395-08			per. № 58301-14
903	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	YCB-3	per. № 51644-12
	ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			per. № 19495-03
	ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
904	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Лист № 236
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59			
906	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10			

Седельниково

907	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТОЛ-10 УХЛ 2.1	0,5	300/5	7069-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10 УХЛ 2.1	0,5	300/5	7069-07			
908	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТОЛ-10 УХЛ 2.1	0,5	300/5	7069-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10 УХЛ 2.1	0,5	300/5	7069-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
909	Ф. 7 10кВ Зернокомплекс	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
910	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 пер. № 51644-12	
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
911	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
			Дубровный						
912	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
913	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5		25433-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5		25433-07		
914	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
915	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		60353-15		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)		24218-08		
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1		36672-08		
916	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	100/5		1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
917	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		

CCB-1Г

Лист № 239

Всего листов 428

per. № 58301-14
УСВ-3
per. № 51644-12

TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 per. № 19495-03
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 per. № 19495-03
TT	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
TT	B	-	-	-	-	
TT	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
Еланский (Ялунино)						
918	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A	ТЮО-10-1	0,2S	1500/5	25433-07
	TT	B	-	-	-	
	TT	C	ТЮО-10-1	0,2S	1500/5	25433-07
919	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	1276-59
	TT	B	-	-	-	
	TT	C	ТПЛ-10	0,2S	1500/5	1276-59
920	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
922	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	CCB-1Г per. № 58301-14		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14		
	TT	B	-	-	100/5	1276-59	RTU-327 per.№ 19495-03		
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59	УСВ-3 per. № 51644-12		
923	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
							Камышлов (Раздолье)		
924	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	CCB-1Г per. № 58301-14		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07	RTU-327 per.№ 19495-03		
	TT	B	-	-	-	-	УСВ-3 per. № 51644-12		
	TT	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	Ввод 2 10 кВ.	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ПИП-10	0,2S	1500/5	1276-59			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТИП-10	0,2S	1500/5	1276-59			
926	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	ТТ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06	RTU-327	УСВ-3	
927	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06	per. № 19495-03	per. № 51644-12	
	ТТ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06			
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	0,2S	26813-06			
928	ПЭС-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10			

Лист № 242
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
929	ПЭС-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
930	Ф. 10кВ ДПКС	Счетчик		Аксариха (Луч)					
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
931	Ф. 10кВ Узел связи	Счетчик		Аксариха (Луч)					
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68			
932	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		Аксариха (Луч)					
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛМ-10	0,2S	1000/5	30709-06			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛМ-10	0,2S	1000/5	30709-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
933	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛП-10	0,5	1000/5	30709-06			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛП-10	0,5	1000/5	30709-06			
934	Ф. 2 10кВ Мосеевский	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТВДМ-10	0,5	200/5	1856-63			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТВДМ-10	0,5	200/5	1856-63			
935	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQP4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			рег. № 51644-12
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			рег. № 19495-03
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
936	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQP4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			

Лист № 244
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
937	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИJ-10 Y3	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	CCB-1Г рег. № 58301-14	
	TT	B	-	-	-	-	RTU-327 рег. № 19495-03	YCB-3 рег. № 51644-12	
	TT	C	ТИJ-10 Y3	0,5	100/5	1276-59			
938	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИJ-10 Y3	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-	1276-59		
	TT	C	ТИJ-10 Y3	0,5	150/5	1276-59			
			Оценково (Светофор)						
939	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛЮ-10 М1 Y2	0,2S	1000/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	CCB-1Г рег. № 58301-14	
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛЮ-10 М1 Y2	0,2S	1000/5	25433-11			
940	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 рег. № 19495-03	YCB-3 рег. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХJ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛЮ-10 М1 Y2	0,2S	1000/5	25433-11			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛЮ-10 М1 Y2	0,2S	1000/5	25433-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
942	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
943	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	УСБ-3		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	reg. № 19495-03		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10			
	TT	B	-	-	-	-			
944	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Талиша (Майн)									
945	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59			
946	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ПЛ-10	0,2S	1000/5	1276-59			
947	Ф. 3 10кВ Северный-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			
948	Ф. 5 10кВ Северный-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТОЛ-10-1	0,5S	200/5	47959-11			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10-1	0,5S	200/5	47959-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
949	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
950	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
951	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
	TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63			
952	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 248
Всего листов 428

953	Ф. 4 10кВ Быт	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14 RTU-327 per.№ 19495-03	CCB-1Г per. № 58301-14 YCB-3 per. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТГ В	-	-	-	-		
		ТГ С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
Чупино (Парус)								
954	Бвод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14 RTU-327 per.№ 19495-03	CCB-1Г per. № 58301-14 YCB-3 per. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ А	ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТГ В	-	-	-	-		
		ТГ С	ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		
955	Бвод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14 RTU-327 per.№ 19495-03	CCB-1Г per. № 58301-14 YCB-3 per. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ А	ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		
		ТГ В	-	-	-	-		
		ТГ С	ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
956	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
957	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
958	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327	CCB-1Г	per. № 58301-14
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	УСВ-3	per. № 51644-12
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63			
959	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-4 (C-4)	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Юшала (Зарнича)

Лист № 250
Всего листов 428

960	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5
		TT	B	-	-	25433-07
		TT	C	ТЛО-10-1	0,2S	-
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	25433-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	16666-07
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	20186-05
961	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	20186-05
		TT	A	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5
		TT	B	-	-	25433-07
		TT	C	ТЛО-10-1	0,2S	-
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	25433-07
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	31857-06
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	RTU-327 per. № 19495-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	УСВ-3 per. № 51644-12
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	24218-13
962	T-1 110 кВ.	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	36672-08
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	24218-13
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	24218-13
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	36672-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	24218-13
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	36672-08
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	24218-13
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	36672-08
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
963	T-2 110 кВ.	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	24218-13
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	36672-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	24218-13
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	36672-08
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	24218-13
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	36672-08
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
964	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-4 (C-4)	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63			
965	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63			
			Тутульм (Линейная)						
966	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07			
967	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
968	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
969	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
970	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВДМ-10	0,5	50/5	45040-10			
	TT	B	-	-	-	-			
971	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ПЦП-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ПЦП-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кармак									
972	Бвод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТЛО-10У3	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛО-10У3	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТЛО-10У3	0,5	1500/5	25433-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛО-10У3	0,5	1500/5	25433-07			
973	Бвод-2 10 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТТ	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
974	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	RTU-327		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТТ	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
975	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	А	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТТ	С	ПГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
976	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВДМ-10	0,5	100/5	45040-10	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14		
	TT	B	-	-	-	-	RTU-327 per. № 19495-03		
	TT	C	ТВДМ-10	0,5	100/5	45040-10	УСБ-3 per. № 51644-12		
977	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТВДМ-10	0,5	100/5	45040-10			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВДМ-10	0,5	100/5	45040-10			
							Истеч.		
978	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ	0,2	35000/100	60002-15			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ	0,2	35000/100	60002-15			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ	0,2	35000/100	60002-15			
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14		
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08	RTU-327 per. № 41907-09		
979	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		A1802RALXQP4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	УСБ-3 per. № 51644-12	
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1	37491-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
980	Ф. 6кВ МЖБК (резерв)	Счетчик		Al1805RL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1		31857-06	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПУ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПУ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
981	Ф-11 6 кВ. Гранит	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПП-10	0,5	300/5	30709-06		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПП-10	0,5	300/5	30709-06		
982	Ф12. 6кВ Озеро	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПДМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПДМ-10	0,5	300/5	2363-68		
983	Ф.13 6кВ Щеб. завод	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
984	Ф-14 6 кВ. Калининец	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ТОЛ-10	0,2S	75/5		15128-01		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТОЛ-10	0,2S	75/5		15128-01		
985	Ф-15 6 кВ. Котельная	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5		47959-11		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5		47959-11		
986	Ф-16 6 кВ. Аяль	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ТОЛ-10-1-2	0,5S	75/5		38395-08		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТОЛ-10-1-2	0,5S	75/5		38395-08		
987	T-1 35 кВ.	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1		31857-06	
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100		60002-15		
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1		37491-08		
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1		37491-08		
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	200/1		37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988	T-2 35 кВ.	Счетчик	A1802RALXQP4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	ТОЛ-35 III-7-2-4 УХЛ1	0,2S	200/1	47959-16			
	TT	B	ТОЛ-35 III-7-2-4 УХЛ1	0,2S	200/1	47959-16			
	TT	C	ТОЛ-35 III-7-2-4 УХЛ1	0,2S	200/1	47959-16			
989	Ф8. 6 кВ. МЖБК	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-2	0,2S	300/5	30709-06			
990	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-М-1 У2	0,5	200/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-М-1 У2	0,5	200/5	22192-07			
991	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10	0,5	75/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10	0,5	75/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Таватуй									
992	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73			
	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	ТН	С	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73			
	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-05			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛП-10	0,5	1500/5	30709-05			
	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-03			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
996	Ф. 35 кВ. Аяль	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00		
		ТТ	A	GIF-40,5	0,2S	150/5	30368-05		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	GIF-40,5	0,2S	150/5	30368-05		
997	Ф. 6 кВ. Калиново	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТУП-10-2	0,5	200/5	30709-05		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТУП-10-2	0,5	200/5	30709-05		
998	Ф. 35 кВ. Калиново	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327 per.№ 41907-09	CCB-1Г per.№ 58301-14
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
999	Ф. 6 кВ. Салы	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 261

Всего листов 428
VCB-3

YCB-3
per. № 51644-12

RTU-327
per.Nº 41907-09

TH	C	HAM-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05
TT	A	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69
TT	B	-	-	-	-
TT	C	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69

Мурзинка

од-1 10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5/1,0	1	16666-07
кВ	тн	НАМІ 10 05 УХЛ2	0,5	100000/100	20186-05

11

TH	C	HAMI-10-95 UXJ12	0.5	10000/100	2018-05
TH	D	UXA10-10-73	0.5	10000/100	2018-05
TH	B	UXA10-10-73	0.5	10000/100	2018-05

TT	B	-	-	-	-
TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	750/5	30709-07

OD-2 10

κΒ.	TH	A	HAMII-10-95 YXJ12	0,5	10000/100	2018-05
	TH	B	HAMII-10-95 VVXII2	0,5	10000/100	2018-05

30709-07
30709-07
30709-07

Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07

СОЗИЛКА

TH	B	HAMH-10-95 YXJ12	0.5	6000/100	20186-05
TH	C	HAMH-10-95 YXJ12	0.5	6000/100	20186-05

TT B - - -

卷之三

Лист № 262
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008	Ф. 10 кВ. Тарасково	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ТПОЛ-10	0,5	75/5		1261-08		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТПОЛ-10	0,5	75/5		1261-08		
1009	Ф. 10кВ ТП-1 Мурзинка 2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TT	A	ТОЛ-10-1-2	0,5	50/5		6009-77		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТОЛ-10-1-2	0,5	50/5		6009-77		
1010	Ввод-1 35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97	
	TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)		912-07		
	TH	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)		912-70		
	TH	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)		912-70		
	TT	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5		3690-73		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТФН-35М	0,5	200/5		3690-73		
1011	Ввод-2 35кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97	
	TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)		912-70		
	TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)		912-70		
	TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)		912-70		
	TT	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5		3690-73		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТФН-35М	0,5	200/5		3690-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1012	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
		TH	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13	
		TH	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13	
		TH	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13	
		TT	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S		50/1		53344-13	
		TT	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S		50/1		53344-13	
1013	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
		TH	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13	
		TH	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13	
		TH	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13	
		TT	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S		50/1		53344-13	
		TT	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S		50/1		53344-13	
1014	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1			16666-97	
		TH	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
		TH	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
		TH	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
		TT	ППЛ-10	0,5	75/5			1276-59	
		TT	ППЛ-10	-	-			-	
1015	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1			16666-97	
		TH	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
		TH	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
		TH	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
		TT	ППЛ-10	0,5	100/5			2363-68	
		TT	ППЛ-10	0,5	100/5			2363-68	

Продолжение таблицы 3

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нейворудянская											
1016	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-		1		16666-97		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТТ	A	ПЛ-10 У3	0,5		100/5		1276-59			
	ТГ	B	-	-		-		-			
	ТГ	C	ПЛ-10 У3	0,5		100/5		1276-59			
1017	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-		1		16666-97		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТТ	A	ТОЛ-НТ3-10 УХЛ2	0,5		100/5		51679-12			
	ТГ	B	-	-		-		-			
	ТГ	C	ТОЛ-НТ3-10 УХЛ2	0,5		100/5		51679-12			
1018	ф. 35кВ Гидравлика	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1		31857-06			
	ТН	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,2		35000/100		60002-15			
	ТН	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,2		35000/100		60002-15			
	ТН	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,2		35000/100		60002-15			
	ТТ	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S		100/1		37491-08			
	ТГ	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S		100/1		37491-08			
	ТГ	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S		100/1		37491-08			
1019	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-		1		16666-97		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		6000/100		20186-05			
	ТТ	A	ТП-10-3-1 У3	0,2S		1000/5		30709-07			
	ТГ	B	-	-		-		-			
	ТГ	C	ТП-10-3-1 У3	0,2S		1000/5		30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТГП-10-3-1 У3	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	1000/5	30709-07			
	TT	C	ТГП-10-3-1 У3	0,5	-	-			
1021	Ввод-1 110кВ БПРЭС	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1000/5	30709-07		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1022	Ввод-2 110кВ Школьная	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1000/5	31857-06	RTU-327 per.№ 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
1023	Ф. 110кВ ВЦМ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1000/5	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1024	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1025	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1026	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТГП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТГП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07			
1027	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТГП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТГП-10-3-1 У3	0,5	750/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1028	ф. 10кВ Таволги	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	166666-97		
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	ТПП-10-2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	B	-	150/5	30709-06			
		TT	C	ТПП-10-2	0,5	-	-		
					150/5	30709-06			
1029	ф. 10кВ Забельный	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	166666-97		
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ТПП-10	0,5	75/5	30709-06		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПП-10	0,5	75/5	30709-06		
1030	ф. 10кВ ЖБИ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/-	1	166666-97			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ТППМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТППМ-10	0,5	50/5	2363-68		
1031	ф. 10кВ Нефтебаза	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	166666-97			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-83		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1032	Ф. 10кВ НЗРТ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-1 У2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	100/5	15128-01			
	TT	C	ТОЛ-10-1 У2	0,5	100/5	15128-01			
1033	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
1034	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
1035	Ф. 10кВ ЦРП-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59			

Лист № 269
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1036	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	6000/100	20186-05	16666-97	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
1037	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	6000/100	20186-05	16666-97	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	10000/100	20186-05	16666-97	
1038	Ф. 10кВ Гардэк	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
1039	Ф. 10кВ ЦРП-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	10000/100	20186-05	16666-97	
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT A	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

Лист № 270
Всего листов 428

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Быньговский													
1040	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S1,0		1		16666-97				
	ТН	A	3НОМ-35-65		0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70				
	ТН	B	3НОМ-35-65		0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70				
	ТН	C	3НОМ-35-65		0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70				
	ТГ	A	ТФН-35M		0,5	300/5			3690-73				
	ТГ	B	-		-	-			-				
	ТГ	C	ТФН-35M		0,5	300/5			3690-73				
1041	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S1,0		1		16666-97				
	ТН	A	3НОМ-35-65		0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70				
	ТН	B	3НОМ-35-65 У1		0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70				
	ТН	C	3НОМ-35-65		0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-70				
	ТГ	A	ТФН-35M		0,5	400/5			3690-73				
	ТГ	B	-		-	-			-				
	ТГ	C	ТФН-35M		0,5	400/5			3690-73				
1042	Ф. 6 кВ. Телевышка	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-		1		16666-97				
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	6000/100			20186-05				
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	6000/100			20186-05				
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	6000/100			20186-05				
	ТГ	A	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59				
	ТГ	B	-		-	-			-				
	ТГ	C	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59				
1043	Ф. 6кВ Совхоз	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S1,0		1		16666-97				
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	6000/100			20186-05				
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	6000/100			20186-05				
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2		0,5	6000/100			20186-05				
	ТГ	A	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59				
	ТГ	B	-		-	-			-				
	ТГ	C	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1044	Ф. 35кВ Левиха	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	TH	B	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	TH	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	TT	A	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73			
1045	Ф. 6кВ Сады	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТУП-10-2	0,5	50/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТУП-10-2	0,5	50/5	30709-07			
1046	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			per. № 51644-12
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
1047	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			

Лист № 272
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1048	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10 У3	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	50/5	1276-59			
	TT	C	ТЛП-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
1049	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	75/5	1276-59			
	TT	C	ТЛП-10	0,5	75/5	1276-59			
							Анатольская		
1050	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3-1	0,2S	750/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-3-1	0,2S	750/5	30709-07			
1051	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-3 У3	0,2S	750/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-3 У3	0,2S	750/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1052	Ф.3 10кВ Сад Таволги	Счетчик TH	A1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,2S/0,5 0,5	1 6000/100	1 6000/100	1 6000/100	31857-06 20186-05	31857-06 20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5				20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100		20186-05
		TT	A	ТПП-10-2	0,2S	6000/100 75/5	6000/100 75/5	20186-05 30709-06	
		TT	B	-	-	-	-	-	
		TT	C	ТПП-10-2	0,2S	75/5	75/5	30709-06	
1053	Ф. 10кВ Шайтанка	Счетчик TH	EA05RAL-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	1 6000/100	1 6000/100	1 6000/100	16666-97 20186-05	16666-97 20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5				
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100		20186-05
		TT	A	ТПП-10	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПП-10	0,5	750/5	750/5	1276-59	
					-	-	-		
1054	Ф. 10кВ Никель	Счетчик TH	EA05RAL-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	1 6000/100	1 6000/100	1 6000/100	16666-97 20186-05	16666-97 20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5				
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	6000/100		20186-05
		TT	A	ТПП-10	0,5	6000/100	6000/100	20186-05	
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПП-10	0,5	750/5	750/5	1276-59	
					-	-	-		
1055	T-1 110 кВ.	Счетчик TH	A1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ-1	0,2S/0,5 0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 24218-08	1 24218-08	31857-06 24218-08	31857-06 24218-08
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			24218-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)			24218-08
		TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) 75/1	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) 75/1	53344-13 53344-13	24218-08 53344-13
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	75/1		
		TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	75/1	53344-13	

Лист № 274
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1056	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1		53344-13		
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1		53344-13		
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1		53344-13		
1057	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100		20186-05		
	TT	A	ТИЛ-10	0,5	300/5		1276-59		
	TT	B	-	-	-		-		
	TT	C	ТИЛ-10	0,5	300/5		1276-59		
	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327		
1058	ф. 10кВ Ангатольская	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 41907-09	CCB-1Г УСВ-3 per. № 51644-12
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТИЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТИЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
1059	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 275
Всего листов 428

Монзино									
1061	Ввод-1 35кВ	Счетчик	AI802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,2S	200/1	37491-08			
1062	Ввод-2 35кВ	Счетчик	EA02RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,5	200/1	37491-08			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,5	200/1	37491-08			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,5	200/1	37491-08			
1063	ф. 35кВ Шайтанка	Счетчик	EA02RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 per. № 41907-09		
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,5	40/1	37491-08			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,5	40/1	37491-08			
		TT	STSM-38-УХЛ1	0,5	40/1	37491-08			
1064	ф. 6кВ Перемычка	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT	A	ПШ-10	0,5	200/5	1276-59		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ПШ-10	0,5	200/5	1276-59		

Лист № 276
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1065	ф. 6кВ Пес.карьер	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
1066	ф. 6кВ Сад-2	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50			
1067	ф. 6кВ Сад-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327	CCB-1Г
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 51644-12
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59			
1068	Ф. Юность	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

Лист № 277
Всего листов 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1069	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	166666-97		
	TH	A	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	400/5	1276-59			
	1070	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	166666-97		
	TH	A	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	1071	Бвод-1 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	HAMI-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15			
	TH	B	HAMI-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15			
	TH	C	HAMI-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15			
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
	1072	Бвод-2 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	HAMI-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	B	HAMI-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TH	C	HAMI-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
	TT	A	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
	TT	B	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
	TT	C	STSM-38 УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1073	Ф. 6кВ Метур	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	200/5	1276-59			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
1074	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	75/5	1276-59			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
1075	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПО-10-3	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	50/5	25433-07			
	TT	C	ТПО-10-3	0,5	50/5	25433-07			
1076	Ф. 6кВ Смычка-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	400/5	1276-59			
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59			

Лист № 279
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1077	ф. 6кВ Смычка-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10	0,5	300/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14	
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10	0,5	300/5	1276-59			
1078	ПЭС-3	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10	0,5	100/5	1276-59			
							Сайка		
1079	Бвод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14	
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
1080	Бвод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег.№ 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1081	Ф. 10кВ Майка	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TT	A	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-07		
1082	Ф. 10 кВ. Г/лагерь	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТПОЛ-10-3 УЗ	0,5S	75/5	47958-11		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПОЛ-10-3 УЗ	0,5S	75/5	47958-11		
1083	Ф. 10 кВ. Хуторка	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	Б	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10-2-1	0,2S	100/5	30709-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10-2-1	0,2S	100/5	30709-07		
1084	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TH	Б	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Лист № 281
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1085	T2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
1086	ВЛ-110кВ Сокол	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
1087	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 41907-09		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
1088	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

Лист № 282
Всего листов 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В.Салда (Юбилейная)									
1089	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
1090	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5	30709-07			
1091	Ф. 2 10кВ Никитино	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 per.№ 41907-09	УСБ-3 per.№ 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИЛМ-10	0,2S	50/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТИЛМ-10	0,2S	50/5	2363-68			
1092	Ф. 10 кВ. Птицефабр.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТИЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТИЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			

Лист № 283
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1093	Ф. 3 10кВ Аист	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TT	A	ТПЛМ-10	0,5	50/5			2363-68	
	TT	B	-	-	-			-	
	TT	C	ТПЛМ-10	0,5	50/5			2363-68	
1094	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1			53344-13	
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1			53344-13	
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1			53344-13	
1095	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08	
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1			53344-13	
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1			53344-13	
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1			53344-13	
1096	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TT	A	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59	
	TT	B	-	-	-			-	
	TT	C	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1097	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-97	

Лист № 284
Всего листов 428

ТН	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г per. № 58301-14
ТН	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	
ТН	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3 per. № 51644-12
ТП	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	per. № 41907-09	
ТП	B	—	—	—	—		
ТП	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		Н.Салда (Комсомольская)					
1098	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТП	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТП	Б	—	—	—	
		ТП	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
1099	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТП	А	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
		ТП	Б	—	—	—	
		ТП	С	ТПЛ-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
1100	Ф. 10 кВ. Нелоба	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН	А	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	В	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТП	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	2363-68
		ТП	Б	—	—	—	
		ТП	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	2363-68

Продолжение таблицы 3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5						31857-06
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})					24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})					24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})					24218-08
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S		75/1				36672-08
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S		75/1				36672-08
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S		75/1				36672-08
1102	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1				31857-06
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})					24218-08
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})					24218-08
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})					24218-08
	TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S		75/1				36672-08
	TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S		75/1				36672-08
	TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S		75/1				36672-08
1103	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0		1				16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100				20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100				20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100				20186-05
	TT	A	ТЛП-10	0,5		50/5				30709-05
	TT	B	—	—		—				—
	TT	C	ТЛП-10	0,5		50/5				30709-05
1104	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0		1				16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100				20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100				20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100				20186-05
	TT	A	ТЛП-10	0,5		50/5				1276-59
	TT	B	—	—		—				—
	TT	C	ТЛП-10	0,5		50/5				1276-59

Продолжение таблицы 3

10

Лист № 286
Всего листов 428

1105	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05
		TT	B -	-	-	-
		TT	C ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05
1106	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
		TT	B -	-	-	-
		TT	C ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
1107	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	B НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	C НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TT	A ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		TT	B ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		TT	C ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
1108	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	B НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	C НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TT	A ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		TT	B ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		TT	C ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
1109	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
						ЭКОМ-3000 per. № 17049-14
						CCB-1Г per. № 58301-14

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1109	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	

Лист № 287
Всего листов 428

		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	YCB-3
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	50/5	1276-59	per.№ 41907-09	per.№ 51644-12
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5				
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59		
1110	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59		
1111	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-07		
1112	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-07		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113	Ф. 2 10кВ ЛПХ	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per.№ 17049-14	per.№ 58301-14
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	YCB-3
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per.№ 41907-09	per.№ 51644-12

		TT	A	ТПД-10 У3	0,5	100/5	1276-59
		TT	B	—	—	—	—
		TT	C	ТПД-10 У3	0,5	100/5	1276-59
1114	Газопровод	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТПД-10	0,5	10000/100	20186-05
		TT	B	—	—	—	—
		TT	C	ТПД-10	0,5	50/5	30709-07
1115	T-1 110 kB.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
1116	T-2 110 kB.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1117	Ф. 3 10kB Карьер	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСБ-3
		TT	A	ТПОЛ-10	0,5	100/5	47958-11	per. № 41907-09	per. № 51644-12
		TT	B	—	—	—	—		

Лист № 289
Всего листов 428

1118	ПЭС-2	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	47958-11
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59
	TT	B		—	—	—	—
	TT	C		ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59
1119	ПЭС-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59
	TT	B		—	—	—	—
	TT	C		ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59
1120	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05
	TT	B		—	—	—	—
	TT	C		ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TT	A		ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
	TT	B		—	—	—	—		
	TT	C		ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		
1122	Ф. 1 10кВ Аланаха	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

CCB-1Г
per. № 58301-14
ЭКОМ-3000
per. № 17049-14
RTU-327
per. № 41907-09
YCB-3
per. № 51644-12

Лист № 290
Всего листов 428

		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
		ТТ	B	—	—	—	—
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59
1123	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		ТТ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
1124	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		ТТ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		ТТ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1125	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	B	—	—	—	—	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59	per. № 41907-09	per. № 51644-12
1126	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Лист № 291
Всего листов 428

		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	50/5	10000/100	20186-05
		ТТ	A	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59	
		ТТ	B	-	-	-	-	
		ТТ	C	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59	
1127	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70	
		TH	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70	
		TH	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70	
		TT	A	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05	
		TT	B	-	-	-	-	
		TT	C	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05	
1128	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70	
		TH	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70	
		TH	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70	
		TT	A	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	
		TT	B	-	-	-	-	
		TT	C	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1129	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	750/5	30709-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TT	B	ТЛП-10-3	0,2S	750/5	30709-07	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	750/5	30709-07	RTU-327	УСВ-3
1130	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	per. № 41907-09	per. № 51644-12
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07		

Лист № 292
Всего листов 428

		ТТ	В	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
1131	Ф. 6кВ Кирпичный	ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-07
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТЛП-10	0,5	75/5	1276-59
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛП-10	0,5	75/5	1276-59
1132	Ф. 6кВ Сады	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТЛП-10-2-1 У3	0,5	75/5	30709-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛП-10-2-1 У3	0,5	75/5	30709-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	60002-15		
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1134	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08		
		TT	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		TT	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Лист № 293
Всего листов 428

1135	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТТ	A	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59
1136	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	ТТ	A	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТИЛ-10	0,5	50/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1137	Ввод-1 35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	TH	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	TH	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	ТТ	A	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73			
1138	Ввод-2 35 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	TH	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	TH	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	ТТ	A	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	GIF-40,5	0,2S	200/5	30368-05			
1139	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			

CCB-1Г
per. № 58301-14

ЭКОМ-3000
per. № 17049-14

RTU-327
per. № 41907-09

УСБ-3
per. № 51644-12

Лист № 294
Всего листов 428

	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
TT	A		ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07
TT	B	-		-	-	-
TT	C		ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07
1140	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
	TT	A	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07
	TT	B	-	-	-	-
	TT	C	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1141	Ф. 6кВ ТП-2200	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10	0,5	50/5	30709-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10	0,5	50/5	30709-05			
1142	Ф. 6кВ К3ТО-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-2	0,5	50/5	30709-06			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-2	0,5	50/5	30709-06			
1143	Ф. 6кВ К3ТО-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			

		TT	A	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-08
1144	Ф. 6кВ ТП-2204	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛП-10-2	0,2S	200/5	30709-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1145	Ф. 6кВ ЗКГ-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-07		
1146	Ф. 6кВ Плотника	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-05		
1147	Ф. 6 кВ. ЗКГ-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ12	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЛП-10 У3	0,5	400/5	30709-07		
		TT	B	-	-	-	-		

Лист № 296
Всего листов 428

1148	T-1 110 kB.	TT	C	ТЛП-10 У3	0,5	400/5	30709-07
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1149	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1150	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10	0,5	75/5	30709-05			
1151	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛП-10-М-1-У2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛП-10-М-1-У2	0,5	50/5	22192-07			
1152	Ф. 6kB ЭЧ-8	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			

CCB-1Г
per. № 58301-14

ЭКОМ-3000
per. № 17049-14

RTU-327
per. № 41907-09

YCB-3
per. № 51644-12

TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
ТТ	A	ТВДМ-10	0,5	150/5	1856-63
ТТ	B	-	-	-	-
ТТ	C	ТВДМ-10	0,5	150/5	1856-63

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1153	ПЭС-3	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	30709-05		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	30709-05		
1154	ф. 6кВ ТП-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		ТТ	B	-	-	-	-	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5	400/5	22192-07	RTU-327	YCB-3
1155	ф. 6кВ Компессорная	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	per. № 41907-09	per. № 51644-12	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТТ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	B	-	-	-	-		
		ТТ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
1156	ф. 6кВ ТП-4-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
ТТ	A	ПЛ-10-М-1-У2	0,5	200/5	22192-07
ТТ	B	-	-	-	-
ТТ	C	ПЛ-10-М-1-У2	0,5	200/5	22192-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1157	Ф. 6кВ ТП-4-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ПЛ-10-М-1-У2	0,5	200/5	22192-07	ЭКОМ-3000		
		TT B	-	-	-	-	CCB-1Г		
		TT C	ПЛ-10-М-1-У2	0,5	200/5	22192-07	per. № 58301-14		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	YCB-3	
		TH A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TT A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
		TT B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
		TT C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
1159	Бвод-1 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	22192-07	RTU-327	
		TH A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TT A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
		TT B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
		TT C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			
1160	Бвод-2 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TH C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-00			
		TT A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08			

Лист № 299
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3		ТТ	В	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08
1	2	3	4	5	6	7	8
ТТ	С	ТТ	С	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	300/1	37491-08

1161	Ф. 6кВ Каменка	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	30709-05
		TT	B	-	-	-	
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	30709-05
1162	Ф. 6кВ НОДТ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59
		TT	B	-	-	-	
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59
1163	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59
		TT	B	-	-	-	
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59
1164	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59
		TT	B	-	-	-	
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

Лист № 300
Всего листов 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чткмснъ									
1165	Ввод-1 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТГП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТГП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
1166	Ввод-2 6 кВ.	Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТГП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТГП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07			
1167	Ф. 6кВ Кедровка	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 per.№ 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТОЛ-10-1 У3	0,5	50/5	38395-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	50/5	7069-79			
1168	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	75/1	53344-13			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1169	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	RTU-327 per.№ 41907-09
		TH A	HAMMI-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TH B	HAMMI-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TH C	HAMMI-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TT A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
		TT B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
		TT C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH A	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
1170	ПЭС-3	TT A	ППЛ-10 У3	0,2S	150/5	1276-59	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	RTU-327 per.№ 41907-09
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ППЛ-10 У3	0,2S	150/5	1276-59			
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		TH A	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
1171	ПЭС-2	TH B	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	RTU-327 per.№ 41907-09
		TH C	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ППЛМ-10	0,2S	150/5	2363-68			
		TT B	-	-	-	-			
		TT C	ППЛМ-10	0,2S	150/5	2363-68			
1172	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	RTU-327 per.№ 41907-09
		TH A	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH B	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TH C	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		TT A	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
		TT B	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	RTU-327 per.№ 41907-09
		TT C	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1173	Ввод 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03	
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
1174	Ввод-1 6кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	ТТ	A	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	
	ТТ	B	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	
	ТТ	C	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	
1175	Ввод-2 6кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 per.№ 41907-09
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	YCB-3 per.№ 51644-12
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	ТТ	A	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	
	ТТ	B	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	
	ТТ	C	ТПП-10-3-1 У3	0,2S	1000/5	30709-07	
1176	Ф. 6кВ Хлебозавод-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	ТТ	A	ТПП-10	0,5	200/5	1276-59	
	ТТ	B	-	-	-	-	
	ТТ	C	ТПП-10	0,5	200/5	1276-59	
	Продолжение таблицы 3						
1	2	3	4	5	6	7	8
1177	Ф. 6кВ Хлебозавод-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер.№ 17049-14
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	CCB-1Г пер.№ 58301-14

Лист № 303
Всего листов 428

		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05				
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05				
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	200/5	307/09-07				
		TT	B	-	-	-	-				
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	200/5	307/09-07				
1178	Ф. 10 6кВ Цех ИПШ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05				
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05				
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05				
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59				
		TT	B	-	-	-	-				
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59				
1179	T-1 110кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13				
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13				
		TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13				
1180	T-2 110кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13				
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13				
		TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13				
Продолжение таблицы 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1181	Ф. 6кВ Станция	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	ЭКОМ-3000	CCB-1Г		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	RTU-327	УСВ-3		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	2018-05	per. № 41907-09	per. № 51644-12		

Лист № 304
Всего листов 428

			A	TПЛ-10 С	0,5	50/5	1276-59
	TT	TT	B	-	-	-	-
	TT	TT	C	TПЛ-10 С	0,5	50/5	1276-59
1182	Ф. Компрессор	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TT	A	TПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	TПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
1184	Бвод-1 6кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	
	TT	A	ТЛО-10-1	0,5	1000/5	25433-03	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	TЛО-10-1	0,5	1000/5	25433-03	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1185	Ввод-2 6кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТЮ-10-1	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	1000/5	25433-03			
	TT	C	ТЮ-10-1	0,5	-	-			
	ЛПХ Азиатский-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1000/5	25433-03			
	6кВ.	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	1	16666-07		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ТВДМ-10	0,5	100/5	1856-63		
	ЛПХ Азиатский-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	6кВ.	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	150/5	7069-79		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	150/5	7069-79		
	1188	Ф. 6кВ ЛОМ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		TT	A	ТЮ-10-3	0,5	100/5	25433-03		
		TT	B	-	-	-			
		TT	C	ТЮ-10-3	0,5	100/5	25433-03		

Лист № 306
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1189	T-1 110kВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
1190	T-2 110kВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
1191	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 41907-09		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	1276-59				
	TT	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
1192	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	75/5	1276-59			

Лист № 307
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1193	Ввод-1 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТУП-10-3	0,2S	600/5			30709-07	
	ТТ	B	-	-	-			-	
	ТТ	C	ТУП-10-3	0,2S	600/5			30709-07	
1194	Ввод-2 10кВ	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТУП-10-3	0,2S	600/5			30709-07	
	ТТ	B	-	-	-			-	
	ТТ	C	ТУП-10-3	0,2S	600/5			30709-07	
1195	Ф. 13 10кВ КС-7	Счетчик		A18Q2RL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТПДМ-10	0,5	200/5			2363-68	
	ТТ	B	-	-	-			-	
	ТТ	C	ТПДМ-10	0,5	200/5			2363-68	
1196	Ф. 15 10кВ ПКБ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05	
	ТТ	A	ТОЛ-10-1	0,5	100/5			6009-77	
	ТТ	B	-	-	-			-	
	ТТ	C	ТОЛ-10-1	0,5	100/5			38395-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 308
Всего листов 428

1197	Ф. 11 10кВ Лесопильный цех	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	50/5	6009-77	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	ТОЛ-10 УТ2.1	0,5	50/5	6009-77	
1198	Ф. 9 10кВ Станция	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	ПЦЛ-10	0,5	50/5	1276-59	
1199	Ф. 18 10кВ АГРС	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	TT	A	ТОЛ-10-1	0,5	10/5	15128-01	
	TT	B	-	-	-	-	
	TT	C	ТОЛ-10-1	0,5	10/5	15128-01	
1200	Т-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1201	Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14	CCB-II per. № 58301-14

Лист № 309
Всего листов 428

TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12	
TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-08	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12	
ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12	
ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12	
ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12	
1202	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	B	-	-	-	-	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5	22192-07	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
1203	ПЭС-3	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	B	-	-	-	-	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
1204	Ввод-1 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	A	ТЛП-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	B	-	-	-	-	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	
ТТ	C	ТЛП-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07	RTU-327	УСВ-3	per. № 41907-09	

		TT	A	ТПП-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТПП-10-3-1	0,2S	600/5	30709-07
1206	Ф. 1 10кВ Станция	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
1207	Ф-3 10 кВ. Поселок	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-07
1208	T-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1209	T-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13	ЭКОМ-3000 рер. № 17049-14	CCB-1Г рер. № 58301-14
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13	RTU-327 рер. № 41907-09	УСВ-3 рер. № 51644-12
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13		

1210	ПЭС-1	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТЛЛ-10	0,5S	50/5	1276-59
	TT	B		-	-	-	-
	TT	C		ТЛЛ-10	0,5S	50/5	1276-59
1211	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТЛЛМ-10	0,5	75/5	2363-68
	TT	B		-	-	-	-
	TT	C		ТЛЛМ-10	0,5	75/5	2363-68
1212	Ввод-1 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06
	TT	B		ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06
	TT	C		ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1213	Ввод-2 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TT	A		ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14
	TT	B		ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06	RTU-327 per. № 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
	TT	C		ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06		
1214	Ф. 3 10кВ Телевидение	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97		

TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TT	A	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	6009-77		
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ТОЛ-10-1	0,5	50/5	6009-77		
1215	Ф. 5 10кВ	Счетчик EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TT	A	ПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ПЛ-10 УЗ	0,5	200/5	1276-59		
1216	Ф. 6 10кВ	Счетчик EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
TT	A	ПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217	Ввод-1 35кВ БГЭС	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
	TH A	3НОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70				
	TH B	3НОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07				
	TH C	3НОМ-35-65	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-07				
	TT A	TФН-35М	0,5	150/5	3690-73				
	TT B	-	-	-	-				
	TT C	TФН-35М	0,5	150/5	3690-73				
1218	Ф.2 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
	TH A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				

Номер документа		Наименование		Номер		Код		Номер		Наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1221	T-2 110кВ	Счетчик		EAO2RALX-P3-B-4	0,2S/0,5			1	16666-07		
	TH A	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})		24218-03					
	TH B	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})		24218-03					
	TH C	HAMИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})		24218-03					
	TT A	TPГ-110 II*	0,2S		100/1	26813-06	ЭКОМ-3000			CCB-1Г	
	TT B	TPГ-110 II*	0,2S		100/1	26813-06	per. № 17049-14			per. № 58301-14	
	TT C	TPГ-110 II*	0,2S		100/1	26813-06	RTU-327			УСВ-3	
	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-07			per. № 51644-12	
	TH A	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05					
	TH B	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05					
	TH C	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100	20186-05					
	TT A	ТОЛ-10		0,5	50/5		7069-02				

		ТТ	В						
		ТТ	С	ТОЛ-10	0,5	50/5	-	-	7069-02
	Счетчик			EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-07
1223	ПЭС-2	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
		TT	B	-	-	-			-
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	50/5			1276-59
1224	Ф. 4 10кВ	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TT	A	ТПЛ-10	0,5	10000/100			20186-05
		TT	B	-	-	-			-
		TT	C	ТПЛ-10	0,5	150/5			1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136 км									
1225	Ввод-1 10кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1500/5			30709-07
		TT	B	ТПП-10-3	0,2S	1500/5			30709-07
		TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1500/5			30709-07
1226	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1			16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		TT	A	ТПП-10-3	0,2S	1000/5			30709-07
		TT	B	ТПП-10-3	0,2S	1000/5			30709-07
		TT	C	ТПП-10-3	0,2S	1000/5			30709-07
1227	T-1 110кВ	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1			31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})			24218-08
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})			24218-08

CCB-II
per. № 58301-14
УСВ-3
per. № 51644-12

RTU-327
per.№ 41907-09

		TH	C	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
1228	T-2 110kB	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	26813-06
		TH	A	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	31857-06
		TH	B	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		TH	C	НАММ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06

Лист № 316
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1229	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5		22192-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5		22192-07		
1230	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5		22192-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	75/5		22192-07		
1231	Бвод-1 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5		30709-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5		30709-07		
1232	Бвод-2 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1		16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТТ	A	ТПП-10-3	0,2S	600/5		30709-07		
	ТТ	B	-	-	-		-		
	ТТ	C	ТПП-10-3	0,2S	600/5		30709-07		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 3

Лист № 317
Всего листов 428

1233	Φ . 1 10кВ Дровяное	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
1234	Φ . 2 10кВ Коптики	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5
		TT	B	-	-	1276-59
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
1235	Φ -4 10 кВ, ЭХ3	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5
1236	T-1 110кВ	TT	B	-	-	47959-11
		TT	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
1237	T-1 110кВ	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100
		TT	A	ТПЛ-10 С	0,5	100/5
		TT	B	-	-	1276-59
1238	T-1 110кВ	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)
1239	T-1 110кВ	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)
		TT	A	ТРГ-110 Г*	0,2S	24218-08
		TT	B	ТРГ-110 Г*	0,2S	24218-08
		TT	C	ТРГ-110 Г*	0,2S	24218-08
1240	T-1 110кВ	TT	A	ТРГ-110 Г*	0,2S	26813-06
		TT	B	ТРГ-110 Г*	0,2S	26813-06
		TT	C	ТРГ-110 Г*	0,2S	26813-06
		TT	D	ТРГ-110 Г*	0,2S	26813-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1237	T-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-08		
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	50/1	26813-06			
1238	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТИПМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТИПМ-10	0,5	50/5	2363-68			
1239	ПЭС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТИП-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТИП-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
1240	Ф. 10кВ ТП- Багранская	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТИП-10	0,5	50/5	1276-59			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТИП-10	0,5	50/5	1276-59			
	Продолжение таблицы 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1241	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07
		TH A	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	
		TH B	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	
1242	Ввод-2 35 кВ.	TH C	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	
		TT A	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	
		TT B	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	
1243	Ввод-1 6 кВ.	TT C	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH A	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	
1244	Ввод-2 6 кВ.	TH B	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	
		TH C	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)(100/ $\sqrt{3}$)	912-07	
		TT A	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	
1245	Ф. 10кВ ТП-115	TT B	-	-	-	-	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14
		TT C	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73	CCB-1Г per. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	УСВ-3 per. № 51644-12
Продолжение таблицы 3							
1	2	3	4	5	6	7	8
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	10000/100	20186-05
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	1000/5	30709-06
TT	A	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06	-	
TT	B	-	-	-	-	-	
TT	C	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-06	-	
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
TT	A	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		
TT	B	-	-	-	-	-	
TT	C	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-06		

Лист № 320
Всего листов 428

		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		
		TT	A	ТЛО-10 У3	0,5S	200/5	25433-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛО-10 У3	0,5S	200/5	25433-07		
1246	Ф. 10кВ ТП-117	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 per. № 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		
		TT	A	ТОЛ-10-УХЛ-2.1	0,5S	200/5	7069-07		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТОЛ-10-УХЛ-2.1	0,5S	200/5	7069-07		
1247	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
1248	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1249	ПЭС-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05	RTU-327 per. № 41907-09	УСВ-3 per. № 51644-12
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	2018-05		

		ТТ	A	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
1250	ПЭС-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	A	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТОЛ-10-1 У2	0,5	50/5	38395-08
1251	ПЭС-3 6 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	100/5	22192-07
1252	ПЭС-4 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05
		ТТ	A	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1253	Ф. 6кВ ЦРП-42	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	TH	A	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	B	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10 У3	0,5	300/5	127-6-59	RTU-327	УСВ-3	
	TT	B	-	-	-	-	per.№ 41907-09	per. № 51644-12	

			ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59
1254	Ф. 6кВ ЦРП-5	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TT	A	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	6000/100	20186-05		
	TT	B	-	-	300/5	1261-08		
	TT	C	ТПОЛ-10-3 У3	0,5	300/5	1261-08		
1255	Ф. 6кВ ЦРП 6	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
	TT	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	300/5	22192-07		
	TT	B	-	-	-	-		
	TT	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	300/5	22192-07		
1256	Ф. 6кВ ФКУ	Счетчик		EA05RAL-P3-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
	TT	A	ТЛП-10	0,5	10000/100	20186-05		
	TT	B	-	-	100/5	30709-07		
	TT	C	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1257	Ф. 6кВ ЦРП-41	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
	TT	A	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	6000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	300/5	22192-07			
	TT	C	ТПЛ-10-М-1-У2	0,5S	300/5	22192-07			
1258	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

CCB-II
per. № 58301-14
RTU-327
per.№ 41907-09
УСВ-3
per. № 51644-12

		TH	A	3НОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})$	912-70
		TH	B	3НОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})$	912-70
		TH	C	3НОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})$	912-70
		TT	A	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
1259	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	A	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09
		TH	B	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09
		TH	C	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09
		TT	A	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТФН-35М	0,5	400/5	3690-73
1260	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТЛО-10-1	0,2S	100/5	25433-07
		TT	B	-	-	-	-
		TT	C	ТЛО-10-1	0,2S	100/5	25433-07

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1261	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A	ТОЛ-10-1	0,2S	75/5	6009-77		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТОЛ-10-1	0,2S	75/5	6009-77		
1262	Ф. 35кВ III.Медная	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	3НОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})$	912-70		
		TH	B	3НОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})(100/\sqrt{3})$	912-70		

		ТН	C	3НОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70
		ТГ	A	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73
		ТГ	B	-	-	-	-
		ТГ	C	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73
1263	Ф. 35кВ III.Капитальная	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТГ	A	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73
		ТГ	B	-	-	-	-
		ТГ	C	ТФНД-35 М	0,5	600/5	3689-73
1264	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13
		ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13
		ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13
		ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1265	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13		
		ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
		ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13		
1266	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A	ППЛ-10УЗ	0,5	50/5	1276-59		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ППЛ-10УЗ	0,5	50/5	1276-59		
1267	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

CCB-1Г
ЭКОМ-3000
per. № 58301-14
RTU-327
УСВ-3
per. № 51644-12

Лист № 325
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1269	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07	
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05		
	ТГ	А	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5		30709-07		
	ТГ	В	-	-	-		-		
	ТГ	С	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5		30709-07		
1270	Ф. 35 кВ, Антравит	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07	
	ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70			
	ТГ	А	ТФН-35 М	0,5	600/5		3690-73		
	ТГ	В	-	-	-		-		
	ТГ	С	ТФН-35 М	0,5	600/5		3690-73		
1271	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТГ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1		53344-13		
	ТГ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1		53344-13		
	ТГ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1		53344-13		
1272	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТГ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1		53344-13		
	ТГ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1		53344-13		
	ТГ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	150/1		53344-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1273	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07	

Лист № 327
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1277	Ф. 2 10кВ Урал-Норд	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1		16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59			
1278	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
1279	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 per. № 41907-09		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1281	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			

Лист № 329
Всего листов 428

TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14	CCB-1Г
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 58301-14		
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
ТГ	A	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68	RTU-327	per. № 41907-09	УСВ-3
ТГ	B	-	-	-	-			
ТГ	C	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			per. № 51644-12
		132 км						
1282	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TT	A	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07	
		TT	B	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07	
1283	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TT	A	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07	
		TT	B	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07	
1284	Ф. 4 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TT	A	ТПЛ-10 2 1 У3	0,2S	150/5	1276-59	
		TT	B	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10 2 1 У3	0,2S	150/5	1276-59	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1285	Ф. 6 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ А	ППЛ-10-М-1-У2	0,5S	150/5	22192-07			
		ТГ В	-	-	-	-			
		ТГ С	ППЛ-10-М-1-У2	0,5S	150/5	22192-07			
1286	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТГ А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
		ТГ В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
		ТГ С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
1287	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
		ТГ А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
		ТГ В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
		ТГ С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	75/1	53344-13			
1288	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ А	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
		ТГ В	-	-	-	-			
		ТГ С	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1289	ПЭС-1	Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		ЭКОМ-3000	CCB-1Г
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		per. № 17049-14	per. № 58301-14
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59	RTU-327	YCB-3	per. № 51644-12
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ППЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
Самоизв									
1290	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07			
Самоизв									
1291	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛП-10-3-1 У3	0,2S	600/5	30709-07			
Самоизв									
1292	Ф-3 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ППЛ-10-М-1 У2	0,5	200/5	47958-16			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ППЛ-10-М-1 У2	0,5	200/5	47958-16			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1293	Ф-4 10 кВ. Курорт	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ПИЛ-10-М-1 У2	0,5	300/5	47958-16			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ПИЛ-10-М-1 У2	0,5	300/5	47958-16			
1294	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
1295	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	per. № 41907-09		
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1296	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ПИЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ПИЛ-10	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1297	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			CCB-1Г
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			per. № 58301-14
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПУ-10	0,5	50/5	1276-59	RTU-327		YCB-3
	ТГ	B	-	-	-	-	per. № 41907-09		per. № 51644-12
	ТГ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
Егоршино									
1298	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛП-10-3	0,2	1000/5	30709-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛП-10-3	0,2	1000/5	30709-07			
1299	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			CCB-1Г
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			per. № 58301-14
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛП-10-3	0,2	1000/5	30709-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТЛП-10-3	0,2	1000/5	30709-07			
1300	Ф-5 10 кВ. ЕР3	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПОЛ-10 У3	0,5	600/5	1261-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1301	Ф-6 10 кВ. ЕР3	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59			
1302	Ф-8 10 кВ. ЕР3	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	800/5	1261-59			
1303	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	per. № 41907-09	YCB-3
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			per. № 51644-12
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1304	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	Б	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1305	Ф-4 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
1306	Ф-12 10 кВ. ТН16	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
1307	ПЭС-10	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИЛМ-10	0,5	75/5	2363-68			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛМ-10	0,5	75/5	2363-68			
1308	Ф-7 10 кВ. ЦРП	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1309	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			

TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
ТГ	A	ТПЛ-10 УЗ3	0,5	75/5	1276-59			
ТГ	B	-	-	-	-			
ТГ	C	ТПЛ-10 УЗ3	0,5	75/5	1276-59			
1310	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
ТГ	A	ТПЛ-10 УЗ3	0,5	75/5	1276-59			
ТГ	B	-	-	-	-			
ТГ	C	ТПЛ-10 УЗ3	0,5	75/5	1276-59			
1311	Ф-3 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
TH	A	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
TH	B	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
TH	C	НАММ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
ТГ	A	ТПЛ-10 УЗ3	0,5	300/5	1276-59			
ТГ	B	-	-	-	-			
ТГ	C	ТПЛ-10 УЗ3	0,5	300/5	1276-59			
1312	Ввод-1 35 кВ.	Счетчик	AI1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
TH	A	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
TH	B	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
TH	C	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08			
ТГ	A	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
ТГ	B	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
ТГ	C	STSM-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1313	Ввод-2 35 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TH	B	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	TH	C	NTSM-38 УХЛ-1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	37493-08			
	ТГ	A	STSМ-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
	ТГ	B	STSМ-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
	ТГ	C	STSМ-38-УХЛ-1	0,2S	400/1	37491-08			
1314	Ф. 4 10кВ Резервное питание	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИУМ-10	0,5	50/5	2363-68			
1315	Ф. 5 10кВ РЕФТ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИУМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИУМ-10	0,5	50/5	2363-68			
1316	Ф. 3 10кВ	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТИУМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИУМ-10	0,5	50/5	2363-68			
Продолжение таблицы 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1317	ПЭС-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			

Лист № 338
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1321	Φ-3 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	200/5	2363-68			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	200/5	2363-68			
1322	Φ-4 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10-М-1-У2	0,5S	200/5	22192-07			
1323	Φ-5 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 41907-09		
	TH	B	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	200/5	1276-59			
1324	Φ-6 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	HAMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ППЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ППЛ-10	0,5	150/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1325	Ф-7 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59	
		ТГ В	-	-	-	-	
		ТГ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59	
1326	Ф-8 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59	
		ТГ В	-	-	-	-	
		ТГ С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59	
1327	Ф-9 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97	
		ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59	
		ТГ В	-	-	-	-	
		ТГ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59	
1328	Т-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТГ А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13	
		ТГ В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13	
		ТГ С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13	
	Продолжение таблицы 3						
1	2	3	4	5	6	7	8
1329	Т-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	

Лист № 341
Всего листов 428
VCB 2

Лист № 342
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1333	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07			
	ТГ	B	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07			
	ТГ	C	ТЛП-10-3-1	0,2S	1000/5	30709-07			
1334	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
1335	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 per. № 41907-09		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	100/1	53344-13			
1336	ПЭС-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛП-10	0,5	50/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	50/5	45040-10			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1337	ПЭС-2	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07		

Лист № 343
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1341	Ф. 5 10кВ Подлипово	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97			
	ТН А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	ТН В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	ТН С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	ТГ А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63				
	ТГ В	-	-	-	-				
	ТГ С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63				
1342	Ф.2 35 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	ТН А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70				
	ТН В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70				
	ТН С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	912-70				
	ТГ А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73	ЭКОМ-3000	CCB-1Г		
	ТГ В	-	-	-	-	per. № 17049-14	per. № 58301-14		
	ТГ С	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73	RTU-327	YCB-3		
	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	per. № 41907-09	per. № 51644-12		
1343	T-1 110 кВ.	ТН А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТН В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТН С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТГ А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	ТГ В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	ТГ С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06				
	ТН А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТН В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТН С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТГ А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	ТГ В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	ТГ С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
1344	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТН В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТН С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08				
	ТГ А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	ТГ В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	ТГ С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
	Продолжение таблицы 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Лист № 345
Всего листов 428

1345	ПЭС-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
1346	ПЭС-1	TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
1347	Ввод-1 10 кВ.	ТГ	A ТВЛМ-10	0,5	100/5	45040-10	
		ТГ	B -	-	-	-	
1348	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	A ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	B ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	C ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/-	1	16666-97	
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	A ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	B ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	C ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	A ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	B ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	C ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	A ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	B ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	C ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	A ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	B ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	C ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	A ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	B ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	
		ТГ	C ТЛО-10-4	0,2S	1000/5	25433-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1349	ф. 10кВ Форэст	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	ТГ А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
	ТГ В	-	-	-	-				
	ТГ С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59				
1350	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	ТГ А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
	ТГ В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
	ТГ С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
1351	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	TH B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	TH C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
	ТГ А	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
	ТГ В	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
	ТГ С	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06				
1352	ф. 4 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
	ТГ А	ТОЛ-10-I-7-У-2	0,5	100/5	38395-08				
	ТГ В	-	-	-	-				
	ТГ С	ТОЛ-10-I-7-У-2	0,5	100/5	38395-08				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1353	Ф. 3 10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	1	16666-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТОП-10-I-7-Y-2	0,5	100/5	38395-08			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОП-10-I-7-Y-2	0,5	100/5	38395-08			
	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07				
1354	ПЭС-2	TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14	CCB-II
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			per. № 58301-14
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТОП-10-I-7-Y-2	0,5	100/5	38395-08	RTU-327	per.№ 41907-09	УСВ-3
	TT	B	-	-	-	-			per.№ 51644-12
	TT	C	ТОП-10-I-7-Y-2	0,5	100/5	38395-08			
	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07				
1355	ПЭС-1	TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТОП-10-I-7-Y-2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОП-10-I-7-Y-2	0,5	100/5	38395-08			
	Гужевое								
1356	Ф. 0,4кВ Даичи Кармак	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07			
	TH	A	-	-	-	-			
	TH	B	-	-	-	-			
	TH	C	-	-	-	-			
	TT	A	T-0,66 У3	0,5	100/5	26820-05	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14	CCB-II
	TT	B	T-0,66 У3	0,5	100/5	26820-05	RTU-327	per. № 19495-03	УСВ-3
	TT	C	T-0,66 У3	0,5	100/5	26820-05			per. № 51644-12

Лист № 348
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1357	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1358	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1359	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	per. № 17049-14	per. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63			
1360	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1361	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			

Лист № 349
Всего листов 428

TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г per. № 58301-14
TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	
TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3 reg. № 51644-12
TT	A	ТВДМ-10	0,5	800/5	1856-63	per.№ 19495-03	
TT	B	-	-	-	-		
TT	C	ТВДМ-10	0,5	800/5	1856-63		
1362	ф. 2 10кВ Дачи Садовод	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A	ТВДМ-10	0,5	200/5	20186-05
		TT	B	-	-	2363-68	
		TT	C	ТВДМ-10	0,5	200/5	
		Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07	
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06
1363	T-1 110 кВ.						
1364	T-2 110 кВ.						

Лист № 350
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1365	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-69			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-69			
	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-69			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-69			
	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1500/5	2473-00			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1500/5	2473-00			
	Войновка								
1368	T-1 110 kB.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1369	T-2 110 кВ.	Счетчик	EA02RALX-P3-B-4	0,2S/0,5	1	16666-07			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-03			
	ТГ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТГ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
1370	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТВЛМ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	В	-	-	-	1856-63	ЭКОМ-3000		
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63	CCB-1Г		
1371	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	per. № 17049-14		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327		
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	YCB-3		
	ТГ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	per. № 51644-12		
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			
1372	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Оз. Андреевское (Приозерная)											
1373	Ф. 5 10кВ ТМРГ	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0		1		16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05			
	ТГ	A	ТВК-10	0,5		100/5		8913-82			
	ТГ	B	-	-		-		-			
	ТГ	C	ТВК-10	0,5		100/5		8913-82			
1374	Ф. 1 10кВ Целинное	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0		1		16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05			
	ТГ	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5		100/5		8913-82			
	ТГ	B	-	-		-		-			
	ТГ	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5		100/5		8913-82			
1375	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1		31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		RTU-327			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		per. № 19495-03			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		per. № 19495-03			
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08			
1376	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1		31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08					
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08					
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08					
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S		100/1		52261-12			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S		100/1		36672-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1377	Ф. 6 10кВ Тюменьнеруд-1	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-GS-3	0,5S/1,0	1		31857-06		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5	600/5	47959-16			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5	600/5	47959-16			
1378	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-00	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1379	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	YCB-3	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-69			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-69			
1380	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-69			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-69			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Богандинская									
1381	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1382	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1383	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-02			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-02			
1384	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			

Лист № 355
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1385	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	пер. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСБ-3	пер. № 51644-12
	ТГ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02	per.№ 19495-03		
	ТГ	B	-	-	-	-	per.№ 19495-03		
	ТГ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			
Беркутский									
1386	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1387	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1388	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			
	ТГ	B	-	-	-	-	per.№ 19495-03		
	ТГ	C	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			

Лист № 356
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1389	TB-2	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S1,0	1	16666-97		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00	ЭКОМ-3000		CCB-1Г
	TT	B	-	-	-	-	per. № 17049-14		per. № 58301-14
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1390	TB-3	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S1,0	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		per. № 51644-12
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1391	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08	ЭКОМ-3000		CCB-1Г
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08	per. № 17049-14		per. № 58301-14
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
1392	T-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06	RTU-327	УСВ-3
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	per. № 19495-03		per. № 51644-12
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TT	A	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	B	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	TT	C	ПГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			

Продолжение таблицы 3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1397	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1398	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТДМ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	В	-	-	800/5	2473-00			
	ТГ	С	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1399	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТДМ-10	0,5	1500/5	2473-00			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТДМ-10	0,5	1500/5	2473-00			
1400	TB-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	7069-02			
	ТГ	В	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	38395-08			
	ТГ	С	ТОЛ-10-1	0,5	800/5	38395-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тобольск (Башково).									
1401	ПЭС-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	ТГ	A	ТИМ-10	0,5		50/5		2363-68	
	ТГ	B	-	-		-		-	
	ТГ	C	ТИМ-10	0,5		50/5		2363-68	
1402	ТСЦБ-2	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-		1	16666-97	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	ТГ	A	ПЛ-10У3	0,5		400/5		1276-59	
	ТГ	B	-	-		-		-	
	ТГ	C	ПЛ-10У3	0,5		400/5		1276-59	
1403	Ф. 10кВ ТВЭЛ- Тобольск	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0		1	16666-07	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05	
	ТГ	A	ПОЛ-10 У3	0,5		100/5		1261-08	
	ТГ	B	ПОЛ-10 У3	0,5		100/5		1261-08	
	ТГ	C	ПОЛ-10 У3	0,5		100/5		1261-08	
1404	T-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5		1	31857-06		
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13		
	ТГ	A	ТГФМ-110 II*	0,2S		50/1	36672-08		
	ТГ	B	ТГФМ-110 II*	0,2S		50/1	36672-08		
	ТГ	C	ТГФМ-110 II*	0,2S		50/1	36672-08		

Лист № 360
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1405	T-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			CCB-1Г
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			ЭКОМ-3000
		ТГ	А	ТГФМ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	рег. № 17049-14	
		ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		УСБ-3
		ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		пер. № 51644-12
		ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
Усть-Гавда									
1406	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1409	Ф. 10кВ В-Сидоровка яч.14	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07			
1410	Ф. 10кВ Ульяновка яч.15	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327	YCB-3	
	ТН	А	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per.№ 19495-03	per.№ 51644-12	
	ТН	В	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07			
1411	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07			
1412	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RAL-B3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	YCB-3	
	ТН	А	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per.№ 19495-03	per.№ 51644-12	
	ТН	В	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	HAMИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07			

Лист № 362
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1413	ф. 10кВ Н-Троицкий яч.7	Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07	ЭКОМ-3000		
		ТГ	-	-	-	-	CCB-1Г		
		ТГ	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07	per. № 58301-14		
		Счетчик	EA05RAL-P3-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	per. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07			
		ТГ	-	-	-	-			
		ТГ	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07			
							Уквово		
1415	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-03			
		ТГ	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06	ЭКОМ-3000		
		ТГ	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06	per. № 17049-14		
		ТГ	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06	CCB-1Г	per. № 58301-14	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327	УСВ-3	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	per. № 19495-03	per. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
		ТГ	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
		ТГ	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
		ТГ	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417	TB-1	Счетчик TH	EA05RL-P1-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	10000/100 10000/100	1	16666-97 20186-05		
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		A	ТУМ-10	0,5	1500/5	2473-00			
		B	-	-	-	-			
		C	ТУМ-10	0,5	1500/5	2473-00			
1418	TB-2	Счетчик TH	EA05RL-P1-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	10000/100 10000/100	20186-05 20186-05	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		A	ПЮЛ-10	0,5	1500/5	1261-02	RTU-327 per.№ 19495-03	УСВ-3 per. № 51644-12	
		B	-	-	-	-			
		C	ПЮЛ-10	0,5	1500/5	1261-02			
1419	TB-3	Счетчик TH	EA05RL-P1-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	10000/100 10000/100	20186-05 20186-05	16666-97 20186-05		
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		A	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1826-63			
		B	-	-	-	-			
		C	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1826-63			
		Нов. Заемка (Ольховка)							
1420	T-1 110 кВ.	Счетчик TH	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2	(110000/√3)/(100/√3)	31857-06 24218-03	ЭКОМ-3000 per. № 17049-14	CCB-1Г per. № 58301-14	
		TH	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06	RTU-327 per.№ 19495-03	УСВ-3 per. № 51644-12	
		B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
		C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			

Лист № 364
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1421	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
	ТГ	А	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТГ	В	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТГ	С	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
1422	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТДМ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	В	-	-	-	2473-00	RTU-327	per. № 19495-03	per. № 19495-03
	ТГ	С	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00	YCB-3	per. № 19444-12	per. № 19444-12
1423	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
1424	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08	RTU-327	per. № 19495-03	per. № 19495-03
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08	YCB-3	per. № 19444-12	per. № 19444-12
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			

Барай (Бригадная)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1425	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
	ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08			
1426	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	ЭКОМ-3000		
	ТГ	В	-	-	-	-	per. № 17049-14		
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63	per. № 17049-14		
1427	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	ТГ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-02			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-02			
1428	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2291 км. (Садовая)									
1429	ВЛ-110 кВ. Компьютерная	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
1430	ВЛ-110 кВ. Бригадная	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13	ЭКОМ-3000		
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13	CCB-1Г		
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13	per. № 58301-14		
1431	TB-3	Счетчик	EA05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03		
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТГ	B		-	-	-			
	ТГ	C	ТПМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1432	TB-2	Счетчик	EA05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТГ	B		-	-	-			
	ТГ	C	ТПМ-10	0,5	800/5	2473-00			

Лист № 367
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1433	TB-1	Счетчик	EA05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	CCB-1Г		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	per. № 17049-14	per. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	TJIM-10	0,5	800/5	2473-00	RTU-327	per.№ 19495-03	YCB-3 per. № 51644-12
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	TJIM-10	0,5	800/5	2473-00			
Омутинская (Копьевая)									
1434	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	150/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	150/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	150/1	53344-13			
1435	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TT	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	150/1	53344-13			
	TT	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	150/1	53344-13			
	TT	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	150/1	53344-13			
1436	TB-1	Счетчик	EA05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TT	A	TJIM-10	0,5	1000/5	2473-00			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	TJIM-10	0,5	1000/5	2473-00			

Лист № 368
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1437	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	пер. № 58301-14
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСВ-3	пер. № 51644-12
	ТГ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02	per.№ 19495-03		
	ТГ	В	-	-	-	-	-		
	ТГ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			
Ламенская (Степная)									
1438	БЛ-110 кВ. Дорожная	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
1439	БЛ-110 кВ. Копьевая	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	В	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
1440	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			
	ТГ	В	-	-	-	-	-		
	ТГ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			

Лист № 369
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1441	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-02			
	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
			2339 км. (Дорожная)						
1443	ВЛ-110 кВ. Гольшманово	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	Степная	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-13			
	ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	300/1	53344-13			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1445	TB-1	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S1,0	1	16666-97		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1446	TB-2	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S1,0	1	16666-97		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1447	Ф. Элеватор 10 кВ.	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S1,0	1	31857-06		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69			
	ТТ	Б	-	-	-	-			
	ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69			
1448	БЛ-110 кВ. Стакуново	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S0,5	1	31857-06		
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТТ	Б	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13			

Голышманово (Петухово)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1449	Вл-110 кВ. Гольшманово	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})	24218-13			
	ТГ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13			
	ТГ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1	53344-13			
1450	TB-3	Счетчик	EA05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	
	ТГ	В	-	-	-	-	per. № 17049-14	per. № 58301-14	
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			
1451	TB-2	Счетчик	EA05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	YCB-3	
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	per. № 51644-12	
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			
1452	TB-1	Счетчик	EA05RL-PI-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63			

Лист № 372
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Скакуново									
1453	ВЛ-110 кВ. Никольская	Счетчик TH	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	31857-06 24218-13	
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13	
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13	
		ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1		53344-13	
		ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1		53344-13	
		ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1		53344-13	
1454	ВЛ-110 кВ. Пегухово	Счетчик TH	A	A1802RALQ-P4GB-DW-4 НАМИ-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$) (110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	1 1	31857-06 24218-13	
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13	
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)		24218-13	
		ТГ	A	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1		53344-13	
		ТГ	B	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1		53344-13	
		ТГ	C	ТОГФМ-110 УХЛ1	0,2S	300/1		53344-13	
1455	TB-1	Счетчик TH	A	EA05RL-P1-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	1 10000/100	1 10000/100	16666-97 20186-05	RTU-327 per. № 51644-12
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТГ	A	ТПМ-10	0,5	1000/5		2473-00	
		ТГ	B	-	-	-		-	
		ТГ	C	ТПМ-10	0,5	1000/5		2473-00	
1456	TB-3	Счетчик TH	A	EA05RL-P1-B-3 НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5S/1,0 0,5	1 10000/100	1 10000/100	16666-97 20186-05	RTU-327 per. № 19495-03
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100		20186-05	
		ТГ	A	ТПМ-10	0,5	1000/5		2473-00	
		ТГ	B	-	-	-		-	
		ТГ	C	ТПМ-10	0,5	1000/5		2473-00	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1457	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14		
		TH	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00	RTU-327	YCB-3
		ТГ	B	-	-	-	-	per.№ 19495-03	per.№ 51644-12
		ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
1458	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
1459	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		TH	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
1460	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		

Лист № 374
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1461	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСБ-3	per. № 51644-12
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
	ТГ	B	-	-	-	-	per.№ 19495-03		
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
Опеновка									
1462	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТГ	B	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТГ	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
1463	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	per. № 58301-14
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14		
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСБ-3	per. № 51644-12
	ТГ	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТГ	B	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
	ТГ	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07			
1464	TB-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТГ	B	-	-	-	-	per.№ 19495-03		
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	800/5	2473-00			

Лист № 375
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1465	TB-2	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСБ-3
		ТГ	A	ТПМ-10	0,5	800/5	2473-00	per.№ 19495-03	per.№ 51644-12
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТПМ-10	0,5	800/5	2473-00		
Безруково									
1466	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТГ	B	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТГ	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
1467	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	УСБ-3
		ТГ	A	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07	per.№ 19495-03	per.№ 51644-12
		ТГ	B	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
		ТГ	C	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-07		
1468	Ф. Тюменьагромаш	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	A	ТПМ-10 1-У3	0,5	100/5	2473-00		
		ТГ	B	-	-	-	-		
		ТГ	C	ТПМ-10 1-У3	0,5	100/5	2473-00		

Продолжение Таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1469	ТВ-1	Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		TT	B	-	-	-	-		CCB-1Г пер. № 58301-14
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1470	ТВ-2	TT	A	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		Счетчик		EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер.№ 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		TT	A	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
Итого (Коркино)									
1471	T-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	CCB-1Г пер. № 58301-14
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1472	T-2 110 кВ.	TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 19495-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		TT	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		TT	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		
		TT	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1473	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
		ТГ	Б	-	-	-			
		ТГ	С	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	А	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТГ	Б	-	-	-			
		ТГ	С	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	А	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		ТГ	Б	-	-	-			
		ТГ	С	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00		
		Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	А	ТДМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТГ	Б	-	-	-			
		ТГ	С	ТДМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ	А	ТДМ-10 УЗ	0,5	100/5	2473-69		
		ТГ	Б	-	-	-			
		ТГ	С	ТДМ-10 УЗ	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1477	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1478	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08			
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06			
1479	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
1480	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 379
Всего листов 428

1481	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	A	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00	
	ТГ	B	-	-	-	-	
	ТГ	C	ТДМ-10	0,5	1000/5	2473-00	
1482	ф. 10кВ Шаблыкино	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	1000/5	47959-11	ЭКОМ-3000 CCB-1Г
	ТГ	B	-	-	-	-	per. № 58301-14
	ТГ	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5	47959-11	per. № 17049-14
1483	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 YCB-3
	ТН	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	per. № 51644-12
	ТН	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	ТН	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
1484	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
	ТН	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	ТН	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	ТН	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08	
	ТГ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	ТГ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
	ТГ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	
Продолжение таблицы 3							
1	2	3	4	5	6	7	8
1485	TB-3	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 CCB-1Г
	ТН	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14
	ТН	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 58301-14

Лист № 380
Всего листов 428
УСБ-3 | per. № 51644-12
RTU-327 | per. № 19495-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1489	T-1 110 кВ.	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
1490	T-2 110 кВ.	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
	ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
	ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	150/1	26813-06			
1491	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327	УСВ-3	
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	per. № 51644-12	
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
1492	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТТ	A	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			
	ТТ	B	-	-	-	-			
	ТТ	C	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-00			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ново-Андреевская									

Лист № 382
Всего листов 428

1493	T-1 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A НАМИ-110 УХЈ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)		24218-08
		TH	B НАМИ-110 УХЈ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)		24218-08
		TH	C НАМИ-110 УХЈ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)		24218-08
		ТГ	A ТРГ-110 II*	0,2S 100/1		26813-06
		ТГ	B ТРГ-110 II*	0,2S 100/1		26813-06
		ТГ	C ТРГ-110 II*	0,2S 100/1		26813-06
1494	T-2 110 kB.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A НАМИ-110 УХЈ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)		24218-08
		TH	B НАМИ-110 УХЈ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)		24218-08
		TH	C НАМИ-110 УХЈ-1	0,2 (110000/√3)/(100/√3)		24218-08
		ТГ	A ТРГ-110 II*	0,2S 100/1		26813-06
		ТГ	B ТРГ-110 II*	0,2S 100/1		26813-06
		ТГ	C ТРГ-110 II*	0,2S 100/1		26813-06
1495	TB-2	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A НАМИ-10-95 УХЈ2	0,5 10000/100		20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЈ2	0,5 10000/100		20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЈ2	0,5 10000/100		20186-05
		ТГ	A ТВЈМ-10	0,5 1000/5		1856-63
		ТГ	B -	-	-	-
		ТГ	C ТВЈМ-10	0,5 1000/5		1856-63
1496	TB-1	Счетчик	EA05RL-P1-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
		TH	A НАМИ-10-95 УХЈ2	0,5 10000/100		20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЈ2	0,5 10000/100		20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЈ2	0,5 10000/100		20186-05
		ТГ	A ТЈМ-10	0,5 1000/5		2473-00
		ТГ	B -	-	-	-
		ТГ	C ТЈМ-10	0,5 1000/5		2473-00

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	ЦРП Сургут			8	9	10
1497	Ф. ТН-506	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5\$1,0		1	36697-08		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5		100/5		6009-77		
	ТГ	В	-	-		-		-		
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5		100/5		6009-77		
1498	Ф. ТН-504	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5\$1,0		1	36697-08		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5		300/5		6009-77		
	ТГ	В	-	-		-		-		
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5		300/5		6009-77		
1499	Ф. ТН-510-1	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5\$1,0		1	36697-08		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5		200/5		38395-08		
	ТГ	В	-	-		-		-		
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5		200/5		38395-08		
1500	Ф-9 ООО "Симба" яч19	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0		1	36355-07		
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5		10000/100		20186-05		
	ТГ	А	ПЛ-10 У3	0,5		100/5		1276-59		
	ТГ	В	-	-		-		-		
	ТГ	С	ПЛ-10 У3	0,5		100/5		1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1501	Ф. ТП-510-2	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	150/5	6009-77			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	150/5	6009-77			
1502	Ф. ТП-503	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	400/5	6009-77			
1503	Ф-13 ООО "Симба" яч28	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТИЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТИЛ-10 УЗ	0,5	100/5	1276-59			
1504	Ф. ТП-505	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1505	Ф. ТУМГ-1 яч.9	Счетчик	СЭТ-4ТМ.02М.01	0,5S/1,0	1	36697-08			
	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11			
1506	Ф. ТУМГ-2 яч.4	Счетчик	СЭТ-4ТМ.02М.01	0,5S/1,0	1	36697-08			
	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	А	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	50/5	47959-11			
1507	Ф. ЛПХ Поселок-2	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08			
	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87	RTU-327		
	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87	per. № 19495-03		
	ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	А	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02			
1508	Ф. ЛПХ Нижний склад2	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08			
	ТН	А	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТН	С	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	А	ТИЦ-10	0,5	100/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТИЦ-10	0,5	100/5	1276-59			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1509	Ф.Лесхоз яч.20	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5\$1,0	1	36697-08			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	A	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59			
1510	Ф.ЛПХ Нижний склад	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5\$1,0	1	36697-08			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	A	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59			
1511	Ф.ЛПХ Поселок-1	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5\$1,0	1	36697-08			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	A	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПОЛ-10	0,5	400/5	1261-02			
1512	Ф.ДРЦУ яч.17	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87			
	ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513	Ф.ИЖС яч.1	Счетчик	СЭТ-4ТМ.02М.07	0,5\$1,0	1	36697-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517	Ф. ТП-Школа Т-1 яч.25	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04			
		ТН А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		ТН В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		ТН С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		ТГ А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02			
		ТГ В	-	-	-	-			
1518	Ф. Жил.поселок-1	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04			
		ТН А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		ТН В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		ТН С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		ТГ А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02			
		ТГ В	-	-	-	-			
1519	Ф. ТП-Котельная Т- 2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04			
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТГ А	ТПОЛ-10	0,5	50/5	1261-02			
		ТГ В	-	-	-	-			
1520	Ф. ТП-Школа Т-2 яч18	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04			
		ТН А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТГ А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02			
		ТГ В	-	-	-	-			
		ТГ С	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-02			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1521	Ф.ДСУ-3 яч.13	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	1	36355-07		
	ТН	А	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТН	В	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТН	С	НТМи-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТГ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08			
1522	T-1 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13			
	ТГ	Б	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13			
	ТГ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13			
1523	T-2 110 кВ.	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13			
	ТГ	А	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13			
	ТГ	Б	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13			
	ТГ	С	ТОГФМ-110 УХЛ-1	0,2S	50/1	53344-13			
1524	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТГ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	300/5	69606-17			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	300/5	69606-17			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1525	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04			
	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТГ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	600/5	69606-17			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5	600/5	69606-17			
	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04				
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТГ	А	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05Д	0,5\$1,0	1	41135-09				
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
	ТГ	А	ТИЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТИЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	27779-04				
	ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	ТГ	А	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
	ТГ	Б	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТИЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1529	Ф. ХРСУ яч.17	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
	TH	A	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	TH	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	TH	C	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	TT	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5	47959-11			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	100/5	47959-11			
	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04				
	TH	A	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	TH	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
1530	Ф. Газпром-2 яч.24	TH	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	TH	C	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59			
	Счетчик	EPQS	0,5S/1,0	1	25971-06	RTU-327			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TT	A	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
1531	Ввод-1 10 кВ.	TT	Б	-	-	-			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,5	300/5	7069-02			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TT	A	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
	Счетчик	EPQS	0,5S/1,0	1	25971-06	RTU-327			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
1532	Ввод-2 10 кВ.	TH	B	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TT	A	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
	Счетчик	EPQS	0,5S/1,0	1	25971-06	RTU-327			
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TT	A	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			

Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1533	Ф.РП-134-2 яч.20	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
	ТН	А	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	В	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	С	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77	
	ТГ	В	-	-	-	-	
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	300/5	6009-77	
1534	Ф. Юность-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
	ТН	А	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	В	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	С	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77	
	ТГ	В	-	-	-	-	
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77	
1535	Ф. Юность-2 яч.21	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
	ТН	А	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	В	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	С	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77	
	ТГ	В	-	-	-	-	
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77	
1536	Ф.РП-133-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
	ТН	А	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	В	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТН	С	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77	
	ТГ	В	-	-	-	-	
	ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	6009-77	
1537	Ф.РП-133-2 яч.25	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	
	ТН	А	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1537	Ф.РП-133-2 яч.25	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
	ТН	А	HAMMI-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			

Продолжение таблицы 3

		ТТ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59
1542	Ф. 3СК-1 яч.33	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11
1543	Ф. 3СК-2 яч.14	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/-	1	16666-97
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТТ	A	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11
		ТТ	B	-	-	-	-
		ТТ	C	ТОЛ-10-1-8 У2	0,5S	300/5	47959-11
1544	ВЛ-110 кВ. Барсово-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		ТТ	C	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1545	ВЛ-110 кВ. Барсово-1	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		TH	A	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		TH	B	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		TH	C	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327	YCB-3
		ТТ	A	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06	per. № 19495-03	per. № 51644-12
		ТТ	B	ТРГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06		

1546	СНГ-1	ТТ	С	TPГ-110 II*	0,2S	100/1	26813-06
		Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	38395-08
	TT	B		-	-	-	-
	TT	C		ТОЛ-10-1-2 У2	0,5S	200/5	38395-08
1547	СНГ-2	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07
	TT	B		-	-	-	-
	TT	C		ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	300/5	7069-07
1548	ТСЦБ-3	Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97
	TH	A		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	B		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TH	C		НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	TT	A		ППЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
	TT	B		-	-	-	-
	TT	C		ППЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1549	Ф. СМП-547 яч.19	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04		
	TH	A		НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
	TH	B		НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87		
	TH	C		НАМИ-10 У2	0,5	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000	CCB-1Г per. № 58301-14
	TT	A		ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 per. № 19495-03	УСВ-3 per. № 51644-12
	TT	B		-	-	-	-		
	TT	C		ППЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1550	Ф. СТХ яч.22	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		

ТН	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
ТН	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
ТН	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	3344-08			
ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08			
ТГ	B							
ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08			
1551	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99	
		ТН	B	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99	
		ТН	C	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99	
		ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08	
		ТГ	B	-	-	-	-	
		ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08	
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	A	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99	
1552	Ввод-2 10 кВ.	ТН	B	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99	
		ТН	C	НАМИТ-10-2 УХЛ-2	0,5	10000/100	18178-99	
		ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08	
		ТГ	B	-	-	-	-	
		ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	100/5	38395-08	
Продолжение таблицы 3								
		1	2	3	4	5	6	7
1553	Ф. АВП-1 яч.26	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08	
		ТГ	B	-	-	-	-	
		ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08	
1554	Ф. Аэропорт-1 яч.9	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	36697-08		
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18	

		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
		ТГ	B	-	-	-	-
		ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
1555	Ф. ГРКС яч.7	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТГ	A	ТОЛ-10	0,5	20/5	15128-01
		ТГ	B	-	-	-	-
		ТГ	C	ТОЛ-10	0,5	20/5	15128-01
1556	Ф. ПТБ-1 яч.27	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТГ	A	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
		ТГ	B	-	-	-	-
		ТГ	C	ТИЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1557	Ф. АВП-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08	ЭКОМ-3000	CCB-1Г
		ТГ	B	-	-	-	-	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	38395-08	RTU-327	УСВ-3
1558	Ф. Аэропорт-2 яч.18	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03M.01	0,5S/1,0	1	36697-08	per. № 19495-03	per. № 51644-12
		ТН	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТН	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18		
		ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08		

		Т Т	В				
		Т Г	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
1559	Ф.ПТБ-2 яч.28	ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТН	В	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТН	С	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	70324-18
		ТГ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	200/5	38395-08
		ТГ	В	-	-	-	-
		ТГ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	200/5	38395-08
1560	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13
		ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08
		ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1561	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1562	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12	RTU-327	CCB-1Г
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 17049-14	per. № 58301-14
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327	CCB-3
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	per. № 19495-03	per. № 51644-12
		ТГ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08		
		ТГ	В	ТПЛ-10 У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТГ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08		

1563	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТГ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
	ТГ	В	ТПЛ-10-1 У3	0,5	300/5	2473-00
	ТГ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
1564	Ф. ТП-1,2 КТП-16 Т-1	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05МК.00	0,5S/1,0	1	46634-11
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
	ТГ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59
	ТГ	В	-	-	-	-
	ТГ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1565	Ф. ТП-1,2 КТП-16 Т-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05МК.00	0,5S/1,0	1	46634-11			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	100/5	1276-59			
							Пурп		
1566	Ф-3 КТП-7 яч.7	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	50/5	7069-07			
	ТГ	В	-	-	-	-			
	ТГ	С	ТОЛ-10 УХЛ2.1	0,5	50/5	7069-07			
1567	Ф-11 КТП-15 яч.11	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	300/5	38395-08			

Номер	Наименование	Тип	B	C	TOL-10	0,5	300/5	38395-08
			ГТ	С	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
1568	Ф-13 ТП-9,10 яч.12	Счетчик						
		TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	A	ТОЛ-10	0,5	10000/100	20186-05	
		ТГ	B	-	-	-	38395-08	
		ТГ	C	ТОЛ-10	0,5	100/5	100/5	38395-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1569	Ф-17 КПП-12 яч.29	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	36355-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ А	ТОЛ-10	0,5	75/5	38395-08			
		ТГ В	-	-	-	-			
		ТГ С	ТОЛ-10	0,5	75/5	38395-08			
1570	Ф. ПИЗ-1 яч.31	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	36355-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ А	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02			
		ТГ В	-	-	-	-			
		ТГ С	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02			
1571	Ф-9 ПП-1,2,3 яч.10	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	36355-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ А	ТПМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00			
		ТГ В	-	-	-	-			
		ТГ С	ТПМ-10-1 У3	0,5	200/5	2473-00			
1572	Ф-4 КПП-8 яч.22	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5\$1,0	1	36355-07			
		TH A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		TH C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТГ А	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02			
		ТГ В	-	-	-	-			
		ТГ С	ТОЛ-10	0,5	50/5	7069-02			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1573	Ф-8 ТП-1,2,3 Т-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1		36355-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-02		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	7069-02		
1574	Ф-16 ГПЗ-2 яч.1,6	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1		36355-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	100/5	38395-08		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	100/5	38395-08		
1575	Ф-18 ТП-16 КТП-11,13	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1		36355-07	
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТГ	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	38395-08		
		ТГ	В	-	-	-	-		
		ТГ	С	ТОЛ-10	0,5	200/5	38395-08		
1576	Т-1 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТГ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТГ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТГ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1577	Т-2 110 кВ.	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06	

Лист № 403
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1581	Ф-13 КТП НС-7	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
		TH	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		TH	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		TH	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
1582	Ф-2 Очистные	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
		TH	A	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TH	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TH	C	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TT	A	ТПЛ-10-М-1	0,5	100/5	47958-16		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10-М-1	0,5	100/5	47958-16		
1583	Ф-10 ТП-2 Т-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
		TH	A	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TH	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	RTU-327 рег.№ 19495-03	УСВ-3 рег.№ 51644-12
		TH	C	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59		
1584	Ф-12 ТП-1 Т-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
		TH	A	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TH	B	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TH	C	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

Лист № 405
Всего листов 428

1585	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
		TT	B -	-	-	-
		TT	C ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
1586	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М	0,2S/0,5	1	36697-12
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
		TT	B -	-	-	-
		TT	C ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	1000/5	38395-08
1587	Ф-7 Макс яч.7	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05Д	0,5S/1,0	1	41135-09
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
		TT	B -	-	-	-
		TT	C ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59
1588	Ф. 5 KC-01 яч.5	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
		TH	A НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	B НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TH	C НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		TT	A ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08
		TT	B -	-	-	-
		TT	C ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1589	Ф. 6 КС-01 яч.22	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	1	36355-07		
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	300/5	38395-08			
1590	Ф КПП4,5 "ПЭС"	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
1591	Ф. 4 10кВ ТП-2 Т-2 "ПЭС"	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59			
1592	Ф. 3 10кВ ТП-2 Т-1 "ПЭС"	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	TH	A	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	B	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	TH	C	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
	ТГ	A	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1593		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М.01	0,5S/1,0	1	1	36697-12		

Лист № 407
Всего листов 428

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1597	Ф. 7 СМП-522	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TT	ТЛМ-10	0,5	300/5	2363-68			
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
1598	Ф. 11 Котельная-1	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	200/5	8913-82		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	200/5	8913-82		
1599	Ф. 13 Кондукторная ЯЖДК	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05Д	0,5S/1,0	1	41135-09	RTU-327		
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11	per. № 19495-03		
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11	per. № 19495-03		
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11	per. № 19495-03		
		TT	A	ПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ПЛ-10-М-1 У2	0,5	75/5	47958-16		
1600	Ф. 15 КПП-962	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TH	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ 100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
		TT	A	ТЛМ-10-1 У3	0,5	300/5	2473-00		
		TT	B	-	-	-	-		
		TT	C	ТЛМ-10-1 У3	0,5	300/5	2473-00		

Продолжение таблицы 3

ANSWER KEY

1601	ф. 17 СОВ-1	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /1000/ $\sqrt{3}$	46738-11
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /1000/ $\sqrt{3}$	46738-11
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /1000/ $\sqrt{3}$	46738-11
	ТТ	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82
1602	ПЭС-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	ТТ	A	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТПЛ-10 У3	0,5	75/5	1276-59
1603	ф. 2 Жил. поселок-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	ТТ	A	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	100/5	47958-16
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5	100/5	47958-16
1604	ф. 4 ЯЖДК	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99
	ТТ	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82
	ТТ	B	-	-	-	-
	ТТ	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1605	ф. 6 МУП ЖКХ	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	ЭКОМ-3000	CCB-1Г	CCB-1Г
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99	per. № 17049-14	per. № 58301-14	per. № 58301-14

Лист № 410
Всего листов 428

TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99	RTU-327	УСВ-3	per. № 51644-12	
TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99	per.№ 19495-03			
TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	400/5	8913-82				
TT	B	-	-	-	-				
TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	400/5	8913-82				
1606	Ф. 10 Реч. порт-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TT	A	ТЛЮ-10-3 У3	0,5	200/5	25433-07			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТЛЮ-10-3 У3	0,5	200/5	25433-07			
1607	Ф. 12 Котельная-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	150/5	8913-82			
1608	Ф. 16 СОВ-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TT	A	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	8913-82			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТВК-10 УХЛ3	0,5	100/5	8913-82			

		Т Т	В	TPГ-110 II*	0,5	500/5	26813-06
		Т Г	С	TPГ-110 II*	0,5	500/5	26813-06
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06
1610	БЛ-110 кВ. Мягантага-2	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ-1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$)/(100/ $\sqrt{3}$)	24218-08
		Т Г	А	TPГ-110 II*	0,5	500/5	26813-06
		Т Г	В	TPГ-110 II*	0,5	500/5	26813-06
		Т Г	С	TPГ-110 II*	0,5	500/5	26813-06
1611	Ф. 23 10кВ Сибнефтепровод-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11
		Т Г	А	ТОЛ-10 У3	0,5	200/5	38395-08
		Т Г	В	-	-	-	-
		Т Г	С	ТОЛ-10 У3	0,5	200/5	38395-08
		Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04
1612	Ф. 24 10кВ Сибнефтепровод-2	ТН	А	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11
		Т Г	А	ТОЛ-10	0,5	200/5	7069-02
		Т Г	В	-	-	-	-
		Т Г	С	ТОЛ-10 У3	0,5	200/5	38395-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1613	ф. 10кВ Ростран-2	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	ТГ	A	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
1614	ф. 10кВ Ростран-1	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07			
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	ТГ	A	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТОЛ-10	0,5	300/5	7069-02			
1615	ф. 8 10кВ Администрация-2 яч.18	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
	TH	A	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	TH	B	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	TH	C	ЗНОЛ.06-10 У3	0,5	10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$	46738-11			
	ТГ	A	ТИЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07			
1616	ф. 9 10кВ Администрация-1 яч.19	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04			
	TH	A	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	B	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	TH	C	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	18178-99			
	ТГ	A	ТИЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07			
	ТГ	B	-	-	-	-			
	ТГ	C	ТИЛ-10-М У2	0,5	200/5	22192-07			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Лист № 413
Всего листов 428

ИРП Нижневартовск								
1617	Ф. Надежда-1	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1		36355-07
	TH	A		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
	TH	B		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
	TH	C		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
	TT	A		ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07	
	TT	B	-		-	-	-	
	TT	C		ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07	
1618	Ф. Паритет-Плюс	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	27779-04	
	TH	A		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
	TH	B		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	ЭКОМ-3000 р. № 58301-14
	TH	C		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	CCB-1Г р. № 17049-14
	TT	A		ТОЛ-10-1 У2	0,5S	50/5	38395-08	RTU-327 р. № 19495-03
	TT	B	-		-	-	-	УСВ-3 р. № 51644-12
	TT	C		ТОЛ-10-1 У2	0,5S	50/5	38395-08	
1619	Ф. Надежда-2	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	
	TH	A		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
	TH	B		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
	TH	C		НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
	TT	A		ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07	
	TT	B	-		-	-	-	
	TT	C		ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦРП Когалым									
1620	Ввод-1 10 кВ.	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07		
	TH	A	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	B	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TH	C	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
	TT	A	ТОЛ-10-11.2-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16	ЭКОМ-3000 рер. № 17049-14		CCB-1Г рер. № 58301-14
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТОЛ-10-11.2-2 УХЛ2	0,5	200/5	47959-16			
1621	Ввод-2 10 кВ.	Счетчик		ПСЧ-4ТМ.05	0,5S/1,0	1	36355-07	RTU-327 рер.№ 19495-03	УСВ-3 рер. № 51644-12
	TH	A	НТМИ-10-66 У3	0,2	10000/100	831-69			
	TH	B	НТМИ-10-66 У3	0,2	10000/100	831-69			
	TH	C	НТМИ-10-66 У3	0,2	10000/100	831-69			
	TT	A	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			
	TT	B	-	-	-	-			
	TT	C	ТПЛ-10 У3	0,5	200/5	1276-59			

Примечания:

Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 4

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4
152	Активная	0,5	1,9
596, 816	Активная Реактивная	0,4 0,9	1,9 2,0
106	Активная	0,8	1,9
813	Активная Реактивная	0,5 1,1	2,2 2,7
147, 148, 149, 150, 151, 189, 190, 678, 679, 680, 681, 1219, 1220, 1221, 1363, 1364, 1368, 1369	Активная Реактивная	0,5 1,4	2,0 3,5
6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 81, 82, 88, 89, 96, 97, 127, 128, 133, 134, 140, 141, 157, 158, 162, 163, 166, 167, 177, 178, 197, 198, 217, 219, 220, 221, 230, 231, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253, 262, 263, 264, 269, 270, 282, 283, 292, 293, 306, 307, 318, 319, 335, 336, 392, 401, 402, 423, 458, 459, 484, 485, 491, 492, 507, 508, 514, 515, 529, 530, 541, 542, 546, 556, 557, 572, 573, 580, 581, 635, 636, 665, 666, 673, 674, 695, 696, 701, 702, 717, 718, 727, 728, 729, 737, 738, 739, 749, 750, 770, 771, 778, 779, 788, 795, 796, 814, 815, 828, 829, 838, 845, 846, 861, 862, 869, 870, 877, 878, 889, 890, 903, 904, 910, 911, 914, 915, 920, 921, 926, 927, 935, 936, 941, 942, 949, 950, 956, 957, 962, 963, 968, 969, 974, 975, 1000, 1001, 1012, 1013, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1034, 1046, 1047, 1055, 1056, 1071, 1084, 1085, 1086, 1094, 1095, 1101, 1102, 1107, 1108, 1115, 1116, 1123, 1124, 1133, 1134, 1148, 1149, 1168, 1169, 1173, 1179, 1180, 1189, 1190, 1200, 1201, 1208, 1209, 1227, 1228, 1236, 1237, 1247, 1248, 1264, 1265, 1271, 1272, 1278, 1279, 1286, 1287, 1294, 1295, 1303, 1304, 1328, 1329, 1334, 1335, 1343, 1344, 1350, 1351, 1357, 1358, 1375, 1376, 1381, 1382, 1386, 1387, 1391, 1392, 1396, 1397, 1404, 1405, 1415, 1416, 1420, 1421, 1424, 1425, 1429, 1430, 1434, 1435, 1438, 1439, 1443, 1444, 1448, 1449, 1453, 1454, 1458, 1459, 1471, 1472, 1477, 1478, 1483, 1484, 1489, 1490, 1493, 1494, 1514, 1515, 1522, 1523, 1544, 1545, 1560, 1561, 1576, 1577	Активная Реактивная	0,5 1,3	1,9 4

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
1609, 1610	Активная	0,9	5,4
	Реактивная	2,0	3,4
76, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118, 119, 296, 297, 352, 353, 361, 362, 370, 371, 379, 380, 409, 410, 411, 428, 429, 440, 441, 449, 450, 545, 547, 592, 593, 757, 758, 804, 979, 988, 1052, 1061, 1072, 1159, 1160, 1174, 1175, 1283, 1312, 1313	Активная	0,8	2,2
	Реактивная	1,7	4,0
475, 476, 483, 1178, 1195	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	3,5
1562, 1563, 1578, 1579, 1585, 1586	Активная	1,1	5,5
	Реактивная	2,3	2,9
363, 490	Активная	1,0	4,8
	Реактивная	2,4	4,4
590	Активная	1,0	3,0
	Реактивная	2,3	2,2
710	Активная	1,1	4,8
	Реактивная	2,5	4,0
468	Активная	1,0	5,6
498	Активная	1,0	5,0
637, 787, 839	Активная	0,8	2,6
5, 14	Активная	1,0	5,6
3	Активная	1,0	5,0
248	Активная	1,0	2,9
24, 27, 28, 32, 33, 43, 44, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 83, 84, 90, 98, 153, 165, 174, 181, 182, 185, 201, 202, 250, 388, 389, 391, 500, 501, 511, 512, 697, 711, 714, 744, 751, 774, 775, 791, 792, 806, 807, 833, 842, 843, 858, 874, 875, 924, 939, 940, 945, 946, 955, 972, 983, 984, 989, 1006, 1019, 1129, 1130, 1193, 1194, 1204, 1205, 1206, 1207, 1213, 1231, 1232, 1347	Активная	1,0	2,8

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
2, 8, 9, 23, 54, 57, 67, 68, 75, 78, 79, 86, 87, 93, 94, 95, 179, 180, 183, 192, 193, 199, 200, 204, 207, 210, 233, 239, 240, 255, 256, 257, 258, 259, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 412, 424, 425, 443, 444, 447, 448, 451, 466, 471, 482, 495, 499, 520, 531, 532, 569, 686, 688, 698, 700, 705, 706, 707, 708, 709, 712, 719, 720, 721, 722, 724, 730, 731, 732, 776, 777, 859, 864, 876, 882, 883, 909, 916, 922, 923, 928, 930, 931, 938, 943, 944, 947, 953, 958, 959, 971, 977, 981, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1003, 1004, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1030, 1042, 1045, 1048, 1049, 1064, 1065, 1067, 1068, 1073, 1076, 1077, 1131, 1132, 1135, 1181, 1198, 1199, 1211, 1214, 1235, 1238, 1239, 1240, 1300, 1301, 1307, 1323, 1325, 1327, 1331, 1341, 1388, 1402, 1407, 1464	Активная	1,2	5,7
15, 22, 35, 36, 48, 49, 51, 52, 53, 73, 74, 80, 85, 122, 123, 144, 145, 155, 160, 170, 175, 176, 184, 186, 187, 188, 191, 205, 213, 214, 226, 228, 496, 503, 506, 588, 591, 599, 601, 602, 604, 654, 684, 713, 715, 794, 805, 809, 824, 866, 899, 902, 948, 985, 1002, 1202, 1203, 1210, 1234, 1322, 1542, 1543	Активная	1,2	5,1
124	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
528	Активная	0,6	2,5
	Реактивная	1,3	3,4
107, 435, 528, 1356	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	4,2
135, 801	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	3,4
497	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	3,9
393, 462, 469, 470, 655, 656, 978, 987	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	3,5
753	Активная	0,8	2,6
	Реактивная	1,4	4,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
11, 1531, 1532, 1620, 1621	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,2	4,2
1298, 1299	Активная	1,0	2,9
	Реактивная	1,8	2,8
108, 109, 110, 113, 115, 196, 260, 261, 267, 268, 274, 275, 280, 281, 284, 285, 290, 291, 313, 314, 315, 316, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 333, 334, 390, 396, 398, 416, 417, 419, 433, 434, 442, 456, 463, 464, 488, 489, 522, 523, 538, 539, 544, 548, 549, 551, 554, 555, 565, 566, 576, 577, 579, 609, 610, 612, 613, 617, 624, 625, 627, 630, 631, 632, 652, 653, 660, 661, 662, 671, 672, 683, 693, 694, 821, 822, 834, 854, 865, 867, 873, 884, 886, 900, 912, 913, 918, 919, 925, 932, 954, 960, 961, 966, 967, 1005, 1079, 1080, 1083, 1111, 1112, 1127, 1138, 1140, 1144, 1146, 1212, 1225, 1226, 1243, 1244, 1260, 1261, 1269, 1275, 1276, 1282, 1284, 1290, 1291, 1319, 1320, 1332, 1333, 1338, 1339, 1348	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	3,5
31, 34, 46, 91, 100, 126, 129, 130, 132, 136, 137, 142, 146, 154, 159, 161, 164, 168, 169, 171, 172, 173, 194, 195, 224, 227, 234, 236, 251, 387, 594, 595, 716, 725, 726, 733, 734, 736, 743, 745, 746, 747, 748, 752, 754, 782, 783, 799, 800, 810, 817, 996, 1050, 1051, 1089, 1090, 1091, 1098, 1099, 1105, 1106, 1120, 1121, 1139, 1165, 1166, 1170, 1171, 1462, 1463, 1466, 1467	Активная	1,0	2,8
	Реактивная	1,8	4,0
1, 4, 111, 112, 216, 235, 249, 254, 265, 266, 271, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 286, 287, 289, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 317, 321, 324, 325, 330, 331, 332, 337, 349, 350, 351, 394, 395, 397, 399, 400, 403, 404, 405, 407, 408, 413, 414, 415, 420, 421, 422, 426, 427, 430, 431, 432, 436, 437, 438, 439, 445, 446, 452, 453, 455, 457, 460, 461, 465, 467, 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 486, 487, 493, 494, 505, 509, 510, 513, 516, 517, 518, 519, 521, 524, 526, 527, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 543, 552, 553, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 568, 570, 571, 574, 575, 578, 582, 583, 584, 585	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
586, 606, 607, 608, 614, 615, 616, 619, 621, 623, 626, 628, 629, 633, 634, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 657, 658, 663, 664, 667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 682, 685, 687, 689, 691, 692, 699, 703, 704, 740, 765, 797, 798, 823, 827, 830, 831, 832, 837, 840, 841, 844, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 860, 863, 871, 872, 879, 880, 881, 885, 887, 888, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 901, 905, 906, 907, 908, 917, 929, 933, 934, 937, 951, 952, 964, 965, 970, 973, 976, 982, 1007, 1008, 1059, 1074, 1081, 1087, 1088, 1100, 1113, 1114, 1117, 1118, 1119, 1128, 1137, 1147, 1151, 1152, 1161, 1162, 1163, 1164, 1172, 1176, 1177, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1191, 1196, 1197, 1215, 1216, 1217, 1218, 1222, 1223, 1224, 1233, 1241, 1242, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254, 1256, 1258, 1259, 1262, 1263, 1266, 1270, 1273, 1277, 1280, 1281, 1288, 1289, 1292, 1293, 1296, 1297, 1302, 1305, 1306, 1308, 1309, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1321, 1324, 1326, 1330, 1336, 1337, 1340, 1342, 1345, 1346, 1352, 1353, 1354, 1355, 1403, 1410, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1521, 1527, 1541, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1580, 1581, 1582, 1583, 1587, 1588, 1589, 1592, 1593, 1594, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1613, 1614, 1617, 1619	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
45, 47, 66, 92, 114, 120, 125, 131, 138, 208, 209, 211, 222, 223 , 225, 232, 288, 320, 723, 735, 741, 742, 755, 756, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 766, 772, 773, 780, 781, 784, 785, 789, 790, 793, 802, 803, 808, 811, 812, 818, 819, 820, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1053, 1054, 1057, 1058, 1062, 1063, 1066, 1069, 1070, 1075, 1078, 1092, 1093, 1096, 1097, 1103, 1104, 1109, 1110, 1122, 1125, 1126, 1136, 1141, 1142, 1143, 1145, 1150, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1167, 1192, 1349, 1359, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1377, 1378, 1379, 1380, 1383, 1384, 1385, 1389, 1390, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1401, 1406, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, 1417, 1418, 1419, 1422, 1423, 1426, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1445, 1446, 1447, 1450, 1451, 1452, 1455, 1456, 1457, 1460, 1461, 1465, 1468, 1469, 1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1485, 1486, 1487, 1488, 1491, 1492, 1495, 1496, 1512, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1524, 1525, 1526, 1528, 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1547, 1548, 1549, 1584, 1590, 1591, 1595, 1596, 1597, 1598, 1611, 1612, 1615, 1616	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	3,5

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
10, 212, 215, 406, 502, 504, 525, 550, 567, 587, 597, 603, 605, 611, 618, 620, 622, 643, 659, 690, 825, 826, 835, 836, 849, 868, 891, 897, 986, 1229, 1230, 1245, 1246, 1251, 1255, 1257, 1267, 1268, 1274, 1285, 1505, 1506	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,0
1, 42, 50, 64, 65, 99, 121, 139, 143, 156, 203, 206, 229, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 598, 600, 767, 768, 769, 786, 980, 1082, 1482, 1529, 1546, 1618	Активная Реактивная	1,2 2,5	5,1 4,4
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), $(\pm\Delta)$, с		5	
Примечания 1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95. 2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 2(5) % $I_{\text{ном}} \cos\phi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C. 3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети:	
- напряжение, % от $U_{\text{ном}}$	от 99 до 101
- ток, % от $I_{\text{ном}}$	100
- коэффициент мощности	0,87
- частота, Гц	от 49,85 до 50,15
температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии	
ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94	от +21 до +25
- для счетчиков реактивной энергии	
ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005	от +21 до +25
ГОСТ 26035-83	от +18 до +22

Продолжение таблицы 5

1	2
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц	от 90 до 110 от 2(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4
диапазон рабочих температур окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков	от -45 до +40 от +5 до +35
- для УСПД - для сервера, УССВ	от +10 до +25 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-08): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.М (рег.№ 36697-12): - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72
счетчики электроэнергии EPQS - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	70000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05 (рег.№ 27779-04) - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	90000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05 (рег.№ 36355-07) - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05Д - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	140000 72
счетчики электроэнергии ПСЧ - 4ТМ.05МК. - средняя наработка до отказа, не менее, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 72

Продолжение таблицы 5

1	2
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	100000
УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	40000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее	22000
- время восстановления, ч	2
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч	45000
- время восстановления, ч	2
Глубина хранения информации	
счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчиках и УСПД;
- пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчиков электрической энергии;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
- счетчиков электрической энергии;
- УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз
1	2	3
Трансформатор тока	ТГФ-220 II*	2
Трансформатор тока	ТГФМ-220 II*	1
Трансформатор тока	ТРГ-110 II*	279
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 УХЛ1	174
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-IV У1	6
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	486
Трансформатор тока	ТГФМ-110	3
Трансформатор тока	TG 145 УХЛ1	15
Трансформатор тока	VAU-123 УХЛ1	6
Трансформатор тока	4МА72	8
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1, ТФНД-35М	16
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А У1, ТФН-35М	49
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III	2
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III-7.2-4 УХЛ1	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-35 III	1
Трансформатор тока	ТОЛ-35	12
Трансформатор тока	ТОЛ-35	2
Трансформатор тока	GIF	30
Трансформатор тока	STSM 38 УХЛ1	102
Трансформатор тока	4МС	42
Трансформатор тока	ТЛП-10	438
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-10-1	2
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	62
Трансформатор тока	ТПЛ-10, ТПЛУ-10	544

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	147
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	115
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТПФМ-10	41
Трансформатор тока	ТЛК-10	12
Трансформатор тока	ТЛК-СТ-10	2
Трансформатор тока	ТПФ-10	2
Трансформатор тока	ТЛМ-10	164
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	238
Трансформатор тока	ТПОЛ-СВЭЛ-10	6
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	109
Трансформатор тока	ТЛО-10	231
Трансформатор тока	ТВК-10	38
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	8
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	4
Трансформатор тока	ТОЛ-10	51
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УТ2	35
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	18
Трансформатор тока	ТОЛ-10 УЗ	
Трансформатор тока	ТОЛ-10	97
Трансформатор тока	ТОЛ-10	52
Трансформатор тока	ТПШЛ-10	3
Трансформатор тока	ICTB-0,66	6
Трансформатор тока	TCH 6.2	2
Трансформатор тока	TK-48	1
Трансформатор тока	TK-40 ПУЗ	1
Трансформатор тока	TK-20	2
Трансформатор тока	TKM-0,5	2
Трансформатор тока	T-0,66 УЗ	13
Трансформатор тока	T-0,66 УЗ	3
Трансформатор тока	ТАТ	33
Трансформатор тока	ТОП-0,66 УЗ	4
Трансформатор тока	ТОП М-0,66 УЗ	2
Трансформатор тока	ТШП-0,66	2
Трансформатор напряжения	СРА 123	6
Трансформатор напряжения	СРВ 123	54
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	847

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	8
Трансформатор напряжения	VAU-123	6
Трансформатор напряжения	VTA 145	6
Трансформатор напряжения	NTSM-38	18
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-35Б	6
Трансформатор напряжения	ЗНОМ -35	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	81
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	26
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	7
Трансформатор напряжения	4МТ	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	341
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	3
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	2
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	8
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	9
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	45
Счетчик электроэнергии	ЕвроАЛЬФА	1103
Счетчик электроэнергии	Альфа А1800	403
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03	2
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4ТМ.03М	31
Счетчик электроэнергии	EPQS	2
Счетчик электроэнергии	ПСЧ - 4ТМ.05	66
Счетчик электроэнергии	ПСЧ - 4ТМ.05Д	3
Счетчик электроэнергии	ПСЧ - 4ТМ.05МК.00	2
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	8
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	6
Сервер синхронизации времени	CCB-1Г	1
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД - филиала ОАО «РЖД», аттестованной ФГБУ «ВНИИМС», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311787.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Свердловской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

