

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «21» июля 2023 г. № 1496

Регистрационный № 89558-23

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Блоки аварийной защиты и сигнализации БАЗИС-21

Назначение средства измерений

Блоки аварийной защиты и сигнализации БАЗИС-21 (далее по тексту БАЗИС-21) предназначены для измерений унифицированных сигналов напряжения и силы постоянного электрического тока (в том числе сигналов от пассивных токовых датчиков), частотно-импульсных, сигналов от термопар (ТП), термопреобразователей сопротивления (ТС); архивирования информации и индикации на цветном графическом дисплее; приема информации от других модулей и контроллеров серии БАЗИС; реализации блокировок и управляющих сигналов по запрограммированным алгоритмам; автоматического регулирования; звуковой и световой сигнализации при срабатывании технологических уставок, связи с другими устройствами посредством интерфейсов RS-485, Ethernet.

Описание средства измерений

БАЗИС-21 представляет собой один корпус щитового монтажа. Принцип действия БАЗИС-21 основан на преобразовании измеряемых величин в цифровой код в модулях ввода, передачи кода в процессорный модуль, обработки его в соответствии с пользовательской конфигурацией и выдачи управляющего воздействия посредством модулей вывода.

Общий вид БАЗИС-21 показан на рисунке 1.




Рисунок 1 - Общий вид БАЗИС-21

Заводской номер БАЗИС-21 указывается в формате числового кода в паспорте и на корпусе. Место расположения заводского номера показано на рисунке 2.




Рисунок 2 - Расположение заводского номера на корпусе БАЗИС-21

Пломбирование БАЗИС-21 не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на БАЗИС-21 не предусмотрено.

Программное обеспечение

Структура программного обеспечения (ПО) БАЗИС-21 включает метрологически незначимую часть (ПО верхнего уровня, пользовательскую конфигурацию) и метрологически значимую часть, которая реализуется в микроконтроллерах измерительных модулей и состоит из подпрограмм измерения, обработки и хранения аналоговых сигналов.

Идентификационные данные метрологически значимого ПО БАЗИС-21 приведены в таблице 1.

Конструкция БАЗИС-21 и способ коррекции ПО исключают возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Защита ПО и данных измерений от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню защиты «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические характеристики БАЗИС-21 нормированы с учётом ПО.

Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимого ПО БАЗИС-21

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора
Подпрограмма измерения аналоговых сигналов	measurement	не ниже 1.02	-	-
Подпрограмма обработки аналоговых сигналов и хранения значений	processing	не ниже 1.00	-	-
Подпрограмма передачи значений	transmission	не ниже 1.00	-	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики БАЗИС-21

Наименование характеристики	Диапазон преобразований аналоговых сигналов	Выходной сигнал	Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности, %
1	2	3	4
Входные сигналы от частотно-импульсных датчиков	от 1 до 1000 Гц	16 бит	±0,05
	от 1000 до 10000 Гц		±0,1
Входные сигналы силы постоянного тока	от 0 до 20 мА		±0,1
Входные сигналы от ТП ^{1,2)}	L: от -150 до +700 °С (от -7,831 до +57,859 мВ)		
	K: от -150 до +1300 °С (от -4,913 до +52,410 мВ)		
	N: от -150 до +1300 °С (от -3,336 до +47,513 мВ)		
	V: от +500 до +1800 °С (от 1,242 до 13,591 мВ)		
	S: от +200 до +1600 °С (от 1,441 до 16,777 мВ)		
	R: от +200 до +1600 °С (от 1,469 до 18,849 мВ)		
	A-1: от 0 до +2500 °С (от 0 до 33,640 мВ)		
A-2: от 0 до +1800 °С (от 0 до 27,232 мВ)			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
Входные сигналы от ТП ^{1,2)}	А-3: от 0 до +1800 °С (от 0 до 26,773 мВ)	16 бит	±0,1
	Е: от -150 до +1000 °С (от -7,279 до +76,373 мВ)		
	Т: от -150 до +400 °С (от -4,648 до +20,872 мВ)		
	Ј: от -100 до +1200 °С (от -4,633 до +69,533 мВ)		
Входные сигналы от ТС ³⁾	50П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$): от -200 до +850 °С (от 8,62 до 197,58 Ом)		±0,1
	Pt50 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$), от -200 до +850 °С (от 9,26 до 195,24 Ом)		
	100П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$): от -200 до +850 °С (от 17,24 до 395,16 Ом)		
	Pt100 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$), от -200 до +850 °С (от 18,52 до 390,48 Ом)		
	50М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$): от -180 до +200 °С (от 10,27 до 92,8 Ом)		
	100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$): от -180 до +200 °С (от 20,53 до 185,60 Ом)		
	100Н ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$): от -60 до +180 °С (от 69,45 до 223,21 Ом)		
Входные сигналы напряжения постоянного тока	от 0 до 100 мВ	±0,1	
	от 0 до 1 В	±0,2	
	от 0 до 10 В		

Примечания:

- Номинальные статические характеристики (НСХ) ТП по ГОСТ Р 8.585-2001.
- Для сигналов от ТП пределы допускаемой погрешности указаны с учетом погрешностей канала компенсации температуры холодного спая, но без учета погрешности компенсационного ТС.
- НСХ ТС по ГОСТ 6651-2009.
- Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые $\pm 10 \text{ } ^\circ\text{C}$ в диапазоне рабочих температур, не превышают пределы допускаемой основной погрешности.

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики		Значение
Параметры электрического питания	напряжение переменного тока, В	220±22
	частота, Гц	50±1
	потребляемая мощность, В·А	50
Рабочие условия эксплуатации	температура окружающего воздуха, °С	от +5 до +40
	относительная влажность окружающего воздуха при температуре +30 °С и более низких температурах (без конденсации), %	до 75
	атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

Знак утверждения типа

наносят на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность БАЗИС-21

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Блок аварийной защиты и сигнализации*	БАЗИС-21*	1
Комплект монтажных и запасных частей	—	1
Руководство по эксплуатации на электронном носителе	5ДА2.407.007 РЭ	1
Паспорт	5ДА2.407.007 ПС	1
Комплект прикладного ПО на электронном носителе	—	1
*Состав и обозначение определяется спецификацией заказа		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 3 документа руководство по эксплуатации 5ДА2.407.007 РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ Р 51841-2001 «Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;

ГОСТ 26.011–80 «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные»;

ГОСТ Р 8.585–2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термодпары. Номинальные статические характеристики преобразования»;

ГОСТ 6651–2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний»;

ТУ4210-007-35846590-01 (5ДА2.407.007 ТУ) «Блок аварийной защиты и сигнализации БАЗИС-21. Технические условия».

Правообладатель

Акционерное общество «Экоресурс» (АО «Экоресурс»)
ИНН 3663000931
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 111
Телефон: (473) 233-46-23
Web-сайт: www.ecoresurs.ru
E-mail: ecores@ecoresurs.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Экоресурс» (АО «Экоресурс»)
ИНН 3663000931
Адрес: 394026, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 111
Телефон: (473) 233-46-23
Web-сайт: www.ecoresurs.ru
E-mail: ecores@ecoresurs.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, д. 46
Телефон: (495) 437-55-77
Факс: (495) 437-56-66
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

