

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «24» апреля 2024 г. № 1084

Регистрационный № 91973-24

Лист № 1
Всего листов 19

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) «Химпром» 2023

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) «Химпром» 2023 (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения информации, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер с программным обеспечением (ПО) «Пирамида 2.0», устройство синхронизации времени (УСВ), каналобразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места (АРМ), технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на сервер, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Передача информации от уровня ИВК в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с действующими требованиями к предоставлению информации.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая включает в себя часы счетчиков, часы сервера и УСВ. УСВ обеспечивает передачу шкалы времени, синхронизированной по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем с национальной шкалой координированного времени РФ UTC(SU).

Сравнение показаний часов сервера с УСВ осуществляется каждые 30 мин. Корректировка часов сервера производится при расхождении показаний часов сервера с УСВ более ± 1 с.

Сравнение показаний часов счетчиков с часами сервера осуществляется при каждом сеансе связи, но не реже одного раза в сутки. Корректировка часов счетчиков производится при расхождении показаний с часами сервера более ± 1 с.

Журналы событий счетчиков и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Маркировка заводского номера АИИС КУЭ «Химпром» 2023 наносится на этикетку, расположенную на тыльной стороне сервера, типографским способом. Дополнительно заводской номер 02/2023 указывается в формуляре-паспорте.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2.0». ПО «Пирамида 2.0» обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «Пирамида 2.0». Метрологически значимая часть ПО «Пирамида 2.0» указана в таблице 1. Уровень защиты ПО «Пирамида 2.0» от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «Пирамида 2.0»

Идентификационные данные (признаки)	Значение									
Идентификационное наименование ПО	Binary Pack Controls.dll	Check Data Integrity.dll	Com IECFunctions.dll	ComModbusFunctions.dll	Com StdFunctions.dll	DateTime-Processing.dll	Safe Values DataUpdate.dll	Simple Verify Data Statuses.dll	Summary Check CRC.dll	Values DataProcessing.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 10.6									
Цифровой идентификатор ПО	EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476	E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7	BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27	AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917	EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373	D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D	B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB	61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39	EFCC55E91291DA6F80597932364430D5	013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5									

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики

Но- мер ИК	Наименование точки измерений	Измерительные компоненты				Сервер	Вид электро- энергии	Метрологические характери- стики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик	УСВ			Границы до- пускаемой ос- новной отно- сительной по- грешности (±δ), %	Границы до- пускаемой от- носительной погрешности в рабочих усло- виях (±δ), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 4, КЛ-6 кВ ф. 4 - РП-32	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1500/5 Рег. № 1261-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	4,6
2	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 10, КЛ-6 кВ ф. 10 - РП-25	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 1261-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04			Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	4,6
3	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 16, КЛ-6 кВ ф. 16 - РП-3	ТВЛМ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	Актив- ная	1,1	3,0		
					Реактив- ная	2,3	4,6		
4	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 17, КЛ-6 кВ ф. 17 - РП-4	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 1261-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	Актив- ная	1,1	3,0		
					Реактив- ная	2,3	4,6		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 24, КЛ-6 кВ ф. 24 - РП-2	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 1261-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	4,6
6	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 37, КЛ-6 кВ ф. 37 - РП-15	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 1261-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04			Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	4,6
7	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 43, КЛ-6 кВ ф. 43 - РП-34	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 1261-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04			Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	4,6
8	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 50, КЛ-6 кВ ф. 50 - К-6М	ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04			Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	4,6
9	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 53, КЛ-6 кВ ф. 53 - РП-2	ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04			Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	4,6
10	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ГРУ-6 кВ, яч. 58, КЛ-6 кВ ф. 58 - РП-33	ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	Актив- ная	1,1	3,0		
					Реактив- ная	2,3	4,6		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ЗРУ-35 кВ, яч. 6, КЛ-35 кВ Л6 - А2 - Х2	ТПЛ-35-3 Кл. т. 0,5S 400/5 Рег. № 47958-16 Фазы: А; С	ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,9
			ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С				Реактив- ная	2,0	4,9
12	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ЗРУ-35 кВ, яч. 15, КЛ-35 кВ Л15 - А4 - Х2	ТПЛ-35-3 Кл. т. 0,5S 400/5 Рег. № 47958-16 Фазы: А; С	ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,9
			ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С				Реактив- ная	2,0	4,9

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ЗРУ-110 кВ, яч. 5, ОВ-110 кВ	ТВ-110-I-1 Кл. т. 0,5S 1000/5 Рег. № 64181-16 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-94 Фазы: А; В; С НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-94 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	5,0
14	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ЗРУ-110 кВ, яч. 10, ВЛ 110 кВ Химпром 2	ТВ-110-I-1 Кл. т. 0,5S 600/5 Рег. № 64181-16 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-94 Фазы: А; В; С НКФ-110-57 У1 Кл. т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-94 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04			Актив- ная	1,1	3,0
							Реактив- ная	2,3	5,0

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ЗРУ-35 кВ, яч. 1, КЛ-35 кВ Л1 - А1 - X2	ТПЛ-35-3 Кл. т. 0,5S 400/5 Рег. № 47958-16 Фазы: А; С	ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совместимый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,9
			ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С				Реактив- ная	2,0	4,9
16	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ЗРУ-35 кВ, яч. 8, КЛ-35 кВ Л8	ТПЛ-35-3 Кл. т. 0,5S 400/5 Рег. № 47958-16 Фазы: А; С	ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совместимый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,9
			ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С				Реактив- ная	2,0	4,9

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Новочебоксарская ТЭЦ-3, ЗРУ-35 кВ, яч. 12, КЛ-35 кВ Л12 - А3 - Х2	ТПЛ-35-3 Кл. т. 0,5S 400/5 Рег. № 47958-16 Фазы: А; С	ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 Кл. т. 0,2 35000/√3/100/√3 Рег. № 57878-14 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,9	
								Реактив- ная	2,0	4,9
18	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 9	ТЛШ-10 Кл. т. 0,5 3000/5 Рег. № 11077-89 Фазы: А; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08				Актив- ная	1,3	3,3
								Реактив- ная	2,5	5,6
19	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, яч. 51	ТЛШ-10 Кл. т. 0,5 3000/5 Рег. № 11077-89 Фазы: А; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08		Актив- ная	1,3	3,3		
						Реактив- ная	2,5	5,6		
20	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 5 с.ш. 6 кВ, яч. 79	ТЛШ-10 Кл. т. 0,5 3000/5 Рег. № 11077-89 Фазы: А; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08		Актив- ная	1,3	3,3		
						Реактив- ная	2,5	5,6		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 7 с.ш. 6 кВ, яч. 115	ТЛШ-10 Кл. т. 0,5 3000/5 Рег. № 11077-89 Фазы: А; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
22	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, Ввод 0,4 кВ ТСН-1	Т-0,66 УЗ Кл. т. 0,5 300/5 Рег. № 71031-18 Фазы: А; В; С	-	СЭТ- 4ТМ.02М.11 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08			Актив- ная	1,0	3,2
							Реактив- ная	2,1	5,5
23	РП-2 6 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 2	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 100/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 831-53 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0
24	РП-2 6 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 11	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 150/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 831-53 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0
25	РП-2 6 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 4	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 150/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 831-53 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0
26	РП-2 6 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 16	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 100/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 831-53 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
27	РП-2 6 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 20	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 200/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 831-53 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совместимый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,2		
									Реактив- ная	1,8	4,0
28	РП-2 6 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 24	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 100/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 831-53 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17					Актив- ная	1,0	2,2
									Реактив- ная	1,8	4,0
29	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 4 с.ш. 6 кВ, яч. 32	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 600/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08					Актив- ная	1,0	2,2
									Реактив- ная	1,8	4,0
30	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, яч. 29	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 600/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08					Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0		
31	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 7	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 600/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08			Актив- ная	1,0	2,2		
							Реактив- ная	1,8	4,0		
32	ПС 110 кВ Порт, Ввод 0,4 кВ ТСН-1	Т-0,66 УЗ Кл. т. 0,5 150/5 Рег. № 71031-18 Фазы: А; В; С	—	СЭТ- 4ТМ.02М.11 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08			Актив- ная	1,0	3,2		
							Реактив- ная	2,1	5,5		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 8	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 600/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,2		
								Реактив- ная	1,8	4,0	
34	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 4 с.ш. 6 кВ, яч. 34	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,5 400/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08					Актив- ная	1,3	3,3
								Реактив- ная	2,5	5,6	
35	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 4 с.ш. 6 кВ, яч. 36	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 300/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08					Актив- ная	1,0	2,2
								Реактив- ная	1,8	4,0	
36	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 4	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 100/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17					Актив- ная	1,0	2,2
								Реактив- ная	1,8	4,0	
37	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 12, КЛ-6 кВ	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 400/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08			Актив- ная	1,0	2,2		
						Реактив- ная	1,8	4,0			
38	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 14	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 300/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,0	2,2		
						Реактив- ная	1,8	4,0			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 16	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 300/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0
40	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, яч. 27	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 300/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0
41	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, яч. 25, КЛ-6 кВ	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 400/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08			Актив- ная	1,0	2,2
							Реактив- ная	1,8	4,0
42	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, яч. 23, КЛ-6 кВ	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,5S 300/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
					Реактив- ная	2,5	5,6		
43	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 15	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 Кл. т. 0,2S 300/5 Рег. № 70109-17 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	Актив- ная	1,0	2,2		
					Реактив- ная	1,8	4,0		
44	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 3	ТПЛМ-10 Кл. т. 0,5 100/5 Рег. № 2363-68 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	Актив- ная	1,3	3,3		
					Реактив- ная	2,5	5,6		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 1	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 600/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
46	ПС 110 кВ Порт, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 2	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 600/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл. т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
47	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 23, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 300/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
48	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 24, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 300/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
49	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 3 СШ 6 кВ, яч. 47, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
50	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 3 СШ 6 кВ, яч. 57, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 5 СШ 6 кВ, яч. 81, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УСВ-3 Рег. № 64242-16	Сервер, совмести- мый с плат- формой x86-x64	Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
52	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 6 СШ 6 кВ, яч. 98, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
53	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 7 СШ 6 кВ, яч. 121, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
54	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 8 СШ 6 кВ, яч. 136, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
55	ГПП-1 110 кВ ПАО Химпром, РУ-6 кВ, 8 СШ 6 кВ, яч. 138, КЛ-6 кВ	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 200/5 Рег. № 25433-11 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ.06-6 Кл. т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-72 Фазы: А; В; С	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17			Актив- ная	1,3	3,3
							Реактив- ная	2,5	5,6
Пределы допускаемой абсолютной погрешности часов компонентов АИИС КУЭ в рабочих условиях относительно шкалы времени UTC(SU)									±5 с

Примечания:

1 В качестве характеристик погрешности ИК установлены границы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95.

2 Характеристики погрешности ИК указаны для измерений активной и реактивной электроэнергии на интервале времени 30 мин.

3 Погрешность в рабочих условиях указана для ИК №№ 1 – 10, 18 – 22, 32, 34, 44 для силы тока 5 % от $I_{ном}$, для остальных ИК – для силы тока 2 % от $I_{ном}$; $\cos \varphi = 0,8$ инд.

4 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик. Допускается замена УСВ на аналогичное утвержденного типа, а также замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество ИК	55
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <p>напряжение, % от $U_{ном}$</p> <p>сила тока, % от $I_{ном}$</p> <p>для ИК №№ 1 – 10, 18 – 22, 32, 34, 44</p> <p>для остальных ИК</p> <p>коэффициент мощности $\cos \varphi$</p> <p>частота, Гц</p> <p>температура окружающей среды, °С</p>	<p>от 95 до 105</p> <p>от 5 до 120</p> <p>от 1 до 120</p> <p>0,9</p> <p>от 49,8 до 50,2</p> <p>от +15 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации:</p> <p>параметры сети:</p> <p>напряжение, % от $U_{ном}$</p> <p>сила тока, % от $I_{ном}$</p> <p>для ИК №№ 1 – 10, 18 – 22, 32, 34, 44</p> <p>для остальных ИК</p> <p>коэффициент мощности $\cos \varphi$</p> <p>частота, Гц</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения ТТ, ТН, °С</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °С</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения сервера, °С</p>	<p>от 90 до 110</p> <p>от 5 до 120</p> <p>от 1 до 120</p> <p>от 0,5 до 1,0</p> <p>от 49,6 до 50,4</p> <p>от -45 до +40</p> <p>от +5 до +35</p> <p>от +15 до +25</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч</p> <p>для счетчиков типов СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 36697-08):</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>90000</p> <p>2</p> <p>140000</p> <p>2</p>

Продолжение таблицы 3

1	2
<p>для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 36697-12): среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч</p> <p>для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 36697-17): среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч</p> <p>для УСВ: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч</p> <p>для сервера: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>165000 2 220000 2 45000 2 50000 1</p>
<p>Глубина хранения информации: для счетчиков: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее</p> <p>для сервера: хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее</p>	<p>113 40 3,5</p>

Надежность системных решений:

защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;

резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчиков:
параметрирования;
пропадания напряжения;
коррекции времени в счетчиках.
- журнал сервера:
параметрирования;
пропадания напряжения;
коррекции времени в счетчиках и сервере;
пропадание и восстановление связи со счетчиками.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
счетчиков электрической энергии;
промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
испытательной коробки;
сервера.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
счетчиков электрической энергии;
сервера.

Возможность коррекции времени в:
счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
сервере (функция автоматизирована).
Возможность сбора информации:
о состоянии средств измерений;
о результатах измерений (функция автоматизирована).
Цикличность:
измерений 30 мин (функция автоматизирована);
сбора не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Трансформаторы тока	ТПОЛ-10	12
Трансформаторы тока измерительные	ТВЛМ-10	2
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	6
Трансформаторы тока проходные	ТПЛ-35-3	10
Трансформаторы тока	ТВ-110-I-1	6
Трансформаторы тока	ТЛШ-10	8
Трансформаторы тока	Т-0,66 У3	6
Трансформаторы тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2	40
Трансформаторы тока	ТПЛМ-10	2
Трансформаторы тока	ТЛО-10	31
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6-66	6
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4	6
Трансформаторы напряжения	НКФ-110-57 У1	6
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ.06-6	21
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6	2
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03	17
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.02М	2
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	36
Устройства синхронизации времени	УСВ-3	1
Сервер	Сервер, совместимый с платформой x86-x64	1
Формуляр-паспорт	02.2023.Химпром-АУ. ФО-ПС	1
Методика поверки	—	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием АИИС КУЭ «Химпром» 2023», аттестованном ООО «ЭнергоПромРесурс», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312078.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Публичное акционерное общество «Химпром» (ПАО «Химпром»)

ИНН 2124009521

Юридический адрес: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 101

Телефон: +7 (8352) 73-55-55

Web-сайт: www.himprom.com

E-mail: himprom@himprom.com

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «КС Энергосбыт» (ООО «КС Энергосбыт»)

ИНН 9731011766

Адрес: 129090, г. Москва, пр-кт Мира, д. 40, оф. 809

Телефон: (495) 134-16-57

Web-сайт: www.kssbyt.ru

E-mail: info@kssbyt.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс»
(ООО «ЭнергоПромРесурс»)

Адрес: 143443, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская,
д. 57, оф. 19

Телефон: (495) 380-37-61

E-mail: energopromresurs2016@gmail.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312047.

