

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «21» августа 2024 г. № 1968

Регистрационный № 92925-24

Лист № 1
Всего листов 12

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя ООО «Русский Лесной Альянс»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя ООО «Русский Лесной Альянс» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, соотнесения результатов измерений к национальной шкале координированного времени Российской Федерации UTC(SU), а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением, распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ состоит из двух уровней:

1-й уровень – измерительно-информационный комплекс (ИИК) включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, АРМ.

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» создан на базе программного обеспечения (ПО) «АльфаЦЕНТР» и ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в сигналы, которые по вторичным измерительным цепям поступают на измерительные входы счетчика. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 минут. Счетчики электрической энергии сохраняют в регистрах памяти фиксируемые события с привязкой к шкале времени UTC(SU).

Цифровой сигнал с выходов счетчиков посредством технических средств приема-передачи данных поступает на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Цикличность сбора информации – не реже одного раза в сутки. Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляет

обработку полученной измерительной информации, формирование, хранение, оформление справочных и отчетных документов.

Обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации ТТ и ТН) происходит автоматически в счетчике, либо в ИВК.

Формирование и передача данных прочим участникам и инфраструктурным организациям оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности (ОРЭМ), в том числе за электронно-цифровой подписью ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в виде макетов XML формата 80020, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ осуществляется сервером по коммутируемым телефонным линиям, каналу связи Internet через интернет-провайдера или сотовой связи.

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» также обеспечивает сбор/передачу данных по электронной почте Internet (E-mail) при взаимодействии с АИИС КУЭ третьих лиц и смежных субъектов ОРЭМ в виде макетов XML формата 80020, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени с допускаемой погрешностью не более, указанной в таблице 4. СОЕВ включает в себя сервер точного времени Метроном-50М, часы сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», часы счетчиков.

Сервер точного времени Метроном-50М осуществляет прием и обработку сигналов времени, по которым осуществляет синхронизацию собственных часов или часов компонентов системы со шкалой координированного времени Российской Федерации UTC(SU).

Уровень ИВК ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» оснащён УССВ на базе сервера точного времени Метроном-50М. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени (величины расхождения времени корректируемого и корректирующего компонентов). Уставка коррекции времени сервера равна ± 1 с (параметр программируемый).

Счетчики синхронизируются от сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Сравнение показаний часов счетчиков и сервера происходит при каждом сеансе связи «счетчик – сервер». Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 3 с (параметр программируемый).

Журналы событий счетчиков и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую был скорректирован компонент.

Нанесение знака поверки и заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 273. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ типографским способом. Формат, способ и места нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав ИК АИИС КУЭ приведены в формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

Идентификационные данные метрологически значимой части ПО представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО «АльфаЦЕНТР»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	АльфаЦЕНТР
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 12.01
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, ac_metrology.dll)	3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54

Уровень защиты ПО «Энергия Альфа 2» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Уровень защиты ПО «АльфаЦЕНТР» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Конструкция средства измерений исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблицах 3-5.

Таблица 3 – Состав ИК АИИС КУЭ, основные метрологические и технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование объекта учета	Состав ИК АИИС КУЭ				
		Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (рег. №)	Обозначение, тип		УССВ	
1	2	3		4	5	
1	ППС 110 кВ ТБМ (ПС 7), РУ 6 кВ, КЛ 6 кВ Л1-7-9	ТТ	К _Т =0,5 К _{ТТ} =600/5 № 1261-59	А	ТПОЛ10	Метроном-50М Рег. № 68916-17
				В	-	
				С	ТПОЛ10	
		ТН	К _Т =0,5 К _{ТН} =6000/100 № 60002-15	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	
				В		
				С		
Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 75755-19	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R				
2	ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7), РУ 6 кВ, КЛ 6 кВ Л1-7-32	ТТ	К _Т =0,5 К _{ТТ} =600/5 № 1261-59	А	ТПОЛ10	Метроном-50М Рег. № 68916-17
				В	-	
				С	ТПОЛ10	
		ТН	К _Т =0,5 К _{ТН} =6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66	
				В		
				С		
Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 75755-19	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4		5	
3	ТП-520 6 кВ, РУ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в сторону РУ 0,4 кВ ГК Промышленный	ТТ	-				Метроном-50М Рег. № 68916-17
		ТН	-				
		Счетчик	К _Т =1,0/2,0 К _{сч} =1 № 75755-19	Меркурий 234 ARTX2-02 DPBR			
4	ВЛ 6 кВ ВЛ-57П-14, Оп.№8, ВЛ 6 кВ в сторону ТП Лесоцех 6 кВ, ШУ 6 кВ	ТТ	К _Т =0,5S К _{ТТ} =75/5 № 69606-17		А	ТОЛ-НТЗ-10	
			В	ТОЛ-НТЗ-10			
			С	ТОЛ-НТЗ-10			
		ТН	К _Т =0,5 К _{ТН} =6000:√3/100:√3 № 51676-12		А	ЗНОЛП-НТЗ-6	
			В	ЗНОЛП-НТЗ-6			
			С	ЗНОЛП-НТЗ-6			
Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 64450-16		ПСЧ-4ТМ.05МК.09				
5	КТП-799 6 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТТ	К _Т =0,5S К _{ТТ} =300/5 № 28139-12		А	ТТИ-30	
			В	ТТИ-30			
			С	ТТИ-30			
		ТН	-				
		Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 48266-11		Меркурий 234 ARTM-03 PВ.G		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4		5
6	КТП-869 6 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТТ	К _Т =0,5 К _{ТТ} =1000/5 № 71031-18	А	Т-0,66 М УЗ	Метроном-50М Per. № 68916-17
				В	Т-0,66 М УЗ	
				С	Т-0,66 М УЗ	
ТН	-					
Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 23345-07	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN				
7	ТП-730 6 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТТ	К _Т =0,5 К _{ТТ} =1000/5 № 28139-12	А	ТТИ-60	
				В	ТТИ-60	
				С	ТТИ-60	
		ТН	-			
Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 75755-19	Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.G				
8	ТП-730 6 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТТ	К _Т =0,5 К _{ТТ} =1000/5 № 28139-12	А	ТТИ-60	Метроном-50М Per. № 68916-17
				В	ТТИ-60	
				С	ТТИ-60	
		ТН	-			
Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 23345-07	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN				

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4		5
9	КТП-868 6 кВ, РУ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТТ	К _Т =0,5 К _{ТТ} =400/5 № 73808-19	А	ТТЕ-60	Метроном-50М Рег. № 68916-17
				В	ТТЕ-60	
				С	ТТЕ-60	
		ТН	-		ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM-A 4G(LTE) SMA	
Счетчик	К _Т =0,5S/1,0 К _{сч} =1 № 66754-17					
<p>Примечания:</p> <p>1 Допускается изменение наименования ИК без изменения объекта измерений.</p> <p>2 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 3, при условии, что собственник АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик.</p> <p>3 Допускается замена УССВ на аналогичные утвержденных типов.</p> <p>4 Изменение наименования ИК и замена средств измерений оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.</p>						

Таблица 4 – Основные метрологические характеристики ИК

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1, 2	Активная	1,2	5,7
	Реактивная	2,5	4,3
3	Активная	1,1	3,4
	Реактивная	2,2	5,5
4	Активная	1,2	5,1
	Реактивная	2,5	4,0
5	Активная	1,0	5,0
	Реактивная	2,1	3,9
6 – 9	Активная	1,0	5,6
	Реактивная	2,1	4,2
Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, с		±5	
<p>Примечания:</p> <p>1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии (получасовая).</p> <p>2 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие $P = 0,95$.</p> <p>3 Погрешность в рабочих условиях указана для тока $2(5)\% I_{ном}$, $\cos\phi = 0,5_{инд}$ и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от +5 до +35°C.</p>			

Таблица 5 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, $\cos\phi$ - температура окружающей среды, °C 	<ul style="list-style-type: none"> от 99 до 101 от 100 до 120 0,87 от +21 до +25
<p>Условия эксплуатации:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, $\cos\phi$ - диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: <ul style="list-style-type: none"> - для ТТ и ТН - для счетчиков - для Метроном-50М 	<ul style="list-style-type: none"> от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 до 1,0 от -40 до +35 от -40 до +55 от +15 до +30

Продолжение таблицы 5

1	2
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии Меркурий 234 (рег. № 75755-19):</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более <p>счетчики электроэнергии Меркурий 234 (рег. № 48266-11):</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более <p>счетчики электроэнергии Меркурий 230:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более <p>счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более <p>счетчики электроэнергии ФОБОС 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более <p>ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коэффициент готовности, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	<p>320000</p> <p>72</p> <p>220000</p> <p>72</p> <p>150000</p> <p>72</p> <p>165000</p> <p>72</p> <p>280000</p> <p>72</p> <p>0,99</p> <p>1</p>
<p>Глубина хранения информации ИИК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее <p>ИВК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее 	<p>45</p> <p>3,5</p>

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётчика;
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчике.

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
- электросчётчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;

- сервера;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании;
- установка пароля на счетчики электрической энергии;
- установка пароля на сервер.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Трансформаторы тока	ТПОЛ10	4
Трансформаторы тока	ТОЛ-НТЗ-10	3
Трансформаторы тока	Т-0,66 М УЗ	3
Трансформаторы тока	ТТИ-30	3
Трансформаторы тока	ТТИ-60	6
Трансформаторы тока	ТТЕ-60	3
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	1
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6-66	1
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-6	3
Счетчики электрической энергии многофункциональные	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R	2
Счетчики электрической энергии многофункциональные	Меркурий 234 ARTX2-02 DPBR	1
Счетчики электрической энергии статические трехфазные	Меркурий 234 ARTM-03 PB.G	1
Счетчики электрической энергии многофункциональные	Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.G	1
Счетчики электрической энергии трехфазные статические	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	2
Счетчики электрической энергии многофункциональные	ПСЧ-4TM.05MK.09	1
Счетчики электрической энергии статические трехфазные	ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM-А 4G(LTE) SMA	1
Серверы точного времени	Метроном-50М	1
Формуляр	13526821.4611.273.ЭД.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя ООО «Русский Лесной Альянс», аттестованном ООО «Энергокомплекс», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312235.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
(ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»)

ИНН 7706284124

Юридический адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский пр-кт, д. 42, стр. 3, эт. 4, помещ. 7

Телефон: +7 (495) 926-99-00

Факс: +7 (495) 287-81-92

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
(ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»)

ИНН 7706284124

Адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский пр-кт, д. 42, стр. 3

Телефон: +7 (495) 926-99-00

Факс: +7 (495) 287-81-92

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА «КАРНЕОЛ» (ООО ИИГ «КАРНЕОЛ»)

Адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 124, оф. 15

Телефон: +7 (982) 282-82-82

Факс: +7 (982) 282-82-82

E-mail: carneol@bk.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312601.

