

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «02» сентября 2024 г. № 2083

Регистрационный № 93106-24

Лист № 1  
Всего листов 22

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения информации, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя сервер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2.0», устройство синхронизации времени (УСВ), каналобразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места (АРМ), технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер АО «Концерн Росэнергоатом», ПО «Пирамида 2.0», УСВ, каналобразующую аппаратуру, АРМ, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на сервер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Далее информация при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на сервер АО «Концерн Росэнергоатом», где осуществляется обработка, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Также АИИС КУЭ может принимать измерительную информацию в виде xml-файлов установленных форматов от ИВК прочих АИИС КУЭ, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде, и передавать всем заинтересованным субъектам оптового рынка электроэнергии (ОРЭ).

От сервера АО «Концерн Росэнергоатом» информация в виде xml-файлов установленных форматов поступает на АРМ уровня ИВК по корпоративному каналу связи.

Передача информации от АРМ уровня ИВК в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной подписью субъекта ОРЭ, в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по электронной почте в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ обеспечивает синхронизацию шкал времени всех компонентов системы с национальной шкалой времени UTC(SU).

В качестве основного источника синхронизации используются сигналы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, по которым синхронизируются УСВ уровней ИВК и ИВКЭ, обеспечивающие формирование и передачу шкалы времени, синхронизированной с национальной шкалой координированного времени РФ UTC(SU) по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.

В качестве резервного источника синхронизации используются NTP-серверы ФГУП «ВНИИФТРИ» (первого уровня, Stratum 1), обеспечивающие передачу информации о точном времени через глобальную сеть Интернет. По данным NTP-серверам, по NTP протоколу синхронизируются сервер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» и сервер АО «Концерн Росэнергоатом». Таким образом обеспечивается постоянное обновление данных о текущем значении времени на всех компонентах АИИС КУЭ. Резервный источник синхронизации используется при выходе из строя основного.

Сравнение шкал времени счетчиков и сервера филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» осуществляется во время сеанса связи со счетчиками, но не реже одного раза в 30 мин. Корректировка шкал времени счетчиков производится при расхождении шкал времени счетчиков и сервера филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» более  $\pm 2$  с.

Журналы событий счетчиков и серверов отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Маркировка заводского номера АИИС КУЭ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» наносится на этикетку, расположенную на тыльной стороне сервера филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», типографским способом. Дополнительно заводской номер 282.8 указывается в формуляре.

### **Программное обеспечение**

В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2.0». ПО «Пирамида 2.0» обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Метрологически значимая часть ПО «Пирамида 2.0» указана в таблице 1. Уровень защиты ПО «Пирамида 2.0» от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «Пирамида 2.0»

Идентификационные данные (признаки)	Значение									
Идентификационное наименование ПО	Binary Pack Controls.dll	Check Data Integrity.dll	ComI ECFunc-tions.dll	ComMod-busFunc-tions.dll	Com StdFunc-tions.dll	DateTime-Pro-cessing.dll	Safe Values DataUp-date.dll	Simple Verify Data Sta-tuses.dll	Summary Check CRC.dll	Values DataProc-essing.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 10.9.8									
Цифровой идентификатор ПО	EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476	E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7	BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27	AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917	EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373	D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D	B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB	61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39	EFCC55E91291DA6F80597932364430D5	013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5									

**Метрологические и технические характеристики**

Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики

Но- мер ИК	Наименование точки измерений	Измерительные компоненты				Сервер	Вид электро- энергии	Метрологические характе- ристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик	УСВ			Границы до- пускаемой основной от- носительной погрешности (±δ), %	Границы до- пускаемой от- носительной погрешности в рабочих условиях (±δ), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	НКФ-220-06 У1 Кл.т. 0,5 220000/√3/100/√3 Рег. № 41878-09 Фазы: А; С  НКФ-220-06 У1 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 41878-09 Фазы: В  НКФ-220-58 Кл.т. 1,0 220000/√3/100/√3 Рег. № 1382-60 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G- DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13  УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совмести- мые с платфор- мой x86- x64	Актив- ная  Реактив- ная	1,4  2,7	2,1  3,2

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Южная с отпайкой на ПС Новая (Нововоронежская АЭС, ОРУ 220 кВ, СШ 220 кВ, яч. 4)	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	НКФ-220-06 У1 Кл.т. 0,5 220000/√3/100/√3 Рег. № 41878-09 Фазы: А; С  НКФ-220-06 У1 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 41878-09 Фазы: В  НКФ-220-58 Кл.т. 1,0 220000/√3/100/√3 Рег. № 1382-60 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13  УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная  Реактивная	1,4  2,7	2,1  3,2

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Кировская с отпайкой на ПС Новая (Нововоронежская АЭС, ОРУ 220 кВ, СШ 220 кВ, яч. 2)	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	НКФ-220-06 У1 Кл.т. 0,5 220000/√3/100/√3 Рег. № 41878-09 Фазы: А; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная	1,4	2,1			
			НКФ-220-06 У1 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 41878-09 Фазы: В		УССВ-2 Рег. № 54074-13					Реактивная	2,7	3,2
			НКФ-220-58 Кл.т. 1,0 220000/√3/100/√3 Рег. № 1382-60 Фазы: А; В; С									

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ОВ-1	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	НКФ-220-06 У1 Кл.т. 0,5 220000/√3/100/√3 Рег. № 41878-09 Фазы: А; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная	1,4	2,1
			НКФ-220-58 Кл.т. 1,0 220000/√3/100/√3 Рег. № 1382-60 Фазы: А; В; С				Реактивная	2,7	3,2
5	ОВ-2	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	НКФ-220-58 У1 Кл.т. 0,5 220000/√3/100/√3 Рег. № 14626-95 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13		Активная	0,9	1,6
			НКФ-220-58 У1 Кл.т. 0,5 220000/√3/100/√3 Рег. № 14626-95 Фазы: А; В; С				Реактивная	1,6	2,7



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ВЛ 220 кВ Новая - Южная	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G- DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совмести- мые с платфор- мой x86- x64	Актив- ная	0,6	1,5
							Реактив- ная	1,1	2,5
7	ВЛ 220 кВ Новая — Кировская	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G- DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13		Актив- ная	0,6	1,5
							Реактив- ная	1,1	2,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Южная с отпайкой на ПС Новая (Нововоронежская АЭС, ПС 500 кВ Новая, ОРУ 220Н, СШ 220 кВ, яч. 9)	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Активная  Реактивная	0,6  1,1	1,5  2,5
9	ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Кировская с отпайкой на ПС Новая (Нововоронежская АЭС, ПС 500 кВ Новая, ОРУ 220Н, СШ 220 кВ, яч. 10)	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13  УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная  Реактивная	0,6  1,1	1,5  2,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	КЛ 220 кВ Дон- ская-Новая № 1	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	А1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив- ная	0,6	1,5
			TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С				Реактив- ная	1,1	2,5
11	КЛ 220 кВ Дон- ская-Новая № 2	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	А1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив- ная	0,6	1,5
			TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С				Реактив- ная	1,1	2,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ОВ-220Н	SAS 245 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 245 Кл.т. 0,2 220000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная	0,6	1,5
							Реактивная	1,1	2,5
13	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	SAS 550 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13		Активная	0,6	1,5
							Реактивная	1,1	2,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	SAS 550 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Активная  Реактивная	0,6  1,1	1,5  2,5
15	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донская № 1	SAS 550 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С  TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RALQV-P4GB-DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13  УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная  Реактивная	0,6  1,1	1,5  2,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донская № 2	SAS 550 Кл.т. 0,2S 2000/1 Рег. № 25121-07 Фазы: А; В; С	TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С	A1802RALQV-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	0,6	1,5
			TEMP 550 Кл.т. 0,2 500000/√3/100/√3 Рег. № 55517-13 Фазы: А; В; С				Реактив-ная	1,1	2,5
17	ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Колодезная-тяговая № 1 с отпайками	ТФНД-110М-II Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 83305-21 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	1,1	3,0
			НКФ-110 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 26452-06 Фазы: А; В; С				Реактив-ная	2,3	4,7

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Колодезная-тяговая № 2 с отпайками	ТФНД-110М-II Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 83305-21 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 Фазы: А; В; С  НКФ-110 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 26452-06 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная	1,1	3,0
							Реактивная	2,3	4,7
19	ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Лиски-тяговая № 1 с отпайками	ТФНД-110М-II Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 83305-21 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 Фазы: А; В; С  НКФ-110 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 26452-06 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13		Активная	1,1	3,0
							Реактивная	2,3	4,7

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Лиски-тяговая № 2 с отпайками	ТФНД-110М-II Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 83305-21 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 Фазы: А; В; С  НКФ-110 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 26452-06 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Активная  Реактивная	1,1  2,3	3,0  4,7
21	ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская	ТФНД-110М-II Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 83305-21 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 Фазы: А; В; С  НКФ-110 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 26452-06 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4  Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13  УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Активная  Реактивная	1,1  2,3	3,0  4,7



Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская	ТФНД-110М-II Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 83305-21 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 Фазы: А; В; С	А1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	1,1	3,0
			НКФ-110 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 26452-06 Фазы: А; В; С				Реактив-ная	2,3	4,7
23	ОВ-110	ТФНД-110М-II Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 83305-21 Фазы: А; В; С	НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 Фазы: А; В; С	А1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	1,1	3,0
			НКФ-110 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 26452-06 Фазы: А; В; С				Реактив-ная	2,3	4,7
24	ТГ-11	ТВ-ЭК Кл.т. 0,2S 10000/5 Рег. № 74600-19 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ-ЭК-15 Кл.т. 0,2 15750/√3/100/√3 Рег. № 68841-17 Фазы: А; В; С	А1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13	Серверы, совместимые с платформой x86-x64	Актив-ная	0,6	1,5
							Реактив-ная	1,1	2,5
25	ГСП-11	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; В; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	А1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	УССВ-2 Рег. № 54074-13		Актив-ная	1,1	3,0
							Реактив-ная	2,3	4,7

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	ТГ-12	ТВ-ЭК Кл.т. 0,2S 10000/5 Рег. № 74600-19 Фазы: А; В; С	ЗНОЛ-ЭК-15 Кл.т. 0,2 15750/√3/100/√3 Рег. № 68841-17 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	0,6	1,5
							Реактив-ная	1,1	2,5
27	ГСП-12	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 1000/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; В; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	1,1	3,0
							Реактив-ная	2,3	4,7
28	ТГ-13	GSR Кл.т. 0,2S 24000/5 Рег. № 25477-08 Фазы: А; В; С	ТЈС 6 Кл.т. 0,2 20000/√3/100/√3 Рег. № 51637-12 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	0,6	1,5
							Реактив-ная	1,1	2,5
29	ТГ-14	GSR Кл.т. 0,2S 24000/5 Рег. № 25477-08 Фазы: А; В; С	ТЈС 6 Кл.т. 0,2 20000/√3/100/√3 Рег. № 51637-12 Фазы: А; В; С	A1802RAL-P4G-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11			Актив-ная	0,6	1,5
							Реактив-ная	1,1	2,5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности часов компонентов АИИС КУЭ в рабочих условиях относительно шкалы времени UTC(SU)									±5 с

Примечания:

1 В качестве характеристик погрешности ИК установлены границы допустимой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95.

2 Характеристики погрешности ИК указаны для измерений активной и реактивной электроэнергии на интервале времени 30 мин.

3 Погрешность в рабочих условиях указана для ИК №№ 17-23, 25, 27 для силы тока 5 % от  $I_{ном}$ , для остальных ИК – для силы тока 2 % от  $I_{ном}$ ;  $\cos\varphi = 0,8$  инд.

4 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик. Допускается замена УСВ на аналогичные утвержденного типа, а также замена серверов без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество ИК	29
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <p>напряжение, % от <math>U_{ном}</math></p> <p>сила тока, % от <math>I_{ном}</math></p> <p>для ИК №№ 17-23, 25, 27</p> <p>для остальных ИК</p> <p>коэффициент мощности <math>\cos\varphi</math></p> <p>частота, Гц</p> <p>температура окружающей среды, °С</p>	<p>от 95 до 105</p> <p>от 5 до 120</p> <p>от 1 до 120</p> <p>0,9</p> <p>от 49,8 до 50,2</p> <p>от +15 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации:</p> <p>параметры сети:</p> <p>напряжение, % от <math>U_{ном}</math></p> <p>сила тока, % от <math>I_{ном}</math></p> <p>для ИК №№ 17-23, 25, 27</p> <p>для остальных ИК</p> <p>коэффициент мощности <math>\cos\varphi</math></p> <p>частота, Гц</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения ТТ и ТН, °С</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °С</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения серверов, °С</p>	<p>от 90 до 110</p> <p>от 5 до 120</p> <p>от 1 до 120</p> <p>от 0,5 до 1,0</p> <p>от 49,6 до 50,4</p> <p>от -45 до +40</p> <p>от 0 до +40</p> <p>от +15 до +25</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>для счетчиков:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч</p> <p>для УСВ:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч</p> <p>для серверов:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>120000</p> <p>72</p> <p>74500</p> <p>2</p> <p>35000</p> <p>1</p>

Продолжение таблицы 3

1	2
<p>Глубина хранения информации:  для счетчиков:  тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут,  не менее  при отключении питания, лет, не менее  для серверов:  хранение результатов измерений и информации состояний  средств измерений, лет, не менее</p>	<p>180 30 3,5</p>

**Надежность системных решений:**

защита от кратковременных сбоев питания серверов с помощью источника бесперебойного питания;

резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчиков:  
параметрирования;  
пропадания напряжения;  
коррекции времени в счетчиках.
- журнал серверов:  
параметрирования;  
пропадания напряжения;  
коррекции времени в счетчиках и серверах;  
пропадание и восстановление связи со счетчиками.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:  
счетчиков электрической энергии;  
промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;  
испытательной коробки;  
серверов.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:  
счетчиков электрической энергии;  
серверов.

Возможность коррекции времени в:

счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);  
серверах (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

о состоянии средств измерений;  
о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

измерений 30 мин (функция автоматизирована);  
сбора не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

**Знак утверждения типа**

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Трансформаторы тока	SAS 245	36
Трансформаторы тока	SAS 550	12
Трансформаторы тока	ТФНД-110М-II	21
Трансформаторы тока	ТВ-ЭК	6
Трансформаторы тока измерительные	ТВЛМ-10	6
Трансформаторы тока	GSR	6
Трансформаторы напряжения	НКФ-220-06 У1	3
Трансформаторы напряжения	НКФ-220-58	3
Трансформаторы напряжения	НКФ-220-58 У1	6
Трансформаторы напряжения емкостные	ТЕМР 245	6
Трансформаторы напряжения емкостные	ТЕМР 550	24
Трансформаторы напряжения	НКФ-110-57	3
Трансформаторы напряжения	НКФ-110	3
Трансформаторы напряжения заземляемые	ЗНОЛ-ЭК-15	6
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6-66	2
Трансформаторы напряжения	ТЭС 6	6
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А1800	29
Устройства синхронизации системного времени	УССВ-2	2
Сервер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»	Сервер, совместимый с платформой x86-x64	1
Сервер АО «Концерн Росэнергоатом»	Сервер, совместимый с платформой x86-x64	1
Методика поверки	—	1
Формуляр	РЭСС.411711.АИИС.282.8 ПФ	1

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием АИИС КУЭ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», аттестованном ООО «ЭнергоПромРесурс», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312078.

### Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

**Правообладатель**

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)  
ИНН 7721632827  
Юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25  
Телефон: (495) 647-41-89  
E-mail: info@rosenergoatom.ru

**Изготовитель**

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)  
ИНН 7721632827  
Адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25  
Телефон: (495) 647-41-89  
E-mail: info@rosenergoatom.ru

**Испытательный центр**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс»  
(ООО «ЭнергоПромРесурс»)  
Адрес: 143443, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 57, оф. 19  
Телефон: (495) 380-37-61  
E-mail: energopromresurs2016@gmail.com  
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312047.

