

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «КИА» РЕТСТ**



В.Н. Викулин

2018 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Система информационно-измерительная
«Теплообменник-11»**

Методика поверки

ТО-11-2018 МП

**Москва
2018 г.**

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на систему информационно-измерительную «Теплообменник-11» (далее по тексту - систему) и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	да	да
2 Опробование	6.2	да	да
3 Определение приведенных к верхнему пределу погрешностей измерений напряжения и силы постоянного тока	6.3	да	да
4 Проверка контрольной суммы исполняемого кода (цифрового идентификатора программного обеспечения)	6.4	да	да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки. Номер документа, регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам. Разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики
6.3	Калибратор многофункциональный Calibro 140: диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0,1 мВ до 1000 В, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока $\pm 0,0055\%$; диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 20 А, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения силы постоянного тока $\pm 0,02\%$
<i>Вспомогательные средства поверки</i>	
Раздел 3	Термометр по ГОСТ 28498-90: диапазон измерений от 0 до 40 °С; цена деления 1 °С
Раздел 3	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1: диапазон измерений абсолютного давления от 600 до 800 мм рт. ст.; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений абсолютного давления $\pm 1,5$ мм рт. ст.
Раздел 3	Гигрометр психрометрический ВИТ-1: диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности $\pm 2\%$

2.2 Все средства поверки должны быть исправны и иметь действующий документ о поверке (знак поверки).

2.3 Допускается применение других средств измерений, удовлетворяющих требованиям настоящей методики поверки и обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой погрешностью.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, %, не более 80;
- атмосферное давление, кПа 100 ± 4 .

4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

4.1 При выполнении операций поверки должны быть соблюдены все требования техники безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.3.019-80, действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Все блоки и узлы, а также используемые средства измерений должны быть заземлены. Коммутации и сборки электрических схем для проведения измерений должны проводиться только на выключенной и полностью обесточенной аппаратуре.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 На поверку представляют систему, полностью укомплектованную в соответствии с эксплуатационной документацией (ЭД).

5.2 Во время подготовки системы к поверке поверитель знакомится с нормативной документацией на систему и подготавливает все материалы и средства измерений, необходимые для проведения поверки.

5.3 Поверитель подготавливает систему к включению в сеть в соответствии с ЭД.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 Внешний вид и комплектность системы проверить на соответствие данным, приведенным в руководстве по эксплуатации и в паспорте на систему.

При проведении внешнего осмотра проверить:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие обугливания и следов коррозии на изоляции внешних токоведущих частей системы;
- отсутствие неудовлетворительного крепления разъемов.

6.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются требования п. 6.1.1. В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

6.2 Опробование

6.2.1 Включить систему в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

6.2.2 Убедиться в правильности инициализации всех измерительных каналов (ИК) системы и в прохождении тестовой программы. Тестовая программа выполняется автоматически после включения питания и запуска виртуальной панели.

6.2.3 Опробование считать выполненным, если тестовая программа выполнена полностью, отсутствуют индицируемые ошибки, и все ИК сконфигурированы успешно (в полях показаний датчиков значения отличны от нуля). В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

6.3 Определение приведенных к верхнему пределу погрешностей измерений силы и напряжения постоянного тока

6.3.1 Установить на входе измерительного канала (ИК) последовательно 11 ступеней x_i эталонного сигнала измеряемой величины (в диапазоне от 4 до 20 мА для силы постоянного тока и в диапазоне от 0 до 10 В для напряжения постоянного тока) от x_0 до x_{10} , где i - номер ступени ($i = 0 \dots 10$);

Примечание - Значения эталонных сигналов x_i должны быть равномерно распределены во всем заданном диапазоне измерений ИК.

6.3.2 На каждой ступени провести $m \geq 50$ измерений. В результате выполняется регистрация массивов измеренных значений y_{ik} , ($k = 1, 2, \dots, m$).

6.3.3 Измеренные массивы значений y_{ik} обработать следующим образом.

6.3.3.1. Вычислить среднее значение измеренной величины на каждой i -той ступени:

$$\bar{y}_i = \frac{\sum_k y_{i,k}}{m}. \quad (1)$$

6.3.3.2. Для каждой i -той ступени вычислить систематическую составляющую погрешности $\bar{\Delta}_{ci}$:

$$\bar{\Delta}_{ci} = \bar{y}_i - x_i. \quad (2)$$

6.3.3.3. Определить границы систематических погрешностей Θ_i измеренной величины:

$$\Theta_i = 1,1 \cdot \sqrt{\bar{\Delta}_{ci}^2 + \Delta_{c1}^2}, \quad (3)$$

где Δ_{c1} - абсолютная погрешность рабочего эталона.

6.3.3.4. Вычислить среднее квадратическое отклонение измеренной величины $S_i(\Delta^\circ)$ на каждой i -той ступени:

$$S_i(\Delta^\circ) = \sqrt{\frac{\sum_k (y_{i,k} - \bar{y}_i)^2}{m-1}}. \quad (4)$$

6.3.3.5. Оценить границы суммарной абсолютной погрешности $\bar{\Delta}_i$ измеренной величины на каждой i -той ступени следующим образом:

6.3.3.5.1. Определить $K = \frac{\Theta_i}{S_i(\Delta^\circ)}$. (5)

6.3.3.5.2. Если $K > 8$, то $\bar{\Delta}_i = \Theta_i$, (6)

если $K < 0,8$, то $\bar{\Delta}_i = t \cdot S_i(\Delta^\circ)$, (7)

если $0,8 \leq K \leq 8,0$, то $\bar{\Delta}_i = \sqrt{\frac{\Theta_i^2}{3} + S_i^2(\Delta^\circ)} \cdot \left(\frac{t \cdot S_i(\Delta^\circ) + \Theta_i}{S_i(\Delta^\circ) + \sqrt{\frac{\Theta_i^2}{3}}} \right)$, (8)

где t - коэффициент Стьюдента, который определяется при доверительной вероятности $P = 0,95$ для числа степеней свободы $(m - 1)$ в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011.

6.3.3.6. Определить погрешность ИК Δ как максимальное значение суммарной абсолютной погрешности:

$$\Delta = \max |\bar{\Delta}_i|. \quad (9)$$

6.3.3.7 Определить приведенную к ВП погрешность γ ИК:

$$\gamma = \frac{\Delta \cdot 100}{x_n} \% , \quad (10)$$

где x_n – верхний предел диапазона измерений ИК (20 мА для силы тока и 10 В для напряжения постоянного тока, соответственно).

6.3.4 Для системы реализован автоматизированный режим проведения поверки, обеспечивающий проведение необходимых настроек, измерений, расчетов погрешностей и формирование протоколов. Все необходимые операции поверки выполнить в соответствии с электронным справочным документом «Программное обеспечение для проведения поверки измерительно-вычислительных систем на базе CompactDAQ», входящим в состав специального программного обеспечения системы информационно-измерительной «Теплообменник-11». Результаты поверки с измеренными значениями и расчетными величинами сохраняются в виде протоколов в формате электронных таблиц Excel.

6.3.6 Результаты поверки считать положительными, если значения приведенных к верхнему пределу погрешностей измерений напряжения и силы постоянного тока для всех ИК системы находятся в пределах $\pm 0,1$ %. В противном случае система дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт или для проведения настройки.

6.4 Проверка контрольной суммы исполняемого кода (цифрового идентификатора программного обеспечения)

6.4.1 Осуществить проверку соответствия следующих заявленных идентификационных данных программного обеспечения (ПО):

- наименование ПО;
- идентификационное наименование ПО;
- номер версии (идентификационный номер) ПО;
- цифровой идентификатор метрологически значимой части ПО (контрольная сумма исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО.

6.4.2 Для этого установить программу HashTab (если программа была установлена ранее, то перейти к п.6.4.3):

- 1) запустить файл установки HashTab Setup.exe;
- 2) в открывшемся окне нажать кнопку «Next»;
- 3) далее нажать кнопку «I Agree»;
- 4) в открывшемся окне оставить параметры без изменения. Нажать кнопку «Install»;
- 5) после завершения установки, в появившемся окне нажать кнопку «Finish».

6.4.3 Проверка контрольной суммы программных модулей:

- 1) открыть папку с программным пакетом «Теплообменник-11»;
- 2) нажать правой кнопкой манипулятора «Мышь» на файл исполняемой программы. В открывшемся меню выбрать «Свойства»;
- 3) выбрать вкладку «File Hashes»;
- 4) в таблице напротив строки «CRC32» зафиксировать буквенно-цифровой код;
- 5) во вкладке «Версия», в окне «Имя элемента:» выбрать «Версия продукта», зафиксировать цифровой код версии.

6.4.4 Результат проверки считать положительными, если полученные идентификационные данные ПО (идентификационные наименования, номер версии, цифровой идентификатор), указанные во вкладках «Версия» и «File Hashes», соответствуют идентификационным данным, записанным в паспорте системы.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.

При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска поверительного клейма или наклейки.

При отрицательных результатах поверки система к применению не допускается и на неё выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

Главный метролог ООО «КИА»

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

В.В. Супрунюк