

**СОГЛАСОВАНО**  
**Первый заместитель**  
**генерального директора –**  
**заместитель по научной работе**  
**ФГУП «ВНИИФТРИ»**



\_\_\_\_\_ А.Н. Щипунов

« 04 » 07 2024 г.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**  
**КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И**  
**СКОРОСТИ «ИВС-21»**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МП 651-24-034**

**г.п. Менделеево**  
**2024 г.**

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящая методика применяется для поверки комплексов измерительных значений текущего времени и скорости «ИВС-21» (далее - комплекс), используемых в качестве рабочих средств измерений, а также в качестве рабочих эталонов (в соответствии с локальной поверочной схемой ФГУП «ВНИИФТРИ», утвержденной 24.07.2024) при поверке комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД и устанавливает объем и методы первичной и периодических поверок.

1.2 При проведении поверки обеспечена прослеживаемость к ГЭТ 1-2022, по государственной поверочной схеме для средств измерений времени и частоты, утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2360, ГЭТ 218-2022 по государственной поверочной схеме для координатно-временных средств измерений, утвержденной приказом Росстандарта от 07.06.2024 № 1374.

1.3 Для определения метрологических характеристик поверяемого комплекса используется метод непосредственного сравнения результата измерения поверяемого комплекса со значением, определенным эталоном.

1.4 В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Подтверждаемые метрологические требования

Наименование характеристики	Значение при применении в качестве рабочего СИ	Значение при применении в качестве рабочего эталона
Диапазон измерений собственной скорости движения, км/ч:	от 0 до 400	от 0 до 400
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений собственной скорости движения, км/ч:	±0,2	±0,2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплексов к шкале времени UTC(SU), мс	±0,1	±0,1

## 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 Для поверки комплексов должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции	№ пункта методики	Проведение операций при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям			
Определение абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU)	9.1	Да	Да
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений собственной скорости движения	9.2	Да	Да

2.2 Не допускается проведение поверки меньшего числа измеряемых величин

2.3 Поверку, обусловленную ремонтом комплекса, проводить в объеме периодической поверки.

2.4 При получении отрицательных результатов поверки по любому пункту таблицы 2, поверка прекращается и комплекс признаётся непригодным к применению.

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 Поверка производится в условиях применения поверяемого комплекса и используемых средств поверки.

3.2 Средства поверки комплекса должны быть подготовлены к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией

### 4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица с высшим или средним техническим образованием, аттестованные в качестве поверителей в области радиотехнических средств измерений и изучившие настоящую методику, документацию на комплекс и эксплуатационную документацию на используемые средства поверки.

### 5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 Для поверки применять средства поверки, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 9 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Эталоны единицы времени не ниже 5 разряда, соответствующие ГПС для средств измерений времени и частоты, утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022 № 2360, синхронизированные по сигналам ГНСС ГЛОНАСС с абсолютной погрешностью синхронизации шкалы времени выходного сигнала относительно шкалы времени UTC(SU) не более $\pm 0,03$ мс; Рабочий эталон координат местоположения не ниже 1-го разряда, соответствующий ГПС для координатно-временных средств измерений, утвержденной приказом Росстандарта от 7.06.2024 № 1374, предел допускаемой погрешности формирования скорости потребителя ГНСС не более $\pm 0,1$ км/ч; Средства измерений временных интервалов, диапазон измерений от 10 мкс до 1 с, абсолютная погрешность не более $\pm 0,03$ мс	Источники первичные точного времени УКУС-ПИ 02ДМ, рег. № 60738-15;  Комплекс эталонный формирования и измерения радионавигационных параметров ЭФИР, рег. № 82567-21;  Частотомеры универсальные CNT-91, рег. № 41567-09
пп. 7 – 9 Контроль условий поверки	Средства измерений температуры в диапазоне от $-10$ до $+40$ °С, абсолютная погрешностью не более $\pm 1$ °С	Измерители влажности и температуры ИВТМ-7, рег. № 15500 – 12
Вспомогательное оборудование		
пп. 9.1, 9.2	Индикатор времени с точностью отображения времени до 0,1 с;	Индикатор времени «ИВ-1»

	Средства измерений, предназначенные для измерений интервалов времени до 600 с	Секундомеры механические
<i>Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным графе 2 таблицы.</i>		

## 6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

- 6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать:
- требования по технике безопасности, указанные в эксплуатационной документации (далее - ЭД) на используемые средства поверки;
  - правила по технике безопасности, действующие на месте поверки.

## 7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

- 7.1 При внешнем осмотре комплекса установить:
- комплектность комплекса и наличие маркировки путём сличения с ЭД на комплекс, наличие поясняющих надписей;
  - целостность разъемов, отсутствие коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики.
- 7.2 Результаты поверки по разделу 7 считать положительными, если результаты внешнего осмотра удовлетворяют п. 7.1.

## 8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

- 8.1 Подготовить комплекс к работе и включить его.
- 8.2 Убедиться, что, после синхронизации комплекса по сигналам ГНСС ГЛОНАСС, на табло индицируется текущее время шкалы UTC(SU) (с учетом поясного времени).
- 8.3 Результаты поверки по разделу 8 считаются положительными, если на табло индицируется текущее время шкалы UTC(SU) (с учетом поясного времени).

## 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

### 9.1 Определение абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU)

Поверка проводится в два этапа.

*Этап 1*

- 9.1.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – Схема проведения измерений

- 9.1.2 Обеспечить радиовидимость сигналов ГНСС ГЛОНАСС в верхней полусфере. В соответствии с эксплуатационной документацией на комплекс и УКУС-ПИ-02ДМ подготовить

их к работе. Убедиться, что комплекс и УКУС-ПИ 02ДМ синхронизированы со шкалой времени UTC(SU). Установить комплекс на индикатор времени «ИВ-1».

9.1.3 Сформировать пять фотографий в течение 10 минут с изображением комплекса и «ИВ-1». На фотографиях должны быть видны время шкалы времени UTC(SU) и время, индицируемое комплексом, в соответствии с рисунком 2.




Рисунок 2 – Пример фотографии

9.1.4 Для каждой из фотографий сравнить значение времени  $T_{фк}$ , индицируемого комплексом и значение национальной шкалой времени UTC(SU)  $T_{э}$  (времени, отображенного на «ИВ-1»). Определить значение  $\Delta T$  как разницу между этими значениями по формуле (с учетом поясного времени):

$$\Delta T = T_{фк} - T_{э}$$

9.1.5 Результаты поверки по 1 этапу считать положительными, если для всех проведенных измерений, полученные значения  $\Delta T$  находятся в пределах  $\pm 0,5$  с.

#### Этап 2

9.1.6 Собрать схему в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 3

9.1.7 Подготовить к работе средства измерений в соответствии с их руководствами по эксплуатации. Подключить выходы 1 Гц (1PPS) источника первичного точного времени УКУС-ПИ-02ДМ и комплекса к входам частотомера «А» и «В» соответственно. Настроить частотомер на измерение временных интервалов по передним фронтам импульсов, поступающих на входы «А» и «В».

9.1.8 Убедиться, что комплекс и источник первичный точного времени УКУС-ПИ-02ДМ синхронизированы с национальной шкалой времени UTC(SU).

9.1.9 В течении 10 минут (интервал времени контролировать секундомером) фиксировать на видеокамеру значения абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU).

9.1.10 Результаты поверки по п. 9.1 считать положительными если значения абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU) находятся в пределах  $\pm 0,1$  мс.

## 9.2 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений собственной скорости движения

Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений собственной скорости движения проводится в 2 этапа.

Этап 1 (проводится только при первичной поверке)

Обеспечить радиовидимость сигналов ГНСС ГЛОНАСС в верхней полусфере, разместив комплекс в неподвижном состоянии. В соответствии с эксплуатационной документацией на комплекс подготовить его к работе. Убедиться, что комплекс синхронизирован со шкалой времени UTC(SU) – на табло появится значение текущего времени. Перед проведением измерений выдержать комплекс в рабочем состоянии не менее 30 минут.

В течении 10 минут (интервал времени контролировать секундомером) фиксировать на видеокамеру значения собственной скорости движения, отображаемой на табло комплекса.

Результаты поверки по п. Этапу 1 считать положительными если, для каждого результата измерений собственной скорости, значения абсолютной погрешности измерений собственной скорости движения не превышают  $\pm 0,2$  км/ч.

Этап 2

9.2.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 4.




Рисунок 4 – Схема проведения измерений

9.2.2 Подключить имитатор сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), из комплекса эталонного формирования и измерения радионавигационных параметров ЭФир к переизлучающей антенне. Разместить комплекс и переизлучающую антенну в безэховую камеру. Разместить переизлучающую антенну в непосредственной близости от комплекса.

9.2.3 Подготовить сценарий имитации с параметрами, приведенными в таблице 4.

Таблица 4 – Сценарий имитации

Наименование параметра	Значение параметра
Формируемые спутниковые навигационные сигналы	ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (код СТ), GPS в частотном диапазоне L1 (код C/A)
Параметры среды распространения	Тропосфера по модели MOPS Ионосфера по модели NeQuick

Наименование параметра	Значение параметра
Параметры ошибок частотно-временных поправок в составе навигационного сообщения	Общая модель для всех НКА Нормально распределённый случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и стандартным отклонением 5 нс
Параметры ошибок эфемеридной информации в составе навигационного сообщения	Общая модель для всех НКА Нормально распределённый случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и стандартным отклонением 3 м, 1 м и 0,5 м для тангенциального, бинормального и радиального направлений соответственно
Продолжительность, мин	27
Формируемые сигналы функциональных дополнений	нет
Значение геометрического фактора ухудшения точности PDOP	не более 3
Модель движения	движение по окружности с параметрами центра: - широта 56°00'00" N; - долгота 37°00'00" E; - высота 200 м; и радиусом 5000 м
Скорость движения по окружности, км/ч	60 с статический режим (скорость 0 км/ч) 15 с (набор скорости от 0 до 50 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 50 км/ч), 15 с (набор скорости от 50 до 100 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 100 км/ч), 15 с (набор скорости от 100 до 150 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 150 км/ч), 15 с (набор скорости от 150 до 200 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 200 км/ч), 15 с (набор скорости от 200 до 250 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 250 км/ч), 15 с (набор скорости от 250 до 300 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 300 км/ч), 15 с (набор скорости от 300 до 350 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 350 км/ч), 15 с (набор скорости от 350 до 400 км/ч), 180 с (равномерное движение со скоростью 400 км/ч)

9.2.4 Запустить сценарий имитации на имитаторе сигналов ГНСС.

9.2.5 При установлении на имитаторе равномерного движения с каждой из скоростей в диапазоне от 0 до 400 км/ч, зафиксировать собственную скорость, измеренную комплексом и скорость, воспроизведенную имитатором сигналов.

Определить абсолютную погрешность измерений собственной скорости движения по формуле:

$$\Delta V(j) = V(j) - V_{дейст}$$

где  $\Delta V(j)$  – абсолютная погрешность измерения собственной скорости движения в j-й момент времени, км/ч;

$V(j)$  – значение собственной скорости, измеренной комплексом в j-й момент времени, км/ч;

$V_{дейст}$  – значение скорости, воспроизведенной имитатором сигналов в  $j$ -й момент времени, км/ч.

9.2.6 Результаты поверки по п. 9.2 считать положительными, если для каждого результата измерений значения абсолютной погрешности измерений собственной скорости движения не превышают  $\pm 0,2$  км/ч.

## 10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Результаты поверки комплекса подтверждаются сведениями о результатах поверки средства измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца комплекса или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке или выдается извещение о непригодности к применению.

10.2 Результаты поверки оформить по установленной форме.

Начальник НИО-6 ФГУП «ВНИИФТРИ»



В.И. Добровольский



Приложение  
(рекомендуемое)

Локальная поверочная схема для комплексов измерительных значений  
текущего времени и скорости ИВС-21

УТВЕРЖДАЮ  
Главный метролог  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
*Д.Н. Пилипенко*  
«24» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Локальная поверочная схема для комплексов измерительных значений текущего времени и скорости ИВС-21

