



Код заказа на обогреватель РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ТЕРМ-МН – 50 – Exd – T5 – 230 – 0 – 30 – М – 1 – 0 – Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Модель	
РИЗУР-ТЕРМ-МН	Модель обогревателя
2. Мощность	
30	30 Вт
50	50 Вт
80	80 Вт
X	Указать необходимую мощность (по согласованию с изготовителем)
3. Маркировка взрывозащиты	
0	Общепромышленное исполнение
Exd	1 Ex db IIC T4...T6 Gb X
Exm	1 Ex mb IIC T4...T6 Gb X
4. Температурный класс	
T4	Температура на поверхности обогревателя не выше +135°C
T5	Температура на поверхности обогревателя не выше +95°C
T6	Температура на поверхности обогревателя не выше +80°C
X	Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)
5. Напряжение питания	
230	230 В переменного тока
X	Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)
6. Контроль воздушной среды, терморегулятор*	
0	Без терморегулятора
ТБ	Терморегулятор на базе биметаллического термостата серии РИЗУР-ТБ-FT. Температура поддержания +10/+20°C. Необходимо дополнительно указать код заказа термостата.
SR	Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддержания: в диапазоне от -40°C...+50°C, шаг 1°C. Необходимо дополнительно указать код заказа термостата.
*При отсутствии кода заказа на терморегулятор будет предложен терморегулятор серии РИЗУР-ТБ с соответствующей взрывозащитой.	
7. Длина кабеля до терморегулятора, L2	
30	300 мм
50	500 мм
X	Указать необходимую длину кабеля
8. Защита кабеля L2 металлорукавом	
0	Без металлорукава

М	В металлорукаве
9. Длина питающего кабеля	
1	1 м
2	2 м
3	3 м
X	Указать необходимую длину кабеля
10. Защита кабеля L1 металлорукавом	
0	Без металлорукава
М	В металлорукаве
11. Крепление	
Д	Крепление на DIN-рейку
С	Дистанционные стойки
СИ	Кронштейн специального исполнения (по согласованию с изготовителем)