



Код заказа на понтонный сигнализатор уровня РИЗУР-М-П

Пример записи при заказе:

РИЗУР-М-П – 1 – 500 – М2 – 6,3 – Д – 0 – 0 – 20/1,6 – 0 – 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Модель	
РИЗУР-М-П	Понтонный сигнализатор уровня вертикального монтажа
2. Материал корпуса	
0	Алюминий (стандарт)
1	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т/АISI321
3. Длина чувствительного элемента (ЧЭ)	
XX	Указать необходимое расстояние от уплотнительной поверхности до точки контроля в мм
4. Присоединение к процессу	
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)	
M2	Резьбовое - штуцер M32x2
M3	Резьбовое - штуцер M33x1,5
M4	Резьбовое - штуцер M36x2
M5	Резьбовое - штуцер M48x2
D2	Резьбовое - штуцер G 1"
D5	Резьбовое - штуцер G 1½"
D4	Резьбовое - штуцер G 2"
K2	Резьбовое - штуцер NPT1
K4	Резьбовое - штуцер NPT2
ФЛАНЦЕВОЕ	
XX/_/_	Исполнение уплотнительной поверхности фланца
A	Исполнение А, плоскость
B	Исполнение В, соединительный выступ
C	Исполнение С, шип
D	Исполнение D, паз
E	Исполнение Е, выступ
F	Исполнение F, впадина
_ /XX/_	Условный проход, мм
25	DN 25
32	DN 32
40	DN 40
50	DN 50
65	DN 65
80	DN 80
125	DN 125

150	DN 150
_ /_ /XX	Номинальное давление
10	PN 10
16	PN 16
25	PN 25
X	Спец. присоединение к процессу - резьбовое, фланцевое, под приварку и др. (указывается письменно вне кода заказа)
5. Давление процесса	
6,3	До 6,3 МПа
6. Вид взрывозащиты	
H	Без средств взрывозащиты
И	0 Ex ia IIC T6 Ga X – искробезопасная цепь
Д	1 Ex db IIC T6 Gb X – взрывонепроницаемая оболочка
7. Выходной сигнал	
0	«сухой» контакт
1	4...20 мА
2	NAMUR
8. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка M20x1,5)
M	Один кабельный ввод M20x1,5 для небронированного кабеля
MM	Два кабельных ввода M20x1,5 для небронированного кабеля
B	Один кабельный ввод M20x1,5 для бронированного кабеля
BB	Два кабельных ввода M20x1,5 для бронированного кабеля
X	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
9. Параметры рабочей среды	
XX/XX	Температура, °C / давление, МПа
10. Необходимость искробезопасного барьера	
0	Без искробезопасного барьера
ИБ	В комплекте с искробезопасным барьером*
* Необходимо приложить код заказа или заполненный опросный лист на искробезопасный барьер	
11. Необходимость укрытия термочехлом	
0	Без термочехла
ТЧ	В комплекте с термочехлом*
* Необходимо приложить заполненный опросный лист на термочехол РИЗУР	



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

Понтонный и буйковый сигнализаторы уровня РИЗУР-М-П и РИЗУР-М-Б

ТУ 26.51.52-001-12189681-2018

Название организации			
Контактное лицо, должность			
Контактные данные, тел., e-mail			
Количество приборов, шт.			
Рабочая среда			
Плотность среды, кг/м ³			
Вязкость, сП			
Температура рабочая / температура расчетная, °C			
Давление рабочее / давление расчетное, МПа			
Особенности среды: агрессивность к нерж. стали, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа и т.д.			
Температура окружающей среды, °C			
Тип сигнализатора	☐ Понтонный РИЗУР-М-П ☐ Буйковый РИЗУР-М-Б		
Подключение к процессу	Резьбовое: _____ (тип и размер резьбы) Фланцевое: _____ (размер, тип уплотнительной поверхности)		
Материал корпуса	☐ Алюминий ☐ Нержавеющая сталь		
Вид взрывозащиты	☐ Без взрывозащиты ☐ 1 Ex db IIC T6 Gb X ☐ 0 Ex ia IIC T6 Ga X		
Выходной сигнал	☐ «Сухой» контакт ☐ 4...20 mA ☐ NAMUR		
Точка контроля, мм (от уплотнительной поверхности)			
Код заказа согласно примера записи по каталогу (желательно)			
Характеристики подводящего кабеля или желаемая модель кабельного ввода и количество кабельных вводов (1 или 2)			
Необходимость комплектования уровнемерной колонкой (Приложить код заказа уровнемерной колонки или заполненный опросный лист на уровнемерную колонку)			
Необходимость комплектования искробезопасным барьером (Приложить код заказа искробезопасного барьера или заполненный опросный лист на искробезопасный барьер)			
Необходимость комплектования термочехлом (Приложить заполненный опросный лист на термочехол РИЗУР)			

